

**Santiago, 15 de diciembre de 2021**  
**DE 06188-21**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Parámetro de Consumo Específico Neto de Central Nueva Aldea II U1.

[1] Carta DE 05840-21, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto unidad U1 de Central Nueva Aldea II”, de fecha 22 de noviembre de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de la unidad U1 de la Central Nueva Aldea II, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central Nueva Aldea II U1 se presentan a continuación:

**Tabla 1:** Parámetros CEN Central Nueva Aldea II U1 – Combustible Diésel

<b>Unidad</b>	<b>Potencia Neta [MW] (*)</b>	<b>CEN [kcal/kWh]</b>
Nueva Aldea II U1*	2,42	5,64902
Nueva Aldea II U1	3,87	4,67877
Nueva Aldea II U1	5,14	4,07727
Nueva Aldea II U1	7,36	3,56145
Nueva Aldea II U1**	10,04	3,22678

(\*) Potencia Mínimo Técnico


(\*\*) Potencia Máxima.

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día jueves 16 de diciembre de 2021.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Nueva Aldea II U1**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Ernesto Huber J.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

C.C.:

Sr. Leonardo Bastidas A. – Encargado Titular Arauco Bioenergía S.A.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.