

**Santiago**, 30 de diciembre de 2021 **DE 06476-21** 

Señores Encargados Empresas Coordinadas Presente

**Ref.:** Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central CMPC Laja. [1] Carta DE04341-21, Ref.: "Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica CMPC Laja, del Coordinado Bioenergías Forestales SpA.", de fecha 01 de septiembre de 2021.

## De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central CMPC Laja, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central CMPC Laja, se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Central CMPC Laja - Combustible Biomasa

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
9,6682	3069,3
18,1456	2957,7
25,9471	2945,1
37,3257	2643,0

Tabla 2: Parámetros CEN Central CMPC Laja – Combustible FO6

Potencia Neta Adicional [MW]	CEN [kcal/kWh]
4,5806	6486,8(*)

(\*) **NOTA:** Para alcanzar este valor adicional, se realizó la producción de vapor incorporando el uso de combustible FO6.



Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del viernes 31 de diciembre de 2021.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central CMPC Laja

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Sergio Zamora Ramírez – Encargado Bioenergías Forestales SpA DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.