

Santiago, 17 de enero de 2022
DE 00269-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central TER Santa Marta U1-U10.

[1] Carta DE06286-21, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica Santa Marta, del Coordinado Consorcio Santa Marta S.A.”, de fecha 21 de diciembre de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central TER Santa Marta U1-U10, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central Santa Marta aplicable para cada una de sus unidades generadoras se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Central TER Santa Marta U1-U10^(*)– Biogás

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
1,407	2.993
0,8997	3.140

(*) **NOTA:** Corresponde al valor promedio de CEN para cada unidad calculado en base a mediciones recabadas sobre tres unidades representativas. Este valor aplica para cada una de las 10 unidades de la central.

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del martes 18 de enero de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Santa Marta

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Brunsley Oscar Elliot Stambuk – Encargado Consorcio Santa Marta S.A.
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.