

**Santiago, 05 de enero de 2022**  
**DE 00059-22**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central Cardones.  
[1] Carta DE06055-21, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Cardones del Coordinado Central Cardones S.A.”, de fecha 06 de diciembre de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central Cardones, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo. Por su parte, el experto técnico Tractebel Engineering S.A. ha presentado observaciones técnicas que han sido resueltas por este Coordinador en el documento publicado en la ruta indicada más adelante.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central Cardones se presentan a continuación:

**Tabla 1:** Parámetros CEN Central Cardones – Combustible Diésel

<b>Potencia Neta [MW]</b>	<b>CEN [kcal/kWh]</b>
60	3.594,40
76	3.264,25
92	3.043,85
108	2.871,91
123	2.763,63
139	2.685,41
155	2.641,76

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del jueves 6 de enero de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Cardones**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Ernesto Huber J.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:

Sr. Gustavo Venegas – Encargado Central Cardones S.A.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.