

Santiago, 20 de enero de 2022
DE 00348-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central Termoeléctrica Antilhue.

[1] Carta DE06357-21, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica Antilhue, del Coordinado Prime Energía Quickstart SpA.”, de fecha 23 de diciembre de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central TER Antilhue, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de las unidades de la Central TER Antilhue se presentan en las tablas contenidas en Anexo 1 de la presenta carta.

Los parámetros presentados en la Tabla 1 y 2 del Anexo 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del viernes 21 de enero de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Antihue

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

C.C.:

Sr. Hero Morales– Encargado Prime Energía Quickstart SpA.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.

Anexo 1: Parámetros Consumo Específico Neto Central TER Antilhue

Tabla 1: Parámetros CEN Unidad TER Antilhue U1 – Combustible Diésel.

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
46,987	2.488
45,864	2.484
41,647	2.499
37,392	2.563
33,028	2.668
28,791	2.787
24,524	2.928

Tabla 2: Parámetros CEN Unidad TER Antilhue U2 – Combustible Diésel.

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
47,756	2.532
46,358	2.530
41,915	2.607
37,565	2.660
33,202	2.755
28,750	2.894
24,394	3.045