

Santiago, 28 de abril de 2022
DE 02058-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central Taltal con combustible Gas Natural.

[1] Carta DE 00396-22, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Taltal, del Coordinado Enel Generación Chile S.A.”, de fecha 21 de enero de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central Taltal con combustible gas natural, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central Taltal con combustible gas natural se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Central Taltal U1 y U2 – Combustible Gas Natural

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
116,2854	2953,99
107,4336	2997,64
99,3257	3052,17
90,8260	3144,07
82,7117	3293,05
74,6897	3454,59
65,7230	3622,66

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del sábado 30 de abril de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Taltal

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Miguel Buzunariz – Encargado Enel Generación Chile S.A.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.