

Santiago, 31 de marzo de 2022
DE 01559-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central TER Tocopilla TG1 y TG2.

[1] Carta DE00637-22, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Tocopilla TG1 y TG2, del Coordinado Engie Energía Chile S.A.”, de fecha 07 de febrero de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central TER Tocopilla TG1 y TG2, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones del coordinado Engie Energía Chile S.A. al informe técnico, mencionado en el párrafo previo, al Experto Técnico a cargo de las pruebas, las que han sido publicadas en conjunto con el informe final de Consumo Específico y la respectiva acta de prueba, en la ruta indicada a continuación.

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Termoeléctrica Tocopilla > Tocopilla TG1 y TG2

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central TER Tocopilla TG1 y TG2, se presentan en el Anexo 1.

Los parámetros presentados en las Tablas 1 y 2 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del viernes 01 de abril de 2022.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

C.C.:

Sr. Pablo Jorquera Riquelme – Encargado Engie Energía Chile S.A.
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.

Anexo 1: Parámetros de Consumo Específico Neto de Unidades TER Tocopilla TG1 y TG2

Tabla 1: Parámetros CEN Central Tocopilla TG1– Combustible Diésel

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
2,8668	10.814,6
10,0195	4.744,6
12,0590	4.359,3
14,0988	4.086,3
16,1754	3.870,9
18,3485	3.701,6
19,8714	3.616,3

Tabla 2: Parámetros CEN Central Tocopilla TG2– Combustible Diésel

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
3,0056	9.847,3
10,0583	4.484,3
12,0207	4.139,1
13,9753	3.923,6
15,9648	3.753,6
17,9249	3.631,8
20,0173	3.496,8