Santiago, 03 de mayo de 2022
DE Nº 02128-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de Central Alfalfal II.
[1] Carta DE 01747-22, Ref.: "Informe Técnico de Potencia Máxima de Central Hidroeléctrica Alfalfal II U1 y Alfalfal II completa, del Coordinado Alto Maipo SpA", de fecha 13 de abril de 2022.
[2] Carta DE 01299-22, Ref.: "Informe Técnico de Potencia Máxima Central HP Alfalfal II U2, del Coordinado Alto Maipo SpA", de fecha 18 de marzo de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico "Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de Central Alfalfal II, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo ni al informe de la Ref.[2].

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de Central Alfalfal II, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Central Alfalfal II

Central/Unidad	Tecnología	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
HP Alfalfal II U1	Hidráulica	129,62	0,09	129,53
HP Alfalfal II U2	Hidráulica	129,96	0,1	129,85

Nota: El valor de Potencia Máxima de la Central en su conjunto será realizada cuando disponga del recurso hídrico suficiente para ello.

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día miércoles 4 de mayo de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central HP Alfalfal II

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Luis Urrejola Martelli – Encargado Alto Maipo SpA
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.