

**Santiago, 06 de julio de 2022**  
**DE 03145-22**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de Central Termoeléctrica Andina.  
[1] Carta DE 02494-22, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Potencia Máxima Central Andina”, de fecha 25 de mayo de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de Central Termoeléctrica Andina, en conformidad con el informe técnico final de prueba emitido por el Experto Técnico a cargo de las pruebas.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación se recibieron observaciones del coordinado Central Termoeléctrica Andina SpA al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de Central Andina se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Central Termoeléctrica Andina**


<b>Unidad</b>	<b>Combustible</b>	<b>Potencia Máxima Bruta [MW]</b>	<b>SS/AA [MW]</b>	<b>Potencia Máxima Neta [MW]</b>
TER Andina U1	Carbón	176,60	15,45	161,15

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día jueves 7 de julio de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central Termoeléctrica Andina**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Ernesto Huber J.**  
**Director Ejecutivo**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

BBB/ycl

c.c.:

Sr. Pablo Jorquera Riquelme – Encargado Central Termoeléctrica Andina SpA  
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.