

Santiago, 06 de julio de 2022
DE 03146-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de Central Termoeléctrica Hornitos.

[1] Carta DE 02493-22, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Potencia Máxima Central Hornitos, del Coordinado Inversiones Hornitos SpA”, de fecha 25 de mayo de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de Central Termoeléctrica Hornitos, en conformidad con el informe técnico final de prueba emitido por el Experto Técnico a cargo de las pruebas.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación se recibieron observaciones del coordinado Inversiones Hornitos SpA al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de Central Termoeléctrica Hornitos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Central Termoeléctrica Hornitos


Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Hornitos U1	Carbón	174,26	16,65	157,61

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día jueves 7 de julio de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central Termoeléctrica Hornitos

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

BBB/ycl

c.c.:

Sr. Pablo Jorquera Riquelme – Encargado Inversiones Hornitos SpA
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.