

**Santiago, 14 de septiembre de 2022**  
**DE 04407-22**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central TER El Salvador.  
[1] Carta DE03572-22, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica El Salvador”, de fecha 27 de julio de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central TER El Salvador, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central TER El Salvador, se presentan a continuación:

**Tabla 1:** Parámetros CEN Central TER El Salvador – Combustible Diésel


<b>Potencia Neta [MW]</b>	<b>CEN [kcal/kWh]</b>
5,1553	6.752,6
7,1413	5.482,5
9,1489	4.791,5
11,1849	4.343,6
15,1331	3.890,9
16,0517	3.812,0
18,7209	3.670,1

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del viernes 16 de septiembre de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central TER El Salvador**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Ernesto Huber J.**  
**Director Ejecutivo**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

CLL/ycl

c.c.:

Sr. Rodrigo Danus Laucirica – Encargado S.W.Operations S.A.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.