Santiago, 7 de diciembre de 2022
DE 05920-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central TER Cochrane.
[1] Carta DE 05304-22, Ref.: "Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Termoeléctrica Cochrane, del Coordinado Empresa Eléctrica Cochrane SpA", de fecha 04 de noviembre de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de la Central TER Cochrane, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de TER Cochrane se presentan en el Anexo de la presente comunicación.

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del martes 13 de diciembre de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central TER Cochrane

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Juan Andrés García Jarpa – Encargado Empresa Eléctrica Cochrane SpA
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.

Anexo 1: Parámetros de Consumo Específico Neto de Central TER Cochrane

Tabla 1: Parámetros CEN Central TER Cochrane U1 – Combustible carbón

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
248,99	2.374,1
219,96	2.408,0
196,33	2.433,9
167,55	2.482,0
129,25	2.593,1
90,07	2.841,1
65,51	3.184,0
51,10	3.521,1
41,41	3.870,7

Tabla 2: Parámetros CEN Central TER Cochrane U2 – Combustible carbón

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
248,67	2.353,5
221,03	2.383,0
196,62	2.426,9
168,14	2.454,0
129,43	2.584,2
90,23	2.787,2
65,77	3.170,1
51,29	3.549,9
42,70	3.879,8