

Santiago, 20 de enero de 2023
DE 00332-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Mínimo Técnico Central Cochrane, del Coordinado Empresa Eléctrica Cochrane SpA.
[1] Carta DE06403-21, Ref.: “Informe Mínimo Técnico Central Cochrane, del Coordinado Empresa Eléctrica Cochrane SpA.”, de fecha 13 de diciembre de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los parámetros de Mínimo Técnico de Central Cochrane, justificado en el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe mencionado anteriormente.

Conforme a lo anterior, los parámetros de mínimo técnico de Central Cochrane, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Mínimo Técnico de Central Cochrane

Unidad	Combustible	Mínimo Técnico ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Mínima con CPF activo ⁽²⁾ [MW]
TER Cochrane U1	Carbón	60	90
TER Cochrane U2	Carbón	60	90

(1) Los parámetros determinados cumplen con la normativa ambiental.


(2) Este valor corresponde a la potencia activa bruta mínima en la cual el control primario de frecuencia puede ser activado.

En cumplimiento del Artículo 12 del Anexo Técnico antes mencionado, los valores de Mínimo Técnico de las unidades TER Cochrane U1 y U2, entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del **sábado 21 de enero de 2023**.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Central TER Cochrane

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

BBB/ycl

c.c.:

Sr. Juan Andres Garcia J.– Encargado Titular Empresa Eléctrica Cochrane SpA
GO, GM, DCO