

Santiago, 14 de noviembre de 2022
DE 05451-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Unidad N°3 de la Central GEO Cerro Pabellón.

[1] Carta DE 05064-22, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de la Unidad N°3 de la Central GEO Cerro Pabellón, del Coordinado Geotérmica Del Norte S.A.”, de fecha 18 de octubre de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Unidad N°3 de la Central GEO Cerro Pabellón, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Unidad N°3 de la Central GEO Cerro Pabellón, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Unidad N°3 de la Central GEO Cerro Pabellón.

Central/Unidad	Tecnología	Potencia Máxima	SS/AA [MW]	Potencia Máxima
		Bruta [MW]		Neta [MW]
GEO Cerro Pabellón U3	Geotérmica	36,72	4,75	31,97

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día martes 15 de noviembre de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central Cerro Pabellón

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Miguel Buzunariz – Encargado Titular Geotérmica del Norte S.A.
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGTM.