Santiago, 29 de abril de 2022
DE 02085-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central Concón.
[1] Carta DE 0428-21, Ref.: "Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Concón", de fecha 24 de enero de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central Concón, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo. Por otra parte, el Coordinador Eléctrico Nacional realizó una observación la cual fue incluida en una nueva versión del informe.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central Concón se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Central Concón – Combustible Diésel

Unidad	Potencia Neta [MW] (*)	CEN [kcal/kWh]
Concón U1	0,997	2,464
Concón U2	0,804	2,175
Concón U3	0,804	2,175

(*) Potencia Mínima es igual a Potencia Máxima.

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del martes 3 de mayo de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba corregido, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Concón

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Fiorella Roncagliolo – Encargado Titular Tecnored S.A.
DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.