

Santiago, 3 de febrero de 2023
DE 00547-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Mínimo Técnico de la Central TER Llanos Blancos, del Coordinado Prime Energía Quickstart SpA. [1] Carta DE06449-21, Ref.: “Informes de Mínimo Técnico y Parámetros de Partida y Detención de la Central Llanos Blancos”, de fecha 29 de diciembre de 2021.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Mínimo Técnico de la Central TER Llanos Blancos, el que se justifica el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al Informe Técnico antes mencionado.

Considerando lo planteado, los valores de los parámetros de Mínimo Técnico de la Central TER Llanos Blancos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Mínimo Técnico de la Central TER Llanos Blancos

Unidad	Combustible	Mínimo Técnico [MW]
TER Llanos Blancos (U1-U83) (1)	Diésel	0,468 (2)

(1) El valor presentado aplica para cada una de las 83 unidades de la central.

(2) El valor de mínimo técnico cumple con la normativa ambiental.

En cumplimiento del Artículo 12 del Anexo Técnico antes mencionado, el valor de Mínimo Técnico de la Central Llanos Blancos, entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del martes 7 de febrero de 2023.**

El informe de mínimo técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, se encuentra publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio >Operación >Parámetros operacionales de unidades generadoras >Mínimo Técnico >Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Central Llanos Blancos

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

ASA/ycl

c.c.:

Sr. Hero Morales– Encargado Titular Prime Energía Quickstart SpA
GO, GM, DCO