

Santiago, 3 de febrero de 2023
DE 00572-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Potencia Máxima de la Central PFV La Cruz Solar, del Coordinado Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA.

[1] Carta DE00811-22, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de Parque Fotovoltaico La Cruz Solar, del Coordinado Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA.”, de fecha 18 de febrero de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de Central PFV La Cruz Solar, en conformidad con el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado en el párrafo precedente.

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima del Parque Fotovoltaico La Cruz Solar se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima del Parque Fotovoltaico La Cruz Solar

Central/Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV La Cruz Solar	52,8137	0,0136	0,7800	52,0201

(1) Este valor incluye las pérdidas del sistema colector de media tensión (0,5461 MW) y del transformador de poder (0,2339 MW).

(2) Inyectada en la barra de 220 kV de S/E Tap Off La Cruz Solar.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día martes 7 de febrero de 2023.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Parque Fotovoltaico La Cruz Solar

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

BBB/ycl

c.c.:

Sr. Carlos Salazar – Encargado Titular Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA
GO, GM, DCO