

Santiago, 3 de febrero de 2023
DE 00573-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación del Mínimo Técnico de Central PFV La Cruz Solar, del Coordinado Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA.

[1] Carta DE00813-20, Ref.: “Informe de Mínimo Técnico de Parque Fotovoltaico La Cruz Solar, del coordinado Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA”, de fecha 18 de febrero de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los parámetros de Mínimo Técnico del Parque Fotovoltaico La Cruz Solar, en conformidad con el informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los parámetros de Mínimo Técnico de Central PFV La Cruz Solar se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Mínimo Técnico del Parque Fotovoltaico La Cruz Solar

Central	Mínimo Técnico [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Mínima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV La Cruz Solar	0,2897	0,0135	0,0855	0,1907

(1) Este valor corresponde a las pérdidas en el transformador de poder de la central (0,0345 kW), las del sistema colector (0,0510 MW).

(2) Inyectada en la barra de 220 kV de S/E Tap Off La Cruz Solar.

En cumplimiento del Artículo 12 del Anexo Técnico antes mencionado, el valor de Mínimo Técnico del Parque Fotovoltaico La Cruz Solar, entrará en vigencia a partir de las **00:00 horas del día martes 7 de febrero de 2023**.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Parque Fotovoltaico La Cruz Solar

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

BBB/ycl

c.c.:

Sr. Carlos Salazar – Encargado Titular Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA

Sra. María Gabriela Malavé. – Jefa Departamento de Conexiones Coordinador Eléctrico Nacional

GO, GM, DCO