

Santiago, 3 de febrero de 2023
DE 00596-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central HE El Toro, Unidades U1, U3 y U4.

[1] Carta DE 06043-22, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de Central El Toro, Unidades U1, U3 y U4, del Coordinado Enel Generación Chile S.A.”, de fecha 14 de diciembre de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central HE El Toro, Unidades U1, U3 y U4, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de las Unidades HE El Toro U1, U3 y U4 se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de las Unidades de HE El Toro

Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
HE El Toro U1	113,437	1,682	111,755
HE El Toro U3	113,458	1,786	111,672
HE El Toro U4	113,201	1,944	111,257


Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día martes 7 de febrero de 2023.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central HE El Toro

Cabe destacar que las pruebas de la Unidad 2 no se realizaron debido a que presentó una indisponibilidad, y serán ejecutadas durante el presente año, en conjunto con las de la central en su totalidad.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

BBB/ycl

c.c.:

Sr. Miguel Buzunariz – Encargado Enel Generación Chile S.A.
GO, GM, DCO