

Santiago, 3 de febrero de 2023  
**DE 00597-23**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central HE Pehuenche.

[1] Carta DE 02284-22, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima Central Hidroeléctrica Pehuenche, del Coordinado Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.”, de fecha 12 de mayo de 2022.

[2] Carta EEP-0273-22, Ref. “Informa observaciones al Informe Final de Pruebas de Potencia Máxima Central Pehuenche”, de fecha 26 de mayo de 2022. Ingreso DE 02758-22

[3] Informe Técnico Final Pruebas CH Pehuenche, recibido por parte de Experto el día 2 de diciembre de 2022

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central HE Pehuenche, en conformidad con el informe técnico final de prueba emitido por el Experto Técnico a cargo de las pruebas.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación mediante carta de la Ref. [2] se recibieron observaciones del coordinado Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central HE Pehuenche, acorde al Informe Técnico recibido mediante comunicación de la Ref. [3], se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central HE Pehuenche**

Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
HE Pehuenche U1	286,99	1,77	285,22
HE Pehuenche U2	286,47	1,77	284,70
Central Completa	546,92	3,59	543,33

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día martes 7 de febrero de 2023.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central Pehuenche**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

BBB/ycl

c.c.:

Sr. Miguel Buzunariz – Encargado Enel Generación Chile S.A.  
GO, GM, DCO