

Santiago, 14 de septiembre de 2022
DE 04440-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de Central TER El Totoral del Coordinado Tecnored S.A.

[1] Carta DE 03270-22, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de Central Termoeléctrica Totoral, del Coordinado Tecnored S.A.”, de fecha 12 de julio de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central TER El Totoral, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo. Por su parte, el Coordinador Eléctrico Nacional envió observaciones de carácter técnico al informe. Estas observaciones fueron revisadas e incorporadas por el experto técnico en el informe.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de Central Totoral se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Central TER El Totoral


Central/Unidad	Combustible	Potencia Máxima		
		Bruta [MW]	SS/AA [MW]	
Central TER El Totoral	Diésel	3,103	0,000	Potencia Máxima Neta [MW]
TER El Totoral U1	Diésel	1,175	0,000	3,103
TER El Totoral U2	Diésel	1,175	0,000	1,175
TER El Totoral U3	Diésel	0,753	0,000	1,175
				0,753

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día jueves 15 de septiembre de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central TER Totoral

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

SOA/ycl

c.c.:

Sra. Fiorella Roncagliolo – Encargado Titular Tecnored S.A.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.