

Santiago, 14 de septiembre de 2022 **DE 04445-22**

Señores Encargados Empresas Coordinadas Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central TER San Gregorio del Coordinado Tecnored S.A.
[1] Carta DE 03273-22, Ref.: "Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica San Gregorio, del Coordinado Tecnored S.A.", de fecha 12 de julio de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central TER San Gregorio, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo. Por su parte, el Coordinador Eléctrico Nacional envió observaciones de carácter técnico al informe. Estas observaciones fueron revisadas e incorporadas por el experto técnico en el informe.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central TER San Gregorio se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Central TER San Gregorio – Combustible Diésel

Unidad	Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
TER San Gregorio U1	0,422	2.351,0

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del jueves 15 de septiembre de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:



Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central TER San Gregorio

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Ejectrico Nacional

SOA/ycl

c.c.:

Sra. Fiorella Roncagliolo – Encargado Titular Tecnored S.A. DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.