

Santiago, 24 de junio de 2022
DE 02978-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de Central Taltal con combustible diésel.

[1] Carta DE 00396-22, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Taltal, del Coordinado Enel Generación Chile S.A.”, de fecha 21 de enero de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de Central Taltal con combustible diésel, en conformidad con el informe técnico de prueba final publicado en la página web del Coordinador mediante esta comunicación.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones de Enel Generación Chile S.A. al informe técnico publicado en la web del Coordinador mediante comunicación de Ref. [1].


Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central Taltal se presentan en Anexo 1.

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del sábado 25 de junio de 2022.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Taltal

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

BBB/ycl

c.c.:

Sr. Miguel Buzunariz – Encargado Enel Generación Chile S.A.

DAA, DAEP, DIT, DPID, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM.

Anexo 1: Parámetros de Consumo Específico Neto de Central Taltal con combustible diésel.

Tabla 1: Parámetros CEN Unidad Taltal TG1 – Combustible diésel

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
119,59	2.966,022
109,71	2.997,172
99,27	3.072,880
89,21	3.190,325
79,56	3.373,196
67,72	3.588,357
66,93	3.625,256

Tabla 2: Parámetros CEN Unidad Taltal TG2 – Combustible diésel

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
119,59	2.966,022
109,71	2.997,172
99,27	3.072,880
89,21	3.190,325
79,56	3.373,196
67,72	3.588,357
56,59	3.912,791