

Santiago, 11 de abril de 2023  
DE 01505-23

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Aceptación del Mínimo Técnico de Central PFV Capricornio, del Coordinado Engie Energía Chile S.A.

[1] Carta DE04808-22, Ref.: “Informe de Mínimo Técnico de Central PFV Capricornio, del Coordinado Engie Energía Chile S.A.”, de fecha 05 de octubre de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los parámetros de Mínimo Técnico de Central PFV Capricornio, en conformidad con el informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado en el párrafo precedente.

Conforme a lo anterior, los parámetros de Mínimo Técnico de Central PFV Capricornio se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Mínimo Técnico de Central PFV Capricornio**

Central	Mínimo Técnico [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central <sup>(1)</sup> [MW]	Potencia Mínima Neta <sup>(2)</sup> [MW]
PFV Capricornio	0,1291	0,0250	0,1024	0,0017

(1) Este valor corresponde a las pérdidas en el transformador de poder de la central (0,0375 MW) y las del sistema colector (0,0649 MW).

(2) Inyectada en la barra de alta tensión (110 kV) del transformador de potencia de S/E Capricornio.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 12 de abril de 2023**.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Central PFV Capricornio**



Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

ASA/ycl

c.c.:

Sr. Pablo Jorquera R. – Encargado Titular Engie Energía Chile S.A.

Sra. María Malavé O. – Jefa Departamento de Conexiones Coordinador Eléctrico Nacional.

GO, GM, DCO