

**Santiago, 21 de abril de 2023**  
**DE 01693-23**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central TER Los Espinos.

[1] Carta DE02617-22, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica Los Espinos, del Coordinado Espinos S.A.”, de fecha 02 de junio de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de la Central TER Los Espinos, en conformidad con el informe técnico final de prueba emitido por el Experto Técnico a cargo de las pruebas.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones del Coordinado Espinos S.A. al informe técnico publicado mediante Ref. [1]. Por su parte, el Coordinador Eléctrico Nacional también envió observaciones al informe. Estas observaciones fueron revisadas e incorporadas por el Experto Técnico en el informe final publicado junto con esta comunicación.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de TER Los Espinos se presentan a continuación:

**Tabla 1: Parámetros CEN Unidades U1-U27 Central TER Los Espinos – Combustible Diésel**

<b>Potencia Neta [MW]</b>	<b>CEN [kcal/kWh]<sup>1</sup></b>
1,515	2.243
1,300	2.299

(1): Corresponde a las unidades modelo MTU 16V4000G23. El valor aplica para cada una de las 27 unidades.

**Tabla 2: Parámetros CEN Unidades U28-U80 Central TER Los Espinos – Combustible Diésel**

<b>Potencia Neta [MW]</b>	<b>CEN [kcal/kWh]<sup>2</sup></b>
1,518	2.266
1,301	2.294


(2): Corresponde a las unidades modelo MTU 16V4000G61. El valor aplica para cada una de las 53 unidades.

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 25 de abril de 2023**.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Los Espinos**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

ASD/ycl

c.c.:

Sr. Sebastián Parra – Encargado Titular Espinos S.A.

Sra. María Malavé O. – Jefa Departamento de Conexiones Coordinador Eléctrico Nacional.

GO, GM, DCO