

Santiago, 14 de septiembre de 2022
DE 04457-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Potencia Máxima de la Central PFV Valle Escondido, del coordinado Huemul Energía SpA
[1] Carta DE03815-22, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de la central PFV Valle Escondido, del Coordinado Huemul Energía SpA.”, de fecha 11 de agosto de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de la Central PFV Valle Escondido, en conformidad con el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado en el párrafo precedente.

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PFV Valle Escondido se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central PFV Valle Escondido

Central/Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV Valle Escondido	107,66	0,17	1,26	106,23

(1) Este valor incluye las pérdidas del sistema colector de media tensión (0,9 MW) y del transformador de poder (0,36 MW).


(2) Inyectada en la barra de alta tensión (220 kV) del transformador de potencia de la Central PFV Valle Escondido.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día jueves 15 de septiembre de 2022.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central PFV Valle Escondido

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional

DIR/ycl

c.c.:

Sr. Claudio José Gutiérrez García – Encargado Titular Huemul Energía SpA
DAA, DAEP, DIT, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM