

Santiago, 14 de abril de 2022
DE 01753-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Potencia Máxima del Central HP Corrales, del coordinado Hidroeléctrica Los Corrales SpA
[1] Carta DE05258-21, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de central Hidroeléctrica Corrales del Coordinado Hidroeléctrica Los Corrales SpA”.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de la Central HP Corrales, en conformidad con el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado en el párrafo precedente.

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central HP Corrales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima del Central HP Corrales

Central/Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
HP Corrales U1	2,999	0,0015	0,03	2,968

(1) Este valor incluye las pérdidas del transformador de poder.


(2) Inyectada en la barra de alta tensión (220 kV) del transformador de potencia del Central Hidroeléctrica Corrales.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día viernes 15 de abril de 2022.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central HP Corrales

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Francisco Besa Correa – Encargado Titular Hidroeléctrica Los Corrales SpA
DAA, DAEP, DIT, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM