

Santiago, 28 de junio de 2023

DE 02880-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Publicación de Indicadores de Desempeño de Servicios Complementarios prestados durante el periodo enero a junio 2022, cuarta versión.

De mi consideración:

En relación con la materia de la Ref., informo a Ud. que se encuentra disponible en la página web del Coordinador la cuarta versión de los Indicadores de Desempeño de Servicios Complementarios prestados durante los meses de enero y mayo del año 2022.

Respecto a los meses de febrero, marzo, abril y junio del año 2022, estos no han sufrido modificaciones respecto a las versiones 3 publicadas mediante as cartas de la Ref. [1], [2], [3] y [4].


Los indicadores mencionados pueden ser descargados desde el Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional en las siguientes rutas:

- **> Inicio > Operación > Servicios Complementarios > Índices de Desempeño y Disponibilidad de Servicios Complementarios > 2022 > Enero 2022 > Versión 4**
- **> Inicio > Operación > Servicios Complementarios > Índices de Desempeño y Disponibilidad de Servicios Complementarios > 2022 > Mayo 2022 > Versión 4**

Adicionalmente, se adjuntan en los Anexos de esta comunicación las respuestas a las observaciones de los indicadores de desempeño en su versión 3, de los meses indicados en la referencia, y que a la fecha no se encontraban resueltas.

Finalmente, informamos que estos indicadores serán considerados en las reliquidaciones de IVTE que a la fecha lleva a cabo la Gerencia de Mercados.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Gretchen Zbinden V.

**Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:
SGTM/DCO/DTE-SSC

Referencias

[1] Carta DE 05581-22, Ref. “Publicación de Informe Desempeño Servicios Complementarios prestados durante el mes de febrero 2022, tercera versión” de fecha 18 noviembre de 2022.

[2] Carta DE 05582-22, Ref. “Publicación de Informe Desempeño Servicios Complementarios prestados durante el mes de marzo 2022, tercera versión” de fecha 18 noviembre de 2022.

[3] Carta DE 05583-22, Ref. “Publicación de Informe Desempeño Servicios Complementarios prestados durante el mes de abril 2022, segunda y tercera versión” de fecha 18 noviembre de 2022.

[4] Carta DE 05585-22, Ref. “Publicación de Informe Desempeño Servicios Complementarios prestados durante el mes de junio 2022, segunda y tercera versión” de fecha 18 noviembre de 2022.

Anexo 1: Respuestas a observaciones a Informes de Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios prestados durante el periodo enero a junio del año 2022 versión 3

Nº	Mes	Coordinado	SSCC	Unidad	Observaciones y/o Comentarios	Respuesta
1	Enero	Acciona Chile Holdings S.A.	CT	PFV El Romero	26/01/2022 19:50 Registro indica la continuidad del servicio, luego del fin del recurso primario, pero no fue correctamente ingresado en RIO. Este tipo de instrucciones son necesarias en RIO, pero en este caso fue evaluada con NC debido a que el valor de Q permanece constante. Por lo que se solicita no evaluar el desempeño de dicho registro. Dicha observación fue enviada anteriormente en la carta ACC.ECH.047.22 de fecha 13 de marzo del 2022. Se solicita recalcular el Factor de Desempeño para la planta PFV El Romero.	Se acoge observación. El CDC revisa la observación y determina que la instrucción corresponde a una continuación del servicio, en consecuencia, se elimina la instrucción de la evaluación. Dado lo anterior el nuevo FD del SC de CT corresponde a 100%. Esto ha sido incorporado en la versión 4 de los indicadores del mes enero 2022
2	Enero	AES Andes S.A.	CSF CTF	TER Campiche	Enviada al Dpto. de Transferencias de Energía y SSCC, correlativo O2022-0006692. Se observa que, en el cálculo de CO, el factor de desempeño para la prestación de CSF, CTF de Campiche es incorrecto, dado que se consideró para el cálculo de disponibilidad una limitación (LI2021002279) que no afecta la prestación de dichos servicios. Esta observación ya fue enviada en el proceso de observaciones al informe de desempeño de SSCC enero 2022.	Se acoge observación Esta observación fue recibida en el proceso de observaciones a los Indicadores de Desempeño de SSCC de enero 2022 siendo incorporado en cálculo de indicadores de versiones previas. Ver carta DE05580-22.
3	Febrero	AES Andes S.A.	CSF	TER Campiche	Enviada al Dpto. de Transferencias de Energía y SSCC, correlativo O2022-0006029. Se observa que, en el cálculo de sobrecostos, el factor de desempeño para la prestación de CSF de Campiche es incorrecto, dado que se consideró para el cálculo de disponibilidad una	Se acoge observación Esta observación fue recibida en el proceso de observaciones a los Indicadores de Desempeño de SSCC de febrero 2022 siendo incorporado en cálculo de indicadores de versiones previas.

Nº	Mes	Coordinado	SSCC	Unidad	Observaciones y/o Comentarios	Respuesta
					limitación (LI2021002279) que no afecta la prestación de dichos servicios.	Ver carta DE05581-22.
4	Marzo	AES Andes S.A.	CSF	TER Campiche	<p>Enviada al Dpto. de Transferencias de Energía y SSCC, correlativo O2022-0006612.</p> <p>Se observa que, en el cálculo de CCA, el factor de desempeño para la prestación de CSF de Campiche es incorrecto, dado que se consideró para el cálculo de disponibilidad una limitación (LI2021002279) que no afecta la prestación de dichos servicios.</p> <p>Esta observación ya fue enviada en el proceso de observaciones al informe de desempeño de SSCC Marzo 2022.</p>	<p>Se acoge observación</p> <p>Esta observación fue recibida en el proceso de observaciones a los Indicadores de Desempeño de SSCC de marzo 2022 siendo incorporado en cálculo de indicadores de versiones previas.</p> <p>Ver carta DE05582-22.</p>
5	Abril	Empresa Eléctrica Cochrane SpA	CPF	TER Cochrane U1	<p>Enviada al Dpto. de Transferencias de Energía y SSCC, correlativo O2022-0008560.</p> <p>Se observa que, en el cálculo del CO, el factor de desempeño para la prestación de CPF de la unidad 1 de Cochrane es incorrecto, dado que se consideró como "No Verificable" para prestar CPF el día 7 de abril a la hora 1 siendo que sí existían registros informados al CEN.</p> <p>Esta observación ya fue enviada en el proceso de observaciones al informe de desempeño de SSCC Abril 2022.</p>	<p>Se acoge observación</p> <p>Esta observación fue recibida en el proceso de observaciones a los Indicadores de Desempeño de SSCC de abril 2022 siendo incorporado en cálculo de indicadores de versiones previas.</p> <p>Ver carta DE05583-22.</p>
6	Abril	Empresa Eléctrica Cochrane SpA	CPF	TER Cochrane U2	<p>Enviada al Dpto. de Transferencias de Energía y SSCC, correlativo O2022-0008559.</p> <p>Se observa que, en el cálculo del CO, el factor de desempeño para la prestación de CPF de la unidad 2 de Cochrane es incorrecto, dado que se consideró como "No Verificable" para prestar CPF el día 2 de abril a la hora 23 siendo que sí existían registros informados al CEN.</p> <p>Esta observación ya fue enviada en el proceso de observaciones al informe de desempeño de SSCC Abril 2022.</p>	<p>No se acoge observación.</p> <p>Esta observación fue recibida en el proceso de observaciones a los Indicadores de Desempeño de SSCC de abril 2022 y fue contestada en la carta DE05583-22.</p>

Nº	Mes	Coordinado	SSCC	Unidad	Observaciones y/o Comentarios	Respuesta
7	Abril	Empresa Eléctrica Angamos S.A.	CPF	TER Angamos U1	<p>Enviada al Dpto. de Transferencias de Energía y SSCC, correlativo O2022-0008558.</p> <p>Se observa que, en el cálculo de CCA, el factor de desempeño para la prestación de CPF, CSF y CTF de Angamos 1 es incorrecto, dado que se consideró indisponible para prestar CPF, CSF y CTF desde las 22:18 del 08 de abril hasta las 12:38 del 09 de abril debido a la Solicitud de Intervención SI 2022031836; sin embargo, dicha limitación no afecta de ninguna manera la prestación de este servicio. Cabe destacar que la limitación hace referencia a la revisión e internación de un pulverizador de la unidad Esta observación ya fue enviada en el proceso de observaciones al informe de desempeño de SSCC Abril 2022.</p>	<p>Se acoge observación</p> <p>Esta observación fue recibida en el proceso de observaciones a los Indicadores de Desempeño de SSCC de abril 2022 siendo incorporado en cálculo de indicadores de versiones previas. Ver carta DE05583-22.</p>
8	Mayo	Acciona Chile Holdings S.A.	CT	PFV El Romero	<p>01/05/2022 17:55</p> <p>Registro indica la continuidad del servicio, luego del fin del recurso primario, pero no fue correctamente ingresado en RIO. Este tipo de instrucciones son necesarias en RIO, pero en este caso fue evaluada con NC debido a que el valor de Q permanece constante. Por lo que se solicita no evaluar el desempeño de dicho registro. Dicha observación fue acogida en su carta DE 05584-22 de fecha 18 de noviembre del 2022, pero no se observa la corrección en el informe desempeño SSCC V3. Se solicita recalcular el Factor de Desempeño para la planta PFV El Romero.</p>	<p>Se acoge observación</p> <p>El CDC revisa la observación y determina que la instrucción corresponde a una continuación del servicio, en consecuencia, se elimina la instrucción de la evaluación. Dado lo anterior el nuevo FD del SC de CT corresponde a 100%. Esto ha sido incorporado en la versión 4 de los indicadores del mes mayo 2022.</p>

Nº	Mes	Coordinado	SSCC	Unidad	Observaciones y/o Comentarios	Respuesta
9	Mayo	AES Andes S.A.	Disponibilidad	TER Norgener U2	<p>Enviada al Dpto. de Transferencias de Energía y SSCC, correlativo O2022-0007933.</p> <p>Se observa que, en el cálculo del SC, el factor de desempeño de la prestación de CPF de la unidad N°2 de Norgener es incorrecto, dado que se consideró que lo prestó todo el día 09 de mayo. Sin embargo, entre las 11:45 y 20:40 horas de dicho día, la unidad se encontraba indisponible debido a la solicitud de intervención N°2022041342.</p> <p>Esta observación ya fue enviada en el proceso de observaciones al informe de desempeño de SSCC mayo 2022.</p>	<p>Se acoge observación</p> <p>Esta observación fue recibida en el proceso de observaciones a los Indicadores de Desempeño de SSCC de mayo 2022 siendo incorporado en cálculo de indicadores de versiones previas. Ver carta DE05584-22.</p>
10	Junio	Enel Generación Chile S.A.	CPF	TER Atacama	<p>Enviada al Dpto. de Transferencias de Energía y SSCC, correlativo O2022-0008354.</p> <p>Se solicita actualizar los factores de desempeño de las centrales ATACAMA 1 y ATACAMA 2 ya que en el archivo preliminar de desempeño no se contabilizaron durante la mayoría del mes de junio de 2022.</p>	<p>Se acoge observación</p> <p>Esta observación fue recibida en el proceso de observaciones a los Indicadores de Desempeño de SSCC de junio 2022 siendo incorporado en cálculo de indicadores de versiones previas. Ver carta DE05585-22.</p>