

**Santiago, 31 de julio de 2023**  
**DE 03382-23**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central TER Colmito.

[1] Carta DE 02625-23, Ref.: “Informe Técnico de Consumo Específico Neto de Central TER Colmito, del Coordinado Central Colmito S.A.”, de fecha 13 de junio de 2023.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de la Central TER Colmito, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.


Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de Central TER Colmito se presentan en las tablas contenidas en el Anexo de la presente carta.

Los parámetros presentados en las Tablas del Anexo entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 2 de agosto de 2023**.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central TER Colmito > 2023**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

DRR/ycl

c.c.:  
Sr. Javier Pujol – Encargado Titular Central Colmito S.A.  
GO, GM, DCO

## Anexo: Pruebas de Consumo Específico Neto de la Central TER Colmito

**Tabla 1:** Parámetros CEN Central TER Colmito – Combustible Diésel

<b>Potencia Neta [MW]</b>	<b>CEN [kcal/kWh]</b>
56,72	2.222
51,39	2.208
44,72	2.224
37,95	2.280
31,17	2.415
24,30	2.686
17,74	3.261

**Tabla 2:** Parámetros CEN Central TER Colmito – Combustible GNL

<b>Potencia Neta [MW]</b>	<b>CEN [kcal/kWh]</b>
57,32	2.283
51,57	2.494
44,73	2.498
38,03	2.524
31,21	2.866
24,28	2.962
17,74	3.416