

Santiago, 31 de julio de 2023  
**DE 03383-23**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central TER Colmito.  
[1] Carta DE 02626-23, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de Central TER Colmito, del Coordinado Central Colmito S.A.”, de fecha 13 de junio de 2023.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central TER Colmito, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central TER Colmito, se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central TER Colmito**

Central/Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Colmito	Diésel	57,587	0,328	57,259
TER Colmito	Gas Natural	57,982	0,258	57,724

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 2 de agosto de 2023**.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades  
Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central TER  
Colmito > 2023**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

DRR/ycl

c.c.:

Sr. Javier Pujol – Encargado Titular Central Colmito S.A.  
GO, GM, DCO