

**Santiago, 12 de julio de 2023**  
**DE 03120-23**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central TER Los Vientos.

[1] Carta DE 02431-23, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Potencia Máxima Central TER Los Vientos con combustible GNL, del Coordinado Generadora Metropolitana SpA.”, de fecha 31 de mayo de 2023.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central TER Los Vientos, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de Central TER Los Vientos, se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Central TER Los Vientos**


<b>Unidad</b>	<b>Combustible</b>	<b>Potencia Máxima Bruta [MW]</b>	<b>SS/AA [MW]</b>	<b>Potencia Máxima Neta [MW]</b>
TER Los Vientos U1	GNL	126,054	1,386	124,668

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día viernes 14 de julio de 2023.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades  
Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central TER Los  
Vientos**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Rodrigo Espinoza V.  
Gerente de Operación  
Coordinador Eléctrico Nacional**

KCG/ycl

c.c.:

Sr. Sebastián Romero – Encargado Titular Generadora Metropolitana SpA  
GM, GO, DCO