

Santiago, 03 de agosto de 2023
DE 03546-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central TER Degañ 2.
[1] Carta DE04275-22, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica Degañ 2, del Coordinado Generación de Energía Nueva Degan SpA”, de fecha 5 de septiembre de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico “Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de la Central TER Degañ 2, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo. Por su parte, el Coordinador Eléctrico Nacional emitió observaciones de carácter general, las que derivaron en una nueva versión del informe de prueba, publicado junto con esta comunicación.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de la Central TER Degañ 2 se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Central TER Degañ 2 – Combustible Diésel.


Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh]
1,882	2.327
0,442	2.971

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de **las 00:00 horas del viernes 04 de agosto de 2023.**

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central TER Degañ 2

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

JMA/ycl

c.c.:

Sr. Hero Morales – Encargado Titular Generación de Energía Nueva Degan SpA.

GM, GO, DCO