

Santiago, 04 de septiembre de 2023

DE 04046-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Potencia Máxima de la Central PE Renaico II, del coordinado Enel Green Power Chile S.A.

[1] Carta DE03409-23, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de la Central PE Renaico II, del Coordinado Enel Green Power Chile S.A.”, de fecha 28 de julio de 2023.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de la Central PE Renaico II, en conformidad con el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado en el párrafo precedente.

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PE Renaico II se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central PE Renaico II

Central	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PE Renaico II	145,3100	1,3359	2,5621	141,4120

(1) Este valor incluye las pérdidas del sistema colector de media tensión (2,19366 MW) y del transformador de poder (0,36846 MW).

(2) Inyectada en la barra de alta tensión (220 kV) del transformador de potencia de la S/E Renaico.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 05 de septiembre de 2023.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central PE Renaico II

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

C.C.:
Sr. Miguel Buzunáriz Ramos – Encargado Titular Enel Green Power Chile S.A.
GM, GO, DCO, DCONEC