

INFORME DIARIO

Miércoles 20 de Septiembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-		PMG HP Pulelfu	225.6	212.1	-5.98 %	PMG
BESS Angamos	-	7.2	GNP		PMG HP Punta del Viento	0.0	0.0	-	PMG
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %		PMG HP Renaico	100.2	122.8	+22.51 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.1	GNP		PMG HP Rio Huasco	19.9	20.3	+2.25 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	0.0	-		PMG HP San Clemente	0.0	64.4	-	PMG, DF
BESS Salvador	-	0.0	-		PMG PE La Esperanza	58.8	25.6	-56.43 %	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Antay	17.1	54.2	+216.77 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	1272.0	1378.5	+8.37 %		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG, P
HE Angostura	7306.2	6145.0	-15.89 %		PMG PFV Castilla	23.8	18.3	-23.42 %	PMG
HE Antuco	6729.8	5911.1	-12.16 %		PMG PFV De los Andes	76.1	77.3	+1.52 %	PMG
HE Canutillar	3840.0	3852.0	+0.31 %	RO	PMG PFV Del Desierto	49.5	51.2	+3.33 %	PMG
HE Cipreses	654.2	483.4	-26.11 %	DF	PMG PFV Loma Los Colorados	3.2	4.2	+31.25 %	PMG, P
HE Colbún	9106.3	8931.0	-1.93 %		PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
HE El Toro	0.0	0.0	-		PMG PFV Machicura	32.4	21.7	-33.09 %	PMG
HE Machicura	1805.3	1859.0	+2.97 %	RO	PMG PFV North West	-	0.0	-	PMG
HE Pangué	10800.0	10600.1	-1.85 %		PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pehuenche	5999.9	5353.9	-10.77 %	LF	PMG PFV Pilar Los Amarillos	2.6	14.2	+443.76 %	PMG
HE Pilmaiquén	936.0	919.6	-1.75 %	RO	PMG PFV Piloto Cardones	1.3	1.0	-19.20 %	PMG
HE Ralco	16560.0	16200.9	-2.17 %	RO	PMG PFV Puerto Seco	91.5	78.2	-14.58 %	PMG
HE Rapel	6060.8	5797.5	-4.34 %	RO	PMG PFV SDGx01	5.7	6.5	+14.04 %	PMG, DF
HP Abanico	0.0	0.0	-		PMG PFV Sol del Norte	67.7	68.7	+1.48 %	PMG
HP Alfalfal	883.2	878.3	-0.56 %		PMG PFV Teno Solar	0.0	9.0	-	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF	PMG TER Aguas Blancas	0.0	6.3	-	PMG
HP Ancoa	588.0	474.3	-19.34 %		PMG TER CMPC Tissue	-	21.2	-	PMG
HP Blanco	314.0	346.7	+10.41 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Capullo	276.0	252.4	-8.55 %		PMG TER Celco	88.1	80.1	-9.09 %	PMG
HP Carilafquen	288.0	255.6	-11.26 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacabucuito	255.0	287.8	+12.86 %		PMG TER Concón	0.0	0.1	-	PMG
HP Chacayes	1691.5	1538.8	-9.03 %		PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
HP Chapiquina	96.0	125.9	+31.15 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.1	-	PMG
HP Convento Viejo	364.8	301.0	-17.49 %		PMG TER Las Vegas	0.0	0.1	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Cumbres	240.0	198.5	-17.31 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.1	-	PMG
HP Curillinque	0.0	0.0	-	MM	PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	230.0	262.8	+14.28 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	120.0	0.0	-100.00 %		PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Florida II	229.0	217.9	-4.85 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.1	-	PMG
HP Guayacán	119.8	117.9	-1.56 %		PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-	
HP Hornitos	166.5	190.7	+14.53 %	MM	TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
HP Isla	1486.1	894.6	-39.80 %		TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
HP Itata	480.0	476.9	-0.65 %		TER Angamos-ANG1	4656.6	4606.0	-1.09 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Juncal	180.0	208.0	+15.56 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	0.0	314.2	GNP	DF
HP Laja I	823.2	750.2	-8.87 %	DF
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	198.0	247.4	+24.93 %	
HP Lircay	336.0	326.4	-2.86 %	
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM
HP Los Hierros	240.0	229.7	-4.27 %	DF
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF
HP Los Molles	49.7	55.4	+11.31 %	
HP Los Quilos	425.0	464.5	+9.29 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	192.0	152.8	-20.42 %	
HP Mampil	967.8	997.9	+3.11 %	
HP Mocho	216.0	190.9	-11.63 %	
HP Palmucho	768.0	770.0	+0.26 %	
HP Peuchen	1376.5	1485.2	+7.89 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullingue	929.9	1072.5	+15.34 %	
HP Puntilla	202.0	98.0	-51.49 %	
HP Queltehues	0.0	0.0	-	DF
HP Quilleco	1680.0	1402.0	-16.55 %	
HP Río Colorado	288.0	259.3	-9.97 %	
HP Río Picoiquén	432.0	409.2	-5.27 %	
HP Rucatayo	1152.0	926.7	-19.55 %	
HP Rucue	4218.5	3619.0	-14.21 %	LF
HP San Andrés	0.0	0.0	-	
HP San Ignacio	832.5	864.0	+3.78 %	
HP Sauzal	482.0	438.7	-8.98 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	92.0	77.0	-16.34 %	
HP Volcán	115.2	113.6	-1.39 %	
PE Alena	419.9	460.4	+9.64 %	
PE Atacama	325.3	100.8	-69.00 %	P
PE Aurora	234.0	356.8	+52.50 %	
PE Cabo Leones 1	319.2	189.5	-40.63 %	
PE Cabo Leones 2	80.8	155.4	+92.23 %	
PE Cabo Leones 3	323.8	159.1	-50.87 %	
PE Calama	931.3	846.9	-9.07 %	
PE Campo Lindo	339.8	244.3	-28.12 %	
PE Canela	26.9	205.6	+664.37 %	
PE Canela 2	131.5	1069.2	+713.13 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	721.0	885.7	+22.85 %	
PE Cuel	208.6	93.3	-55.30 %	
PE El Arrayán	214.9	246.4	+14.67 %	
PE El Maitén	62.5	9.4	-85.01 %	
PE LA CABAÑA	0.0	150.8	GNP	P
PE La Estrella	453.2	556.8	+22.85 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Angamos-ANG2	4713.2	4456.1	-5.45 %	
TER Antihue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	248.7	81.6	-67.21 %	
TER Arauco MAPA	2160.0	0.0	(*) -100.00 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	21.0	GNP	
TER Arica-M1AR	0.0	3.7	GNP	LF
TER Arica-M2AR	0.0	3.6	GNP	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	0.0	10.6	GNP	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	158.8	267.8	+68.65 %	
TER CMPC Laja	260.5	366.0	+40.50 %	
TER CMPC Pacífico	271.0	307.3	+13.42 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	144.5	+20.42 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	552.4	300.0	-45.69 %	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	378.0	GNP	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	1080.0	1210.0	+12.04 %	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	207.9	GNP	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	53.5	GNP	
TER Cholguán	136.0	120.3	-11.56 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4154.4	4263.3	+2.62 %	
TER Cochrane-CCH2	4219.8	4391.4	+4.07 %	
TER Cogeneradora Aconcagua	349.0	0.0	-100.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1142.5	+132.22 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	DF
TER Colmito Diésel	0.0	131.6	GNP	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	111.3	GNP	
TER Combarbala	0.0	31.6	GNP	
TER Coronel Diésel	5.1	0.0	-100.00 %	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	165.2	GNP	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	3.9	154.9	+3872.56 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Flor	164.9	145.5	-11.79 %		TER Energía Pacífico	288.0	359.9	+24.95 %	LF
PE Lebu	46.4	3.2	-93.01 %		TER Escuadrón	42.1	16.8	-60.13 %	LF
PE Llanos del Viento	882.4	920.7	+4.34 %		TER Esperanza-DS1	0.0	3.2	GNP	
PE Lomas de Duquenco	202.0	243.3	+20.40 %		TER Esperanza-DS2	0.0	4.2	GNP	
PE Los Buenos Aires	135.4	103.8	-23.37 %		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Guacolda 1	2448.5	2383.4	-2.66 %	LF
PE Los Cururos	161.6	452.5	+180.01 %		TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	LF
PE Los Olmos	340.9	424.5	+24.53 %	LF	TER Guacolda 3	2433.1	2493.2	+2.47 %	
PE Malleco Norte	643.9	703.1	+9.19 %		TER Guacolda 4	2265.0	2261.1	-0.17 %	
PE Malleco Sur	823.3	902.9	+9.66 %		TER Guacolda 5	2355.4	2310.9	-1.89 %	
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Horcones Diésel	5.3	0.0	-100.00 %	
PE Mesamavida	323.9	149.5	-53.84 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Monte Redondo	98.9	215.6	+118.06 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Negrete	160.8	148.2	-7.84 %		TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Puelche Sur	341.2	418.0	+22.51 %		TER IEM	4380.9	4413.0	+0.73 %	
PE Punta Colorada	9.1	0.0	-100.00 %		TER Inacal	0.0	0.0	-	DF
PE Punta Palmeras	223.6	361.4	+61.62 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Sierra	312.7	601.1	+92.24 %		TER Kelar GNL	2545.2	4168.0	(*) +63.76 %	
PE Renaico	348.8	382.4	+9.64 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	DF
PE Renaico II	272.6	726.9	+166.62 %		TER Laja Energía Verde	109.0	103.0	-5.47 %	
PE San Gabriel	831.1	747.1	-10.11 %		TER Lautaro I	318.0	0.0	-100.00 %	DF
PE San Juan	207.7	225.9	+8.78 %		TER Lautaro II	123.0	367.0	+198.36 %	
PE San Matías	-	0.0	-		TER Llanos Blancos	0.0	218.0	GNP	
PE San Pedro	86.6	84.4	-2.59 %		TER Loma Los Colorados II	211.0	236.8	+12.23 %	
PE San Pedro 2	127.2	132.4	+4.12 %		TER Los Espinos	0.0	323.3	GNP	
PE Sarco	305.6	206.5	-32.42 %		TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Sierra Gorda Este	907.9	1111.9	+22.48 %	LF	TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	146.0	330.8	+126.53 %		TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	107.2	166.2	+55.03 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Taltal	820.0	537.4	-34.47 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Tchamma	1426.1	1449.4	+1.63 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Tolpan Sur	430.3	501.7	+16.59 %		TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Totoral	39.7	268.7	+577.13 %		TER Mantos Blancos	0.0	33.8	GNP	DF
PE Ucuquer 2	65.1	50.4	-22.64 %	LF	TER Masisa	145.6	157.8	+8.41 %	LF
PE Valle de los Vientos	353.9	390.3	+10.29 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
PFV Almeyda	416.7	427.5	+2.59 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar	152.1	130.6	-14.14 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-A	641.7	462.5	-27.93 %		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-B	1351.4	921.7	-31.79 %		TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	493.1	1170.7	+137.40 %		TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Azabache	436.3	430.0	-1.45 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Bolero	892.2	841.0	-5.74 %		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Nehuenco 9B GNL	270.0	396.0	+46.67 %	
PFV Campos del Sol	2399.2	2725.6	+13.60 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	688.0	556.8	-19.07 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Carrera Pinto	488.6	611.2	+25.09 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Cerro Dominador	431.7	585.3	+35.58 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Chañares	37.3	249.9	+569.53 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Conejo	172.9	714.8	+313.47 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Coya	1299.0	1148.5	-11.59 %		TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Diego de Almagro	28.7	196.5	+584.81 %		TER Newen Diésel	3.0	0.0	-100.00 %	
PFV Diego de Almagro Sur	428.0	1279.1	+198.89 %		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	1462.8	1046.1	-28.48 %		TER Newen Gas Arg	30.0	62.0	+106.50 %	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG	TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	49.2	66.9	+35.89 %		TER Norgener-NT01	2432.7	2441.3	+0.35 %	RO
PFV El Aguila	0.9	14.6	+1522.22 %		TER Norgener-NT02	2363.6	0.0	(*) -100.00 %	RO, DF
PFV El Manzano	-	0.0	-		TER Nueva Aldea	1118.7	1133.1	+1.28 %	
PFV El Pelicano	378.4	742.5	+96.22 %		TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV El Romero	1261.2	1235.9	-2.01 %		TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Elena	1.1	6.7	+525.23 %	P	TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1313.2	1685.1	+28.32 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	289.6	711.8	+145.81 %		TER Nueva Renca GNL	5030.6	5801.0	+15.31 %	
PFV Guanchoi	1967.4	2701.9	+37.33 %		TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	142.0	645.2	+354.40 %		TER Nueva Ventanas	3910.9	3398.4	-13.10 %	
PFV Jama	317.6	334.9	+5.43 %		TER Olivos	0.0	266.3	GNP	
PFV Javier	136.5	304.3	+123.00 %		TER PAS Mejillones	584.6	504.1	-13.78 %	DF
PFV La Cruz Solar	438.3	359.8	-17.91 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	180.4	125.8	-30.27 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	640.3	596.8	-6.80 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	13.3	4.8	-64.28 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	122.0	365.5	+199.56 %		TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	20.9	106.2	+407.46 %		TER Quintero 1A Gas Arg	70.0	576.0	+722.86 %	
PFV Las Salinas	120.0	112.8	-6.03 %	P	TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	526.6	662.6	+25.82 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Los Loros	315.1	230.3	-26.92 %		TER Quintero 1B Gas Arg	76.3	774.0	+914.51 %	
PFV Los Tilos	15.3	13.3	-13.06 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV Luz del Norte	554.4	751.1	+35.48 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Malgarida	1258.8	1436.0	+14.08 %		TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV María Elena	320.5	385.2	+20.21 %		TER San Isidro I Gas Arg	1700.0	3944.8	(*) +132.05 %	
PFV Meseta de los Andes	0.0	0.0	-	P	TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	484.9	670.3	+38.24 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	5.6	56.0	+900.00 %		TER San Isidro II Gas Arg	5205.2	5834.3	+12.09 %	
PFV Pampa Solar Norte	72.0	485.4	+574.10 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	952.2	714.0	-25.01 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar II	63.7	59.4	-6.78 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	136.1	123.5	-9.23 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	174.7	365.6	+109.27 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1329.8	841.2	-36.74 %		TER Santa Fe	866.1	913.0	+5.42 %	
PFV Salvador	171.8	298.2	+73.56 %	DF	TER Santa Lidia	0.0	196.0	GNP	
PFV San Andres	68.5	117.4	+71.42 %		TER Santa Marta	232.7	102.5	-55.95 %	
PFV San Pedro	824.0	642.8	-21.99 %		TER Santa María	358.0	304.0	-15.08 %	
PFV Santa Isabel	159.1	679.2	+326.89 %	LF	TER Taltal 1 Diesel	0.0	138.0	GNP	
PFV Santiago	175.7	455.6	+159.33 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
PFV Sol de Lila	1340.1	1090.6	-18.62 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	211.8	628.7	+196.82 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	LF
PFV Sol del Desierto	1395.9	1790.3	+28.25 %		TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	581.8	753.5	+29.51 %		TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Uribe Solar	409.9	370.8	-9.54 %	LF	TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
PFV Usya	403.7	378.1	-6.33 %		TER Teno	0.0	177.7	GNP	
PFV VENEZIA SOLAR	-	0.0	-	PMGD, PMG	TER Teno Gas GLP	106.5	167.4	+57.17 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Valle Escondido	937.8	706.4	-24.67 %	
PFV Valle del Sol	926.2	1041.2	+12.42 %	
PFV Willka	805.3	807.8	+0.31 %	P
PMG HP Aillin	92.7	137.6	+48.35 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	25.5	25.5	+0.14 %	PMG
PMG HP Callao	53.5	34.8	-35.03 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	100.4	-	PMG, MM
PMG HP Chiburgo	0.0	48.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Corrales	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Correntoso	168.0	171.5	+2.07 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	-	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	20.6	41.2	+99.87 %	PMG
PMG HP MC1	106.2	158.4	+49.11 %	PMG
PMG HP MC2	34.9	45.7	+31.14 %	PMG
PMG HP MC3	55.2	51.3	-7.07 %	PMG
PMG HP Mariposas	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG HP Nalcas	94.3	63.9	-32.22 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	169.0	168.4	-0.38 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	16.0	GNP	
TER Tocopilla-TG2	0.0	11.0	GNP	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	RO, MM
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	2497.0	2933.0	+17.46 %	RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	94.5	+2189.00 %	
TER Trincao	8.8	0.0	-100.00 %	LF
TER Ujina Diésel	0.0	61.8	GNP	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	423.8	511.5	+20.70 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	326.9	341.1	+4.36 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	45.5	GNP	RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	221.3	GNP	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	233.4	GNP	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	215687.2	225186.1	+4.40 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	57.7	53.0	-8.11 %
PMGD HP Alto Hospicio	19.6	16.2	-17.60 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	81.9	70.6	-13.75 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	25.3	35.8	+41.55 %
PMGD HP Caliboro	20.2	21.0	+3.93 %
PMGD HP Cavanha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	80.9	-
PMGD HP Collil	113.7	51.1	-55.09 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	10.6	10.7	+0.73 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	0.0	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	64.0	-
PMGD HP Dongo	14.2	1.0	-93.28 %
PMGD HP Donguil	0.0	2.3	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	1.0	-
PMGD HP El Agrio	54.2	53.7	-0.92 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	7.1	8.2	+14.54 %
PMGD HP El Brinco	0.0	0.0	-
PMGD HP El Canelo	116.9	118.6	+1.51 %
PMGD HP El Colorado	24.6	20.4	-16.99 %
PMGD HP El Diuto	61.0	65.1	+6.63 %
PMGD HP El Galpón	29.3	26.7	-9.09 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	98.6	87.0	-11.76 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	20.8	14.1	-32.38 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	23.6	24.9	+5.34 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	72.0	46.3	-35.76 %
PMGD HP La Bifurcada	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD HP La Compañía II	32.4	48.3	+49.06 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	3.5	5.3	+51.23 %
PMGD HP Las Flores	0.0	8.1	-
PMGD HP Las Vertientes	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Bajos	120.4	97.7	-18.84 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	47.5	-
PMGD HP Los Corrales II	18.8	19.7	+4.50 %
PMGD HP Los Morros	1.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Padres	32.5	36.7	+12.98 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loica	18.3	9.2	-49.96 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	8.5	12.5	+46.59 %
PMGD PFV Loreto	7.8	4.6	-41.13 %
PMGD PFV Los Cisnes	0.0	22.2	-
PMGD PFV Los Gorriónes	9.0	13.7	+52.96 %
PMGD PFV Los Jotes	11.5	14.0	+21.92 %
PMGD PFV Los Lagos	7.4	4.2	-43.85 %
PMGD PFV Los Libertadores	12.5	18.4	+47.28 %
PMGD PFV Los Lirios	-	17.1	-
PMGD PFV Los Magnolios	11.7	7.3	-38.12 %
PMGD PFV Los Molinos	17.0	32.0	+88.29 %
PMGD PFV Los Nogales	19.0	20.2	+5.89 %
PMGD PFV Los Paltos	5.0	11.9	+137.00 %
PMGD PFV Los Patos	9.1	8.3	-8.57 %
PMGD PFV Los Perales	10.9	4.8	-55.69 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	8.0	16.1	+101.75 %
PMGD PFV Los Tordos	31.6	16.2	-48.86 %
PMGD PFV Luce Solar	3.2	4.3	+33.75 %
PMGD PFV Luders	8.1	6.6	-18.89 %
PMGD PFV Lumbreras	14.1	8.0	-43.31 %
PMGD PFV Luna	3.7	5.4	+45.95 %
PMGD PFV Luna del Norte	19.8	19.4	-2.39 %
PMGD PFV Maikono	8.9	5.4	-39.95 %
PMGD PFV Maimalicán	-	0.7	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	1.0	-
PMGD PFV Malaquita II	80.3	77.5	-3.40 %
PMGD PFV Malinke	10.1	7.6	-24.86 %
PMGD PFV Malloco	8.4	9.2	+10.21 %
PMGD PFV Manao	10.9	13.3	+21.23 %
PMGD PFV Mandinga	32.4	22.4	-30.93 %
PMGD PFV Marambio	10.4	7.0	-33.03 %
PMGD PFV Marañón	0.0	10.5	-
PMGD PFV Marchigue II	27.6	37.0	+33.86 %
PMGD PFV Marchigue VII	10.3	5.2	-50.02 %
PMGD PFV Marin	10.4	19.9	+91.81 %
PMGD PFV María Pinto	10.3	6.1	-41.27 %
PMGD PFV Meco Chillan	54.5	29.3	-46.20 %
PMGD PFV Meli	28.1	21.6	-23.24 %
PMGD PFV Membrillo	6.8	3.8	-44.78 %
PMGD PFV Mercurio Sur	12.4	7.3	-40.97 %
PMGD PFV Milán A	0.0	0.0	-
PMGD PFV Mitchi	85.6	84.9	-0.81 %
PMGD PFV Montt	5.8	13.8	+137.93 %
PMGD PFV Mostazal	13.0	13.5	+3.92 %
PMGD PFV Moya	19.8	47.0	+137.22 %
PMGD PFV Mutupín	71.4	34.7	-51.39 %
PMGD PFV Nahuén	16.6	28.2	+69.76 %
PMGD PFV Nan	59.0	14.8	-74.98 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	37.8	35.6	-6.05 %
PMGD HP MSA-I	0.0	70.5	-
PMGD HP Maisán	13.7	14.3	+4.36 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	69.8	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	0.0	-
PMGD HP Melo	42.7	44.1	+3.27 %
PMGD HP Molinera Villarrica	8.5	7.4	-12.76 %
PMGD HP Muchi	3.8	6.9	+80.42 %
PMGD HP Munilque	0.0	9.0	-
PMGD HP Munilque II	7.9	10.0	+25.96 %
PMGD HP Palmar	141.6	132.9	-6.17 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	25.5	23.2	-8.92 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	12.6	0.0	-100.00 %
PMGD HP Purísima	8.0	7.3	-8.21 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	37.7	37.4	-0.99 %
PMGD HP Roblería	0.0	0.0	-
PMGD HP Río Mulchén	72.0	71.3	-0.97 %
PMGD HP Río Trueno	95.9	127.7	+33.12 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	54.2	-
PMGD HP Santa Isabel	14.0	15.5	+10.46 %
PMGD HP Santa Rosa	11.0	11.6	+6.13 %
PMGD HP Sauce Andes	8.2	6.2	-23.86 %
PMGD HP Trailelfú	56.8	59.6	+4.93 %
PMGD HP Tranquil	69.6	71.2	+2.33 %
PMGD HP Truful Truful	17.8	17.7	-0.46 %
PMGD PE El Arrebol	108.4	65.9	-39.21 %
PMGD PE El Nogal	0.0	9.0	-
PMGD PE Huajache	29.8	51.7	+73.42 %
PMGD PE Las Peñas	39.7	79.5	+100.19 %
PMGD PE Lebu III	26.1	8.9	-65.85 %
PMGD PE Raki	44.7	91.7	+105.28 %
PMGD PE Ucuquer	44.6	88.6	+98.91 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	46.1	23.1	-49.84 %
PMGD PFV Alcaldesa	44.3	24.1	-45.56 %
PMGD PFV Alcon Solar	41.2	18.5	-55.18 %
PMGD PFV Alhué	11.7	6.8	-41.85 %
PMGD PFV Alicahue	8.0	11.4	+41.87 %
PMGD PFV Alto Solar	3.7	1.2	-68.38 %
PMGD PFV Altos de Til Til	2.6	11.6	+346.15 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	23.5	24.9	+5.57 %
PMGD PFV Amparo del Sol	21.4	17.0	-20.37 %
PMGD PFV Anakena	74.5	64.2	-13.83 %
PMGD PFV Antonia	7.6	4.9	-35.54 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Arica	-	16.8	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Nazarino Verano	10.6	9.4	-11.94 %
PMGD PFV Newentun	21.4	10.2	-52.19 %
PMGD PFV Nihue	11.0	5.6	-49.23 %
PMGD PFV Norte Chico	4.7	11.5	+144.89 %
PMGD PFV Ocoa	10.5	11.4	+8.86 %
PMGD PFV Olivia	20.7	20.7	-
PMGD PFV Olivier	0.0	0.0	-
PMGD PFV Olivillo	34.2	26.1	-23.91 %
PMGD PFV Orion	22.0	9.8	-55.30 %
PMGD PFV Ovalle Norte	54.4	59.9	+9.96 %
PMGD PFV Ovejería	26.0	51.2	+96.88 %
PMGD PFV PAS1	68.4	85.8	+25.44 %
PMGD PFV PSF El Peral	0.0	0.0	-
PMGD PFV PSF Horizonte	12.8	12.1	-5.64 %
PMGD PFV Pachira	0.0	33.8	-
PMGD PFV Paine	89.0	88.3	-0.72 %
PMGD PFV Palto Sunlight	29.4	25.4	-13.81 %
PMGD PFV Pama	0.0	12.7	-
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	32.1	18.0	-44.06 %
PMGD PFV Panquehue II	14.5	23.9	+64.38 %
PMGD PFV Paraguay	11.7	10.3	-12.14 %
PMGD PFV Paranal	3.7	15.9	+330.23 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	22.9	10.0	-56.31 %
PMGD PFV Parque Curicura	33.9	9.1	-73.22 %
PMGD PFV Parque El Olivar	75.3	46.4	-38.44 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	-	29.3	-
PMGD PFV Parque La Colonia	23.8	29.7	+24.58 %
PMGD PFV Parque La Travesía	-	0.0	-
PMGD PFV Parque Nancagua	24.7	9.7	-60.57 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	8.6	36.0	+319.33 %
PMGD PFV Parque San Javier	37.0	17.8	-51.81 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	17.9	25.0	+39.61 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	26.0	31.9	+22.98 %
PMGD PFV Pastrán	42.7	50.9	+19.07 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	30.7	31.8	+3.75 %
PMGD PFV Pedreros	4.9	15.4	+214.69 %
PMGD PFV Pegasus	22.4	9.7	-56.66 %
PMGD PFV Pelumpen	0.0	0.0	-61.38 %
PMGD PFV Penaflor	16.0	17.7	+10.59 %
PMGD PFV Pencahue Este	17.0	9.2	-46.03 %
PMGD PFV Pepa	17.2	27.8	+61.74 %
PMGD PFV Pequén	11.3	2.8	-75.51 %
PMGD PFV Peralillo	4.8	3.8	-21.04 %
PMGD PFV Pica	2.4	2.5	+3.94 %
PMGD PFV Pichón	-	2.0	-
PMGD PFV Picunche	66.3	22.9	-65.42 %
PMGD PFV Piduco	17.5	7.8	-55.31 %
PMGD PFV Pilpilen	3.3	5.8	+75.45 %
PMGD PFV Piquero	42.2	31.3	-25.69 %
PMGD PFV Pirque	4.0	6.0	+51.00 %
PMGD PFV Pitotoy	7.3	5.1	-30.27 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	11.2	6.9	-38.76 %
PMGD PFV Armazones	9.3	27.8	+197.74 %
PMGD PFV Aromo del Verano	8.5	6.2	-27.43 %
PMGD PFV Astillas	82.5	60.4	-26.71 %
PMGD PFV Avel Solar	77.5	40.0	-48.37 %
PMGD PFV Aviles	26.3	14.4	-45.25 %
PMGD PFV Ayla	28.6	24.0	-16.00 %
PMGD PFV Bellavista	12.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Bellavista	42.4	42.5	+0.33 %
PMGD PFV Berrueco	74.6	38.3	-48.72 %
PMGD PFV Bulnes Barones	22.0	12.3	-44.28 %
PMGD PFV Bér gamo	8.4	2.6	-68.67 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	40.7	47.0	+15.42 %
PMGD PFV Cabilsol	10.0	12.4	+23.80 %
PMGD PFV Cabrero	72.9	40.6	-44.26 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	76.8	82.1	+6.91 %
PMGD PFV Caimi	0.6	0.1	-90.60 %
PMGD PFV Calama	89.7	89.4	-0.39 %
PMGD PFV Calle Larga	4.8	18.0	+273.96 %
PMGD PFV Candelaria Solar	7.8	6.8	-13.55 %
PMGD PFV Canelillo	13.5	16.6	+22.86 %
PMGD PFV Canesa	6.9	16.4	+137.05 %
PMGD PFV Cantera	9.7	4.3	-55.30 %
PMGD PFV Cantillana	27.2	27.9	+2.60 %
PMGD PFV Caracoles	0.0	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	24.7	18.2	-26.27 %
PMGD PFV Casuto	4.6	15.1	+227.39 %
PMGD PFV Catemu	3.5	10.0	+186.57 %
PMGD PFV Catán	10.3	18.8	+82.33 %
PMGD PFV Cauquenes	0.0	8.5	-
PMGD PFV Chacabuco	19.8	63.2	+218.99 %
PMGD PFV Chalinga	22.3	15.9	-28.94 %
PMGD PFV Champa	18.7	18.4	-1.74 %
PMGD PFV Chancon	5.6	5.1	-9.64 %
PMGD PFV Chilener	-	0.0	-
PMGD PFV Chimbarongo	28.6	3.3	-88.62 %
PMGD PFV Chuchifí	11.3	17.6	+56.14 %
PMGD PFV Cipres	41.7	26.7	-35.86 %
PMGD PFV Citrino	4.1	8.6	+108.78 %
PMGD PFV Ckilir	80.4	89.6	+11.41 %
PMGD PFV Clementina	21.7	37.9	+74.91 %
PMGD PFV Cocharcas	20.4	8.4	-59.05 %
PMGD PFV Cocinillas	11.7	19.6	+67.32 %
PMGD PFV Coinco	-	1.1	-
PMGD PFV Colchagua	10.9	5.1	-53.26 %
PMGD PFV Colina	30.0	60.2	+100.51 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	7.5	5.3	-29.44 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	8.7	9.1	+4.17 %
PMGD PFV Condor Petorca	7.5	7.5	+0.12 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pitra	12.2	4.9	-59.68 %
PMGD PFV Placilla	0.0	11.3	-
PMGD PFV Playerito	24.1	9.7	-59.75 %
PMGD PFV Playero	23.8	9.8	-58.90 %
PMGD PFV Playeron	25.1	10.6	-57.85 %
PMGD PFV Plomo Verano	6.8	7.4	+9.15 %
PMGD PFV Población	3.6	4.2	+15.28 %
PMGD PFV Portezuelo	9.2	5.6	-39.17 %
PMGD PFV Pretty Field	14.2	11.6	-18.84 %
PMGD PFV Puangue	19.4	13.2	-32.00 %
PMGD PFV Pueblo Seco	-	30.8	-
PMGD PFV Puelche	22.0	11.2	-49.21 %
PMGD PFV Puente Solar	8.5	9.6	+12.99 %
PMGD PFV Pullalli	5.4	3.8	-29.07 %
PMGD PFV Punta Baja	13.9	14.8	+6.47 %
PMGD PFV Queltehue	7.9	5.4	-32.43 %
PMGD PFV Quemados	7.7	11.2	+44.81 %
PMGD PFV Quetena	82.5	81.8	-0.92 %
PMGD PFV Quillay	10.2	6.5	-36.14 %
PMGD PFV Quinantu	16.9	25.0	+48.05 %
PMGD PFV Quinta	4.9	18.1	+271.26 %
PMGD PFV RDCL SAN	33.2	26.6	-19.80 %
PMGD PFV REN	0.0	16.6	-
PMGD PFV RLA	3.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ranguil	12.4	4.7	-62.01 %
PMGD PFV Ratulemus	21.5	10.3	-52.32 %
PMGD PFV Rauquen	32.5	9.1	-72.13 %
PMGD PFV Recoleta	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rengo	-	0.0	-
PMGD PFV Rexner	6.9	15.5	+123.09 %
PMGD PFV Rimini	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rinconada	21.4	17.2	-19.36 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	42.6	19.7	-53.87 %
PMGD PFV Rinconada Norte	10.0	18.9	+89.50 %
PMGD PFV Rodeo	10.0	11.9	+18.98 %
PMGD PFV Romeria	31.1	6.8	-78.33 %
PMGD PFV Rosario	5.3	6.6	+25.18 %
PMGD PFV Rovián	8.7	2.4	-72.87 %
PMGD PFV Río Peuco	7.3	5.4	-25.62 %
PMGD PFV SDSI	21.9	10.8	-50.59 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	8.6	16.1	+86.98 %
PMGD PFV Salerno Solar	11.2	5.9	-47.12 %
PMGD PFV Samo Bajo	13.4	12.2	-9.15 %
PMGD PFV San Antonio	38.2	34.5	-9.58 %
PMGD PFV San Camilo	11.0	2.9	-73.38 %
PMGD PFV San Carlos	21.7	9.5	-56.20 %
PMGD PFV San Emilio I	8.5	3.1	-63.57 %
PMGD PFV San Francisco	10.0	18.7	+87.00 %
PMGD PFV San Isidro	3.4	5.1	+50.88 %
PMGD PFV San José II	27.8	11.8	-57.77 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	4.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	76.0	54.2	-28.63 %
PMGD PFV Covadonga	78.3	61.9	-20.94 %
PMGD PFV Coyunche	23.0	13.0	-43.72 %
PMGD PFV Crucero	4.8	4.3	-10.00 %
PMGD PFV Cruz	12.5	16.2	+29.45 %
PMGD PFV Curacavi	11.1	11.1	-0.02 %
PMGD PFV Cuz Cuz	11.8	13.7	+15.96 %
PMGD PFV Dadinco	22.9	9.5	-58.62 %
PMGD PFV Darlin	12.7	27.6	+117.17 %
PMGD PFV Diego de Almagro	71.5	73.9	+3.30 %
PMGD PFV Don Andrónico	8.7	5.1	-40.72 %
PMGD PFV Don Enrique	62.0	25.2	-59.41 %
PMGD PFV Don Eugenio	4.9	4.5	-8.77 %
PMGD PFV Don Jorge	11.5	6.1	-47.14 %
PMGD PFV Don Mariano	6.2	4.2	-32.09 %
PMGD PFV Don Martín	22.8	13.2	-42.35 %
PMGD PFV Don Matías	-	1.8	-
PMGD PFV Don Rodrigo	25.3	12.5	-50.82 %
PMGD PFV Doña Igna	0.0	8.2	-
PMGD PFV Doñihue	9.7	16.1	+65.46 %
PMGD PFV Duqueco Solar	80.0	38.8	-51.43 %
PMGD PFV Eclipse	15.4	17.8	+15.52 %
PMGD PFV El Boco	18.8	27.4	+45.53 %
PMGD PFV El Castaño	17.6	7.6	-56.87 %
PMGD PFV El Cernicalo	4.5	4.6	+2.35 %
PMGD PFV El Cernicalo II	4.5	4.3	-4.58 %
PMGD PFV El Chercan	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Chincol	6.6	10.3	+55.91 %
PMGD PFV El Chucao	21.6	9.5	-56.29 %
PMGD PFV El Cóndor	2.9	1.1	-64.40 %
PMGD PFV El Divisadero	12.8	20.0	+57.02 %
PMGD PFV El Estero	7.4	4.8	-35.33 %
PMGD PFV El Flamenco	41.8	23.3	-44.37 %
PMGD PFV El Gaviotin	84.0	48.4	-42.43 %
PMGD PFV El Huaso	10.4	10.9	+4.97 %
PMGD PFV El Ingenio	16.2	11.4	-29.54 %
PMGD PFV El Laurel	24.7	23.5	-4.79 %
PMGD PFV El Litre	26.6	51.6	+93.89 %
PMGD PFV El Monte	9.9	9.2	-6.29 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	10.3	3.6	-64.85 %
PMGD PFV El Pilpen	9.3	8.5	-8.60 %
PMGD PFV El Pitio	6.1	8.4	+37.87 %
PMGD PFV El Piuquen	22.9	12.8	-44.16 %
PMGD PFV El Queltehue	5.2	7.8	+49.23 %
PMGD PFV El Quemado	11.2	13.2	+17.98 %
PMGD PFV El Queule	8.4	9.8	+16.49 %
PMGD PFV El Rayador	-	0.0	-
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Pedro	5.3	5.9	+11.90 %
PMGD PFV San Ramiro	15.5	13.2	-14.77 %
PMGD PFV Santa Adriana	4.4	7.9	+78.41 %
PMGD PFV Santa Amelia	10.5	5.0	-53.07 %
PMGD PFV Santa Carolina	7.0	4.1	-41.80 %
PMGD PFV Santa Cecilia	16.9	16.8	-0.83 %
PMGD PFV Santa Clara	17.7	15.0	-15.52 %
PMGD PFV Santa Cruz	35.6	10.7	-69.89 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	22.8	15.7	-31.24 %
PMGD PFV Santa Emilia	30.8	24.5	-20.42 %
PMGD PFV Santa Ester	16.6	9.9	-40.56 %
PMGD PFV Santa Francisca	35.1	40.4	+14.99 %
PMGD PFV Santa Inés	9.4	16.4	+74.17 %
PMGD PFV Santa Julia	10.0	7.1	-29.40 %
PMGD PFV Santa Laura	9.5	11.4	+20.11 %
PMGD PFV Santa Lucía	-	0.0	-
PMGD PFV Santa Luisa	22.4	10.0	-55.50 %
PMGD PFV Santa Margarita	10.9	4.8	-55.81 %
PMGD PFV Santa Rita	22.8	12.3	-45.89 %
PMGD PFV Santuario	11.7	18.0	+53.93 %
PMGD PFV Saturno Norte	23.4	11.0	-52.92 %
PMGD PFV Siete Colores	-	0.0	-
PMGD PFV Sol de Septiembre	27.4	42.9	+56.34 %
PMGD PFV Sol del Norte	19.8	19.4	-2.24 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	71.7	66.3	-7.58 %
PMGD PFV Talca	45.7	14.1	-69.27 %
PMGD PFV Talhuén	18.3	16.1	-12.19 %
PMGD PFV Tallado	54.6	68.6	+25.47 %
PMGD PFV Tamarugo	21.6	24.1	+11.50 %
PMGD PFV Tambo Real	19.6	16.6	-15.65 %
PMGD PFV Taranto	28.3	22.9	-19.33 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	38.5	31.4	-18.39 %
PMGD PFV Til Til	7.3	7.9	+8.99 %
PMGD PFV Torino	29.9	7.1	-76.43 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	7.2	15.1	+109.54 %
PMGD PFV Trebal	8.7	10.4	+19.47 %
PMGD PFV Trebo	12.2	9.6	-21.06 %
PMGD PFV Trica-Dos	3.9	6.2	+60.00 %
PMGD PFV Tricahue II	15.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Trinidad	10.8	5.9	-45.38 %
PMGD PFV Tucuquere	5.2	14.3	+175.38 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.3	0.1	-54.44 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	+1076.34 %
PMGD PFV UTFSM Viña	0.9	0.6	-38.08 %
PMGD PFV Valle Este II	77.6	53.6	-30.92 %
PMGD PFV Valle Oeste II	74.5	50.6	-32.04 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	6.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ventisquero	-	11.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	21.8	12.7	-41.58 %
PMGD PFV El Roble	19.6	13.2	-32.45 %
PMGD PFV El Romeral	26.3	11.0	-58.24 %
PMGD PFV El Salitral	15.6	27.2	+74.36 %
PMGD PFV El Sauce	19.6	6.2	-68.27 %
PMGD PFV El Sharon	9.9	7.7	-22.46 %
PMGD PFV El Tiuque	6.8	3.3	-51.62 %
PMGD PFV El Trigal	-	0.0	-
PMGD PFV El Zorzal	14.5	7.2	-50.54 %
PMGD PFV Encino	6.0	4.1	-31.41 %
PMGD PFV Encon	14.7	56.1	+281.29 %
PMGD PFV Erinome	16.0	9.3	-41.83 %
PMGD PFV Escorial del Verano	10.1	17.1	+68.91 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-
PMGD PFV Esperanza	0.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	9.2	8.3	-9.91 %
PMGD PFV Fardela Negra	12.4	4.6	-62.85 %
PMGD PFV Filomena	6.9	17.2	+150.94 %
PMGD PFV Florencia Solar	33.6	31.2	-6.96 %
PMGD PFV Foster	11.2	7.8	-30.54 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	5.3	6.1	+14.34 %
PMGD PFV Fulgor	7.6	6.3	-17.26 %
PMGD PFV GR Lemu	34.1	16.2	-52.69 %
PMGD PFV GR Peumo	28.0	20.8	-25.69 %
PMGD PFV GR Pitao	15.3	10.9	-28.76 %
PMGD PFV GR Rauli	34.5	12.5	-63.63 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	44.3	42.7	-3.61 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	6.9	6.1	-11.44 %
PMGD PFV Gabriela	71.9	85.4	+18.79 %
PMGD PFV Girasoles	9.7	7.1	-26.69 %
PMGD PFV Granada	18.4	26.1	+42.01 %
PMGD PFV Granate	73.9	64.2	-13.11 %
PMGD PFV Guadalaio	3.7	6.9	+85.85 %
PMGD PFV Guadalupe	15.5	32.7	+110.55 %
PMGD PFV Guanaco Solar	31.1	34.4	+10.39 %
PMGD PFV Guarana	8.5	5.4	-36.43 %
PMGD PFV Helios	10.0	13.1	+30.10 %
PMGD PFV Homero	5.3	6.9	+29.43 %
PMGD PFV Hormiga	6.9	10.0	+44.72 %
PMGD PFV Hornitos	0.9	0.7	-30.33 %
PMGD PFV Huape	20.2	10.3	-49.22 %
PMGD PFV Huaquelon	68.2	22.7	-66.66 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	8.4	5.4	-36.11 %
PMGD PFV Illapel 5X	10.2	18.8	+83.82 %
PMGD PFV Independencia	18.3	18.3	-
PMGD PFV Itahue Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Jahuel	16.1	37.7	+134.37 %
PMGD PFV Jaururo	4.8	6.4	+34.17 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Venturada	70.5	34.4	-51.24 %
PMGD PFV Vicente	0.0	0.0	-
PMGD PFV Victoria	85.7	84.8	-1.12 %
PMGD PFV Villa Alegre	34.1	10.1	-70.46 %
PMGD PFV Villa Cruz	4.2	8.5	+103.10 %
PMGD PFV Villa Moscoso	3.6	3.1	-12.38 %
PMGD PFV Villa Prat	10.2	3.1	-69.53 %
PMGD PFV Villa Seca	0.0	11.3	-
PMGD PFV Villa Solar	13.4	3.8	-71.51 %
PMGD PFV Violeta	24.2	27.0	+11.24 %
PMGD PFV Vituco 2B	9.6	5.0	-47.96 %
PMGD PFV Yahutela	-	33.7	-
PMGD PFV Ñihue	3.0	4.0	+34.66 %
PMGD PFV Ñiquén	6.6	9.4	+42.12 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	14.8	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	22.2	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.0	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.1	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Javiera Carrera	27.7	26.5	-4.48 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	4.4	1.5	-65.99 %
PMGD PFV Kaufmann	0.7	0.7	-
PMGD PFV Konda	5.1	17.4	+240.59 %
PMGD PFV La Acacia	11.5	10.4	-9.91 %
PMGD PFV La Blanquina	21.2	21.4	+1.23 %
PMGD PFV La Chapeana	11.0	12.5	+14.07 %
PMGD PFV La Chimba Bis	13.1	10.6	-19.38 %
PMGD PFV La Esperanza II	27.6	16.8	-39.25 %
PMGD PFV La Estancia	8.7	6.6	-23.97 %
PMGD PFV La Foresta	13.4	6.0	-55.26 %
PMGD PFV La Frontera	14.7	8.9	-39.78 %
PMGD PFV La Gamboina	3.2	2.5	-20.87 %
PMGD PFV La Lajuela	8.8	17.4	+97.50 %
PMGD PFV La Ligua	5.5	8.6	+56.91 %
PMGD PFV La Manga	10.7	4.5	-58.47 %
PMGD PFV La Muralla	7.4	5.0	-32.21 %
PMGD PFV La Palma Solar	83.7	37.6	-55.15 %
PMGD PFV La Victoria	64.5	35.8	-44.46 %
PMGD PFV Lagunilla	11.6	5.0	-57.19 %
PMGD PFV Las Cabras	9.1	3.4	-63.23 %
PMGD PFV Las Cachañas	27.0	17.4	-35.46 %
PMGD PFV Las Catitas	42.1	28.2	-32.95 %
PMGD PFV Las Chacras	5.3	4.2	-20.00 %
PMGD PFV Las Codornices	4.9	11.3	+131.02 %
PMGD PFV Las Lechuzas	4.9	10.5	+113.67 %
PMGD PFV Las Majadas	52.3	66.1	+26.35 %
PMGD PFV Las Mercedes	5.9	4.2	-27.86 %
PMGD PFV Las Mollacas	11.0	3.4	-68.85 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	15.4	15.4	-
PMGD PFV Las Palomas	9.0	13.4	+49.00 %
PMGD PFV Las Perdices	4.1	7.0	+69.51 %
PMGD PFV Las Rojas	18.6	10.8	-42.10 %
PMGD PFV Las Taguas	-	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	28.2	21.1	-25.11 %
PMGD PFV Las Terrazas	3.7	5.8	+55.41 %
PMGD PFV Las Torcazas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tortolas	22.9	10.7	-53.12 %
PMGD PFV Las Turcas	4.5	7.1	+57.33 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	0.0	29.2	-
PMGD PFV Lingue	11.7	8.8	-25.07 %
PMGD PFV Lipangue	4.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Liquidambar	22.2	45.0	+102.49 %
PMGD PFV Lirio del Campo	10.1	6.4	-36.76 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	55.8	26.1	-53.30 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	28.8	22.7	-21.05 %
PMGD PFV Llay Llay	37.6	50.6	+34.80 %
PMGD PFV Lo Boza	1.4	1.5	+8.36 %
PMGD PFV Lo Chacón	9.7	6.2	-36.27 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardín	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	63.0	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	5.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	16.8	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifín	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.7	-
PMGD TER Tomaval	-	12.7	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	22.7	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Miguel	-	3.3	-
PMGD PFV Lo Miranda	7.7	11.8	+52.60 %
PMGD PFV Lo Sierra	10.0	6.3	-37.29 %
PMGD PFV Lockma	76.6	86.7	+13.23 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	10010.8	9732.6	-2.78 %

Abreviaturas:

- CSE:**Conectada a Sistema Externo

DF:Desconexión Forzada

ERE:Estado de Reserva Estratégica

FE:Falla Externa
- LF:**Limitación Forzada

MM:Mantenimiento Mayor

P:Prueba de Puesta en Servicio

RO:Restricción Operativa

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

TER Arauco MAPA	Menor Generación en prueba de Puesta en Servicio.
TER Kellar GNL	Mayor generación real por costo marginal.
TER Norgener-NT02	Menor generación real por indisponibilidad.
TER San Isidro I Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Cipreses	66.0	U-2 Indisponible, según IF 2023003790.
HP Alfalfal 2	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP La Confluencia	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles, con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Atacama 2 Diésel	0.0	C. Atacama 2 TG2B+ 0.5TV2C indisponible. Causa informada. Falla en la partida, según IF 2023003815.
TER Norgener-NT02	0.0	Indisponible. según IF 2023003819.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Pehuenche	70.0	Limitada en 250 MW. Causa informada: Obstrucción de uno de los dos vanos en la bocatoma de la aducción común, disponible para prestar SSCC, según IL 2023001500.
HP Rucue	39.0	Limitada a 70 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Para realizar limpieza efectiva de las rejillas de toma en cámara de carga Rucue, según SICF 2023084308.
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Santa Isabel	87.0	Limitada a 104 MW, según IL 2023001491.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	98.0	Limitada a 151 MW, según IL 2023000939.
TER Guacolda 2	94.0	Limitada en 146 MW, según IL 2023000905. Y limitada a 90 MW, según IL 2023001498.
TER Taltal 2 Diesel	0.0	U-2 limitada, disponible para generar solamente con gas. Causa informada: Problemas en cámaras de combustión, según IL 2023001494.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Atacama	0.0	En período de puesta en servicio.
PE LA CABAÑA	0.0	En período de puesta en servicio.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	Limitada. Causa informada: Ante evento meteorológico e incrementos de caudales y consecuentemente vertimientos en el embalse observados por modelos de operación, se requiere suspender la participación de la central en SSCC y prorrates de generación en el sistema con el propósito de resguardar y mitigar eventuales efectos a la seguridad aguas abajo del embalse, según IL 2023001482.
HE Ralco	100.0	Limitada a generar a plena carga. Causa informada: Considerando la Ley de Embalses N° 20304 junto con las estimaciones de caudales afluentes superiores a los 1500 m3/s, se solicita retirar a la central de la participación en servicios complementarios y prorrato junto con despachar la central al máximo posible. Lo anterior permitiría manejar la crecida disminuyendo el peak de caudal efluente, lo que permitiría una menor afectación a los usuarios de agua y comunidades ubicadas aguas abajo del embalse, según IL 2023001483.
HE Rapel	100.0	U-2 limitada a carga fija de plena. Causa informada: ruptura de pasador cizalle N°9, no puede prestar servicios complementarios. Además, si se solicita el retiro del servicio, lo podrá realizar, pero no podrá volver a entrar en servicio hasta su reparación, según IL 2023001502.
TER Norgener-NT01	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NT02	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada. Causa informada: A raíz del ciclaje diario, se limitan los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas, esta limitación solo se presentará hasta el día 15 de junio de 2024, según IL 2023001445.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PE Atacama, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka y La Cabaña continúan en período de puesta en servicio.
06:55	Transelec	S/E Polpaico equipo CER interrupción forzada por protecciones, según IF 2023003823.
07:05	CGE	S/E Chillán interruptor B2 abierto y S/E Monterrico interruptor B4 abierto.
07:05	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 abierto.
07:06	Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1 abierta por regulación de tensión.
07:07	STM	SDAC habilitado.
07:31	CGE	Línea de 110 kV Ovalle - Illapel interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Se investiga, según IF 2023003828.
07:31	Prime Energía	C. Combarbalá indisponible. Causa informada: Falla en la línea de 110 kV Ovalle - Illapel, según IF 2023003826.
07:57	Transelec	Línea e 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección visual con trepado, por falla de Línea 220 kV Canutillar-Puerto Montt C1 y C2, ocurrida el 15.09.2023 y que por condiciones climáticas no se ha logrado investigar, según SICF 2023084337, 2023084338 y 2023084371.
09:13	Scotta	C. Llauquereo con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de bocatoma, según SDCF 2023084479.
09:22	STM	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
09:22	STM	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
10:20	Innergex	C. Peuchén con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Obstrucción de cámara de carga, según SDCF 2023084458.
10:41	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
10:44	CGE	Línea de 66 kV Santa Elvira - Nueva Aldea con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elementos extraños entre estructuras N° 23-24 y N° 46-47, según SICF 2023084471.
10:46	Scotta	C. Llauquereo cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023084479.
10:46	Scotta	C. MC3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de bocatoma, según SDCF 2023084481.
11:54	Innergex	C. Peuchen cancela solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023084458.
12:00	Transelec	S/E Polpaico CER JT4 220 KV, 100 MVAR con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reinicio de computador de control MACH A para recuperar su operatividad, según SICF 2023084376.
12:02	Scotta	C. MC3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023084481.
13:11	Scotta	C. Palmar con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de bocatoma, según SDCF 2023084506.
13:18	Innergex	C. Mampil con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampil por obstrucción de Cámara de Carga Mampil, según SDCF 2023084527.
13:38	Transelec	Línea e 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023084337, 2023084338 y 2023084371.
13:47	Innergex	C. Mampil cancela solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023084527.
13:48	CGE	Línea de 66 kV Santa Elvira - Nueva Aldea cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023084471.
14:08	CGE	Línea de 66 kV Lucero - Chillán con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elementos extraños de línea AT 66kV en el tramo Chillán - Quilmo 2, según SICF 2023084547.
14:21	CGE	Línea de 110 kV Ovalle - Illapel cerrada y cancelado IF 2023003828.
14:44	Prime Energía	C. Combarbalá disponible, cancelado IF 2023003826.
15:28	CGE	Línea de 66 kV Chillán - Monterrico con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de volantín con técnica de líneas energizadas en línea de 66 KV Chillán - Monterrico en vanos 10A -11 y 28-36 y línea de 66 KV Monterrico - Santa Elvira en vanos 4-6 Y 14-15, según SICF 2023084627.
15:44	Transelec	S/E Polpaico CER JT4 220 KV, 100 MVAR cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023084376.
15:44	Transelec	S/E Polpaico equipo CER disponible y en servicio, cancelado IF 2023003823 e IL 2023001476.
15:45	CGE	Línea de 66 kV Lucero - Chillán cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023084547.

Hora	Centro de Control	Observación
16:00	Enel Generación	C. Rapel U-2 limitada a carga fija de plena. Causa informada: ruptura de pasador cizalle N°9, debido a esto, la Unidad queda limitada a permanecer en servicio en carga fija y no podrá participar de los servicios complementarios de CPF, CSF y CTF. Además, si se solicita el retiro del servicio, lo podrá realizar, pero no podrá volver a entrar en servicio hasta su reparación, según IL 2023001502.
16:02	STS	Línea de 66 kV Enlace - Fibranova con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Retiro de corteza de árbol, la cual podría generar interrupción indeseada de línea de transmisión, según SDCF 2023084633.
16:30	Celeoredes	S/E Cerro Calera BC de 12 kV de 2.5 MVAR N° 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de punto caliente en Bushing de Banco de Condensadores N°1 de S/E Cerro Calera por riesgo a las instalaciones, según SDCF 2023084658.
16:36	CGE	S/E Colo Colo 52BT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 en el interruptor 52BT1, según SICF 2023084669.
17:25	CGE	Línea de 110 kV Tap Alto Melipilla - Bollenar con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Realizar retiro con técnica de línea energizada de volántin en vano 170-171, según SICF 2023084729.
17:27	AES Andes	C. Nueva Ventanas sale del servicio en forma intempestiva con 116 MW, según IF 2023003829.
17:34	CGE	S/E Colo Colo 52BT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023084669.
17:37	Enel Generación	C. Cipreses U-3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Sin equipo de extinción de incendio activo en el generador (CO2), esto debido a expulsión del CO2, producto de falla en U-2, el día 16 de septiembre, según SDCF 2023084781.
17:44	Enel Generación	C. Antuco con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Desripiado permanente en bocatoma Laja. Esto debido a que se está realizando desembanque de bocatoma Abanico, la cual acumuló gran cantidad de material producto de las lluvias, según SICF 2023084753.
17:58	AES Andes	S/E Central Alfalfal transformador 245/123/15kV N° 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Presencia de hilo de volántin que podría provocar un cortocircuito en el equipo y daño a las personas, según SDCF 2023084795.
18:03	Colbún	C. Santa María sale del servicio en forma intempestiva con 88 MW. Continúa en pruebas.
18:05	Engie Generación	C. Mejillones IEM limitada a 209 MW. Causa informada: Problemas con quemador, según IL 2023001503.
18:07	Celeoredes	S/E Cerro Calera BC de 12 kV de 2.5 MVAR N° 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023084658.
18:37	CGE	Línea de 110 kV Tap Alto Melipilla - Bajo Melipilla con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Realizar retiro de volántin con técnica de línea energizada en vano 15 - 16, según SICF 2023084801.
18:48	Celeoredes	S/E Cautín barra 1 y 2 de 220 kV con intervención de curso forzoso. Causa informada: S/E Cautín: Investigación y normalización de protección 87B 220kV sección 1 y 2 por condición de avería, trabajos consideran bloqueos de trip de la protección. Se solicita Bloqueo de trip en unidad de bahía 87BUJ7 y en unidad de bahía 87BJ8, según SICF 2023084672 - 2023084810.
19:09	CGE	Línea de 110 kV Tap Alto Melipilla - Bajo Melipilla cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023084801.
19:09	CGE	Línea de 110 kV Tap Alto Melipilla - Bollenar cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023084729.
19:15	AES Andes	C. Nueva Ventanas sincronizada en pruebas, según IF 2023003829.
19:19	STS	Línea de 66 kV Enlace - Fibranova cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023084633.
19:36	CGE	Línea de 66 kV Chillán - Monterrico cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023084627.
20:09	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
21:02	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 o 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
21:02	STM	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del Autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV Cerro Navia - El Salto 1 y 2.
22:00	Engie Generación	C. Mejillones IEM sin limitación, cancelada IL 2023001503.
23:59	AES Andes	C. Nueva Ventanas disponible, cancelada IF 2023003829.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -406.7 [MW]
12:15	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -90.4 [MW/m]
12:20	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 89.2 [MW/m]
13:15	Colbún	C. Rucúe finaliza vertimiento.
13:15	Colbún	C. Quiileco finaliza vertimiento.
13:55	Enel Generación	C. Antuco inicia vertimiento.
16:30	Enel Generación	C. Pehuenche inicia vertimiento.
17:07	Colbún	C. Rucúe inicia vertimiento.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 874.6 [MW]
21:05	Enel Generación	C. Quilleco inicia vertimiento.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Cardones	C. Colmito datos scada.	08/07/2023	19:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
Scotta	C. Picoiquén datos scada.	21/08/2023	00:00		
AES Andes	S/E Ventanas barra de 220 kV datos SCADA fuera de servicio.	12/09/2023	15:02		
Transelec	S/E Polpaico equipo CER datos SCADA congelados	20/09/2023	06:55		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control		Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.		06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.		22/12/2022	14:30		