

Estudio para análisis de falla EAF 434/2023

"Apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E El Salado"

Fecha de Emisión: 31-10-2023

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	09/10/2023
Hora	15:27
Consumos desconectados (MW)	3.3
Demanda previa del sistema (MW)	8791.80
Porcentaje de desconexión	0.038 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Transformador N°1 110/23 kV de S/E El Salado / ET01T002SE016T002
Tipo de instalación	Transformador
Tensión nominal	110/23 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	Transelec S.A.
RUT	76.555.400-4
Representante Legal	Arturo Le Blanc
Dirección	Orinoco 90, piso 14, Las Condes, Santiago.

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	Transformador N°1 110/23 kV de S/E El Salado / ET01T002SE016T002 (*)
Propietario elemento fallado	Transelec S.A.
RUT	76.555.400-4
Representante Legal	Arturo Le Blanc
Dirección	Orinoco 90, piso 14, Las Condes, Santiago.

(*) No se pudo determinar el punto de falla según lo informado por la empresa Transelec S.A.

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, asociado al lado de alta tensión del transformador N°1 110/23 kV de dicha subestación, por operación de sus sistemas de protecciones asociados.

La empresa Transelec S.A. indica que la falla, presumiblemente, se produjo en las redes de distribución conectadas aguas abajo del transformador N°1 110/23 kV de S/E El Salado, debido a que no quedó evidencia alguna de su origen y ubicación.

d.2 Fenómeno Físico:

OTR2: Origen no determinado.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación ha sido afectada por un fenómeno físico similar, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 263-2023).

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar, durante los últimos 24 meses móviles:

FALLA ID	ACCIONES CORRECTIVAS CP	ACCIONES CORRECTIVAS LP
EAF 316-2021	Los días 21 y 24 de octubre del 2021, Transelec S.A. llevó a cabo diversos procedimientos para encontrar el elemento que originó la falla. Al respecto, la empresa Transelec S.A. indica: <i>"Actualmente, se encuentra en investigación el motivo de la falla sin tener una determinación final."</i> <i>"Al no encontrar evidencia del motivo de la falla, Transelec S.A. está tomando contacto con ABB Chile para recibir asesoría especialista sobre el equipamiento en cuestión (equipo CER y paño GIS JT4), y así poder determinar el origen de la falla y normalizar el CER de la S/E Cardones."</i>	No se indican.
EAF 340-2021	La empresa Transelec S.A. indica que se realizaron en terreno labores de investigación de la causa de la falla.	No se indican.
EAF 048-2022	La empresa Transelec S.A. señala que, puesto que la operación del sistema 2 del paño A8 se presume incorrecta, se efectuaron las respectivas consultas a fábrica para determinar si fue correcta o no la operación de este relé, en circunstancias en que aparentemente no hubo falla eléctrica.	No se indican.
EAF 124-2022	No se indican.	No se indican.
EAF 183-2022	Según lo señalado por Transelec S.A.: <i>"En el corto plazo, se continúa con el plan de acción comprometido en el IF2022001252, para verificar que la versión de firmware no sea la causal de la no operación de la función de distancia en el paño B3 de S/E Pullinque, que finalmente ocasiona la operación en respaldo del paño B3 de S/E Los Lagos."</i>	Según lo señalado por Transelec S.A.: <i>"Como medida de largo plazo, Transelec ha definido incorporar a su plan de reemplazo de protecciones los equipos de S/E Pullinque (paños B3 y B5), en el plazo más breve posible, el cual será informado durante el mes de junio, junto con el resultado de las medidas de actualización de firmware."</i>
EAF 288-2022	Transelec S.A. indica que seguirá investigando respecto de la causa de la operación del desconectador fusible 89HT1-F de S/E Dos Amigos.	No se indican.
EAF 293-2022	No se indican.	No se indican.
EAF 307-2022	La empresa Transelec S.A. señala que, como acción correctiva de corto plazo, se bloqueó la protección del sistema 1 del paño J4, Puerto Patache C2 de S/E Tarapacá, a través de la limitación N°2022001447 ingresada en el Sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional.	La empresa Transelec S.A. señala que, adicionalmente, se encuentra en análisis por parte del fabricante el comportamiento de la protección del sistema 1 del paño J4, Puerto Patache C2 de S/E Tarapacá y que, por otra parte, se revisarán los circuitos de medida de corrientes de las protecciones asociadas a la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache C2.

FALLA ID	ACCIONES CORRECTIVAS CP	ACCIONES CORRECTIVAS LP
EAF 352-2022	La empresa Transelec S.A. indica que, respecto a la normalización de los potenciales medidos en las protecciones de los paños H1 y H2 de la S/E Huasco, el 14 de septiembre de 2022, mediante los avisos Neomante N°2022082415 y N°2022082418, respectivamente, se realizaron intervenciones de curso forzoso para regularizar provisoriamente los contactos auxiliares desde el transformador de potencial de la barra hacia las protecciones de paño, haciendo efectiva la regularización. Adicionalmente, durante el mes de octubre de 2022, se tiene contemplado el envío de un estudio de ajustes de protecciones operacional con tal de temporizar adecuadamente las funciones de sobrecorriente.	No se indican.
EAF 354-2022	No se indican.	No se indican.
EAF 366-2022	No se indican.	No se indican.
EAF 401-2022	No se indican.	No se indican.
EAF 402-2022	No se indican.	No se indican.
EAF 263-2023	La empresa Transelec S.A. señala: <i>"No se registra un comportamiento erróneo de las instalaciones dada la condición provisoria. Una vez finalizados los trabajos en el equipo reconector del paño E1 de S/E El Salado se efectúa el cambio de ajustes de los sistemas 1 y 2 ABB RET670 a sus valores originales de forma inmediata."</i>	La empresa Transelec S.A. señala: <i>"No se registra un comportamiento erróneo de las instalaciones dada la condición provisoria. Una vez finalizados los trabajos en el equipo reconector del paño E1 de S/E El Salado se efectúa el cambio de ajustes de los sistemas 1 y 2 ABB RET670 a sus valores originales de forma inmediata."</i>
EAF 347-2023	La empresa Transelec S.A. señala: "1. Se realiza una inspección pedestre y con apoyo de dron en algunos sectores, esto se realiza en la noche y madrugada del siguiente día, el cual, se detalla a continuación: a. Con la distancia de falla, se estima el punto de la falla en la E97 de la línea mencionada. Por lo cual, se decide en primera instancia recorrer a pie el tramo entre la estructura E87 a E107 con personal interno. No encontrando hallazgos determinantes. b. En ese mismo sector se encuentra el tap-off Romeral, por lo cual, se coordina revisar la subestación en búsqueda de algún rastro de arco eléctrico. No encontrando hallazgos determinantes. c. Posteriormente, se recorren las estructuras; E144, E154 a E158 Debido a una presunta falla por contaminación por la alta humedad, sin embargo, esto se descarta con la inspección en terreno sin encontrar síntomas de descargas parciales o ruido por contaminación. d. Esta inspección duró desde 20:00 horas hasta las 05:00 horas del martes 15 de agosto. 2. Se realiza una inspección pedestre en los próximos dos días, la cual, se detalla a continuación: a. El martes 15 de agosto y con luz de día, se vuelve a recorrer el tramo entre E87 a E107 y se amplía la búsqueda entre la E108 a E164 a pie de estructura con personal interno. No encontrando hallazgos determinantes. b. Ese mismo día se solicita una inspección a las estructuras E144 y E154 a E158, para verificar si existen síntomas de contaminación. No encontrando hallazgos determinantes. c. El miércoles 16 de agosto se recorre a pie de estructura el tramo entre E52A a E86 ampliando el rango de búsqueda. No encontrando hallazgos determinantes. 3. Finalmente, entre los días viernes 18 y sábado 19, se realiza una inspección en el tramo de estructuras desde la E85 a E120 según una nueva estimación de la localización de falla. No encontrando hallazgos determinantes."	No se indican.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 263-2023).

d.4 Fenómeno eléctrico

PR50: Protección de sobrecorriente temporizada de fase.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

La empresa Transelec S.A. no indica el elemento donde se originó la falla, sin embargo, el elemento afectado corresponde al transformador Nº1 de S/E El Salado, cuyas tensiones nominales corresponden a 110/23 kV, con una capacidad de 15 MVA, grupo de conexión Dyn1 y su puesta en servicio fue en abril del año 2011, de acuerdo con la información disponible en la plataforma Infotécnica del Coordinador Eléctrico Nacional.

La empresa Transelec S.A. no adjunta información de los mantenimientos realizados al transformador Nº1 110/23 kV de S/E El Salado, durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

La empresa CGE S.A. indica ubicación urbana y rural.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

La empresa Transelec S.A. indica:

"Fuerza mayor, la falla en instalaciones de terceros u en otro segmento".

h. Comuna donde se presenta la falla

03201: Chañaral.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (11-10-2023)	Informe de 5 días (23-10-2023)
Transelec S.A.	09-10-2023	16-10-2023
CGE Transmisión S.A.	09-10-2023	19-10-2023
Compañía General de Electricidad S.A. (CGE S.A.)	10-10-2023	16-10-2023

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E El Salado	ST Zonal	Transformador Nº1 110/23 kV	15:27	15:48

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H.Dispon.	H. Norm.
S/E El Salado	El Salar / R77	Chañaral	2.30	0.026	388	15:27	15:48	15:48
S/E Chañaral	La Puntilla / C1	Chañaral	0.50	0.006	2216	15:27	15:59	15:59
S/E Chañaral	Barquitos / C2	Chañaral	0.50	0.006	2667	15:27	15:59	15:59
Total:			3.3 MW	0.038 %	5271			

- Los montos y horarios señalados corresponden a datos informados por CGE S.A. y CGE Transmisión S.A.


3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador/Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
S/E El Salado	El Salar / R77	CGE	Regulado	2.30	0.35	0.35	0.8
S/E Chañaral	La Puntilla / C1	CGE	Regulado	0.50	0.53	0.53	0.3
S/E Chañaral	Barquitos / C2	CGE	Regulado	0.50	0.53	0.53	0.3

Clientes Regulados : **1.4 MWh**
Clientes Libres : **MWh**
Total : **1.4 MWh**

- Los montos y horarios señalados corresponden a datos informados por CGE S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.



No se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación esperada y recuperación real de los consumos afectados por la falla.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	2.64	0.53	4.95
Último 20 %	0.66	0.53	1.24
100 % Total	3.30	0.53	6.19

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 8791.8 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Angostura (U1, U2 y U3), Mejillones (IEM), Norgener (NTO2), Pehuenche (U1 y U2), Ralco (U1 y U2) y Rapel (U4).

Estado y configuración previo a la falla

- Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos al evento.
- El PMGD Covadonga conectado en el alimentador El Salar, paño R77 de S/E El Salado, se encontraba generando 9 MW.

Otros antecedentes relevantes

La empresa Transelec S.A. señala:

"El 09 de octubre de 2023, a las 15:27 horas, se produjo la desconexión forzada del paño HT1 en la S/E El Salado, por operación de protecciones en respaldo a una falla aguas abajo de la Barra 23 kV El Salado. Como consecuencia de la falla queda fuera de servicio el transformador 1 de 110/24 kV, la barra de 23 kV de S/E El Salado, la línea de 23 kV El Salado - Chañaral y el alimentador de 23kV El Salado (Enami).

En el momento de la falla se encontraba personal de CGE en la S/E Chañaral, por lo tanto, no fue posible reconnectar la línea de 23 kV El Salado - Chañaral hasta recibir confirmación de CGE a las 15:59 horas. En el reconnectador del paño E1 de S/E El Salado asociado a esta línea, no se registraron eventos de falla ni operación de protecciones, la apertura del paño E1 se realizó de forma manual.

Por otro lado, en el SCADA se pudo observar que los niveles de potencia por el transformador 1 al momento de la falla no superan en ningún momento los valores nominales. Además, se realizó inspección de las instalaciones de S/E El Salado y se descartó falla en las instalaciones de Transelec. Por lo tanto, todo indica que la falla fue en redes de distribución y la operación de las protecciones del transformador 1 de S/E El Salado actuaron en respaldo por falla en el alimentador de 23 kV El Salado (Enami) que corresponde a instalaciones propiedad de CGE Distribución S.A (Emelat).

Finalmente, de acuerdo con los registros oscilográficos y eventos se concluye que las protecciones operaron correctamente de acuerdo con sus ajustes."

La empresa CGE Transmisión S.A. señala:

"A Las 15:27 hrs del día 09-10-2023 se produce la pérdida de suministro eléctrico de S/E Chañaral, a causa de falla aguas arriba de las instalaciones de CGE Transmisión, afectando a 1 MW, correspondientes a los consumos de Subestación antes mencionada, los cuales fueron recuperados a las 15:59 hrs del día 09-10-2023."

De forma complementaria, se adjuntan los informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Compañía General de Electricidad S.A., CGE Transmisión S.A. y Transelec S.A. (Anexo N°1) y otros antecedentes aportados por las mismas empresas. (Anexo N°2).

Acciones preventivas y/o correctivas

- a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa Transelec S.A. señala:

"No aplica, ya que la falla fue en instalaciones de terceros y las protecciones de Transelec operaron correctamente. Transelec realiza inspección del Transformador 1 de 110/24 kV de S/E El Salado, así como la barra de 23 kV sin encontrar indicios de falla en las instalaciones de S/E El Salado."

La empresa CGE Transmisión S.A. señala:

"Falla ocurrida en instalaciones de terceros, por lo que no hay acciones correctivas de corto plazo de responsabilidad de CGE Transmisión S.A."

c) Acciones correctivas a largo plazo:


La empresa Transelec S.A. señala:

"No aplica, ya que la falla fue en instalaciones de terceros y las protecciones de Transelec operaron correctamente. Transelec realiza inspección del Transformador 1 de 110/24 kV de S/E El Salado, así como la barra de 23 kV sin encontrar indicios de falla en las instalaciones de S/E El Salado."

La empresa CGE Transmisión S.A. señala:

"Falla ocurrida en instalaciones de terceros, por lo que no hay acciones correctivas de largo plazo de responsabilidad de CGE Transmisión S.A."

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
15:27	Transelec	Apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, correspondiente al transformador N°1 110/23 kV, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase (51).

- La hora señalada corresponde a lo informado por la empresa Transelec S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
09-10-2023	Transelec	15:43	Apertura manual del interruptor 52E1 de S/E El Salado, por maniobras de recuperación de consumos.
09-10-2023	Transelec	15:48	Se realiza el cierre del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, correspondiente al transformador N°1 110/23 kV. Se recupera la totalidad de los consumos afectados de S/E El Salado.
09-10-2023	Transelec	15:59	Se realiza el cierre del interruptor 52E1 de S/E El Salado, correspondiente a la línea 23 kV El Salado - Chañaral. Se normaliza la topología de la zona y se recupera la totalidad de los consumos afectados de S/E Chañaral.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por la empresa Transelec S.A.

ANEXO N°1

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Compañía General de Electricidad S.A., CGE Transmisión S.A. y Transelec S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 10-10-2023 14:53

Finalizado

Número:

2023004017

Solicitante:

ELIAS FRANCISCO FRITIS BORQUEZ

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E EL SALADO

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable

Nombre :

Fecha Perturbacion : 09-10-2023 15:27

Fecha Normaliza : 09-10-2023 15:48

Protección : .

Interruptor : .

Consumo : 2.5 MW

Comentario : ..

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Atacama

Comuna

Chañaral

Tipo Causa

Causa Definitiva

Causa Principal

Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Falla aguas arriba del sistema de Distribución CGE, afecta los consumos del alimentador El Salar.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.

-Elemento: Conductores

- Fenómeno Eléctrico:** Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

- Fenómeno Físico:** .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

- Observaciones:** CGE Dx. no se pronuncia por fallas Externas
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 2.5 / Región : Atacama / Clientes Afectados: 389

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÁjtico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

09-10-2023 15:27

Fecha / Hora Estimada Retorno:

09-10-2023 15:48

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

09-10-2023 15:48

 **Archivos Subidos**

Archivo	Fecha Subida
 Anexo 1_IF 48H 2023004017_SE EL SALADO_09-10-2023.rar (/informe_fallas/download_file /65258d23ad651f3dde43953a/Anexo 1_IF 48H 2023004017_SE EL SALADO_09-10-2023.rar)	16/10/2023 13:51:19

Archivo	Fecha Subida
 IF5D_2023004017_SE EL SALADO_09-10-2023.pdf (/informe_fallas/download_file/65258d23ad651f3dde43953a/IF5D_2023004017_SE EL SALADO_09-10-2023.pdf)	16/10/2023 13:51:37

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 10-10-2023 15:03

Finalizado

Número:

2023004019

Solicitante:

ELIAS FRANCISCO FRITIS BORQUEZ

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CHAÑARAL

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable

Nombre :

Fecha Perturbacion : 09-10-2023 15:27

Fecha Normaliza : 09-10-2023 15:59

Protección : .

Interruptor : .

Consumo : 1.6

Comentario : ..

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Atacama

Comuna

Chañaral

Tipo Causa

Causa Definitiva

Causa Principal

Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Falla aguas arriba del sistema de distribución de CGE, afecta los consumos de los alimentadores La Puntilla y Barquitos de S/E Chañaral.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.

- Elemento:** Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

- Fenómeno Físico:** .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

- Observaciones:** CGE Dx. no se pronuncia por fallas externas
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 1.6 / Región : Atacama / Clientes Afectados: 4898

Retorno Automático:

No Tiene Retorno AutomÁtico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

09-10-2023 15:27

Fecha / Hora Estimada Retorno:

09-10-2023 15:59

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

09-10-2023 15:59

 Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
 Anexo 1_IF 48H 2023004019_SE CHAÑARAL_09-10-2023.rar (/informe_fallas/download_file /6525902ead651f3de057e8e5/Anexo 1_IF 48H 2023004019_SE CHAÑARAL_09-10-2023.rar)	16/10/2023 15:41:28

Archivo	Fecha Subida
 IF5D_2023004019_SE CHAÑARAL_09-10-2023.pdf (/informe_fallas/download_file/6525902ead651f3de057e8e5/IF5D_2023004019_SE CHAÑARAL_09-10-2023.pdf)	16/10/2023 15:41:40

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 09-10-2023 16:33

Finalizado

Número:

2023004006

Solicitante:

Manuel Francisco Gaete Monsalve

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CHAÑARAL

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d - CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA

Nombre : CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA

Fecha Perturbacion : 09-10-2023 15:27

Fecha Normaliza : 09-10-2023 15:59

Protección : .

Interruptor : .

Consumo : 1

Comentario : ..

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Atacama

Comuna

Chañaral

Tipo Causa

Causa Presunta

Causa Principal

Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.

-Elemento: Transformadores de poder

- Fenómeno Eléctrico:** Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

- Fenómeno Físico:** Se investiga.
-Elemento: Se investiga.
-Fenómeno Eléctrico: Se investiga.
-Operación de los interruptores: Se investiga.

Observaciones:

-Observaciones: Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE TRANSMISION, afectando a consumos de Transformador N°1 23/13.2kV S/E Chañaral.

-Acciones Inmediatas: .

-Hechos Sucedidos: .

-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .

-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 1 / Región : Atacama / Clientes Afectados: 5283

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÁtico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

09-10-2023 15:27

Fecha / Hora Estimada Retorno:

09-10-2023 15:59

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

09-10-2023 15:59

 Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
 IF 2023004006 Desconexión LT 23kV Salado-Chañaral.pdf (/informe_fallas/download_file/65245164ad651f4db3d2d87f/IF 2023004006 Desconexión LT 23kV Salado-Chañaral.pdf)	19/10/2023 08:47:52

Archivo	Fecha Subida
 ANEXO I. Informe-diario-09-10-2023 CEN.pdf (/informe_fallas/download_file/65245164ad651f4db3d2d87f/ANEXO I. Informe-diario-09-10-2023 CEN.pdf)	19/10/2023 08:47:56

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 09-10-2023 17:36

Finalizado

Número:

2023004008

Solicitante:

TRANSELEC S.A.

Empresa:

TRANSELEC S.A.

Tipo de Origen:

Interno

SubEstación:

S/E EL SALADO

Falla Sobre:

pañó

Elementos

Tipo: panos - S/E EL SALADO HT1

Nombre : S/E EL SALADO HT1

Fecha Perturbacion :

Fecha Normaliza :

Protección :

Interruptor :

Consumo :

Comentario :

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Comuna

Tipo Causa

Causa Presunta

Causa Secundaria

Comentarios Tipo Causa:

Interruptor 52JT1 de S/E El Salado opera por sobrecorriente residual temporizada, en respaldo a una falla aguas abajo de la Barra 23 kV El Salado, lo que corresponde a instalaciones de propiedad de CGE.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.

-Elemento: Conjunto aislación línea

-Fenómeno Eléctrico: Protección de sobrecorriente temporizada residual

-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:

-Elemento:

-Fenómeno Eléctrico:

-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: Posterior a la energización de Barra de 23 kV , CGE no autoriza a energizar la línea Chañaral por tener personal inspeccionando dentro de la S/E Chañaral.

-Acciones Inmediatas: Informar al CEN, CGE y CGE Distribución y recopilar información de las protecciones operadas.

-Hechos Sucedidos: 15:27 horas, opera por prot. en S/E El Salado el 52HT1, quedando fuera de servicio el TR1 110/23 kV, Barra 23 kV, Ln 23 kV El Salado - Chañaral y Alimentador El Salado 23 kV. 15:43 horas, se abre de forma manual 52E1 en S/E El Salado, para proceder a reconnectar. 15:48 horas, en coordinación con CGE Dist., se cierra 52HT1 S/E El Salado, en servicio TR1 110/23 kV, Barra 23 kV y Alimentador El Salado 23 kV. 15:59 horas, en coordinación con CGE Trans., se cierra 52E1, en servicio Ln 23 kV El Salado - Chañaral

-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .

-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

CGE TRANSMISIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 1 / Región : / Clientes Afectados:

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.3 / Región : / Clientes Afectados:

EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA / Perd. Estm. de Potencia: 0.7 / Región : /

Clientes Afectados:

Retorno Automatico:**Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:**

09-10-2023 15:27

Fecha / Hora Estimada Retorno:

09-10-2023 15:48

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

09-10-2023 15:48

 Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
 IF 2023004008.rar (/informe_fallas/download_file/65246464ad651f4dd10a887f/IF 2023004008.rar)	16/10/2023 19:47:16

ANEXO N°2

Otros antecedentes aportados por Compañía General de Electricidad S.A., CGE
Transmisión S.A. y Transelec S.A.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004017	FECHA DE FALLA: 09 de octubre de 2023
INSTALACIÓN (ES) S/E EL SALADO	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:**1.1. Fecha y hora de la Falla:**

Fecha	09 de octubre de 2023
Hora	15:27

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.**1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.**
S/E EL SALADO**1.3. Datos de la Empresa.**

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Quezada Escobar.
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes,
Santiago, Chile.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004017	FECHA DE FALLA: 09 de octubre de 2023
INSTALACIÓN (ES) S/E EL SALADO	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador (Primario)	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados (potencia instalada Dx)	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
		Nombre	Nema		Desconexión	Normalización							
El Salado	T1	El Salar	R77	2,3	15:27	15:48	1	388	12.687	CGE	Chañaral	R	Se recupera el 100% de los consumos
Total				2,3				388					

ENS: **0,805 MWh.**

Nº de clientes afectados CGE: **388**

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004017	FECHA DE FALLA: 09 de octubre de 2023
INSTALACIÓN (ES) S/E EL SALADO	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	Subestación	Alimentador		Potencia Desprendida (MW)
		Nombre	Nema	
COVADONGA	EL SALADO	EL SALAR	R77	9

ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida de cons	Hora de Desconexión	Tiempo de interrupci	Hora de Normalizaci	Comunas	Sistema	Energía Inte	N° Clientes	Energía Inte	N° Clientes	ID Coordin	Coordinad	Tipo de cik	ID Cliente	Cliente Lib	Cpph equiv
488	BA S/E EL SALADO 23KV	14953	S/E EL SALADO B	EL SALAR	2.300	09-10-2023 15:27	0.350	09-10-2023 15:48	Chañaral	B	0.03	388	0.00	0.00	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.091

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004019	FECHA DE FALLA: 09 de octubre de 2023
INSTALACIÓN (ES) S/E CHAÑARAL	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:**1.1. Fecha y hora de la Falla:**

Fecha	09 de octubre de 2023
Hora	15:27

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.**1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.
S/E CHAÑARAL****1.3. Datos de la Empresa.**

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Quezada Escobar.
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes,
Santiago, Chile.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004019	FECHA DE FALLA: 09 de octubre de 2023
INSTALACIÓN (ES) S/E CHAÑARAL	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados (potencia instalada Dx)	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización							
Chañaral	T1	La Puntilla	C1	0,5	15:27	15:59	1	2216	5790	CGE	Chañaral	U	Recuperado 100% de los consumos
	T1	Barquitos	C2	0,5	15:27	15:59	1	2667	4827	CGE	Chañaral	U	Recuperado 100% de los consumos
Total				1,0				4.883	10.617				

ENS: **0,533 MWh.**

Nº de clientes afectados CGE: **4.883**

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004019	FECHA DE FALLA: 09 de octubre de 2023
INSTALACIÓN (ES) S/E CHAÑARAL	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	Subestación	Alimentador		Potencia Desprendida (MW)
		Nombre	Nema	
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida de cons	Hora de Desconexión	Tiempo de Interrupci	Hora de Normalizaci	Comunas A	Sistema de	Energía Inte	N° Clientes	Energía Inte	N° Clientes	ID Coordinad	Coordinad	Tipo de clk	ID Cliente	Cliente Lib	Cpph equiv
539	BA S/E CHANARAL 13.8KV	2822	S/E CHAÑARAL C1	LA PUNTILLA	0.500	09-10-2023 15:27	0.533	09-10-2023 15:59	Chañaral	B	0.26	2216	0.00	0.00	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.483
539	BA S/E CHANARAL 13.8KV	2823	S/E CHAÑARAL C2	BARQUITOS	0.500	09-10-2023 15:27	0.533	09-10-2023 15:59	Chañaral	B	0.39	2667	0.00	0.00	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.723

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004006	FECHA DE FALLA: 09 de octubre 2023
INSTALACIÓN (ES) 52ET1 S/E Chañaral	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	09 octubre 2023
Hora	15:27

1.2. Localización de la falla:

1.2.1. Nombre de instalación donde se produjo de falla.

- Falla externa a instalaciones de CGE Transmisión S.A.

1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado.

- Falla externa a instalaciones de CGE Transmisión S.A.

1.2.3. Elemento o equipo fallado.

- Falla externa a instalaciones de CGE Transmisión S.A.

1.3. Causa origen de la falla:

Pérdida de suministro por falla externa en instalaciones de la empresa Transelec aguas arriba a instalaciones de CGE Transmisión, afectando a consumos de Transformador N°1 23/13.2kV S/E Chañaral.

1.4. Proposición de origen de la falla.

Externa

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004006	FECHA DE FALLA: 09 de octubre 2023
INSTALACIÓN (ES) 52ET1 S/E Chañaral	

1.5. Código de falla.

Causas de Falla	Código	Descripción
Fenómeno Físico	OPE6	Falla externa a instalaciones de CGE Transmisión
Elemento del Sistema Eléctrico	(*)	-
Fenómeno Eléctrico	(**)	-
Modo	(**)	-

(*) No corresponde a CGE Transmisión pronunciarse sobre falla en instalaciones de terceros

(**) No existen protecciones operada de CGE Transmisión

1.6. Comuna donde se originó la falla.

3201, Chañaral

1.7. Comunas afectadas por la falla.

3201, Chañaral

1.8. Reiteración.

1.8.1. Nº de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles).

No hay fallas en los últimos 24 meses en la instalación.

1.8.2. Nº de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24meses móviles).

No hay fallas en los últimos 24 meses con el mismo fenómeno físico

1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

IF N°	Fecha falla	Hora Falla	Código Fenómeno Físico.

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004006	FECHA DE FALLA: 09 de octubre 2023
INSTALACIÓN (ES) 52ET1 S/E Chañaral	

1.9. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: CGE Transmisión S.A.
RUT: 77.465.741-k
Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección: Av. presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

2. INSTALACIONES AFECTADAS

Instalación Primaria Afectada			Horarios	
Subestación	Transformador AT/MT	Barra MT	Hora Desconexión	Hora Normalización
Chañaral	Transformador N°1	Barra N°1 13,2kV	15:27	15:59

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.

S/E Chañaral




Figura 1; Diagrama Unilineal Simplificado de Zona Afectada.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004006	FECHA DE FALLA: 09 de octubre 2023
INSTALACIÓN (ES) 52ET1 S/E Chañaral	

4. PERDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004006	FECHA DE FALLA: 09 de octubre 2023
INSTALACIÓN (ES) 52ET1 S/E Chañaral	

5. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Distribuidora	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización		
Chañaral	T1	Cto. La Puntilla	C1	0,5	15:27	15:59	CGE	Se recupera 100%
	T1	Cto. Barquitos	C2	0,5	15:27	15:59	CGE	Se recupera 100%
Total				1,00				

ENS: **0,533 MWH.**

Nota: Las pérdidas de consumos informadas corresponden a magnitudes de potencia medidas en sistema CGE S.A (Cabeza de alimentador), en consecuencia, estos valores consideran el aporte de los PMGD conectados en red de MT y no representan los consumos efectivamente desprendidos.

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

SUBESTACIÓN	EVENTO	HORARIO
Chañaral	Perdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de CGE TRANSMISION, afectando a consumos de Transformador N°1 23/13.2kV S/E Chañaral.	15:27
El Salado	Desconexión Forzada 52HT1 S/E El Salado TRANSELEC	15:27
El Salado	Cerrado 52HT1 S/E El Salado TRANSELEC en coordinación con CGE, Energizado hacia red MT de CGE.	15:48
Chañaral	Cerrado 52E1 S/E El Salado, Energizada LT 23 KV EL Salado - Chañaral. Se recuperan los consumos de S/E El Salado.	15:59

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004006	FECHA DE FALLA: 09 de octubre 2023
INSTALACIÓN (ES) 52ET1 S/E Chañaral	

7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

No hay esquemas de protección operado de CGE Transmisión

8. ACCIONES CORRECTIVAS.

8.1. Acciones Correctivas de Corto Plazo.

- Falla ocurrida en instalaciones de terceros, por lo que no hay acciones correctivas de corto plazo de responsabilidad de CGE Transmisión S.A.

8.2. Acciones correctivas de Largo Plazo

- Falla ocurrida en instalaciones de terceros, por lo que no hay acciones correctivas de largo plazo de responsabilidad de CGE Transmisión S.A.

9. CONCLUSIONES.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el presente informe se concluye que, de acuerdo con la información obtenida del informe de novedades del centro de despacho de carga (CDC) del día 09-10-2023 a las 15:27 hrs., se produce una desconexión forzada de las instalaciones de CGE Transmisión por fallas en instalaciones de Transelec.

Correctamente no existen protecciones operadas de CGE Transmisión.

10. ANALISIS CONJUNTO.

A Las 15:27 hrs del día 09-10-2023 se produce la perdida de suministro eléctrico de S/E Chañaral, a causa de falla aguas arriba de las instalaciones de CGE Transmisión, afectando a 1 MW, correspondientes a los consumos de Subestación antes mencionada, los cuales fueron recuperados a las 15:59 hrs del día 09-10-2023.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2023004006	FECHA DE FALLA: 09 de octubre 2023
INSTALACIÓN (ES) 52ET1 S/E Chañaral	

ANEXO

ANEXO 1. Informe diario del CEN 09-10-2023

INFORME DIARIO

Lunes 09 de Octubre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF
BESS Angamos	-	7.1	GNP	
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %	
BESS Cochrane	-	0.2	GNP	LF
BESS Diego de Almagro Sur	-	31.2	GNP	
BESS Salvador	-	0.0	-	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	1200.0	1163.1	-3.08 %	
HE Angostura	5702.3	4848.0	-14.98 %	
HE Antuco	4255.7	3904.2	-8.26 %	
HE Canutillar	2514.1	923.0	(*) -63.29 %	
HE Cipreses	1072.1	1138.1	+6.15 %	
HE Colbún	10473.2	9870.0	-5.76 %	
HE El Toro	0.0	27.5	GNP	
HE Machicura	2014.4	1775.0	-11.89 %	RO
HE Pangue	6618.9	7768.1	(*) +17.36 %	
HE Pehuenche	9931.6	10940.6	+10.16 %	
HE Pilmaiquén	936.0	891.4	-4.76 %	RO
HE Ralco	11854.1	13385.1	(*) +12.92 %	RO
HE Rapel	2286.8	2584.6	+13.02 %	
HP Abanico	0.0	0.0	-	DF
HP Alfalfal	1065.9	1313.1	+23.19 %	MM
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	108.0	103.9	-3.77 %	LF
HP Blanco	350.0	672.5	+92.14 %	
HP Capullo	216.0	205.9	-4.68 %	
HP Carilafquen	168.0	127.4	-24.17 %	
HP Chacabuquito	273.6	420.8	+53.80 %	
HP Chacayes	1506.2	1516.7	+0.70 %	
HP Chapiquina	123.5	141.9	+14.90 %	
HP Convento Viejo	313.8	309.0	-1.52 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	192.0	183.9	-4.20 %	
HP Curillinque	0.0	0.0	-	MM
HP Digua	310.0	277.6	-10.45 %	
HP El Paso	143.0	171.0	+19.58 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	257.0	254.7	-0.89 %	
HP Guayacán	175.2	164.2	-6.28 %	
HP Hornitos	176.0	380.9	+116.42 %	
HP Isla	1525.7	1331.1	-12.75 %	
HP Itata	480.0	476.9	-0.65 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Punta del Viento	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Renaico	113.0	141.9	+25.52 %	PMG
PMG HP Rio Huasco	21.5	22.6	+4.94 %	PMG
PMG HP San Clemente	59.7	62.4	+4.52 %	PMG
PMG PE La Esperanza	108.2	84.3	-22.03 %	PMG
PMG PFV Antay	76.1	76.1	-0.05 %	PMG
PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Castilla	26.6	19.1	-28.46 %	PMG
PMG PFV De los Andes	84.5	82.5	-2.26 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	51.1	49.2	-3.70 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	6.3	5.1	-18.44 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Machicura	60.7	66.6	+9.81 %	PMG
PMG PFV North West	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	7.0	14.6	+108.72 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	1.5	1.5	-1.97 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	14.2	74.8	+426.83 %	PMG
PMG PFV SDGx01	6.2	6.3	+1.61 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	75.0	73.4	-2.19 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	0.0	67.4	-	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	28.9	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	88.4	93.4	+5.67 %	PMG
PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	2.2	0.0	-100.00 %	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	-	0.0	-	
PMGD PFV Pellin	-	0.0	-	
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Juncal	195.0	317.0	+62.56 %		TER Angamos-ANG1	4524.5	4304.5	-4.86 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF	TER Angamos-ANG2	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF	TER Antilhue	0.0	0.0	-	
HP La Mina	353.2	383.0	+8.44 %		TER Arauco	240.0	189.8	-20.93 %	
HP Laja I	500.6	458.1	-8.49 %		TER Arauco MAPA	425.0	429.7	+1.10 %	P
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF	TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
HP Lican	168.0	136.7	-18.66 %		TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
HP Lircay	480.0	487.7	+1.60 %		TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM	TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
HP Los Hierros	456.0	454.5	-0.32 %		TER Atacama 1 GNL	1978.1	863.1	(*) -56.37 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF	TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	44.0	51.7	+17.58 %		TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Los Quilos	456.0	708.0	+55.26 %		TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	
HP Maitenes	0.0	0.0	-		TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Malalcahuuello	0.0	172.6	GNP		TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
HP Mampil	446.1	456.3	+2.27 %		TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
HP Mocho	172.8	159.2	-7.88 %		TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
HP Palmucho	768.0	777.5	+1.23 %		TER CMPC Cordillera Gas Arg	70.2	133.7	+90.38 %	
HP Peuchen	722.4	605.5	-16.18 %		TER CMPC Laja	201.6	434.7	+115.62 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF	TER CMPC Pacífico	0.0	6.1	GNP	MM
HP Pullinque	956.8	877.5	-8.28 %		TER CMPC Santa Fe	120.0	178.0	+48.33 %	
HP Puntilla	351.5	366.1	+4.15 %		TER Campiche	0.0	0.0	-	
HP Queltehues	372.0	372.0	-	DF	TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Quilleco	1351.2	1139.0	-15.71 %		TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
HP Rio Colorado	264.0	229.4	-13.11 %		TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	4.0	GNP	
HP Rio Picoiquen	396.0	345.1	-12.86 %		TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Rucatayo	1079.0	1067.8	-1.04 %		TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
HP Rucue	3189.9	2787.0	-12.63 %		TER Candelaria 2 Gas Arg	300.0	350.0	+16.67 %	
HP San Andres	71.1	100.4	+41.16 %		TER Cardones	0.0	0.0	-	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM	TER Cenizas	0.0	0.0	-	
HP Sauzal	0.0	1015.5	GNP		TER Chagual	0.0	0.0	-	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-		TER Cholguán	116.3	74.7	-35.74 %	
HP Sauzalito	0.0	0.0	-	DF	TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
HP Volcán	150.5	151.1	+0.40 %		TER Cochrane-CCH1	4134.3	4154.4	+0.49 %	
PE Alena	688.8	789.8	+14.65 %		TER Cochrane-CCH2	4158.3	4199.8	+1.00 %	
PE Atacama	519.7	511.2	-1.64 %		TER Cogeneradora Aconcagua	396.8	0.0	-100.00 %	
PE Aurora	365.5	172.6	-52.77 %		TER Cogeneradora Biobío	0.0	1163.0	(*) GNP	
PE Cabo Leones 1	697.8	633.8	-9.18 %		TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
PE Cabo Leones 2	1399.0	354.7	(*) -74.65 %		TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	DF
PE Cabo Leones 3	846.0	685.7	-18.95 %		TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
PE Calama	611.4	1303.3	+113.15 %		TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
PE Campo Lindo	517.4	490.9	-5.13 %		TER Colmito Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE Canelá	50.1	46.1	-8.07 %		TER Combarbalá	0.0	0.0	-	
PE Canelá 2	291.1	297.3	+2.13 %		TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
PE Cardonal	-	0.0	-		TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
PE Cerro Tigre	787.2	642.2	-18.42 %		TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE Cuel	290.5	271.1	-6.68 %		TER Degañ	0.0	0.0	-	
PE El Arrayán	996.1	835.3	-16.14 %		TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
PE El Maitén	88.0	31.5	-64.25 %		TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
PE LA CABAÑA	0.0	0.0	-	P	TER El Peñón	2.6	38.5	+1379.23 %	
PE La Estrella	311.6	286.0	-8.22 %		TER El Salvador	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Flor	297.7	407.5	+36.87 %		TER Emelda	0.0	0.0	-	
PE Lebu	69.7	6.3	-91.01 %		TER Energía Pacífico	276.0	352.6	+27.74 %	LF
PE Llanos del Viento	954.8	847.9	-11.19 %		TER Escuadrón	0.0	0.0	-	MM, LF
PE Lomas de Duqueco	508.9	533.4	+4.81 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Los Buenos Aires	275.1	276.5	+0.52 %		TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Cururos	341.9	336.2	-1.68 %		TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	DF, LF
PE Los Olmos	929.8	863.4	-7.14 %	LF	TER Guacolda 2	661.5	844.1	+27.61 %	LF
PE Malleco Norte	953.8	1026.7	+7.64 %		TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	
PE Malleco Sur	1220.4	1328.9	+8.89 %		TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Guacolda 5	2074.1	1955.7	-5.70 %	
PE Mesamavida	424.5	297.4	-29.94 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Monte Redondo	135.5	125.4	-7.46 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Negrete	398.3	475.5	+19.38 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Puelche Sur	365.5	240.9	-34.10 %		TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	9.2	0.1	-98.48 %	LF	TER IEM	5278.4	6361.4	(*) +20.52 %	LF
PE Punta Palmeras	198.4	186.4	-6.02 %		TER Inacal	0.0	0.0	-	DF
PE Punta Sierra	561.7	400.3	-28.74 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Renaico	679.5	951.7	+40.06 %		TER Kelar GNL	360.0	352.9	-1.98 %	
PE Renaico II	1499.5	1663.9	+10.96 %		TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE San Gabriel	1742.4	1742.7	+0.01 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	DF
PE San Juan	888.6	873.9	-1.66 %		TER Laja Energía Verde	106.9	85.0	-20.48 %	
PE San Matías	-	0.0	-		TER Lautaro I	361.0	381.5	+5.68 %	
PE San Pedro	317.4	235.4	-25.83 %		TER Lautaro II	0.0	360.0	GNP	
PE San Pedro 2	511.1	352.7	-30.99 %		TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE Sarco	811.7	385.4	-52.52 %		TER Loma Los Colorados II	182.0	239.2	+31.43 %	
PE Sierra Gorda Este	708.3	890.3	+25.69 %	LF	TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	424.6	459.4	+8.21 %		TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	469.9	478.4	+1.82 %		TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Taltal	265.3	528.9	+99.39 %		TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
PE Tchamma	1258.5	1315.2	+4.50 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Tolpan Sur	1090.4	1170.8	+7.37 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Totoral	126.8	128.8	+1.58 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Ucuquer 2	56.0	63.4	+13.22 %	LF	TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Valle de los Vientos	300.8	612.9	+103.74 %		TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PFV Almeyda	415.1	394.5	-4.95 %		TER Masisa	144.5	135.8	-6.01 %	LF
PFV Andes Solar	159.5	43.6	-72.66 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-A	631.5	153.3	-75.72 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-B	237.9	695.1	+192.22 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	DF
PFV Atacama Solar II	412.2	990.0	+140.16 %		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	DF, LF
PFV Azabache	75.2	195.7	+160.24 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Bolero	924.1	444.9	-51.85 %		TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	3022.1	812.6	(*) -73.11 %		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	737.8	220.3	-70.14 %		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Carrera Pinto	965.7	181.2	-81.24 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	297.0	GNP	
PFV Cerro Dominador	381.6	328.7	-13.85 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Chañares	67.3	128.9	+91.58 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Conejo	126.7	801.2	+532.32 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Coya	708.0	391.5	-44.70 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Diego de Almagro	68.2	112.3	+64.68 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro Sur	811.2	1185.1	+46.09 %		TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	2006.3	925.7	(*) -53.86 %		TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG	TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	210.2	167.4	-20.37 %		TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV El Aguila	0.0	15.1	GNP		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV El Manzano	-	87.5	GNP	P	TER Norgener-NTO1	2372.0	1960.7	-17.34 %	RO
PFV El Pelicano	589.4	241.3	-59.07 %		TER Norgener-NTO2	2294.1	2313.9	+0.86 %	RO
PFV El Romero	1288.0	1205.9	-6.37 %		TER Nueva Aldea	1111.8	1152.0	+3.62 %	
PFV Elena	10.1	18.9	+86.56 %	P	TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV Finis Terraes	539.6	1539.1	+185.22 %		TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	263.0	764.9	+190.82 %		TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Guanchoi	798.9	736.9	-7.77 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	192.3	290.0	+50.81 %		TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Jama	47.2	262.7	+456.63 %		TER Nueva Renca Gas Arg	1490.8	1741.0	+16.78 %	
PFV Javiera	265.7	276.9	+4.19 %		TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	MM
PFV La Cruz Solar	225.5	147.1	-34.77 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	55.1	72.2	+31.15 %		TER PAS Mejillones	584.6	511.0	-12.59 %	
PFV La Huella	741.2	324.3	-56.24 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	12.9	14.7	+13.64 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	94.8	143.6	+51.52 %	LF	TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	13.5	42.3	+213.48 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	192.7	10.0	-94.81 %	P	TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llamos	501.9	331.7	-33.92 %		TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	307.0	GNP	
PFV Los Loros	314.1	231.9	-26.17 %		TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	29.6	33.9	+14.46 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Luz del Norte	825.5	327.6	-60.31 %		TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	336.0	GNP	
PFV Margarida	1441.0	744.4	-48.34 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV María Elena	125.3	229.0	+82.80 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	1081.8	0.0	(*) -100.00 %	P	TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	99.9	313.9	+214.20 %		TER San Isidro I Gas Arg	3361.6	4314.9	+28.36 %	
PFV Pampa Camarones	0.5	57.6	+11420.00 %		TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Solar Norte	79.6	143.4	+80.13 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	1034.6	369.9	-64.25 %		TER San Isidro II Gas Arg	3208.2	4417.4	(*) +37.69 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	0.0	57.0	GNP		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	42.9	128.0	+198.61 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	732.1	136.2	-81.40 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Quilmo	-	0.0	-	PMG	TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1468.1	226.5	(*) -84.57 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Salvador	227.5	143.8	-36.79 %		TER Santa Fe	779.0	841.1	+7.97 %	
PFV San Andres	111.8	76.4	-31.64 %	LF	TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV San Pedro	100.3	760.3	+657.85 %	LF	TER Santa Marta	204.3	96.2	-52.92 %	
PFV Santa Isabel	411.6	260.1	-36.82 %	LF	TER Santa María	5231.4	5250.0	+0.35 %	
PFV Santiago	629.8	656.8	+4.29 %		TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol de Lila	1533.2	1119.8	-26.96 %		TER Taltal 1 GNL	67.6	172.0	+154.59 %	
PFV Sol de los Andes	410.8	308.5	-24.89 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	436.0	894.3	+105.13 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	LF
PFV Tamaya Solar	792.6	1028.5	+29.76 %		TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	DF
PFV Uribe Solar	420.2	131.1	-68.80 %	LF	TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Usya	276.2	323.5	+17.14 %		TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Valle Escondido	800.8	394.8	-50.70 %		TER Teno	0.0	27.4	GNP	
PFV Valle del Sol	300.2	464.9	+54.87 %		TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
PFV Venezia	-	0.0	-	PMG, PMGD	TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
PFV Willka	636.5	819.8	+28.79 %	P	TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
PMG HP Aillin	88.2	83.2	-5.69 %	PMG	TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
PMG HP Alto Renaico	28.8	28.7	-0.17 %	PMG	TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP Callao	19.7	18.2	-7.44 %	PMG	TER Tocopilla-TG3 GNL	352.0	42.9	-87.81 %	MM
PMG HP Carena	0.0	168.0	-	PMG, MM	TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PMG HP Chiburgo	0.0	181.0	-	PMG	TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP Cipresillos	0.0	0.0	-	PMG	TER Tocopilla-U16 GNL	3736.4	3722.1	-0.38 %	RO
PMG HP Corrales	47.6	53.6	+12.65 %	PMG	TER Tocopilla-U16 Gas Arg	1515.6	1000.1	-34.01 %	
PMG HP Correntoso	48.0	45.5	-5.17 %	PMG	TER Trapen	4.1	41.6	+908.24 %	
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P	TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG	TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG	TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG	TER Valdivia	418.8	556.8	+32.96 %	
PMG HP Juncalito	0.0	9.3	-	PMG	TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
PMG HP La Confianza	-	0.0	-	PMG	TER Viñales	324.1	395.4	+22.01 %	
PMG HP Llauquereo	33.9	33.5	-1.34 %	PMG	TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
PMG HP MC1	6.3	78.0	+1147.84 %	PMG	TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	LF
PMG HP MC2	2.0	24.5	+1133.25 %	PMG	TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
PMG HP MC3	28.8	29.6	+2.88 %	PMG	TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP Mariposas	0.0	39.0	-	PMG	TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
PMG HP Nalcas	54.6	36.3	-33.47 %	PMG	TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PMG HP Ojos de Agua	166.7	168.2	+0.89 %	PMG	TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG	TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
PMG HP Piedras Negras	0.0	0.0	-	PMG	TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PMG HP Pulelpu	220.0	148.9	-32.32 %	PMG	TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total					Total	193378.7	191827.5	-0.80 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %		Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	5.4	42.7	+690.01 %		PMGD PFV Lomas Coloradas	14.9	12.3	-17.79 %
PMGD HP Alto Hospicio	18.6	22.7	+22.16 %		PMGD PFV Loreto	14.1	8.4	-40.77 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-		PMGD PFV Los Cisnes	0.0	38.7	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	80.8	86.0	+6.51 %		PMGD PFV Los Gorriones	16.7	21.2	+27.45 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-		PMGD PFV Los Jotes	23.6	24.2	+2.40 %
PMGD HP Bureo	35.5	39.9	+12.47 %		PMGD PFV Los Lagos	0.0	16.5	-
PMGD HP Calíboro	16.3	19.8	+21.35 %		PMGD PFV Los Libertadores	33.5	46.1	+37.61 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-		PMGD PFV Los Lirios	-	33.5	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	80.2	-		PMGD PFV Los Magnolios	26.6	26.9	+1.03 %
PMGD HP Collil	75.7	134.1	+77.21 %		PMGD PFV Los Molinos	83.0	93.7	+12.83 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-		PMGD PFV Los Nogales	21.8	14.9	-31.75 %
PMGD HP Cosapilla	11.0	11.7	+6.39 %		PMGD PFV Los Paltos	20.5	23.9	+16.39 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	46.4	-		PMGD PFV Los Patos	21.6	24.4	+12.73 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-		PMGD PFV Los Perales	17.1	20.8	+21.57 %
PMGD HP Don Walterio	0.0	64.9	-		PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD HP Dongo	0.7	0.8	+14.59 %		PMGD PFV Los Tauretes	23.7	24.4	+2.62 %
PMGD HP Donguil	0.0	4.1	-		PMGD PFV Los Tordos	45.9	43.5	-5.26 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-		PMGD PFV Luce Solar	18.2	19.9	+9.07 %
PMGD HP Doña Hilda	0.0	5.7	-		PMGD PFV Luders	20.8	23.2	+11.68 %
PMGD HP El Agrio	30.3	41.2	+35.88 %		PMGD PFV Lumbreras	29.8	30.1	+1.14 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-		PMGD PFV Luna	16.1	14.7	-8.70 %
PMGD HP El Atajo	1.4	0.0	-100.00 %		PMGD PFV Luna del Norte	20.8	21.1	+1.12 %
PMGD HP El Brinco	0.7	0.9	+31.49 %		PMGD PFV Maikono	18.3	14.6	-20.49 %
PMGD HP El Canelo	96.9	99.6	+2.82 %		PMGD PFV Maimalicán	-	1.9	-
PMGD HP El Colorado	12.1	11.4	-5.16 %		PMGD PFV Maitenlahue	-	2.3	-
PMGD HP El Diuto	70.5	68.7	-2.42 %		PMGD PFV Malaquita II	80.4	74.3	-7.58 %
PMGD HP El Galpón	16.3	28.3	+74.17 %		PMGD PFV Malinke	9.4	14.2	+51.38 %
PMGD HP El Llano	7.8	12.9	+65.71 %		PMGD PFV Mallocó	21.4	21.1	-1.14 %
PMGD HP El Manzano	93.2	92.2	-1.13 %		PMGD PFV Manao	24.8	25.1	+1.41 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-		PMGD PFV Mandinga	44.2	44.4	+0.54 %
PMGD HP El Toro Nº2	18.9	22.8	+20.49 %		PMGD PFV Marambío	16.8	21.9	+30.18 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-		PMGD PFV Marañón	0.0	11.6	-
PMGD HP Ensenada	22.1	24.7	+11.62 %		PMGD PFV Marchigüe II	58.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-		PMGD PFV Marchigüe VII	20.6	21.1	+2.07 %
PMGD HP La Arena	53.2	79.5	+49.36 %		PMGD PFV Marin	27.7	28.2	+1.68 %
PMGD HP La Bifurcada	1.3	1.6	+19.76 %		PMGD PFV María Pinto	15.8	24.0	+51.90 %
PMGD HP La Compañía II	22.4	36.8	+64.62 %		PMGD PFV Meco Chillán	0.0	45.6	-
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-		PMGD PFV Meli	79.4	73.6	-7.34 %
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-		PMGD PFV Membrillo	18.0	20.8	+15.34 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-		PMGD PFV Mercurio Sur	30.3	23.8	-21.57 %
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	5.0	5.9	+16.88 %		PMGD PFV Milán A	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Flores	0.0	0.0	-		PMGD PFV Mitchi	90.2	91.0	+0.96 %
PMGD HP Las Vertientes	0.0	0.0	-		PMGD PFV Montt	22.9	26.7	+16.77 %
PMGD HP Los Bajos	68.6	125.2	+82.57 %		PMGD PFV Mostazal	45.0	49.2	+9.38 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-		PMGD PFV Moya	27.9	70.1	+151.11 %
PMGD HP Los Corrales	0.0	46.6	-		PMGD PFV Mutupín	44.7	52.5	+17.44 %
PMGD HP Los Corrales II	16.0	16.4	+2.48 %		PMGD PFV Nahuén	79.2	84.7	+6.93 %
PMGD HP Los Morros	2.5	30.8	+1132.33 %		PMGD PFV Nan	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Padres	11.4	19.3	+69.62 %		PMGD PFV Nazarino Verano	24.2	24.4	+0.94 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %		Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	20.0	35.6	+77.65 %	-	PMGD PFV Newentun	44.9	41.5	-7.47 %
PMGD HP MSA-I	0.0	21.8	-	-	PMGD PFV Nihue	25.9	25.4	-2.15 %
PMGD HP Maisán	10.1	9.7	-3.78 %	-	PMGD PFV Norte Chico	17.0	14.0	-17.82 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	79.7	-	-	PMGD PFV Ocoa	27.8	29.8	+7.09 %
PMGD HP María Elena	0.0	1.8	-	-	PMGD PFV Olivia	18.7	9.6	-49.02 %
PMGD HP Melo	13.7	39.3	+185.76 %	-	PMGD PFV Olivier	17.2	19.0	+10.03 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.8	9.8	+103.18 %	-	PMGD PFV Olivillo	62.1	74.7	+20.23 %
PMGD HP Muchi	6.0	8.0	+33.89 %	-	PMGD PFV Orion	18.5	21.2	+14.71 %
PMGD HP Munilque	0.0	9.4	-	-	PMGD PFV Ovalle Norte	54.7	66.7	+21.90 %
PMGD HP Munilque II	7.6	10.1	+32.09 %	-	PMGD PFV Ovejería	76.7	69.9	-8.85 %
PMGD HP Palmar	100.8	96.4	-4.33 %	-	PMGD PFV PAS1	65.1	88.9	+36.61 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-	-	PMGD PFV PSF El Peral	88.3	72.8	-17.59 %
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-	-	PMGD PFV PSF Horizonte	45.5	37.7	-17.16 %
PMGD HP Pichilonco	10.9	10.9	+0.00 %	-	PMGD PFV Pachira	0.0	72.4	-
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-	-	PMGD PFV Paine	92.1	94.0	+2.08 %
PMGD HP Puclaro	11.7	15.9	+35.96 %	-	PMGD PFV Palto Sunlight	65.4	66.3	+1.26 %
PMGD HP Purísima	5.3	9.1	+73.17 %	-	PMGD PFV Pama	0.0	10.6	-
PMGD HP Quillaleo	0.0	0.0	-	-	PMGD PFV Pangulemo Aerop.	48.3	43.2	-10.75 %
PMGD HP Reca	16.2	20.2	+24.58 %	-	PMGD PFV Panquehue II	40.8	42.6	+4.39 %
PMGD HP Robleria	0.0	0.0	-	-	PMGD PFV Paraguay	26.8	70.1	+161.42 %
PMGD HP Río Mulchén	23.7	39.1	+64.61 %	-	PMGD PFV Paraná	0.4	17.7	+4599.93 %
PMGD HP Río Trueno	98.1	80.9	-17.56 %	-	PMGD PFV Parque Bicentenario	22.5	20.6	-8.21 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	18.4	-	-	PMGD PFV Parque Curicura	72.2	74.5	+3.17 %
PMGD HP Santa Isabel	5.1	15.0	+194.96 %	-	PMGD PFV Parque El Olivar	82.4	66.4	-19.37 %
PMGD HP Santa Rosa	10.0	12.0	+19.11 %	-	PMGD PFV Parque Jotabeche	36.9	36.8	-0.26 %
PMGD HP Sauce Andes	4.9	10.7	+120.86 %	-	PMGD PFV Parque La Colonia	91.2	84.3	-7.65 %
PMGD HP Trailelfú	19.4	17.7	-8.64 %	-	PMGD PFV Parque La Travesía	10.9	10.9	-0.19 %
PMGD HP Tranquil	49.8	44.1	-11.46 %	-	PMGD PFV Parque Nancagua	57.5	52.2	-9.21 %
PMGD HP Truful Truful	2.2	17.5	+688.24 %	-	PMGD PFV Parque PVP Itihue	23.9	68.6	+186.59 %
PMGD PE El Arrebol	39.3	62.8	+60.04 %	-	PMGD PFV Parque San Javier	49.2	45.0	-8.64 %
PMGD PE El Nogal	56.5	71.8	+26.98 %	-	PMGD PFV Parque Santa Fe	32.6	56.5	+73.44 %
PMGD PE Huajache	44.8	59.8	+33.62 %	-	PMGD PFV Parque Valparaíso	55.6	56.4	+1.42 %
PMGD PE Las Peñas	59.7	0.0	-100.00 %	-	PMGD PFV Pastrán	42.7	43.1	+0.81 %
PMGD PE Lebu III	39.2	9.1	-76.80 %	-	PMGD PFV Patricia Del Verano	52.8	53.7	+1.66 %
PMGD PE Raki	67.2	56.6	-15.82 %	-	PMGD PFV Pedreros	22.9	27.9	+21.75 %
PMGD PE Ucuquer	38.3	60.0	+56.62 %	-	PMGD PFV Pegasus	15.8	16.8	+6.05 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-	-	PMGD PFV Pelumpen	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	47.6	44.1	-7.51 %	-	PMGD PFV Penaflor	54.2	81.7	+50.68 %
PMGD PFV Alcaldesa	37.6	43.8	+16.52 %	-	PMGD PFV Pencahue Este	23.7	20.5	-13.63 %
PMGD PFV Alcon Solar	74.6	71.5	-4.07 %	-	PMGD PFV Pepa	70.1	76.2	+8.73 %
PMGD PFV Alhué	19.3	30.4	+57.33 %	-	PMGD PFV Pequen	23.2	22.5	-2.81 %
PMGD PFV Alicahue	29.2	19.5	-33.39 %	-	PMGD PFV Peralillo	13.6	9.0	-33.90 %
PMGD PFV Alto Solar	20.2	4.5	-77.72 %	-	PMGD PFV Pica	1.9	0.2	-89.75 %
PMGD PFV Altos de Til Til	12.7	14.8	+16.77 %	-	PMGD PFV Pichon	-	16.5	-
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-	-	PMGD PFV Picunche	66.5	59.6	-10.27 %
PMGD PFV Alturas de Ovalle	32.1	30.7	-4.28 %	-	PMGD PFV Piduco	27.0	22.2	-18.09 %
PMGD PFV Amparo del Sol	24.6	25.4	+3.37 %	-	PMGD PFV Pilpilen	17.1	24.6	+44.04 %
PMGD PFV Anakena	43.2	43.6	+0.87 %	-	PMGD PFV Piquero	73.1	87.8	+20.11 %
PMGD PFV Antonia	23.0	21.7	-5.58 %	-	PMGD PFV Pirque	16.1	22.9	+42.48 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	0.0	-	-	PMGD PFV Pitotoy	23.1	20.6	-10.91 %
PMGD PFV Arica	-	0.0	-	-	PMGD PFV Pitra	21.8	26.3	+20.67 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %		Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	22.4	22.5	+0.50 %		PMGD PFV Placilla	0.0	51.3	-
PMGD PFV Armazones	4.3	40.4	+832.61 %		PMGD PFV Playerito	17.3	22.2	+28.69 %
PMGD PFV Aromo del Verano	23.6	20.9	-11.60 %		PMGD PFV Playero	17.4	21.9	+25.61 %
PMGD PFV Astillas	89.4	79.8	-10.69 %		PMGD PFV Playeron	27.8	23.2	-16.66 %
PMGD PFV Avel Solar	82.4	64.0	-22.28 %		PMGD PFV Plomo Verano	9.9	9.9	-0.16 %
PMGD PFV Aviles	35.4	55.9	+57.66 %		PMGD PFV Población	14.1	19.3	+37.02 %
PMGD PFV Ayla	90.8	80.9	-10.96 %		PMGD PFV Portezuelo	19.3	19.7	+1.86 %
PMGD PFV Bellavista	43.2	43.7	+1.13 %		PMGD PFV Pretty Field	13.4	17.4	+29.70 %
PMGD PFV Bellavista	22.4	0.0	-100.00 %		PMGD PFV Puangue	0.0	20.4	-
PMGD PFV Berrueco	52.5	65.5	+24.72 %		PMGD PFV Pueblo Seco	-	67.0	-
PMGD PFV Bulnes Barones	25.2	20.1	-20.37 %		PMGD PFV Puelche	24.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Bérgamo	16.3	15.6	-4.43 %		PMGD PFV Puente Solar	15.8	22.8	+43.87 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	87.7	88.6	+1.10 %		PMGD PFV Pullalli	22.7	19.4	-14.71 %
PMGD PFV Cabilsol	16.8	20.6	+23.04 %		PMGD PFV Punta Baja	15.6	18.5	+18.72 %
PMGD PFV Cabrero	68.8	54.0	-21.54 %		PMGD PFV Queltehue	21.1	21.5	+1.91 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	75.4	54.0	-28.46 %		PMGD PFV Quemados	29.1	53.1	+82.37 %
PMGD PFV Caimi	0.9	1.3	+47.20 %		PMGD PFV Quetena	86.4	87.9	+1.64 %
PMGD PFV Calama	91.4	96.2	+5.24 %		PMGD PFV Quillay	12.8	23.0	+79.35 %
PMGD PFV Calle Larga	22.1	27.5	+24.43 %		PMGD PFV Quinantu	32.7	55.4	+69.54 %
PMGD PFV Candelaria Solar	17.3	24.6	+41.96 %		PMGD PFV Quinta	20.3	28.3	+39.27 %
PMGD PFV Canelillo	19.4	26.3	+35.56 %		PMGD PFV RDCL SAN	72.2	70.8	-2.03 %
PMGD PFV Canesa	22.9	21.5	-6.18 %		PMGD PFV REN	0.0	12.7	-
PMGD PFV Cantera	25.1	24.6	-1.77 %		PMGD PFV RLA	17.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cantillana	79.5	63.2	-20.49 %		PMGD PFV Ranguil	23.3	21.0	-9.70 %
PMGD PFV Caracoles	0.0	0.0	-		PMGD PFV Ratulemus	24.3	19.9	-18.23 %
PMGD PFV Casabermeja	38.1	59.7	+56.54 %		PMGD PFV Rauquen	69.5	69.1	-0.61 %
PMGD PFV Casuto	20.8	21.7	+4.28 %		PMGD PFV Recoleta	59.5	60.6	+1.85 %
PMGD PFV Catemu	15.1	17.4	+15.36 %		PMGD PFV Rengo	-	0.0	-
PMGD PFV Catán	26.8	26.4	-1.64 %		PMGD PFV Rexner	22.7	22.7	+0.05 %
PMGD PFV Cauquenes	0.0	20.5	+448301.26 %		PMGD PFV Rimini	0.0	0.0	-
PMGD PFV Chacabuco	86.6	89.9	+3.81 %		PMGD PFV Rinconada	73.5	63.9	-13.03 %
PMGD PFV Chalinga	25.2	0.0	-99.99 %		PMGD PFV Rinconada Alcones	92.9	87.8	-5.48 %
PMGD PFV Champa	55.1	51.2	-7.07 %		PMGD PFV Rinconada Norte	0.0	0.0	-
PMGD PFV Chancon	12.6	12.7	+0.40 %		PMGD PFV Rodeo	21.3	21.6	+1.32 %
PMGD PFV Chilener	-	1.0	-		PMGD PFV Romeria	63.0	73.6	+16.83 %
PMGD PFV Chimbarongo	72.7	2.5	-96.56 %		PMGD PFV Rosario	8.7	9.1	+4.28 %
PMGD PFV Chuchiñi	15.4	19.7	+27.87 %		PMGD PFV Rovián	24.8	14.1	-43.15 %
PMGD PFV Cipres	75.7	60.0	-20.69 %		PMGD PFV Río Peuco	23.7	21.1	-11.05 %
PMGD PFV Citrino	18.7	20.8	+11.44 %		PMGD PFV SDSI	13.6	19.1	+40.32 %
PMGD PFV Ckilir	88.3	85.9	-2.70 %		PMGD PFV SLK CB Nueve	23.9	24.2	+1.00 %
PMGD PFV Clementina	57.9	59.6	+2.77 %		PMGD PFV Salerno Solar	15.9	24.1	+51.45 %
PMGD PFV Cocharcas	17.0	18.3	+7.28 %		PMGD PFV Samo Bajo	16.7	16.8	+0.61 %
PMGD PFV Cocinillas	20.3	25.9	+27.91 %		PMGD PFV San Antonio	88.9	74.7	-15.95 %
PMGD PFV Coinco	-	1.9	-		PMGD PFV San Camilo	25.3	24.0	-5.23 %
PMGD PFV Colchagua	24.4	22.2	-9.14 %		PMGD PFV San Carlos	19.2	19.1	-0.47 %
PMGD PFV Colina	87.7	85.5	-2.43 %		PMGD PFV San Emilio I	0.0	20.7	-
PMGD PFV Coltauco Almendro	22.5	22.2	-1.21 %		PMGD PFV San Francisco	26.5	28.3	+6.83 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-		PMGD PFV San Isidro	11.5	19.9	+73.04 %
PMGD PFV Condor Pelvin	23.8	23.7	-0.63 %		PMGD PFV San José II	28.2	23.2	-17.62 %
PMGD PFV Condor Petorca	10.9	11.1	+1.14 %		PMGD PFV San Pedro	19.5	20.3	+4.31 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %		Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	9.2	0.0	-100.00 %		PMGD PFV San Ramiro	73.7	76.2	+3.45 %
PMGD PFV Cortijo	57.0	72.2	+26.71 %		PMGD PFV Santa Adriana	19.4	21.2	+9.28 %
PMGD PFV Covadonga	87.7	23.7	-73.00 %		PMGD PFV Santa Amelia	28.1	26.4	-5.98 %
PMGD PFV Coyunche	25.5	19.7	-22.78 %		PMGD PFV Santa Carolina	15.9	22.5	+41.40 %
PMGD PFV Crucero	18.0	18.7	+3.89 %		PMGD PFV Santa Cecilia	17.5	16.8	-4.23 %
PMGD PFV Cruz	22.6	28.6	+26.50 %		PMGD PFV Santa Clara	18.3	18.4	+0.61 %
PMGD PFV Curacavi	18.9	25.5	+34.89 %		PMGD PFV Santa Cruz	61.3	75.2	+22.61 %
PMGD PFV Cuz Cuz	16.1	22.7	+41.12 %		PMGD PFV Santa Elizabeth	71.9	62.2	-13.43 %
PMGD PFV Dadinco	20.0	21.2	+6.17 %		PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Darlin	54.3	76.5	+40.90 %		PMGD PFV Santa Ester	17.7	12.8	-27.75 %
PMGD PFV Diego de Almagro	79.5	81.4	+2.43 %		PMGD PFV Santa Francisca	43.4	43.3	-0.23 %
PMGD PFV Don Andrónico	12.0	20.5	+71.07 %		PMGD PFV Santa Inés	22.0	25.1	+14.05 %
PMGD PFV Don Enrique	81.4	89.5	+9.91 %		PMGD PFV Santa Julia	16.8	6.7	-60.30 %
PMGD PFV Don Eugenio	20.3	11.7	-42.68 %		PMGD PFV Santa Laura	23.0	22.2	-3.48 %
PMGD PFV Don Jorge	30.4	27.4	-9.83 %		PMGD PFV Santa Lucía	-	35.9	-
PMGD PFV Don Mariano	23.3	20.2	-13.15 %		PMGD PFV Santa Luisa	20.8	20.1	-3.49 %
PMGD PFV Don Martín	25.6	21.4	-16.25 %		PMGD PFV Santa Margarita	23.8	22.9	-4.10 %
PMGD PFV Don Matías	-	0.0	-		PMGD PFV Santa Rita	22.2	4.4	-80.19 %
PMGD PFV Don Rodrigo	0.0	35.2	-		PMGD PFV Santuario	28.0	27.6	-1.32 %
PMGD PFV Doña Igna	0.0	12.2	-		PMGD PFV Saturno Norte	45.3	35.9	-20.83 %
PMGD PFV Doñihue	34.2	62.4	+82.57 %		PMGD PFV Siete Colores	0.0	29.9	-
PMGD PFV Duqueco Solar	86.1	73.7	-14.40 %		PMGD PFV Sol de Septiembre	0.0	0.0	-
PMGD PFV Eclipse	75.7	44.2	-41.56 %		PMGD PFV Sol del Norte	20.8	21.1	+1.26 %
PMGD PFV El Boco	29.5	58.8	+99.29 %		PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Castaño	46.9	57.9	+23.36 %		PMGD PFV Sunhunter	26.8	27.8	+3.61 %
PMGD PFV El Cernicalo	8.3	11.2	+34.89 %		PMGD PFV Talca	79.0	64.9	-17.89 %
PMGD PFV El Cernicalo II	8.3	10.3	+23.96 %		PMGD PFV Talhuén	24.9	23.2	-6.87 %
PMGD PFV El Chercan	0.0	67.8	-		PMGD PFV Tallado	65.4	58.8	-10.09 %
PMGD PFV El Chincol	9.6	22.7	+136.77 %		PMGD PFV Tamarugo	0.0	25.9	-
PMGD PFV El Chucao	21.1	19.1	-9.70 %		PMGD PFV Tambo Real	20.6	17.4	-15.54 %
PMGD PFV El Cóndor	6.5	6.2	-4.67 %		PMGD PFV Taranto	82.6	83.0	+0.45 %
PMGD PFV El Divisadero	22.4	23.2	+3.63 %		PMGD PFV Techos de Altamira	1.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Estero	18.1	16.8	-7.01 %		PMGD PFV Tierra	40.4	40.6	+0.30 %
PMGD PFV El Flamenco	69.4	63.9	-7.93 %		PMGD PFV Til Til	20.4	19.2	-5.98 %
PMGD PFV El Gaviotin	88.3	47.6	-46.06 %		PMGD PFV Torino	61.5	61.2	-0.41 %
PMGD PFV El Huaso	20.5	20.5	+0.10 %		PMGD PFV Tortolas del Verano	23.8	23.9	+0.26 %
PMGD PFV El Ingenio	0.0	7.5	-		PMGD PFV Trebal	19.5	19.3	-0.90 %
PMGD PFV El Laurel	35.1	55.3	+57.57 %		PMGD PFV Trebo	24.2	25.2	+4.13 %
PMGD PFV El Litre	0.0	77.7	-		PMGD PFV Trica-Dos	7.5	15.9	+112.46 %
PMGD PFV El Monte	23.9	24.1	+0.78 %		PMGD PFV Tricahue II	47.1	42.5	-9.68 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-		PMGD PFV Trinidad	25.9	24.1	-6.96 %
PMGD PFV El Picurio	15.3	24.4	+59.48 %		PMGD PFV Tucuquere	22.8	24.7	+8.25 %
PMGD PFV El Pilpen	28.1	28.2	+0.21 %		PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.5	-
PMGD PFV El Pitio	11.8	15.0	+26.69 %		PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Piuquen	19.4	20.8	+7.55 %		PMGD PFV UTFSM Viña	0.0	1.8	-
PMGD PFV El Queltehue	26.2	28.3	+8.05 %		PMGD PFV Valle Este II	83.0	65.1	-21.53 %
PMGD PFV El Quemado	20.3	18.7	-7.86 %		PMGD PFV Valle Oeste II	58.0	69.1	+19.14 %
PMGD PFV El Queuele	36.7	24.5	-33.27 %		PMGD PFV Valle de la Luna II	21.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Rayador	-	33.5	-		PMGD PFV Ventisquero	-	68.9	-
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-		PMGD PFV Venturada	71.9	60.9	-15.27 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	13.6	17.9	+31.16 %	PMGD PFV Vicente	14.5	18.6	+27.86 %
PMGD PFV El Roble	20.9	72.5	+246.79 %	PMGD PFV Victoria	80.1	81.8	+2.09 %
PMGD PFV El Romeral	57.1	66.3	+16.16 %	PMGD PFV Villa Alegre	50.8	38.5	-24.15 %
PMGD PFV El Salitral	21.0	30.5	+45.48 %	PMGD PFV Villa Cruz	8.3	21.4	+158.07 %
PMGD PFV El Sauce	20.9	23.1	+10.62 %	PMGD PFV Villa Moscoso	25.2	25.1	-0.20 %
PMGD PFV El Sharon	0.0	0.0	-	PMGD PFV Villa Prat	13.8	6.8	-51.15 %
PMGD PFV El Tiuque	8.7	7.8	-11.08 %	PMGD PFV Villa Seca	0.0	14.9	-
PMGD PFV El Trigal	0.0	65.2	-	PMGD PFV Villa Solar	0.0	19.9	-
PMGD PFV El Zorzal	0.0	0.0	-	PMGD PFV Violeta	65.7	65.4	-0.45 %
PMGD PFV Encino	19.1	16.8	-12.27 %	PMGD PFV Vituco 2B	24.8	22.1	-11.02 %
PMGD PFV Encon	64.6	72.4	+12.01 %	PMGD PFV Yahutela	0.0	28.3	-
PMGD PFV Erinome	22.7	19.8	-12.87 %	PMGD PFV Ñilhue	6.1	6.4	+5.55 %
PMGD PFV Escorial del Verano	0.0	26.0	-	PMGD PFV Ñiquén	9.5	18.7	+97.16 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-	PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD PFV Esperanza	6.5	0.0	-100.00 %	PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD PFV Faramalla	23.6	22.0	-6.95 %	PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD PFV Fardela Negra	25.0	25.1	+0.65 %	PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD PFV Filomena	18.4	22.8	+23.93 %	PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD PFV Florencia Solar	41.3	33.4	-19.16 %	PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD PFV Foster	20.7	24.7	+18.86 %	PMGD TER Berlizoz	-	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-	PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD PFV Francisco	19.9	22.7	+13.97 %	PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD PFV Fulgor	8.4	8.5	+0.70 %	PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD PFV GR Lemu	46.4	24.2	-47.73 %	PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Peumo	54.9	73.9	+34.45 %	PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD PFV GR Pitao	38.6	80.6	+108.86 %	PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD PFV GR Rauli	84.1	77.0	-8.42 %	PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD PFV GR Santa Rosa	76.1	68.5	-9.97 %	PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	22.9	20.4	-10.72 %	PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD PFV Gabriela	91.0	92.5	+1.63 %	PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD PFV Girasoles	22.2	21.9	-1.34 %	PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD PFV Granada	31.3	60.2	+92.33 %	PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD PFV Granate	28.2	28.6	+1.59 %	PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalao	16.5	27.5	+66.61 %	PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalupe	50.6	54.8	+8.21 %	PMGD TER Coelemu	-	4.1	-
PMGD PFV Guanaco Solar	54.6	80.0	+46.57 %	PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD PFV Guarana	12.4	11.7	-5.16 %	PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	21.9	22.4	+2.56 %	PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD PFV Homero	19.9	22.4	+12.36 %	PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD PFV Hormiga	14.1	12.9	-8.66 %	PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD PFV Hornitos	1.9	0.6	-66.99 %	PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD PFV Huape	16.5	18.6	+12.11 %	PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD PFV Huaquelon	61.9	18.2	-70.56 %	PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-	PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	18.7	17.5	-6.54 %	PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD PFV Illapel 5X	29.1	0.0	-100.00 %	PMGD TER Doña Javiera	-	0.2	-
PMGD PFV Independencia	22.7	21.4	-5.57 %	PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD PFV Itahue Solar	0.0	0.0	-	PMGD TER El Campesino	-	0.0	-
PMGD PFV Jahuel	40.5	51.1	+25.92 %	PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD PFV Jaururo	20.7	20.8	+0.24 %	PMGD TER El Faro	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Javiera Carrera	91.5	86.5	-5.38 %	PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD PFV José Soler Mallafré	11.9	11.6	-2.76 %	PMGD TER El Molle	-	62.2	-
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-	PMGD TER El Nogal	-	0.1	-
PMGD PFV Konda	22.7	18.0	-20.66 %	PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD PFV La Acacia	35.0	39.5	+12.74 %	PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD PFV La Blanquina	81.9	66.5	-18.85 %	PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD PFV La Chapeana	15.0	10.5	-29.94 %	PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD PFV La Chimba Bis	12.1	16.2	+33.80 %	PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD PFV La Esperanza II	58.0	0.0	-100.00 %	PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD PFV La Estancia	24.0	22.2	-7.46 %	PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD PFV La Foresta	0.0	21.3	-	PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD PFV La Frontera	30.9	33.2	+7.50 %	PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD PFV La Gamboina	11.1	9.7	-12.45 %	PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD PFV La Lajuela	26.6	39.3	+47.59 %	PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD PFV La Ligua	22.9	21.8	-4.89 %	PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD PFV La Manga	22.5	16.7	-25.91 %	PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD PFV La Muralla	14.0	19.3	+38.32 %	PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD PFV La Palma Solar	61.7	74.1	+20.04 %	PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD PFV La Victoria	73.2	63.8	-12.84 %	PMGD TER Lonquimay	-	11.5	-
PMGD PFV Lagunilla	15.8	15.3	-3.30 %	PMGD TER Los Pinos	-	54.4	-
PMGD PFV Las Arboledas	-	0.0	-	PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD PFV Las Cabras	15.4	9.4	-39.31 %	PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD PFV Las Cachañas	69.7	62.7	-10.11 %	PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD PFV Las Catitas	67.9	60.8	-10.40 %	PMGD TER Louisiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD PFV Las Chacras	22.4	12.4	-44.60 %	PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD PFV Las Codornices	7.2	23.2	+221.81 %	PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD PFV Las Lechuzas	7.3	20.7	+183.29 %	PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD PFV Las Majadas	69.4	83.3	+19.89 %	PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD PFV Las Mercedes	20.0	16.8	-16.00 %	PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD PFV Las Mollacas	15.0	2.9	-80.85 %	PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD PFV Las Palmas Verano	24.4	24.4	-0.25 %	PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD PFV Las Palomas	23.1	21.4	-7.40 %	PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD PFV Las Perdices	8.5	20.1	+136.47 %	PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD PFV Las Rojas	23.3	18.4	-21.12 %	PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD PFV Las Taguas	-	0.0	-	PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	46.8	62.3	+33.26 %	PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD PFV Las Terrazas	12.2	5.6	-53.85 %	PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD PFV Las Torcas	0.0	0.0	-	PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD PFV Las Tortolas	8.3	14.2	+70.42 %	PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD PFV Las Turcas	21.0	14.6	-30.38 %	PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-	PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD PFV Linares	0.0	63.4	-	PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD PFV Lingue	19.1	26.2	+37.12 %	PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD PFV Lipangue	21.6	21.7	+0.65 %	PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD PFV Liquidambar	63.2	61.5	-2.67 %	PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD PFV Lirio del Campo	15.7	24.4	+54.77 %	PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD PFV Litoral Sunlight	0.0	82.2	-	PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD PFV Llanos de Potroso	36.4	36.5	+0.31 %	PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD PFV Llay Llay	71.6	94.3	+31.58 %	PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Boza	0.0	4.3	-	PMGD TER Tomaval	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Chacón	23.9	22.6	-5.41 %	PMGD TER Trebal Mapocho	-	29.5	-
PMGD PFV Lo Miguel	-	2.8	-	PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Miranda	28.2	47.6	+68.90 %	PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Sierra	20.9	19.7	-5.85 %	PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD PFV Lockma	86.7	87.4	+0.79 %	PMGD TER Zofri	-	0.0	-
PMGD PFV Loica	23.7	20.0	-15.59 %	Total	14160.1	16314.6	+15.22 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo
DF:Desconexión Forzada
ERE:Estado de Reserva Estratégica
FE:Falla Externa

LF:Limitación Forzada
MM:Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO:Restricción Operativa
SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Canutillar	Menor generación real por control de transferencia
HE Pangue	Mayor generación real por control Cota.
HE Ralco	Mayor generación real por limitación a plena carga.
PE Cabo Leones 2	Menor generación real por menor carga Eólica.
PFV Campos del Sol	Menor generación real por costo marginal.
PFV Domeyko	Menor generación real por costo marginal.
PFV Meseta de los Andes	Menor generación real por pruebas de puesta en servicio.
PFV Rio Escondido	Menor generación real por costo marginal.
TER Atacama 1 GNL	Menor generación real por control suministro de GNL.
TER Cogeneradora Biobío	GNP por procesos internos de la planta.
TER IEM	Mayor generación real por costo marginal.
TER San Isidro II Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ \quad \quad \quad \text{y} \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥ 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Abanico	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Derrumbe cercano a tuberías de las unidades ubicadas en lado posterior de la casa de máquinas, según SDCF 2023042550.
HP Alfalfa 2	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP La Confluencia	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles, con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Angamos-ANG2	0.0	C. Angamos 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de tubo roto de caldera, según SDCF 2023091043.
TER Guacolda 1	0.0	C. Guacolda 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Revisión de sensor de vibración de la turbina, según SDCF 2023088966.
TER Mejillones-CTM1	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión fuga hidrógeno generador, según SDCF 2023087157.
TER Mejillones-CTM2	0.0	Indisponible por falla. Causa informada: perdida de llama en caldera, según IF 2023003918.
TER Taltal 2 GNL	0.0	Indisponible por falla. Causa informada: Alta temperatura en el escape, según IF 2023003912.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥ 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV San Pedro	95.0	Limitado en 97 MW. Causa informada: Circuito 3 desconectado para mantener equipos de análisis conectados, según IL 2023001527.
PFV Santa Isabel	87.0	Limitada a 104 MW, según IL 2023001491.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	98.0	Limitada a 151 MW, según IL 2023000939.
TER Guacolda 2	94.0	Limitada en 146 MW, según IL 2023000905.
TER IEM	92.0	C. Mejillones IEM limitada a 260 MW. Causa informada: perdida de pulverizador, según IL 2023001551
TER Mejillones-CTM2	0.0	C. Mejillones CTM2 limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera.
TER Taltal 2 Diesel	0.0	U-2 limitada, disponible para generar solamente con gas. Causa informada: Problemas en cámaras de combustión, según IL 2023001494.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥ 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HP Alfalfa	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

CENTRALES (\geq 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nueva Ventanas	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (\geq 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE LA CABAÑA	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (\geq 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Ralco	100.0	Debido a manifestaciones presentes en el acceso a la Central Ralco, que impiden el ingreso de Operadores y Personal de Mantenimiento, como medida preventiva de seguridad operativa, se requiere operar la Central Ralco en una potencia igual o superior al Gasto Afluente y sólo aportando al Control Primario de Frecuencia (CPF), sin Control Secundario de Frecuencia (AGC) y sin Control Terciario de Frecuencia (CTF)
TER Norgener-NTO1	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NTO2	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada. Causa informada: A raíz del ciclaje diario, se limitan los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas, esta limitación solo se presentará hasta el día 15 de junio de 2024, según IL 2023001445.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka y PE La Cabaña continúan en período de puesta en servicio.
00:36	AES Andes	S/E La Cebada interruptores J1, J4 y JS cerrados
00:38	Enor Chile	S/E Don Goyo interruptor JS cerrado.
01:12	CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterríco interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.
01:12	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 continúa cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.
02:23	Transelec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 abierta para regular tensión
02:34	Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Valdivia 1 abierta para regular tensión.
02:37	Transelec	Línea de 220 kV El Laurel - Nueva Pichirropulli 1 abierta para regular tensión.
03:42	Engie Transmisión	Línea de 110 kV Antofagasta - Alto Norte interrupción forzada por protecciones, se pierden 6 MW de consumos en S/E Alto Norte y 9 MW de consumos de S/E La Negra. Causa informada: Conductor cortado, según IF 2023004005.
03:42	Engie Transmisión	S/E Antofagasta interruptor H1 de línea de 110 kV Capricornio - Antofagasta interrupción forzada por protecciones se pierden 6 MW de consumos. Causa informada: Coincidencia con falla de línea de 110 kV Antofagasta - La Negra, según IF 2023004003.
03:45	Engie Transmisión	S/E Antofagasta interruptor H1 de línea de 110 kV Capricornio - Antofagasta cerrado y normalizado consumos de S/E Antofagasta, cancelado IF 2023004003.
05:46	CGE	S/E La Negra normalizado parte de los consumos por red de MT (alimentador Portozuelo)
06:00	CGE	S/E La Negra normalizado en 100 % de los consumos por red de MT (alimentador Industrial)
07:03	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterríco interruptor 52B4 abierto.
07:03	CGE	S/E Villa Alegre interruptor 52B1 abierto.
07:03	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterríco interruptor 52B4 abierto.
07:43	Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión
08:06	Interchile	Línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1 abierta para regular tensión.
08:36	Transelec	S/E San Vicente Transformador N°2 154/13,8 kV 26 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Investigar anomalía en el cierre del interruptor 52CT2, según SDCF 2023091058.
09:16	Interchile	Línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1 cerrada.
11:00	Engie Generación	C. PFV Capricornio sale del servicio de forma intempestiva con 73 MW, según IF 2023004007.
13:42	Engie Transmisión	Línea de 110 kV Antofagasta - Alto Norte abierto puente en estructura T97 queda tramos La Negra - Alto Norte F/S, según IF 2023004005.
14:21	Engie Transmisión	S/E Antofagasta interruptor 52H2 cerrado, se energiza radial el tramo Línea 110 kV Antofagasta - Tap Off La Negra, se recuperan todos los consumos de S/E La Negra, según IF 2023004005.
14:33	Colbún	C. Candelaria TG-1 disponible, cancelado IF 2023003933.
15:02	Transelec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 cerrada.
15:08	Transelec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 cerrada.
15:27	Transelec	S/E El Salado transformador T1 de 110/23 kV 12 MVA interrupción forzada por protecciones con 4.6 MW interrumpidos afectando a SS/EE El Salado y Chañaral, según IF 2023004008.
15:47	Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 cerrada.
15:48	Transelec	S/E El Salado transformador T1 110/23 kV 15 MVA en servicio se recuperan los consumos de S/E El Salado, según IF 2023004008.
15:59	CGE	S/E Chañaral se recupera el 100 % de los consumos desde la línea de 23 kV El Salado - Chañaral, según IF 2023004006.
16:41	Transelec	S/E San Vicente Transformador N°2 154/13,8 kV 26 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023091058.
16:41	Transelec	S/E San Vicente interruptor CT2 disponible y cancelado IF 2023004001.

Hora	Centro de Control	Observación
17:42	Engie Generación	C. PFV Capricornio disponible, según IF 2023004007.
19:10	Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta para regular tensión.
19:27	Río Colorado	Línea de 66 kV Central Río Colorado - Tap Río Colorado interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Ave electrocutada.
19:27	Río Colorado	C. Río Colorado Sale del servicio en forma intempestiva con 12 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Central Río Colorado - Tap Río Colorado.
21:00	Río Colorado	Línea de 66 kV Central Río Colorado - Tap Río Colorado cerrada.
22:04	Besalco	C. Los Hierros U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 10 MW. Causa informada: Señales erróneas de pulsador de emergencia, según IF 2023004009.
22:28	Enel Generación	C. San Isidro 1 limitada a 310 MW. Causa informada: Control de emisiones de NOX, según IL 2023001576.
23:17	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.
23:18	CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
07:20	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -18.8 [MW/m].
09:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -522.4 [MW].
15:22	Colbún	C. Angostura inicia vertimiento.
17:02	CGE	CDC solicita reducir 1.5 MW de inyección de centrales PMGD en S/E San Clemente por inicio control transferencia del alimentador El Canelo 52C2, según sus ajustes.
18:19	Colbún	C. Angostura finaliza vertimiento.
19:06	CGE	CDC solicita finalizar la reducción de inyección de centrales PMGD en S/E San Clemente alimentador El Canelo 52C2.
19:15	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 24.7 [MW/m].
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 986.8 [MW].

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centro de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Cardones	C. Colmito datos scada.	08/07/2023	19:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
Scotta	C. Picoquén datos scada.	21/08/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Rio Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
Transelect	S/E Kimal datos SCADA y telecontrol.	06/10/2023	10:59		
Celeoredes	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL



COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		

Informe de Desconexión Forzada IF 2023004008 día 09 de octubre de 2023. Código 2011.

1. Características de la desconexión forzada

El 09 de octubre de 2023, a las 15:27 horas, se produjo la desconexión forzada del paño HT1 en la S/E El Salado, por operación de protecciones en respaldo a una falla aguas abajo de la Barra 23 kV, en el alimentador de 23kV El Salado (Enami), que corresponde a instalaciones propiedad de CGE Distribución S.A (Emelat).

2. Identificación de la instalación fallada.

- a. Nombre de la instalación donde se produjo la falla:
 - i. Alimentador de 23 kV El Salado (Enami), propiedad de CGE Distribución S.A (Emelat).
- b. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento donde se produjo la falla:
 - i. Transmisión Zonal.

3. Instalaciones afectadas directa o indirectamente por la falla indicando horas de desconexión y reposición.

- a. Las siguientes instalaciones de TRANSELEC fueron afectadas por la desconexión:
 - i. Línea 23 kV El Salado – Chañaral (ID 164).
 - ii. S/E El Salado paño HT1 (ID 14786).
- b. Otras instalaciones afectadas por la desconexión:
 - i. Alimentador de 23 kV El Salado (Enami), CGE Distribución S.A (Emelat).
 - ii. S/E Chañaral, propiedad de CGE S.A. (ID 619).
- c. Las instalaciones y las zonas afectadas se ubican en la Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna Chañaral, código de comuna 3201.

4. Pérdidas de Generación, indicando monto y horas de desconexión y reposición.

Transelec no tiene equipos de generación entre sus instalaciones.

5. Pérdidas de Consumos, indicando el detalle por subestación de los montos, horas de desconexión y reposición.

De acuerdo a lo informado por CGE, tras la desconexión se produjo la pérdida de 2.4 MW de potencia, afectando un total de 5.281 clientes regulados.

6. Cronología de eventos, y descripción de las causas directa de cada evento.

- a. Eventos (actuaciones automáticas o manuales) ocurridos durante la evolución de la falla:
 - i. El 09 de octubre de 2023, a las 15:27 horas, se produjo la desconexión forzada del paño HT1 en la S/E El Salado, por operación de protecciones en respaldo a una falla aguas abajo de la Barra 23 kV, en el alimentador de 23kV El Salado (Enami), que corresponde a instalaciones propiedad de CGE Distribución S.A (Emelat).
- b. Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones.
 - i. A las 15:27 horas, operador de Transelec visualiza la desconexión forzada del interruptor 52HT1 en SCADA. En el momento de la falla queda fuera de servicio el transformador 1 de 110/24 kV, la barra 23 kV, la línea 23 kV El Salado – Chañaral y alimentador de 23 kV El Salado.

Inmediatamente tras ocurrida la desconexión, se informó de la misma al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y se inició la recopilación de alarmas y protecciones operadas para el evento.

- ii. A las 15:28 horas, Transelec informa a CGE Transmisión S.A., la desconexión forzada del interruptor 52HT1 de S/E El Salado.
- iii. A las 15:33 horas, Transelec informa a CGE Distribución S.A. acerca de la falla, CGE informa que envíaran personal a revisar el Alimentador de 23 kV El Salado.
- iv. A las 15:39 horas, Operador de Transelec informa a CGE Distribución S.A., que la zona se encuentra despejada y en condiciones para realizar una reconexión manual de prueba. CGE solicita esperar revisión del alimentador de 23 kV El Salado ya que demora entre 5 a 10 minutos.
- v. A las 15:40 horas, CGE Transmisión S.A. se comunica con Operador de Transelec, para consultar antecedentes de la falla.
- vi. A las 15:43 horas, Transelec procede a realizar la apertura manual del interruptor 52E1 en S/E El Salado, como parte de las maniobras de recuperación.
- vii. A las 15:47 horas, Transelec solicita a CGE Distribución S.A., el resultado de la revisión del alimentador de 23 kV El Salado, quienes informan que no observa evidencias de falla.
- viii. A las 15:48 horas, Transelec en coordinación con CGE Distribución S.A., realiza reconexión manual de prueba con éxito del interruptor 52HT1 de S/E El Salado, quedando en servicio el transformador 1 de 110/24 kV, la barra 23 kV y recuperándose los consumos del alimentador de 23 kV El Salado de Emelat (CGE Distribución S.A.).
- ix. A las 15:48 horas, Transelec se comunica con CGE Transmisión S.A., para proceder a energizar la línea de 23 kV El Salado – Chañaral. Sin embargo, CGE no autoriza a cerrar interruptor 52E1 y solicita esperar ya que cuentan con personal dentro de la S/E Chañaral.
- x. A las 15:55 horas, Transelec insiste con CGE Transmisión S.A. para reconnectar la línea de 23 kV El Salado – Chañaral, CGE Transmisión S.A. informa que no tienen supervisión por SCADA de las instalaciones en S/E Chañaral, por lo tanto, indican que debemos seguir esperando.
- xi. A las 15:58 horas, CGE Transmisión S.A. autoriza a Operador de Transelec, normalizar la línea de 23 kV El Salado – Chañaral, informa que en la S/E Chañaral el área se encuentra despejada.
- xii. A las 15:59 horas, Transelec en coordinación con CGE Transmisión S.A., realiza el cierre del interruptor 52E1 de S/E El Salado, quedando en servicio la línea de 23 kV El Salado – Chañaral y normalizando la topología del sistema previo a la falla.

7. Esquemas de protección y control involucrados en la falla.

- a. Detalle de las protecciones operadas
 - i. Paño HT1 S/E El Salado:
Sistema 1: Protección ABB RET670. Función 51/51N (ID 6012).
Sistema 2: Protección ABB RET670. Función 51/51N (ID 19399).
- b. Ajustes y características de las protecciones operadas.
(En archivos adjuntos).
- c. Registros de la falla.
(En archivos adjuntos).
- d. Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control.

Paño HT1, 110 kV, de la S/E EL Salado

- **Relé Siemens ABB RET670, sistema 1:** De los registros oscilográficos se observa un cortocircuito bifásico a tierra en la fase A y B del lado de 23 kV del transformador 1 de 110/24kV de S/E El Salado, al transcurrir 360 ms se convierte en una falla trifásica con una corriente de 3.45 kA primario del lado de 23 kV. Inicialmente se produce arranque de la función de falla a tierra del lado de 23 kV y luego, se produce arranque y trip de la función de sobrecorriente de fase 51 a los 911 ms del lado 23 kV y a los 920 ms del lado de 110 kV del transformador 1, provocando la apertura del interruptor 52HT1 de la S/E El Salado. Operando correctamente de acuerdo con sus ajustes, en respaldo a una falla aguas abajo de la Barra de 23 kV S/E El Salado, en el alimentador de 23 kV El Salado.
- **Relé Siemens ABB RET670, sistema 2:** De los registros oscilográficos se observa un cortocircuito bifásico a tierra en la fase A y B del lado de 23 kV del transformador 1 de 110/24kV de S/E El Salado, al transcurrir 368 ms se convierte en una falla trifásica con una corriente de 3.45 kA primario del lado de 23 kV. Inicialmente se produce arranque de la función de falla a tierra del lado de 23 kV y luego, se produce arranque y trip de la función de sobrecorriente de fase 51 a los 912 ms del lado de 23 kV y a los 920 ms del lado de 110 kV del transformador 1, provocando la apertura del interruptor 52HT1 de la S/E El Salado. Operando correctamente de acuerdo a los ajustes, en respaldo a una falla aguas abajo de la Barra de 23 kV S/E El Salado, en el alimentador de 23 kV El Salado.

8. Análisis conjunto de:

a. Causas y consecuencias de la falla

El 09 de octubre de 2023, a las 15:27 horas, se produjo la desconexión forzada del paño HT1 en la S/E El Salado, por operación de protecciones en respaldo a una falla aguas abajo de la Barra 23 kV El Salado. Como consecuencia de la falla queda fuera de servicio el transformador 1 de 110/24 kV, la barra de 23 kV de S/E El Salado, la línea de 23 kV El Salado - Chañaral y el alimentador de 23kV El Salado (Enami).

En el momento de la falla se encontraba personal de CGE en la S/E Chañaral, por lo tanto, no fue posible reconnectar la línea de 23 kV El Salado – Chañaral hasta recibir confirmación de CGE a las 15:59 horas. En el reconnectador del paño E1 de S/E El Salado asociado a esta línea, no se registraron eventos de falla ni operación de protecciones, la apertura del paño E1 se realizó de forma manual.

Por otro lado, en el SCADA se pudo observar que los niveles de potencia por el transformador 1 al momento de la falla no superan en ningún momento los valores nominales. Además, se realizó inspección de las instalaciones de S/E El Salado y se descartó falla en las instalaciones de Transelec. Por lo tanto, todo indica que la falla fue en redes de distribución y la operación de las protecciones del transformador 1 de S/E El Salado actuaron en respaldo por falla en el alimentador de 23 kV El Salado (Enami) que corresponde a instalaciones propiedad de CGE Distribución S.A (Emelat).

Finalmente, de acuerdo con los registros oscilográficos y eventos se concluye que las protecciones operaron correctamente de acuerdo con sus ajustes.


b. Actuación de los dispositivos de protección y control.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, las protecciones del paño HT1 de S/E El Salado, se comportaron correctamente de acuerdo a sus ajustes.

- c. Medidas o acciones adoptadas para mitigar los efectos de la falla y para normalización del suministro.
 - i. Ver punto 6.b
- 9. Reiteración de la falla según código de descripción en los últimos 24 meses**
 No hay reiteración de la falla según código de descripción en los últimos 24 meses.
- 10. Cantidad de fallas de la instalación en los últimos 24 meses.**
- | Numero Informe de falla | Instalaciones | Fecha |
|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 2023001325 | línea El Salado – Chañaral 23 kV | 16-03-2023 |
| 2023002561 | S/E El Salado paño HT1 | 16-06-2023 |
| 2023002846 | línea El Salado – Chañaral 23 kV | 05-07-2023 |
- 11. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla:**
 No aplica, ya que la falla fue en instalaciones de terceros.
- 12. Proposición del propietario respecto al origen de la falla.**
 Fuerza mayor, la falla en instalaciones de terceros u en otro segmento.
- 13. Acciones correctivas de corto y largo plazo en caso de comportamiento erróneo de instalaciones.**
 No aplica, ya que la falla fue en instalaciones de terceros y las protecciones de Transelec operaron correctamente. Transelec realiza inspección del Transformador 1 de 110/24 kV de S/E El Salado, así como la barra de 23 kV sin encontrar indicios de falla en las instalaciones de S/E El Salado.
- 14. Códigos según DO N° 0815/2014.**
- | | Código | Descripción |
|-----------------------|--------|--|
| FENOMENO_FISICO_ID | OPE6 | Falla en instalaciones de terceros u otro segmento |
| ELEMENTO_ID | TX2 | Conductores |
| FENOMENO ELECTRICO_ID | SO51 | Sobrecorriente instantánea y temporizada |
| MODO_ID | 13 | Opera según lo esperado |
- 15. Identificación de la empresa propietaria.**
- | | Datos de la empresa |
|--|---|
| Nombre de la empresa propietaria u operadora | Transelec S.A. |
| Rut | 76.555.400-4 |
| Representante Legal | Arturo Le Blanc |
| Dirección | Orinoco 90, piso 14, Las Condes, Santiago |
- 16. Otros antecedentes que la empresa considere relevantes para el análisis y respaldo de las conclusiones.**
- En el Anexo 1, se adjunta el diagrama unilineal de las instalaciones involucradas en la falla.
 En el Anexo 2, se adjuntan los registros oscilográficos y señales digitales generados por las protecciones operadas.
 En el Anexo 3, se adjuntan los registros de eventos generados por las protecciones operadas.
 En el Anexo 4, se adjunta Informe de interrupción de suministro.
 En el Anexo 5, se adjunta carta enviada a la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Anexo 1: Diagrama unilineal

Figura 1: Diagrama unilineal de las instalaciones involucradas en la falla.



Anexo 2: Registro oscilográfico, señales digitales, y eventos

Figura 2: Registro de oscilografías y señales digitales Sistema 1, paño HT1 en S/E El Salado, protección ABB RET670 (Falla 09-10-2023 a las 15:27:26 horas).





Figura 3: Registro de oscilografías y señales digitales Sistema 2, paño HT1 en S/E El Salado, protección ABB RET670 (Falla 09-10-2023 a las 15:27:26 horas).



Anexo 3: Registro de evento

Figura 4: Registro de eventos sistema 1, paño HT1 en S/E El Salado, protección ABB RET670 (Falla 09-10-2023 a las 15:27:26 horas).

Events List			
Channel Number	Name	Status	Time
31	W1 TOC ST L1	On	09-10-2023 18:27:26.664
32	W1 TOC ST L2	On	09-10-2023 18:27:26.664
33	W1 TOC ST L3	On	09-10-2023 18:27:26.664
53	W2 TOC STL1	On	09-10-2023 18:27:26.664
54	W2 TOC STL2	On	09-10-2023 18:27:26.664
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:26.704
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:26.720
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:26.720
41	W1 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.024
55	W2 TOC STL3	On	09-10-2023 18:27:27.024
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.024
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.024
41	W1 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.072
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:27.160
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.160
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.168
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.168
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:27.176
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.176
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.184
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.184
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:27.232
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.232
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.288
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.288
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:27.312
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.312
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.512
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.512
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:27.544
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.544
52	W2 TOC TRIP	On	09-10-2023 18:27:27.576
49	W2 CB TRIP	On	09-10-2023 18:27:27.579
30	W1 TOC TRIP	On	09-10-2023 18:27:27.584
20	W1 CB TRIP	On	09-10-2023 18:27:27.585
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.632
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.632
30	W1 TOC TRIP	Off	09-10-2023 18:27:27.640
31	W1 TOC ST L1	Off	09-10-2023 18:27:27.640
32	W1 TOC ST L2	Off	09-10-2023 18:27:27.640
33	W1 TOC ST L3	Off	09-10-2023 18:27:27.640
52	W2 TOC TRIP	Off	09-10-2023 18:27:27.640
53	W2 TOC STL1	Off	09-10-2023 18:27:27.640
54	W2 TOC STL2	Off	09-10-2023 18:27:27.640
55	W2 TOC STL3	Off	09-10-2023 18:27:27.640
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.648

Figura 5: Registro de eventos sistema 2, paño HT1 en S/E El Salado, protección ABB RET670 (Falla 09-10-2023 a las 15:27:26 horas).

Events List

Channel Number	Name	Status	Time
31	W1 TOC ST L1	On	09-10-2023 18:27:26.664
32	W1 TOC ST L2	On	09-10-2023 18:27:26.664
33	W1 TOC ST L3	On	09-10-2023 18:27:26.664
53	W2 TOC STL1	On	09-10-2023 18:27:26.664
54	W2 TOC STL2	On	09-10-2023 18:27:26.664
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:26.704
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:26.720
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:26.720
55	W2 TOC STL3	On	09-10-2023 18:27:27.024
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.024
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.024
41	W1 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.032
41	W1 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.072
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:27.160
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.160
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.168
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.168
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:27.232
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.232
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.288
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.288
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:27.312
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.312
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.512
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.512
61	W2 TEF START	On	09-10-2023 18:27:27.544
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.544
52	W2 TOC TRIP	On	09-10-2023 18:27:27.576
49	W2 CB TRIP	On	09-10-2023 18:27:27.577
30	W1 TOC TRIP	On	09-10-2023 18:27:27.584
20	W1 CB TRIP	On	09-10-2023 18:27:27.586
61	W2 TEF START	Off	09-10-2023 18:27:27.632
64	W2 TEF I2BLC	On	09-10-2023 18:27:27.632
30	W1 TOC TRIP	Off	09-10-2023 18:27:27.640
31	W1 TOC ST L1	Off	09-10-2023 18:27:27.640
32	W1 TOC ST L2	Off	09-10-2023 18:27:27.640
33	W1 TOC ST L3	Off	09-10-2023 18:27:27.640
52	W2 TOC TRIP	Off	09-10-2023 18:27:27.640
53	W2 TOC STL1	Off	09-10-2023 18:27:27.640
54	W2 TOC STL2	Off	09-10-2023 18:27:27.640
55	W2 TOC STL3	Off	09-10-2023 18:27:27.640
64	W2 TEF I2BLC	Off	09-10-2023 18:27:27.648

Anexo 4: Informe de interrupción de suministro

1. Información de la interrupción

Causa de la interrupción	OPE6 – Fallas en instalaciones de terceros u otro segmento
Instalación ID	Alimentador de 23 kV El Salado (Enami), propiedad de CGE.
Propietario de la instalación o equipo donde ocurrió la falla	Falla en instalaciones de terceros.
Rut propietario instalación o equipo	76.555.400-4
Nombre de la instalación asociada	Alimentador de 23 kV El Salado (Enami), propiedad de CGE.
Punto de falla n° (corresponde al de infraestructura Gx Tx)	No aplica, fue falla en instalaciones de terceros.
Dispositivo operado (id dispositivo de infraestructura Gx Tx)	Sistema 1: Protección ABB RET670. Función 51/51N (ID 6012). Sistema 2: Protección ABB RET670. Función 51/51N (ID 19399).
Comunas afectadas (corresponde al "código único territorial (cut)" determinado por la subsecretaría de desarrollo regional)	Las instalaciones y las zonas afectadas se ubican en la Región de Atacama, Provincia de Chañaral, Comuna Chañaral, código de comuna 3201.
Cantidad clientes afectados (es la suma de todos los clientes de los n bloques de reposición de la interrupción)	De acuerdo a lo informado por CGE, tras la desconexión se produjo la pérdida de 2.4 MW de potencia, afectando un total de 5.281 clientes.
Fecha y hora inicio interrupción [dd/mm/aaaa hh/mm/ss]	09-10-2023 a las 15:27 horas, se produjo la desconexión forzada por operación de protecciones del paño HT1 de S/E El Salado.
Fecha y hora termino interrupción (corresponderá al horario de la última reposición por bloque) [dd/mm/aaaa hh/mm/ss]	09-10-2023 a las 15:48 horas, se energiza la barra de 23 kV de la S/E El Salado y se recuperan los consumos del alimentador de 23kV El Salado (Enami). 09-10-2023 a las 15:59 horas CGE autoriza el cierre del interruptor 52E1 asociado a la línea de 23 kV El Salado - Chañaral, normalizando la topología del sistema.

Anexo 5: Carta enviada a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC)



ONC-000051-2023

Copiapó, 12/10/2023

Señor
Ivan Lillo Silva
Director Regional SEC
Salas N° 269
Copiapó
PRESENTE.

REFERENCIA: Desconexión forzada del paño HT1 en S/E El Salado (Código Empresa: 902).

De nuestra consideración:

Informamos a Usted que el lunes 09 de octubre de 2023, a las 15:27 horas, se produjo una desconexión forzada por operación de protecciones del paño HT1 de Subestación El Salado, afectando el suministro de las localidades de Chañaral y El Salado. La operación de dicho paño se produjo por la operación de una sobrecorriente residual temporizada, en respaldo a una falla aguas abajo de la Barra 23 kV El Salado, lo que corresponde a instalaciones de propiedad de CGE.

Según datos proporcionados por CGE S.A., el evento afectó a un total de 5.281 clientes, pertenecientes a las localidades anteriormente mencionadas. La potencia interrumpida total se estimó en 2,4MW.

A las 15:48 horas del mismo día, se realizó la reconexión manual de prueba con éxito del interruptor 52HT1, energizando la barra de 23 kV de la S/E El Salado y recuperando los consumos del alimentador de Enami. A las 15:59 horas CGE autoriza el cierre del interruptor 52E1 asociado a la línea de 23 kV El Salado - Chañaral, normalizando la topología del sistema y restableciendo el suministro eléctrico de todas las localidades afectadas.

Sin otro particular, saludan atentamente a usted,

TRANSELEC S.A.,

12-10-2023

X 

Firmado por: Claudio Pizarro
Claudio Pizarro
Gerente Zona Norte Chico

www.transelec.cl
Avenida La Cantera 4400
Coquimbo, Chile
+(56) 51 2470580

CONTROL DE REVISIÓN DEL CRAP

REVISOR	FECHA	N° EAP	OBSERVACIONES
	14/04/2011	22/2011	Puesta en servicio S/E El Salado
Juan José Lazo Espinoza	31-03-2016	N/A	Actualización de registros de ajustes de protecciones
Max Missene M.	16-10-2019	N/A	Actualización del formato del documento. Se agrega resumen de datos.
Fernando Villalobos	16-06-2023	002/2023	Actualización de archivos luego de trabajos provisорios.

Razón de TTCC

TTCC lado 110kV: 100/1
TTCC lado 23kV: 400/1

Particularidades de Ajustes

- Sistema 1: Relé ABB RET670.
- Sistema 2: Relé ABB RET670.

Ajustes relevantes

FUNCIÓN	PARÁMETRO/TIPO	VALOR/CANTIDAD
51	I_{pickup}	80 [A] primarios o 15 [MVA] a tensión nominal (110kV)

Settings

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
110KVHT1S1						
IED Configuration						
HW Configuration						
BOM_3						
BONAME1	BO1			13 characters		
BONAME2	BO2			13 characters		
BONAME3	BO3			13 characters		
BONAME4	BO4			13 characters		
BONAME5	BO5			13 characters		
BONAME6	BO6			13 characters		
BONAME7	BO7			13 characters		
BONAME8	BO8			13 characters		
BONAME9	BO9			13 characters		
BONAME10	BO10			13 characters		
BONAME11	BO11			13 characters		
BONAME12	BO12			13 characters		
BONAME13	BO13			13 characters		
BONAME14	BO14			13 characters		
BONAME15	BO15			13 characters		
BONAME16	BO16			13 characters		
BONAME17	BO17			13 characters		
BONAME18	BO18			13 characters		
BONAME19	BO19			13 characters		
BONAME20	BO20			13 characters		
BONAME21	BO21			13 characters		
BONAME22	BO22			13 characters		
BONAME23	BO23			13 characters		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lang. en	1 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
BONAME24			BO24			13 characters	
Operation		On					
TRM_9I_3U_31							
NAMECH1		CH1				13 characters	
RatedTrans1		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint1		ToObject					
CTsec1		1	A	1	10		
CTprim1		100	A	1	99999		
NAMECH2		CH2				13 characters	
RatedTrans2		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint2		ToObject					
CTsec2		1	A	1	10		
CTprim2		100	A	1	99999		
NAMECH3		CH3				13 characters	
RatedTrans3		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint3		ToObject					
CTsec3		1	A	1	10		
CTprim3		100	A	1	99999		
NAMECH4		CH4				13 characters	
RatedTrans4		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint4		ToObject					
CTsec4		1	A	1	10		
CTprim4		400	A	1	99999		
NAMECH5		CH5				13 characters	
RatedTrans5		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint5		ToObject					
CTsec5		1	A	1	10		
CTprim5		400	A	1	99999		
NAMECH6		CH6				13 characters	
RatedTrans6		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint6		ToObject					
CTsec6		1	A	1	10		
CTprim6		400	A	1	99999		
NAMECH7		CH7				13 characters	
RatedTrans7		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint7		ToObject					
CTsec7		1	A	1	10		
CTprim7		3000	A	1	99999		
NAMECH8		CH8				13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	2 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
RatedTrans8		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint8		ToObject					
CTsec8		1	A	1	10		
CTprim8		3000	A	1	99999		
NAMECH9		CH9			13 characters		
RatedTrans9		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint9		ToObject					
CTsec9		1	A	1	10		
CTprim9		3000	A	1	99999		
NAMECH10		CH10			13 characters		
RatedTrans10		110,0	V	0,1	300,0		
VTsec10		120,000	V	0,001	999,999		
VTprim10		24,00	kV	0,05	2000,00		
NAMECH11		CH11			13 characters		
RatedTrans11		110,0	V	0,1	300,0		
VTsec11		120,000	V	0,001	999,999		
VTprim11		24,00	kV	0,05	2000,00		
NAMECH12		CH12			13 characters		
RatedTrans12		110,0	V	0,1	300,0		
VTsec12		120,000	V	0,001	999,999		
VTprim12		24,00	kV	0,05	2000,00		
Activate setting group							
SETGRPS: 1							
ActiveSetGrp		SettingGroup1					
MAXSETGR		1	No	1	6		
Time							
Synchronisation							
TIMESYNCHGEN: 1							
CoarseSyncSrc		Off					
FineSyncSource		IRIG-B					
SyncMaster		Off					
TimeAdjustRate		Fast					
SYNCHBIN: 1							
ModulePosition		3		3	16		
BinaryInput		1		1	16		
BinDetection		PositiveEdge					
DSTBEGIN: 1							
MonthInYear		March					
DayInWeek		Sunday					
WeekInMonth		Last					
UTCTimeOfDay		0	s	0	86400		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...	
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.	
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Langen 3 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
SPA: 1							
SlaveAddress		30		1	899		
BaudRate		9600 Bd					
IED61870-5-103: 1							
SlaveAddress		30		0	255		
BaudRate		9600 Bd					
RevPolarity		On					
CycMeasRepTime		5,0		1,0	3600,0		
Station communication							
DNP3.0							
DNPGEN: 1							
Operation		Off					
CHSERRS485: 1							
Operation		Off					
BaudRate		9600 Bd					
WireMode		Two-wire					
MSTRS485: 1							
Operation		Off					
SlaveAddress		1		0	65519		
MasterAddres		1		0	65519		
Obj1DefVar		1:BISingleBit					
Obj2DefVar		3:BIChWithRelTime					
Obj4DefVar		3:DIChWithRelTime					
Obj10DefVar		2:BOStatus					
Obj20DefVar		5:BinCnt32WoutF					
Obj22DefVar		1:BinCnt32EvWoutT					
Obj30DefVar		3:AI32IntWithoutF					
Obj32DefVar		1:AI32IntEvWoutF					
CH2TCP: 2							
Operation		Off					
TCPIPLisPort		20000		1	65535		
UDPPortAccData		20000		1	65535		
UDPPortInitNUL		20000		1	65535		
UDPPortCliMast		0		0	65535		
MST1TCP: 2							
Operation		Off					
SlaveAddress		1		0	65519		
MasterAddres		1		0	65519		
ValMasterAddr		Yes					
MasterIP-Addr		0.0.0.0					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. Rel. date Lan 5 / 58 0 11-04-2023 en

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
MasterIPNetMsk	255.255.255 .255					
Obj1DefVar		1:BISingleBit				
Obj2DefVar		3:BIChWithRelTime				
Obj4DefVar		3:DIChWithRelTime				
Obj10DefVar		2:BOStatus				
Obj20DefVar		5:BinCnt32 WoutF				
Obj22DefVar		1:BinCnt32Ev WoutT				
Obj30DefVar		3:AI32IntWithOutF				
Obj32DefVar		1:AI32IntEv WoutF				
CH3TCP: 3						
Operation	Off					
TCPIPLisPort	20000		1	65535		
UDPPortAccData	20000		1	65535		
UDPPortInitNUL	20000		1	65535		
UDPPortCliMast	0		0	65535		
MST2TCP: 3						
Operation	Off					
SlaveAddress	1		0	65519		
MasterAddress	1		0	65519		
ValMasterAddr	Yes					
MasterIP-Addr	0.0.0.0					
MasterIPNetMsk	255.255.255 .255					
Obj1DefVar		1:BISingleBit				
Obj2DefVar		3:BIChWithRelTime				
Obj4DefVar		3:DIChWithRelTime				
Obj10DefVar		2:BOStatus				
Obj20DefVar		5:BinCnt32 WoutF				
Obj22DefVar		1:BinCnt32Ev WoutT				
Obj30DefVar		3:AI32IntWithOutF				
Obj32DefVar		1:AI32IntEv WoutF				
CH4TCP: 4						
Operation	Off					
TCPIPLisPort	20000		1	65535		
UDPPortAccData	20000		1	65535		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110Kvh...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S1	Document id.		
Rev	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by	Rev.	Rel. date	Lan	
0							0	11-04-2023	en	6 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
UDPPortInitNUL	20000		1	65535		
UDPPortCliMast	0		0	65535		
MST3TCP: 4						
Operation	Off					
SlaveAddress	1		0	65519		
MasterAddres	1		0	65519		
ValMasterAddr	Yes					
MasterIP-Addr	0.0.0.0					
MasterIPNetMsk	255.255.255 .255					
Obj1DefVar	1:BISingleBi t					
Obj2DefVar	3:BIChWith RelTime					
Obj4DefVar	3:DIChWith RelTime					
Obj10DefVar	2:BOStatus					
Obj20DefVar	5:BinCnt32 WoutF					
Obj22DefVar	1:BinCnt32E vWoutT					
Obj30DefVar	3:AI32Int Wit houtF					
Obj32DefVar	1:AI32IntEv WoutF					
CH5TCP: 5						
Operation	Off					
TCPIPLisPort	20000		1	65535		
UDPPortAccData	20000		1	65535		
UDPPortInitNUL	20000		1	65535		
UDPPortCliMast	0		0	65535		
MST4TCP: 5						
Operation	Off					
SlaveAddress	1		0	65519		
MasterAddres	1		0	65519		
ValMasterAddr	Yes					
MasterIP-Addr	0.0.0.0					
MasterIPNetMsk	255.255.255 .255					
Obj1DefVar	1:BISingleBi t					
Obj2DefVar	3:BIChWith RelTime					
Obj4DefVar	3:DIChWith RelTime					
Obj10DefVar	2:BOStatus					
Obj20DefVar	5:BinCnt32 WoutF					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Langen	7 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Obj22DefVar			1:BinCnt32EvWoutT				
Obj30DefVar			3:AI32IntWitoutF				
Obj32DefVar			1:AI32IntEvWoutF				
IEC61850-8-1							
IEC61850-8-1: 1							
Operation			On				
IEDName			DDASAL110KVHT1S1			18 characters	
GOOSE			Front				
TCP-IP configuration							
Front port & Gateway							
ETHFRNT: 1							
Front port							
IPAddress			10.1.150.3				
IPMask			255.255.255.0				
Gateway							
GWAddress			10.1.150.1				
Rear OEM - port AB							
ETHLANAB: 2							
Link			OEM311_AB				
IPAddress			10.80.157.62				
IPMask			255.255.255.0				
Rear OEM - port CD							
ETHLANCD: 3							
Link			Off				
IPAddress			192.168.2.10				
IPMask			255.255.255.0				
Analog modules							
AISVBAS: 1							
PhaseAngleRef			TRM40-Ch10				
HMI							
LEDGEN: 1							
Operation			On				
tRestart			0,0	s	0,0	100,0	
tMax			0,0	s	0,0	100,0	
SeqTypeLED1			LatchedReset-S				
SeqTypeLED2			LatchedReset-S				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 8 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
AI2NAME			IL2			13 characters	
AI3NAME			IL3			13 characters	
AI4NAME			IN optional			13 characters	
DFTRefExtOut			InternalDFT Ref				
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_CT_C; SMAI1: 13							
GRPNAM		W1_CT_C				13 characters	
AI1NAME		IL1				13 characters	
AI2NAME		IL2				13 characters	
AI3NAME		IL3				13 characters	
AI4NAME		IN optional				13 characters	
DFTRefExtOut		InternalDFT Ref					
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_CT_A; SMAI1: 25							
GRPNAM		W1_CT_A				13 characters	
AI1NAME		IL1				13 characters	
AI2NAME		IL2				13 characters	
AI3NAME		IL3				13 characters	
AI4NAME		IN optional				13 characters	
DFTRefExtOut		InternalDFT Ref					
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_CT_C_MEAS; SMAI2: 14							
GRPNAM		W1_CT_C_MEAS				13 characters	
AI1NAME		IL1				13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 10 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
AI2NAME			IL2			13 characters	
AI3NAME			IL3			13 characters	
AI4NAME			IN optional			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_INCT_A; SMAI2: 26							
GRPNAM			W1_INCT_A			13 characters	
AI1NAME			Not used			13 characters	
AI2NAME			Not used			13 characters	
AI3NAME			Not used			13 characters	
AI4NAME			IN			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_INCT_C; SMAI3: 15							
GRPNAM			W1_INCT_C			13 characters	
AI1NAME			Not used			13 characters	
AI2NAME			Not used			13 characters	
AI3NAME			Not used			13 characters	
AI4NAME			IN			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		2	Ch	1	2		
W2_AI							
Analog modules							
3PhaseAnalogGroup							
W2_CT_B; SMAI4: 4							
GRPNAM			W2_CT_B			13 characters	
AI1NAME			IL1			13 characters	
AI2NAME			IL2			13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 11 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format		
AI3NAME		IL3		13 characters					
AI4NAME		IN optional		13 characters					
DFTReference		InternalDFT Ref							
ConnectionType		Ph-N							
TYPE		2	Ch	1	2				
W2_CT_C; SMAI4: 16									
GRPNAM		W2_CT_C		13 characters					
AI1NAME		IL1		13 characters					
AI2NAME		IL2		13 characters					
AI3NAME		IL3		13 characters					
AI4NAME		IN optional		13 characters					
DFTReference		InternalDFT Ref							
ConnectionType		Ph-N							
TYPE		2	Ch	1	2				
W2_CT_A; SMAI4: 28									
GRPNAM		W2_CT_A		13 characters					
AI1NAME		IL1		13 characters					
AI2NAME		IL2		13 characters					
AI3NAME		IL3		13 characters					
AI4NAME		IN optional		13 characters					
DFTReference		InternalDFT Ref							
ConnectionType		Ph-N							
TYPE		2	Ch	1	2				
W2_VT_C; SMAI5: 17									
GRPNAM		W2_VT_C		13 characters					
AI1NAME		UL1		13 characters					
AI2NAME		UL2		13 characters					
AI3NAME		UL3		13 characters					
AI4NAME		UN optional		13 characters					
DFTReference		InternalDFT Ref							

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Title 110KVHT1S1	Document id.	
Rev.	Modification	Rel. date	Created by				Approved by	Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 12 / 58
			Based on					

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_INCT_A; SMAI5: 29							
GRPNAM		W2_INCT_A				13 characters	
AI1NAME		Not used				13 characters	
AI2NAME		Not used				13 characters	
AI3NAME		Not used				13 characters	
AI4NAME		IN				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		2	Ch	1	2		
W2_VT_B; SMAI6: 6							
GRPNAM		W2_VT_B				13 characters	
AI1NAME		UL1				13 characters	
AI2NAME		UL2				13 characters	
AI3NAME		UL3				13 characters	
AI4NAME		UN optional				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_Bus2VT_C; SMAI6: 18							
GRPNAM		W2_Bus2VT_C				13 characters	
AI1NAME		UL1				13 characters	
AI2NAME		UL2				13 characters	
AI3NAME		UL3				13 characters	
AI4NAME		Not used				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_UNVT_C; SMAI8: 20							
GRPNAM		W2_UNVT_C				13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	13 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
AI1NAME			UL1 optional			13 characters	
AI2NAME			UL2 optional			13 characters	
AI3NAME			UL3 optional			13 characters	
AI4NAME			UN			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_VT_C_MEAS; SMAI10: 22							
GRPNAM		W2_VT_C_MEAS				13 characters	
AI1NAME		UL1				13 characters	
AI2NAME		UL2				13 characters	
AI3NAME		UL3				13 characters	
AI4NAME		UN				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_CT_C_MEAS; SMAI11: 23							
GRPNAM		W2_CT_C_MEAS				13 characters	
AI1NAME		IL1				13 characters	
AI2NAME		IL2				13 characters	
AI3NAME		IL3				13 characters	
AI4NAME		IN optional				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		2	Ch	1	2		
W2_Bus1VT_C; SMAI12: 24							
GRPNAM		W2_Bus1VT_C				13 characters	
AI1NAME		UL1				13 characters	
AI2NAME		UL2				13 characters	
AI3NAME		UL3				13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 14 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
AI4NAME			Not used			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		1	Ch	1	2		
DIF_PROT							
Differential protection							
TransformerDiff2Wind(PDIF,87T)							
T2WPDIF: 1							
RatedVoltageW1		110,00	kV	0,05	2000,00		
RatedVoltageW2		23,00	kV	0,05	2000,00		
RatedCurrentW1		100	A	1	99999		
RatedCurrentW2		400	A	1	99999		
ConnectTypeW1		Delta (D)					
ConnectTypeW2		WYE (Y)					
ClockNumberW2		1 [30 deg lag]					
ZSCurrSubtrW1		On					
ZSCurrSubtrW2		On					
TconfigForW1		No					
CT1RatingW1		100	A	1	99999		
CT2RatingW1		100	A	1	99999		
TconfigForW2		No					
CT1RatingW2		400	A	1	99999		
CT2RatingW2		400	A	1	99999		
LocationOLTC1		Not Used					
LowTapPosOLTC1		1		0	10		
RatedTapOLTC1		6		1	100		
HighTapPsOLTC1		11		1	100		
TapHighVoltTC1		1		1	100		
StepSizeOLTC1		1,00	%	0,01	30,00		
Setting Group1							
Operation		On					
SOTFMode		Off					
IDiffAlarm		0,20	IB	0,05	1,00		
tAlarmDelay		10,000	s	0,000	60,000		
IdMin		0,30	IB	0,05	0,60		
EndSection1		1,25	IB	0,20	1,50		
EndSection2		3,00	IB	1,00	10,00		
SlopeSection2		40,0	%	10,0	50,0		
SlopeSection3		80,0	%	30,0	100,0		
IdUnre		1,75	IB	1,00	50,00		
I2/I1Ratio		15,0	%	5,0	100,0		
I5/I1Ratio		25,0	%	5,0	100,0		
CrossBlockEn		On					

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by 	Title 110KVHT1S1	Document id.
Rev	Modification	Rel.	Created by Based on		Approved by		Rev. 0 11-04-2023	Rel. date Lan en 15 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format		
NegSeqDiffEn		Off							
IMinNegSeq		0,04		IB	0,02	0,20			
NegSeqROA		60,0		Deg	30,0	120,0			
OpenCTEnable		On							
tOCTAlarmDelay		3,000		s	0,100	10,000			
tOCTResetDelay		0,250		s	0,100	10,000			
tOCTUnrstDelay		10,00		s	0,10	6000,00			
Control									
TransformerTapControl(YLTC,84)									
TCMYLTC: 1									
LowVoltTap		1		1		63			
HighVoltTap		33		1		63			
mALow		4,000		mA	0,000	25,000			
mAHigh		20,000		mA	0,000	25,000			
CodeType		BIN							
UseParity		Off							
tStable		2		s	1	60			
CLFactor		2,0		1,0		3,0			
InitCLCounter		250000		s	0	9999999			
EnabTapCmd		Off							
Setting Group1									
Operation		Off							
IBase		3000		A	1	99999			
tTCTimeout		5		s	1	120			
tPulseDur		1,5		s	0,5	10,0			
W1_PROT									
Differential protection									
LowImpREF(PDIF,87N)									
REFPDIF: 1									
Setting Group1									
Operation		Off							
IBase		3000		A	1	99999			
IdMin		10,0		%IB	4,0	100,0			
CTFactorPri1		1,0		1,0		10,0			
CTFactorPri2		1,0		1,0		10,0			
CTFactorSec1		1,0		1,0		10,0			
CTFactorSec2		1,0		1,0		10,0			
Current protection									
BreakerFailure(RBRF,50BF)									
CCRBFRF: 1									
Setting Group1									
Operation		Off							
IBase		3000		A	1	99999			
FunctionMode		Current							
BuTripMode		1 out of 3							
RetripMode		Retrip Off							
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...			Title 110KVHT1S1	Document id.		
Re	Modification	Rel.	Created by Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lang en 16 / 58		
			SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB					

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
	IP>	10	%IB	5	200		
	IN>	10	%IB	2	200		
	t1	0,000	s	0,000	60,000		
	t2	0,150	s	0,000	60,000		
	t2MPh	0,150	s	0,000	60,000		
	tPulse	0,200	s	0,000	60,000		
InstPhaseOverCurrent(PIOC,50)							
PHPIOC: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		100	A	1	99999		
OpMode		1 out of 3					
IP>>		900	%IB	1	2500		
InstResidualOverCurrent(PIOC,50N)							
EFPIOC: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		100	A	1	99999		
IN>>		500	%IB	1	2500		
PhaseOverCurrent4Step(PTOC,51/67)							
OC4PTOC: 1							
General							
MeasType		DFT					
Setting Group1							
Operation		On					
IBase		100	A	1	99999		
UBase		110,00	kV	0,05	2000,00		
AngleRCA		55	Deg	40	65		
AngleROA		80	Deg	40	89		
StartPhSel		1 out of 3					
Step 1							
Setting Group1							
DirMode1		Non-directional					
Characterist1		IEC inv.					
I1>		80	%IB	1	2500		
t1		0,000	s	0,000	60,000		
k1		0,30		0,05	999,00		
t1Min		0,000	s	0,000	60,000		
I1Mult		1,0		1,0	10,0		
Step 2							
Setting Group1							
DirMode2		Non-directional					
Characterist2		IEC Def. Time					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 11-04-2023	Created by Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 17 / 58	

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
I2>		900	%IB	1	2500		
t2		0,100	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	999,00		
I2Mult		1,0		1,0	10,0		
t2Min		0,000	s	0,000	60,000		
Step 3							
Setting Group1							
DirMode3		Non-directional					
Characterist3		IEC Def. Time					
I3>		1300	%IB	1	2500		
t3		0,000	s	0,000	60,000		
k3		0,05		0,05	999,00		
t3Min		0,000	s	0,000	60,000		
I3Mult		1,0		1,0	10,0		
Step 4							
Setting Group1							
DirMode4		Off					
Characterist4		ANSI Def. Time					
I4>		175	%IB	1	2500		
t4		2,000	s	0,000	60,000		
k4		0,05		0,05	999,00		
t4Min		0,000	s	0,000	60,000		
I4Mult		2,0		1,0	10,0		
PoleDiscordance(RPLD,52PD)							
CCRPLD: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		3000		1	99999		
tTrip		0,300	s	0,000	60,000		
ContSel		Off					
CurrSel		Off					
CurrUnsymLevel		80	%	0	100		
CurrRelLevel		10	%IB	0	100		
ResidualOverCurr4Step(PTOC,51N/67N)							
EF4PTOC: 1							
General							
Setting Group1							
Operation		On					
IBase		100	A	1	99999		
UBase		110,00	kV	0,05	2000,00		
AngleRCA		65	Deg	-180	180		
polMethod		Voltage					
UPolMin		1	%UB	1	100		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	18 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
	IPolMin		5	%IB	2	100	
	RNPol		5,00	ohm	0,50	1000,00	
	XNPol		40,00	ohm	0,50	3000,00	
	IN>Dir		10	%IB	1	100	
	2ndHarmStab		20	%	5	100	
	BlkParTransf		Off				
	UseStartValue		IN4>				
	SOTF		Off				
	ActivationSOTF		Open				
	StepForSOTF		Step 2				
	HarmResSOTF		Off				
	tSOTF		0,200	s	0,000	60,000	
	t4U		1,000	s	0,000	60,000	
Step 1							
Setting Group1							
	DirMode1		Non-directional				
	Characterist1		IEC inv.				
	IN1>		10	%IB	1	2500	
	t1		0,000	s	0,000	60,000	
	k1		0,05		0,05	999,00	
	IN1Mult		1,0		1,0	10,0	
	t1Min		0,000	s	0,000	60,000	
	HarmRestrain1		On				
Step 2							
Setting Group1							
	DirMode2		Non-directional				
	Characterist2		IEC Def. Time				
	IN2>		500	%IB	1	2500	
	t2		0,000	s	0,000	60,000	
	k2		0,05		0,05	999,00	
	IN2Mult		1,0		1,0	10,0	
	t2Min		0,000	s	0,000	60,000	
	HarmRestrain2		On				
Step 3							
Setting Group1							
	DirMode3		Off				
	Characterist3		ANSI Def. Time				
	IN3>		33	%IB	1	2500	
	t3		0,800	s	0,000	60,000	
	k3		0,05		0,05	999,00	
	IN3Mult		2,0		1,0	10,0	
	t3Min		0,000	s	0,000	60,000	
	HarmRestrain3		On				
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla... SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by Based on				Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 19 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Step 4							
Setting Group1							
DirMode4			Off				
Characterist4			ANSI Def.				
IN4>		17	%IB	1	2500		
t4		1,200	s	0,000	60,000		
k4		0,05		0,05	999,00		
IN4Mult		2,0		1,0	10,0		
t4Min		0,000	s	0,000	60,000		
HarmRestrain4		On					
ThermalOverload2TimeConst(PTTR,49)							
TRPTTR: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		3000	A	1	99999		
IRef		100,0	%IB	10,0	1000,0		
IRefMult		1,00		0,01	10,00		
IBase1		100,0	%IB	30,0	250,0		
IBase2		100,0	%IB	30,0	250,0		
Tau1		60,0	Min	1,0	500,0		
Tau2		60,0	Min	1,0	500,0		
IHighTau1		100,0	%IB1	30,0	250,0		
Tau1High		100	%tC1	5	2000		
ILowTau1		100,0	%IB1	30,0	250,0		
Tau1Low		100	%tC1	5	2000		
IHighTau2		100,0	%IB2	30,0	250,0		
Tau2High		100	%tC2	5	2000		
ILowTau2		100,0	%IB2	30,0	250,0		
Tau2Low		100	%tC2	5	2000		
ITrip		110,0	%IBx	50,0	250,0		
Alarm1		80,0	%ltr	50,0	99,0		
Alarm2		90,0	%ltr	50,0	99,0		
ResLo		60,0	%ltr	10,0	95,0		
Thetalnit		50,0	%	0,0	95,0		
Warning		30,0	Min	1,0	500,0		
tPulse		0,10	s	0,01	0,30		
W2_PROT							
Differential protection							
LowImpREF(PDIF,87N)							
REFPDIF: 2							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		3000	A	1	99999		
IdMin		10,0	%IB	4,0	100,0		
CTFactorPri1		1,0		1,0	10,0		
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla... SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Approved by	Title 110KVHT1S1	Document id.
Rev. 0	Modification Rel. date Created by Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 20 / 58	

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
CTFactorPri2		1,0		1,0	10,0		
CTFactorSec1		1,0		1,0	10,0		
CTFactorSec2		1,0		1,0	10,0		
Current protection							
BreakerFailure(RBRF,50BF)							
CCRBRF: 2							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		3000	A	1	99999		
FunctionMode		Current					
BuTripMode		1 out of 3					
RetripMode		Retrip Off					
IP>		10	%IB	5	200		
IN>		10	%IB	2	200		
t1		0,000	s	0,000	60,000		
t2		0,150	s	0,000	60,000		
t2MPh		0,150	s	0,000	60,000		
tPulse		0,200	s	0,000	60,000		
InstPhaseOverCurrent(PIOC,50)							
PHPIOC: 2							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		400	A	1	99999		
OpMode		1 out of 3					
IP>>		1080	%IB	1	2500		
PhaseOverCurrent4Step(PTOC,51/67)							
OC4PTOC: 2							
General							
MeasType		DFT					
Setting Group1							
Operation		On					
IBase		400	A	1	99999		
UBase		23,00	kV	0,05	2000,00		
AngleRCA		55	Deg	40	65		
AngleROA		80	Deg	40	89		
StartPhSel		1 out of 3					
Step 1							
Setting Group1							
DirMode1		Non-directional					
Characterist1		IEC inv.					
I1>		95	%IB	1	2500		
t1		0,000	s	0,000	60,000		
k1		0,30		0,05	999,00		
t1Min		0,000	s	0,000	60,000		
I1Mult		1,0		1,0	10,0		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on			Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	21 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Step 2							
Setting Group1							
DirMode2			Non-directional				
Characterist2			IEC Def. Time				
I2>		1080	%IB	1	2500		
t2		0,100	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	999,00		
I2Mult		1,0		1,0	10,0		
t2Min		0,000	s	0,000	60,000		
Step 3							
Setting Group1							
DirMode3			Non-directional				
Characterist3			IEC Def. Time				
I3>		1540	%IB	1	2500		
t3		0,000	s	0,000	60,000		
k3		0,05		0,05	999,00		
t3Min		0,000	s	0,000	60,000		
I3Mult		1,0		1,0	10,0		
Step 4							
Setting Group1							
DirMode4			Off				
Characterist4			ANSI Def. Time				
I4>		175	%IB	1	2500		
t4		2,000	s	0,000	60,000		
k4		0,05		0,05	999,00		
t4Min		0,000	s	0,000	60,000		
I4Mult		2,0		1,0	10,0		

ResidualOverCurr4Step(PTOC,51N/67N)

EF4PTOC: 2

General

Setting Group1

Operation

On

IBase

400

A

1

99999

UBase

23,00

kV

0,05

2000,00

AngleRCA

65

Deg

-180

180

polMethod

Voltage

UPolMin

1

%UB

1

100

IPolMin

5

%IB

2

100

RNPol

5,00

ohm

0,50

1000,00

XNPol

40,00

ohm

0,50

3000,00

IN>Dir

10

%IB

1

100

2ndHarmStab

20

%

5

100

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Approved by	Title 110KVHT1S1	Document id.
Re v.	Modificati on	Rel. date	Created by	Based on			Rev. 0 11-04-2023	Rel. date Lan 22 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
UBase		400,00	kV	0,05	2000,00		
Step 1							
Setting Group1							
OperationStep1		On					
Characterist1		Definite time					
U1>		30	%UB	1	200		
t1		5,00	s	0,00	6000,00		
t1Min		5,000	s	0,000	60,000		
k1		0,05		0,05	1,10		
HystAbs1		0,5	%UB	0,0	100,0		
Step 2							
Setting Group1							
OperationStep2		On					
Characterist2		Definite time					
U2>		45	%UB	1	100		
t2		5,000	s	0,000	60,000		
t2Min		5,000	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	1,10		
HystAbs2		0,5	%UB	0,0	100,0		
UnderVoltage2Step(PTUV,27)							
UV2PTUV: 1							
General							
ConnType		PhN DFT					
Setting Group1							
Operation		Off					
UBase		400,00	kV	0,05	2000,00		
Step 1							
Setting Group1							
OperationStep1		On					
Characterist1		Definite time					
OpMode1		1 out of 3					
U1<		70	%UB	1	100		
t1		5,00	s	0,00	6000,00		
t1Min		5,000	s	0,000	60,000		
k1		0,05		0,05	1,10		
IntBlkSel1		Off					
IntBlkStVal1		20	%UB	1	100		
tBlkUV1		0,000	s	0,000	60,000		
HystAbs1		0,5	%UB	0,0	100,0		
Step 2							
Setting Group1							
OperationStep2		On					
Characterist2		Definite time					
OpMode2		1 out of 3					
U2<		50	%UB	1	100		
t2		5,000	s	0,000	60,000		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Document id.			
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	25 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
t2Min		5,000	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	1,10		
IntBlkSel2		Off					
IntBlkStVal2		20	%UB	1	100		
tBlkUV2		0,000	s	0,000	60,000		
HystAbs2		0,5	%UB	0,0	100,0		
Secondary system supervision							
FuseFailure(RFUF)							
SDDRFUF: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		100	A	1	99999		
UBase		110,00	kV	0,05	2000,00		
OpMode		UZsIZs					
3U0>		30	%UB	1	100		
3I0<		10	%IB	1	100		
3U2>		30	%UB	1	100		
3I2<		10	%IB	1	100		
OpDUDI		Off					
DU>		60	%UB	1	100		
DI<		15	%IB	1	100		
UPh>		70	%UB	1	100		
IPh>		10	%IB	1	100		
Sealln		On					
USealln<		70	%UB	1	100		
IDLD<		5	%IB	1	100		
UDLD<		60	%UB	1	100		
W2_SYNCH							
Control							
Synchronizing(RSYN,25)							
SESRSYN: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
SelPhaseBus1		phase2					
SelPhaseBus2		phase2					
SelPhaseLine1		phase2					
SelPhaseLine2		phase2					
CBCConfig		No voltage sel.					
UBase		400,000	kV	0,001	9999,999		
PhaseShift		0	Deg	-180	180		
URatio		1,000		0,040	25,000		
OperationSynch		Off					
UHighBusSynch		80,0	%UB	50,0	120,0		
UHighLineSynch		80,0	%UB	50,0	120,0		
UDiffSynch		10,0	%UB	2,0	50,0		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Document id.	
Rev	Modification	Rel.	Created by Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en	26 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
	FreqDiffMin		0,010	Hz	0,003	0,250	
	FreqDiffMax		0,200	Hz	0,050	0,250	
	FreqRateChange		0,300	Hz/s	0,000	0,500	
	tBreaker		0,080	s	0,000	60,000	
	tClosePulse		0,200	s	0,050	60,000	
	tMaxSynch		600,00	s	0,00	6000,00	
	tMinSynch		2,000	s	0,000	60,000	
	OperationSC		On				
	UHighBusSC		80,0	%UB	50,0	120,0	
	UHighLineSC		80,0	%UB	50,0	120,0	
	UDiffSC		15,0	%UB	2,0	50,0	
	FreqDiffA		0,010	Hz	0,003	1,000	
	FreqDiffM		0,010	Hz	0,003	1,000	
	PhaseDiffA		25,0	Deg	5,0	90,0	
	PhaseDiffM		25,0	Deg	5,0	90,0	
	tSCA		0,100	s	0,000	60,000	
	tSCM		0,100	s	0,000	60,000	
	AutoEnerg		DBLL				
	ManEnerg		Both				
	ManEnergDBDL		Off				
	UHighBusEnerg		80,0	%UB	50,0	120,0	
	UHighLineEnerg		80,0	%UB	50,0	120,0	
	ULowBusEnerg		40,0	%UB	10,0	80,0	
	ULowLineEnerg		40,0	%UB	10,0	80,0	
	UMaxEnerg		115,0	%UB	50,0	180,0	
	tAutoEnerg		0,100	s	0,000	60,000	
	tManEnerg		0,100	s	0,000	60,000	
TRIP							
Logic							
TripLogic(PTRC,94)							
SMPPTRC: 1							
Setting Group1							
Operation			On				
Program			1ph/3ph				
tTripMin			0,150	s	0,000	60,000	
SMPPTRC: 2							
Setting Group1							
Operation			On				
Program			1ph/3ph				
tTripMin			0,150	s	0,000	60,000	
TripMatrix(GGIO)							
TMAGGIO: 1							
Setting Group1							
Operation			On				
PulseTime			0,150	s	0,050	60,000	
OnDelay			0,000	s	0,000	60,000	
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...		Created by	Title 110KVHT1S1	Document id.
Re	Modification	Rel.	Created by	Based on SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Approved by 	Rev. 0 11-04-2023	Rel. date Lan 27 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
OffDelay		0,000	s	0,000	60,000	
ModeOutput1		Steady				
ModeOutput2		Steady				
ModeOutput3		Steady				
TMAGGIO: 2						
Setting Group1						
Operation		On				
PulseTime	0,150	s	0,050	60,000		
OnDelay	0,000	s	0,000	60,000		
OffDelay	0,000	s	0,000	60,000		
ModeOutput1	Steady					
ModeOutput2	Steady					
ModeOutput3	Steady					
LogicGate						
GATE: 21						
Setting Group1						
Operation		Off				
GATE: 23						
Setting Group1						
Operation		Off				
LogicTimer						
TIMER: 21						
T	3,000	s	0,000	90000,000		
TIMER: 25						
T	3,000	s	0,000	90000,000		
MEAS						
Monitoring						
ServiceValues(MMXU)						
CVMMXU: 1						
General						
Operation		On				
IBase	400	A	1	99999		
UBase	23,00	kV	0,05	2000,00		
Mode	L1, L2, L3					
PowAmpFact	1,000		0,000	6,000		
PowAngComp	0,0	Deg	-180,0	180,0		
k	0,00		0,00	1,00		
Apparent power S						
SLowLim	0,000	VA	0,000	10000000000,000		
SLowLowLim	0,000	VA	0,000	10000000000,000		
SMin	0,000	VA	0,000	10000000000,000		
SMax	10000000000,000	VA	0,000	10000000000,000		
SRepTyp		Cyclic				

Object type					Cycle		Document kind				Doc. designation			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Project	Responsible department	Technical ref...	Document kind		Doc. designation				
					SE SALADO ENCONTRADO	ABB Ltd.		Title		Document id.				
			Repla...		SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by							
							Approved by			Rev.	Rel. date	Lang.	28 /	58
										0	11-04-2023	en		

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Active power P						
PMin		-1000000000 0,000	W	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
PMax		1000000000 ,000	W	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
PRepTyp		Cyclic				
Reactive power Q						
QMin		-1000000000 0,000	VAr	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
QMax		1000000000 ,000	VAr	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
QRepTyp		Cyclic				
Power factor PF						
PFMin		-1,000		-1,000	0,000	
PFMax		1,000		0,000	1,000	
PFRRepTyp		Cyclic				
Voltage U						
UMin		0,000	V	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
UMax		400000,000	V	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
URepTyp		Cyclic				
Current I						
IMin		0,000	A	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
IMax		1000,000	A	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
IRepTyp		Cyclic				
Frequency Fr						
FrMin		0,000	Hz	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
FrMax		70,000	Hz	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
FrRepTyp		Cyclic				
CurrentPhasors(MMXU)						
CMMXU: 1						
General						
Operation		On				
IBase	100	A	1	99999		
IL1 Amplitude						
IL1DbRepInt	10	Type	1	300		
IL1Max	1000,000	A	0,000	1000000000 0,000		
IL1RepTyp		Cyclic				
IL1 Angle						
IL1AngDbRepInt	10	Type	1	300		
IL2 Amplitude						
IL2DbRepInt	10	Type	1	300		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	29 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
IL2Max			1000,000	A	0,000	10000000000,000	
IL2RepTyp		Cyclic					
IL2 Angle							
IL2AngDbReplnt		10	Type	1	300		
IL3 Amplitude							
IL3DbReplnt		10	Type	1	300		
IL3Max			1000,000	A	0,000	10000000000,000	
IL3RepTyp		Cyclic					
IL3 Angle							
IL3AngDbReplnt		10	Type	1	300		
CMMXU: 2							
General							
Operation			On				
IBase		400	A	1	99999		
IL1 Amplitude							
IL1DbReplnt		10	Type	1	300		
IL1Max			1000,000	A	0,000	10000000000,000	
IL1RepTyp		Cyclic					
IL1 Angle							
IL1AngDbReplnt		10	Type	1	300		
IL2 Amplitude							
IL2DbReplnt		10	Type	1	300		
IL2Max			1000,000	A	0,000	10000000000,000	
IL2RepTyp		Cyclic					
IL2 Angle							
IL2AngDbReplnt		10	Type	1	300		
IL3 Amplitude							
IL3DbReplnt		10	Type	1	300		
IL3Max			1000,000	A	0,000	10000000000,000	
IL3RepTyp		Cyclic					
IL3 Angle							
IL3AngDbReplnt		10	Type	1	300		
VoltagePhasors(MMXU)							
Phase - Phase							
VMMXU: 1							
General							
Operation			On				
UBase		23,00	kV	0,05	2000,00		
UL12 Amplitude							
UL12DbReplnt		10	Type	1	300		
UL12Max			500000,000	V	0,000	10000000000,000	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 30 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format		
UL12RepTyp		Cyclic							
UL12 Angle									
UL12AnDbReplnt		10	Type	1	300				
UL23 Amplitude									
UL23DbReplnt		10	Type	1	300				
UL23Max		500000,000	V	0,000	10000000000,000				
UL23RepTyp		Cyclic							
UL23 Angle									
UL23AnDbReplnt		10	Type	1	300				
UL31 Amplitude									
UL31DbReplnt		10	Type	1	300				
UL31Max		500000,000	V	0,000	10000000000,000				
UL31RepTyp		Cyclic							
UL31 Angle									
UL31AnDbReplnt		10	Type	1	300				
CurrentSequenceComponents(MSQI)									
CMSQI: 1									
General									
Operation		On							
3I0 Amplitude									
3I0DbReplnt		10	Type	1	300				
3I0Min		0,000	A	0,000	10000000000,000				
3I0Max		1000,000	A	0,000	10000000000,000				
3I0RepTyp		Cyclic							
3I0LimHys		5,000	%	0,000	100,000				
3I0 Angle									
3I0AngDbReplnt		10	Type	1	300				
3I0AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000				
3I0AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000				
3I0AngRepTyp		Cyclic							
I1 Amplitude									
I1DbReplnt		10	Type	1	300				
I1Min		0,000	A	0,000	10000000000,000				
I1Max		1000,000	A	0,000	10000000000,000				
I1RepTyp		Cyclic							
I1 Angle									
I1AngDbReplnt		10	Type	1	300				
I1AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000				
I1AngRepTyp		Cyclic							
I2 Amplitude									
I2DbReplnt		10	Type	1	300				

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S1	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 31 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
I2Min			0,000	A	0,000	10000000000,000	
I2Max			1000,000	A	0,000	10000000000,000	
I2RepTyp			Cyclic				
I2LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
I2 Angle							
I2AngDbRepInt		10	Type	1	300		
I2AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000		
I2AngRepTyp		Cyclic					
CMSQI: 2							
General							
Operation		On					
3I0 Amplitude							
3I0DbRepInt		10	Type	1	300		
3I0Min		0,000	A	0,000	10000000000,000		
3I0Max		1000,000	A	0,000	10000000000,000		
3I0RepTyp		Cyclic					
3I0LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
3I0 Angle							
3I0AngDbRepInt		10	Type	1	300		
3I0AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000		
3I0AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000		
3I0AngRepTyp		Cyclic					
I1 Amplitude							
I1DbRepInt		10	Type	1	300		
I1Min		0,000	A	0,000	10000000000,000		
I1Max		1000,000	A	0,000	10000000000,000		
I1RepTyp		Cyclic					
I1 Angle							
I1AngDbRepInt		10	Type	1	300		
I1AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000		
I1AngRepTyp		Cyclic					
I2 Amplitude							
I2DbRepInt		10	Type	1	300		
I2Min		0,000	A	0,000	10000000000,000		
I2Max		1000,000	A	0,000	10000000000,000		
I2RepTyp		Cyclic					
I2LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
I2 Angle							
I2AngDbRepInt		10	Type	1	300		
I2AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	32 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
I2AngRepTyp			Cyclic				
VoltageSequenceComponents(MSQI)							
VMSQI: 1							
General							
Operation			On				
3U0 Amplitude							
3U0DbReplnt		10	Type	1	300		
3U0Min		0,000	V	0,000	1000000000	0,000	
3U0Max		300000,000	V	0,000	1000000000	0,000	
3U0RepTyp			Cyclic				
3U0LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
3U0 Angle							
3U0AngDbReplnt		10	Type	1	300		
3U0AngZeroDb		0	m%	0	100000		
3U0AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000		
3U0AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000		
3U0AngRepTyp			Cyclic				
U1 Amplitude							
U1DbReplnt		10	Type	1	300		
U1Min		0,000	V	0,000	1000000000	0,000	
U1Max		300000,000	V	0,000	1000000000	0,000	
U1RepTyp			Cyclic				
U1LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
U1 Angle							
U1AngDbReplnt		10	Type	1	300		
U2 Amplitude							
U2DbReplnt		10	Type	1	300		
U2Min		0,000	V	0,000	1000000000	0,000	
U2Max		300000,000	V	0,000	1000000000	0,000	
U2RepTyp			Cyclic				
U2LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
U2 Angle							
U2AngDbReplnt		10	Type	1	300		
U2AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000		
U2AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000		
U2AngRepTyp			Cyclic				
Metering							
ThreePhEnergMeas(MMTR)							
ETPMR: 1							
Operation			On				
StartAcc			Off				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Approved by	Title 110KVHT1S1	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en	33 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
tEnergy		1 Minute					
tEnergyOnPls		1,000		s	0,000	60,000	
tEnergyOffPls		0,500		s	0,000	60,000	
EAFAccPlsQty		100,000		MWh	0,001	10000,000	
EARAccPlsQty		100,000		MWh	0,001	10000,000	
ERFAccPlsQty		100,000		MVArh	0,001	10000,000	
ERVAccPlsQty		100,000		MVArh	0,001	10000,000	
DREP_AI							
Monitoring							
DisturbanceReport							
AnalogSignals(RADR)							
A1RADR: 1							
NAME1			W1 CT1 IL1			13 characters	
Operation01			On				
NomValue01			0,0			0,0	
UnderTrigOp01			Off				
UnderTrigLe01			50 %			0 200	
OverTrigOp01			Off				
OverTrigLe01			200 %			0 5000	
NAME2			W1 CT1 IL2			13 characters	
Operation02			On				
NomValue02			0,0			0,0 999999,9	
UnderTrigOp02			Off				
UnderTrigLe02			50 %			0 200	
OverTrigOp02			Off				
OverTrigLe02			200 %			0 5000	
NAME3			W1 CT1 IL3			13 characters	
Operation03			On				
NomValue03			0,0			0,0 999999,9	
UnderTrigOp03			Off				
UnderTrigLe03			50 %			0 200	
OverTrigOp03			Off				
OverTrigLe03			200 %			0 5000	
NAME4			W1 CT1 IN			13 characters	
Operation04			On				
NomValue04			0,0			0,0 999999,9	
UnderTrigOp04			Off				
UnderTrigLe04			50 %			0 200	
OverTrigOp04			Off				
OverTrigLe04			200 %			0 5000	
NAME5			Not used			13 characters	
Operation05			Off				

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.		
Rev y.	Modification	Rel. date	Created by	Based on			Rev 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	34 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
NomValue05		0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp05		Off				
UnderTrigLe05		50	%	0	200	
OverTrigOp05		Off				
OverTrigLe05		200	%	0	5000	
NAME6		Not used			13 characters	
Operation06		Off				
NomValue06		0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp06		Off				
UnderTrigLe06		50	%	0	200	
OverTrigOp06		Off				
OverTrigLe06		200	%	0	5000	
NAME7		Not used			13 characters	
Operation07		Off				
NomValue07		0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp07		Off				
UnderTrigLe07		50	%	0	200	
OverTrigOp07		Off				
OverTrigLe07		200	%	0	5000	
NAME8		Not used			13 characters	
Operation08		Off				
NomValue08		0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp08		Off				
UnderTrigLe08		50	%	0	200	
OverTrigOp08		Off				
OverTrigLe08		200	%	0	5000	
NAME9		Not used			13 characters	
Operation09		Off				
NomValue09		0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp09		Off				
UnderTrigLe09		50	%	0	200	
OverTrigOp09		Off				
OverTrigLe09		200	%	0	5000	
NAME10		Not used			13 characters	
Operation10		Off				
NomValue10		0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp10		Off				
UnderTrigLe10		50	%	0	200	
OverTrigOp10		Off				
OverTrigLe10		200	%	0	5000	

A2RADR: 2

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	35 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
NAME11			Not used			13 characters	
Operation11			Off				
NomValue11		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp11			Off				
UnderTrigLe11		50	%	0	200		
OverTrigOp11			Off				
OverTrigLe11		200	%	0	5000		
NAME12			W1 CT NEUT			13 characters	
Operation12		On					
NomValue12		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp12			Off				
UnderTrigLe12		50	%	0	200		
OverTrigOp12			Off				
OverTrigLe12		200	%	0	5000		
NAME13			W2 CT IL1			13 characters	
Operation13		On					
NomValue13		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp13			Off				
UnderTrigLe13		50	%	0	200		
OverTrigOp13			Off				
OverTrigLe13		200	%	0	5000		
NAME14			W2 CT IL2			13 characters	
Operation14		On					
NomValue14		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp14			Off				
UnderTrigLe14		50	%	0	200		
OverTrigOp14			Off				
OverTrigLe14		200	%	0	5000		
NAME15			W2 CT IL3			13 characters	
Operation15		On					
NomValue15		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp15			Off				
UnderTrigLe15		50	%	0	200		
OverTrigOp15			Off				
OverTrigLe15		200	%	0	5000		
NAME16			W2 CT IN			13 characters	
Operation16		On					
NomValue16		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp16			Off				
UnderTrigLe16		50	%	0	200		
OverTrigOp16			Off				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0 11-04-2023	Rel. date Lan 36 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
OverTrigLe16		200	%	0	5000		
NAME17		W2 CT NEUT			13 characters		
Operation17		On					
NomValue17		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp17		Off					
UnderTrigLe17		50	%	0	200		
OverTrigOp17		Off					
OverTrigLe17		200	%	0	5000		
NAME18		W2 VT UL1			13 characters		
Operation18		On					
NomValue18		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp18		Off					
UnderTrigLe18		50	%	0	200		
OverTrigOp18		Off					
OverTrigLe18		200	%	0	5000		
NAME19		W2 VT UL2			13 characters		
Operation19		On					
NomValue19		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp19		Off					
UnderTrigLe19		50	%	0	200		
OverTrigOp19		Off					
OverTrigLe19		200	%	0	5000		
NAME20		W2 VT UL3			13 characters		
Operation20		On					
NomValue20		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp20		Off					
UnderTrigLe20		50	%	0	200		
OverTrigOp20		Off					
OverTrigLe20		200	%	0	5000		
A3RADR: 3							
NAME21		W2 VT UN			13 characters		
Operation21		Off					
NomValue21		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp21		Off					
UnderTrigLe21		50	%	0	200		
OverTrigOp21		Off					
OverTrigLe21		200	%	0	5000		
NAME22		W2 UN VT UL1			13 characters		
Operation22		Off					
NomValue22		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp22		Off					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en	37 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
UnderTrigLe22		50	%	0	200		
OverTrigOp22		Off					
OverTrigLe22		200	%	0	5000		
NAME23		W2 UN VT UL2			13 characters		
Operation23		Off					
NomValue23		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp23		Off					
UnderTrigLe23		50	%	0	200		
OverTrigOp23		Off					
OverTrigLe23		200	%	0	5000		
NAME24		W2 UN VT UL3			13 characters		
Operation24		Off					
NomValue24		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp24		Off					
UnderTrigLe24		50	%	0	200		
OverTrigOp24		Off					
OverTrigLe24		200	%	0	5000		
NAME25		W2 UN VT UN			13 characters		
Operation25		Off					
NomValue25		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp25		Off					
UnderTrigLe25		50	%	0	200		
OverTrigOp25		Off					
OverTrigLe25		200	%	0	5000		
NAME26		Not used			13 characters		
Operation26		Off					
NomValue26		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp26		Off					
UnderTrigLe26		50	%	0	200		
OverTrigOp26		Off					
OverTrigLe26		200	%	0	5000		
NAME27		Not used			13 characters		
Operation27		Off					
NomValue27		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp27		Off					
UnderTrigLe27		50	%	0	200		
OverTrigOp27		Off					
OverTrigLe27		200	%	0	5000		
NAME28		Not used			13 characters		
Operation28		Off					
NomValue28		0,0		0,0	999999,9		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S1	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0 11-04-2023 Lan en 38 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
UnderTrigOp28		Off					
UnderTrigLe28		50	%	0	200		
OverTrigOp28		Off					
OverTrigLe28		200	%	0	5000		
NAME29		Not used		13 characters			
Operation29		Off					
NomValue29		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp29		Off					
UnderTrigLe29		50	%	0	200		
OverTrigOp29		Off					
OverTrigLe29		200	%	0	5000		
NAME30		Not used			13 characters		
Operation30		Off					
NomValue30		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp30		Off					
UnderTrigLe30		50	%	0	200		
OverTrigOp30		Off					
OverTrigLe30		200	%	0	5000		
A4RADR: 4							
NAME31		DIFF IDNS MAG			13 characters		
Operation31		On					
NomValue31		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp31		Off					
UnderTrigLe31		50	%	0	200		
OverTrigOp31		Off					
OverTrigLe31		200	%	0	5000		
NAME32		DIFF IDL1 MAG			13 characters		
Operation32		On					
NomValue32		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp32		Off					
UnderTrigLe32		50	%	0	200		
OverTrigOp32		Off					
OverTrigLe32		200	%	0	5000		
NAME33		DIFF IDL2 MAG			13 characters		
Operation33		On					
NomValue33		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp33		Off					
UnderTrigLe33		50	%	0	200		
OverTrigOp33		Off					
OverTrigLe33		200	%	0	5000		
NAME34		DIFF IDL3 MAG			13 characters		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	39 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Operation34		On					
NomValue34		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp34		Off					
UnderTrigLe34		50	%	0	200		
OverTrigOp34		Off					
OverTrigLe34		200	%	0	5000		
NAME35		DIFF IBIAS			13 characters		
Operation35		On					
NomValue35		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp35		Off					
UnderTrigLe35		50	%	0	200		
OverTrigOp35		Off					
OverTrigLe35		200	%	0	5000		
NAME36		W1 REF IBIAS			13 characters		
Operation36		On					
NomValue36		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp36		Off					
UnderTrigLe36		50	%	0	200		
OverTrigOp36		Off					
OverTrigLe36		200	%	0	5000		
NAME37		W1 REF IDIFF			13 characters		
Operation37		On					
NomValue37		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp37		Off					
UnderTrigLe37		50	%	0	200		
OverTrigOp37		Off					
OverTrigLe37		200	%	0	5000		
NAME38		W2 REF IBIAS			13 characters		
Operation38		On					
NomValue38		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp38		Off					
UnderTrigLe38		50	%	0	200		
OverTrigOp38		Off					
OverTrigLe38		200	%	0	5000		
NAME39		W2 REF IDIFF			13 characters		
Operation39		On					
NomValue39		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp39		Off					
UnderTrigLe39		50	%	0	200		
OverTrigOp39		Off					
OverTrigLe39		200	%	0	5000		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.		
Rev. 0	Modification	Rel. date 11-04-2023	Created by Based on					Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	40 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
NAME40		Not used		13 characters			
Operation40		Off					
NomValue40		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp40		Off					
UnderTrigLe40		50	%	0	200		
OverTrigOp40		Off					
OverTrigLe40		200	%	0	5000		
DREP_BI							
Monitoring							
DisturbanceReport							
BinarySignals(RBDR)							
B1RBDR: 1							
Binary Signals Ch 1-16							
NAME1		DIFF TRIP			13 characters		
Operation01		On					
TrigLevel01		Trig on 1					
IndicationMa01		Hide					
SetLED01		Off					
NAME2		DIFF TRIP RES			13 characters		
Operation02		On					
TrigLevel02		Trig on 1					
IndicationMa02		Hide					
SetLED02		Off					
NAME3		DIF TRP UNRES			13 characters		
Operation03		On					
TrigLevel03		Trig on 1					
IndicationMa03		Hide					
SetLED03		Off					
NAME4		TRIP NS UNRES			13 characters		
Operation04		On					
TrigLevel04		Trig on 1					
IndicationMa04		Hide					
SetLED04		Off					
NAME5		TRIP NS SENS			13 characters		
Operation05		On					
TrigLevel05		Trig on 1					
IndicationMa05		Hide					
SetLED05		Off					
NAME6		DIFF STL1		13 characters			
Operation06		On					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 41 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
TrigLevel06		Trig on 1				
IndicationMa06		Hide				
SetLED06		Off				
NAME7		DIFF STL2			13 characters	
Operation07		On				
TrigLevel07		Trig on 1				
IndicationMa07		Hide				
SetLED07		Off				
NAME8		DIFF STL3			13 characters	
Operation08		On				
TrigLevel08		Trig on 1				
IndicationMa08		Hide				
SetLED08		Off				
NAME9		DIF I2BLCK L1			13 characters	
Operation09		Off				
TrigLevel09		Trig on 1				
IndicationMa09		Hide				
SetLED09		Off				
NAME10		DIF I2BLCK L2			13 characters	
Operation10		Off				
TrigLevel10		Trig on 1				
IndicationMa10		Hide				
SetLED10		Off				
NAME11		DIF I2BLCK L3			13 characters	
Operation11		Off				
TrigLevel11		Trig on 1				
IndicationMa11		Hide				
SetLED11		Off				
NAME12		DIF I5BLCK L1			13 characters	
Operation12		Off				
TrigLevel12		Trig on 1				
IndicationMa12		Hide				
SetLED12		Off				
NAME13		DIF I5BLCK L2			13 characters	
Operation13		Off				
TrigLevel13		Trig on 1				
IndicationMa13		Hide				
SetLED13		Off				
NAME14		DIF I5BLCK L3			13 characters	
Operation14		Off				

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	42 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
TrigLevel14		Trig on 1				
IndicationMa14		Hide				
SetLED14		Off				
NAME15		IDIFF ALARM			13 characters	
Operation15		On				
TrigLevel15		Trig on 1				
IndicationMa15		Hide				
SetLED15		Off				
NAME16		OPEN CT ALARM			13 characters	
Operation16		On				
TrigLevel16		Trig on 1				
IndicationMa16		Hide				
SetLED16		Off				
IEC60870-5-103, Ch 1-16						
FUNT1	0	FunT	0	255		
FUNT2	0	FunT	0	255		
FUNT3	0	FunT	0	255		
FUNT4	0	FunT	0	255		
FUNT5	0	FunT	0	255		
FUNT6	0	FunT	0	255		
FUNT7	0	FunT	0	255		
FUNT8	0	FunT	0	255		
FUNT9	0	FunT	0	255		
FUNT10	0	FunT	0	255		
FUNT11	0	FunT	0	255		
FUNT12	0	FunT	0	255		
FUNT13	0	FunT	0	255		
FUNT14	0	FunT	0	255		
FUNT15	0	FunT	0	255		
FUNT16	0	FunT	0	255		
INFNO1	0	InfNo	0	255		
INFNO2	0	InfNo	0	255		
INFNO3	0	InfNo	0	255		
INFNO4	0	InfNo	0	255		
INFNO5	0	InfNo	0	255		
INFNO6	0	InfNo	0	255		
INFNO7	0	InfNo	0	255		
INFNO8	0	InfNo	0	255		
INFNO9	0	InfNo	0	255		
INFNO10	0	InfNo	0	255		
INFNO11	0	InfNo	0	255		
INFNO12	0	InfNo	0	255		
INFNO13	0	InfNo	0	255		
INFNO14	0	InfNo	0	255		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Approved by	Title 110KVHT1S1	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 11-04-2023 Rel. date Lan en 43 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
INFNO15	0	InfNo	0	255		
INFNO16	0	InfNo	0	255		
B2RBDR: 2						
Binary Signals, Ch 17-32						
NAME17		DIF BLCKWAVL 1			13 characters	
Operation17	Off					
TrigLevel17	Trig on 1					
IndicationMa17	Hide					
SetLED17	Off					
NAME18		DIF BLCKWAVL 2			13 characters	
Operation18	Off					
TrigLevel18	Trig on 1					
IndicationMa18	Hide					
SetLED18	Off					
NAME19		DIF BLCKWAVL 3			13 characters	
Operation19	Off					
TrigLevel19	Trig on 1					
IndicationMa19	Hide					
SetLED19	Off					
NAME20		W1 CB TRIP			13 characters	
Operation20	On					
TrigLevel20	Trig on 1					
IndicationMa20	Hide					
SetLED20	On					
NAME21		W1 CB TRBU			13 characters	
Operation21	On					
TrigLevel21	Trig on 1					
IndicationMa21	Hide					
SetLED21	Off					
NAME22		W1 CB RETRIP			13 characters	
Operation22	Off					
TrigLevel22	Trig on 1					
IndicationMa22	Hide					
SetLED22	Off					
NAME23		W1 CB PD TRP			13 characters	
Operation23	Off					
TrigLevel23	Trig on 1					
IndicationMa23	Hide					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 44 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format	
SetLED23		Off						
NAME24		EXTTRIP_W1CB				13 characters		
Operation24		On						
TrigLevel24		Trig on 1						
IndicationMa24		Hide						
SetLED24		Off						
NAME25		EXTTRIP_W2CB				13 characters		
Operation25		On						
TrigLevel25		Trig on 1						
IndicationMa25		Hide						
SetLED25		Off						
NAME26		DRB02-INP UT26				13 characters		
Operation26		Off						
TrigLevel26		Trig on 1						
IndicationMa26		Hide						
SetLED26		Off						
NAME27		W1 CB CLOSED				13 characters		
Operation27		Off						
TrigLevel27		Trig on 1						
IndicationMa27		Hide						
SetLED27		Off						
NAME28		W1 CB SPRING				13 characters		
Operation28		Off						
TrigLevel28		Trig on 1						
IndicationMa28		Hide						
SetLED28		Off						
NAME29		W1 IOC TRIP				13 characters		
Operation29		On						
TrigLevel29		Trig on 1						
IndicationMa29		Hide						
SetLED29		Off						
NAME30		W1 TOC TRIP				13 characters		
Operation30		On						
TrigLevel30		Trig on 1						
IndicationMa30		Hide						
SetLED30		Off						
NAME31		W1 TOC ST L1				13 characters		
Operation31		On						
TrigLevel31		Trig on 1						
IndicationMa31		Hide						
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...	
			Repla...					
					Created by	Title 110KVHT1S1	Document id.	
Re	Modification	Rel.	Created by	Based on	Approved by			
y.		date						
			SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB				
					Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	45 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
SetLED31		Off				
NAME32		W1 TOC ST L2			13 characters	
Operation32		On				
TrigLevel32		Trig on 1				
IndicationMa32		Hide				
SetLED32		Off				
IEC60870-5-103, Ch 17-32						
FUNCT17	0	FunT	0	255		
FUNCT18	0	FunT	0	255		
FUNCT19	0	FunT	0	255		
FUNCT20	0	FunT	0	255		
FUNCT21	0	FunT	0	255		
FUNCT22	0	FunT	0	255		
FUNCT23	0	FunT	0	255		
FUNCT24	0	FunT	0	255		
FUNCT25	0	FunT	0	255		
FUNCT26	0	FunT	0	255		
FUNCT27	0	FunT	0	255		
FUNCT28	0	FunT	0	255		
FUNCT29	0	FunT	0	255		
FUNCT30	0	FunT	0	255		
FUNCT31	0	FunT	0	255		
FUNCT32	0	FunT	0	255		
INFONO17	0	InfNo	0	255		
INFONO18	0	InfNo	0	255		
INFONO19	0	InfNo	0	255		
INFONO20	0	InfNo	0	255		
INFONO21	0	InfNo	0	255		
INFONO22	0	InfNo	0	255		
INFONO23	0	InfNo	0	255		
INFONO24	0	InfNo	0	255		
INFONO25	0	InfNo	0	255		
INFONO26	0	InfNo	0	255		
INFONO27	0	InfNo	0	255		
INFONO28	0	InfNo	0	255		
INFONO29	0	InfNo	0	255		
INFONO30	0	InfNo	0	255		
INFONO31	0	InfNo	0	255		
INFONO32	0	InfNo	0	255		
B3RBDR: 3						
Binary Signals, Ch 33-48						
NAME33		W1 TOC ST L3			13 characters	
Operation33		On				
TrigLevel33		Trig on 1				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1		Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 11-04-2023	Created by Based on			Approved by		Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 46 / 58	

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
IndicationMa33	Hide					
SetLED33	Off					
NAME34	W1 IEF TRIP				13 characters	
Operation34	On					
TrigLevel34	Trig on 1					
IndicationMa34	Hide					
SetLED34	Off					
NAME35	W1 REF TRIP				13 characters	
Operation35	On					
TrigLevel35	Trig on 1					
IndicationMa35	Hide					
SetLED35	Off					
NAME36	W1 REF START				13 characters	
Operation36	Off					
TrigLevel36	Trig on 1					
IndicationMa36	Hide					
SetLED36	Off					
NAME37	W1 REF DIROK				13 characters	
Operation37	Off					
TrigLevel37	Trig on 1					
IndicationMa37	Hide					
SetLED37	Off					
NAME38	DRB03-INP UT38				13 characters	
Operation38	Off					
TrigLevel38	Trig on 1					
IndicationMa38	Hide					
SetLED38	Off					
NAME39	W1 TEF TRIP				13 characters	
Operation39	On					
TrigLevel39	Trig on 1					
IndicationMa39	Hide					
SetLED39	Off					
NAME40	W1 TEF START				13 characters	
Operation40	On					
TrigLevel40	Trig on 1					
IndicationMa40	Hide					
SetLED40	Off					
NAME41	W1 TEF I2BLC				13 characters	
Operation41	Off					
TrigLevel41	Trig on 1					

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	47 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
IndicationMa41	Hide					
SetLED41	Off					
NAME42	W2 CB CLOSED				13 characters	
Operation42	Off					
TrigLevel42	Trig on 1					
IndicationMa42	Hide					
SetLED42	Off					
NAME43	W2 CB SPRING				13 characters	
Operation43	Off					
TrigLevel43	Trig on 1					
IndicationMa43	Hide					
SetLED43	Off					
NAME44	DRB03-INP UT44				13 characters	
Operation44	Off					
TrigLevel44	Trig on 1					
IndicationMa44	Hide					
SetLED44	Off					
NAME45	DRB03-INP UT45				13 characters	
Operation45	Off					
TrigLevel45	Trig on 1					
IndicationMa45	Hide					
SetLED45	Off					
NAME46	DRB03-INP UT46				13 characters	
Operation46	Off					
TrigLevel46	Trig on 1					
IndicationMa46	Hide					
SetLED46	Off					
NAME47	DRB03-INP UT47				13 characters	
Operation47	Off					
TrigLevel47	Trig on 1					
IndicationMa47	Hide					
SetLED47	Off					
NAME48	DRB03-INP UT48				13 characters	
Operation48	Off					
TrigLevel48	Trig on 1					
IndicationMa48	Hide					
SetLED48	On					
IEC60870-5-103, Ch 33-48						
FUNCT33	0	FunT	0	255		
FUNCT34	0	FunT	0	255		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 48 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
FUNCT35	0	FunT	0	255		
FUNCT36	0	FunT	0	255		
FUNCT37	0	FunT	0	255		
FUNCT38	0	FunT	0	255		
FUNCT39	0	FunT	0	255		
FUNCT40	0	FunT	0	255		
FUNCT41	0	FunT	0	255		
FUNCT42	0	FunT	0	255		
FUNCT43	0	FunT	0	255		
FUNCT44	0	FunT	0	255		
FUNCT45	0	FunT	0	255		
FUNCT46	0	FunT	0	255		
FUNCT47	0	FunT	0	255		
FUNCT48	0	FunT	0	255		
INFONO33	0	InfNo	0	255		
INFONO34	0	InfNo	0	255		
INFONO35	0	InfNo	0	255		
INFONO36	0	InfNo	0	255		
INFONO37	0	InfNo	0	255		
INFONO38	0	InfNo	0	255		
INFONO39	0	InfNo	0	255		
INFONO40	0	InfNo	0	255		
INFONO41	0	InfNo	0	255		
INFONO42	0	InfNo	0	255		
INFONO43	0	InfNo	0	255		
INFONO44	0	InfNo	0	255		
INFONO45	0	InfNo	0	255		
INFONO46	0	InfNo	0	255		
INFONO47	0	InfNo	0	255		
INFONO48	0	InfNo	0	255		

B4RBDR: 4

Binary Signals, Ch 49-64						
NAME49	W2 CB TRIP				13 characters	
Operation49	On					
TrigLevel49	Trig on 1					
IndicationMa49	Hide					
SetLED49	On					
NAME50	W2 CB TRBU				13 characters	
Operation50	Off					
TrigLevel50	Trig on 1					
IndicationMa50	Hide					
SetLED50	Off					
NAME51	W2 CB RETRIP				13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev	Modification	Rel.	Created	Based					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 49 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Operation51			Off				
TrigLevel51			Trig on 1				
IndicationMa51			Hide				
SetLED51			Off				
NAME52			W2 TOC TRIP			13 characters	
Operation52			On				
TrigLevel52			Trig on 1				
IndicationMa52			Hide				
SetLED52			Off				
NAME53			W2 TOC STL1			13 characters	
Operation53			On				
TrigLevel53			Trig on 1				
IndicationMa53			Hide				
SetLED53			Off				
NAME54			W2 TOC STL2			13 characters	
Operation54			On				
TrigLevel54			Trig on 1				
IndicationMa54			Hide				
SetLED54			Off				
NAME55			W2 TOC STL3			13 characters	
Operation55			On				
TrigLevel55			Trig on 1				
IndicationMa55			Hide				
SetLED55			Off				
NAME56			W2 REF TRIP			13 characters	
Operation56			On				
TrigLevel56			Trig on 1				
IndicationMa56			Hide				
SetLED56			Off				
NAME57			W2 REF START			13 characters	
Operation57			Off				
TrigLevel57			Trig on 1				
IndicationMa57			Hide				
SetLED57			Off				
NAME58			W2 REF DIROK			13 characters	
Operation58			Off				
TrigLevel58			Trig on 1				
IndicationMa58			Hide				
SetLED58			Off				
NAME59			DRB04-INP UT59			13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 50 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Operation59			Off				
TrigLevel59			Trig on 1				
IndicationMa59			Hide				
SetLED59			Off				
NAME60			W2 TEF TRIP			13 characters	
Operation60			On				
TrigLevel60			Trig on 1				
IndicationMa60			Hide				
SetLED60			Off				
NAME61			W2 TEF START			13 characters	
Operation61			On				
TrigLevel61			Trig on 1				
IndicationMa61			Hide				
SetLED61			Off				
NAME62			W2 TEF ST FW			13 characters	
Operation62			Off				
TrigLevel62			Trig on 1				
IndicationMa62			Hide				
SetLED62			Off				
NAME63			W2 TEF ST RV			13 characters	
Operation63			Off				
TrigLevel63			Trig on 1				
IndicationMa63			Hide				
SetLED63			Off				
NAME64			W2 TEF I2BLC			13 characters	
Operation64			Off				
TrigLevel64			Trig on 1				
IndicationMa64			Hide				
SetLED64			Off				
IEC60870-5-103, Ch 49-64							
FUNCT49		0	FunT	0	255		
FUNCT50		0	FunT	0	255		
FUNCT51		0	FunT	0	255		
FUNCT52		0	FunT	0	255		
FUNCT53		0	FunT	0	255		
FUNCT54		0	FunT	0	255		
FUNCT55		0	FunT	0	255		
FUNCT56		0	FunT	0	255		
FUNCT57		0	FunT	0	255		
FUNCT58		0	FunT	0	255		
FUNCT59		0	FunT	0	255		
FUNCT60		0	FunT	0	255		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by 	Title 110KVHT1S1	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0 11-04-2023	Rel. date Lan en 51 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
FUNCT61	0	FunT	0	255		
FUNCT62	0	FunT	0	255		
FUNCT63	0	FunT	0	255		
FUNCT64	0	FunT	0	255		
INFONO49	0	InfNo	0	255		
INFONO50	0	InfNo	0	255		
INFONO51	0	InfNo	0	255		
INFONO52	0	InfNo	0	255		
INFONO53	0	InfNo	0	255		
INFONO54	0	InfNo	0	255		
INFONO55	0	InfNo	0	255		
INFONO56	0	InfNo	0	255		
INFONO57	0	InfNo	0	255		
INFONO58	0	InfNo	0	255		
INFONO59	0	InfNo	0	255		
INFONO60	0	InfNo	0	255		
INFONO61	0	InfNo	0	255		
INFONO62	0	InfNo	0	255		
INFONO63	0	InfNo	0	255		
INFONO64	0	InfNo	0	255		
B5RBDR: 5						
Binary Signals, Ch 65-80						
NAME65		W2 TOV TRIP			13 characters	
Operation65		On				
TrigLevel65		Trig on 1				
IndicationMa65		Hide				
SetLED65		Off				
NAME66		W2 TOV TR2			13 characters	
Operation66		On				
TrigLevel66		Trig on 1				
IndicationMa66		Hide				
SetLED66		Off				
NAME67		W2 TOV START			13 characters	
Operation67		On				
TrigLevel67		Trig on 1				
IndicationMa67		Hide				
SetLED67		Off				
NAME68		W2 TUV TRIP			13 characters	
Operation68		On				
TrigLevel68		Trig on 1				
IndicationMa68		Hide				
SetLED68		Off				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 11-04-2023	Created by Based on						Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 52 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
NAME69			W2 TUV TR2			13 characters	
Operation69			On				
TrigLevel69			Trig on 1				
IndicationMa69			Hide				
SetLED69			Off				
NAME70			W2 TUV START			13 characters	
Operation70			Off				
TrigLevel70			Trig on 1				
IndicationMa70			Hide				
SetLED70			Off				
NAME71			W2 TRV TRIP			13 characters	
Operation71			On				
TrigLevel71			Trig on 1				
IndicationMa71			Hide				
SetLED71			Off				
NAME72			W2 TRV TR2			13 characters	
Operation72			On				
TrigLevel72			Trig on 1				
IndicationMa72			Hide				
SetLED72			Off				
NAME73			W2 TRV START			13 characters	
Operation73			Off				
TrigLevel73			Trig on 1				
IndicationMa73			Hide				
SetLED73			Off				
NAME74			DRB05-INP UT74			13 characters	
Operation74			Off				
TrigLevel74			Trig on 1				
IndicationMa74			Hide				
SetLED74			Off				
NAME75			DRB05-INP UT75			13 characters	
Operation75			Off				
TrigLevel75			Trig on 1				
IndicationMa75			Hide				
SetLED75			Off				
NAME76			DRB05-INP UT76			13 characters	
Operation76			Off				
TrigLevel76			Trig on 1				
IndicationMa76			Hide				
SetLED76			Off				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.		
Rev. 0	Modification	Rel. date 11-04-2023	Created by Based on					Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	53 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
NAME77			DRB05-INP UT77			13 characters	
Operation77			Off				
TrigLevel77			Trig on 1				
IndicationMa77			Hide				
SetLED77			Off				
NAME78			DRB05-INP UT78			13 characters	
Operation78			Off				
TrigLevel78			Trig on 1				
IndicationMa78			Hide				
SetLED78			Off				
NAME79			DRB05-INP UT79			13 characters	
Operation79			Off				
TrigLevel79			Trig on 1				
IndicationMa79			Hide				
SetLED79			Off				
NAME80			FUSE FAILURE			13 characters	
Operation80			On				
TrigLevel80			Trig on 1				
IndicationMa80			Hide				
SetLED80			Off				
IEC60870-5-103, Ch 65-80							
FUNCT65		0	FunT	0	255		
FUNCT66		0	FunT	0	255		
FUNCT67		0	FunT	0	255		
FUNCT68		0	FunT	0	255		
FUNCT69		0	FunT	0	255		
FUNCT70		0	FunT	0	255		
FUNCT71		0	FunT	0	255		
FUNCT72		0	FunT	0	255		
FUNCT73		0	FunT	0	255		
FUNCT74		0	FunT	0	255		
FUNCT75		0	FunT	0	255		
FUNCT76		0	FunT	0	255		
FUNCT77		0	FunT	0	255		
FUNCT78		0	FunT	0	255		
FUNCT79		0	FunT	0	255		
FUNCT80		0	FunT	0	255		
INFONO65		0	InfNo	0	255		
INFONO66		0	InfNo	0	255		
INFONO67		0	InfNo	0	255		
INFONO68		0	InfNo	0	255		
INFONO69		0	InfNo	0	255		
INFONO70		0	InfNo	0	255		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S1	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 54 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
INFONO71	0	InfNo	0	255		
INFONO72	0	InfNo	0	255		
INFONO73	0	InfNo	0	255		
INFONO74	0	InfNo	0	255		
INFONO75	0	InfNo	0	255		
INFONO76	0	InfNo	0	255		
INFONO77	0	InfNo	0	255		
INFONO78	0	InfNo	0	255		
INFONO79	0	InfNo	0	255		
INFONO80	0	InfNo	0	255		
B6RBDR: 6						
Binary Signals, Ch 81-96						
NAME81		W1 THOL TRIP			13 characters	
Operation81	On					
TrigLevel81	Trig on 1					
IndicationMa81	Hide					
SetLED81	Off					
NAME82	Not used				13 characters	
Operation82	Off					
TrigLevel82	Trig on 1					
IndicationMa82	Hide					
SetLED82	Off					
NAME83	BUCHOLZ TRIP				13 characters	
Operation83	On					
TrigLevel83	Trig on 1					
IndicationMa83	Hide					
SetLED83	Off					
NAME84	PRESSURE TRIP				13 characters	
Operation84	On					
TrigLevel84	Trig on 1					
IndicationMa84	Hide					
SetLED84	Off					
NAME85	WNDG TEMP TRP				13 characters	
Operation85	On					
TrigLevel85	Trig on 1					
IndicationMa85	Hide					
SetLED85	Off					
NAME86	OIL TEMP TRIP				13 characters	
Operation86	On					
TrigLevel86	Trig on 1					
IndicationMa86	Hide					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 55 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
SetLED86			Off				
NAME87			WNDG TEMP AL			13 characters	
Operation87			Off				
TrigLevel87			Trig on 1				
IndicationMa87			Hide				
SetLED87			Off				
NAME88			OIL TEMP AL			13 characters	
Operation88			Off				
TrigLevel88			Trig on 1				
IndicationMa88			Hide				
SetLED88			Off				
NAME89			DRB06-INP UT89			13 characters	
Operation89			Off				
TrigLevel89			Trig on 1				
IndicationMa89			Hide				
SetLED89			Off				
NAME90			DRB06-INP UT90			13 characters	
Operation90			Off				
TrigLevel90			Trig on 1				
IndicationMa90			Hide				
SetLED90			Off				
NAME91			DRB06-INP UT91			13 characters	
Operation91			Off				
TrigLevel91			Trig on 1				
IndicationMa91			Hide				
SetLED91			Off				
NAME92			ACTIVE GROUP1			13 characters	
Operation92			Off				
TrigLevel92			Trig on 1				
IndicationMa92			Hide				
SetLED92			Off				
NAME93			ACTIVE GROUP2			13 characters	
Operation93			Off				
TrigLevel93			Trig on 1				
IndicationMa93			Hide				
SetLED93			Off				
NAME94			ACT GRP CHNGD			13 characters	
Operation94			Off				
TrigLevel94			Trig on 1				
IndicationMa94			Hide				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 11-04-2023	Created by Based on						Rev. 0 Rel. date 11-04-2023 Lan en 56 / 58

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
SetLED94			Off				
NAME95			TEST-ACTI VE			13 characters	
Operation95			Off				
TrigLevel95			Trig on 1				
IndicationMa95			Hide				
SetLED95			Off				
NAME96			Not used			13 characters	
Operation96			Off				
TrigLevel96			Trig on 1				
IndicationMa96			Hide				
SetLED96			Off				
IEC60870-5-103, Ch 81-96							
FUNCT81		0	FunT	0	255		
FUNCT82		0	FunT	0	255		
FUNCT83		0	FunT	0	255		
FUNCT84		0	FunT	0	255		
FUNCT85		0	FunT	0	255		
FUNCT86		0	FunT	0	255		
FUNCT87		0	FunT	0	255		
FUNCT88		0	FunT	0	255		
FUNCT89		0	FunT	0	255		
FUNCT90		0	FunT	0	255		
FUNCT91		0	FunT	0	255		
FUNCT92		0	FunT	0	255		
FUNCT93		0	FunT	0	255		
FUNCT94		0	FunT	0	255		
FUNCT95		0	FunT	0	255		
FUNCT96		0	FunT	0	255		
INFONO81		0	InfNo	0	255		
INFONO82		0	InfNo	0	255		
INFONO83		0	InfNo	0	255		
INFONO84		0	InfNo	0	255		
INFONO85		0	InfNo	0	255		
INFONO86		0	InfNo	0	255		
INFONO87		0	InfNo	0	255		
INFONO88		0	InfNo	0	255		
INFONO89		0	InfNo	0	255		
INFONO90		0	InfNo	0	255		
INFONO91		0	InfNo	0	255		
INFONO92		0	InfNo	0	255		
INFONO93		0	InfNo	0	255		
INFONO94		0	InfNo	0	255		
INFONO95		0	InfNo	0	255		
INFONO96		0	InfNo	0	255		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Created by Title 110KVHT1S1	Approved by	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0 11-04-2023	Rel. date Lan 57 / 58

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
COMMON						
Logic						
LogicTimer						
TIMER: 1						
T	0,200	s	0,000	90000,000		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S1	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0	Rel. date 11-04-2023	Lan en	58 / 58

Settings

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
110KVHT1S2						
IED Configuration						
HW Configuration						
BOM_3						
BONAME1		BO1			13 characters	
BONAME2		BO2			13 characters	
BONAME3		BO3			13 characters	
BONAME4		BO4			13 characters	
BONAME5		BO5			13 characters	
BONAME6		BO6			13 characters	
BONAME7		BO7			13 characters	
BONAME8		BO8			13 characters	
BONAME9		BO9			13 characters	
BONAME10		BO10			13 characters	
BONAME11		BO11			13 characters	
BONAME12		BO12			13 characters	
BONAME13		BO13			13 characters	
BONAME14		BO14			13 characters	
BONAME15		BO15			13 characters	
BONAME16		BO16			13 characters	
BONAME17		BO17			13 characters	
BONAME18		BO18			13 characters	
BONAME19		BO19			13 characters	
BONAME20		BO20			13 characters	
BONAME21		BO21			13 characters	
BONAME22		BO22			13 characters	
BONAME23		BO23			13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lang. en	1 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
BONAME24			BO24			13 characters	
Operation		On					
TRM_9I_3U_31							
NAMECH1		CH1				13 characters	
RatedTrans1		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint1		ToObject					
CTsec1		1	A	1	10		
CTprim1		100	A	1	99999		
NAMECH2		CH2				13 characters	
RatedTrans2		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint2		ToObject					
CTsec2		1	A	1	10		
CTprim2		100	A	1	99999		
NAMECH3		CH3				13 characters	
RatedTrans3		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint3		ToObject					
CTsec3		1	A	1	10		
CTprim3		100	A	1	99999		
NAMECH4		CH4				13 characters	
RatedTrans4		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint4		ToObject					
CTsec4		1	A	1	10		
CTprim4		400	A	1	99999		
NAMECH5		CH5				13 characters	
RatedTrans5		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint5		ToObject					
CTsec5		1	A	1	10		
CTprim5		400	A	1	99999		
NAMECH6		CH6				13 characters	
RatedTrans6		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint6		ToObject					
CTsec6		1	A	1	10		
CTprim6		400	A	1	99999		
NAMECH7		CH7				13 characters	
RatedTrans7		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint7		ToObject					
CTsec7		1	A	1	10		
CTprim7		3000	A	1	99999		
NAMECH8		CH8				13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lan en	2 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
RatedTrans8		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint8		ToObject					
CTsec8		1	A	1	10		
CTprim8		3000	A	1	99999		
NAMECH9		CH9			13 characters		
RatedTrans9		1,0	A	0,1	300,0		
CTStarPoint9		ToObject					
CTsec9		1	A	1	10		
CTprim9		3000	A	1	99999		
NAMECH10		CH10			13 characters		
RatedTrans10		110,0	V	0,1	300,0		
VTsec10		120,000	V	0,001	999,999		
VTprim10		24,00	kV	0,05	2000,00		
NAMECH11		CH11			13 characters		
RatedTrans11		110,0	V	0,1	300,0		
VTsec11		120,000	V	0,001	999,999		
VTprim11		24,00	kV	0,05	2000,00		
NAMECH12		CH12			13 characters		
RatedTrans12		110,0	V	0,1	300,0		
VTsec12		120,000	V	0,001	999,999		
VTprim12		24,00	kV	0,05	2000,00		
Activate setting group							
SETGRPS: 1							
ActiveSetGrp		SettingGroup1					
MAXSETGR		1	No	1	6		
Time							
Synchronisation							
TIMESYNCHGEN: 1							
CoarseSyncSrc		Off					
FineSyncSource		IRIG-B					
SyncMaster		Off					
TimeAdjustRate		Fast					
SYNCHBIN: 1							
ModulePosition		3		3	16		
BinaryInput		1		1	16		
BinDetection		PositiveEdge					
DSTBEGIN: 1							
MonthInYear		March					
DayInWeek		Sunday					
WeekInMonth		Last					
UTCTimeOfDay		0	s	0	86400		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lan en	3 / 57

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
SPA: 1						
SlaveAddress	30			1	899	
BaudRate	9600 Bd					
IED61870-5-103: 1						
SlaveAddress	30		0	255		
BaudRate	9600 Bd					
RevPolarity	On					
CycMeasRepTime	5,0		1,0	3600,0		
Station communication						
DNP3.0						
DNPGEN: 1						
Operation	Off					
CHSERRS485: 1						
Operation	Off					
BaudRate	9600 Bd					
WireMode	Two-wire					
MSTRS485: 1						
Operation	Off					
SlaveAddress	1		0	65519		
MasterAddres	1		0	65519		
Obj1DefVar	1:BISingleBit					
Obj2DefVar	3:BICWithRelTime					
Obj4DefVar	3:DICWithRelTime					
Obj10DefVar	2:BOStatus					
Obj20DefVar	5:BinCnt32WoutF					
Obj22DefVar	1:BinCnt32EvWoutT					
Obj30DefVar	3:AI32IntWithhoutF					
Obj32DefVar	1:AI32IntEvWoutF					
CH2TCP: 2						
Operation	Off					
TCPIPLisPort	20000		1	65535		
UDPPortAccData	20000		1	65535		
UDPPortInitNUL	20000		1	65535		
UDPPortCliMast	0		0	65535		
MST1TCP: 2						
Operation	Off					
SlaveAddress	1		0	65519		
MasterAddres	1		0	65519		
ValMasterAddr	Yes					
MasterIP-Addr	0.0.0.0					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110KV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Re- v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev.	Rel. date	Lan-

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
MasterIPNetMsk		255.255.255 .255					
Obj1DefVar			1:BISingleBit				
Obj2DefVar			3:BIChWith RelTime				
Obj4DefVar			3:DIChWith RelTime				
Obj10DefVar			2:BOStatus				
Obj20DefVar			5:BinCnt32 WoutF				
Obj22DefVar			1:BinCnt32E vWoutT				
Obj30DefVar			3:AI32IntWit houtF				
Obj32DefVar			1:AI32IntEv WoutF				
CH3TCP: 3							
Operation		Off					
TCPIPLisPort		20000		1	65535		
UDPPortAccData		20000		1	65535		
UDPPortInitNUL		20000		1	65535		
UDPPortCliMast		0		0	65535		
MST2TCP: 3							
Operation		Off					
SlaveAddress		1		0	65519		
MasterAddres		1		0	65519		
ValMasterAddr		Yes					
MasterIP-Addr		0.0.0.0					
MasterIPNetMsk		255.255.255 .255					
Obj1DefVar			1:BISingleBit				
Obj2DefVar			3:BIChWith RelTime				
Obj4DefVar			3:DIChWith RelTime				
Obj10DefVar			2:BOStatus				
Obj20DefVar			5:BinCnt32 WoutF				
Obj22DefVar			1:BinCnt32E vWoutT				
Obj30DefVar			3:AI32IntWit houtF				
Obj32DefVar			1:AI32IntEv WoutF				
CH4TCP: 4							
Operation		Off					
TCPIPLisPort		20000		1	65535		
UDPPortAccData		20000		1	65535		
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...				
			SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lang 6 / 57

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
UDPPortInitNUL	20000		1	65535		
UDPPortCliMast	0		0	65535		
MST3TCP: 4						
Operation	Off					
SlaveAddress	1		0	65519		
MasterAddres	1		0	65519		
ValMasterAddr	Yes					
MasterIP-Addr	0.0.0.0					
MasterIPNetMsk	255.255.255 .255					
Obj1DefVar	1:BISingleBi t					
Obj2DefVar	3:BIChWith RelTime					
Obj4DefVar	3:DIChWith RelTime					
Obj10DefVar	2:BOStatus					
Obj20DefVar	5:BinCnt32 WoutF					
Obj22DefVar	1:BinCnt32E vWoutT					
Obj30DefVar	3:AI32Int Wit houtF					
Obj32DefVar	1:AI32IntEv WoutF					
CH5TCP: 5						
Operation	Off					
TCPIPLisPort	20000		1	65535		
UDPPortAccData	20000		1	65535		
UDPPortInitNUL	20000		1	65535		
UDPPortCliMast	0		0	65535		
MST4TCP: 5						
Operation	Off					
SlaveAddress	1		0	65519		
MasterAddres	1		0	65519		
ValMasterAddr	Yes					
MasterIP-Addr	0.0.0.0					
MasterIPNetMsk	255.255.255 .255					
Obj1DefVar	1:BISingleBi t					
Obj2DefVar	3:BIChWith RelTime					
Obj4DefVar	3:DIChWith RelTime					
Obj10DefVar	2:BOStatus					
Obj20DefVar	5:BinCnt32 WoutF					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...	
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.	
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Langen 7 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Obj22DefVar			1:BinCnt32EvWoutT				
Obj30DefVar			3:AI32IntWitoutF				
Obj32DefVar			1:AI32IntEvWoutF				
IEC61850-8-1							
IEC61850-8-1: 1							
Operation			On				
IEDName			DDASAL110KVHT1S2			18 characters	
GOOSE			Front				
TCP-IP configuration							
Front port & Gateway							
ETHFRNT: 1							
Front port							
IPAddress			10.1.150.3				
IPMask			255.255.255.0				
Gateway							
GWAddress			10.1.150.1				
Rear OEM - port AB							
ETHLANAB: 2							
Link			OEM311_AB				
IPAddress			10.80.157.63				
IPMask			255.255.255.0				
Rear OEM - port CD							
ETHLANCD: 3							
Link			Off				
IPAddress			192.168.2.10				
IPMask			255.255.255.0				
Analog modules							
AISVBAS: 1							
PhaseAngleRef			TRM40-Ch10				
HMI							
LEDGEN: 1							
Operation			On				
tRestart			0,0	s	0,0	100,0	
tMax			0,0	s	0,0	100,0	
SeqTypeLED1			LatchedReset-S				
SeqTypeLED2			LatchedReset-S				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...	
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by 110KVHT1S2	Title	Document id.	
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lang 8 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
AI2NAME			IL2			13 characters	
AI3NAME			IL3			13 characters	
AI4NAME			IN optional			13 characters	
DFTRefExtOut			InternalDFT Ref				
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_CT_C; SMAI1: 13							
GRPNAM		W1_CT_C				13 characters	
AI1NAME		IL1				13 characters	
AI2NAME		IL2				13 characters	
AI3NAME		IL3				13 characters	
AI4NAME		IN optional				13 characters	
DFTRefExtOut		InternalDFT Ref					
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_CT_A; SMAI1: 25							
GRPNAM		W1_CT_A				13 characters	
AI1NAME		IL1				13 characters	
AI2NAME		IL2				13 characters	
AI3NAME		IL3				13 characters	
AI4NAME		IN optional				13 characters	
DFTRefExtOut		InternalDFT Ref					
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_CT_C_MEAS; SMAI2: 14							
GRPNAM		W1_CT_C_MEAS				13 characters	
AI1NAME		IL1				13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 10 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
AI2NAME			IL2			13 characters	
AI3NAME			IL3			13 characters	
AI4NAME			IN optional			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_INCT_A; SMAI2: 26							
GRPNAM			W1_INCT_A			13 characters	
AI1NAME			Not used			13 characters	
AI2NAME			Not used			13 characters	
AI3NAME			Not used			13 characters	
AI4NAME			IN			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		2	Ch	1	2		
W1_INCT_C; SMAI3: 15							
GRPNAM			W1_INCT_C			13 characters	
AI1NAME			Not used			13 characters	
AI2NAME			Not used			13 characters	
AI3NAME			Not used			13 characters	
AI4NAME			IN			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		2	Ch	1	2		
W2_AI							
Analog modules							
3PhaseAnalogGroup							
W2_CT_B; SMAI4: 4							
GRPNAM			W2_CT_B			13 characters	
AI1NAME			IL1			13 characters	
AI2NAME			IL2			13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 11 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format		
AI3NAME		IL3		13 characters					
AI4NAME		IN optional		13 characters					
DFTReference		InternalDFT Ref							
ConnectionType		Ph-N							
TYPE		2	Ch	1	2				
W2_CT_C; SMAI4: 16									
GRPNAM		W2_CT_C		13 characters					
AI1NAME		IL1		13 characters					
AI2NAME		IL2		13 characters					
AI3NAME		IL3		13 characters					
AI4NAME		IN optional		13 characters					
DFTReference		InternalDFT Ref							
ConnectionType		Ph-N							
TYPE		2	Ch	1	2				
W2_CT_A; SMAI4: 28									
GRPNAM		W2_CT_A		13 characters					
AI1NAME		IL1		13 characters					
AI2NAME		IL2		13 characters					
AI3NAME		IL3		13 characters					
AI4NAME		IN optional		13 characters					
DFTReference		InternalDFT Ref							
ConnectionType		Ph-N							
TYPE		2	Ch	1	2				
W2_VT_C; SMAI5: 17									
GRPNAM		W2_VT_C		13 characters					
AI1NAME		UL1		13 characters					
AI2NAME		UL2		13 characters					
AI3NAME		UL3		13 characters					
AI4NAME		UN optional		13 characters					
DFTReference		InternalDFT Ref							

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Title 110KVHT1S2	Document id.	
Rev.	Modification	Rel. date	Created by				Approved by	Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 12 / 57
			Based on					

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_INCT_A; SMAI5: 29							
GRPNAM		W2_INCT_A				13 characters	
AI1NAME		Not used				13 characters	
AI2NAME		Not used				13 characters	
AI3NAME		Not used				13 characters	
AI4NAME		IN				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		2	Ch	1	2		
W2_VT_B; SMAI6: 6							
GRPNAM		W2_VT_B				13 characters	
AI1NAME		UL1				13 characters	
AI2NAME		UL2				13 characters	
AI3NAME		UL3				13 characters	
AI4NAME		UN optional				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_Bus2VT_C; SMAI6: 18							
GRPNAM		W2_Bus2VT_C				13 characters	
AI1NAME		UL1				13 characters	
AI2NAME		UL2				13 characters	
AI3NAME		UL3				13 characters	
AI4NAME		Not used				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_UNVT_C; SMAI8: 20							
GRPNAM		W2_UNVT_C				13 characters	

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Title 110KVHT1S2	Document id.	
Rev.	Modification	Rel. date	Created by				Approved by	Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 13 / 57
			Based on					

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
AI1NAME			UL1 optional			13 characters	
AI2NAME			UL2 optional			13 characters	
AI3NAME			UL3 optional			13 characters	
AI4NAME			UN			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_VT_C_MEAS; SMAI10: 22							
GRPNAM		W2_VT_C_MEAS				13 characters	
AI1NAME		UL1				13 characters	
AI2NAME		UL2				13 characters	
AI3NAME		UL3				13 characters	
AI4NAME		UN				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		1	Ch	1	2		
W2_CT_C_MEAS; SMAI11: 23							
GRPNAM		W2_CT_C_MEAS				13 characters	
AI1NAME		IL1				13 characters	
AI2NAME		IL2				13 characters	
AI3NAME		IL3				13 characters	
AI4NAME		IN optional				13 characters	
DFTReference		InternalDFT Ref					
ConnectionType		Ph-N					
TYPE		2	Ch	1	2		
W2_Bus1VT_C; SMAI12: 24							
GRPNAM		W2_Bus1VT_C				13 characters	
AI1NAME		UL1				13 characters	
AI2NAME		UL2				13 characters	
AI3NAME		UL3				13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 14 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
AI4NAME			Not used			13 characters	
DFTReference			InternalDFT Ref				
ConnectionType			Ph-N				
TYPE		1	Ch	1	2		
DIF_PROT							
Differential protection							
TransformerDiff2Wind(PDIF,87T)							
T2WPDIF: 1							
RatedVoltageW1		110,00	kV	0,05	2000,00		
RatedVoltageW2		23,00	kV	0,05	2000,00		
RatedCurrentW1		100	A	1	99999		
RatedCurrentW2		400	A	1	99999		
ConnectTypeW1		Delta (D)					
ConnectTypeW2		WYE (Y)					
ClockNumberW2		1 [30 deg lag]					
ZSCurrSubtrW1		On					
ZSCurrSubtrW2		On					
TconfigForW1		No					
CT1RatingW1		100	A	1	99999		
CT2RatingW1		100	A	1	99999		
TconfigForW2		No					
CT1RatingW2		400	A	1	99999		
CT2RatingW2		400	A	1	99999		
LocationOLTC1		Not Used					
LowTapPosOLTC1		1		0	10		
RatedTapOLTC1		6		1	100		
HighTapPsOLTC1		11		1	100		
TapHighVoltTC1		1		1	100		
StepSizeOLTC1		1,00	%	0,01	30,00		
Setting Group1							
Operation		On					
SOTFMode		Off					
IDiffAlarm		0,20	IB	0,05	1,00		
tAlarmDelay		10,000	s	0,000	60,000		
IdMin		0,30	IB	0,05	0,60		
EndSection1		1,25	IB	0,20	1,50		
EndSection2		3,00	IB	1,00	10,00		
SlopeSection2		40,0	%	10,0	50,0		
SlopeSection3		80,0	%	30,0	100,0		
IdUnre		1,75	IB	1,00	50,00		
I2/I1Ratio		15,0	%	5,0	100,0		
I5/I1Ratio		25,0	%	5,0	100,0		
CrossBlockEn		On					

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.
Rev	Modification	Rel.	Created by Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en	15 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format		
NegSeqDiffEn		Off							
IMinNegSeq		0,04		IB	0,02	0,20			
NegSeqROA		60,0		Deg	30,0	120,0			
OpenCTEnable		On							
tOCTAlarmDelay		3,000		s	0,100	10,000			
tOCTResetDelay		0,250		s	0,100	10,000			
tOCTUnrstDelay		10,00		s	0,10	6000,00			
Control									
TransformerTapControl(YLTC,84)									
TCMYLTC: 1									
LowVoltTap		1		1		63			
HighVoltTap		33		1		63			
mALow		4,000		mA	0,000	25,000			
mAHigh		20,000		mA	0,000	25,000			
CodeType		BIN							
UseParity		Off							
tStable		2		s	1	60			
CLFactor		2,0		1,0		3,0			
InitCLCounter		250000		s	0	9999999			
EnabTapCmd		Off							
Setting Group1									
Operation		Off							
IBase		3000		A	1	99999			
tTCTimeout		5		s	1	120			
tPulseDur		1,5		s	0,5	10,0			
W1_PROT									
Differential protection									
LowImpREF(PDIF,87N)									
REFPDIF: 1									
Setting Group1									
Operation		Off							
IBase		3000		A	1	99999			
IdMin		10,0		%IB	4,0	100,0			
CTFactorPri1		1,0		1,0		10,0			
CTFactorPri2		1,0		1,0		10,0			
CTFactorSec1		1,0		1,0		10,0			
CTFactorSec2		1,0		1,0		10,0			
Current protection									
BreakerFailure(RBRF,50BF)									
CCRBFRF: 1									
Setting Group1									
Operation		Off							
IBase		3000		A	1	99999			
FunctionMode		Current							
BuTripMode		1 out of 3							
RetripMode		Retrip Off							
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...						
			SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by Based on				Rev. Rel. date Lan 16 / 57		

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
	IP>	10	%IB	5	200		
	IN>	10	%IB	2	200		
	t1	0,000	s	0,000	60,000		
	t2	0,150	s	0,000	60,000		
	t2MPh	0,150	s	0,000	60,000		
	tPulse	0,200	s	0,000	60,000		
InstPhaseOverCurrent(PIOC,50)							
PHPIOC: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		100	A	1	99999		
OpMode		1 out of 3					
IP>>		1300	%IB	1	2500		
InstResidualOverCurrent(PIOC,50N)							
EFPIOC: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		100	A	1	99999		
IN>>		500	%IB	1	2500		
PhaseOverCurrent4Step(PTOC,51/67)							
OC4PTOC: 1							
General							
MeasType		DFT					
Setting Group1							
Operation		On					
IBase		100	A	1	99999		
UBase		110,00	kV	0,05	2000,00		
AngleRCA		55	Deg	40	65		
AngleROA		80	Deg	40	89		
StartPhSel		1 out of 3					
Step 1							
Setting Group1							
DirMode1		Non-directional					
Characterist1		IEC inv.					
I1>		80	%IB	1	2500		
t1		0,000	s	0,000	60,000		
k1		0,30		0,05	999,00		
t1Min		0,000	s	0,000	60,000		
I1Mult		1,0		1,0	10,0		
Step 2							
Setting Group1							
DirMode2		Non-directional					
Characterist2		IEC Def. Time					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. Rel. date Lan 17 / 57 0 12-04-2023 en

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
I2>		900	%IB	1	2500		
t2		0,100	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	999,00		
I2Mult		1,0		1,0	10,0		
t2Min		0,000	s	0,000	60,000		
Step 3							
Setting Group1							
DirMode3		Non-directional					
Characterist3		IEC Def. Time					
I3>		1300	%IB	1	2500		
t3		0,000	s	0,000	60,000		
k3		0,05		0,05	999,00		
t3Min		0,000	s	0,000	60,000		
I3Mult		1,0		1,0	10,0		
Step 4							
Setting Group1							
DirMode4		Off					
Characterist4		ANSI Def. Time					
I4>		175	%IB	1	2500		
t4		2,000	s	0,000	60,000		
k4		0,05		0,05	999,00		
t4Min		0,000	s	0,000	60,000		
I4Mult		2,0		1,0	10,0		
PoleDiscordance(RPLD,52PD)							
CCRPLD: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		3000		1	99999		
tTrip		0,300	s	0,000	60,000		
ContSel		Off					
CurrSel		Off					
CurrUnsymLevel		80	%	0	100		
CurrRelLevel		10	%IB	0	100		
ResidualOverCurr4Step(PTOC,51N/67N)							
EF4PTOC: 1							
General							
Setting Group1							
Operation		On					
IBase		100	A	1	99999		
UBase		110,00	kV	0,05	2000,00		
AngleRCA		65	Deg	-180	180		
polMethod		Voltage					
UPolMin		1	%UB	1	100		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lan en	18 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
	IPolMin		5	%IB	2	100	
	RNPol		5,00	ohm	0,50	1000,00	
	XNPol		40,00	ohm	0,50	3000,00	
	IN>Dir		10	%IB	1	100	
	2ndHarmStab		20	%	5	100	
	BlkParTransf		Off				
	UseStartValue		IN4>				
	SOTF		Off				
	ActivationSOTF		Open				
	StepForSOTF		Step 2				
	HarmResSOTF		Off				
	tSOTF		0,200	s	0,000	60,000	
	t4U		1,000	s	0,000	60,000	
Step 1							
Setting Group1							
	DirMode1		Non-directional				
	Characterist1		IEC inv.				
	IN1>		10	%IB	1	2500	
	t1		0,000	s	0,000	60,000	
	k1		0,05		0,05	999,00	
	IN1Mult		1,0		1,0	10,0	
	t1Min		0,000	s	0,000	60,000	
	HarmRestrain1		On				
Step 2							
Setting Group1							
	DirMode2		Non-directional				
	Characterist2		IEC Def. Time				
	IN2>		500	%IB	1	2500	
	t2		0,000	s	0,000	60,000	
	k2		0,05		0,05	999,00	
	IN2Mult		1,0		1,0	10,0	
	t2Min		0,000	s	0,000	60,000	
	HarmRestrain2		On				
Step 3							
Setting Group1							
	DirMode3		Off				
	Characterist3		ANSI Def. Time				
	IN3>		33	%IB	1	2500	
	t3		0,800	s	0,000	60,000	
	k3		0,05		0,05	999,00	
	IN3Mult		2,0		1,0	10,0	
	t3Min		0,000	s	0,000	60,000	
	HarmRestrain3		On				
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla... SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by Based on				Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 19 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Step 4							
Setting Group1							
DirMode4			Off				
Characterist4			ANSI Def.				
IN4>		17	%IB	1	2500		
t4		1,200	s	0,000	60,000		
k4		0,05		0,05	999,00		
IN4Mult		2,0		1,0	10,0		
t4Min		0,000	s	0,000	60,000		
HarmRestrain4		On					
ThermalOverload2TimeConst(PTTR,49)							
TRPTTR: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		3000	A	1	99999		
IRef		100,0	%IB	10,0	1000,0		
IRefMult		1,00		0,01	10,00		
IBase1		100,0	%IB	30,0	250,0		
IBase2		100,0	%IB	30,0	250,0		
Tau1		60,0	Min	1,0	500,0		
Tau2		60,0	Min	1,0	500,0		
IHighTau1		100,0	%IB1	30,0	250,0		
Tau1High		100	%tC1	5	2000		
ILowTau1		100,0	%IB1	30,0	250,0		
Tau1Low		100	%tC1	5	2000		
IHighTau2		100,0	%IB2	30,0	250,0		
Tau2High		100	%tC2	5	2000		
ILowTau2		100,0	%IB2	30,0	250,0		
Tau2Low		100	%tC2	5	2000		
ITrip		110,0	%IBx	50,0	250,0		
Alarm1		80,0	%ltr	50,0	99,0		
Alarm2		90,0	%ltr	50,0	99,0		
ResLo		60,0	%ltr	10,0	95,0		
ThetalnIt		50,0	%	0,0	95,0		
Warning		30,0	Min	1,0	500,0		
tPulse		0,10	s	0,01	0,30		
W2_PROT							
Differential protection							
LowImpREF(PDIF,87N)							
REFPDIF: 2							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		3000	A	1	99999		
IdMin		10,0	%IB	4,0	100,0		
CTFactorPri1		1,0		1,0	10,0		
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla... SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Approved by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Rev. 0	Modification Rel. date Created by Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 20 / 57	

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
CTFactorPri2		1,0		1,0	10,0		
CTFactorSec1		1,0		1,0	10,0		
CTFactorSec2		1,0		1,0	10,0		
Current protection							
BreakerFailure(RBRF,50BF)							
CCRBRF: 2							
Setting Group1							
Operation		Off					
IBase		3000	A	1	99999		
FunctionMode		Current					
BuTripMode		1 out of 3					
RetripMode		Retrip Off					
IP>		10	%IB	5	200		
IN>		10	%IB	2	200		
t1		0,000	s	0,000	60,000		
t2		0,150	s	0,000	60,000		
t2MPh		0,150	s	0,000	60,000		
tPulse		0,200	s	0,000	60,000		
PhaseOverCurrent4Step(PTOC,51/67)							
OC4PTOC: 2							
General							
MeasType		DFT					
Setting Group1							
Operation		On					
IBase		400	A	1	99999		
UBase		23,00	kV	0,05	2000,00		
AngleRCA		55	Deg	40	65		
AngleROA		80	Deg	40	89		
StartPhSel		1 out of 3					
Step 1							
Setting Group1							
DirMode1			Non-directional				
Characterist1		IEC inv.					
I1>		95	%IB	1	2500		
t1		0,000	s	0,000	60,000		
k1		0,30		0,05	999,00		
t1Min		0,000	s	0,000	60,000		
I1Mult		1,0		1,0	10,0		
Step 2							
Setting Group1							
DirMode2		Non-directional					
Characterist2		IEC Def. Time					
I2>		1080	%IB	1	2500		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 12-04-2023	Created by Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 21 / 57	

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
t2		0,100	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	999,00		
I2Mult		1,0		1,0	10,0		
t2Min		0,000	s	0,000	60,000		
Step 3							
Setting Group1							
DirMode3		Non-directional					
Characterist3		IEC Def. Time					
I3>		1540	%IB	1	2500		
t3		0,000	s	0,000	60,000		
k3		0,05		0,05	999,00		
t3Min		0,000	s	0,000	60,000		
I3Mult		1,0		1,0	10,0		
Step 4							
Setting Group1							
DirMode4		Off					
Characterist4		ANSI Def. Time					
I4>		175	%IB	1	2500		
t4		2,000	s	0,000	60,000		
k4		0,05		0,05	999,00		
t4Min		0,000	s	0,000	60,000		
I4Mult		2,0		1,0	10,0		
ResidualOverCurr4Step(PTOC,51N/67N)							
EF4PTOC: 2							
General							
Setting Group1							
Operation		On					
IBase		400	A	1	99999		
UBase		23,00	kV	0,05	2000,00		
AngleRCA		65	Deg	-180	180		
polMethod		Voltage					
UPolMin		1	%UB	1	100		
IPolMin		5	%IB	2	100		
RNPol		5,00	ohm	0,50	1000,00		
XNPol		40,00	ohm	0,50	3000,00		
IN>Dir		10	%IB	1	100		
2ndHarmStab		20	%	5	100		
BlkParTransf							
UseStartValue		IN4>					
SOTF							
ActivationSOTF		Open					
StepForSOTF		Step 2					
HarmResSOTF		Off					

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by Based on					
								Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 22 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
tSOTF		0,200	s	0,000	60,000		
t4U		1,000	s	0,000	60,000		
Step 1							
Setting Group1							
DirMode1		Non-directional					
Characterist1		IEC inv.					
IN1>		10	%IB	1	2500		
t1		0,000	s	0,000	60,000		
k1		0,70		0,05	999,00		
IN1Mult		1,0		1,0	10,0		
t1Min		0,000	s	0,000	60,000		
HarmRestrain1		On					
Step 2							
Setting Group1							
DirMode2		Off					
Characterist2		IEC Def. Time					
IN2>		500	%IB	1	2500		
t2		0,000	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	999,00		
IN2Mult		1,0		1,0	10,0		
t2Min		0,000	s	0,000	60,000		
HarmRestrain2		On					
Step 3							
Setting Group1							
DirMode3		Off					
Characterist3		ANSI Def. Time					
IN3>		33	%IB	1	2500		
t3		0,800	s	0,000	60,000		
k3		0,05		0,05	999,00		
IN3Mult		2,0		1,0	10,0		
t3Min		0,000	s	0,000	60,000		
HarmRestrain3		On					
Step 4							
Setting Group1							
DirMode4		Off					
Characterist4		ANSI Def. Time					
IN4>		17	%IB	1	2500		
t4		1,200	s	0,000	60,000		
k4		0,05		0,05	999,00		
IN4Mult		2,0		1,0	10,0		
t4Min		0,000	s	0,000	60,000		
HarmRestrain4		On					

W2_U

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lan en	23 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Voltage protection							
LossOfVoltage(PTUV,27)							
LOVPTUV: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
UBase		400,0	kV	0,1	9999,9		
UPE		70	%UB	1	100		
tTrip		7,000	s	0,000	60,000		
OverVoltage2Step(PTOV,59)							
OV2PTOV: 1							
General							
ConnType		PhN DFT					
Setting Group1							
Operation		Off					
UBase		400,00	kV	0,05	2000,00		
Step 1							
Setting Group1							
OperationStep1		On					
Characterist1		Definite time					
OpMode1		1 out of 3					
U1>		120	%UB	1	200		
t1		5,00	s	0,00	6000,00		
t1Min		5,000	s	0,000	60,000		
k1		0,05		0,05	1,10		
HystAbs1		0,5	%UB	0,0	100,0		
Step 2							
Setting Group1							
OperationStep2		On					
Characterist2		Definite time					
OpMode2		1 out of 3					
U2>		150	%UB	1	200		
t2		5,000	s	0,000	60,000		
t2Min		5,000	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	1,10		
HystAbs2		0,5	%UB	0,0	100,0		
ResidualOverVoltage2Step(PTOV,59N)							
ROV2PTOV: 1							
General							
Setting Group1							
Operation		Off					
UBase		400,00	kV	0,05	2000,00		
Step 1							
Setting Group1							
OperationStep1		On					
Characterist1		Definite time					
U1>		30	%UB	1	200		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.	
Rev y.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en	24 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
t1		5,00	s	0,00	6000,00		
t1Min		5,000	s	0,000	60,000		
k1		0,05		0,05	1,10		
HystAbs1		0,5	%UB	0,0	100,0		
Step 2							
Setting Group1							
OperationStep2		On					
Characterist2		Definite time					
U2>		45	%UB	1	100		
t2		5,000	s	0,000	60,000		
t2Min		5,000	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	1,10		
HystAbs2		0,5	%UB	0,0	100,0		
UnderVoltage2Step(PTUV,27)							
UV2PTUV: 1							
General							
ConnType		PhN DFT					
Setting Group1							
Operation		Off					
UBase		400,00	kV	0,05	2000,00		
Step 1							
Setting Group1							
OperationStep1		On					
Characterist1		Definite time					
OpMode1		1 out of 3					
U1<		70	%UB	1	100		
t1		5,00	s	0,00	6000,00		
t1Min		5,000	s	0,000	60,000		
k1		0,05		0,05	1,10		
IntBlkSel1		Off					
IntBlkStVal1		20	%UB	1	100		
tBlkUV1		0,000	s	0,000	60,000		
HystAbs1		0,5	%UB	0,0	100,0		
Step 2							
Setting Group1							
OperationStep2		On					
Characterist2		Definite time					
OpMode2		1 out of 3					
U2<		50	%UB	1	100		
t2		5,000	s	0,000	60,000		
t2Min		5,000	s	0,000	60,000		
k2		0,05		0,05	1,10		
IntBlkSel2		Off					
IntBlkStVal2		20	%UB	1	100		
tBlkUV2		0,000	s	0,000	60,000		
HystAbs2		0,5	%UB	0,0	100,0		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 25 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Secondary system supervision							
FuseFailure(RFUF)							
SDDRFUF: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
Ibase		100	A	1	99999		
Ubase		110,00	kV	0,05	2000,00		
OpMode		UZsIZs					
3U0>		30	%UB	1	100		
3I0<		10	%IB	1	100		
3U2>		30	%UB	1	100		
3I2<		10	%IB	1	100		
OpDUDI		Off					
DU>		60	%UB	1	100		
DI<		15	%IB	1	100		
UPh>		70	%UB	1	100		
IPh>		10	%IB	1	100		
Sealln		On					
USealln<		70	%UB	1	100		
IDLD<		5	%IB	1	100		
UDLD<		60	%UB	1	100		
W2_SYNCH							
Control							
Synchronizing(RSYN,25)							
SESRSYN: 1							
Setting Group1							
Operation		Off					
SelPhaseBus1		phase2					
SelPhaseBus2		phase2					
SelPhaseLine1		phase2					
SelPhaseLine2		phase2					
CBCConfig		No voltage sel.					
Ubase		400,000	kV	0,001	9999,999		
PhaseShift		0	Deg	-180	180		
URatio		1,000		0,040	25,000		
OperationSynch		Off					
UHighBusSynch		80,0	%UB	50,0	120,0		
UHighLineSynch		80,0	%UB	50,0	120,0		
UDiffSynch		10,0	%UB	2,0	50,0		
FreqDiffMin		0,010	Hz	0,003	0,250		
FreqDiffMax		0,200	Hz	0,050	0,250		
FreqRateChange		0,300	Hz/s	0,000	0,500		
tBreaker		0,080	s	0,000	60,000		
tClosePulse		0,200	s	0,050	60,000		
tMaxSynch		600,00	s	0,00	6000,00		
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...		Created by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 26 / 57
				SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB		

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format		
tMinSynch		2,000	s	0,000	60,000				
OperationSC		On							
UHighBusSC		80,0	%UB	50,0	120,0				
UHighLineSC		80,0	%UB	50,0	120,0				
UDiffSC		15,0	%UB	2,0	50,0				
FreqDiffA		0,010	Hz	0,003	1,000				
FreqDiffM		0,010	Hz	0,003	1,000				
PhaseDiffA		25,0	Deg	5,0	90,0				
PhaseDiffM		25,0	Deg	5,0	90,0				
tSCA		0,100	s	0,000	60,000				
tSCM		0,100	s	0,000	60,000				
AutoEnerg		DBLL							
ManEnerg		Both							
ManEnergDBDL		Off							
UHighBusEnerg		80,0	%UB	50,0	120,0				
UHighLineEnerg		80,0	%UB	50,0	120,0				
ULowBusEnerg		40,0	%UB	10,0	80,0				
ULowLineEnerg		40,0	%UB	10,0	80,0				
UMaxEnerg		115,0	%UB	50,0	180,0				
tAutoEnerg		0,100	s	0,000	60,000				
tManEnerg		0,100	s	0,000	60,000				
TRIP									
Logic									
TripLogic(PTRC,94)									
SMPPTRC: 1									
Setting Group1									
Operation		On							
Program		1ph/3ph							
tTripMin		0,150	s	0,000	60,000				
SMPPTRC: 2									
Setting Group1									
Operation		On							
Program		1ph/3ph							
tTripMin		0,150	s	0,000	60,000				
TripMatrix(GGIO)									
TMAGGIO: 1									
Setting Group1									
Operation		On							
PulseTime		0,150	s	0,050	60,000				
OnDelay		0,000	s	0,000	60,000				
OffDelay		0,000	s	0,000	60,000				
ModeOutput1		Steady							
ModeOutput2		Steady							
ModeOutput3		Steady							
TMAGGIO: 2									
Setting Group1									
Re v.	Modificat ion	Rel. date	Created by	Based on	Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...		SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Approved by	Title 110KVHT1S2	Document id.
									Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 27 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Operation		On					
PulseTime		0,150		s	0,050	60,000	
OnDelay		0,000		s	0,000	60,000	
OffDelay		0,000		s	0,000	60,000	
ModeOutput1		Steady					
ModeOutput2		Steady					
ModeOutput3		Steady					
LogicGate							
GATE: 21							
Setting Group1							
Operation		Off					
GATE: 23							
Setting Group1							
Operation		Off					
LogicTimer							
TIMER: 21							
T		3,000		s	0,000	90000,000	
TIMER: 25							
T		3,000		s	0,000	90000,000	
MEAS							
Monitoring							
ServiceValues(MMXU)							
CVMMXU: 1							
General							
Operation		On					
IBase		400		A	1	99999	
UBase		23,00		kV	0,05	2000,00	
Mode		L1, L2, L3					
PowAmpFact		1,000		0,000		6,000	
PowAngComp		0,0		Deg	-180,0	180,0	
k		0,00		0,00		1,00	
Apparent power S							
SLowLim		0,000		VA	0,000	10000000000	0,000
SLowLowLim		0,000		VA	0,000	10000000000	0,000
SMin		0,000		VA	0,000	10000000000	0,000
SMax		10000000000		VA	0,000	10000000000	0,000
SRepTyp		Cyclic					
Active power P							
PMin		-1000000000		W	-1000000000	1000000000	
		0,000			00,000	0,000	
PMax		1000000000		W	-1000000000	1000000000	
		,000			00,000	0,000	
PRepTyp		Cyclic					

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Approved by	Title 110KVHT1S2	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on			Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lan en	28 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Reactive power Q							
QMin			-1000000000 0,000	VAr	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
QMax			1000000000 ,000	VAr	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
QRepTyp		Cyclic					
Power factor PF							
PFMin			-1,000		-1,000	0,000	
PFMax			1,000		0,000	1,000	
PFRRepTyp		Cyclic					
Voltage U							
UMin		0,000		V	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
UMax		400000,000		V	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
URepTyp		Cyclic					
Current I							
IMin		0,000		A	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
IMax		1000,000		A	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
IRRepTyp		Cyclic					
Frequency Fr							
FrMin		0,000		Hz	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
FrMax		70,000		Hz	-1000000000 00,000	1000000000 0,000	
FrRepTyp		Cyclic					
CurrentPhasors(MMXU)							
CMMXU: 1							
General							
Operation		On					
IBase		100		A	1	99999	
IL1 Amplitude							
IL1DbRepInt		10		Type	1	300	
IL1Max		1000,000		A	0,000	1000000000 0,000	
IL1RepTyp		Cyclic					
IL1 Angle							
IL1AngDbRepInt		10		Type	1	300	
IL2 Amplitude							
IL2DbRepInt		10		Type	1	300	
IL2Max		1000,000		A	0,000	1000000000 0,000	
IL2RepTyp		Cyclic					
IL2 Angle							
IL2AngDbRepInt		10		Type	1	300	
IL3 Amplitude							

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Approved by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0 12-04-2023	Rel. date Lan 29 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
IL3DbReplnt		10	Type	1	300		
IL3Max		1000,000	A	0,000	1000000000 0,000		
IL3RepTyp		Cyclic					
IL3 Angle							
IL3AngDbReplnt		10	Type	1	300		
CMMXU: 2							
General							
Operation		On					
IBase		400	A	1	99999		
IL1 Amplitude							
IL1DbReplnt		10	Type	1	300		
IL1Max		1000,000	A	0,000	1000000000 0,000		
IL1RepTyp		Cyclic					
IL1 Angle							
IL1AngDbReplnt		10	Type	1	300		
IL2 Amplitude							
IL2DbReplnt		10	Type	1	300		
IL2Max		1000,000	A	0,000	1000000000 0,000		
IL2RepTyp		Cyclic					
IL2 Angle							
IL2AngDbReplnt		10	Type	1	300		
IL3 Amplitude							
IL3DbReplnt		10	Type	1	300		
IL3Max		1000,000	A	0,000	1000000000 0,000		
IL3RepTyp		Cyclic					
IL3 Angle							
IL3AngDbReplnt		10	Type	1	300		
VoltagePhasors(MMXU)							
Phase - Phase							
VMMXU: 1							
General							
Operation		On					
UBase		23,00	kV	0,05	2000,00		
UL12 Amplitude							
UL12DbReplnt		10	Type	1	300		
UL12Max		500000,000	V	0,000	1000000000 0,000		
UL12RepTyp		Cyclic					
UL12 Angle							
UL12AnDbReplnt		10	Type	1	300		
UL23 Amplitude							
UL23DbReplnt		10	Type	1	300		

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 0	Created by Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en	30 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
UL23Max		500000,000		V	0,000	10000000000 0,000	
UL23RepTyp		Cyclic					
UL23 Angle							
UL23AnDbReplnt		10	Type	1	300		
UL31 Amplitude							
UL31DbReplnt		10	Type	1	300		
UL31Max		500000,000	V	0,000	10000000000 0,000		
UL31RepTyp		Cyclic					
UL31 Angle							
UL31AnDbReplnt		10	Type	1	300		
CurrentSequenceComponents(MSQI)							
CMSQI: 1							
General							
Operation		On					
3I0 Amplitude							
3I0DbReplnt		10	Type	1	300		
3I0Min		0,000	A	0,000	10000000000 0,000		
3I0Max		1000,000	A	0,000	10000000000 0,000		
3I0RepTyp		Cyclic					
3I0LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
3I0 Angle							
3I0AngDbReplnt		10	Type	1	300		
3I0AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000		
3I0AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000		
3I0AngRepTyp		Cyclic					
I1 Amplitude							
I1DbReplnt		10	Type	1	300		
I1Min		0,000	A	0,000	10000000000 0,000		
I1Max		1000,000	A	0,000	10000000000 0,000		
I1RepTyp		Cyclic					
I1 Angle							
I1AngDbReplnt		10	Type	1	300		
I1AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000		
I1AngRepTyp		Cyclic					
I2 Amplitude							
I2DbReplnt		10	Type	1	300		
I2Min		0,000	A	0,000	10000000000 0,000		
I2Max		1000,000	A	0,000	10000000000 0,000		
I2RepTyp		Cyclic					
I2LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
		Project	Responsible department		Technical ref...	Document kind	Doc. designation
		SE SALADO ENCONTRADO	ABB Ltd.				DDASAL110KVH...
		Repla...			Created by	Title	Document id.
			SE SALADO			110KVHT1S2	
			ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1		Approved by		
Re	Modification	Rel.	Created	Based		Rev.	Rel. date
y.	date	by	on			0	12-04-2023
					Lan		31 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
I2 Angle							
I2AngDbReplInt		10	Type	1	300		
I2AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000		
I2AngRepTyp		Cyclic					
CMSQI: 2							
General							
Operation		On					
3I0 Amplitude							
3I0DbReplInt		10	Type	1	300		
3I0Min		0,000	A	0,000	10000000000 0,000		
3I0Max		1000,000	A	0,000	10000000000 0,000		
3I0RepTyp		Cyclic					
3I0LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
3I0 Angle							
3I0AngDbReplInt		10	Type	1	300		
3I0AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000		
3I0AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000		
3I0AngRepTyp		Cyclic					
I1 Amplitude							
I1DbReplInt		10	Type	1	300		
I1Min		0,000	A	0,000	10000000000 0,000		
I1Max		1000,000	A	0,000	10000000000 0,000		
I1RepTyp		Cyclic					
I1 Angle							
I1AngDbReplInt		10	Type	1	300		
I1AngMax		180,000	Deg	-180,000	180,000		
I1AngRepTyp		Cyclic					
I2 Amplitude							
I2DbReplInt		10	Type	1	300		
I2Min		0,000	A	0,000	10000000000 0,000		
I2Max		1000,000	A	0,000	10000000000 0,000		
I2RepTyp		Cyclic					
I2LimHys		5,000	%	0,000	100,000		
I2 Angle							
I2AngDbReplInt		10	Type	1	300		
I2AngMin		-180,000	Deg	-180,000	180,000		
I2AngRepTyp		Cyclic					
VoltageSequenceComponents(MSQI)							
VMSQI: 1							
General							
Operation		On					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.	
Rev. 0	Modification	Rel. date 12-04-2023	Created by Based on			Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 32 / 57	

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
3U0 Amplitude							
3U0DbReplnt		10		Type	1	300	
3U0Min		0,000		V	0,000	10000000000	0,000
3U0Max		300000,000		V	0,000	10000000000	0,000
3U0RepTyp			Cyclic				
3U0LimHys		5,000		%	0,000	100,000	
3U0 Angle							
3U0AngDbReplnt		10		Type	1	300	
3U0AngZeroDb		0		m%	0	100000	
3U0AngMin		-180,000		Deg	-180,000	180,000	
3U0AngMax		180,000		Deg	-180,000	180,000	
3U0AngRepTyp			Cyclic				
U1 Amplitude							
U1DbReplnt		10		Type	1	300	
U1Min		0,000		V	0,000	10000000000	0,000
U1Max		300000,000		V	0,000	10000000000	0,000
U1RepTyp			Cyclic				
U1LimHys		5,000		%	0,000	100,000	
U1 Angle							
U1AngDbReplnt		10		Type	1	300	
U2 Amplitude							
U2DbReplnt		10		Type	1	300	
U2Min		0,000		V	0,000	10000000000	0,000
U2Max		300000,000		V	0,000	10000000000	0,000
U2RepTyp			Cyclic				
U2LimHys		5,000		%	0,000	100,000	
U2 Angle							
U2AngDbReplnt		10		Type	1	300	
U2AngMin		-180,000		Deg	-180,000	180,000	
U2AngMax		180,000		Deg	-180,000	180,000	
U2AngRepTyp			Cyclic				
Metering							
ThreePhEnergMeas(MMTR)							
ETPMRMMTR: 1							
Operation			On				
StartAcc			Off				
tEnergy			1 Minute				
tEnergyOnPls		1,000		s	0,000	60,000	
tEnergyOffPls		0,500		s	0,000	60,000	
EAFAccPlsQty		100,000		MWh	0,001	10000,000	
EARAccPlsQty		100,000		MWh	0,001	10000,000	

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Approved by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 12-04-2023	Created by Based on				Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 33 / 57	

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
ERFAccPlsQty		100,000	MVArh	0,001	10000,000		
ERVAccPlsQty		100,000	MVArh	0,001	10000,000		
DREP_AI							
Monitoring							
DisturbanceReport							
AnalogSignals(RADR)							
A1RADR: 1							
NAME1		W1 CT1 IL1			13 characters		
Operation01		On					
NomValue01		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp01		Off					
UnderTrigLe01		50	%	0	200		
OverTrigOp01		Off					
OverTrigLe01		200	%	0	5000		
NAME2		W1 CT1 IL2			13 characters		
Operation02		On					
NomValue02		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp02		Off					
UnderTrigLe02		50	%	0	200		
OverTrigOp02		Off					
OverTrigLe02		200	%	0	5000		
NAME3		W1 CT1 IL3			13 characters		
Operation03		On					
NomValue03		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp03		Off					
UnderTrigLe03		50	%	0	200		
OverTrigOp03		Off					
OverTrigLe03		200	%	0	5000		
NAME4		W1 CT1 IN			13 characters		
Operation04		On					
NomValue04		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp04		Off					
UnderTrigLe04		50	%	0	200		
OverTrigOp04		Off					
OverTrigLe04		200	%	0	5000		
NAME5		Not used			13 characters		
Operation05		Off					
NomValue05		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp05		Off					
UnderTrigLe05		50	%	0	200		
OverTrigOp05		Off					
OverTrigLe05		200	%	0	5000		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 12-04-2023	Created by Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 34 / 57	

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format		
NAME6		Not used		13 characters					
Operation06		Off							
NomValue06		0,0		0,0		999999,9			
UnderTrigOp06		Off							
UnderTrigLe06		50		%	0	200			
OverTrigOp06		Off							
OverTrigLe06		200		%	0	5000			
NAME7		Not used				13 characters			
Operation07		Off							
NomValue07		0,0		0,0		999999,9			
UnderTrigOp07		Off							
UnderTrigLe07		50		%	0	200			
OverTrigOp07		Off							
OverTrigLe07		200		%	0	5000			
NAME8		Not used		13 characters					
Operation08		Off							
NomValue08		0,0		0,0		999999,9			
UnderTrigOp08		Off							
UnderTrigLe08		50		%	0	200			
OverTrigOp08		Off							
OverTrigLe08		200		%	0	5000			
NAME9		Not used		13 characters					
Operation09		Off							
NomValue09		0,0		0,0		999999,9			
UnderTrigOp09		Off							
UnderTrigLe09		50		%	0	200			
OverTrigOp09		Off							
OverTrigLe09		200		%	0	5000			
NAME10		Not used		13 characters					
Operation10		Off							
NomValue10		0,0		0,0		999999,9			
UnderTrigOp10		Off							
UnderTrigLe10		50		%	0	200			
OverTrigOp10		Off							
OverTrigLe10		200		%	0	5000			
A2RADR: 2									
NAME11		Not used		13 characters					
Operation11		Off							
NomValue11		0,0		0,0		999999,9			
UnderTrigOp11		Off							
UnderTrigLe11		50		%	0	200			

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev. y.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 35 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
OverTrigOp11		Off					
OverTrigLe11		200		%	0	5000	
NAME12		W1 CT NEUT				13 characters	
Operation12		On					
NomValue12		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp12		Off					
UnderTrigLe12		50		%	0	200	
OverTrigOp12		Off					
OverTrigLe12		200		%	0	5000	
NAME13		W2 CT IL1				13 characters	
Operation13		On					
NomValue13		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp13		Off					
UnderTrigLe13		50		%	0	200	
OverTrigOp13		Off					
OverTrigLe13		200		%	0	5000	
NAME14		W2 CT IL2				13 characters	
Operation14		On					
NomValue14		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp14		Off					
UnderTrigLe14		50		%	0	200	
OverTrigOp14		Off					
OverTrigLe14		200		%	0	5000	
NAME15		W2 CT IL3				13 characters	
Operation15		On					
NomValue15		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp15		Off					
UnderTrigLe15		50		%	0	200	
OverTrigOp15		Off					
OverTrigLe15		200		%	0	5000	
NAME16		W2 CT IN				13 characters	
Operation16		On					
NomValue16		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp16		Off					
UnderTrigLe16		50		%	0	200	
OverTrigOp16		Off					
OverTrigLe16		200		%	0	5000	
NAME17		W2 CT NEUT				13 characters	
Operation17		On					
NomValue17		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp17		Off					

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...	
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by Approved by	Title 110KVHT1S2	Document id.	
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 36 / 57				

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
UnderTrigLe17		50	%	0	200		
OverTrigOp17		Off					
OverTrigLe17		200	%	0	5000		
NAME18		W2 VT UL1			13 characters		
Operation18		On					
NomValue18		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp18		Off					
UnderTrigLe18		50	%	0	200		
OverTrigOp18		Off					
OverTrigLe18		200	%	0	5000		
NAME19		W2 VT UL2			13 characters		
Operation19		On					
NomValue19		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp19		Off					
UnderTrigLe19		50	%	0	200		
OverTrigOp19		Off					
OverTrigLe19		200	%	0	5000		
NAME20		W2 VT UL3			13 characters		
Operation20		On					
NomValue20		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp20		Off					
UnderTrigLe20		50	%	0	200		
OverTrigOp20		Off					
OverTrigLe20		200	%	0	5000		
A3RADR: 3							
NAME21		W2 VT UN			13 characters		
Operation21		Off					
NomValue21		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp21		Off					
UnderTrigLe21		50	%	0	200		
OverTrigOp21		Off					
OverTrigLe21		200	%	0	5000		
NAME22		W2 UN VT UL1			13 characters		
Operation22		Off					
NomValue22		0,0		0,0	999999,9		
UnderTrigOp22		Off					
UnderTrigLe22		50	%	0	200		
OverTrigOp22		Off					
OverTrigLe22		200	%	0	5000		
NAME23		W2 UN VT UL2			13 characters		
Operation23							

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.			
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lan en	37 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
NomValue23			0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp23			Off				
UnderTrigLe23			50	%	0	200	
OverTrigOp23			Off				
OverTrigLe23			200	%	0	5000	
NAME24			W2 UN VT UL3			13 characters	
Operation24			Off				
NomValue24			0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp24			Off				
UnderTrigLe24			50	%	0	200	
OverTrigOp24			Off				
OverTrigLe24			200	%	0	5000	
NAME25			W2 UN VT UN			13 characters	
Operation25			Off				
NomValue25			0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp25			Off				
UnderTrigLe25			50	%	0	200	
OverTrigOp25			Off				
OverTrigLe25			200	%	0	5000	
NAME26			Not used			13 characters	
Operation26			Off				
NomValue26			0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp26			Off				
UnderTrigLe26			50	%	0	200	
OverTrigOp26			Off				
OverTrigLe26			200	%	0	5000	
NAME27			Not used			13 characters	
Operation27			Off				
NomValue27			0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp27			Off				
UnderTrigLe27			50	%	0	200	
OverTrigOp27			Off				
OverTrigLe27			200	%	0	5000	
NAME28			Not used			13 characters	
Operation28			Off				
NomValue28			0,0		0,0	999999,9	
UnderTrigOp28			Off				
UnderTrigLe28			50	%	0	200	
OverTrigOp28			Off				
OverTrigLe28			200	%	0	5000	
NAME29			Not used			13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev y.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 38 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Operation29		Off					
NomValue29		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp29		Off					
UnderTrigLe29		50		%	0	200	
OverTrigOp29		Off					
OverTrigLe29		200		%	0	5000	
NAME30		Not used		13 characters			
Operation30		Off					
NomValue30		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp30		Off					
UnderTrigLe30		50		%	0	200	
OverTrigOp30		Off					
OverTrigLe30		200		%	0	5000	
A4RADR: 4							
NAME31		DIFF IDNS MAG		13 characters			
Operation31		On					
NomValue31		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp31		Off					
UnderTrigLe31		50		%	0	200	
OverTrigOp31		Off					
OverTrigLe31		200		%	0	5000	
NAME32		DIFF IDL1 MAG		13 characters			
Operation32		On					
NomValue32		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp32		Off					
UnderTrigLe32		50		%	0	200	
OverTrigOp32		Off					
OverTrigLe32		200		%	0	5000	
NAME33		DIFF IDL2 MAG		13 characters			
Operation33		On					
NomValue33		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp33		Off					
UnderTrigLe33		50		%	0	200	
OverTrigOp33		Off					
OverTrigLe33		200		%	0	5000	
NAME34		DIFF IDL3 MAG		13 characters			
Operation34		On					
NomValue34		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp34		Off					
UnderTrigLe34		50		%	0	200	
OverTrigOp34		Off					
OverTrigLe34		200		%	0	5000	

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 39 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
NAME35		DIFF IBIAS		13 characters			
Operation35		On					
NomValue35		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp35		Off					
UnderTrigLe35		50		%	0	200	
OverTrigOp35		Off					
OverTrigLe35		200		%	0	5000	
NAME36		W1 REF IBIAS				13 characters	
Operation36		On					
NomValue36		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp36		Off					
UnderTrigLe36		50		%	0	200	
OverTrigOp36		Off					
OverTrigLe36		200		%	0	5000	
NAME37		W1 REF IDIFF				13 characters	
Operation37		On					
NomValue37		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp37		Off					
UnderTrigLe37		50		%	0	200	
OverTrigOp37		Off					
OverTrigLe37		200		%	0	5000	
NAME38		W2 REF IBIAS				13 characters	
Operation38		On					
NomValue38		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp38		Off					
UnderTrigLe38		50		%	0	200	
OverTrigOp38		Off					
OverTrigLe38		200		%	0	5000	
NAME39		W2 REF IDIFF				13 characters	
Operation39		On					
NomValue39		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp39		Off					
UnderTrigLe39		50		%	0	200	
OverTrigOp39		Off					
OverTrigLe39		200		%	0	5000	
NAME40		Not used				13 characters	
Operation40		Off					
NomValue40		0,0		0,0		999999,9	
UnderTrigOp40		Off					
UnderTrigLe40		50		%	0	200	
OverTrigOp40		Off					

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 40 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
OverTrigLe40			200	%	0	5000	
DREP_BI							
Monitoring							
DisturbanceReport							
BinarySignals(RBDR)							
B1RBDR: 1							
Binary Signals Ch 1-16							
NAME1			DIFF TRIP		13 characters		
Operation01		On					
TrigLevel01		Trig on 1					
IndicationMa01		Hide					
SetLED01		Off					
NAME2		DIFF TRIP RES			13 characters		
Operation02		On					
TrigLevel02		Trig on 1					
IndicationMa02		Hide					
SetLED02		Off					
NAME3		DIF TRP UNRES			13 characters		
Operation03		On					
TrigLevel03		Trig on 1					
IndicationMa03		Hide					
SetLED03		Off					
NAME4		TRIP NS UNRES			13 characters		
Operation04		On					
TrigLevel04		Trig on 1					
IndicationMa04		Hide					
SetLED04		Off					
NAME5		TRIP NS SENS			13 characters		
Operation05		On					
TrigLevel05		Trig on 1					
IndicationMa05		Hide					
SetLED05		Off					
NAME6		DIFF STL1			13 characters		
Operation06		On					
TrigLevel06		Trig on 1					
IndicationMa06		Hide					
SetLED06		Off					
NAME7		DIFF STL2			13 characters		
Operation07		On					
TrigLevel07		Trig on 1					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 12-04-2023	Created by Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 41 / 57	

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
IndicationMa07	Hide					
SetLED07	Off					
NAME8	DIFF STL3				13 characters	
Operation08	On					
TrigLevel08	Trig on 1					
IndicationMa08	Hide					
SetLED08	Off					
NAME9	DIF I2BLCK L1				13 characters	
Operation09	Off					
TrigLevel09	Trig on 1					
IndicationMa09	Hide					
SetLED09	Off					
NAME10	DIF I2BLCK L2				13 characters	
Operation10	Off					
TrigLevel10	Trig on 1					
IndicationMa10	Hide					
SetLED10	Off					
NAME11	DIF I2BLCK L3				13 characters	
Operation11	Off					
TrigLevel11	Trig on 1					
IndicationMa11	Hide					
SetLED11	Off					
NAME12	DIF I5BLCK L1				13 characters	
Operation12	Off					
TrigLevel12	Trig on 1					
IndicationMa12	Hide					
SetLED12	Off					
NAME13	DIF I5BLCK L2				13 characters	
Operation13	Off					
TrigLevel13	Trig on 1					
IndicationMa13	Hide					
SetLED13	Off					
NAME14	DIF I5BLCK L3				13 characters	
Operation14	Off					
TrigLevel14	Trig on 1					
IndicationMa14	Hide					
SetLED14	Off					
NAME15	IDIFF ALARM				13 characters	
Operation15	On					
TrigLevel15	Trig on 1					

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 42 / 57

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
IndicationMa15		Hide				
SetLED15		Off				
NAME16		OPEN CT ALARM			13 characters	
Operation16		On				
TrigLevel16		Trig on 1				
IndicationMa16		Hide				
SetLED16		Off				
IEC60870-5-103, Ch 1-16						
FUNT1	0	FunT	0	255		
FUNT2	0	FunT	0	255		
FUNT3	0	FunT	0	255		
FUNT4	0	FunT	0	255		
FUNT5	0	FunT	0	255		
FUNT6	0	FunT	0	255		
FUNT7	0	FunT	0	255		
FUNT8	0	FunT	0	255		
FUNT9	0	FunT	0	255		
FUNT10	0	FunT	0	255		
FUNT11	0	FunT	0	255		
FUNT12	0	FunT	0	255		
FUNT13	0	FunT	0	255		
FUNT14	0	FunT	0	255		
FUNT15	0	FunT	0	255		
FUNT16	0	FunT	0	255		
INFNO1	0	InfNo	0	255		
INFNO2	0	InfNo	0	255		
INFNO3	0	InfNo	0	255		
INFNO4	0	InfNo	0	255		
INFNO5	0	InfNo	0	255		
INFNO6	0	InfNo	0	255		
INFNO7	0	InfNo	0	255		
INFNO8	0	InfNo	0	255		
INFNO9	0	InfNo	0	255		
INFNO10	0	InfNo	0	255		
INFNO11	0	InfNo	0	255		
INFNO12	0	InfNo	0	255		
INFNO13	0	InfNo	0	255		
INFNO14	0	InfNo	0	255		
INFNO15	0	InfNo	0	255		
INFNO16	0	InfNo	0	255		
B2RBDR: 2						
Binary Signals, Ch 17-32						
NAME17			DIF BLCKWAVL 1		13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.		
Rev y.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev 0	Rel. date 12-04-2023	Lan en	43 / 57

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Operation17	Off					
TrigLevel17	Trig on 1					
IndicationMa17	Hide					
SetLED17	Off					
NAME18	DIF BLCKWAVL 2				13 characters	
Operation18	Off					
TrigLevel18	Trig on 1					
IndicationMa18	Hide					
SetLED18	Off					
NAME19	DIF BLCKWAVL 3				13 characters	
Operation19	Off					
TrigLevel19	Trig on 1					
IndicationMa19	Hide					
SetLED19	Off					
NAME20	W1 CB TRIP				13 characters	
Operation20	On					
TrigLevel20	Trig on 1					
IndicationMa20	Hide					
SetLED20	On					
NAME21	W1 CB TRBU				13 characters	
Operation21	On					
TrigLevel21	Trig on 1					
IndicationMa21	Hide					
SetLED21	Off					
NAME22	W1 CB RETRIP				13 characters	
Operation22	Off					
TrigLevel22	Trig on 1					
IndicationMa22	Hide					
SetLED22	Off					
NAME23	W1 CB PD TRP				13 characters	
Operation23	Off					
TrigLevel23	Trig on 1					
IndicationMa23	Hide					
SetLED23	Off					
NAME24	EXTTRIP_ W1CB				13 characters	
Operation24	On					
TrigLevel24	Trig on 1					
IndicationMa24	Hide					
SetLED24	Off					

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Document id.			
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lan en	44 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
NAME25			EXTTRIP_W2CB			13 characters	
Operation25			On				
TrigLevel25			Trig on 1				
IndicationMa25			Hide				
SetLED25			Off				
NAME26			DRB02-INP UT26			13 characters	
Operation26			Off				
TrigLevel26			Trig on 1				
IndicationMa26			Hide				
SetLED26			Off				
NAME27			W1 CB CLOSED			13 characters	
Operation27			Off				
TrigLevel27			Trig on 1				
IndicationMa27			Hide				
SetLED27			Off				
NAME28			W1 CB SPRING			13 characters	
Operation28			Off				
TrigLevel28			Trig on 1				
IndicationMa28			Hide				
SetLED28			Off				
NAME29			W1 IOC TRIP			13 characters	
Operation29			On				
TrigLevel29			Trig on 1				
IndicationMa29			Hide				
SetLED29			Off				
NAME30			W1 TOC TRIP			13 characters	
Operation30			On				
TrigLevel30			Trig on 1				
IndicationMa30			Hide				
SetLED30			Off				
NAME31			W1 TOC ST L1			13 characters	
Operation31			On				
TrigLevel31			Trig on 1				
IndicationMa31			Hide				
SetLED31			Off				
NAME32			W1 TOC ST L2			13 characters	
Operation32			On				
TrigLevel32			Trig on 1				
IndicationMa32			Hide				
SetLED32			Off				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev. 0	Modification	Rel. date 12-04-2023	Created by Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 45 / 57	

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
IEC60870-5-103, Ch 17-32						
FUNCT17	0	FunT	0	255		
FUNCT18	0	FunT	0	255		
FUNCT19	0	FunT	0	255		
FUNCT20	0	FunT	0	255		
FUNCT21	0	FunT	0	255		
FUNCT22	0	FunT	0	255		
FUNCT23	0	FunT	0	255		
FUNCT24	0	FunT	0	255		
FUNCT25	0	FunT	0	255		
FUNCT26	0	FunT	0	255		
FUNCT27	0	FunT	0	255		
FUNCT28	0	FunT	0	255		
FUNCT29	0	FunT	0	255		
FUNCT30	0	FunT	0	255		
FUNCT31	0	FunT	0	255		
FUNCT32	0	FunT	0	255		
INFONO17	0	InfNo	0	255		
INFONO18	0	InfNo	0	255		
INFONO19	0	InfNo	0	255		
INFONO20	0	InfNo	0	255		
INFONO21	0	InfNo	0	255		
INFONO22	0	InfNo	0	255		
INFONO23	0	InfNo	0	255		
INFONO24	0	InfNo	0	255		
INFONO25	0	InfNo	0	255		
INFONO26	0	InfNo	0	255		
INFONO27	0	InfNo	0	255		
INFONO28	0	InfNo	0	255		
INFONO29	0	InfNo	0	255		
INFONO30	0	InfNo	0	255		
INFONO31	0	InfNo	0	255		
INFONO32	0	InfNo	0	255		

B3RBDR: 3

Binary Signals, Ch 33-48						
NAME33		W1 TOC ST L3			13 characters	
Operation33		On				
TrigLevel33		Trig on 1				
IndicationMa33		Hide				
SetLED33		Off				
NAME34		W1 IEF TRIP			13 characters	
Operation34		On				
TrigLevel34		Trig on 1				
IndicationMa34		Hide				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 46 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
	SetLED34		Off				
	NAME35		W1 REF TRIP			13 characters	
	Operation35		On				
	TrigLevel35		Trig on 1				
	IndicationMa35		Hide				
	SetLED35		Off				
	NAME36		W1 REF START			13 characters	
	Operation36		Off				
	TrigLevel36		Trig on 1				
	IndicationMa36		Hide				
	SetLED36		Off				
	NAME37		W1 REF DIROK			13 characters	
	Operation37		Off				
	TrigLevel37		Trig on 1				
	IndicationMa37		Hide				
	SetLED37		Off				
	NAME38		DRB03-INP UT38			13 characters	
	Operation38		Off				
	TrigLevel38		Trig on 1				
	IndicationMa38		Hide				
	SetLED38		Off				
	NAME39		W1 TEF TRIP			13 characters	
	Operation39		On				
	TrigLevel39		Trig on 1				
	IndicationMa39		Hide				
	SetLED39		Off				
	NAME40		W1 TEF START			13 characters	
	Operation40		On				
	TrigLevel40		Trig on 1				
	IndicationMa40		Hide				
	SetLED40		Off				
	NAME41		W1 TEF I2BLC			13 characters	
	Operation41		Off				
	TrigLevel41		Trig on 1				
	IndicationMa41		Hide				
	SetLED41		Off				
	NAME42		W2 CB CLOSED			13 characters	
	Operation42		Off				
	TrigLevel42		Trig on 1				
	IndicationMa42		Hide				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 47 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
SetLED42		Off					
NAME43		W2 CB SPRING				13 characters	
Operation43		Off					
TrigLevel43		Trig on 1					
IndicationMa43		Hide					
SetLED43		Off					
NAME44		DRB03-INP UT44				13 characters	
Operation44		Off					
TrigLevel44		Trig on 1					
IndicationMa44		Hide					
SetLED44		Off					
NAME45		DRB03-INP UT45				13 characters	
Operation45		Off					
TrigLevel45		Trig on 1					
IndicationMa45		Hide					
SetLED45		Off					
NAME46		DRB03-INP UT46				13 characters	
Operation46		Off					
TrigLevel46		Trig on 1					
IndicationMa46		Hide					
SetLED46		Off					
NAME47		DRB03-INP UT47				13 characters	
Operation47		Off					
TrigLevel47		Trig on 1					
IndicationMa47		Hide					
SetLED47		Off					
NAME48		DRB03-INP UT48				13 characters	
Operation48		Off					
TrigLevel48		Trig on 1					
IndicationMa48		Hide					
SetLED48		On					
IEC60870-5-103, Ch 33-48							
FUNCT33		0		FunT	0	255	
FUNCT34		0		FunT	0	255	
FUNCT35		0		FunT	0	255	
FUNCT36		0		FunT	0	255	
FUNCT37		0		FunT	0	255	
FUNCT38		0		FunT	0	255	
FUNCT39		0		FunT	0	255	
FUNCT40		0		FunT	0	255	
FUNCT41		0		FunT	0	255	

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...		
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S2	Document id.		
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by	Rev. 0	Rel. date 12-04-2023	Lan en	48 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
	FUNCT42	0	FunT	0	255		
	FUNCT43	0	FunT	0	255		
	FUNCT44	0	FunT	0	255		
	FUNCT45	0	FunT	0	255		
	FUNCT46	0	FunT	0	255		
	FUNCT47	0	FunT	0	255		
	FUNCT48	0	FunT	0	255		
	INFONO33	0	InfNo	0	255		
	INFONO34	0	InfNo	0	255		
	INFONO35	0	InfNo	0	255		
	INFONO36	0	InfNo	0	255		
	INFONO37	0	InfNo	0	255		
	INFONO38	0	InfNo	0	255		
	INFONO39	0	InfNo	0	255		
	INFONO40	0	InfNo	0	255		
	INFONO41	0	InfNo	0	255		
	INFONO42	0	InfNo	0	255		
	INFONO43	0	InfNo	0	255		
	INFONO44	0	InfNo	0	255		
	INFONO45	0	InfNo	0	255		
	INFONO46	0	InfNo	0	255		
	INFONO47	0	InfNo	0	255		
	INFONO48	0	InfNo	0	255		
B4RBDR: 4							
Binary Signals, Ch 49-64							
	NAME49		W2 CB TRIP			13 characters	
	Operation49		On				
	TrigLevel49		Trig on 1				
	IndicationMa49		Hide				
	SetLED49		On				
	NAME50		W2 CB TRBU		13 characters		
	Operation50		Off				
	TrigLevel50		Trig on 1				
	IndicationMa50		Hide				
	SetLED50		Off				
	NAME51		W2 CB RETRIP		13 characters		
	Operation51		Off				
	TrigLevel51		Trig on 1				
	IndicationMa51		Hide				
	SetLED51		Off				
	NAME52		W2 TOC TRIP		13 characters		
	Operation52		On				
	TrigLevel52		Trig on 1				
			Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla... SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by Based on				Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 49 / 57

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
IndicationMa52		Hide				
SetLED52		Off				
NAME53		W2 TOC STL1			13 characters	
Operation53		On				
TrigLevel53		Trig on 1				
IndicationMa53		Hide				
SetLED53		Off				
NAME54		W2 TOC STL2			13 characters	
Operation54		On				
TrigLevel54		Trig on 1				
IndicationMa54		Hide				
SetLED54		Off				
NAME55		W2 TOC STL3			13 characters	
Operation55		On				
TrigLevel55		Trig on 1				
IndicationMa55		Hide				
SetLED55		Off				
NAME56		W2 REF TRIP			13 characters	
Operation56		On				
TrigLevel56		Trig on 1				
IndicationMa56		Hide				
SetLED56		Off				
NAME57		W2 REF START			13 characters	
Operation57		Off				
TrigLevel57		Trig on 1				
IndicationMa57		Hide				
SetLED57		Off				
NAME58		W2 REF DIROK			13 characters	
Operation58		Off				
TrigLevel58		Trig on 1				
IndicationMa58		Hide				
SetLED58		Off				
NAME59		DRB04-INP UT59			13 characters	
Operation59		Off				
TrigLevel59		Trig on 1				
IndicationMa59		Hide				
SetLED59		Off				
NAME60		W2 TEF TRIP			13 characters	
Operation60		On				
TrigLevel60		Trig on 1				

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on				Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 50 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
IndicationMa60		Hide					
SetLED60		Off					
NAME61		W2 TEF START			13 characters		
Operation61		On					
TrigLevel61		Trig on 1					
IndicationMa61		Hide					
SetLED61		Off					
NAME62		W2 TEF ST FW			13 characters		
Operation62		Off					
TrigLevel62		Trig on 1					
IndicationMa62		Hide					
SetLED62		Off					
NAME63		W2 TEF ST RV			13 characters		
Operation63		Off					
TrigLevel63		Trig on 1					
IndicationMa63		Hide					
SetLED63		Off					
NAME64		W2 TEF I2BLC			13 characters		
Operation64		Off					
TrigLevel64		Trig on 1					
IndicationMa64		Hide					
SetLED64		Off					
IEC60870-5-103, Ch 49-64							
FUNCT49		0	FunT	0	255		
FUNCT50		0	FunT	0	255		
FUNCT51		0	FunT	0	255		
FUNCT52		0	FunT	0	255		
FUNCT53		0	FunT	0	255		
FUNCT54		0	FunT	0	255		
FUNCT55		0	FunT	0	255		
FUNCT56		0	FunT	0	255		
FUNCT57		0	FunT	0	255		
FUNCT58		0	FunT	0	255		
FUNCT59		0	FunT	0	255		
FUNCT60		0	FunT	0	255		
FUNCT61		0	FunT	0	255		
FUNCT62		0	FunT	0	255		
FUNCT63		0	FunT	0	255		
FUNCT64		0	FunT	0	255		
INFONO49		0	InfNo	0	255		
INFONO50		0	InfNo	0	255		
INFONO51		0	InfNo	0	255		
INFONO52		0	InfNo	0	255		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Re v.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 51 / 57

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
INFONO53	0	InfNo	0	255		
INFONO54	0	InfNo	0	255		
INFONO55	0	InfNo	0	255		
INFONO56	0	InfNo	0	255		
INFONO57	0	InfNo	0	255		
INFONO58	0	InfNo	0	255		
INFONO59	0	InfNo	0	255		
INFONO60	0	InfNo	0	255		
INFONO61	0	InfNo	0	255		
INFONO62	0	InfNo	0	255		
INFONO63	0	InfNo	0	255		
INFONO64	0	InfNo	0	255		
B5RBDR: 5						
Binary Signals, Ch 65-80						
NAME65		W2 TOV TRIP			13 characters	
Operation65		On				
TrigLevel65		Trig on 1				
IndicationMa65		Hide				
SetLED65		Off				
NAME66		W2 TOV TR2			13 characters	
Operation66		On				
TrigLevel66		Trig on 1				
IndicationMa66		Hide				
SetLED66		Off				
NAME67		W2 TOV START			13 characters	
Operation67		On				
TrigLevel67		Trig on 1				
IndicationMa67		Hide				
SetLED67		Off				
NAME68		W2 TUV TRIP			13 characters	
Operation68		On				
TrigLevel68		Trig on 1				
IndicationMa68		Hide				
SetLED68		Off				
NAME69		W2 TUV TR2			13 characters	
Operation69		On				
TrigLevel69		Trig on 1				
IndicationMa69		Hide				
SetLED69		Off				
NAME70		W2 TUV START			13 characters	
Operation70		Off				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 52 / 57

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
TrigLevel70		Trig on 1				
IndicationMa70		Hide				
SetLED70		Off				
NAME71		W2 TRV TRIP			13 characters	
Operation71		On				
TrigLevel71		Trig on 1				
IndicationMa71		Hide				
SetLED71		Off				
NAME72		W2 TRV TR2			13 characters	
Operation72		On				
TrigLevel72		Trig on 1				
IndicationMa72		Hide				
SetLED72		Off				
NAME73		W2 TRV START			13 characters	
Operation73		Off				
TrigLevel73		Trig on 1				
IndicationMa73		Hide				
SetLED73		Off				
NAME74		DRB05-INP UT74			13 characters	
Operation74		Off				
TrigLevel74		Trig on 1				
IndicationMa74		Hide				
SetLED74		Off				
NAME75		DRB05-INP UT75			13 characters	
Operation75		Off				
TrigLevel75		Trig on 1				
IndicationMa75		Hide				
SetLED75		Off				
NAME76		DRB05-INP UT76			13 characters	
Operation76		Off				
TrigLevel76		Trig on 1				
IndicationMa76		Hide				
SetLED76		Off				
NAME77		DRB05-INP UT77			13 characters	
Operation77		Off				
TrigLevel77		Trig on 1				
IndicationMa77		Hide				
SetLED77		Off				
NAME78		DRB05-INP UT78			13 characters	
Operation78		Off				

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 53 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
TrigLevel78		Trig on 1					
IndicationMa78		Hide					
SetLED78		Off					
NAME79		DRB05-INP UT79					
Operation79		Off					
TrigLevel79		Trig on 1					
IndicationMa79		Hide					
SetLED79		Off					
NAME80		FUSE FAILURE					
Operation80		On					
TrigLevel80		Trig on 1					
IndicationMa80		Hide					
SetLED80		Off					
IEC60870-5-103, Ch 65-80							
FUNCT65		0		FunT	0	255	
FUNCT66		0		FunT	0	255	
FUNCT67		0		FunT	0	255	
FUNCT68		0		FunT	0	255	
FUNCT69		0		FunT	0	255	
FUNCT70		0		FunT	0	255	
FUNCT71		0		FunT	0	255	
FUNCT72		0		FunT	0	255	
FUNCT73		0		FunT	0	255	
FUNCT74		0		FunT	0	255	
FUNCT75		0		FunT	0	255	
FUNCT76		0		FunT	0	255	
FUNCT77		0		FunT	0	255	
FUNCT78		0		FunT	0	255	
FUNCT79		0		FunT	0	255	
FUNCT80		0		FunT	0	255	
INFONO65		0		InfNo	0	255	
INFONO66		0		InfNo	0	255	
INFONO67		0		InfNo	0	255	
INFONO68		0		InfNo	0	255	
INFONO69		0		InfNo	0	255	
INFONO70		0		InfNo	0	255	
INFONO71		0		InfNo	0	255	
INFONO72		0		InfNo	0	255	
INFONO73		0		InfNo	0	255	
INFONO74		0		InfNo	0	255	
INFONO75		0		InfNo	0	255	
INFONO76		0		InfNo	0	255	
INFONO77		0		InfNo	0	255	
INFONO78		0		InfNo	0	255	

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on	ABB	Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 54 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
INFONO79		0	InfNo	0	255		
INFONO80		0	InfNo	0	255		
B6RBDR: 6							
Binary Signals, Ch 81-96							
NAME81			W1 THOL TRIP			13 characters	
Operation81			On				
TrigLevel81			Trig on 1				
IndicationMa81			Hide				
SetLED81			Off				
NAME82			Not used			13 characters	
Operation82			Off				
TrigLevel82			Trig on 1				
IndicationMa82			Hide				
SetLED82			Off				
NAME83			BUCHOLZ TRIP			13 characters	
Operation83			On				
TrigLevel83			Trig on 1				
IndicationMa83			Hide				
SetLED83			Off				
NAME84			PRESSURE TRIP			13 characters	
Operation84			On				
TrigLevel84			Trig on 1				
IndicationMa84			Hide				
SetLED84			Off				
NAME85			WNDG TEMP TRP			13 characters	
Operation85			On				
TrigLevel85			Trig on 1				
IndicationMa85			Hide				
SetLED85			Off				
NAME86			OIL TEMP TRIP			13 characters	
Operation86			On				
TrigLevel86			Trig on 1				
IndicationMa86			Hide				
SetLED86			Off				
NAME87			WNDG TEMP AL			13 characters	
Operation87			Off				
TrigLevel87			Trig on 1				
IndicationMa87			Hide				
SetLED87			Off				
NAME88			OIL TEMP AL			13 characters	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	ABB	Created by Title 110KVHT1S2	Approved by	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on					Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 55 / 57

Group / Parameter Name		IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Operation88		Off					
TrigLevel88		Trig on 1					
IndicationMa88		Hide					
SetLED88		Off					
NAME89		DRB06-INP UT89			13 characters		
Operation89		Off					
TrigLevel89		Trig on 1					
IndicationMa89		Hide					
SetLED89		Off					
NAME90		DRB06-INP UT90			13 characters		
Operation90		Off					
TrigLevel90		Trig on 1					
IndicationMa90		Hide					
SetLED90		Off					
NAME91		DRB06-INP UT91			13 characters		
Operation91		Off					
TrigLevel91		Trig on 1					
IndicationMa91		Hide					
SetLED91		Off					
NAME92		ACTIVE GROUP1			13 characters		
Operation92		Off					
TrigLevel92		Trig on 1					
IndicationMa92		Hide					
SetLED92		Off					
NAME93		ACTIVE GROUP2			13 characters		
Operation93		Off					
TrigLevel93		Trig on 1					
IndicationMa93		Hide					
SetLED93		Off					
NAME94		ACT GRP CHNGD			13 characters		
Operation94		Off					
TrigLevel94		Trig on 1					
IndicationMa94		Hide					
SetLED94		Off					
NAME95		TEST-ACTI VE			13 characters		
Operation95		Off					
TrigLevel95		Trig on 1					
IndicationMa95		Hide					
SetLED95		Off					
NAME96		Not used			13 characters		

				Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
			Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO		Created by	Title 110KVHT1S2	Document id.
Rev.	Modification	Rel. date	Created by	Based on		Approved by		Rev. 0 Rel. date 12-04-2023 Lan en 56 / 57

Group / Parameter Name	IED Value	PC Value	Unit	Min	Max	Format
Operation96		Off				
TrigLevel96		Trig on 1				
IndicationMa96		Hide				
SetLED96		Off				
IEC60870-5-103, Ch 81-96						
FUNCT81	0	FunT	0	255		
FUNCT82	0	FunT	0	255		
FUNCT83	0	FunT	0	255		
FUNCT84	0	FunT	0	255		
FUNCT85	0	FunT	0	255		
FUNCT86	0	FunT	0	255		
FUNCT87	0	FunT	0	255		
FUNCT88	0	FunT	0	255		
FUNCT89	0	FunT	0	255		
FUNCT90	0	FunT	0	255		
FUNCT91	0	FunT	0	255		
FUNCT92	0	FunT	0	255		
FUNCT93	0	FunT	0	255		
FUNCT94	0	FunT	0	255		
FUNCT95	0	FunT	0	255		
FUNCT96	0	FunT	0	255		
INFONO81	0	InfNo	0	255		
INFONO82	0	InfNo	0	255		
INFONO83	0	InfNo	0	255		
INFONO84	0	InfNo	0	255		
INFONO85	0	InfNo	0	255		
INFONO86	0	InfNo	0	255		
INFONO87	0	InfNo	0	255		
INFONO88	0	InfNo	0	255		
INFONO89	0	InfNo	0	255		
INFONO90	0	InfNo	0	255		
INFONO91	0	InfNo	0	255		
INFONO92	0	InfNo	0	255		
INFONO93	0	InfNo	0	255		
INFONO94	0	InfNo	0	255		
INFONO95	0	InfNo	0	255		
INFONO96	0	InfNo	0	255		
COMMON						
Logic						
LogicTimer						
TIMER: 1						
T		0,200	s	0,000	90000,000	

					Project SE SALADO ENCONTRADO	Responsible department ABB Ltd.	Technical ref...	Document kind	Doc. designation DDASAL110KVH...
				Repla...	SE SALADO ENCONTRADO.ESA.110kV .HT1 ENCONTRADO	Created by 	Title 110KVHT1S2		Document id.
Rev.	Modification	Rel.	Created	Based		Approved by		Rev. 0 12-04-2023	Rel. date Lan 57 / 57