

INFORME DIARIO

Lunes 02 de Octubre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	2.7	GNP	DF
BESS Angamos	-	7.2	GNP	
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %	
BESS Cochrane	-	0.1	GNP	
BESS Diego de Almagro Sur	-	38.6	GNP	
BESS Salvador	-	0.0	-	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	1296.0	1098.4	-15.24 %	
HE Angostura	6329.5	4929.0	(*) -22.13 %	MM
HE Antuco	4638.3	3813.2	-17.79 %	
HE Canutillar	3021.1	2961.0	-1.99 %	
HE Cipreses	1345.7	1215.5	-9.68 %	
HE Colbún	9447.9	9677.0	+2.42 %	
HE El Toro	0.0	15.7	GNP	
HE Machicura	1851.2	1938.0	+4.69 %	RO
HE Pangue	8476.8	7375.2	-12.99 %	
HE Pehuenche	12169.6	11405.3	-6.28 %	
HE Pilmaiquén	936.0	923.7	-1.31 %	RO
HE Ralco	14539.5	14049.1	-3.37 %	
HE Rapel	4196.0	3930.6	-6.32 %	
HP Abanico	0.0	0.0	-	DF
HP Alfalfal	833.4	795.1	-4.60 %	MM
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	194.4	195.4	+0.51 %	
HP Blanco	350.0	730.5	+108.71 %	
HP Capullo	206.4	259.4	+25.68 %	
HP Carilafquen	192.0	211.3	+10.03 %	
HP Chacabuquito	273.6	409.8	+49.78 %	
HP Chacayes	1818.1	1459.3	-19.73 %	DF
HP Chapiquina	113.0	97.5	-13.72 %	
HP Convento Viejo	192.0	196.8	+2.50 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	211.2	220.8	+4.53 %	
HP Curillínque	0.0	0.0	-	MM
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	120.0	131.2	+9.33 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	251.0	300.4	+19.68 %	
HP Guayacán	170.3	173.2	+1.72 %	
HP Hornitos	176.0	287.2	+63.18 %	
HP Isla	1553.0	1265.3	-18.52 %	
HP Itata	480.0	480.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Pulelfu	220.0	183.7	-16.50 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Renaico	113.3	141.9	+25.28 %	PMG
PMG HP Rio Huasco	21.4	20.7	-3.23 %	PMG
PMG HP San Clemente	59.7	62.4	+4.52 %	PMG
PMG PE La Esperanza	11.4	5.0	-56.33 %	PMG
PMG PFV Antay	74.7	73.3	-1.90 %	PMG
PMG PFV Caracas II	65.6	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Castilla	18.1	22.6	+25.15 %	PMG
PMG PFV De los Andes	80.4	79.4	-1.26 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	50.9	52.4	+2.79 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	4.1	0.0	-100.00 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Machicura	45.1	43.0	-4.74 %	PMG
PMG PFV North West	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	14.3	14.3	+0.02 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.5	1.1	+127.66 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	93.3	92.8	-0.54 %	PMG
PMG PFV SDGx01	5.3	4.8	-9.43 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	70.5	70.7	+0.26 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	7.4	37.9	+412.57 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	15.1	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	104.1	91.6	-12.02 %	PMG
PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	1.1	0.0	-100.00 %	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
PMGD TER Los Pinos	-	34.6	GNP	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4626.6	4352.1	-5.93 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Juncal	195.0	282.9	+45.08 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	328.8	301.2	-8.39 %	
HP Laja I	632.4	621.6	-1.71 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	183.0	172.7	-5.63 %	
HP Lircay	288.0	286.7	-0.45 %	
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM
HP Los Hierros	0.0	454.3	GNP	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF
HP Los Molles	40.8	47.2	+15.84 %	
HP Los Quilos	456.0	684.1	+50.02 %	
HP Maitenes	0.0	2.0	GNP	DF
HP Malalcahuello	0.0	191.1	GNP	
HP Mampil	658.6	609.9	-7.40 %	
HP Mocho	206.4	205.1	-0.62 %	
HP Palmucho	768.0	781.5	+1.76 %	
HP Peuchen	951.7	828.8	-12.91 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullingue	1028.2	1117.9	+8.73 %	
HP Puntilla	195.5	357.6	+82.92 %	
HP Queltehues	0.0	314.7	GNP	DF
HP Quilleco	1407.4	1414.0	+0.47 %	
HP Río Colorado	288.0	330.5	+14.76 %	
HP Río Picoiquén	446.4	440.4	-1.34 %	
HP Rucatayo	1152.0	1111.1	-3.55 %	
HP Rucue	3376.1	3396.0	+0.59 %	
HP San Andrés	0.0	0.0	-	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	0.0	24.4	GNP	MM, DF
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	0.0	0.0	-	DF
HP Volcán	108.8	147.5	+35.57 %	
PE Alena	76.3	83.1	+8.94 %	
PE Atacama	1113.7	160.1	-85.63 %	
PE Aurora	220.6	143.1	-35.12 %	
PE Cabo Leones 1	897.2	329.4	-63.29 %	
PE Cabo Leones 2	1440.7	268.6	(*) -81.36 %	
PE Cabo Leones 3	952.6	276.8	-70.95 %	
PE Calama	858.2	514.5	-40.05 %	
PE Campo Lindo	301.3	68.6	-77.23 %	
PE Canela	48.4	43.5	-10.16 %	
PE Canela 2	483.7	148.8	-69.23 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	987.1	834.9	-15.42 %	
PE Cuel	51.3	32.0	-37.75 %	
PE El Arrayán	506.4	297.9	-41.17 %	
PE El Maitén	19.5	2.5	-87.02 %	
PE LA CABAÑA	0.0	0.0	-	P
PE La Estrella	120.3	135.7	+12.80 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Angamos-ANG2	4682.7	4371.5	-6.65 %	
TER Antihue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	416.7	62.1	-85.11 %	
TER Arauco MAPA	357.5	314.6	-11.99 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	MM
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	0.0	1558.9	(*)GNP	DF
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	894.9	GNP	
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Cordillera GNL	30.0	0.0	-100.00 %	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	188.8	385.6	+104.25 %	
TER CMPC Laja	303.6	361.9	+19.20 %	
TER CMPC Pacífico	0.0	36.8	GNP	MM
TER CMPC Santa Fe	120.0	151.0	+25.83 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	540.0	714.0	+32.22 %	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	146.2	169.6	+16.00 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	3948.5	3841.1	-2.72 %	
TER Cochrane-CCH2	4150.2	4180.3	+0.73 %	
TER Cogeneradora Aconcagua	418.1	0.0	-100.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1154.0	+134.55 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	DF
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	109.2	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	39.0	GNP	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	2.6	83.9	+3126.92 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Flor	39.1	43.3	+10.85 %		TER Energía Pacífico	300.0	301.2	+0.39 %	LF, DF
PE Lebu	14.6	0.0	-100.00 %		TER Escuadrón	0.0	0.0	-	MM
PE Llanos del Viento	1130.8	1066.6	-5.67 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Lomas de Duqueco	390.5	61.3	-84.30 %		TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Los Buenos Aires	195.7	24.9	-87.25 %		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	LF, DF
PE Los Cururos	1107.8	596.0	-46.20 %		TER Guacolda 2	2378.0	2284.2	-3.94 %	LF
PE Los Olmos	636.3	52.3	-91.78 %	LF	TER Guacolda 3	2335.3	2258.7	-3.28 %	
PE Malleco Norte	787.6	94.0	-88.06 %		TER Guacolda 4	2047.0	2079.1	+1.57 %	
PE Malleco Sur	938.1	105.4	-88.76 %		TER Guacolda 5	2326.6	2263.8	-2.70 %	
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Mesamavida	80.3	33.7	-58.05 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Monte Redondo	73.4	149.6	+103.94 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Negrete	279.1	2.3	-99.19 %		TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Puelche Sur	238.3	120.8	-49.32 %		TER IEM	5407.1	5909.9	+9.30 %	
PE Punta Colorada	9.9	1.0	-90.45 %		TER Inacal	0.0	0.0	-	DF
PE Punta Palmeras	111.8	153.5	+37.30 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Sierra	316.7	463.1	+46.24 %		TER Kelar GNL	3240.0	4647.4	(*) +43.44 %	
PE Renaico	743.0	69.5	-90.64 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	DF
PE Renaico II	63.8	105.1	+64.58 %		TER Laja Energía Verde	150.4	95.0	-36.84 %	
PE San Gabriel	191.3	120.0	-37.26 %		TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
PE San Juan	643.5	362.4	-43.68 %		TER Lautaro II	399.0	429.2	+7.57 %	
PE San Matías	-	0.0	-		TER Llanos Blancos	2.0	0.5	-77.50 %	
PE San Pedro	26.9	0.4	-98.51 %		TER Loma Los Colorados II	224.5	83.7	-62.72 %	
PE San Pedro 2	45.2	1.9	-95.80 %		TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Sarco	1106.0	464.7	-57.99 %		TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Sierra Gorda Este	537.3	637.7	+18.67 %	LF	TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	1026.1	410.9	-59.96 %		TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	841.0	336.0	-60.05 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Taltal	543.6	1603.6	+194.99 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Tchamma	934.8	1001.2	+7.10 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Tolpan Sur	104.1	99.7	-4.27 %		TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Totoral	59.4	146.7	+147.00 %		TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PE Ucuquer 2	17.2	8.4	-51.34 %	LF	TER Masisa	157.0	156.1	-0.59 %	LF
PE Valle de los Vientos	324.4	223.8	-31.01 %		TER Mejillones-CTA	0.0	49.0	GNP	
PFV Almeyda	355.0	379.6	+6.93 %		TER Mejillones-CTH	0.0	28.6	GNP	
PFV Andes Solar	143.6	193.7	+34.91 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	DF
PFV Andes Solar II-A	71.4	588.2	+723.81 %	LF	TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	DF
PFV Andes Solar II-B	1655.7	1452.6	-12.26 %		TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	922.2	1411.5	+53.05 %		TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Azabache	410.3	528.8	+28.90 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Bolero	815.7	1045.7	+28.20 %		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	2996.1	1936.5	-35.37 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	270.0	372.0	+37.78 %	
PFV Capricornio	632.1	726.9	+15.00 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Carrera Pinto	742.5	211.2	-71.55 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Cerro Dominador	366.1	837.9	+128.86 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Chañares	144.0	55.8	-61.21 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Conejo	538.6	359.0	-33.34 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Coya	1211.0	1565.6	+29.28 %		TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Diego de Almagro	137.1	60.5	-55.89 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1645.7	765.1	-53.51 %	
PFV Domeyko	1492.0	1635.0	+9.58 %	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG
PFV Doña Carmen	93.1	150.5	+61.72 %	
PFV El Aguila	1.8	14.7	+716.67 %	
PFV El Manzano	-	54.9	GNP	P
PFV El Pelicano	402.6	920.3	+128.58 %	
PFV El Romero	1179.5	1545.4	+31.02 %	
PFV Elena	20.5	284.0	+1282.86 %	P
PFV Finis Terrae	1138.9	2441.7	(*) +114.39 %	
PFV Granja Solar	560.5	1032.2	+84.16 %	
PFV Guanchoi	2445.6	1853.0	-24.23 %	
PFV Huatacondo	280.4	633.0	+125.74 %	
PFV Jama	332.9	413.5	+24.20 %	
PFV Javiera	502.0	120.0	-76.10 %	
PFV La Cruz Solar	448.3	439.7	-1.93 %	
PFV La Huayca II	191.1	138.8	-27.36 %	
PFV La Huella	653.5	715.5	+9.48 %	
PFV La Silla	13.5	13.5	-0.04 %	
PFV Lalackama	352.0	225.1	-36.06 %	
PFV Lalackama II	45.0	66.5	+47.79 %	
PFV Las Salinas	137.2	88.0	-35.86 %	P
PFV Llano de Llampos	424.6	772.9	+82.03 %	
PFV Los Loros	306.8	345.8	+12.70 %	
PFV Los Tilos	31.2	11.8	-62.35 %	
PFV Luz del Norte	671.0	471.7	-29.70 %	
PFV Malgarida	1922.4	1100.0	-42.78 %	
PFV María Elena	500.7	477.1	-4.72 %	
PFV Meseta de los Andes	0.0	0.0	-	P
PFV Nuevo Quillagua	617.9	851.5	+37.81 %	
PFV Pampa Camarones	10.0	57.1	+471.00 %	
PFV Pampa Solar Norte	252.6	230.2	-8.89 %	
PFV Pampa Tigre	1006.2	1003.4	-0.28 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	47.9	65.6	+37.03 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	108.4	139.9	+29.04 %	
PFV Quilapilun	354.4	208.1	-41.29 %	
PFV Rio Escondido	1414.8	1440.6	+1.83 %	
PFV Salvador	375.7	278.4	-25.90 %	
PFV San Andres	96.2	63.4	-34.09 %	LF
PFV San Pedro	831.3	943.2	+13.47 %	LF
PFV Santa Isabel	739.0	797.5	+7.92 %	LF
PFV Santiago	258.1	184.5	-28.54 %	
PFV Sol de Lila	1366.9	1499.8	+9.73 %	
PFV Sol de los Andes	778.7	349.0	-55.18 %	
PFV Sol del Desierto	1810.3	2053.3	+13.42 %	
PFV Tamaya Solar	177.4	1018.1	+473.95 %	
PFV Uribe Solar	409.1	465.7	+13.82 %	LF
PFV Usya	381.5	423.1	+10.91 %	
PFV Valle Escondido	864.0	883.8	+2.29 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	36.0	GNP	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NT01	2341.0	2304.5	-1.56 %	RO
TER Norgener-NT02	2282.0	2243.8	-1.67 %	RO
TER Nueva Aldea	1175.0	798.4	-32.05 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca Gas Arg	5756.4	5456.0	-5.22 %	
TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	MM
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	584.6	503.7	-13.85 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	570.0	903.0	+58.42 %	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	444.7	594.0	+33.59 %	
TER Renca	0.0	0.0	-	DF
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Gas Arg	4419.6	6592.7	(*) +49.17 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	DF
TER San Isidro II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	978.4	825.8	-15.60 %	
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	261.0	138.4	-46.98 %	
TER Santa María	6212.7	7504.0	(*) +20.78 %	
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	440.0	GNP	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	LF
TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	56.8	GNP	
TER Teno Gas GLP	0.0	103.4	GNP	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Valle del Sol	1078.4	1312.4	+21.70 %	
PFV Venezia	-	0.0	-	PMGD, PMG
PFV Willka	0.0	83.1	GNP	P
PMG HP Aillin	103.0	99.5	-3.36 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	28.8	28.8	-	PMG
PMG HP Callao	26.2	24.3	-7.52 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	167.3	-	PMG, MM
PMG HP Chiburgo	0.0	50.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Corrales	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Correntoso	67.2	63.8	-5.06 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMG HP La Confianza	-	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	42.1	43.0	+1.99 %	PMG
PMG HP MC1	118.8	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP MC2	37.7	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP MC3	33.6	34.5	+2.65 %	PMG
PMG HP Mariposas	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG HP Nalcas	62.1	59.6	-4.05 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	167.4	168.4	+0.61 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	1381.2	1274.8	-7.70 %	RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	82.8	+1906.78 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	459.0	501.2	+9.19 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	382.4	573.6	+49.99 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	47.4	GNP	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	218366.7	215614.9	-1.26 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	61.1	44.0	-27.96 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.5	22.8	+1.41 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	82.6	83.0	+0.46 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	0.0	1.7	-
PMGD HP Caliboro	1.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Cavanha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	79.5	-
PMGD HP Collil	43.1	41.4	-3.87 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	9.5	8.1	-14.69 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	57.8	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	67.2	-
PMGD HP Dongo	0.4	0.7	+68.07 %
PMGD HP Donguil	0.0	1.9	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	8.7	-
PMGD HP El Agrio	42.6	49.9	+17.24 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	14.8	14.8	+0.25 %
PMGD HP El Brinco	0.0	0.5	+70040.08 %
PMGD HP El Canelo	18.0	111.8	+520.00 %
PMGD HP El Colorado	14.2	13.8	-3.36 %
PMGD HP El Diuto	69.1	72.6	+5.02 %
PMGD HP El Galpón	31.2	12.7	-59.17 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	30.2	99.9	+231.22 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	20.1	23.4	+16.41 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	22.3	14.5	-35.09 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	53.2	39.4	-25.87 %
PMGD HP La Bifurcada	2.0	2.1	+5.66 %
PMGD HP La Compañía II	15.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	7.7	8.0	+3.83 %
PMGD HP Las Flores	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Vertientes	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Bajos	124.4	129.0	+3.77 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	0.2	-
PMGD HP Los Corrales II	20.3	16.8	-17.39 %
PMGD HP Los Morros	12.7	13.7	+7.77 %
PMGD HP Los Padres	32.8	24.9	-24.13 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lomas Coloradas	12.9	13.3	+3.41 %
PMGD PFV Loreto	14.8	6.3	-57.54 %
PMGD PFV Los Cisnes	0.0	8.9	+322943.80 %
PMGD PFV Los Gorriónes	13.2	18.7	+41.97 %
PMGD PFV Los Jotes	16.5	16.7	+1.17 %
PMGD PFV Los Lagos	17.6	8.4	-52.05 %
PMGD PFV Los Libertadores	22.1	12.3	-44.16 %
PMGD PFV Los Lirios	-	23.0	-
PMGD PFV Los Magnolios	21.5	13.9	-35.11 %
PMGD PFV Los Molinos	39.5	46.3	+17.14 %
PMGD PFV Los Nogales	13.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Paltos	7.6	14.5	+90.79 %
PMGD PFV Los Patos	16.2	11.4	-29.94 %
PMGD PFV Los Perales	5.9	6.5	+10.15 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	22.6	5.0	-77.96 %
PMGD PFV Los Tordos	48.2	27.2	-43.48 %
PMGD PFV Luce Solar	10.3	10.6	+2.91 %
PMGD PFV Luders	12.1	10.4	-14.05 %
PMGD PFV Lumbreras	28.8	14.0	-51.50 %
PMGD PFV Luna	10.5	12.7	+21.24 %
PMGD PFV Luna del Norte	19.2	20.4	+6.34 %
PMGD PFV Maikono	3.7	14.2	+286.59 %
PMGD PFV Maimalicán	-	2.6	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	2.2	-
PMGD PFV Malaquita II	0.4	72.4	+19941.39 %
PMGD PFV Malinke	13.1	12.3	-6.26 %
PMGD PFV Malloco	13.0	4.3	-67.38 %
PMGD PFV Manao	23.3	16.6	-28.76 %
PMGD PFV Mandinga	41.1	37.9	-7.89 %
PMGD PFV Marambio	20.0	13.5	-32.41 %
PMGD PFV Marañón	0.0	11.0	-
PMGD PFV Marchigue II	41.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	21.9	13.3	-39.32 %
PMGD PFV Marin	26.7	15.9	-40.35 %
PMGD PFV María Pinto	22.1	10.1	-54.26 %
PMGD PFV Meco Chillan	57.7	46.8	-18.89 %
PMGD PFV Meli	76.3	27.8	-63.55 %
PMGD PFV Membrillo	22.7	9.3	-59.03 %
PMGD PFV Mercurio Sur	29.8	15.2	-48.84 %
PMGD PFV Milán A	0.0	0.0	-
PMGD PFV Mitchi	86.8	86.1	-0.90 %
PMGD PFV Montt	8.2	18.1	+120.85 %
PMGD PFV Mostazal	23.3	20.5	-11.89 %
PMGD PFV Moya	37.8	47.7	+26.14 %
PMGD PFV Mutupín	83.2	37.9	-54.47 %
PMGD PFV Nahuén	40.8	48.4	+18.60 %
PMGD PFV Nan	21.7	21.7	-
PMGD PFV Nazarino Verano	23.0	12.8	-44.45 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	36.0	39.9	+10.74 %
PMGD HP MSA-I	0.0	38.6	-
PMGD HP Maisán	12.3	11.1	-9.76 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	79.4	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	2.7	-
PMGD HP Melo	3.9	0.0	-100.00 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.3	0.8	-81.26 %
PMGD HP Muchi	4.1	8.0	+96.50 %
PMGD HP Munilque	0.0	1.6	-
PMGD HP Munilque II	0.0	1.2	-
PMGD HP Palmar	127.2	122.5	-3.69 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	14.3	12.9	-9.63 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	18.5	10.2	-45.10 %
PMGD HP Purísima	9.9	7.0	-29.68 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	33.4	28.1	-15.75 %
PMGD HP Roblería	0.0	0.0	-
PMGD HP Río Mulchén	52.7	42.5	-19.38 %
PMGD HP Río Trueno	128.2	121.8	-4.96 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	26.8	-
PMGD HP Santa Isabel	15.6	17.4	+11.55 %
PMGD HP Santa Rosa	11.6	11.9	+2.51 %
PMGD HP Sauce Andes	10.7	10.4	-3.13 %
PMGD HP Trailelfú	37.1	28.1	-24.15 %
PMGD HP Tranquil	48.8	55.3	+13.21 %
PMGD HP Truful Truful	2.1	18.5	+767.98 %
PMGD PE El Arrebol	7.1	1.7	-75.60 %
PMGD PE El Nogal	28.3	5.5	-80.50 %
PMGD PE Huajache	9.4	4.7	-50.37 %
PMGD PE Las Peñas	12.5	4.3	-65.95 %
PMGD PE Lebu III	8.2	0.0	-99.51 %
PMGD PE Raki	14.1	5.8	-58.67 %
PMGD PE Ucuquer	11.7	6.3	-46.14 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	48.1	30.2	-37.22 %
PMGD PFV Alcaldesa	51.8	23.6	-54.49 %
PMGD PFV Alcon Solar	70.5	42.4	-39.86 %
PMGD PFV Alhué	30.5	21.0	-31.21 %
PMGD PFV Alicahue	11.8	14.1	+19.15 %
PMGD PFV Alto Solar	11.7	2.7	-76.75 %
PMGD PFV Altos de Til Til	3.8	0.8	-78.68 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	25.5	23.7	-6.76 %
PMGD PFV Amparo del Sol	23.3	17.6	-24.64 %
PMGD PFV Anakena	34.7	36.4	+4.90 %
PMGD PFV Antonia	23.3	12.2	-47.64 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Arica	-	21.9	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Newentun	43.5	26.7	-38.48 %
PMGD PFV Nihue	8.2	13.2	+60.87 %
PMGD PFV Norte Chico	7.6	11.9	+57.11 %
PMGD PFV Ocoa	13.1	9.4	-28.09 %
PMGD PFV Olivia	21.9	20.5	-6.30 %
PMGD PFV Olivier	20.3	19.5	-3.91 %
PMGD PFV Olivillo	71.8	38.6	-46.26 %
PMGD PFV Orion	23.9	19.7	-17.39 %
PMGD PFV Ovalle Norte	27.4	47.4	+72.81 %
PMGD PFV Ovejería	37.9	16.5	-56.41 %
PMGD PFV PAS1	68.9	86.7	+25.89 %
PMGD PFV PSF El Peral	55.7	11.4	-79.59 %
PMGD PFV PSF Horizonte	39.4	18.6	-52.79 %
PMGD PFV Pachira	0.0	47.5	-
PMGD PFV Paine	89.0	90.0	+1.14 %
PMGD PFV Palto Sunlight	40.7	44.8	+10.04 %
PMGD PFV Pama	0.0	13.6	-
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	45.9	24.4	-46.90 %
PMGD PFV Panquehue II	17.7	23.7	+33.48 %
PMGD PFV Paraguay	24.7	45.4	+83.64 %
PMGD PFV Paranal	3.4	12.6	+267.64 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	23.9	17.2	-28.01 %
PMGD PFV Parque Curicura	0.1	32.8	+27458.74 %
PMGD PFV Parque El Olivar	62.0	53.8	-13.11 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	0.0	31.6	-
PMGD PFV Parque La Colonia	86.1	40.2	-53.32 %
PMGD PFV Parque La Travesía	10.4	9.4	-9.53 %
PMGD PFV Parque Nancagua	57.2	26.9	-53.06 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	23.1	50.4	+118.38 %
PMGD PFV Parque San Javier	49.2	29.0	-41.00 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	34.0	41.7	+22.59 %
PMGD PFV Parque Valparaíso	54.3	33.7	-37.85 %
PMGD PFV Pastrán	35.7	36.0	+0.82 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	55.6	30.4	-45.37 %
PMGD PFV Pedreros	7.2	19.3	+167.36 %
PMGD PFV Pegasus	24.2	18.7	-22.95 %
PMGD PFV Pelumpen	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Penaflor	74.0	32.9	-55.60 %
PMGD PFV Pencahue Este	22.9	12.5	-45.32 %
PMGD PFV Pepa	29.8	34.5	+15.74 %
PMGD PFV Pequen	24.9	8.6	-65.48 %
PMGD PFV Peralillo	9.3	9.3	-0.54 %
PMGD PFV Pica	2.4	2.4	+0.62 %
PMGD PFV Pichon	-	6.1	-
PMGD PFV Picunche	64.5	29.5	-54.26 %
PMGD PFV Piduco	25.1	12.5	-50.08 %
PMGD PFV Pilpilén	11.3	13.7	+21.06 %
PMGD PFV Piquero	85.7	47.8	-44.18 %
PMGD PFV Pirque	5.9	9.8	+65.42 %
PMGD PFV Pitotoy	22.1	8.0	-63.95 %
PMGD PFV Pitra	13.9	13.8	-0.89 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	5.7	10.2	+76.70 %
PMGD PFV Armazones	25.1	42.4	+69.11 %
PMGD PFV Aromo del Verano	21.7	9.5	-56.39 %
PMGD PFV Astillas	61.6	80.6	+30.91 %
PMGD PFV Avel Solar	80.8	47.9	-40.79 %
PMGD PFV Aviles	25.8	37.1	+43.96 %
PMGD PFV Ayla	86.6	34.2	-60.50 %
PMGD PFV Bellavista	36.9	42.2	+14.59 %
PMGD PFV Bellavista	19.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Berrueco	80.1	66.3	-17.24 %
PMGD PFV Bulnes Barones	15.3	3.7	-75.90 %
PMGD PFV Bér gamo	15.9	8.4	-47.49 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	62.6	52.0	-16.92 %
PMGD PFV Cabilsol	10.1	15.1	+49.90 %
PMGD PFV Cabrero	78.5	39.4	-49.75 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	79.5	83.0	+4.40 %
PMGD PFV Caimi	1.2	0.1	-89.53 %
PMGD PFV Calama	90.1	91.0	+1.01 %
PMGD PFV Calle Larga	7.1	15.7	+120.70 %
PMGD PFV Candelaria Solar	26.4	9.9	-62.66 %
PMGD PFV Canelillo	21.9	19.8	-9.55 %
PMGD PFV Canesa	14.4	22.2	+54.17 %
PMGD PFV Cantera	6.4	13.1	+104.49 %
PMGD PFV Cantillana	77.5	34.3	-55.77 %
PMGD PFV Caracoles	0.0	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	55.8	21.2	-61.93 %
PMGD PFV Casuto	6.9	10.3	+48.99 %
PMGD PFV Catemu	5.1	11.5	+124.71 %
PMGD PFV Catán	15.4	12.3	-20.45 %
PMGD PFV Cauquenes	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Chacabuco	25.3	19.9	-21.54 %
PMGD PFV Chalinga	24.2	12.8	-47.00 %
PMGD PFV Champa	47.4	16.8	-64.51 %
PMGD PFV Chancon	7.4	5.7	-23.38 %
PMGD PFV Chilener	-	0.0	-
PMGD PFV Chimbarongo	78.5	6.7	-91.49 %
PMGD PFV Chuchifí	12.2	17.8	+45.46 %
PMGD PFV Cipres	75.9	43.7	-42.49 %
PMGD PFV Citrino	6.1	7.9	+29.51 %
PMGD PFV Ckilir	90.0	88.0	-2.22 %
PMGD PFV Clementina	54.3	13.7	-74.79 %
PMGD PFV Cocharcas	22.1	18.9	-14.32 %
PMGD PFV Cocinillas	25.2	22.1	-12.31 %
PMGD PFV Coinco	-	0.8	-
PMGD PFV Colchagua	23.5	13.3	-43.41 %
PMGD PFV Colina	83.9	18.6	-77.78 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	20.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	11.4	8.0	-30.10 %
PMGD PFV Condor Petorca	10.7	8.5	-20.45 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Placilla	0.0	24.9	-
PMGD PFV Playerito	25.6	13.9	-45.65 %
PMGD PFV Playero	25.5	14.2	-44.27 %
PMGD PFV Playeron	26.9	14.9	-44.80 %
PMGD PFV Plomo Verano	9.7	7.1	-26.38 %
PMGD PFV Población	8.8	13.1	+48.86 %
PMGD PFV Portezuelo	13.7	11.4	-16.83 %
PMGD PFV Pretty Field	10.7	13.4	+24.49 %
PMGD PFV Puangue	31.4	18.3	-41.81 %
PMGD PFV Pueblo Seco	-	61.1	-
PMGD PFV Puelche	23.1	13.6	-41.29 %
PMGD PFV Puente Solar	21.9	9.1	-58.43 %
PMGD PFV Pullalli	10.1	12.1	+19.41 %
PMGD PFV Punta Baja	14.1	15.2	+7.73 %
PMGD PFV Queltehue	20.9	12.1	-41.93 %
PMGD PFV Quemados	10.9	22.6	+107.71 %
PMGD PFV Quetena	84.0	84.6	+0.73 %
PMGD PFV Quillay	21.7	11.0	-49.42 %
PMGD PFV Quinantu	37.1	46.8	+26.17 %
PMGD PFV Quinta	9.6	5.5	-42.79 %
PMGD PFV RDCL SAN	34.4	40.2	+16.77 %
PMGD PFV REN	0.0	10.8	+159142.78 %
PMGD PFV RLA	9.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ranguil	23.2	12.7	-45.12 %
PMGD PFV Ratulemus	22.2	14.6	-34.13 %
PMGD PFV Rauquen	61.8	26.1	-57.79 %
PMGD PFV Recoleta	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rengo	-	0.8	-
PMGD PFV Rexner	21.6	13.4	-38.19 %
PMGD PFV Rimini	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rinconada	72.0	33.3	-53.76 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	83.7	38.6	-53.91 %
PMGD PFV Rinconada Norte	27.4	19.0	-30.58 %
PMGD PFV Rodeo	20.7	14.6	-29.37 %
PMGD PFV Romeria	80.8	33.4	-58.74 %
PMGD PFV Rosario	8.8	7.5	-15.20 %
PMGD PFV Rovián	20.1	7.9	-60.95 %
PMGD PFV Río Peuco	22.1	10.4	-53.13 %
PMGD PFV SDSI	23.2	13.8	-40.48 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	23.1	16.5	-28.45 %
PMGD PFV Salerno Solar	15.2	16.5	+8.34 %
PMGD PFV Samo Bajo	12.9	13.5	+4.48 %
PMGD PFV San Antonio	86.9	44.9	-48.30 %
PMGD PFV San Camilo	24.8	14.6	-41.06 %
PMGD PFV San Carlos	23.0	15.2	-33.99 %
PMGD PFV San Emilio I	20.2	10.1	-49.99 %
PMGD PFV San Francisco	13.3	6.0	-55.11 %
PMGD PFV San Isidro	7.0	8.9	+27.00 %
PMGD PFV San José II	29.7	19.1	-35.67 %
PMGD PFV San Pedro	14.0	15.3	+9.07 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	6.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	75.7	43.7	-42.33 %
PMGD PFV Covadonga	85.4	82.7	-3.15 %
PMGD PFV Coyunche	24.1	18.5	-23.37 %
PMGD PFV Crucero	12.1	13.9	+15.12 %
PMGD PFV Cruz	27.8	18.3	-34.38 %
PMGD PFV Curacavi	23.9	10.1	-57.86 %
PMGD PFV Cuz Cuz	12.7	18.0	+41.26 %
PMGD PFV Dadinco	25.4	21.4	-15.77 %
PMGD PFV Darlin	22.6	32.8	+44.91 %
PMGD PFV Diego de Almagro	76.8	72.7	-5.35 %
PMGD PFV Don Andrónico	18.2	12.1	-33.67 %
PMGD PFV Don Enrique	55.6	60.9	+9.48 %
PMGD PFV Don Eugenio	9.6	8.0	-16.54 %
PMGD PFV Don Jorge	29.4	19.2	-34.57 %
PMGD PFV Don Mariano	21.9	9.1	-58.52 %
PMGD PFV Don Martín	24.3	15.2	-37.42 %
PMGD PFV Don Matías	-	1.4	-
PMGD PFV Don Rodrigo	44.1	27.0	-38.82 %
PMGD PFV Doña Igna	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Doñihue	18.0	31.3	+73.94 %
PMGD PFV Duqueco Solar	83.4	50.9	-39.05 %
PMGD PFV Eclipse	43.7	43.1	-1.49 %
PMGD PFV El Boco	15.3	32.5	+112.09 %
PMGD PFV El Castaño	60.1	31.4	-47.73 %
PMGD PFV El Cernicalo	6.6	7.9	+19.39 %
PMGD PFV El Cernicalo II	6.6	7.3	+10.91 %
PMGD PFV El Chercan	0.0	7.8	-
PMGD PFV El Chincol	11.8	17.0	+44.15 %
PMGD PFV El Chucao	22.4	18.1	-19.26 %
PMGD PFV El Cóndor	4.8	2.9	-39.35 %
PMGD PFV El Divisadero	19.4	20.7	+6.91 %
PMGD PFV El Estero	18.1	11.0	-39.41 %
PMGD PFV El Flamenco	66.5	41.7	-37.29 %
PMGD PFV El Gaviotín	44.9	53.7	+19.76 %
PMGD PFV El Huaso	19.6	13.7	-30.33 %
PMGD PFV El Ingenio	19.0	16.9	-10.84 %
PMGD PFV El Laurel	53.6	24.7	-53.91 %
PMGD PFV El Litre	77.0	19.2	-75.03 %
PMGD PFV El Monte	22.5	9.6	-57.32 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	13.5	12.7	-5.93 %
PMGD PFV El Pilpen	16.9	13.7	-19.23 %
PMGD PFV El Pitio	8.7	12.4	+42.18 %
PMGD PFV El Piuquen	25.2	15.0	-40.63 %
PMGD PFV El Queltehue	12.0	13.9	+15.83 %
PMGD PFV El Quemado	19.6	12.8	-34.74 %
PMGD PFV El Queule	24.4	19.7	-19.10 %
PMGD PFV El Rayador	-	0.1	-
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Ramiro	42.7	38.4	-10.16 %
PMGD PFV Santa Adriana	7.4	9.1	+23.24 %
PMGD PFV Santa Amelia	27.7	14.4	-47.97 %
PMGD PFV Santa Carolina	24.3	7.3	-70.08 %
PMGD PFV Santa Cecilia	16.9	16.8	-0.65 %
PMGD PFV Santa Clara	3.0	14.1	+364.03 %
PMGD PFV Santa Cruz	78.8	44.6	-43.35 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	68.1	32.3	-52.60 %
PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Ester	23.1	15.8	-31.38 %
PMGD PFV Santa Francisca	42.2	42.3	+0.19 %
PMGD PFV Santa Inés	23.0	5.9	-74.25 %
PMGD PFV Santa Julia	10.1	14.4	+42.18 %
PMGD PFV Santa Laura	12.9	13.1	+1.16 %
PMGD PFV Santa Lucía	-	39.0	-
PMGD PFV Santa Luisa	23.8	15.6	-34.62 %
PMGD PFV Santa Margarita	23.0	14.2	-38.28 %
PMGD PFV Santa Rita	21.7	7.3	-66.31 %
PMGD PFV Santuario	16.5	16.5	-0.24 %
PMGD PFV Saturno Norte	44.4	22.7	-48.75 %
PMGD PFV Siete Colores	0.0	23.8	+8523869.60 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	34.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Sol del Norte	19.2	20.4	+6.55 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	24.1	25.1	+4.02 %
PMGD PFV Talca	73.5	45.3	-38.44 %
PMGD PFV Talhuén	19.2	13.0	-32.41 %
PMGD PFV Tallado	67.7	33.3	-50.80 %
PMGD PFV Tamarugo	24.5	23.9	-2.32 %
PMGD PFV Tambo Real	19.0	17.5	-7.54 %
PMGD PFV Taranto	70.3	43.2	-38.53 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	38.1	33.5	-12.31 %
PMGD PFV Til Til	8.9	5.5	-37.74 %
PMGD PFV Torino	64.0	31.9	-50.21 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	21.4	12.8	-40.42 %
PMGD PFV Trebal	19.3	8.6	-55.63 %
PMGD PFV Trebo	22.5	11.9	-47.03 %
PMGD PFV Trica-Dos	8.7	13.1	+50.00 %
PMGD PFV Tricahue II	27.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Trinidad	24.6	15.9	-35.61 %
PMGD PFV Tucuguere	7.0	14.5	+107.43 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.0	+26940.07 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Viña	0.0	0.4	+877.36 %
PMGD PFV Valle Este II	72.0	60.5	-15.93 %
PMGD PFV Valle Oeste II	71.4	66.5	-6.84 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	6.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ventisquero	-	31.3	-
PMGD PFV Venturada	76.3	37.1	-51.40 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	23.0	11.9	-48.48 %
PMGD PFV El Roble	15.7	39.4	+150.76 %
PMGD PFV El Romeral	66.8	29.0	-56.53 %
PMGD PFV El Salitral	30.1	27.1	-9.93 %
PMGD PFV El Sauce	15.7	14.3	-8.98 %
PMGD PFV El Sharon	13.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Tiuque	7.5	5.0	-33.81 %
PMGD PFV El Trigal	-	61.0	-
PMGD PFV El Zorzal	22.6	12.8	-43.12 %
PMGD PFV Encino	3.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Encon	23.2	46.6	+100.73 %
PMGD PFV Erinome	21.9	11.4	-48.04 %
PMGD PFV Escorial del Verano	24.6	17.8	-27.70 %
PMGD PFV Esfena	1.7	1.7	-
PMGD PFV Esperanza	7.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	22.6	9.2	-59.20 %
PMGD PFV Fardela Negra	12.5	14.1	+12.58 %
PMGD PFV Filomena	21.1	12.2	-42.03 %
PMGD PFV Florencia Solar	14.7	24.6	+67.51 %
PMGD PFV Foster	7.6	13.6	+79.34 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	10.1	8.8	-13.17 %
PMGD PFV Fulgor	8.1	7.0	-14.04 %
PMGD PFV GR Lemu	38.8	16.7	-57.14 %
PMGD PFV GR Peumo	80.0	43.9	-45.06 %
PMGD PFV GR Pitao	32.7	41.9	+27.98 %
PMGD PFV GR Rauli	74.7	43.4	-42.00 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	49.0	30.2	-38.33 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	21.4	5.7	-73.35 %
PMGD PFV Gabriela	88.5	85.0	-3.99 %
PMGD PFV Girasoles	20.6	8.9	-56.81 %
PMGD PFV Granada	37.7	43.8	+16.07 %
PMGD PFV Granate	8.5	25.1	+196.90 %
PMGD PFV Guadalaio	8.9	14.8	+66.63 %
PMGD PFV Guadalupe	52.4	29.7	-43.30 %
PMGD PFV Guanaco Solar	74.7	31.0	-58.43 %
PMGD PFV Guarana	9.1	9.5	+4.51 %
PMGD PFV Helios	20.7	14.4	-30.36 %
PMGD PFV Homero	10.1	9.1	-9.90 %
PMGD PFV Hormiga	9.6	9.3	-3.04 %
PMGD PFV Hornitos	1.3	0.6	-55.46 %
PMGD PFV Huape	21.8	11.4	-47.60 %
PMGD PFV Huaquelon	50.6	28.2	-44.38 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	17.5	8.5	-51.22 %
PMGD PFV Illapel 5X	19.1	17.8	-7.04 %
PMGD PFV Independencia	20.4	5.0	-75.66 %
PMGD PFV Itahue Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Jahuel	45.0	26.9	-40.22 %
PMGD PFV Jaururo	9.1	14.3	+57.14 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Vicente	16.8	9.2	-44.98 %
PMGD PFV Victoria	76.9	77.7	+1.03 %
PMGD PFV Villa Alegre	51.9	32.4	-37.52 %
PMGD PFV Villa Cruz	8.1	13.1	+62.10 %
PMGD PFV Villa Moscoso	3.6	8.9	+149.90 %
PMGD PFV Villa Prat	14.9	8.8	-40.92 %
PMGD PFV Villa Seca	0.0	14.9	-
PMGD PFV Villa Solar	21.9	11.8	-46.11 %
PMGD PFV Violeta	65.2	24.7	-62.18 %
PMGD PFV Vituco 2B	23.9	12.1	-49.40 %
PMGD PFV Yahutela	-	30.5	-
PMGD PFV Ñihue	4.2	4.7	+12.39 %
PMGD PFV Ñiquén	10.9	13.9	+27.16 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	13.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.3	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	51.6	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.1	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.0	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Javiera Carrera	88.4	38.8	-56.06 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	12.5	5.0	-60.40 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Konda	8.7	13.0	+49.77 %
PMGD PFV La Acacia	22.9	22.9	+0.17 %
PMGD PFV La Blanquina	74.3	26.5	-64.41 %
PMGD PFV La Chapeana	11.9	12.4	+4.74 %
PMGD PFV La Chimba Bis	10.9	12.7	+16.07 %
PMGD PFV La Esperanza II	41.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	23.1	10.5	-54.74 %
PMGD PFV La Foresta	22.9	11.7	-49.02 %
PMGD PFV La Frontera	21.9	20.2	-7.71 %
PMGD PFV La Gamboina	10.2	4.8	-53.18 %
PMGD PFV La Lajuela	19.2	39.4	+105.42 %
PMGD PFV La Ligua	7.7	14.8	+91.82 %
PMGD PFV La Manga	16.0	10.1	-36.78 %
PMGD PFV La Muralla	20.7	12.1	-41.39 %
PMGD PFV La Palma Solar	89.4	76.7	-14.22 %
PMGD PFV La Victoria	70.1	53.4	-23.93 %
PMGD PFV Lagunilla	12.6	12.3	-1.80 %
PMGD PFV Las Cabras	23.0	12.1	-47.54 %
PMGD PFV Las Cachañas	65.3	37.0	-43.43 %
PMGD PFV Las Catitas	68.1	46.8	-31.29 %
PMGD PFV Las Chacras	9.8	13.7	+39.69 %
PMGD PFV Las Codornices	8.9	20.7	+132.13 %
PMGD PFV Las Lechuzas	9.0	19.5	+117.11 %
PMGD PFV Las Majadas	79.5	66.7	-16.12 %
PMGD PFV Las Mercedes	18.5	7.2	-60.94 %
PMGD PFV Las Mollacas	11.9	3.6	-69.72 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	8.0	13.7	+72.52 %
PMGD PFV Las Palomas	15.3	15.1	-1.57 %
PMGD PFV Las Perdices	8.9	11.1	+24.72 %
PMGD PFV Las Rojas	18.9	9.1	-52.01 %
PMGD PFV Las Taguas	-	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	67.3	38.1	-43.31 %
PMGD PFV Las Terrazas	7.0	15.7	+124.57 %
PMGD PFV Las Torcazas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tortolas	16.9	7.8	-53.78 %
PMGD PFV Las Turcas	10.7	12.9	+20.19 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	0.0	40.8	-
PMGD PFV Lingue	22.2	12.0	-46.02 %
PMGD PFV Lipangue	6.1	4.7	-23.11 %
PMGD PFV Liquidambar	61.5	37.9	-38.36 %
PMGD PFV Lirio del Campo	23.2	12.2	-47.41 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	43.4	52.5	+20.98 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	35.6	37.2	+4.40 %
PMGD PFV Llay Llay	62.1	54.5	-12.26 %
PMGD PFV Lo Boza	3.8	0.3	-92.16 %
PMGD PFV Lo Chacón	17.5	12.1	-31.03 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Jardín	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	62.3	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	17.5	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	9.3	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	56.7	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Miguel	-	2.5	-
PMGD PFV Lo Miranda	13.7	17.7	+29.05 %
PMGD PFV Lo Sierra	19.2	10.4	-45.84 %
PMGD PFV Lockma	87.5	87.1	-0.47 %
PMGD PFV Loica	23.3	16.6	-28.72 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	12881.0	10948.7	-15.00 %

Abreviaturas:

- CSE:**Conectada a Sistema Externo

DF:Desconexión Forzada

ERE:Estado de Reserva Estratégica

FE:Falla Externa
- LF:**Limitación Forzada

MM:Mantenimiento Mayor

P:Prueba de Puesta en Servicio

RO:Restricción Operativa

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Angostura	Menor generación real por asignación directa de SS.CC.
PE Cabo Leones 2	Menor generación real por prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico
PFV Finis Terrae	Mayor generación real por cancelación de limitación.
TER Atacama 1 GNL	GNP por disponibilidad de GNL.
TER Kelar GNL	Mayor generación real por costo marginal.
TER San Isidro I Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.
TER Santa María	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Abanico	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Derrumbe cercano a tuberías de las unidades ubicadas en lado posterior de la casa de máquinas, según SDCF 2023042550.
HP Alfalfal 2	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP Chacayes	89.0	C. Chacayes U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 35 MW, según IF 2023003955.
HP La Confluencia	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles, con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Atacama 1 GNL	70.0	C. Atacama TG1B con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar fuga de aceite de lubricación, según SDCF 2023087753.
TER Candelaria 1 GNL	0.0	C. Candelaria U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 4 MW. Según IF 2023003933
TER Guacolda 1	62.5	C. Guacolda 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Revisión de sensor de vibración de la turbina, según SDCF 2023088966.
TER Mejillones-CTM1	33.3	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión fuga hidrogeno generador, según SDCF 2023087157.
TER Mejillones-CTM2	0.0	Indisponible por falla. Causa informada: perdida de llama en caldera, según IF 2023003918.
TER San Isidro II GNL	25.0	TG indisponible por falla en proceso de partida, según IF 2023003903.
TER Taltal 2 GNL	25.0	Indisponible por falla. Causa informada: Alta temperatura en el escape, según IF 2023003912.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV San Pedro	95.0	Limitado en 97 MW. Causa informada: Circuito 3 desconectado para mantener equipos de análisis conectados, según IL 2023001527.
PFV Santa Isabel	87.0	Limitada a 104 MW, según IL 2023001491.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	98.0	Limitada a 151 MW, según IL 2023000939.
TER Guacolda 2	94.0	Limitada en 146 MW, según IL 2023000905.
TER Taltal 2 Diesel	0.0	U-2 limitada, disponible para generar solamente con gas. Causa informada: Problemas en cámaras de combustión, según IL 2023001494.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	85.0	U-3 Mantenimiento Mayor.
HP Alfalfal	0.0	Mantenimiento Mayor.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nueva Ventanas	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE LA CABAÑA	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Norgener-NT01	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NT02	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada. Causa informada: A raíz del ciclaje diario, se limitan los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas, esta limitación solo se presentará hasta el día 15 de junio de 2024, según IL 2023001445.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka y La Cabaña continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de vertimiento con cota 648.45 m.s.n.m. y un gasto de 510 MWh.
00:58	CGE	Línea de 110 kV El Peñón - La Ruca interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito en extremo de S/E El Peñón, según IF 2023003941.
01:00	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón U-3 sale del servicio en forma intempestiva con 17 MW, según IF 2023003940.
01:01	STS	S/E La Ruca línea de 110 kV El Peñón - La Ruca cerrada, según IF 2023003942.
02:52	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón U-3 disponible y en servicio, según IF 2023003940.
03:12	Celeoredes	S/E Charrúa línea de 220 kV Los Pinos - Charrúa abierta por capacidad de ruptura del interruptor 52J18.
03:55	AES Andes	C. Alfalfal con limitación. Causa informada: Las unidades no pueden ser sujetas a reducción de generación y no podrán participar de la prestación de SSCC debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2023001539.
05:03	CGE	Línea de 66 kV Ejército - Guindo 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023088790.
06:07	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores J5 y J6 cerrados.
07:00	STM	SDAC habilitado.
08:15	Transec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1 cerrada.
08:27	Minera Escondida	S/E Escondida con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alta contaminación, según SICF 2023088217.
08:57	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
09:18	Celeoredes	S/E San Luis Plan de Contingencia Extrema indisponible. Causa informada: Anormalidad en el sistema de comunicaciones, según IL 2023001540.
09:27	Transec	Línea de 220 kV Atacama - Miraje 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparar conductor de fase con hebras cortadas en vanos: 6 a 11 en circuito 1 y 2, método a potencial con apoyo de camión grúa con pluma aislada, según SICF 2023088830 y 2023088831.
09:39	CGE	Línea de 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante interrupción forzada por protecciones y se pierden 16 MW de consumos correspondientes a las SS/EE Chiguayante y EFE Quilacoya. Causa informada: Caída de árbol entre estructuras 21 y 22, ocasiona corte de 1 fase, según IF 2023003944.
09:56	Minera Escondida	Línea de 220 kV O'Higgins - Coloso 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación debido a alta contaminación detectada en inspección visual, según SICF 2023088224.
10:11	CGE	S/E Chiguayante recupera un 30 % de consumos de por redes de media tensión.
10:12	Transec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 cerrada.
10:44	CGE	S/E Chiguayante recupera 44 % de los consumos de por redes de media tensión.
10:50	Colbún	C. La Mina U-1 con solicitud de intervención de curso de forzoso. Causa informada: Por aumento de sedimento en rejas de bocatoma y de cámara de carga se requiere hacer desripado por compuertas de barrera, según SICF 2023088885.
11:36	CGE	Línea de 66 kV Loncoche - Villarrica 1 interrupción forzada por protecciones y se pierden 16 MW de consumos de S/E Pucón. Causa informada: Acortamiento de distancia entre estructuras 177 y 178, según IF 2023003947.
11:40	CGE	S/E Pucón recuperados el 100% de los consumos desde la línea de 66 kV Loncoche - Villarrica 2.
11:47	Transec	Línea de 220 kV Geoglifos - Lagunas con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alto nivel de contaminación en S/E Geoglifos, según SICF 2023088825 - 2023088826.
11:47	Transec	Línea de 220 kV Tarapacá - Geoglifos con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alto nivel de contaminación en S/E Geoglifos, según SICF 2023088823 - 2023088824.
11:52	Celeoredes	S/E San Luis con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión por falla de comunicación de gabinetes del sistema de Defensa Contra Contingencias Extremas (PDCE), según SICF 2023088844.

Hora	Centro de Control	Observación
11:56	Minera TEK	Línea de 220 kV Geoglifos - Oyarvide con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alto nivel de contaminación en S/E Geoglifos, según SICF 2023088817.
11:56	Minera TEK	S/E Geoglifos Barras 220 kV con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alto nivel de contaminación en la S/E Geoglifos, según SICF 2023088816.
12:41	Enor Chile	Línea de 220 kV Ana María - Encuentro 1 disponible protección diferencial de línea y cancelada limitación, según IL 2022002151.
12:53	Minera Escondida	Línea de 220 kV O'Higgins - Coloso 1 y 2 cancela solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023088224.
12:55	Enel Green Power	PE Renaico 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Falla en circuito N°6 (52F12), según SDCF 2023088920.
13:35	CGE	S/E Chumaquito transformador 1 de 66/14.8 kV, 18.7 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023087042.
14:01	Celeoredes	S/E San Luis Plan de Contingencia Extrema fase 1 indisponible. Causa informada: Daño en canal de comunicación fibra óptica asociado al PDCE de S/E San Luis, esto afecta la fase 1. Ante una apertura intempestiva de doble circuito Quillota - Polpaico 220 KV, queda inhabilitado el desprendimiento de generación de la Central Nehuenco, queda habilitado únicamente desprendimiento de generación de las Centrales San Isidro. Los switch de las fibras dañadas quedan bloqueadas de manera preventiva, según IL 2023001546.
14:01	Celeoredes	S/E San Luis Plan de Contingencia Extrema fase 3 indisponible. Causa informada: Daño en canal de comunicación fibra óptica asociado al PDCE de S/E San Luis, esto afecta la fase 3. Ante una apertura intempestiva de doble circuito San Luis - Quillota 220 KV, queda inhabilitado la apertura por PDCE del doble circuito San Luis - Agua Santa 220 KV. Los switch de las fibras dañadas quedan bloqueadas de manera preventiva, según IL 2023001547.
14:01	Celeoredes	S/E San Luis PDCE cancelada intervención de curso forzoso, según SICF 2023088844. Cancelada IL 2023001540. Equipo continúa indisponible.
14:28	CGE	Línea de 110 kV Las Luces - Taltal con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elemento extraño en la estructura N° 529, según SICF 2023088953.
15:00	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 abierta para regular tensión.
15:26	CGE	Línea de 66 kV Loncoche - Villarrica 1 cerrada, según IF 2023003947.
15:27	RNE	C. Guacolda 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Revisión de sensor de vibración de la turbina, según SDCF 2023088966.
15:38	Minera TEK	Línea de 220 kV Geoglifos - Oyarvide cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023088817.
15:38	Minera TEK	S/E Geoglifos Barras 220 kV cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023088816.
15:40	Transelec	Línea de 220 kV Geoglifos - Lagunas cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023088825 - 2023088826.
15:40	Transelec	Línea de 220 kV Tarapacá - Geoglifos cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023088823 - 2023088824.
16:07	Enel Generación	C. Pangue U-1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de uno de los cables eléctricos instalados para pruebas fingerprint, según SDCF 2023088976.
16:40	Enel Generación	C. Pangue U-1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023088976.
16:51	Colbún	C. La Mina U-1 cancelada solicitud de intervención de curso de forzoso, según SICF 2023088885.
17:18	CGE	Línea de 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante cerrada y se recuperan el 100 % de los consumos, según IF 2023003944.
17:45	Transelec	Línea de 220 kV Atacama - Miraje 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023088830 y 2023088831.
17:45	Minera Escondida	S/E Escondida cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023088217.
17:46	CGE	Línea de 110 kV Las Luces - Taltal cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023088953.
18:41	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2
19:02	Transelec	Línea de 220 kV Chena - Cerro Navia 2 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Vano 77 - 78 hilo de volantín metálico en contacto con línea, según IF 2023003949.
19:02	Transelec	Línea de 220 kV Chena - Neptuno interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Vano 77 - 78 hilo de volantín metálico en contacto con línea, según IF 2023003948.
19:02	Transelec	S/E Pan de Azúcar equipo CER N°2 interrupción forzada por protecciones, según IF 2023003952.
19:02	Pacific Hydro	C. Chacayes U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 35 MW, según IF 2023003955.
19:55	Energía Pacífico	C. Energía Pacífico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión y reparación de la falla en el accionamiento de parrillas de caldera, según SDCF 2023089150.
20:39	Transelec	Línea de 220 kV Chena - Cerro Navia 2 cerrada, según IF 2023003949.
20:51	Transelec	Línea de 220 kV Chena - Neptuno cerrada, según IF 2023003948.
21:37	Enel Green Power	PE Renaico 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023088920.
22:05	Transelec	S/E Pan de Azúcar equipo CER N°2 en servicio, según IF 2023003952.

Centro de Control		Observación
Hora		
22:25	Enlase	C. Teno Gas cancelada limitación a 37.8 MW, según IL 2023001281.
22:26	Enel Generación	C. Atacama CC 1 y CC 2 canceladas limitaciones, la centrales pueden participar en CSG con AGC, según IL 2023001284 y 2023000835.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
03:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -375.3 [MW]
12:15	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -74.3 [MW/m]
12:20	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 72.7 [MW/m]
16:06	CGE	CDC solicita reducir 1 MW de inyección de centrales PMGD en S/E La Palma por inicio control transferencia del transformador N°1 de 66/15 kV y 10 MVA.
16:20	Colbún	C. Colbún inicia vertimiento.
16:26	CGE	CDC solicita finalizar la reducción de inyección de centrales PMGD en S/E La Palma por fin control transferencia del transformador N°1 de 66/15 kV y 10 MVA.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 815.4 [MW]
22:20	Colbún	C. Rucue inicia vertimiento por captación Laja.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Cardones	C. Colmito datos scada.	08/07/2023	19:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
Scotta	C. Picoiquén datos scada.	21/08/2023	00:00		
AES Andes	S/E Ventanas barra de 220 kV datos SCADA fuera de servicio.	12/09/2023	15:02		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Rio Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control		Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.		06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.		22/12/2022	14:30		