

# INFORME DIARIO

Viernes 20 de Octubre del 2023



## DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

### 1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Renaico	106.6	122.6	+15.01 %	PMG
BESS Angamos	-	5.7	GNP		PMG HP Rio Huasco	17.4	25.1	+44.45 %	PMG
BESS Arica	2.0	1.7	-11.45 %		PMG HP San Clemente	5.6	80.4	+1335.71 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG PE La Esperanza	122.5	100.2	-18.21 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	3.9	GNP		PMG PFV Antay	76.4	75.6	-1.14 %	PMG
BESS Salvador	-	56.7	GNP		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Castilla	13.5	18.7	+38.54 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	1248.0	1282.6	+2.77 %		PMG PFV Chercan	-	26.5	-	PMG
HE Angostura	5992.7	5883.0	-1.83 %		PMG PFV De los Andes	54.1	79.7	+47.26 %	PMG
HE Antuco	4594.7	3986.8	-13.23 %		PMG PFV Del Desierto	30.9	52.8	+71.22 %	PMG
HE Canutillar	1853.8	2562.0	+38.20 %		PMG PFV Loma Los Colorados	3.2	1.3	-59.38 %	PMG, P
HE Cipreses	869.4	862.1	-0.84 %		PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
HE Colbún	9740.5	9541.0	-2.05 %		PMG PFV Machicura	73.3	26.9	-63.32 %	PMG
HE El Toro	0.0	25.3	GNP		PMG PFV North West	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	1947.8	2028.0	+4.12 %	RO	PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pangué	8266.0	9330.4	+12.88 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	4.4	14.2	+224.35 %	PMG
HE Pehuenche	11355.7	10786.7	-5.01 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.6	1.6	-4.27 %	PMG
HE Pilmaiquén	696.0	694.0	-0.29 %	RO	PMG PFV Puerto Seco	96.2	84.6	-12.11 %	PMG
HE Ralco	15022.3	15081.9	+0.40 %	RO	PMG PFV Quilmo	-	0.0	-	PMG
HE Rapel	2907.0	1692.9	(*) -41.76 %		PMG PFV SDGx01	5.8	5.6	-3.45 %	PMG, DF
HP Abanico	476.7	921.6	+93.32 %		PMG PFV Sol del Norte	43.2	71.6	+65.49 %	PMG
HP Alfalfal	1352.1	1606.1	+18.79 %	MM	PMG PFV Teno Solar	0.0	25.3	-	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Ancoa	372.0	320.0	-13.98 %	LF	PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Blanco	583.0	585.9	+0.50 %		PMG TER CMPC Tissue	-	22.7	-	PMG
HP Capullo	168.0	155.1	-7.68 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Carilafquen	240.0	314.5	+31.04 %		PMG TER Celco	86.3	127.9	+48.22 %	PMG
HP Chacabuquito	397.2	435.9	+9.74 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacayes	1861.3	1876.6	+0.82 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Chapiquina	123.5	139.6	+13.04 %		PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	313.8	289.6	-7.72 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Cumbres	264.0	240.3	-8.97 %		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Curillinque	0.0	1397.1	(*)GNP		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	240.0	219.2	-8.65 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	250.0	235.5	-5.80 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Florida II	373.0	325.9	-12.63 %		PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	206.5	224.7	+8.83 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Hornitos	380.0	523.1	+37.66 %		PMGD PFV Paillihue	-	0.0	-	
HP Isla	1531.4	1302.6	-14.94 %		TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
HP Itata	168.0	160.1	-4.70 %		TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Juncal	340.0	414.5	+21.91 %		TER Angamos-ANG1	4446.7	3909.8	-12.07 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF	TER Angamos-ANG2	0.0	4076.7	(*)GNP	
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF	TER Antihue	0.0	0.0	-	
HP La Mina	0.0	0.0	-		TER Arauco	219.0	97.4	-55.54 %	
HP Laja I	431.4	304.5	-29.41 %		TER Arauco MAPA	825.0	408.5	-50.49 %	P
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF	TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
HP Lican	140.0	185.6	+32.55 %		TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
HP Lircay	480.0	467.6	-2.58 %		TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM	TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
HP Los Hierros	288.0	347.9	+20.80 %		TER Atacama 1 GNL	3132.4	3402.4	+8.62 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF	TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	37.5	36.2	-3.32 %		TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Los Quilos	662.0	728.7	+10.08 %		TER Atacama 2 GNL	1316.2	1690.8	+28.46 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-		TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Malalcahuello	168.0	187.2	+11.43 %		TER CBB Centro Diésel	4.4	2.6	-40.95 %	LF
HP Mampil	425.3	498.0	+17.08 %		TER CBB Centro FO6	27.2	0.0	-100.00 %	LF
HP Mocho	283.2	257.0	-9.27 %		TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
HP Palmucho	768.0	767.7	-0.04 %		TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Peuchen	685.5	709.3	+3.48 %	DF	TER CMPC Laja	182.2	270.3	+48.36 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF	TER CMPC Pacífico	0.0	0.0	-	MM
HP Pullinque	779.8	692.1	-11.25 %		TER CMPC Santa Fe	120.0	206.6	+72.17 %	
HP Puntilla	354.0	368.4	+4.07 %	DF	TER Campiche	0.0	0.0	-	
HP Queltehues	372.0	370.0	-0.54 %	DF	TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Quilleco	1445.9	1100.0	-23.92 %		TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	MM
HP Río Colorado	340.8	344.2	+1.00 %		TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Río Picoiquen	264.0	258.9	-1.94 %		TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Rucatayo	780.0	797.3	+2.22 %		TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
HP Rucue	3471.3	2733.0	-21.27 %		TER Candelaria 2 Gas Arg	240.0	191.0	-20.42 %	
HP San Andres	355.8	142.9	-59.84 %		TER Cardones	0.0	0.0	-	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM	TER Cenizas	0.0	0.0	-	
HP Sauzal	1375.0	1057.0	-23.13 %		TER Chagual	0.0	0.0	-	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-		TER Cholguán	121.3	96.0	-20.90 %	
HP Sauzalito	200.0	0.0	-100.00 %	DF	TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
HP Volcán	151.2	141.8	-6.22 %		TER Cochrane-CCH1	4171.1	4078.5	-2.22 %	
PE Alena	828.4	1140.5	+37.67 %		TER Cochrane-CCH2	4177.0	4088.9	-2.11 %	
PE Atacama	413.9	289.2	-30.13 %		TER Cogeneradora Aconcagua	354.2	1248.0	+252.35 %	
PE Aurora	682.1	522.4	-23.42 %		TER Cogeneradora Biobío	287.0	1135.0	+295.47 %	DF
PE Cabo Leones 1	515.8	317.2	-38.50 %		TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
PE Cabo Leones 2	925.1	207.4	-77.58 %		TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
PE Cabo Leones 3	541.6	292.5	-45.99 %		TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
PE Calama	945.1	865.9	-8.38 %		TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
PE Campo Lindo	571.4	823.3	+44.08 %		TER Colmito Gas Arg	0.0	227.0	GNP	
PE Canela	8.7	2.9	-66.97 %		TER Combarbala	0.0	0.0	-	
PE Canela 2	56.8	50.6	-10.94 %		TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
PE Cardonal	-	0.0	-		TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
PE Cerro Tigre	1050.8	856.6	-18.49 %		TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE Cuel	331.7	343.5	+3.55 %		TER Degañ	64.0	2.1	-96.70 %	
PE El Arrayán	186.1	51.8	-72.17 %		TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
PE El Maitén	109.3	102.9	-5.86 %		TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
PE La Cabaña	0.0	804.8	GNP	P	TER El Peñón	0.0	0.0	-	
PE La Estrella	46.6	8.5	-81.84 %		TER El Salvador	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Flor	456.3	608.1	+33.27 %		TER Emelda	113.0	11.6	-89.72 %	
PE Lebu	81.9	17.4	-78.72 %		TER Energía Pacífico	270.0	326.5	+20.92 %	LF
PE Llanos del Viento	1433.6	852.7	-40.52 %		TER Escuadrón	0.0	0.0	-	MM, LF
PE Lomas de Duqueco	651.1	830.9	+27.61 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Los Buenos Aires	344.9	347.4	+0.71 %		TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Cururos	44.9	15.7	-65.06 %		TER Guacolda 1	0.0	1624.1	(*)GNP	DF, LF
PE Los Olmos	1070.0	1398.6	+30.72 %	LF	TER Guacolda 2	2311.7	2103.8	-8.99 %	LF
PE Malleco Norte	1210.8	1253.3	+3.51 %		TER Guacolda 3	677.5	0.0	-100.00 %	
PE Malleco Sur	1556.8	1536.8	-1.29 %		TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Guacolda 5	0.0	0.0	-	
PE Mesamavida	519.2	404.1	-22.17 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Monte Redondo	35.5	6.8	-80.86 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Negrete	527.3	502.8	-4.65 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Puelche Sur	722.7	708.1	-2.02 %		TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	11.3	0.7	-94.25 %	LF	TER IEM	5417.9	4474.1	-17.42 %	
PE Punta Palmeras	21.3	21.5	+0.96 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Sierra	154.2	61.3	-60.25 %		TER Kelar GNL	4980.5	3787.0	(*) -23.96 %	
PE Renaico	1333.2	1326.0	-0.53 %		TER Kelar Gas Arg	526.7	296.8	-43.64 %	
PE Renaico II	959.0	2142.8	(*) +123.44 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	DF
PE San Gabriel	2443.3	2844.5	+16.42 %		TER Laja Energía Verde	100.0	91.0	-9.00 %	
PE San Juan	555.0	468.3	-15.62 %		TER Lautaro I	126.0	386.7	+206.93 %	
PE San Matías	-	0.0	-		TER Lautaro II	0.0	384.2	GNP	
PE San Pedro	85.2	18.4	-78.40 %		TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE San Pedro 2	135.6	25.6	-81.12 %		TER Loma Los Colorados II	182.0	232.6	+27.80 %	
PE Sarco	464.6	453.3	-2.44 %		TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Sierra Gorda Este	492.1	727.6	+47.85 %	LF	TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	116.1	95.1	-18.04 %		TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	88.9	55.6	-37.47 %		TER Los Pinos	53.9	0.0	-100.00 %	
PE Taltal	456.2	1122.4	+146.02 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Tchamma	1111.1	1344.5	+21.01 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Tolpan Sur	1408.3	1459.1	+3.61 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Totoral	35.2	19.2	-45.47 %		TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Ucuquer 2	22.4	9.2	-58.97 %	LF	TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PE Valle de los Vientos	295.8	400.2	+35.30 %		TER Masisa	144.5	138.2	-4.37 %	LF
PFV Almeyda	456.7	462.7	+1.32 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar	134.7	145.2	+7.80 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-A	582.3	554.4	-4.79 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-B	1400.4	859.9	-38.60 %		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
PFV Atacama Solar II	894.7	1046.4	+16.96 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Azabache	446.7	407.5	-8.78 %	LF	TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Bolero	923.2	708.1	-23.30 %		TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	2970.9	2798.3	-5.81 %		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	759.2	447.9	-41.00 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	264.0	GNP	
PFV Carrera Pinto	823.5	489.5	-40.56 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Cerro Dominador	440.1	586.1	+33.18 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Chañares	61.7	226.4	+266.92 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Conejo	199.1	698.3	+250.70 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Coya	1309.9	868.8	-33.67 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Diego de Almagro	45.1	168.2	+272.88 %		TER Nehuenco II Gas Arg	6847.5	6883.0	+0.52 %	
PFV Diego de Almagro Sur	853.1	1358.0	+59.18 %		TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	2053.3	1068.5	-47.96 %		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG	TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	62.4	56.2	-10.01 %		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV El Aguila	2.7	14.5	+437.04 %		TER Norgener-NT01	2265.7	2063.0	-8.95 %	RO
PFV El Manzano	-	197.3	GNP	P	TER Norgener-NT02	2192.9	2084.9	-4.92 %	RO
PFV El Pelicano	459.9	500.4	+8.80 %		TER Nueva Aldea	1112.0	905.5	-18.57 %	
PFV El Romero	1259.6	949.5	-24.62 %		TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV Elena	21.2	474.3	+2142.70 %	P	TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Finis Terrae	1129.4	1562.2	+38.32 %		TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Granja Solar	494.7	541.7	+9.49 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Guanchoi	792.4	2506.9	(*) +216.37 %		TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	449.5	404.9	-9.92 %		TER Nueva Renca Gas Arg	4729.7	4864.0	+2.84 %	
PFV Jama	150.6	409.5	+171.98 %		TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	MM
PFV Javiera	187.0	464.0	+148.12 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	412.1	434.9	+5.52 %		TER PAS Mejillones	408.0	505.9	+24.00 %	
PFV La Huayca II	142.3	97.1	-31.78 %	DF	TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	764.6	381.9	-50.05 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	13.0	15.5	+19.38 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	116.6	394.1	+238.00 %	LF	TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	18.5	118.0	+537.95 %		TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	276.0	42.8	-84.50 %	P	TER Quintero 1A Gas Arg	295.0	315.0	+6.78 %	
PFV Llano de Llampos	494.1	641.0	+29.73 %		TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Los Loros	297.0	207.4	-30.16 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	24.9	10.5	-57.97 %		TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	390.0	GNP	
PFV Luz del Norte	943.2	713.4	-24.37 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV Malgarida	1804.2	1657.6	-8.12 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV María Elena	184.8	415.7	+125.00 %		TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	0.0	0.0	-	P	TER San Isidro I Gas Arg	0.0	4377.7	(*)GNP	
PFV Nuevo Quillagua	391.9	603.6	+54.02 %		TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	12.5	55.6	+344.80 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Solar Norte	91.6	508.5	+454.82 %		TER San Isidro II Gas Arg	4151.0	0.0	(*) -100.00 %	DF
PFV Pampa Tigre	1048.7	703.3	-32.94 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar II	38.1	68.1	+78.68 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	84.0	125.5	+49.31 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	411.0	184.2	-55.18 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Río Escondido	1478.3	740.1	-49.94 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Salvador	213.0	404.4	+89.83 %		TER Santa Fe	746.5	819.2	+9.74 %	
PFV San Andres	139.2	243.4	+74.87 %	LF	TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV San Pedro	889.8	615.5	-30.82 %		TER Santa Marta	216.4	126.6	-41.49 %	
PFV Santa Isabel	815.2	837.1	+2.69 %	LF	TER Santa María	0.0	451.0	GNP	
PFV Santiago	188.1	200.4	+6.51 %		TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol de Lila	1423.1	1007.6	-29.20 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	121.0	GNP	
PFV Sol de los Andes	346.5	401.7	+15.94 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	1301.9	1744.4	+33.99 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	581.0	702.7	+20.94 %		TER Taltal 2 GNL	67.2	299.0	+344.66 %	
PFV Uribe Solar	416.2	214.6	-48.45 %	LF	TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Usya	395.0	400.1	+1.28 %		TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
PFV Valle Escondido	1068.0	647.2	-39.40 %		TER Tenó	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Valle del Sol	875.9	777.2	-11.26 %	
PFV Willka	892.3	939.7	+5.30 %	P
PMG HP Aillin	46.7	103.8	+122.15 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	27.3	25.3	-7.36 %	PMG
PMG HP Callao	14.2	12.9	-9.32 %	PMG
PMG HP Carena	41.3	168.8	+308.82 %	PMG, MM
PMG HP Chiburgo	14.0	361.0	+2478.57 %	PMG
PMG HP Cipresillos	39.0	44.2	+13.33 %	PMG
PMG HP Corrales	51.6	56.8	+10.06 %	PMG
PMG HP Correntoso	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	9.6	14.9	+55.21 %	PMG
PMG HP La Confianza	-	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	19.3	42.9	+122.57 %	PMG
PMG HP MC1	73.0	71.5	-2.06 %	PMG
PMG HP MC2	19.8	18.3	-7.34 %	PMG
PMG HP MC3	26.4	25.1	-5.08 %	PMG
PMG HP Mariposas	48.0	60.4	+25.83 %	PMG
PMG HP Nalcas	54.8	74.9	+36.73 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	168.6	167.9	-0.39 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	41.3	66.2	+60.35 %	PMG
PMG HP Pulelfu	219.2	114.9	-47.58 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	69.6	70.6	+1.38 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	79.8	GNP	RO
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	11.7	+183.43 %	
TER Trincao	0.0	72.0	GNP	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	419.0	494.4	+18.01 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	300.4	287.1	-4.43 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
<b>Total</b>	<b>212543.5</b>	<b>220920.9</b>	<b>+3.94 %</b>	

## 1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	61.7	60.7	-1.62 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.2	22.4	+0.80 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	84.5	83.6	-1.13 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	29.2	28.2	-3.38 %
PMGD HP Calíboro	22.3	22.6	+1.62 %
PMGD HP Cavanca	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	77.7	-
PMGD HP Collil	13.6	9.0	-33.97 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	11.3	11.6	+2.23 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	0.0	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	67.2	-
PMGD HP Dongo	0.4	0.4	-0.89 %
PMGD HP Donguil	0.0	2.7	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	9.4	-
PMGD HP El Agrío	46.0	47.5	+3.24 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	16.5	20.0	+21.42 %
PMGD HP El Brinco	1.4	1.5	+4.87 %
PMGD HP El Canelo	88.2	86.5	-1.92 %
PMGD HP El Colorado	8.8	9.1	+4.01 %
PMGD HP El Diuto	69.9	69.8	-0.12 %
PMGD HP El Galpón	31.2	26.4	-15.54 %
PMGD HP El Llano	7.4	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Manzano	85.8	85.0	-0.90 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	22.0	22.7	+3.20 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	24.2	23.3	-3.66 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	23.4	14.6	-37.53 %
PMGD HP La Bifurcada	2.3	1.9	-14.53 %
PMGD HP La Compañía II	47.0	50.3	+7.05 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	7.1	10.9	+54.69 %
PMGD HP Las Flores	0.0	17.1	-
PMGD HP Las Vertientes	12.7	21.8	+71.72 %
PMGD HP Los Bajos	128.6	129.1	+0.41 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	31.2	-
PMGD HP Los Corrales II	12.9	11.8	-8.65 %
PMGD HP Los Morros	35.7	32.0	-10.24 %
PMGD HP Los Padres	12.6	11.1	-11.96 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loreto	14.8	7.3	-50.72 %
PMGD PFV Los Cisnes	61.7	51.5	-16.46 %
PMGD PFV Los Gorriones	12.7	8.2	-35.82 %
PMGD PFV Los Jotes	22.4	9.1	-59.51 %
PMGD PFV Los Lagos	13.3	6.4	-52.02 %
PMGD PFV Los Libertadores	8.1	14.4	+78.03 %
PMGD PFV Los Lirios	-	21.5	-
PMGD PFV Los Magnolios	19.9	6.8	-65.81 %
PMGD PFV Los Molinos	14.6	33.3	+128.36 %
PMGD PFV Los Nogales	20.3	10.6	-47.75 %
PMGD PFV Los Paltos	3.8	9.4	+146.05 %
PMGD PFV Los Patos	13.6	9.1	-33.24 %
PMGD PFV Los Perales	16.7	6.0	-64.09 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	21.2	12.9	-39.48 %
PMGD PFV Los Tordos	32.6	17.7	-45.65 %
PMGD PFV Luce Solar	3.1	5.0	+61.61 %
PMGD PFV Luders	8.8	0.4	-95.68 %
PMGD PFV Lumbreras	30.8	9.4	-69.48 %
PMGD PFV Luna	3.4	8.2	+140.70 %
PMGD PFV Luna del Norte	19.0	19.8	+4.07 %
PMGD PFV Maikono	14.8	2.3	-84.55 %
PMGD PFV Maimalicán	-	0.8	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	2.2	-
PMGD PFV Malaquita II	92.0	86.2	-6.34 %
PMGD PFV Malinke	11.7	8.0	-31.89 %
PMGD PFV Malloco	16.1	6.6	-59.00 %
PMGD PFV Manao	22.6	7.2	-68.14 %
PMGD PFV Mandinga	37.2	27.9	-24.98 %
PMGD PFV Marambio	17.2	6.7	-61.02 %
PMGD PFV Marañon	0.0	11.9	-
PMGD PFV Marchigue II	34.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	16.8	8.6	-48.71 %
PMGD PFV Marin	26.6	7.9	-70.25 %
PMGD PFV María Pinto	18.5	7.1	-61.68 %
PMGD PFV Meco Chillan	34.5	26.5	-23.04 %
PMGD PFV Meli	53.0	26.3	-50.44 %
PMGD PFV Membrillo	16.0	7.9	-50.81 %
PMGD PFV Mercurio Sur	15.5	10.1	-35.28 %
PMGD PFV Milán A	18.0	8.6	-52.51 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	4.6	12.6	+174.78 %
PMGD PFV Mostazal	14.8	15.7	+5.88 %
PMGD PFV Moya	16.7	54.5	+226.43 %
PMGD PFV Mutupin	38.4	28.3	-26.33 %
PMGD PFV Nahuén	14.4	26.3	+82.85 %
PMGD PFV Nan	49.4	20.2	-59.09 %
PMGD PFV Nazarino Verano	19.0	7.3	-61.63 %
PMGD PFV Newentun	27.8	20.1	-27.89 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	31.9	32.5	+1.59 %
PMGD HP MSA-I	0.0	9.8	-
PMGD HP Maisán	8.4	8.0	-4.01 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	79.4	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	0.4	-
PMGD HP Melo	41.1	43.5	+5.68 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.6	6.7	+45.08 %
PMGD HP Muchi	5.3	5.4	+1.32 %
PMGD HP Munilque	0.0	8.8	-
PMGD HP Munilque II	0.0	2.6	+9397.63 %
PMGD HP Palmar	3.2	0.0	-100.00 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	5.6	5.4	-4.30 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	3.0	9.0	+196.97 %
PMGD HP Purísima	9.8	9.8	+0.58 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	14.5	14.1	-2.75 %
PMGD HP Roblería	38.1	64.8	+70.22 %
PMGD HP Río Mulchén	29.8	26.9	-9.58 %
PMGD HP Río Trueno	59.7	42.4	-29.05 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	11.5	-
PMGD HP Santa Isabel	14.4	16.1	+11.60 %
PMGD HP Santa Rosa	11.8	11.9	+0.58 %
PMGD HP Sauce Andes	11.7	13.1	+11.88 %
PMGD HP Trailelfú	12.8	11.7	-8.87 %
PMGD HP Tranquil	32.7	38.5	+17.80 %
PMGD HP Triful Triful	16.9	18.8	+11.27 %
PMGD PE El Arrebol	45.4	119.4	+162.97 %
PMGD PE El Nogal	44.2	59.6	+34.88 %
PMGD PE Huajache	67.3	67.2	-0.08 %
PMGD PE Las Peñas	74.3	167.0	+124.68 %
PMGD PE Lebu III	51.1	14.5	-71.62 %
PMGD PE Raki	87.4	82.8	-5.27 %
PMGD PE Ucuquer	0.2	10.3	+5059.45 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	28.3	31.9	+12.56 %
PMGD PFV Alcaldesa	34.2	27.8	-18.86 %
PMGD PFV Alcon Solar	70.8	34.2	-51.71 %
PMGD PFV Alhué	23.6	14.7	-37.68 %
PMGD PFV Alicahue	5.4	10.3	+91.48 %
PMGD PFV Alto Solar	3.4	1.2	-63.82 %
PMGD PFV Altos de Til Til	2.2	2.8	+29.09 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	22.1	24.9	+12.70 %
PMGD PFV Amparo del Sol	21.2	20.7	-2.45 %
PMGD PFV Anakena	53.5	50.7	-5.30 %
PMGD PFV Antonia	18.4	7.7	-58.32 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Arica	-	41.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Nihue	20.9	7.5	-64.11 %
PMGD PFV Norte Chico	3.5	1.6	-54.29 %
PMGD PFV Ocoa	16.1	4.1	-74.78 %
PMGD PFV Olivia	22.5	22.5	-
PMGD PFV Olivier	16.7	14.7	-11.79 %
PMGD PFV Olivillo	56.8	24.0	-57.69 %
PMGD PFV Orion	15.9	10.7	-33.08 %
PMGD PFV Ovalle Norte	65.5	58.8	-10.34 %
PMGD PFV Ovejería	36.6	17.7	-51.78 %
PMGD PFV PAS1	74.7	88.1	+17.94 %
PMGD PFV PSF El Peral	0.0	0.0	-
PMGD PFV PSF Horizonte	28.8	11.2	-60.95 %
PMGD PFV Pachira	0.0	29.4	-
PMGD PFV Paine	83.5	93.2	+11.60 %
PMGD PFV Palto Sunlight	35.7	14.6	-59.06 %
PMGD PFV Pama	0.0	8.7	-
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	35.6	18.8	-47.24 %
PMGD PFV Panquehue II	20.6	14.8	-28.06 %
PMGD PFV Paraguay	10.6	27.4	+158.68 %
PMGD PFV Paranal	4.3	20.5	+371.69 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	16.8	8.4	-49.60 %
PMGD PFV Parque Curicura	57.9	26.9	-53.58 %
PMGD PFV Parque El Olivar	50.5	57.2	+13.35 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	36.6	36.8	+0.40 %
PMGD PFV Parque La Colonia	68.2	25.2	-63.03 %
PMGD PFV Parque La Travesía	10.7	11.1	+3.29 %
PMGD PFV Parque Nancagua	31.2	20.7	-33.78 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	23.2	37.2	+60.70 %
PMGD PFV Parque San Javier	36.7	20.3	-44.60 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	13.4	27.3	+103.38 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	52.2	17.7	-66.04 %
PMGD PFV Pastrán	0.0	49.7	-
PMGD PFV Patricia Del Verano	56.2	23.6	-58.07 %
PMGD PFV Pedreros	4.1	8.1	+98.05 %
PMGD PFV Pegasus	16.3	10.9	-33.31 %
PMGD PFV Pellin	-	0.0	-
PMGD PFV Pelumpen	0.0	3.9	+163829.46 %
PMGD PFV Penaflor	59.9	23.2	-61.28 %
PMGD PFV Pencahue Este	17.6	9.7	-45.16 %
PMGD PFV Pepa	15.0	21.4	+42.93 %
PMGD PFV Pequen	16.5	3.2	-80.77 %
PMGD PFV Peralillo	3.8	5.9	+54.78 %
PMGD PFV Pica	1.8	2.4	+35.61 %
PMGD PFV Pichon	-	6.5	-
PMGD PFV Picunche	55.1	26.5	-51.86 %
PMGD PFV Piduco	18.8	9.4	-49.89 %
PMGD PFV Pilpilen	3.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Piquero	61.1	28.3	-53.71 %
PMGD PFV Pirque	3.7	6.0	+61.89 %
PMGD PFV Pitotoy	16.9	6.5	-61.59 %
PMGD PFV Pitra	21.0	4.4	-78.93 %



Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	14.2	4.5	-68.21 %
PMGD PFV Armazones	10.1	45.3	+347.43 %
PMGD PFV Aromo del Verano	19.1	9.4	-50.71 %
PMGD PFV Astillas	86.1	74.2	-13.77 %
PMGD PFV Avel Solar	49.2	52.1	+5.79 %
PMGD PFV Aviles	46.5	19.5	-58.03 %
PMGD PFV Ayla	69.3	28.0	-59.55 %
PMGD PFV Bellavista	14.0	11.1	-20.36 %
PMGD PFV Bellavista	39.8	48.8	+22.70 %
PMGD PFV Berrueco	39.8	37.2	-6.54 %
PMGD PFV Bulnes Barones	14.8	12.2	-17.49 %
PMGD PFV Bérغامo	16.5	8.6	-47.73 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	74.3	33.6	-54.75 %
PMGD PFV Cabilsol	7.3	7.3	+1.10 %
PMGD PFV Cabrero	48.0	36.1	-24.81 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	90.9	89.6	-1.44 %
PMGD PFV Caimi	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Calama	92.0	96.7	+5.15 %
PMGD PFV Calle Larga	4.1	7.0	+69.51 %
PMGD PFV Candelaria Solar	20.3	8.0	-60.83 %
PMGD PFV Canelillo	24.2	16.0	-34.10 %
PMGD PFV Canesa	5.6	16.2	+188.93 %
PMGD PFV Cantera	20.3	6.8	-66.65 %
PMGD PFV Cantillana	56.9	23.7	-58.36 %
PMGD PFV Caracoles	0.0	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	43.4	17.3	-60.22 %
PMGD PFV Casuto	3.3	5.8	+74.85 %
PMGD PFV Catemu	2.6	5.9	+126.54 %
PMGD PFV Catán	9.5	8.7	-8.00 %
PMGD PFV Cauquenes	20.4	13.6	-33.39 %
PMGD PFV Chacabuco	14.4	24.1	+67.43 %
PMGD PFV Chalinga	25.9	15.4	-40.68 %
PMGD PFV Champa	48.4	24.0	-50.53 %
PMGD PFV Chancon	5.5	6.1	+10.18 %
PMGD PFV Chilener	-	1.3	-
PMGD PFV Chimbarongo	58.1	5.2	-91.13 %
PMGD PFV Chuchifí	10.6	12.6	+18.85 %
PMGD PFV Cipres	48.3	25.8	-46.58 %
PMGD PFV Citrino	4.1	5.6	+37.32 %
PMGD PFV Ckilir	82.2	92.8	+12.91 %
PMGD PFV Clementina	53.2	14.6	-72.57 %
PMGD PFV Cocharcas	12.5	9.0	-27.89 %
PMGD PFV Cocinillas	25.7	16.1	-37.12 %
PMGD PFV Coinco	-	0.7	-
PMGD PFV Colchagua	13.8	9.1	-33.74 %
PMGD PFV Colina	75.1	21.2	-71.81 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	16.5	8.5	-48.88 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	16.9	6.7	-60.28 %
PMGD PFV Condor Petorca	10.3	8.4	-18.56 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Placilla	0.0	23.3	-
PMGD PFV Playerito	19.1	12.2	-36.29 %
PMGD PFV Playero	17.7	12.0	-32.36 %
PMGD PFV Playeron	19.5	13.0	-33.60 %
PMGD PFV Plomo Verano	7.8	1.8	-76.91 %
PMGD PFV Población	3.4	7.8	+127.94 %
PMGD PFV Portezuelo	11.5	8.3	-27.60 %
PMGD PFV Pretty Field	16.6	13.7	-17.11 %
PMGD PFV Puangue	26.4	13.4	-49.13 %
PMGD PFV Pueblo Seco	-	43.9	-
PMGD PFV Puelche	13.4	15.5	+15.38 %
PMGD PFV Puente Solar	17.1	6.1	-64.51 %
PMGD PFV Pullalli	4.3	3.9	-10.47 %
PMGD PFV Punta Baja	14.7	18.8	+27.89 %
PMGD PFV Queltehue	17.5	7.8	-55.36 %
PMGD PFV Quemados	5.5	20.3	+269.09 %
PMGD PFV Quetena	80.5	81.1	+0.76 %
PMGD PFV Quillay	17.5	7.1	-59.56 %
PMGD PFV Quinantu	13.4	31.4	+134.11 %
PMGD PFV Quinta	7.8	6.4	-16.97 %
PMGD PFV RDCL SAN	54.0	17.2	-68.10 %
PMGD PFV REN	22.9	14.3	-37.57 %
PMGD PFV RLA	3.1	6.8	+118.39 %
PMGD PFV Ranguil	15.2	8.8	-42.08 %
PMGD PFV Ratulemus	18.5	11.3	-38.78 %
PMGD PFV Rauquen	53.2	24.0	-54.87 %
PMGD PFV Recoleta	60.4	60.4	-
PMGD PFV Rengo	-	3.8	-
PMGD PFV Rexner	21.5	7.0	-67.53 %
PMGD PFV Rimini	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rinconada	55.5	24.3	-56.31 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	74.2	34.6	-53.39 %
PMGD PFV Rinconada Norte	28.2	11.4	-59.39 %
PMGD PFV Rodeo	20.9	6.8	-67.66 %
PMGD PFV Rosería	52.3	25.9	-50.46 %
PMGD PFV Rosario	8.4	7.6	-9.82 %
PMGD PFV Rovián	8.6	10.5	+22.56 %
PMGD PFV Río Peuco	18.4	6.8	-63.10 %
PMGD PFV SDSI	13.3	15.1	+13.69 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	23.2	10.2	-56.11 %
PMGD PFV Salerno Solar	21.4	8.1	-62.11 %
PMGD PFV Samo Bajo	16.6	14.9	-10.78 %
PMGD PFV San Antonio	55.9	31.8	-43.17 %
PMGD PFV San Camilo	16.0	8.0	-50.19 %
PMGD PFV San Carlos	15.3	10.4	-31.95 %
PMGD PFV San Emilio I	11.5	6.9	-40.53 %
PMGD PFV San Francisco	13.1	6.3	-51.68 %
PMGD PFV San Isidro	3.2	7.6	+138.44 %
PMGD PFV San José II	18.6	13.0	-29.74 %
PMGD PFV San Pedro	5.9	8.0	+35.94 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	5.5	0.0	-100.00 %	PMGD PFV San Ramiro	13.5	26.5	+96.22 %
PMGD PFV Cortijo	54.8	56.5	+2.96 %	PMGD PFV Santa Adriana	4.2	6.1	+45.95 %
PMGD PFV Covadonga	82.0	89.6	+9.19 %	PMGD PFV Santa Amelia	18.2	8.1	-55.45 %
PMGD PFV Coyunche	14.8	17.9	+20.97 %	PMGD PFV Santa Carolina	18.4	7.9	-56.85 %
PMGD PFV Crucero	4.2	8.8	+109.52 %	PMGD PFV Santa Cecilia	16.6	16.9	+1.75 %
PMGD PFV Cruz	17.9	7.3	-59.46 %	PMGD PFV Santa Clara	19.9	17.2	-13.74 %
PMGD PFV Curacavi	21.3	7.8	-63.46 %	PMGD PFV Santa Cruz	54.8	29.3	-46.59 %
PMGD PFV Cuz Cuz	11.1	9.2	-16.48 %	PMGD PFV Santa Elizabeth	57.0	26.0	-54.44 %
PMGD PFV Dadinco	15.2	10.5	-31.28 %	PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Darlin	11.7	22.7	+94.26 %	PMGD PFV Santa Ester	15.9	11.6	-27.09 %
PMGD PFV Diego de Almagro	74.1	83.8	+13.08 %	PMGD PFV Santa Francisca	44.3	37.4	-15.53 %
PMGD PFV Don Andrónico	15.9	7.6	-52.40 %	PMGD PFV Santa Inés	23.7	6.7	-71.93 %
PMGD PFV Don Enrique	71.6	48.9	-31.68 %	PMGD PFV Santa Julia	7.3	8.5	+16.55 %
PMGD PFV Don Eugenio	7.8	4.4	-43.66 %	PMGD PFV Santa Laura	9.8	9.0	-8.37 %
PMGD PFV Don Jorge	17.2	11.5	-33.32 %	PMGD PFV Santa Lucía	-	47.4	-
PMGD PFV Don Mariano	16.5	7.1	-57.24 %	PMGD PFV Santa Luisa	16.1	11.0	-31.71 %
PMGD PFV Don Martín	13.5	15.4	+13.66 %	PMGD PFV Santa Margarita	16.2	9.4	-41.70 %
PMGD PFV Don Matías	-	2.3	-	PMGD PFV Santa Rita	16.5	14.5	-11.91 %
PMGD PFV Don Rodrigo	29.2	16.3	-44.18 %	PMGD PFV Santuario	10.3	6.8	-34.17 %
PMGD PFV Doña Igna	19.6	16.6	-15.12 %	PMGD PFV Saturno Norte	25.6	15.1	-40.91 %
PMGD PFV Doñihue	9.5	23.4	+146.42 %	PMGD PFV Siete Colores	52.4	44.9	-14.33 %
PMGD PFV Duqueco Solar	49.5	55.8	+12.77 %	PMGD PFV Sol de Septiembre	48.5	17.8	-63.29 %
PMGD PFV Eclipse	13.5	23.9	+76.74 %	PMGD PFV Sol del Norte	19.0	20.0	+5.07 %
PMGD PFV El Boco	7.4	14.5	+95.81 %	PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Castaño	40.2	20.7	-48.65 %	PMGD PFV Sunhunter	69.4	63.3	-8.70 %
PMGD PFV El Cernicalo	6.4	6.8	+6.46 %	PMGD PFV Talca	51.1	26.5	-48.20 %
PMGD PFV El Cernicalo II	6.4	6.2	-1.73 %	PMGD PFV Talhuén	19.0	20.0	+5.11 %
PMGD PFV El Chercan	0.0	71.0	-	PMGD PFV Tallado	71.8	70.3	-2.10 %
PMGD PFV El Chincol	5.0	10.2	+103.63 %	PMGD PFV Tamarugo	17.8	24.3	+36.74 %
PMGD PFV El Chucao	17.7	8.0	-54.90 %	PMGD PFV Tambo Real	18.8	18.5	-1.62 %
PMGD PFV El Cóndor	4.5	2.1	-52.50 %	PMGD PFV Taranto	62.8	26.2	-58.26 %
PMGD PFV El Divisadero	14.0	17.8	+27.03 %	PMGD PFV Techos de Altamira	0.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Estero	13.7	6.2	-54.40 %	PMGD PFV Tierra	40.2	39.5	-1.77 %
PMGD PFV El Flamenco	53.8	26.3	-51.10 %	PMGD PFV Tjeral	-	0.0	-
PMGD PFV El Gaviotín	85.0	49.0	-42.37 %	PMGD PFV Til Til	10.3	5.8	-43.69 %
PMGD PFV El Huaso	19.4	7.0	-63.86 %	PMGD PFV Torino	24.7	13.4	-46.01 %
PMGD PFV El Ingenio	4.8	7.5	+58.16 %	PMGD PFV Tortolas del Verano	21.6	7.1	-66.92 %
PMGD PFV El Laurel	40.9	39.9	-2.46 %	PMGD PFV Trebal	14.0	1.6	-88.54 %
PMGD PFV El Litre	72.0	18.9	-73.74 %	PMGD PFV Trebo	17.3	7.8	-54.77 %
PMGD PFV El Monte	17.6	7.5	-57.68 %	PMGD PFV Trica-Dos	3.3	6.5	+96.06 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-	PMGD PFV Tricahue II	14.4	18.8	+30.21 %
PMGD PFV El Picurio	13.8	7.8	-43.84 %	PMGD PFV Trinidad	17.1	9.8	-42.71 %
PMGD PFV El Pilpen	10.3	8.7	-15.73 %	PMGD PFV Tucuquere	4.1	7.9	+93.17 %
PMGD PFV El Pitio	11.2	7.3	-34.82 %	PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Piuquen	15.1	12.6	-16.56 %	PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Queltehue	5.0	8.5	+70.60 %	PMGD PFV UTFSM Viña	1.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Quemado	23.4	11.9	-49.13 %	PMGD PFV Valle Este II	82.6	77.0	-6.70 %
PMGD PFV El Queule	8.3	13.0	+56.75 %	PMGD PFV Valle Oeste II	76.5	73.5	-3.93 %
PMGD PFV El Rayador	-	46.5	-	PMGD PFV Valle de la Luna II	3.5	5.8	+66.57 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ventisquero	-	25.2	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	16.3	13.0	-20.35 %	PMGD PFV Venturada	42.5	34.6	-18.51 %
PMGD PFV El Roble	25.6	27.1	+5.82 %	PMGD PFV Vicente	15.6	5.9	-62.23 %
PMGD PFV El Romeral	49.1	25.5	-48.11 %	PMGD PFV Victoria	72.2	80.8	+11.88 %
PMGD PFV El Salitral	27.4	20.3	-25.82 %	PMGD PFV Villa Alegre	41.8	21.2	-49.33 %
PMGD PFV El Sauce	25.6	9.7	-62.27 %	PMGD PFV Villa Cruz	3.4	9.1	+166.78 %
PMGD PFV El Sharon	15.6	8.5	-45.95 %	PMGD PFV Villa Moscoso	20.6	5.1	-75.43 %
PMGD PFV El Tiuque	6.0	3.7	-38.12 %	PMGD PFV Villa Prat	8.3	4.0	-51.88 %
PMGD PFV El Trigal	69.0	42.0	-39.07 %	PMGD PFV Villa Seca	0.0	6.5	-
PMGD PFV El Zorzal	17.2	7.9	-54.09 %	PMGD PFV Villa Solar	17.5	7.8	-55.62 %
PMGD PFV Encino	14.0	6.5	-53.88 %	PMGD PFV Violeta	25.4	16.4	-35.30 %
PMGD PFV Encon	11.5	17.4	+51.65 %	PMGD PFV Vituco 2B	17.5	8.6	-50.77 %
PMGD PFV Erinome	19.6	9.6	-51.10 %	PMGD PFV Yahutela	53.9	43.1	-19.92 %
PMGD PFV Escorial del Verano	24.9	8.6	-65.28 %	PMGD PFV Ñilhue	3.2	2.4	-25.05 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ñiquén	4.9	8.8	+78.98 %
PMGD PFV Esperanza	0.8	0.0	-100.00 %	PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD PFV Faramalla	22.7	5.5	-75.85 %	PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD PFV Fardela Negra	19.6	4.2	-78.58 %	PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD PFV Filomena	22.1	6.4	-71.15 %	PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD PFV Florencia Solar	79.0	32.3	-59.09 %	PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD PFV Foster	18.3	5.3	-71.25 %	PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-	PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD PFV Francisco	5.0	7.6	+51.40 %	PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD PFV Fulgor	8.1	7.9	-2.50 %	PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Lemu	24.0	10.6	-55.91 %	PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD PFV GR Peumo	56.6	25.3	-55.31 %	PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Pitao	13.8	29.2	+111.31 %	PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD PFV GR Rauli	50.3	3.1	-93.76 %	PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD PFV GR Santa Rosa	52.9	25.4	-52.02 %	PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	15.2	6.8	-55.11 %	PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD PFV Gabriela	95.0	92.0	-3.07 %	PMGD TER Cañete	-	2.1	-
PMGD PFV Girasoles	17.4	6.4	-63.23 %	PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD PFV Granada	13.7	77.3	+464.03 %	PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD PFV Granate	70.3	64.8	-7.76 %	PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalaio	3.4	9.6	+182.06 %	PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalupe	36.9	15.0	-59.20 %	PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD PFV Guanaco Solar	60.2	22.4	-62.81 %	PMGD TER Coelemu	-	47.2	-
PMGD PFV Guarana	11.8	7.8	-33.75 %	PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	21.0	7.1	-66.45 %	PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD PFV Homero	5.0	7.4	+47.60 %	PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD PFV Hormiga	7.4	5.7	-23.08 %	PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD PFV Hornitos	1.0	0.7	-31.21 %	PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD PFV Huape	11.3	9.9	-12.10 %	PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD PFV Huaquelson	64.4	49.6	-22.96 %	PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-	PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	15.8	7.7	-50.98 %	PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD PFV Illapel 5X	7.6	15.4	+102.24 %	PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD PFV Independencia	19.3	18.8	-2.69 %	PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD PFV Itahue Solar	18.1	15.6	-14.05 %	PMGD TER Doña Javiera	-	0.6	-
PMGD PFV Jahuel	46.8	16.2	-65.47 %	PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-	PMGD TER El Campesino	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Jaururo	3.6	4.4	+21.11 %
PMGD PFV Javiera Carrera	70.3	25.3	-64.04 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	8.6	3.9	-55.46 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	4.2	6.5	+55.24 %
PMGD PFV La Acacia	10.8	13.6	+25.65 %
PMGD PFV La Blanquina	61.6	23.6	-61.74 %
PMGD PFV La Chapeana	10.3	11.9	+14.98 %
PMGD PFV La Chimba Bis	16.2	14.1	-12.64 %
PMGD PFV La Esperanza II	34.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	22.3	8.1	-63.90 %
PMGD PFV La Foresta	17.7	8.8	-50.48 %
PMGD PFV La Frontera	18.4	16.7	-9.56 %
PMGD PFV La Gamboina	33.5	16.9	-49.53 %
PMGD PFV La Lajuela	8.3	16.1	+94.34 %
PMGD PFV La Ligua	4.4	5.7	+29.77 %
PMGD PFV La Manga	13.4	5.1	-62.35 %
PMGD PFV La Muralla	15.7	6.5	-58.59 %
PMGD PFV La Palma Solar	50.8	40.7	-19.76 %
PMGD PFV La Victoria	47.9	35.6	-25.73 %
PMGD PFV Lagunilla	10.9	12.6	+15.82 %
PMGD PFV Las Arboledas	-	13.5	-
PMGD PFV Las Cabras	15.6	7.5	-52.04 %
PMGD PFV Las Cachañas	49.2	26.8	-45.58 %
PMGD PFV Las Catitas	47.6	28.6	-40.00 %
PMGD PFV Las Chacras	4.2	8.5	+101.19 %
PMGD PFV Las Codornices	3.8	12.6	+232.41 %
PMGD PFV Las Lechuzas	3.8	12.1	+217.39 %
PMGD PFV Las Majadas	80.4	65.2	-19.01 %
PMGD PFV Las Mercedes	15.1	6.4	-57.68 %
PMGD PFV Las Mollacas	10.3	3.7	-63.87 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	17.6	5.9	-66.26 %
PMGD PFV Las Palomas	17.5	12.1	-30.80 %
PMGD PFV Las Perdices	3.4	7.5	+119.71 %
PMGD PFV Las Rojas	17.9	12.7	-28.94 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	49.5	26.3	-46.78 %
PMGD PFV Las Terrazas	3.3	4.2	+25.76 %
PMGD PFV Las Torcazas	21.0	10.0	-52.50 %
PMGD PFV Las Tortolas	8.4	9.0	+7.29 %
PMGD PFV Las Turcas	3.9	9.2	+135.38 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	0.0	25.0	-
PMGD PFV Lingue	20.0	6.9	-65.64 %
PMGD PFV Lipangue	4.2	3.0	-28.33 %
PMGD PFV Liquidambar	56.3	23.5	-58.29 %
PMGD PFV Lirio del Campo	19.1	7.3	-62.02 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	67.7	20.0	-70.51 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	41.6	38.6	-7.17 %
PMGD PFV Llay Llay	80.1	23.8	-70.35 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardín	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	61.2	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	53.1	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	4.7	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	3.1	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	3.1	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	0.2	0.1	-69.13 %
PMGD PFV Lo Chacón	17.2	8.6	-50.06 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	2.6	-
PMGD PFV Lo Miranda	7.5	17.7	+136.40 %
PMGD PFV Lo Sierra	13.4	8.0	-40.35 %
PMGD PFV Lockma	75.2	90.1	+19.84 %
PMGD PFV Loica	17.9	10.0	-44.34 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	9.3	8.7	-7.24 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tirúa	-	0.9	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	5.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
<b>Total</b>	<b>11783.1</b>	<b>9993.9</b>	<b>-15.18 %</b>

## Abreviaturas:

**CSE:** Conectada a Sistema Externo  
**DF:** Desconexión Forzada  
**ERE:** Estado de Reserva Estratégica  
**FE:** Falla Externa

**LF:** Limitación Forzada  
**MM:** Mantenimiento Mayor  
**P:** Prueba de Puesta en Servicio  
**RO:** Restricción Operativa  
**SI:** Sin información

## JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (\*)

HE Rapel	Menor generación real por declaración de Agotamiento.
HP Curillinque	GNP por disponibilidad anticipada.
PE Renaico II	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PFV Guanchoi	Mayor generación real por costo marginal.
TER Angamos-ANG2	GNP por disponibilidad anticipada.
TER Guacolda 1	GNP en pruebas para superar indisponibilidad.
TER Kellar GNL	Menor generación real por costo marginal.
TER San Isidro I Gas Arg	GNP por costo marginal.
TER San Isidro II Gas Arg	Menor generación real por indisponibilidad.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

## ESTADO DE LAS CENTRALES

### 3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Guacolda 1	0.0	Indisponible. Causa Informada: Revisión de sensor de vibración de la turbina, según SDCF 2023088966.
TER San Isidro II Gas Arg	0.0	Indisponible por falla en la partida. Causa informada: Falla en válvula piloto de gas TG, según IF 2023004101.

### 3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Atacama Solar II	77.0	Limitada a 131 MW. Causa informada: Desconexión forzada del interruptor 52E13 afectando el circuito 7, según IL 2023001605.
PFV Santa Isabel	71.0	Limitada a 120 MW. Causa informada: En proceso de normalización, posterior a evento de falla en transformador principal, según IL 2023001581.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	98.0	Limitada a 151 MW, según IL 2023000939.
TER Guacolda 2	94.0	Limitada en 146 MW, según IL 2023000905.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.

### 3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HP Alfalfa	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 1 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nahuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nueva Ventanas	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

### 3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.

CENTRALES ( $\geq 100$ MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

### 3.5. Restricción Operativa

CENTRALES ( $\geq 100$ MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Ralco	100.0	C. Ralco limitada a prestar CPF-CSF y a retirarse. Causa informada: Debido a manifestaciones presentes en el acceso a la central, que impiden el ingreso de personal de operación y mantenimiento, como medida preventiva de seguridad operativa, solicitamos operar la central sin participación de SSCC (sin CPF y sin AGC). Se solicita que las unidades no se detengan, ya que esto afecta los sistemas de regulación y podrían producirse fallas al momento de la detención. Es posible que no se logre llegar a un acuerdo en un periodo corto de tiempo. Ante aumentos relevantes de la cota, podríamos solicitar aumentar la generación de las unidades por sobre el gasto afluente, según IL 2023001620.
TER Norgener-NTO1	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NTO2	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.



## ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

### 4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka y PE La Cabaña continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 103.92 m.s.n.m. Gasto 95 MWh.
00:00	STM	SDAC deshabilitado.
02:12	CGE	S/E Colchagua barra N°2 de 15 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023095220.
04:00	AES Andes	C. Angamos 2 disponible y en servicio, según IF 2023004095.
05:37	Enel Green Power	S/E Bella Mónica 52JT2 indisponible. Causa informada: Falla en solenoide magnético de cierre del interruptor, queda en servicio el 52JR1 paño acoplador de barras, según IF 2023004107.
06:25	Celeoredes	S/E Minero con limitación. Causa informada: Pérdida de supervisión y telecontrol, tiempo de respuesta de 45 minutos, según IL 2023001616.
06:49	CGE	S/E Teno 52A1 interrupción forzada por protecciones, se pierden 0.6 MW de consumos correspondientes a Planta MDP Teno, según IF 2023004109.
07:00	STM	SDAC habilitado.
07:02	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 abierto.
07:05	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.
07:30	Celeoredes	S/E Candelaria con limitación. Causa informada: Pérdida de supervisión y telecontrol con S/E Candelaria, tiempo de respuesta de 20 minutos en caso de ser requerido, según IL 2023001617.
08:31	CGE	S/E Teno 52A1 cerrado, según IF 2023004109.
08:48	STS	Línea de 66 kV Sangra - Puerto Varas 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004112.
09:03	CGE	Línea de 66 kV Alonso de Ribera - Ejército interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004111.
09:46	Celeoredes	S/E Minero cancela limitación, según IL 2023001616.
10:00	Enel Generación	C. Ralco limitada a prestar CPF-CSF y a retirarse. Causa informada: Debido a manifestaciones presentes en el acceso a la central, que impiden el ingreso de personal de operación y mantenimiento, como medida preventiva de seguridad operativa, solicitamos operar la central sin participación de SSCC (sin CPF y sin AGC). Se solicita que las unidades no se detengan, ya que esto afecta los sistemas de regulación y podrían producirse fallas al momento de la detención. Es posible que no se logre llegar a un acuerdo en un periodo corto de tiempo. Ante aumentos relevantes de la cota, podríamos solicitar aumentar la generación de las unidades por sobre el gasto afluente, según IL 2023001620.
10:05	CGE	S/E Punitaqui transformador N°1 de 66/13.2 KV y 20 MVA con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno por bajo nivel de aceite en CDBC, según SICF 2023095324.
10:09	STS	Línea de 66 kV Sangra - Puerto Varas 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación línea de 66 kV Sangra - Puerto Varas 1, según SDCF 2023095330.
10:18	Transelect	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1 cerrada.
10:35	Enel Generación	C. Isla con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Realizar desrripiado y limpieza en Bocatoma y canal de Aducción Maule - Isla, debido a presencia de abundante material flotante y colmatación de rejas, según SICF 2023095335.
10:37	Colbún	C. Quilleco U-1 y U-2 salen del servicio en forma intempestiva con 46 MW, según 2023004113.
10:57	Engie Generación	S/E Central Diesel Tamaya con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección visual del transformador principal T4 por ruido anormal, según SICF 2023095358.
11:10	Celeoredes	S/E Candelaria con telecontrol habilitado, según IL 2023001617.
11:27	TEN	S/E Los Changos Paño J3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminar punto caliente en TTCCJ3-1 fase 3, según SDCF 2023095336.
11:30	Colbún	C. Quilleco U-1 y U-2 en servicio y disponibles, según IF 2023004113.
11:35	CGE	S/E Punitaqui transformador N°1 de 66/13.2 KV y 20 MVA cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023095324.
11:36	CGE	S/E Loma Colorada paño BT con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión y relleno de gas SF6 a interruptor 52BT por activación de alarma, según SICF 2023095373.

Hora	Centro de Control	Observación
11:50	Pacífico Hydro	C. Chacayes con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Rechazo de carga para despeje de rejas de aducción de cámara de carga colmatadas con material vegetal producto de las crecidas, según SDCF 2023095375.
12:03	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectadas las CC.SS. de las líneas de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
12:15	Pacífico Hydro	C. Chacayes disponible y en servicio, cancelado SDCF 2023095375.
13:07	TEN	S/E Los Changos paño J3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023095336.
13:08	Colbún	C. Colbún Cancela condición de vertimiento con cota 436.85 m.s.n.m. y gasto 579 MWh.
13:32	Transelec	S/E Temuco protección sistema 1 del paño J4 en servicio cancelada limitación, según IL 2021002602.
13:45	CGE	S/E Loma Colorada paño BT cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023095373.
14:44	Enel Generación	C. Isla cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023095335.
15:25	Celeoredes	SS/EE San Luís y Quillota con pérdida de supervisión y telecontrol. Se delega operación de forma local, con tiempo de respuesta de 1 hora, según IL 2023001621 y 2023001622.
16:01	STS	Línea de 66 kV Sangra - Puerto Varas 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023095330.
16:05	STS	Línea de 66 kV Sangra - Puerto Varas 1 cerrada, según IF 2023004112.
17:00	Enel Generación	C. Cipreses U-2 indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida, según IF 2023004116.
19:06	Transelec	C. Cipreses U-2 disponible, según IF 2023004116.
19:14	Transelec	C. Queltehues Transformador N°1 de 110/12KV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023095219.
22:03	Enel Generación	C. San Isidro 1 limitada en 310 MW. Causa Informada: Altas emisiones de NOx, según IL 2023001624.
22:30	Río Colorado	C. Embalse Ancoa limitada a 16.3 MW. Causa informada: Restricciones a la operación de la central dados los convenios suscritos y actualmente vigentes con los regantes usuarios del Embalse Ancoa, según IL 2023001623, cancelada IL 2023001611.

#### 4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
13:00	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
13:00	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
13:08	Colbún	C. Colbún finaliza vertimiento.
14:52	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Illapel por inicio control transferencia del transformador N° 2 de 110/24 kV, 13 MVA de S/E Illapel.
15:42	CGE	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Chacahuín y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
15:42	Chilquinta	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Panimávida y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
16:25	CGE	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Illapel y finaliza control transferencia del transformador N° 2 de 110/24 kV, 13 MVA de S/E Illapel.

#### 4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

## INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Cardones	C. Colmito datos scada.	08/07/2023	19:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
Scotta	C. Picoiquén datos scada.	21/08/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Rio Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		

## COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		