

INFORME DIARIO

Sábado 21 de Octubre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Renaico	102.7	121.0	+17.83 %	PMG
BESS Angamos	-	5.8	GNP		PMG HP Rio Huasco	21.3	23.4	+10.04 %	PMG
BESS Arica	2.0	1.9	-6.67 %		PMG HP San Clemente	0.0	88.5	-	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG PE La Esperanza	80.6	65.5	-18.69 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	23.7	GNP		PMG PFV Antay	75.6	48.1	-36.43 %	PMG
BESS Salvador	-	11.3	GNP		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Castilla	6.4	18.7	+193.26 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	1248.0	1291.8	+3.51 %		PMG PFV Chercan	-	6.9	-	PMG
HE Angostura	5771.7	5590.0	-3.15 %		PMG PFV De los Andes	64.9	85.2	+31.29 %	PMG
HE Antuco	4521.1	3865.5	-14.50 %		PMG PFV Del Desierto	40.7	56.4	+38.43 %	PMG
HE Canutillar	2096.8	1615.0	-22.98 %		PMG PFV Loma Los Colorados	2.6	1.3	-50.00 %	PMG, P
HE Cipreses	925.2	930.4	+0.56 %		PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
HE Colbún	8723.9	8518.0	-2.36 %		PMG PFV Machicura	49.9	49.6	-0.58 %	PMG
HE El Toro	0.0	0.0	-		PMG PFV North West	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	1686.7	1517.0	-10.06 %	RO	PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pangué	7909.8	9173.1	(*) +15.97 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	2.7	14.4	+440.03 %	PMG
HE Pehuenche	11475.1	11118.3	-3.11 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.5	1.5	-2.01 %	PMG
HE Pilmaiquén	696.0	657.5	-5.53 %	RO	PMG PFV Puerto Seco	89.8	61.0	-32.04 %	PMG
HE Ralco	14204.1	13405.6	-5.62 %	RO	PMG PFV Quilmo	-	0.0	-	PMG
HE Rapel	1948.1	2048.9	+5.17 %		PMG PFV SDGx01	5.6	5.3	-5.36 %	PMG, DF
HP Abanico	648.3	901.7	+39.08 %		PMG PFV Sol del Norte	58.5	75.6	+29.34 %	PMG
HP Alfalfal	1521.3	1525.7	+0.29 %	MM	PMG PFV Teno Solar	57.4	20.5	-64.33 %	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Ancoa	372.0	373.6	+0.43 %	LF	PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Blanco	559.0	599.0	+7.16 %		PMG TER CMPC Tissue	-	21.9	-	PMG
HP Capullo	144.0	140.2	-2.64 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Carilafquen	264.0	309.9	+17.39 %		PMG TER Celco	86.2	121.7	+41.13 %	PMG
HP Chacabuquito	366.0	449.9	+22.92 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacayes	2099.8	1727.7	-17.72 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Chapiquina	128.5	142.9	+11.21 %		PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	0.0	120.5	GNP		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Cumbres	244.8	228.7	-6.58 %		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Curillinque	1943.7	1517.5	-21.93 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	216.0	190.1	-11.98 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	236.0	267.9	+13.52 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Florida II	372.0	291.0	-21.77 %		PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	207.9	228.3	+9.82 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Hornitos	418.0	441.1	+5.53 %		PMGD PFV Paillihue	-	0.0	-	
HP Isla	1558.8	1381.7	-11.36 %		TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
HP Itata	168.0	156.2	-7.02 %		TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Juncal	328.0	380.1	+15.88 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	430.8	320.1	-25.70 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	140.0	160.0	+14.27 %	
HP Lircay	480.0	422.6	-11.96 %	
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM
HP Los Hierros	304.0	342.1	+12.53 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF
HP Los Molles	38.8	40.7	+4.86 %	
HP Los Quilos	610.0	761.7	+24.87 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	
HP Malalcahuello	168.0	183.4	+9.19 %	
HP Mampil	534.4	472.8	-11.54 %	
HP Mocho	264.0	230.6	-12.64 %	
HP Palmucho	768.0	766.0	-0.26 %	
HP Peuchen	597.9	638.6	+6.80 %	DF
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	765.8	699.0	-8.73 %	
HP Puntilla	354.5	377.8	+6.57 %	DF
HP Queltehues	354.0	369.7	+4.45 %	DF
HP Quilleco	1476.9	1052.0	-28.77 %	
HP Río Colorado	340.8	318.8	-6.46 %	
HP Río Picoiquén	252.0	243.7	-3.31 %	
HP Rucatayo	748.0	768.2	+2.71 %	
HP Rucue	3520.5	2633.0	-25.21 %	
HP San Andrés	335.4	128.9	-61.57 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1375.0	811.3	-41.00 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	200.0	0.0	-100.00 %	DF
HP Volcán	151.2	151.6	+0.26 %	
PE Alena	532.0	812.9	+52.79 %	
PE Atacama	516.4	272.5	-47.23 %	
PE Aurora	1149.1	1042.5	-9.28 %	
PE Cabo Leones 1	487.6	285.7	-41.42 %	
PE Cabo Leones 2	895.9	270.0	-69.86 %	
PE Cabo Leones 3	556.8	274.5	-50.71 %	
PE Calama	844.9	851.4	+0.77 %	
PE Campo Lindo	303.1	454.4	+49.94 %	
PE Canela	12.1	2.2	-81.43 %	
PE Canela 2	79.0	14.1	-82.11 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	592.9	925.7	+56.13 %	
PE Cuel	213.3	210.4	-1.36 %	
PE El Arrayán	329.0	104.1	-68.35 %	
PE El Maitén	62.7	37.2	-40.70 %	
PE La Cabaña	0.0	757.9	GNP	P
PE La Estrella	138.7	29.2	-78.97 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Angamos-ANG1	4444.6	4358.8	-1.93 %	
TER Angamos-ANG2	4486.8	4445.3	-0.92 %	
TER Antihue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	220.6	101.8	-53.89 %	
TER Arauco MAPA	825.0	526.5	-36.18 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	2866.4	3263.7	+13.86 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	1297.4	1824.6	+40.63 %	
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	5.4	0.0	-100.00 %	LF
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CMPC Laja	189.4	278.8	+47.24 %	
TER CMPC Pacífico	0.0	0.0	-	MM
TER CMPC Santa Fe	120.0	202.0	+68.33 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	240.0	267.0	+11.25 %	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	116.1	89.1	-23.29 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4175.3	4264.8	+2.14 %	
TER Cochrane-CCH2	4173.9	4320.4	+3.51 %	
TER Cogeneradora Aconcagua	344.6	0.0	-100.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	266.5	1142.5	+328.71 %	DF
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	87.6	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	60.0	0.0	-100.00 %	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	0.0	0.0	-	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Flor	314.8	379.2	+20.43 %		TER Emelda	0.0	0.0	-	
PE Lebu	77.3	15.0	-80.63 %		TER Energía Pacífico	270.0	316.3	+17.13 %	LF
PE Llanos del Viento	888.4	956.0	+7.60 %		TER Escuadrón	0.0	0.0	-	MM, LF
PE Lomas de Duqueco	381.2	431.0	+13.06 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Los Buenos Aires	173.9	218.0	+25.33 %		TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Cururos	127.9	158.7	+24.05 %		TER Guacolda 1	2122.5	1973.8	-7.01 %	DF, LF
PE Los Olmos	621.2	852.4	+37.21 %	LF	TER Guacolda 2	2304.5	1966.3	-14.68 %	LF
PE Malleco Norte	807.7	703.0	-12.97 %		TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	
PE Malleco Sur	972.0	918.5	-5.50 %		TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Guacolda 5	0.0	0.0	-	
PE Mesamavida	328.7	242.0	-26.37 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Monte Redondo	61.2	46.1	-24.68 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Negrete	285.1	381.5	+33.83 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Puelche Sur	1143.0	1335.9	+16.88 %		TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	10.2	0.4	-96.36 %	LF	TER IEM	5290.5	5075.2	-4.07 %	
PE Punta Palmeras	17.1	31.5	+83.45 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Sierra	252.0	121.5	-51.78 %		TER Kelar GNL	4113.1	4372.3	+6.30 %	
PE Renaico	769.9	791.8	+2.84 %		TER Kelar Gas Arg	763.3	673.9	-11.71 %	
PE Renaico II	674.6	1437.0	+113.02 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	DF
PE San Gabriel	1543.2	1536.0	-0.47 %	LF	TER Laja Energía Verde	100.0	85.0	-14.99 %	
PE San Juan	689.2	404.2	-41.35 %		TER Lautaro I	346.0	351.8	+1.68 %	
PE San Matías	-	0.0	-		TER Lautaro II	104.0	399.9	+284.55 %	
PE San Pedro	255.9	265.0	+3.54 %		TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE San Pedro 2	368.5	349.7	-5.09 %		TER Loma Los Colorados II	182.0	230.3	+26.54 %	
PE Sarco	552.0	410.3	-25.67 %		TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Sierra Gorda Este	689.5	682.2	-1.06 %	LF	TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	256.9	222.9	-13.24 %		TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	158.2	144.7	-8.55 %		TER Los Pinos	53.9	0.0	-100.00 %	
PE Taltal	505.2	622.3	+23.17 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Tchamma	850.4	1016.9	+19.58 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Tolpan Sur	800.9	987.4	+23.27 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Totoral	52.9	21.8	-58.78 %		TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Ucuquer 2	22.7	1.8	-92.06 %	LF	TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PE Valle de los Vientos	360.2	483.4	+34.20 %		TER Masisa	144.5	137.0	-5.20 %	LF
PFV Almeyda	429.0	457.1	+6.56 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar	151.2	172.3	+13.96 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-A	521.4	609.8	+16.95 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-B	1390.6	882.1	-36.57 %		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
PFV Atacama Solar II	825.2	897.3	+8.73 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Azabache	444.0	434.3	-2.19 %	LF	TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Bolero	921.9	900.1	-2.36 %		TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	2506.9	2572.4	+2.61 %		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	756.7	602.2	-20.42 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Carrera Pinto	616.2	690.3	+12.03 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Cerro Dominador	503.2	649.3	+29.03 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Chañares	46.3	260.7	+463.05 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Conejo	167.0	686.0	+310.80 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Coya	1513.7	1069.8	-29.32 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Diego de Almagro	32.3	199.7	+518.33 %		TER Nehuenco II Gas Arg	6625.0	6827.0	+3.05 %	
PFV Diego de Almagro Sur	504.5	1623.8	(*) +221.86 %		TER Newen Diésel	0.2	0.0	-100.00 %	
PFV Domeyko	1589.7	1128.4	-29.02 %		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG	TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	54.0	51.7	-4.20 %		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV El Aguila	7.5	12.2	+62.67 %		TER Norgener-NT01	2334.6	1672.8	-28.35 %	RO
PFV El Manzano	-	91.1	GNP	P	TER Norgener-NT02	2281.6	2298.5	+0.74 %	RO
PFV El Pelicano	357.3	759.8	+112.64 %		TER Nueva Aldea	1098.0	963.2	-12.28 %	
PFV El Romero	1172.4	1321.3	+12.71 %		TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV Elena	569.1	18.1	-96.81 %	P	TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Finis Terrae	1269.4	1780.1	+40.23 %		TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Granja Solar	554.2	648.1	+16.94 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Guanchoi	508.1	2534.1	(*) +398.72 %		TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	541.4	573.3	+5.90 %		TER Nueva Renca Gas Arg	208.7	213.0	+2.07 %	
PFV Jama	239.5	336.9	+40.65 %		TER Nueva Ventanas	944.2	1422.0	+50.60 %	
PFV Javiera	170.9	436.9	+155.63 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	448.5	302.7	-32.51 %		TER PAS Mejillones	408.0	502.9	+23.27 %	
PFV La Huayca II	143.7	70.6	-50.90 %	DF	TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	685.9	611.9	-10.78 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	12.8	8.2	-35.94 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	114.6	391.6	+241.70 %	LF	TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	19.0	115.8	+509.21 %		TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	302.2	0.0	-100.00 %	P	TER Quintero 1A Gas Arg	280.0	411.0	+46.79 %	
PFV Llano de Llampos	491.0	704.4	+43.46 %		TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Los Loros	291.1	234.8	-19.35 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	27.4	0.3	-99.09 %		TER Quintero 1B Gas Arg	305.3	391.0	+28.09 %	
PFV Luz del Norte	505.6	863.4	+70.77 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV Malgarida	1659.0	1659.8	+0.05 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV María Elena	438.3	382.7	-12.69 %		TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	0.0	0.0	-	P	TER San Isidro I Gas Arg	0.0	3717.5	(*) GNP	
PFV Nuevo Quillagua	622.6	592.0	-4.93 %		TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	24.5	42.2	+72.24 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Solar Norte	86.3	496.3	+475.10 %		TER San Isidro II Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
PFV Pampa Tigre	656.6	680.9	+3.70 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar II	48.1	43.9	-8.65 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	102.3	91.8	-10.28 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	403.5	127.3	-68.46 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Río Escondido	1486.4	845.8	-43.10 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Salvador	160.7	382.4	+137.98 %		TER Santa Fe	676.3	1031.0	+52.45 %	
PFV San Andres	88.4	203.3	+130.02 %	LF	TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV San Pedro	925.0	627.3	-32.18 %		TER Santa Marta	204.3	124.8	-38.92 %	
PFV Santa Isabel	0.0	519.4	GNP	LF	TER Santa María	0.0	0.0	-	
PFV Santiago	186.4	126.6	-32.10 %		TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol de Lila	1276.1	1126.6	-11.72 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	260.9	644.7	+147.10 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	1669.0	1421.5	-14.83 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	852.1	798.0	-6.35 %		TER Taltal 2 GNL	73.9	97.0	+31.18 %	
PFV Uribe Solar	413.1	268.9	-34.91 %	LF	TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Usya	383.4	415.7	+8.43 %		TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
PFV Valle Escondido	1068.8	674.2	-36.92 %		TER Tenó	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Valle del Sol	1094.2	1010.2	-7.68 %	
PFV Willka	815.1	686.8	-15.75 %	P
PMG HP Aillin	92.3	104.8	+13.46 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	26.3	25.0	-5.02 %	PMG
PMG HP Callao	11.5	12.5	+8.68 %	PMG
PMG HP Carena	41.3	169.7	+311.00 %	PMG, MM
PMG HP Chiburgo	0.0	360.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	39.0	42.6	+9.23 %	PMG
PMG HP Corrales	58.1	55.9	-3.94 %	PMG
PMG HP Correntoso	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	11.4	14.0	+22.81 %	PMG
PMG HP La Confianza	-	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	39.5	42.5	+7.51 %	PMG
PMG HP MC1	73.7	62.8	-14.85 %	PMG
PMG HP MC2	19.2	17.8	-7.52 %	PMG
PMG HP MC3	24.0	24.2	+0.62 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	39.1	-45.69 %	PMG
PMG HP Nalcas	68.9	71.2	+3.40 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	166.9	167.3	+0.21 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	41.3	66.5	+61.01 %	PMG
PMG HP Pulelfu	220.0	109.0	-50.45 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	69.6	70.6	+1.38 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Teno Gas GLP	0.0	139.9	GNP	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	9.9	0.0	-100.00 %	LF
TER Ujjina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujjina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	409.1	443.3	+8.36 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	290.2	314.9	+8.50 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	202731.1	208849.1	+3.02 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	59.3	62.8	+5.90 %
PMGD HP Alto Hospicio	21.6	22.8	+5.54 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	84.9	85.3	+0.48 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	28.0	28.4	+1.63 %
PMGD HP Caliboro	22.3	22.3	+0.04 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	76.3	-
PMGD HP Collil	11.5	7.7	-32.80 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	11.0	11.6	+5.65 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	0.0	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	67.3	-
PMGD HP Dongo	0.4	0.4	-0.40 %
PMGD HP Donguil	0.0	2.9	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	9.4	-
PMGD HP El Agrío	42.0	47.5	+13.17 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	18.1	20.1	+11.31 %
PMGD HP El Brinco	1.6	2.0	+25.29 %
PMGD HP El Canelo	87.7	86.5	-1.36 %
PMGD HP El Colorado	9.2	8.8	-4.18 %
PMGD HP El Diuto	71.0	69.3	-2.32 %
PMGD HP El Galpón	31.2	30.5	-2.29 %
PMGD HP El Llano	3.3	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Manzano	84.8	85.0	+0.23 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	17.6	23.5	+33.83 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	24.8	22.0	-11.17 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	19.8	13.2	-33.42 %
PMGD HP La Bifurcada	2.6	3.0	+13.93 %
PMGD HP La Compañía II	45.3	46.5	+2.54 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	7.4	10.9	+46.62 %
PMGD HP Las Flores	0.0	17.5	-
PMGD HP Las Vertientes	11.8	21.0	+77.61 %
PMGD HP Los Bajos	127.1	127.6	+0.42 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	23.3	-
PMGD HP Los Corrales II	12.5	11.6	-7.27 %
PMGD HP Los Morros	36.3	30.4	-16.26 %
PMGD HP Los Padres	12.0	10.6	-11.71 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loreto	18.2	4.5	-75.41 %
PMGD PFV Los Cisnes	52.2	51.5	-1.28 %
PMGD PFV Los Gorriones	20.2	22.1	+9.74 %
PMGD PFV Los Jotes	20.8	6.0	-71.28 %
PMGD PFV Los Lagos	13.3	6.4	-51.88 %
PMGD PFV Los Libertadores	9.7	10.1	+3.98 %
PMGD PFV Los Lirios	-	12.7	-
PMGD PFV Los Magnolios	21.2	10.9	-48.45 %
PMGD PFV Los Molinos	19.3	34.2	+77.13 %
PMGD PFV Los Nogales	11.7	9.2	-21.70 %
PMGD PFV Los Paltos	4.2	7.0	+67.04 %
PMGD PFV Los Patos	22.4	12.3	-45.13 %
PMGD PFV Los Perales	16.1	7.4	-54.12 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	19.4	12.9	-33.92 %
PMGD PFV Los Tordos	37.0	25.5	-31.11 %
PMGD PFV Luce Solar	5.0	5.3	+6.89 %
PMGD PFV Luders	14.6	5.8	-60.41 %
PMGD PFV Lumbreras	24.7	9.8	-60.50 %
PMGD PFV Luna	5.0	7.2	+44.07 %
PMGD PFV Luna del Norte	18.3	19.4	+6.43 %
PMGD PFV Maikono	14.3	3.0	-78.70 %
PMGD PFV Maimalicán	-	1.4	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	2.2	-
PMGD PFV Malaquita II	86.0	86.8	+0.88 %
PMGD PFV Malinke	13.1	8.5	-35.09 %
PMGD PFV Malloco	17.5	5.1	-71.07 %
PMGD PFV Manao	20.1	8.0	-60.06 %
PMGD PFV Mandinga	40.9	28.5	-30.24 %
PMGD PFV Marambio	18.3	7.6	-58.51 %
PMGD PFV Marañon	0.0	11.9	-
PMGD PFV Marchigue II	40.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	18.6	5.0	-73.13 %
PMGD PFV Marin	22.0	6.1	-72.18 %
PMGD PFV María Pinto	19.7	8.4	-57.14 %
PMGD PFV Meco Chillan	44.6	52.1	+16.70 %
PMGD PFV Meli	55.9	16.4	-70.72 %
PMGD PFV Membrillo	17.9	3.9	-78.39 %
PMGD PFV Mercurio Sur	23.1	14.9	-35.48 %
PMGD PFV Milán A	16.6	6.1	-63.52 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	4.7	8.9	+88.51 %
PMGD PFV Mostazal	29.5	12.0	-59.22 %
PMGD PFV Moya	75.5	75.8	+0.39 %
PMGD PFV Mutupín	51.1	74.3	+45.40 %
PMGD PFV Nahuén	19.4	26.3	+35.60 %
PMGD PFV Nan	47.4	13.8	-70.79 %
PMGD PFV Nazarino Verano	20.0	7.8	-61.25 %
PMGD PFV Newentun	36.0	12.0	-66.71 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	32.5	32.1	-1.10 %
PMGD HP MSA-I	0.0	9.7	-
PMGD HP Maisán	7.9	7.8	-0.43 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	77.3	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	0.5	-
PMGD HP Melo	22.1	42.6	+92.85 %
PMGD HP Molinera Villarrica	5.7	7.1	+24.58 %
PMGD HP Muchi	5.4	5.1	-5.92 %
PMGD HP Munilque	0.0	8.8	-
PMGD HP Munilque II	0.0	10.0	+59253.99 %
PMGD HP Palmar	0.0	0.0	-
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	5.7	5.0	-12.23 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	5.4	12.3	+128.43 %
PMGD HP Purísima	10.0	9.8	-1.95 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	14.4	13.7	-4.68 %
PMGD HP Roblería	49.4	31.7	-35.81 %
PMGD HP Río Mulchén	28.8	25.9	-9.90 %
PMGD HP Río Trueno	57.3	51.9	-9.48 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	11.3	-
PMGD HP Santa Isabel	15.6	16.0	+2.81 %
PMGD HP Santa Rosa	11.6	12.0	+3.47 %
PMGD HP Sauce Andes	10.1	10.9	+7.52 %
PMGD HP Trailelfú	12.4	10.9	-11.52 %
PMGD HP Tranquil	37.1	35.8	-3.64 %
PMGD HP Truful Truful	16.8	18.8	+11.38 %
PMGD PE El Arrebol	66.1	78.6	+18.88 %
PMGD PE El Nogal	46.7	31.1	-33.52 %
PMGD PE Huajache	62.0	67.5	+8.87 %
PMGD PE Las Peñas	70.3	106.8	+51.87 %
PMGD PE Lebu III	46.2	14.3	-69.03 %
PMGD PE Raki	84.6	86.2	+1.94 %
PMGD PE Ucuquer	0.3	0.9	+254.22 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	36.6	42.8	+16.95 %
PMGD PFV Alcaldesa	45.7	52.5	+14.80 %
PMGD PFV Alcon Solar	73.8	21.0	-71.52 %
PMGD PFV Alhué	28.3	10.6	-62.76 %
PMGD PFV Alicahue	5.7	7.4	+29.45 %
PMGD PFV Alto Solar	5.4	1.3	-75.85 %
PMGD PFV Altos de Til Til	2.5	3.3	+33.60 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	20.5	20.5	+0.14 %
PMGD PFV Amparo del Sol	20.2	16.9	-16.18 %
PMGD PFV Anakena	56.8	41.6	-26.67 %
PMGD PFV Antonia	18.2	5.4	-70.67 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Arica	-	41.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Nihue	21.7	7.2	-66.65 %
PMGD PFV Norte Chico	3.7	6.2	+67.71 %
PMGD PFV Ocoa	15.0	8.7	-42.29 %
PMGD PFV Olivia	22.5	22.5	-
PMGD PFV Olivier	16.7	15.3	-7.85 %
PMGD PFV Olivillo	60.2	35.6	-40.93 %
PMGD PFV Orion	20.6	22.3	+8.65 %
PMGD PFV Ovalle Norte	65.0	50.4	-22.51 %
PMGD PFV Ovejería	32.1	18.1	-43.61 %
PMGD PFV PAS1	46.5	70.3	+51.10 %
PMGD PFV PSF El Peral	0.0	0.0	-
PMGD PFV PSF Horizonte	29.8	9.5	-68.08 %
PMGD PFV Pachira	0.0	66.1	-
PMGD PFV Paine	91.6	88.0	-3.94 %
PMGD PFV Palto Sunlight	48.1	13.1	-72.75 %
PMGD PFV Pama	0.0	5.7	-
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	40.4	22.2	-44.91 %
PMGD PFV Panquehue II	22.5	11.4	-49.54 %
PMGD PFV Paraguay	22.1	30.5	+38.17 %
PMGD PFV Paranal	2.3	20.7	+782.74 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	20.7	22.4	+8.28 %
PMGD PFV Parque Curicura	38.1	22.6	-40.72 %
PMGD PFV Parque El Olivar	64.1	84.4	+31.69 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	37.2	33.9	-8.81 %
PMGD PFV Parque La Colonia	69.8	26.0	-62.82 %
PMGD PFV Parque La Travesía	11.1	10.0	-10.16 %
PMGD PFV Parque Nancagua	42.8	15.7	-63.24 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	68.0	77.5	+13.96 %
PMGD PFV Parque San Javier	39.6	34.7	-12.28 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	36.7	50.9	+38.81 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	46.2	19.5	-57.83 %
PMGD PFV Pastrán	55.8	41.3	-25.98 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	54.0	18.6	-65.64 %
PMGD PFV Pedreros	4.6	6.9	+50.83 %
PMGD PFV Pegasus	20.9	22.6	+8.22 %
PMGD PFV Pellin	-	0.0	-
PMGD PFV Pelumpen	0.0	3.9	+230140.29 %
PMGD PFV Penaflor	65.3	18.4	-71.76 %
PMGD PFV Pencahue Este	16.8	13.7	-18.08 %
PMGD PFV Pepa	18.0	16.8	-6.44 %
PMGD PFV Pequen	19.5	7.2	-63.04 %
PMGD PFV Peralillo	7.5	4.8	-36.00 %
PMGD PFV Pica	2.3	2.3	-3.13 %
PMGD PFV Pichon	-	9.7	-
PMGD PFV Picunche	57.7	19.3	-66.51 %
PMGD PFV Piduco	17.3	12.9	-25.68 %
PMGD PFV Pilpilen	5.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Piquero	72.6	42.5	-41.43 %
PMGD PFV Pirque	4.1	5.0	+22.18 %
PMGD PFV Pitotoy	19.3	6.2	-68.04 %
PMGD PFV Pitra	20.6	11.4	-44.60 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	18.7	4.3	-76.86 %
PMGD PFV Armazones	5.8	46.0	+687.88 %
PMGD PFV Aromo del Verano	19.1	6.6	-65.62 %
PMGD PFV Astillas	92.9	67.5	-27.32 %
PMGD PFV Avel Solar	62.2	70.8	+13.77 %
PMGD PFV Aviles	49.7	19.8	-60.16 %
PMGD PFV Ayla	68.6	20.7	-69.77 %
PMGD PFV Bellavista	11.7	7.4	-37.12 %
PMGD PFV Bellavista	47.4	36.5	-23.05 %
PMGD PFV Berrueco	62.1	9.5	-84.77 %
PMGD PFV Bulnes Barones	20.3	23.9	+18.04 %
PMGD PFV Bérghamo	19.5	6.4	-67.08 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	73.1	21.5	-70.53 %
PMGD PFV Cabilsol	8.7	4.8	-44.29 %
PMGD PFV Cabrero	31.3	71.0	+126.46 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	83.3	81.2	-2.50 %
PMGD PFV Caimi	0.1	0.6	+447.53 %
PMGD PFV Calama	91.5	91.0	-0.53 %
PMGD PFV Calle Larga	4.4	5.6	+27.27 %
PMGD PFV Candelaria Solar	21.0	5.8	-72.49 %
PMGD PFV Canelillo	21.0	10.0	-52.54 %
PMGD PFV Canesa	5.2	11.6	+122.38 %
PMGD PFV Cantera	12.5	8.1	-34.78 %
PMGD PFV Cantillana	55.8	26.0	-53.37 %
PMGD PFV Caracoles	0.0	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	48.2	14.5	-69.94 %
PMGD PFV Casuto	4.2	5.0	+18.29 %
PMGD PFV Catemu	3.1	4.8	+55.13 %
PMGD PFV Catán	10.4	5.3	-49.14 %
PMGD PFV Cauquenes	19.4	7.8	-59.75 %
PMGD PFV Chacabuco	16.3	22.7	+39.48 %
PMGD PFV Chalinga	24.0	6.4	-73.46 %
PMGD PFV Champa	53.5	24.8	-53.59 %
PMGD PFV Chancon	8.5	4.0	-53.41 %
PMGD PFV Chilener	-	1.3	-
PMGD PFV Chimbarongo	59.9	2.1	-96.57 %
PMGD PFV Chuchifí	9.8	7.3	-26.18 %
PMGD PFV Cipres	48.5	19.3	-60.19 %
PMGD PFV Citrino	4.7	4.4	-5.40 %
PMGD PFV Ckilir	92.9	87.9	-5.34 %
PMGD PFV Clementina	46.4	15.2	-67.27 %
PMGD PFV Cocharcas	18.2	20.6	+13.10 %
PMGD PFV Cocinillas	21.4	8.6	-59.89 %
PMGD PFV Coinco	-	0.4	-
PMGD PFV Colchagua	19.3	6.1	-68.44 %
PMGD PFV Colina	56.7	20.4	-64.02 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	16.5	6.0	-63.56 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	18.2	5.3	-70.95 %
PMGD PFV Condor Petorca	10.3	6.1	-40.15 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Placilla	0.0	16.3	-
PMGD PFV Playerito	20.0	25.7	+28.48 %
PMGD PFV Playero	19.7	25.3	+28.55 %
PMGD PFV Playeron	21.1	26.9	+27.07 %
PMGD PFV Plomo Verano	9.6	4.9	-48.95 %
PMGD PFV Población	5.6	5.1	-9.64 %
PMGD PFV Portezuelo	13.6	4.8	-64.82 %
PMGD PFV Pretty Field	17.1	12.5	-26.52 %
PMGD PFV Puangue	27.1	13.6	-49.64 %
PMGD PFV Pueblo Seco	-	77.3	-
PMGD PFV Puelche	17.7	25.3	+42.69 %
PMGD PFV Puente Solar	17.4	4.9	-71.75 %
PMGD PFV Pullalli	5.1	4.1	-19.82 %
PMGD PFV Punta Baja	15.2	6.9	-54.85 %
PMGD PFV Queltehue	18.0	5.9	-67.46 %
PMGD PFV Quemados	45.2	12.9	-71.50 %
PMGD PFV Quetena	86.9	72.2	-16.96 %
PMGD PFV Quillay	19.6	7.2	-63.41 %
PMGD PFV Quinantu	30.8	43.7	+41.80 %
PMGD PFV Quinta	6.8	6.2	-8.90 %
PMGD PFV RDCL SAN	58.0	18.2	-68.56 %
PMGD PFV REN	14.3	14.3	+0.03 %
PMGD PFV RLA	4.8	6.5	+36.26 %
PMGD PFV Ranguil	18.1	5.2	-71.53 %
PMGD PFV Ratulemus	19.2	23.9	+24.37 %
PMGD PFV Rauquen	33.6	20.8	-37.92 %
PMGD PFV Recoleta	60.4	60.4	-
PMGD PFV Rengo	-	0.0	-
PMGD PFV Rexner	17.9	4.9	-72.87 %
PMGD PFV Rimini	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rinconada	55.5	14.8	-73.30 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	75.5	22.1	-70.70 %
PMGD PFV Rinconada Norte	22.8	6.1	-73.19 %
PMGD PFV Rodeo	16.9	5.8	-65.73 %
PMGD PFV Romeria	53.3	23.0	-56.76 %
PMGD PFV Rosario	9.0	7.1	-20.76 %
PMGD PFV Rovián	12.2	7.8	-36.39 %
PMGD PFV Río Peuco	13.6	4.9	-63.71 %
PMGD PFV SDSI	18.0	25.2	+39.59 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	19.3	5.3	-72.44 %
PMGD PFV Salerno Solar	21.5	8.1	-62.47 %
PMGD PFV Samo Bajo	16.4	12.2	-25.66 %
PMGD PFV San Antonio	54.9	18.4	-66.55 %
PMGD PFV San Camilo	19.8	9.4	-52.39 %
PMGD PFV San Carlos	19.1	18.0	-5.96 %
PMGD PFV San Emilio I	16.9	7.3	-57.07 %
PMGD PFV San Francisco	11.5	6.2	-46.51 %
PMGD PFV San Isidro	4.0	4.2	+4.31 %
PMGD PFV San José II	24.3	25.7	+5.53 %
PMGD PFV San Pedro	10.3	7.9	-23.11 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	6.5	0.0	-100.00 %	PMGD PFV San Ramiro	19.9	23.5	+17.97 %
PMGD PFV Cortijo	69.3	61.9	-10.66 %	PMGD PFV Santa Adriana	5.0	5.6	+11.72 %
PMGD PFV Covadonga	89.1	89.9	+0.97 %	PMGD PFV Santa Amelia	22.6	6.4	-71.83 %
PMGD PFV Coyunche	17.9	17.9	+0.01 %	PMGD PFV Santa Carolina	17.7	4.2	-76.48 %
PMGD PFV Crucero	6.7	5.4	-19.10 %	PMGD PFV Santa Cecilia	16.4	8.9	-45.55 %
PMGD PFV Cruz	22.9	6.6	-71.03 %	PMGD PFV Santa Clara	18.9	14.4	-24.03 %
PMGD PFV Curacavi	20.5	7.9	-61.64 %	PMGD PFV Santa Cruz	63.4	17.3	-72.65 %
PMGD PFV Cuz Cuz	10.3	9.4	-8.18 %	PMGD PFV Santa Elizabeth	53.8	14.9	-72.25 %
PMGD PFV Dadinco	15.2	24.0	+57.74 %	PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Darlin	14.4	18.5	+28.67 %	PMGD PFV Santa Ester	20.6	12.6	-38.97 %
PMGD PFV Diego de Almagro	82.8	82.9	+0.20 %	PMGD PFV Santa Francisca	41.3	39.5	-4.46 %
PMGD PFV Don Andrónico	18.9	6.0	-68.02 %	PMGD PFV Santa Inés	21.0	7.0	-66.78 %
PMGD PFV Don Enrique	56.5	33.1	-41.45 %	PMGD PFV Santa Julia	8.7	7.2	-17.47 %
PMGD PFV Don Eugenio	6.8	2.7	-61.20 %	PMGD PFV Santa Laura	10.6	7.0	-33.68 %
PMGD PFV Don Jorge	24.0	6.7	-72.02 %	PMGD PFV Santa Lucía	-	47.4	-
PMGD PFV Don Mariano	17.0	4.5	-73.31 %	PMGD PFV Santa Luisa	19.3	19.6	+1.78 %
PMGD PFV Don Martín	18.7	17.2	-8.22 %	PMGD PFV Santa Margarita	19.7	5.9	-70.14 %
PMGD PFV Don Matías	-	2.3	-	PMGD PFV Santa Rita	16.6	18.9	+13.92 %
PMGD PFV Don Rodrigo	33.8	24.1	-28.61 %	PMGD PFV Santuario	13.6	5.8	-57.45 %
PMGD PFV Doña Igna	16.8	16.6	-1.05 %	PMGD PFV Saturno Norte	32.8	16.5	-49.54 %
PMGD PFV Doñihue	12.0	12.8	+6.34 %	PMGD PFV Siete Colores	45.0	44.9	-0.24 %
PMGD PFV Duquenco Solar	66.2	90.1	+36.06 %	PMGD PFV Sol de Septiembre	44.7	16.6	-62.82 %
PMGD PFV Eclipse	19.7	22.2	+12.84 %	PMGD PFV Sol del Norte	18.3	19.5	+6.52 %
PMGD PFV El Boco	9.9	19.7	+98.92 %	PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Castaño	49.6	11.5	-76.93 %	PMGD PFV Sunhunter	68.7	57.6	-16.06 %
PMGD PFV El Cernicalo	10.1	13.5	+34.05 %	PMGD PFV Talca	58.3	33.8	-42.09 %
PMGD PFV El Cernicalo II	10.1	12.5	+24.27 %	PMGD PFV Talhuén	21.0	17.6	-16.01 %
PMGD PFV El Chercan	0.0	25.8	-	PMGD PFV Tallado	62.2	54.7	-12.12 %
PMGD PFV El Chincol	17.4	26.4	+51.55 %	PMGD PFV Tamarugo	24.0	21.6	-9.99 %
PMGD PFV El Chucao	19.3	21.6	+11.96 %	PMGD PFV Tambo Real	18.1	16.3	-10.00 %
PMGD PFV El Cóndor	5.5	1.3	-77.07 %	PMGD PFV Taranto	67.9	39.3	-42.18 %
PMGD PFV El Divisadero	11.7	15.4	+31.20 %	PMGD PFV Techos de Altamira	0.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Estero	14.6	4.4	-69.59 %	PMGD PFV Tierra	41.0	36.0	-12.14 %
PMGD PFV El Flamenco	59.0	49.7	-15.79 %	PMGD PFV Tjeral	-	0.0	-
PMGD PFV El Gaviotín	88.6	56.6	-36.07 %	PMGD PFV Til Til	11.3	5.7	-49.55 %
PMGD PFV El Huaso	17.7	6.2	-65.13 %	PMGD PFV Torino	48.9	10.8	-77.92 %
PMGD PFV El Ingenio	11.0	11.5	+4.50 %	PMGD PFV Tortolas del Verano	19.5	5.0	-74.31 %
PMGD PFV El Laurel	46.4	18.7	-59.73 %	PMGD PFV Trebal	15.6	5.0	-67.80 %
PMGD PFV El Litre	67.7	19.0	-71.96 %	PMGD PFV Trebo	21.4	7.9	-63.17 %
PMGD PFV El Monte	20.1	6.9	-65.60 %	PMGD PFV Trica-Dos	8.2	11.5	+40.59 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-	PMGD PFV Tricahue II	17.2	10.9	-36.44 %
PMGD PFV El Picurio	17.4	6.1	-65.08 %	PMGD PFV Trinidad	21.1	4.8	-77.40 %
PMGD PFV El Pilpen	15.0	10.1	-32.73 %	PMGD PFV Tucuquere	4.6	7.2	+56.27 %
PMGD PFV El Píto	19.2	21.7	+12.92 %	PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.2	0.1	-74.86 %
PMGD PFV El Piuquen	20.7	25.2	+21.51 %	PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Queltehue	6.1	10.1	+66.36 %	PMGD PFV UTFSM Viña	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Quemado	5.8	9.4	+62.30 %	PMGD PFV Valle Este II	82.3	62.9	-23.66 %
PMGD PFV El Queule	12.2	11.6	-5.05 %	PMGD PFV Valle Oeste II	77.5	60.1	-22.45 %
PMGD PFV El Rayador	-	46.5	-	PMGD PFV Valle de la Luna II	4.0	5.5	+38.01 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ventisquero	-	12.7	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	19.8	22.7	+14.40 %	PMGD PFV Venturada	45.1	70.4	+56.03 %
PMGD PFV El Roble	76.9	22.9	-70.18 %	PMGD PFV Vicente	14.7	4.8	-67.12 %
PMGD PFV El Romeral	52.8	14.0	-73.41 %	PMGD PFV Victoria	59.4	76.2	+28.32 %
PMGD PFV El Salitral	24.9	9.5	-61.98 %	PMGD PFV Villa Alegre	41.2	41.7	+1.22 %
PMGD PFV El Sauce	26.4	7.6	-71.33 %	PMGD PFV Villa Cruz	9.8	18.9	+92.87 %
PMGD PFV El Sharon	19.2	6.2	-67.79 %	PMGD PFV Villa Moscoso	19.6	7.9	-59.65 %
PMGD PFV El Tiuque	6.8	6.3	-7.91 %	PMGD PFV Villa Prat	8.4	3.9	-53.04 %
PMGD PFV El Trigal	70.2	42.0	-40.10 %	PMGD PFV Villa Seca	0.0	10.3	-
PMGD PFV El Zorzal	18.6	7.6	-59.13 %	PMGD PFV Villa Solar	17.2	7.1	-58.72 %
PMGD PFV Encino	14.7	3.4	-76.60 %	PMGD PFV Violeta	43.4	11.8	-72.78 %
PMGD PFV Encon	12.4	16.7	+34.60 %	PMGD PFV Vituco 2B	18.9	4.5	-76.08 %
PMGD PFV Erinome	16.4	13.1	-20.26 %	PMGD PFV Yahutela	43.6	43.1	-1.01 %
PMGD PFV Escorial del Verano	20.5	6.2	-69.79 %	PMGD PFV Ñihue	3.6	1.9	-47.51 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ñiquén	17.2	21.7	+26.11 %
PMGD PFV Esperanza	0.8	0.0	-100.00 %	PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD PFV Faramalla	22.6	11.1	-50.87 %	PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD PFV Fardela Negra	20.2	11.5	-42.96 %	PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD PFV Filomena	18.5	4.5	-75.54 %	PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD PFV Florencia Solar	74.2	23.9	-67.75 %	PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD PFV Foster	19.8	5.0	-74.84 %	PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-	PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD PFV Francisco	5.5	5.6	+2.15 %	PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD PFV Fulgor	8.7	8.7	-0.12 %	PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Lemu	34.0	36.3	+6.72 %	PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD PFV GR Peumo	62.9	26.6	-57.74 %	PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Pitao	20.9	19.9	-4.59 %	PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD PFV GR Rauli	63.5	28.5	-55.08 %	PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD PFV GR Santa Rosa	63.2	18.9	-70.13 %	PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	17.5	4.7	-73.41 %	PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD PFV Gabriela	86.3	94.2	+9.22 %	PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD PFV Girasoles	17.5	6.2	-64.65 %	PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD PFV Granada	38.5	77.3	+100.71 %	PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD PFV Granate	71.2	57.2	-19.65 %	PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalaio	5.5	6.3	+14.91 %	PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalupe	43.5	9.8	-77.43 %	PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD PFV Guanaco Solar	62.6	17.1	-72.66 %	PMGD TER Coelemu	-	42.0	-
PMGD PFV Guarana	11.7	6.5	-44.59 %	PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	18.1	7.4	-58.95 %	PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD PFV Homero	4.9	6.2	+26.10 %	PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD PFV Hormiga	8.3	3.8	-53.93 %	PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD PFV Hornitos	1.1	0.6	-43.85 %	PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD PFV Huape	11.3	21.7	+92.39 %	PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD PFV Huaquelon	68.6	44.6	-34.95 %	PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-	PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	18.3	6.9	-62.31 %	PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD PFV Illapel 5X	6.7	8.0	+20.13 %	PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD PFV Independencia	19.3	5.6	-71.11 %	PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD PFV Itahue Solar	22.7	15.1	-33.63 %	PMGD TER Doña Javiera	-	0.0	-
PMGD PFV Jahuel	28.2	10.3	-63.29 %	PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-	PMGD TER El Campesino	-	0.3	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Jaururo	4.6	4.7	+1.39 %
PMGD PFV Javiera Carrera	66.2	21.4	-67.65 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	9.6	2.6	-72.97 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	4.6	5.0	+8.67 %
PMGD PFV La Acacia	13.6	10.4	-23.70 %
PMGD PFV La Blanquina	58.2	13.7	-76.46 %
PMGD PFV La Chapeana	9.6	10.5	+9.97 %
PMGD PFV La Chimba Bis	16.4	11.8	-28.11 %
PMGD PFV La Esperanza II	40.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	11.2	11.9	+5.87 %
PMGD PFV La Foresta	18.2	4.6	-74.41 %
PMGD PFV La Frontera	21.7	9.3	-57.03 %
PMGD PFV La Gamboina	37.9	10.3	-72.82 %
PMGD PFV La Lajuela	13.4	13.0	-3.00 %
PMGD PFV La Ligua	5.1	5.1	+0.27 %
PMGD PFV La Manga	15.8	4.7	-70.52 %
PMGD PFV La Muralla	16.7	6.0	-64.13 %
PMGD PFV La Palma Solar	64.7	68.3	+5.63 %
PMGD PFV La Victoria	59.8	67.6	+12.95 %
PMGD PFV Lagunilla	10.1	10.2	+1.23 %
PMGD PFV Las Arboledas	-	13.5	-
PMGD PFV Las Cabras	18.4	4.8	-73.74 %
PMGD PFV Las Cachañas	54.7	16.1	-70.61 %
PMGD PFV Las Catitas	47.6	20.2	-57.53 %
PMGD PFV Las Chacras	5.1	5.3	+4.30 %
PMGD PFV Las Codornices	15.0	26.6	+77.34 %
PMGD PFV Las Lechuzas	14.9	23.6	+58.41 %
PMGD PFV Las Majadas	73.8	44.6	-39.49 %
PMGD PFV Las Mercedes	14.8	3.5	-76.11 %
PMGD PFV Las Mollacas	9.6	3.4	-64.91 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	20.1	8.7	-56.56 %
PMGD PFV Las Palomas	23.3	25.6	+10.00 %
PMGD PFV Las Perdices	8.3	10.3	+23.50 %
PMGD PFV Las Rojas	19.8	12.4	-37.26 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	57.9	24.3	-57.99 %
PMGD PFV Las Terrazas	24.4	6.8	-72.05 %
PMGD PFV Las Torcazas	20.1	5.1	-74.58 %
PMGD PFV Las Tortolas	10.0	17.4	+74.66 %
PMGD PFV Las Turcas	5.1	9.7	+90.93 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	0.0	18.9	-
PMGD PFV Lingue	21.0	11.3	-46.18 %
PMGD PFV Lipangue	4.9	7.9	+60.20 %
PMGD PFV Liquidambar	51.1	13.3	-73.95 %
PMGD PFV Lirio del Campo	19.9	7.9	-60.32 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	77.5	33.3	-57.06 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	35.5	35.8	+0.80 %
PMGD PFV Llay Llay	71.8	25.1	-65.02 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardín	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	61.8	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	53.4	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	9.1	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	0.4	0.5	+11.95 %
PMGD PFV Lo Chacón	20.0	7.1	-64.81 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	2.4	-
PMGD PFV Lo Miranda	9.5	9.9	+4.11 %
PMGD PFV Lo Sierra	18.2	6.6	-63.96 %
PMGD PFV Lockma	91.0	86.9	-4.59 %
PMGD PFV Loica	17.8	18.5	+4.13 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	7.8	5.8	-25.34 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	5.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	12669.9	9977.7	-21.25 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo
DF:Desconexión Forzada
ERE:Estado de Reserva Estratégica
FE:Falla Externa

LF:Limitación Forzada
MM:Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO:Restricción Operativa
SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Pangué	Mayor generación real por control Cota.
PFV Diego de Almagro Sur	Mayor generación real por costo marginal.
PFV Guanchoi	Mayor generación real por costo marginal.
TER San Isidro I Gas Arg	GNP por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ \text{y} \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Guacolda 1	0.0	Indisponible. Causa Informada: Revisión de sensor de vibración de la turbina, según SDCF 2023088966.
TER San Isidro II Gas Arg	0.0	Indisponible por falla en la partida. Causa informada: Falla en válvula piloto de gas TG, según IF 2023004101.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE San Gabriel	89.0	Limitada a 162 MW. Causa informada: Apertura de interruptor 52-4 (52E3) por causas que se investigan, según IL 2023001625.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Atacama Solar II	77.0	Limitada a 131 MW. Causa informada: Desconexión forzada del interruptor 52E13 afectando el circuito 7, según IL 2023001605.
PFV Santa Isabel	71.0	Limitada a 120 MW. Causa informada: En proceso de normalización, posterior a evento de falla en transformador principal, según IL 2023001581.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	98.0	Limitada a 151 MW, según IL 2023000939.
TER Guacolda 2	94.0	Limitada en 146 MW, según IL 2023000905.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HP Alfalfa	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 1 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Ralco	100.0	C. Ralco limitada a prestar CPF-CSF y a retirarse. Causa informada: Debido a manifestaciones presentes en el acceso a la central, que impiden el ingreso de personal de operación y mantenimiento, como medida preventiva de seguridad operativa, solicitamos operar la central sin participación de SSCC (sin CPF y sin AGC). Se solicita que las unidades no se detengan, ya que esto afecta los sistemas de regulación y podrían producirse fallas al momento de la detención. Es posible que no se logre llegar a un acuerdo en un periodo corto de tiempo. Ante aumentos relevantes de la cota, podríamos solicitar aumentar la generación de las unidades por sobre el gasto afluente, según IL 2023001620.
TER Norgener-NTO1	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NTO2	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka y PE La Cabaña continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 103.92 m.s.n.m. Gasto 97 MWh.
00:23	Enel Generación	C. San Isidro 1 cancelada limitación, según IL 2023001624.
00:23	Transec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 abierta por regulación de tensión.
07:24	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.
07:24	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 abierto.
08:37	RNE	C. PE San Gabriel limitada a 162 MW. Causa informada: Apertura de interruptor 52-4 (52E3) de ST San Gabriel por causas que se investigan, según IL 2023001625.
09:05	Enel Green Power	C. PFV La Silla sale de servicio en forma intempestiva con 1.5 MW. Causa informada: Falla externa, según IF 202304105.
09:05	Transec	Línea de 110 kV Maitencillo - Las Compañías interrupción forzada por protecciones y se pierden 7 MW de las SS/EE Algarrobo, Dos Amigos, Pajonales, Incahuasi y Romeral. Causa informada: Corte de pretel en estructura N°193 en el tramo Incahuasi - Romeral coincidente con lavado de aislación programado, según IF 2023004117 y 2023004118.
10:28	Enel Generación	C. Sauzal con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Búsqueda de persona caída al canal por orden judicial, según SDCF 2023095537.
10:55	Transec	Línea de 110 kV Maitencillo - Las Compañías con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Atención falla por corte de bretel en estructura N°193, según SDCF 2023095519 - 2023095520 - 2023095521 - 2023095522.
11:35	Transec	Línea de 66 kV Linares - Chacahuín interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004120 - 2023004119. CDC solicita normalizar inmediatamente.
11:35	Río Colorado	C. Embalse Ancoa U-1 y U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 16 MW. Causa informada: Falla en la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
11:59	Río Colorado	C. Embalse Ancoa U-1 disponible y en servicio.
12:02	Río Colorado	C. Embalse Ancoa U-2 disponible y en servicio.
13:09	Transec	Línea de 110 kV Maitencillo - Las Compañías cerrada y normalizados los consumos de SS/EE Algarrobo, Dos Amigos, Pajonales, Incahuasi y Romeral, según IF 2023004117 y 2023004118.
13:09	Transec	Línea de 110 kV Maitencillo - Las Compañías cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023095519 - 2023095520 - 2023095521 - 2023095522.
13:11	On Group	C. Cerro Colorado sale de servicio en forma intempestiva con 9 MW. Causa informada: Falla en línea de 110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado, según IF 2023004127.
13:45	Enor Chile	C. PFV Santa Isabel sale del servicio en forma intempestiva con 96 MW, según IF 2023004128.
14:05	Enel Green Power	C. PFV La Silla disponible y en servicio, según IF 202304105.
14:14	On Group	C. Cerro Colorado disponible y en servicio, según IF 2023004127.
15:41	Transec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta para regular tensión.
16:07	Enel Generación	C. Sauzal cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023095537.
16:38	AES Andes	C. Nueva Ventanas finaliza mantenimiento mayor, según SD 2023083985.
16:56	Enel Generación	C. Cipreses U-2 indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida, según IF 2023004123.
17:33	Enor Chile	C. PFV Santa Isabel disponible y en servicio, según IF 2023004128.

Hora	Centro de Control	Observación
18:14	Enel Generación	C. Cipreses U-2 disponible y en servicio, según IF 2023004123.
18:15	Enor Chile	C. PFV Santa Isabel disponible y en servicio.
19:17	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 cerrada.
19:39	CGE	S/E Vicuña transformador N°1 de 110/23 kV interrupción forzada por protecciones se pierden 5.2 MW de consumos. Causa informada: Ave electrocutada en pararrayos de media tensión, según IF 2023004125.
20:06	Acciona	C. PFV Malgarida y Almeyda con informe de limitación. Causa informada: No fue posible consignar potencia reactiva para absorción en horario nocturno (con P = 0 MW), según IL 2023001628 - 2023001629 respectivamente.
20:26	Enel Generación	C. San Isidro 1 limitada en 310 MW. Causa Informada: Altas emisiones de NOx, según IL 2023001630.
20:30	CGE	S/E Vicuña recupera el 80% de sus consumos por red de media tensión.
21:20	CGE	S/E Vicuña TR 110/23 kV cerrado y recupera el 100% de sus consumos.
21:36	CGE	Línea de 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004129.
23:08	CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.
23:08	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.
23:38	Enel Generación	C. San Isidro 1 cancelada limitación, según IL 2023001630.
23:41	RNE	C. Guacolda U-1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023088966. Continúa limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631 y cancelada IL 2023000939.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -362.3 [MW]
11:32	CGE	CDC solicita reducir 21 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
11:32	Chilquinta	CDC solicita reducir 6 MW inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
11:45	CGE	CDC solicita reducir 16 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
15:45	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 26.3 [MW/m]
15:55	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -27 [MW/m]
18:51	CGE	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Chacahuín y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
18:51	Chilquinta	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Panimávida y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 615.4 [MW]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
14:47	Transec	Transec	S/E Charrúa 89J4 - 3.

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Cardones	C. Colmito datos scada.	08/07/2023	19:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
Scotta	C. Picoiquén datos scada.	21/08/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Rio Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		