

INFORME DIARIO

Lunes 23 de Octubre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Renaico	100.4	132.5	+31.98 %	PMG
BESS Angamos	-	5.7	GNP		PMG HP Río Huasco	22.4	24.5	+9.40 %	PMG
BESS Arica	2.0	1.9	-6.17 %		PMG HP San Clemente	5.6	89.4	+1496.43 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG PE La Esperanza	47.3	20.4	-56.92 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	31.3	GNP		PMG PFV Antay	48.1	62.1	+29.24 %	PMG
BESS Salvador	-	278.8	GNP		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Castilla	18.7	21.5	+14.97 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	1248.0	1286.5	+3.08 %		PMG PFV Chercan	-	44.5	-	PMG
HE Angostura	6041.5	5206.0	-13.83 %		PMG PFV De los Andes	85.2	84.6	-0.68 %	PMG
HE Antuco	4471.4	4122.9	-7.79 %		PMG PFV Del Desierto	56.4	55.8	-0.99 %	PMG
HE Canutillar	2707.1	2642.0	-2.41 %		PMG PFV Loma Los Colorados	5.5	2.9	-47.27 %	PMG, P
HE Cipreses	1023.9	1099.5	+7.38 %		PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
HE Colbún	8886.5	8750.0	-1.54 %		PMG PFV Machicura	63.5	44.3	-30.19 %	PMG
HE El Toro	0.0	0.0	GNP	MM	PMG PFV North West	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	1821.9	2027.0	+11.26 %	RO	PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pangué	8314.6	8188.5	-1.52 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	8.3	14.1	+70.38 %	PMG
HE Pehuenche	11695.7	11092.9	-5.15 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.5	1.6	+6.85 %	PMG
HE Pilmaiquén	696.0	783.4	+12.56 %	RO	PMG PFV Puerto Seco	74.7	84.5	+13.09 %	PMG
HE Ralco	14892.2	12343.8	(*) -17.11 %		PMG PFV Quilmo	-	0.0	-	PMG
HE Rapel	1969.4	1705.1	-13.42 %		PMG PFV SDGx01	6.5	6.2	-4.62 %	PMG, DF
HP Abanico	772.9	861.8	+11.50 %		PMG PFV Sol del Norte	75.6	74.1	-2.05 %	PMG
HP Alfalfal	1623.4	1381.7	-14.89 %		PMG PFV Teno Solar	20.5	27.5	+34.13 %	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Ancoa	391.2	375.9	-3.90 %	LF	PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Blanco	583.0	608.9	+4.44 %		PMG TER CMPC Tissue	-	20.8	-	PMG
HP Capullo	144.0	140.8	-2.22 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Carilafquen	312.0	374.9	+20.16 %		PMG TER Celco	91.7	113.3	+23.59 %	PMG
HP Chacabuquito	397.2	445.9	+12.26 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacayes	1977.6	1696.7	-14.20 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Chapiquina	128.5	131.0	+1.95 %		PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	313.8	274.7	-12.47 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Cumbres	216.0	241.6	+11.86 %		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Curillinque	1940.1	1252.0	-35.47 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	240.0	266.4	+10.98 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	236.0	256.4	+8.64 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Florida II	291.1	300.9	+3.36 %		PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	222.0	225.5	+1.58 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Hornitos	380.0	447.0	+17.63 %		PMGD PFV Paillihue	-	0.0	-	
HP Isla	1556.0	1191.5	-23.43 %		TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
HP Itata	144.0	137.6	-4.44 %		TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Juncal	340.0	360.9	+6.15 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	446.0	304.0	-31.84 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	140.0	154.9	+10.65 %	
HP Lircay	480.0	473.8	-1.29 %	
HP Loma Alta	864.4	0.0	-100.00 %	MM
HP Los Hierros	328.0	345.7	+5.40 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF
HP Los Molles	40.2	31.9	-20.83 %	
HP Los Quilos	662.0	756.9	+14.34 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	
HP Malalcahuello	168.0	187.2	+11.42 %	
HP Mampil	403.6	507.3	+25.71 %	
HP Mocho	216.0	234.2	+8.42 %	
HP Palmucho	767.5	765.1	-0.30 %	
HP Peuchen	627.8	664.9	+5.91 %	DF
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	730.6	710.5	-2.75 %	
HP Puntilla	354.5	369.5	+4.23 %	DF
HP Queltehues	372.0	403.3	+8.41 %	DF
HP Quilleco	1492.7	1195.0	-19.94 %	
HP Río Colorado	336.0	363.6	+8.21 %	
HP Río Picoiquén	240.0	237.0	-1.25 %	
HP Rucatayo	743.0	842.5	+13.39 %	
HP Rucue	3589.1	2907.0	-19.01 %	
HP San Andrés	194.5	129.7	-33.31 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1375.0	1076.2	-21.73 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	200.0	0.0	-100.00 %	DF
HP Volcán	151.2	147.3	-2.58 %	
PE Alena	315.6	370.7	+17.49 %	
PE Atacama	1463.8	1222.4	-16.50 %	
PE Aurora	520.4	513.1	-1.39 %	
PE Cabo Leones 1	1361.8	1365.8	+0.30 %	
PE Cabo Leones 2	2439.8	1644.0	-32.62 %	
PE Cabo Leones 3	1692.4	1419.1	-16.15 %	
PE Calama	700.1	509.7	-27.19 %	
PE Campo Lindo	169.8	224.8	+32.38 %	
PE Canela	90.7	119.3	+31.42 %	
PE Canela 2	383.1	447.9	+16.89 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	814.3	1132.9	+39.13 %	
PE Cuel	126.7	112.2	-11.49 %	
PE El Arrayán	973.8	1061.0	+8.96 %	
PE El Maitén	35.4	15.8	-55.44 %	
PE La Cabaña	0.0	587.3	GNP	P
PE La Estrella	128.1	135.0	+5.33 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Angamos-ANG1	4423.7	4052.0	-8.40 %	
TER Angamos-ANG2	4440.8	4015.0	-9.59 %	
TER Antihue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	345.0	62.1	-82.01 %	
TER Arauco MAPA	825.0	243.5	-70.48 %	P
TER Arica-GMAR	11.4	7.6	-33.06 %	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	1424.2	1986.0	+39.45 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CMPC Laja	211.1	340.7	+61.39 %	
TER CMPC Pacífico	0.0	0.0	-	MM
TER CMPC Santa Fe	120.0	156.9	+30.75 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candalaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candalaria 1 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Candalaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candalaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candalaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candalaria 2 Gas Arg	240.0	249.0	+3.75 %	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	126.1	159.3	+26.32 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4099.6	4039.6	-1.46 %	
TER Cochrane-CCH2	4132.3	4047.2	-2.06 %	
TER Cogeneradora Aconcagua	265.3	0.0	-100.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	287.0	1127.0	+292.68 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	167.8	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.7	GNP	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	1.3	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Flor	211.7	174.3	-17.64 %		TER Emelda	0.0	0.0	-	
PE Lebu	64.6	8.0	-87.67 %		TER Energía Pacífico	276.0	365.6	+32.46 %	LF
PE Llanos del Viento	1069.9	1141.2	+6.66 %		TER Escuadrón	0.0	0.0	-	MM, LF
PE Lomas de Duqueco	234.5	264.3	+12.72 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Los Buenos Aires	96.1	113.0	+17.54 %		TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Cururos	599.2	1062.0	+77.24 %		TER Guacolda 1	2224.3	1664.7	-25.16 %	LF
PE Los Olmos	373.3	646.6	+73.21 %	LF	TER Guacolda 2	1123.0	1053.1	-6.23 %	LF
PE Malleco Norte	497.8	540.2	+8.51 %		TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	
PE Malleco Sur	695.0	709.7	+2.11 %		TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Guacolda 5	0.0	0.0	-	
PE Mesamavida	190.0	166.7	-12.28 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Monte Redondo	185.3	294.5	+58.94 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Negrete	177.1	250.8	+41.64 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Puelche Sur	477.5	511.4	+7.08 %		TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	10.3	8.1	-21.49 %	LF	TER IEM	4999.8	4790.8	-4.18 %	
PE Punta Palmeras	290.1	378.7	+30.53 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Sierra	648.2	729.1	+12.48 %		TER Kelar GNL	2080.7	2758.0	+32.55 %	
PE Renaico	426.6	658.0	+54.24 %		TER Kelar Gas Arg	859.0	2769.7	(*) +222.41 %	
PE Renaico II	417.1	1231.2	+195.17 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	
PE San Gabriel	1038.4	1260.0	+21.34 %		TER Laja Energía Verde	107.0	101.0	-5.60 %	
PE San Juan	2244.8	1854.2	-17.40 %		TER Lautaro I	129.0	472.8	+266.53 %	
PE San Matías	-	0.0	-		TER Lautaro II	372.0	0.0	-100.00 %	
PE San Pedro	101.5	14.2	-86.01 %		TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE San Pedro 2	148.8	21.9	-85.28 %		TER Loma Los Colorados II	196.0	244.5	+24.74 %	
PE Sarco	1521.3	1289.4	-15.25 %		TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Sierra Gorda Este	528.6	423.7	-19.84 %	LF	TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	837.7	583.4	-30.36 %		TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	MM
PE Talinay Poniente	645.3	513.5	-20.42 %		TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
PE Taltal	692.6	898.1	+29.67 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Tchamma	890.6	720.2	-19.13 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Tolpan Sur	605.0	766.7	+26.73 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Totoral	207.4	287.8	+38.73 %		TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Ucuquer 2	19.9	0.0	-100.00 %	LF	TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PE Valle de los Vientos	292.9	238.7	-18.48 %		TER Masisa	149.5	153.0	+2.36 %	LF
PFV Almeyda	445.9	440.0	-1.33 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar	159.8	161.2	+0.88 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-A	637.0	560.1	-12.07 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-B	1461.4	829.1	-43.27 %		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-		TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	670.2	1327.6	+98.09 %	LF	TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Azabache	423.3	447.1	+5.62 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Bolero	910.0	977.5	+7.41 %		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	3248.3	2893.9	-10.91 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	740.8	653.0	-11.85 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Carrera Pinto	979.3	586.4	-40.13 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Cerro Dominador	378.7	747.2	+97.30 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Chañares	93.4	255.8	+173.92 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Conejo	362.7	840.4	+131.74 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Coya	1101.4	1321.0	+19.94 %		TER Nehuenco II Gas Arg	6750.9	6856.0	+1.56 %	
PFV Diego de Almagro	63.8	195.5	+206.24 %		TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro Sur	1427.6	1791.5	+25.49 %		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	2051.4	1361.1	-33.65 %		TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG	TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	152.2	100.4	-34.04 %		TER Norgener-NT01	2309.6	1962.6	-15.02 %	RO
PFV El Aguila	3.4	14.6	+329.41 %		TER Norgener-NT02	2156.6	2235.2	+3.64 %	RO
PFV El Manzano	-	491.5	GNP	P	TER Nueva Aldea	1147.1	949.9	-17.19 %	
PFV El Pelicano	419.5	883.1	+110.52 %		TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV El Romero	1203.3	1313.5	+9.16 %		TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Elena	18.1	41.8	+130.39 %	P	TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1090.0	2051.7	+88.22 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	389.4	874.5	+124.56 %		TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Guanchoi	854.2	2965.8	(*) +247.21 %		TER Nueva Renca Gas Arg	4340.2	0.0	(*) -100.00 %	DF
PFV Huatacondo	356.0	411.8	+15.69 %		TER Nueva Ventanas	3469.6	2972.0	-14.34 %	LF
PFV Jama	181.0	363.0	+100.53 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV Javiera	288.8	411.2	+42.38 %		TER PAS Mejillones	408.0	513.6	+25.88 %	
PFV La Cruz Solar	354.8	455.6	+28.41 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	99.1	86.9	-12.39 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	699.6	715.3	+2.24 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	12.6	16.2	+28.89 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	207.7	393.1	+89.26 %	LF	TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	44.1	116.2	+163.49 %		TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	99.0	GNP	
PFV Las Salinas	267.1	0.0	-100.00 %	P	TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	479.4	754.2	+57.33 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Los Loros	312.7	223.0	-28.69 %		TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	102.0	GNP	
PFV Los Tilos	0.3	14.9	+5617.55 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV Luz del Norte	1057.2	808.5	-23.52 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Margarida	1827.4	1827.5	+0.00 %		TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV María Elena	125.7	476.1	+278.83 %		TER San Isidro I Gas Arg	0.0	3559.6	(*)GNP	
PFV Meseta de los Andes	1173.3	0.0	(*) -100.00 %	P	TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	433.9	700.1	+61.36 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	13.0	50.0	+284.62 %		TER San Isidro II Gas Arg	0.0	4.7	GNP	DF
PFV Pampa Solar Norte	206.9	511.6	+147.28 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	1046.4	746.2	-28.69 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar II	37.3	55.3	+48.35 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	76.1	113.2	+48.81 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	608.0	547.7	-9.93 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1495.2	1105.0	-26.09 %		TER Santa Fe	782.4	931.4	+19.04 %	
PFV Salvador	313.2	138.5	-55.79 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV San Andres	184.1	203.8	+10.68 %	LF	TER Santa Marta	199.3	97.4	-51.13 %	
PFV San Pedro	912.3	686.8	-24.71 %		TER Santa María	0.0	0.0	-	
PFV Santa Isabel	816.8	130.1	-84.07 %	LF	TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Santiago	584.1	414.4	-29.06 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	166.0	GNP	
PFV Sol de Lila	1487.7	1394.0	-6.30 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	461.9	645.7	+39.79 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	1075.4	2161.1	+100.95 %		TER Taltal 2 GNL	0.0	127.0	GNP	
PFV Tamaya Solar	1098.2	902.4	-17.83 %		TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Uribe Solar	404.8	333.2	-17.70 %	LF	TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
PFV Usya	397.9	410.2	+3.08 %		TER Tenó	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Valle Escondido	734.4	723.1	-1.54 %		TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
PFV Valle del Sol	841.5	1291.4	+53.46 %		TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
PFV Willka	686.8	907.0	+32.06 %	P	TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
PMG HP Aillin	96.2	128.2	+33.23 %	PMG	TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
PMG HP Alto Renaico	25.7	27.5	+7.05 %	PMG	TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	RO
PMG HP Callao	12.8	10.6	-17.24 %	PMG	TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	20.0	GNP	RO
PMG HP Carena	66.2	168.4	+154.34 %	PMG, MM	TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
PMG HP Chiburgo	14.0	360.0	+2471.43 %	PMG	TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP Cipresillos	52.0	29.7	-42.88 %	PMG	TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	
PMG HP Corrales	56.8	56.5	-0.49 %	PMG	TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PMG HP Correntoso	0.0	0.0	-	PMG	TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P	TER Trincao	25.4	0.0	-100.00 %	LF
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG	TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG	TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG	TER Valdivia	437.3	670.6	+53.36 %	
PMG HP Juncalito	9.6	13.7	+42.71 %	PMG	TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
PMG HP La Confianza	-	0.0	-	PMG	TER Viñales	290.6	439.1	+51.07 %	
PMG HP Llauquereo	39.5	43.0	+8.63 %	PMG	TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
PMG HP MC1	64.2	57.4	-10.66 %	PMG	TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	LF
PMG HP MC2	18.0	14.2	-21.12 %	PMG	TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
PMG HP MC3	24.0	23.0	-4.12 %	PMG	TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP Mariposas	48.0	76.5	+59.38 %	PMG	TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
PMG HP Nalcas	68.1	70.2	+2.98 %	PMG	TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PMG HP Ojos de Agua	167.5	167.6	+0.01 %	PMG	TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG	TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
PMG HP Piedras Negras	66.2	56.6	-14.47 %	PMG	TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PMG HP Pulefu	220.0	117.4	-46.64 %	PMG	TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
PMG HP Punta del Viento	69.6	70.8	+1.68 %	PMG	Total	216947.5	216562.5	-0.18 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	62.3	51.0	-18.09 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.7	17.8	-21.40 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	85.8	69.8	-18.59 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	26.9	24.0	-10.67 %
PMGD HP Calíboro	21.8	19.1	-12.30 %
PMGD HP Cavanca	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	13.1	-
PMGD HP Collil	8.7	5.0	-42.37 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	11.5	8.6	-25.07 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	0.0	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	53.5	-
PMGD HP Dongo	0.4	0.0	-100.00 %
PMGD HP Donguil	0.0	2.9	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	7.6	-
PMGD HP El Agrío	46.0	39.6	-13.96 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	19.6	15.8	-19.43 %
PMGD HP El Brinco	2.0	1.6	-23.09 %
PMGD HP El Canelo	87.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Colorado	8.8	6.6	-25.74 %
PMGD HP El Diuto	70.1	59.4	-15.32 %
PMGD HP El Galpón	29.6	25.5	-13.79 %
PMGD HP El Llano	2.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Manzano	84.9	66.8	-21.36 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	22.9	18.4	-19.61 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	24.3	20.9	-14.20 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	15.3	10.4	-31.98 %
PMGD HP La Bifurcada	2.9	2.4	-16.81 %
PMGD HP La Compañía II	40.3	38.3	-5.01 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	10.0	8.5	-15.00 %
PMGD HP Las Flores	0.0	17.1	-
PMGD HP Las Vertientes	17.9	17.8	-0.38 %
PMGD HP Los Bajos	125.8	105.3	-16.32 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	19.0	-
PMGD HP Los Corrales II	12.1	4.5	-62.69 %
PMGD HP Los Morros	31.2	31.8	+1.95 %
PMGD HP Los Padres	11.2	8.3	-25.41 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loreto	4.5	5.0	+9.52 %
PMGD PFV Los Cisnes	51.5	1.7	-96.68 %
PMGD PFV Los Gorriones	24.6	11.6	-53.01 %
PMGD PFV Los Jotes	6.0	19.2	+219.65 %
PMGD PFV Los Lagos	4.1	2.3	-44.63 %
PMGD PFV Los Libertadores	36.9	15.7	-57.56 %
PMGD PFV Los Lirios	-	15.5	-
PMGD PFV Los Magnolios	11.0	6.3	-42.40 %
PMGD PFV Los Molinos	74.5	38.4	-48.48 %
PMGD PFV Los Nogales	9.2	2.3	-75.50 %
PMGD PFV Los Paltos	17.3	17.0	-1.62 %
PMGD PFV Los Patos	28.5	11.5	-59.60 %
PMGD PFV Los Perales	7.5	5.3	-29.50 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	12.9	3.9	-69.58 %
PMGD PFV Los Tordos	25.7	22.0	-14.50 %
PMGD PFV Luce Solar	17.5	8.0	-54.40 %
PMGD PFV Luders	22.6	15.9	-29.78 %
PMGD PFV Lumbreras	9.8	13.7	+39.36 %
PMGD PFV Luna	20.0	1.9	-90.60 %
PMGD PFV Luna del Norte	19.4	21.1	+8.74 %
PMGD PFV Maikono	3.1	6.0	+93.96 %
PMGD PFV Maimalicán	-	1.1	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	2.4	-
PMGD PFV Malaquita II	86.9	89.2	+2.66 %
PMGD PFV Malinke	8.7	7.8	-10.31 %
PMGD PFV Malloco	5.1	14.9	+192.85 %
PMGD PFV Manao	8.0	17.5	+118.25 %
PMGD PFV Mandinga	28.7	25.3	-11.90 %
PMGD PFV Marambio	7.6	6.7	-11.83 %
PMGD PFV Marañon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	60.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	5.1	9.5	+87.85 %
PMGD PFV Marin	6.1	17.3	+184.47 %
PMGD PFV María Pinto	8.6	8.1	-5.99 %
PMGD PFV Meco Chillan	53.4	41.7	-21.87 %
PMGD PFV Meli	16.5	26.4	+60.47 %
PMGD PFV Membrillo	4.0	7.1	+77.11 %
PMGD PFV Mercurio Sur	15.4	15.6	+1.48 %
PMGD PFV Milán A	6.1	5.2	-14.79 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	18.7	20.6	+10.27 %
PMGD PFV Mostazal	48.1	31.6	-34.22 %
PMGD PFV Moya	88.3	63.8	-27.72 %
PMGD PFV Mutupin	76.4	38.5	-49.56 %
PMGD PFV Nahuén	70.9	27.7	-60.97 %
PMGD PFV Nan	13.8	23.4	+69.51 %
PMGD PFV Nazarino Verano	7.8	17.9	+129.96 %
PMGD PFV Newentun	12.0	23.6	+96.48 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	32.2	26.4	-18.19 %	PMGD PFV Nihue	7.4	7.2	-2.54 %
PMGD HP MSA-I	0.0	5.9	-	PMGD PFV Norte Chico	14.3	12.7	-11.47 %
PMGD HP Maisán	7.9	5.8	-26.21 %	PMGD PFV Ocoa	22.1	19.2	-13.17 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	78.6	-	PMGD PFV Olivia	22.5	0.0	-100.00 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	0.2	-	PMGD PFV Olivier	15.3	0.0	-100.00 %
PMGD HP Melo	40.2	36.7	-8.62 %	PMGD PFV Olivillo	36.0	20.5	-43.17 %
PMGD HP Molinera Villarrica	7.6	7.4	-3.39 %	PMGD PFV Orion	22.9	16.9	-26.10 %
PMGD HP Muchi	5.1	2.2	-56.53 %	PMGD PFV Ovalle Norte	51.3	54.1	+5.40 %
PMGD HP Munilque	0.0	7.8	-	PMGD PFV Ovejería	55.6	47.8	-14.12 %
PMGD HP Munilque II	6.6	8.6	+29.56 %	PMGD PFV PAS1	63.1	81.1	+28.54 %
PMGD HP Palmar	0.0	0.0	-	PMGD PFV PSF El Peral	0.0	0.0	-
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-	PMGD PFV PSF Horizonte	9.5	22.5	+136.86 %
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-	PMGD PFV Pachira	67.3	47.1	-30.09 %
PMGD HP Pichilonco	5.3	3.8	-28.98 %	PMGD PFV Paine	88.4	93.2	+5.51 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-	PMGD PFV Palto Sunlight	13.2	21.4	+61.49 %
PMGD HP Puclaro	9.9	13.9	+40.57 %	PMGD PFV Pama	0.0	0.0	-
PMGD HP Purísima	9.7	8.4	-14.25 %	PMGD PFV Panquilemo Aerop.	23.1	21.0	-9.04 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-	PMGD PFV Panquehue II	35.9	28.9	-19.55 %
PMGD HP Reca	14.0	11.3	-18.74 %	PMGD PFV Paraguay	62.8	19.5	-68.90 %
PMGD HP Roblería	34.3	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Paranal	9.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Mulchén	26.2	20.0	-23.69 %	PMGD PFV Parque Bicentenario	22.8	12.3	-46.22 %
PMGD HP Río Trueno	53.4	48.0	-10.21 %	PMGD PFV Parque Curicura	23.1	28.5	+23.64 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	9.6	-	PMGD PFV Parque El Olivar	84.8	63.7	-24.94 %
PMGD HP Santa Isabel	14.5	12.7	-11.85 %	PMGD PFV Parque Jotabeche	34.0	34.9	+2.91 %
PMGD HP Santa Rosa	11.9	9.9	-16.90 %	PMGD PFV Parque La Colonia	26.0	60.0	+130.28 %
PMGD HP Sauce Andes	10.5	11.6	+10.72 %	PMGD PFV Parque La Travesía	10.0	10.1	+0.72 %
PMGD HP Trailelfú	10.5	9.0	-14.27 %	PMGD PFV Parque Nancagua	15.8	19.5	+23.03 %
PMGD HP Tranquil	35.5	32.9	-7.40 %	PMGD PFV Parque PVP Itihue	78.2	43.3	-44.57 %
PMGD HP Triful Triful	16.9	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Parque San Javier	35.4	27.1	-23.35 %
PMGD PE El Arrebol	66.3	29.9	-54.91 %	PMGD PFV Parque Santa Fe	83.6	37.8	-54.75 %
PMGD PE El Nogal	29.7	12.2	-58.82 %	PMGD PFV Parque Valparaiso	19.5	40.7	+109.14 %
PMGD PE Huajache	57.5	30.6	-46.83 %	PMGD PFV Pastrán	41.4	45.9	+10.85 %
PMGD PE Las Peñas	64.9	105.3	+62.31 %	PMGD PFV Patricia Del Verano	18.7	57.8	+209.84 %
PMGD PE Lebu III	42.6	5.3	-87.55 %	PMGD PFV Pedreros	19.8	18.7	-5.66 %
PMGD PE Raki	69.9	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Pegasus	23.2	16.3	-29.56 %
PMGD PE Ucuquer	8.9	0.1	-98.54 %	PMGD PFV Pellin	-	0.0	-
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-	PMGD PFV Pelumpen	3.9	6.1	+55.37 %
PMGD PFV Albor Solar	43.6	36.4	-16.48 %	PMGD PFV Penaflor	18.6	61.1	+228.61 %
PMGD PFV Alcaldesa	53.7	50.9	-5.32 %	PMGD PFV Pencahue Este	14.1	15.0	+6.31 %
PMGD PFV Alcon Solar	21.1	43.7	+106.94 %	PMGD PFV Pepa	72.4	40.9	-43.51 %
PMGD PFV Alhué	10.7	11.9	+10.61 %	PMGD PFV Pequen	7.3	9.7	+33.95 %
PMGD PFV Alicahue	23.5	16.6	-29.49 %	PMGD PFV Peralillo	10.3	7.3	-29.22 %
PMGD PFV Alto Solar	19.0	1.9	-90.05 %	PMGD PFV Pica	2.3	2.2	-2.48 %
PMGD PFV Altos de Til Til	11.7	8.3	-29.32 %	PMGD PFV Pichon	-	7.6	-
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-	PMGD PFV Picunche	19.3	43.2	+123.83 %
PMGD PFV Alturas de Ovalle	30.1	23.3	-22.62 %	PMGD PFV Piduco	13.1	13.1	+0.11 %
PMGD PFV Amparo del Sol	23.3	19.1	-18.15 %	PMGD PFV Pilpilen	19.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Anakena	41.8	45.9	+9.67 %	PMGD PFV Piquero	42.7	22.9	-46.48 %
PMGD PFV Antonia	5.4	8.1	+51.15 %	PMGD PFV Pirque	17.9	14.7	-17.99 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	0.0	-	PMGD PFV Pitotoy	6.2	8.9	+42.49 %
PMGD PFV Arica	-	8.5	-	PMGD PFV Pitra	11.5	7.1	-38.78 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	4.4	11.4	+161.61 %	PMGD PFV Placilla	16.3	18.9	+16.25 %
PMGD PFV Armazones	21.6	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Playerito	26.1	28.4	+8.89 %
PMGD PFV Aromo del Verano	6.6	6.2	-5.96 %	PMGD PFV Playero	25.7	28.0	+9.09 %
PMGD PFV Astillas	67.6	74.8	+10.73 %	PMGD PFV Playeron	27.0	29.1	+7.78 %
PMGD PFV Avel Solar	71.7	64.3	-10.27 %	PMGD PFV Plomo Verano	4.9	8.2	+68.08 %
PMGD PFV Aviles	20.3	18.8	-7.56 %	PMGD PFV Población	21.3	10.3	-51.88 %
PMGD PFV Ayla	20.8	36.3	+74.65 %	PMGD PFV Portezuelo	20.3	7.8	-61.35 %
PMGD PFV Bellavista	21.7	13.9	-35.80 %	PMGD PFV Pretty Field	13.0	13.7	+5.62 %
PMGD PFV Bellavista	36.4	54.4	+49.23 %	PMGD PFV Puangue	13.7	14.0	+1.65 %
PMGD PFV Berrueco	11.2	55.1	+391.23 %	PMGD PFV Pueblo Seco	-	60.4	-
PMGD PFV Bulnes Barones	24.1	18.4	-23.55 %	PMGD PFV Puelche	25.5	18.2	-28.70 %
PMGD PFV Bérnago	6.5	9.8	+51.76 %	PMGD PFV Puente Solar	4.9	16.5	+235.00 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	21.6	64.4	+198.16 %	PMGD PFV Pullalli	17.1	10.9	-36.37 %
PMGD PFV Cabilsol	12.9	15.2	+18.13 %	PMGD PFV Punta Baja	15.2	17.5	+15.20 %
PMGD PFV Cabrero	71.5	59.2	-17.29 %	PMGD PFV Queltehue	5.9	8.3	+40.27 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	81.1	54.5	-32.80 %	PMGD PFV Quemados	12.9	24.2	+87.30 %
PMGD PFV Caimi	0.6	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Quetena	72.2	88.1	+21.92 %
PMGD PFV Calama	92.9	96.8	+4.16 %	PMGD PFV Quillay	7.3	13.8	+88.38 %
PMGD PFV Calle Larga	20.3	16.8	-17.24 %	PMGD PFV Quinantu	82.6	38.2	-53.77 %
PMGD PFV Candelaria Solar	5.8	0.4	-93.81 %	PMGD PFV Quinta	13.9	17.2	+24.08 %
PMGD PFV Canelillo	10.6	20.0	+88.35 %	PMGD PFV RDCL SAN	18.3	20.7	+12.78 %
PMGD PFV Canesa	19.8	0.0	-100.00 %	PMGD PFV REN	14.3	5.6	-61.07 %
PMGD PFV Cantera	8.3	8.7	+5.34 %	PMGD PFV RLA	17.9	5.2	-70.89 %
PMGD PFV Cantillana	26.0	46.1	+76.84 %	PMGD PFV Ranguil	5.2	13.0	+148.62 %
PMGD PFV Caracoles	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ratulemus	24.1	23.4	-3.00 %
PMGD PFV Casabermeja	14.7	22.6	+53.99 %	PMGD PFV Rauquen	21.0	25.4	+20.99 %
PMGD PFV Casuto	17.9	13.3	-25.53 %	PMGD PFV Recoleta	60.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Catemu	13.3	12.8	-3.46 %	PMGD PFV Rengo	-	0.0	-
PMGD PFV Catán	23.3	17.7	-24.03 %	PMGD PFV Rexner	4.8	17.4	+262.70 %
PMGD PFV Cauquenes	7.9	22.5	+185.30 %	PMGD PFV Rimini	0.0	0.0	-
PMGD PFV Chacabuco	68.7	54.1	-21.28 %	PMGD PFV Rinconada	14.8	23.1	+55.68 %
PMGD PFV Chalinga	6.3	7.7	+22.45 %	PMGD PFV Rinconada Alcones	22.3	48.3	+117.13 %
PMGD PFV Champa	24.8	44.9	+80.66 %	PMGD PFV Rinconada Norte	6.1	20.1	+228.86 %
PMGD PFV Chancon	12.2	4.1	-66.64 %	PMGD PFV Rodeo	5.8	15.1	+161.13 %
PMGD PFV Chilener	-	0.1	-	PMGD PFV Rosería	23.5	33.6	+43.26 %
PMGD PFV Chimbarongo	20.7	5.8	-71.82 %	PMGD PFV Rosario	7.2	7.4	+3.13 %
PMGD PFV Chuchifí	14.4	15.7	+8.88 %	PMGD PFV Rovián	47.9	10.1	-78.89 %
PMGD PFV Cipres	20.0	29.3	+46.67 %	PMGD PFV Río Peuco	4.9	14.4	+194.15 %
PMGD PFV Citrino	17.9	15.5	-13.58 %	PMGD PFV SDSI	25.4	19.1	-24.92 %
PMGD PFV Kkilir	87.9	87.1	-0.87 %	PMGD PFV SLK CB Nueve	5.4	16.6	+210.83 %
PMGD PFV Clementina	15.2	34.9	+130.23 %	PMGD PFV Salerno Solar	8.2	6.7	-19.05 %
PMGD PFV Cocharcas	21.3	10.6	-50.28 %	PMGD PFV Samo Bajo	12.3	13.8	+12.03 %
PMGD PFV Cocinillas	9.1	22.2	+144.86 %	PMGD PFV San Antonio	18.8	30.3	+60.96 %
PMGD PFV Coinco	-	0.0	-	PMGD PFV San Camilo	9.6	6.3	-34.86 %
PMGD PFV Colchagua	6.1	9.9	+61.89 %	PMGD PFV San Carlos	18.3	13.2	-28.19 %
PMGD PFV Colina	20.4	54.7	+167.56 %	PMGD PFV San Emilio I	7.3	6.7	-8.43 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	6.1	3.6	-41.76 %	PMGD PFV San Francisco	19.7	17.2	-12.49 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-	PMGD PFV San Isidro	16.1	7.2	-55.03 %
PMGD PFV Condor Pelvin	5.3	14.5	+173.61 %	PMGD PFV San José II	26.2	16.2	-38.32 %
PMGD PFV Condor Petorca	6.2	9.1	+47.53 %	PMGD PFV San Pedro	17.9	6.9	-61.73 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	9.7	0.0	-100.00 %	PMGD PFV San Ramiro	71.2	21.4	-69.99 %
PMGD PFV Cortijo	62.8	65.8	+4.86 %	PMGD PFV Santa Adriana	20.7	16.4	-20.68 %
PMGD PFV Covadonga	90.1	81.3	-9.79 %	PMGD PFV Santa Amelia	6.5	10.4	+60.93 %
PMGD PFV Coyunche	17.9	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Santa Carolina	4.2	6.9	+63.72 %
PMGD PFV Crucero	26.9	11.3	-57.92 %	PMGD PFV Santa Cecilia	16.9	17.2	+1.48 %
PMGD PFV Cruz	6.7	19.8	+197.73 %	PMGD PFV Santa Clara	14.4	15.7	+8.85 %
PMGD PFV Curacavi	7.9	11.2	+42.46 %	PMGD PFV Santa Cruz	17.6	28.2	+60.05 %
PMGD PFV Cuz Cuz	15.0	16.2	+7.86 %	PMGD PFV Santa Elizabeth	14.9	25.0	+67.58 %
PMGD PFV Dadinco	24.9	15.8	-36.54 %	PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Darlin	59.4	58.6	-1.33 %	PMGD PFV Santa Ester	13.3	13.2	-0.46 %
PMGD PFV Diego de Almagro	84.6	82.5	-2.52 %	PMGD PFV Santa Francisca	39.4	44.2	+12.08 %
PMGD PFV Don Andrónico	6.2	5.9	-4.79 %	PMGD PFV Santa Inés	7.0	15.5	+121.68 %
PMGD PFV Don Enrique	33.3	72.8	+118.85 %	PMGD PFV Santa Julia	12.9	11.2	-12.92 %
PMGD PFV Don Eugenio	13.9	3.8	-72.35 %	PMGD PFV Santa Laura	17.1	16.4	-4.39 %
PMGD PFV Don Jorge	6.8	17.2	+154.98 %	PMGD PFV Santa Lucía	0.0	1.3	-
PMGD PFV Don Mariano	4.5	5.5	+20.84 %	PMGD PFV Santa Luisa	20.0	12.5	-37.54 %
PMGD PFV Don Martín	22.3	19.5	-12.43 %	PMGD PFV Santa Margarita	5.9	12.9	+117.46 %
PMGD PFV Don Matías	-	0.5	-	PMGD PFV Santa Rita	18.9	15.3	-18.73 %
PMGD PFV Don Rodrigo	24.5	23.2	-5.50 %	PMGD PFV Santuario	23.8	16.5	-30.67 %
PMGD PFV Doña Igna	16.6	1.1	-93.51 %	PMGD PFV Saturno Norte	17.3	23.7	+36.99 %
PMGD PFV Doñihue	44.2	15.3	-65.29 %	PMGD PFV Siete Colores	44.9	1.8	-96.06 %
PMGD PFV Duquenco Solar	91.1	68.1	-25.28 %	PMGD PFV Sol de Septiembre	16.7	42.2	+153.51 %
PMGD PFV Eclipse	71.2	19.0	-73.26 %	PMGD PFV Sol del Norte	19.4	21.2	+9.10 %
PMGD PFV El Boco	24.3	31.7	+30.53 %	PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Castaño	11.6	17.6	+52.24 %	PMGD PFV Sunhunter	57.8	57.0	-1.39 %
PMGD PFV El Cernicalo	12.3	10.4	-15.37 %	PMGD PFV Talca	34.3	30.5	-11.04 %
PMGD PFV El Cernicalo II	12.3	10.1	-17.64 %	PMGD PFV Talhuén	20.0	18.2	-9.20 %
PMGD PFV El Chercan	25.8	2.8	-89.18 %	PMGD PFV Tallado	55.0	63.5	+15.50 %
PMGD PFV El Chincol	28.5	13.7	-51.82 %	PMGD PFV Tamarugo	21.6	25.6	+18.62 %
PMGD PFV El Chucao	22.0	12.4	-43.68 %	PMGD PFV Tambo Real	19.2	19.2	-0.13 %
PMGD PFV El Cóndor	1.3	2.7	+109.71 %	PMGD PFV Taranto	39.5	23.9	-39.42 %
PMGD PFV El Divisadero	21.7	21.3	-1.72 %	PMGD PFV Techos de Altamira	0.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Estero	4.4	5.1	+14.70 %	PMGD PFV Tierra	36.1	37.0	+2.47 %
PMGD PFV El Flamenco	50.8	34.5	-32.22 %	PMGD PFV Tjeral	-	0.0	-
PMGD PFV El Gaviotin	57.6	68.5	+18.89 %	PMGD PFV Til Til	18.0	10.6	-40.83 %
PMGD PFV El Huaso	6.2	14.6	+137.52 %	PMGD PFV Torino	10.9	12.8	+17.43 %
PMGD PFV El Ingenio	11.5	5.3	-53.62 %	PMGD PFV Tortolas del Verano	5.0	17.7	+254.87 %
PMGD PFV El Laurel	18.7	45.7	+144.78 %	PMGD PFV Trebal	5.0	13.9	+175.44 %
PMGD PFV El Litre	19.0	52.7	+177.40 %	PMGD PFV Trebo	7.9	11.3	+42.47 %
PMGD PFV El Monte	7.0	18.5	+165.11 %	PMGD PFV Trica-Dos	20.7	9.3	-55.31 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-	PMGD PFV Tricahue II	68.5	14.8	-78.36 %
PMGD PFV El Picurio	23.4	11.5	-50.81 %	PMGD PFV Trinidad	4.8	9.4	+96.08 %
PMGD PFV El Pilpen	24.9	10.1	-59.44 %	PMGD PFV Tucuquere	19.6	18.3	-6.84 %
PMGD PFV El Pitio	27.0	10.9	-59.47 %	PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Piuquen	25.2	19.3	-23.50 %	PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Queltehue	22.8	10.7	-53.16 %	PMGD PFV UTFSM Viña	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Quemado	22.9	20.1	-12.10 %	PMGD PFV Valle Este II	63.0	61.0	-3.19 %
PMGD PFV El Queule	46.8	9.8	-79.00 %	PMGD PFV Valle Oeste II	60.2	64.8	+7.68 %
PMGD PFV El Rayador	0.0	2.2	-	PMGD PFV Valle de la Luna II	16.8	16.1	-4.05 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ventisquero	-	33.6	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	23.2	18.4	-20.76 %	PMGD PFV Venturada	72.0	51.7	-28.21 %
PMGD PFV El Roble	78.2	19.8	-74.74 %	PMGD PFV Vicente	4.9	11.7	+139.86 %
PMGD PFV El Romeral	14.3	25.2	+76.84 %	PMGD PFV Victoria	76.6	28.8	-62.37 %
PMGD PFV El Salitral	9.7	25.7	+164.87 %	PMGD PFV Villa Alegre	42.3	31.5	-25.47 %
PMGD PFV El Sauce	26.0	6.7	-74.38 %	PMGD PFV Villa Cruz	21.6	14.9	-31.11 %
PMGD PFV El Sharon	6.2	6.8	+9.62 %	PMGD PFV Villa Moscoso	8.0	8.1	+1.20 %
PMGD PFV El Tiuque	6.3	4.9	-22.05 %	PMGD PFV Villa Prat	4.0	5.0	+24.24 %
PMGD PFV El Trigal	76.2	57.8	-24.20 %	PMGD PFV Villa Seca	22.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Zorzal	11.3	7.3	-35.61 %	PMGD PFV Villa Solar	7.3	9.4	+28.56 %
PMGD PFV Encino	3.4	3.9	+11.73 %	PMGD PFV Violeta	11.8	26.3	+122.64 %
PMGD PFV Encon	55.9	52.7	-5.72 %	PMGD PFV Vituco 2B	4.6	8.6	+89.70 %
PMGD PFV Erinome	13.1	15.1	+15.49 %	PMGD PFV Yahutela	43.1	1.2	-97.19 %
PMGD PFV Escorial del Verano	6.2	18.9	+205.88 %	PMGD PFV Ñilhue	5.6	4.6	-17.40 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ñiquén	28.1	11.5	-59.11 %
PMGD PFV Esperanza	9.5	0.0	-100.00 %	PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD PFV Faramalla	11.1	9.8	-12.15 %	PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD PFV Fardela Negra	11.6	7.3	-37.27 %	PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD PFV Filomena	4.6	15.7	+245.30 %	PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD PFV Florencia Solar	24.1	35.3	+46.27 %	PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD PFV Foster	5.1	9.3	+82.37 %	PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-	PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD PFV Francisco	22.9	0.0	-99.87 %	PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD PFV Fulgor	9.0	9.1	+0.97 %	PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Lemu	36.4	25.5	-30.10 %	PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD PFV GR Peumo	27.1	33.8	+24.93 %	PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Pitao	74.5	33.4	-55.11 %	PMGD TER Calfucó	-	0.0	-
PMGD PFV GR Rauli	29.2	21.6	-25.87 %	PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD PFV GR Santa Rosa	19.0	20.9	+9.71 %	PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	4.6	10.5	+126.97 %	PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD PFV Gabriela	94.3	95.8	+1.57 %	PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD PFV Girasoles	6.2	6.4	+2.27 %	PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD PFV Granada	83.8	0.0	-100.00 %	PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD PFV Granate	57.4	59.5	+3.68 %	PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalaó	21.0	8.5	-59.43 %	PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalupe	9.8	36.5	+273.75 %	PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD PFV Guanaco Solar	17.2	52.6	+205.08 %	PMGD TER Coelemu	-	43.6	-
PMGD PFV Guarana	6.5	8.6	+33.42 %	PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	7.4	16.6	+123.12 %	PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD PFV Homero	21.1	14.9	-29.43 %	PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD PFV Hormiga	12.9	9.0	-30.17 %	PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD PFV Hornitos	1.8	0.5	-71.78 %	PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD PFV Huape	22.2	16.2	-26.88 %	PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD PFV Huaquelson	31.2	52.9	+69.54 %	PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-	PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD PFV Idaho del Verano	7.0	6.3	-9.17 %	PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD PFV Illapel 5X	24.1	2.4	-90.17 %	PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD PFV Independencia	5.6	0.5	-90.87 %	PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD PFV Itahue Solar	15.3	13.7	-10.51 %	PMGD TER Doña Javiera	-	0.0	-
PMGD PFV Jahuel	10.3	36.4	+252.24 %	PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-	PMGD TER El Campesino	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Jaururo	15.6	11.9	-23.59 %
PMGD PFV Javiera Carrera	21.4	56.2	+162.87 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	2.6	4.4	+66.97 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	19.6	14.3	-26.99 %
PMGD PFV La Acacia	54.1	18.3	-66.17 %
PMGD PFV La Blanquina	13.7	41.6	+203.35 %
PMGD PFV La Chapeana	14.0	8.0	-42.90 %
PMGD PFV La Chimba Bis	12.1	13.4	+10.54 %
PMGD PFV La Esperanza II	60.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	11.9	10.1	-15.10 %
PMGD PFV La Foresta	4.7	12.8	+174.43 %
PMGD PFV La Frontera	32.4	20.0	-38.42 %
PMGD PFV La Gamboina	10.4	24.5	+136.60 %
PMGD PFV La Lajuela	49.3	17.3	-64.93 %
PMGD PFV La Ligua	17.1	12.8	-24.97 %
PMGD PFV La Manga	23.6	6.9	-70.72 %
PMGD PFV La Muralla	6.1	9.3	+52.50 %
PMGD PFV La Palma Solar	69.6	62.3	-10.42 %
PMGD PFV La Victoria	68.2	48.6	-28.71 %
PMGD PFV Lagunilla	14.8	12.2	-17.73 %
PMGD PFV Las Arboledas	-	0.0	-
PMGD PFV Las Cabras	4.9	8.7	+77.35 %
PMGD PFV Las Cachañas	16.1	19.9	+23.61 %
PMGD PFV Las Catitas	20.4	27.8	+36.21 %
PMGD PFV Las Chacras	17.0	8.8	-48.00 %
PMGD PFV Las Codornices	22.5	15.0	-33.24 %
PMGD PFV Las Lechuzas	22.4	14.8	-34.15 %
PMGD PFV Las Majadas	45.8	70.4	+53.76 %
PMGD PFV Las Mercedes	3.5	5.9	+66.38 %
PMGD PFV Las Mollacas	14.0	3.3	-76.76 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	8.8	8.6	-1.97 %
PMGD PFV Las Palomas	24.5	19.4	-20.78 %
PMGD PFV Las Perdices	22.1	9.8	-55.84 %
PMGD PFV Las Rojas	21.6	14.0	-35.14 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	24.8	34.3	+38.20 %
PMGD PFV Las Terrazas	24.7	3.6	-85.63 %
PMGD PFV Las Torcazas	5.2	10.5	+100.82 %
PMGD PFV Las Tortolas	17.7	13.3	-24.93 %
PMGD PFV Las Turcas	18.5	8.4	-54.49 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	19.7	29.2	+48.50 %
PMGD PFV Lingue	11.4	5.9	-48.64 %
PMGD PFV Lipangue	18.0	15.1	-15.89 %
PMGD PFV Liquidambar	13.3	48.0	+261.97 %
PMGD PFV Lirio del Campo	8.0	10.5	+31.44 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	39.0	31.0	-20.49 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	35.8	37.9	+5.92 %
PMGD PFV Llay Llay	25.2	62.8	+149.24 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardín	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	51.5	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalías	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	44.5	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	0.5	0.9	+94.27 %
PMGD PFV Lo Chacón	7.1	6.7	-6.77 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	2.5	-
PMGD PFV Lo Miranda	32.5	9.5	-70.89 %
PMGD PFV Lo Sierra	6.7	6.3	-6.24 %
PMGD PFV Lockma	86.5	85.0	-1.71 %
PMGD PFV Loica	18.6	14.8	-20.38 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	14.5	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	11286.7	10254.4	-9.15 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo
DF:Desconexión Forzada
ERE:Estado de Reserva Estratégica
FE:Falla Externa

LF:Limitación Forzada
MM:Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO:Restricción Operativa
SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Ralco	Menor generación real por costo marginal.
PFV Guanchoi	Mayor generación real por mayor radiación Solar.
PFV Meseta de los Andes	GNP por pruebas de puesta en servicio.
TER Kelar Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de gas Argentino.
TER Nueva Renca Gas Arg	Menor generación real por indisponibilidad.
TER San Isidro I Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de gas Argentino.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Nueva Renca Gas Arg	67.0	Indisponible. Causa informada: Revisión y reparación de tubo roto al interior de la caldera, según SDCF 2023095568.
TER San Isidro II Gas Arg	0.0	Indisponible por falla en la partida. Causa informada: Falla en válvula piloto de gas TG, según IF 2023004101.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Atacama Solar II	77.0	Limitada a 131 MW. Causa informada: Desconexión forzada del interruptor 52E13 afectando el circuito 7, según IL 2023001605.
PFV Santa Isabel	71.0	Limitada a 120 MW. Causa informada: En proceso de normalización, posterior a evento de falla en transformador principal, según IL 2023001581.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	94.0	Limitada en 146 MW, según IL 2023000905.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.
TER Nueva Ventanas	77.0	Limitada a mínimo técnico. Causa informada: Reparación falla en válvula de atemperación de control recalentado turbina, según SICF 2023095569.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE El Toro	75.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 1 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Guindos TG2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Norgener-NTO1	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NTO2	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 103.96 m.s.n.m. Gasto 90 MWh.
00:53	Enel Generación	C. San Isidro 1 cancela limitación IL 2023001636.
04:10	Celeoredes	Línea de 500 kV Charrúa - Ancoa 3 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004137.
05:00	AES Andes	C. Nueva Ventanas cancelada limitación IL 2023001634.
07:00	STM	SDAC habilitado.
07:04	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 abierto.
07:05	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.
09:03	Enel Generación	C. Ralco habilitada para prestar SSCC y cancelada limitación IL 2023001620.
09:15	CGE	S/E Paine 52B1 cerrado para control de transferencia del TR-2 de 154/66 kV, 56 MVA en S/E Fátima.
09:58	RNE	S/E Don Héctor Interruptor J12 abierto por control Tx LT 220 kV Pan de Azúcar - Punta Colorada
09:58	Transec	S/E Don Héctor Interruptor J1, J4 y J9 abiertos por control Tx LT 220 kV Pan de Azúcar - Punta Colorada
10:30	RNE	S/E Agua Buena con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: revisión urgente del transformador de servicios auxiliares Malleco Norte, según SDCF 2023095721.
10:40	Enel Generación	C. Isla con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Trabajos de limpieza de reja , según SICF 2023095781.
11:26	Transec	Línea de 220 kV Tineo – Nueva Pichirropulli 1 cerrada.
11:42	Pacific Hydro	C. Chacayes con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Rechazo de carga para despeje de rejillas de aducción de cámara de carga colmatadas con material vegetal producto de las crecidas, según SDCF 2023095700.
11:49	RNE	S/E Agua Buena transformador de servicios auxiliares Malleco Norte en servicio, cancelada SDCF 2023095721.
11:59	Pacific Hydro	C. Chacayes disponible, en servicio y cancelada SDCF 2023095700.
12:25	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores J5 y J6 cerrados.
13:36	STN	Línea de 110 kV Guardiamarina - La Portada con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: No reconectar por choque de camión con estructura N° 54, según SICF 2023095918.
14:09	CGE	S/E La Portada H1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se requiere precaución de no reconectar 52H1 SE La Portada a solicitud de STS (SODI 109) por choque de camión en estructura N° 54, según SICF 2023095933.
15:49	Enel Generación	C. Pilmaiquén cancela limitación a mantener una generación mínima de 20 MW, según IL 2023001313.
16:39	Enel Generación	C. Isla cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. Según SICF 2023095781.
17:15	Celeoredes	SS/EE San Luís y Quillota con supervisión y telecontrol, canceladas IL 2023001621 y 2023001622.
19:04	RNE	S/E Don Héctor interruptor J12 cerrado.
19:05	Transec	S/E Don Héctor interruptores J1, J4, y J9 cerrados.
19:13	AES Andes	C. Nueva Ventanas limitada a 220 MW. Causa informada: Activación de plan operacional en zona Puchuncaví, según IL 2023001639.
19:43	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores J5 y J6 abiertos por control de transferencia de línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.
20:02	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca disponible, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso 2023095568.

Hora	Centro de Control	Observación
20:05	Transelec	S/E Cardones paño J6 de la línea de 220 kV Cardones - Algarrobal con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de TCJ6 Fase 2 por encontrarse con filtración de aceite en el fuelle (posterior a trabajo programado SD 2023096889), según SDCF 2023096564.
21:41	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del Autotransformador N°2 ó 3 de 220/110 kV, 400 MVA sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
22:01	Innergex	C. Mampil U-2 con salida intempestiva con 8 MW. Causa informada: Operación de la señal de temperatura de aceite muy alta de la Unidad de regulación. Según IF 2023004142.
22:13	Enel Generación	C. Atacama 2 finaliza restricción de horario de inicio del proceso de arranque o detención. Se cancela IL 2023001423.
23:36	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.
23:38	CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.
23:51	Enor Chile	C. PE El Arrayán limitada a 105 MW, causa informada: Problemas de detención de algunos aerogeneradores del parque debido activación de alarmas de sobre corriente en la red, según IL 2023001640.
23:54	Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1 abierta para regular tensión.
23:56	Enel Generación	C. San Isidro 2 sincronizada en pruebas, según 2023004101.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -398.2 [MW]
09:41	CGE	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
09:41	Chilquinta	CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
13:57	Colbún	C. Colbún inicia vertimiento.
14:30	Enel Generación	C. Pehuenche finaliza vertimiento por Bocatoma Maule.
18:15	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 32 [MW/m]
18:26	CGE	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Chacahuín y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
18:26	Chilquinta	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Panimávida y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 917.5 [MW]
23:10	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -21.3 [MW/m]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
11:59	Chilquinta	Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV 52H1.

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Cardones	C. Colmito datos scada.	08/07/2023	19:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
Scotta	C. Picoiquén datos scada.	21/08/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Rio Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		