

INFORME DIARIO

Martes 24 de Octubre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Renaico	101.5	131.8	+29.87 %	PMG
BESS Angamos	-	5.6	GNP		PMG HP Río Huasco	22.2	19.4	-12.35 %	PMG
BESS Arica	2.0	1.8	-7.68 %		PMG HP San Clemente	92.2	90.6	-1.74 %	PMG
BESS Cochran	-	0.0	-	LF	PMG PE La Esperanza	129.9	0.0	-100.00 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	31.2	GNP		PMG PFV Antay	32.3	40.8	+26.11 %	PMG
BESS Salvador	-	217.4	GNP		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Castilla	16.0	22.1	+38.51 %	PMG
GEO Cerro Pabellón	1176.0	1303.6	+10.85 %		PMG PFV Chercan	-	49.5	-	PMG
HE Angostura	6054.4	4350.0	(*) -28.15 %		PMG PFV De los Andes	63.3	86.7	+36.93 %	PMG
HE Antuco	4761.5	4359.2	-8.45 %		PMG PFV Del Desierto	41.2	56.8	+37.86 %	PMG
HE Canutillar	1783.6	2403.0	+34.73 %		PMG PFV Loma Los Colorados	5.8	4.7	-18.28 %	PMG, P
HE Cipreses	592.9	652.3	+10.02 %		PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
HE Colbún	9201.2	9545.0	+3.74 %		PMG PFV Machicura	73.4	51.8	-29.38 %	PMG
HE El Toro	0.0	0.0	-	MM	PMG PFV North West	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	1893.1	1621.0	-14.37 %	RO	PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pangué	8209.2	6520.3	(*) -20.57 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	0.6	14.4	+2125.35 %	PMG
HE Pehuenche	12097.9	10352.7	(*) -14.43 %		PMG PFV Piloto Cardones	0.8	1.6	+110.53 %	PMG
HE Pilmaiquén	696.0	691.1	-0.70 %	RO	PMG PFV Puerto Seco	94.2	73.0	-22.44 %	PMG
HE Ralco	11984.9	9825.0	(*) -18.02 %		PMG PFV Quilmo	-	0.0	-	PMG
HE Rapel	1926.1	1522.5	-20.95 %		PMG PFV SDGx01	6.7	6.4	-4.48 %	PMG, DF
HP Abanico	814.5	922.1	+13.20 %		PMG PFV Sol del Norte	54.9	75.8	+37.98 %	PMG
HP Alfalfal	1623.4	1560.3	-3.89 %		PMG PFV Teno Solar	32.8	53.9	+64.23 %	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Ancoa	391.2	376.3	-3.81 %	LF	PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Blanco	543.0	722.4	+33.04 %		PMG TER CMPC Tissue	-	11.7	-	PMG
HP Capullo	128.0	139.2	+8.75 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Carilafquen	336.0	342.1	+1.82 %		PMG TER Celco	86.2	101.4	+17.61 %	PMG
HP Chacabuquito	352.8	453.1	+28.43 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacayes	1896.8	1856.3	-2.13 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Chapiquina	128.5	133.7	+4.05 %		PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	313.8	223.8	-28.68 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Cumbres	240.0	239.8	-0.09 %		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Curillinque	1797.9	1772.6	-1.41 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	240.0	177.6	-26.00 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	236.0	0.0	-100.00 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Florida II	291.1	290.6	-0.18 %		PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	218.2	232.7	+6.65 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Hornitos	398.0	513.6	+29.05 %		PMGD PFV Blu	-	0.0	-	
HP Isla	1465.2	1432.7	-2.22 %		PMGD PFV Paillihue	-	0.0	-	
HP Itata	144.0	132.6	-7.92 %		TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	MM

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Juncal	310.0	408.4	+31.74 %		TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF	TER Angamos-ANG1	4096.0	3449.6	-15.78 %	
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF	TER Angamos-ANG2	4280.1	3230.8	-24.52 %	
HP La Mina	0.0	0.1	GNP		TER Antilhue	0.0	8.6	GNP	
HP Laja I	480.9	299.5	-37.73 %		TER Arauco	156.0	60.0	-61.57 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF	TER Arauco MAPA	626.0	48.0	-92.34 %	P
HP Lican	155.0	160.2	+3.34 %		TER Arica-GMAR	10.8	0.0	-100.00 %	
HP Lircay	480.0	412.3	-14.10 %		TER Arica-M1AR	4.1	2.8	-32.20 %	LF
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM	TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
HP Los Hierros	328.0	320.2	-2.37 %		TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF	TER Atacama 1 GNL	1069.0	1085.4	+1.53 %	
HP Los Molles	40.4	35.4	-12.17 %		TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Los Quilos	588.0	762.5	+29.68 %		TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Maitenes	0.0	0.0	-		TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	
HP Malalcahuello	168.0	189.2	+12.63 %		TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Mampil	392.1	554.9	+41.50 %		TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
HP Mocho	216.0	226.1	+4.68 %		TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
HP Palmucho	766.7	767.2	+0.07 %		TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
HP Peuchen	638.9	790.6	+23.73 %	DF	TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF	TER CMPC Laja	160.4	427.4	+166.44 %	
HP Pullinque	717.5	762.2	+6.24 %		TER CMPC Pacífico	0.0	0.0	-	MM
HP Puntilla	354.5	341.9	-3.55 %	DF	TER CMPC Santa Fe	120.0	148.4	+23.67 %	
HP Queltehues	372.0	556.3	+49.54 %	DF	TER Campiche	0.0	0.0	-	
HP Quilleco	1528.9	1072.0	-29.88 %		TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Río Colorado	336.0	361.2	+7.50 %		TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	MM
HP Río Picoiquen	216.0	210.3	-2.63 %		TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Rucatayo	743.0	765.5	+3.03 %		TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Rucue	4035.0	2688.0	(*) -33.38 %		TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
HP San Andres	181.9	153.0	-15.90 %		TER Candelaria 2 Gas Arg	180.0	195.0	+8.33 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM	TER Cardones	0.0	0.0	-	
HP Sauzal	1375.0	1104.2	-19.70 %		TER Cenizas	0.0	0.0	-	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-		TER Chagual	0.0	0.0	-	
HP Sauzalito	200.0	0.0	-100.00 %	DF	TER Cholguán	101.0	79.8	-20.96 %	
HP Volcán	151.2	147.7	-2.31 %		TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
PE Alena	894.7	1102.0	+23.16 %		TER Cochrane-CCH1	3965.5	3322.0	-16.23 %	
PE Atacama	2233.8	1100.8	(*) -50.72 %		TER Cochrane-CCH2	4117.2	3613.0	-12.25 %	
PE Aurora	780.9	918.3	+17.59 %		TER Cogeneradora Aconcagua	184.4	0.0	-100.00 %	
PE Cabo Leones 1	1780.1	1837.3	+3.21 %		TER Cogeneradora Biobío	266.5	1100.0	+312.76 %	
PE Cabo Leones 2	3275.0	1720.0	(*) -47.48 %		TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
PE Cabo Leones 3	2232.5	2121.3	-4.98 %		TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
PE Calama	815.5	431.2	-47.12 %		TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	MM
PE Campo Lindo	624.3	628.7	+0.70 %		TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
PE Canela	149.3	155.1	+3.87 %		TER Colmito Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE Canela 2	699.0	596.4	-14.68 %		TER Combarbala	0.0	0.0	-	
PE Cardonal	-	0.0	-		TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
PE Cerro Tigre	697.5	589.2	-15.52 %		TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
PE Cuel	354.1	321.4	-9.22 %		TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE El Arrayán	1662.4	1503.2	-9.58 %		TER Degañ	60.0	0.0	-100.00 %	
PE El Maitén	108.5	59.3	-45.35 %		TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
PE La Cabaña	0.0	1021.0	GNP	P	TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
PE La Estrella	257.9	308.8	+19.75 %		TER El Peñón	1.3	0.0	-100.00 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Flor	520.7	0.0	-100.00 %		TER El Salvador	0.0	0.0	-	
PE Lebu	108.3	31.9	-70.53 %		TER Emelda	0.0	0.0	-	
PE Llanos del Viento	934.3	682.8	-26.92 %		TER Energía Pacífico	264.0	364.8	+38.19 %	LF
PE Lomas de Duqueco	673.5	665.0	-1.26 %		TER Escuadrón	62.6	15.0	-76.05 %	LF
PE Los Buenos Aires	378.8	358.5	-5.36 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Los Cururos	1018.5	1064.2	+4.48 %		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Olmos	1130.3	1141.7	+1.01 %	LF	TER Guacolda 1	1821.6	1651.9	-9.32 %	LF
PE Malleco Norte	1355.4	1360.2	+0.35 %		TER Guacolda 2	730.0	368.6	-49.51 %	LF
PE Malleco Sur	1625.2	1597.6	-1.69 %		TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	
PE Mesamavida	527.3	329.3	-37.55 %		TER Guacolda 5	0.0	0.0	-	
PE Monte Redondo	299.4	429.0	+43.29 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Negrete	563.6	562.3	-0.22 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Puelche Sur	735.6	1001.4	+36.13 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	10.2	0.6	-94.39 %	LF	TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Punta Palmeras	688.9	544.5	-20.96 %		TER IEM	4778.9	4315.9	-9.69 %	
PE Punta Sierra	1192.2	1280.8	+7.44 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Renaico	1463.9	1335.8	-8.75 %		TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	
PE Renaico II	1059.6	2303.8	(*) +117.43 %		TER Kelar Gas Arg	2096.9	2444.2	+16.56 %	
PE San Gabriel	2613.3	2299.1	-12.03 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	
PE San Juan	3013.1	2580.8	-14.35 %		TER Laja Energía Verde	95.1	98.0	+3.06 %	
PE San Matías	-	0.0	-		TER Lautaro I	0.0	346.4	GNP	
PE San Pedro	77.6	74.4	-4.09 %		TER Lautaro II	0.0	207.4	GNP	
PE San Pedro 2	117.3	100.2	-14.57 %		TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE Sarco	1983.8	2366.3	+19.28 %		TER Loma Los Colorados II	182.0	225.5	+23.90 %	
PE Sierra Gorda Este	720.9	605.7	-15.98 %	LF	TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	1156.3	826.3	-28.54 %		TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	1031.0	885.0	-14.16 %		TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	MM
PE Taltal	267.1	445.4	+66.78 %		TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
PE Tchamma	1256.4	1172.7	-6.67 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Tolpan Sur	1448.4	1381.5	-4.62 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Totoral	396.1	339.0	-14.42 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Ucuquer 2	56.1	0.0	-100.00 %	LF	TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Valle de los Vientos	300.0	272.1	-9.30 %		TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PFV Almeyda	453.7	389.4	-14.16 %		TER Masisa	144.5	138.9	-3.87 %	LF
PFV Andes Solar	162.7	132.6	-18.50 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-A	649.4	469.0	-27.78 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-B	1311.3	878.5	-33.01 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
PFV Atacama Solar II	445.8	894.9	+100.74 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Azabache	406.3	408.5	+0.53 %	LF	TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Bolero	895.2	810.4	-9.48 %		TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	2552.1	2617.8	+2.58 %		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	749.1	338.4	-54.83 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	106.0	GNP	
PFV Carrera Pinto	557.7	485.1	-13.01 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Cerro Dominador	512.3	599.0	+16.92 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Chañares	11.5	212.9	+1750.87 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Conejo	64.0	575.6	+800.00 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Coya	1584.3	815.5	-48.53 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	6.4	130.3	+1936.09 %		TER Nehuenco II Gas Arg	6132.8	6930.0	+13.00 %	
PFV Diego de Almagro Sur	150.3	1281.5	(*) +752.63 %		TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	1874.5	971.0	-48.20 %		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG	TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Doña Antonia	-	0.0	-		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	219.0	0.0	-100.00 %		TER Norgener-NT01	2226.3	1911.3	-14.15 %	RO
PFV El Aguila	0.6	14.6	+2333.33 %		TER Norgener-NT02	2140.9	1915.1	-10.55 %	RO
PFV El Manzano	-	678.6	GNP	P	TER Nueva Aldea	1112.0	927.1	-16.63 %	
PFV El Pelicano	456.7	658.3	+44.13 %		TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV El Romero	1202.0	950.3	-20.94 %		TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Elena	17.9	17.7	-0.95 %	P	TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1289.8	1656.5	+28.43 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	268.6	699.3	+160.34 %		TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Guanchoi	540.2	2583.1	(*) +378.19 %		TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	211.0	488.6	+131.58 %		TER Nueva Ventanas	3173.5	2761.0	-13.00 %	LF
PFV Jama	297.8	330.9	+11.11 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV Javiera	42.9	402.6	+837.32 %		TER PAS Mejillones	408.0	495.7	+21.49 %	
PFV La Cruz Solar	501.1	338.3	-32.49 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	46.3	76.1	+64.18 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	625.6	486.4	-22.25 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	13.5	15.8	+17.26 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	38.8	296.5	+664.23 %	LF	TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	6.9	87.2	+1164.20 %		TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	318.7	363.6	+14.10 %	P	TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	472.1	629.9	+33.42 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Los Loros	305.4	188.9	-38.14 %		TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	10.1	21.1	+109.21 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV Luz del Norte	475.5	772.1	+62.38 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Malgarida	1755.1	1570.0	-10.55 %		TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV María Elena	400.3	397.2	-0.77 %		TER San Isidro I Gas Arg	0.0	3374.8	(*)GNP	
PFV Meseta de los Andes	0.0	0.0	-	P	TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	568.5	605.5	+6.51 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	3.2	58.2	+1718.75 %		TER San Isidro II Gas Arg	0.0	102.2	GNP	DF
PFV Pampa Solar Norte	32.4	382.5	+1080.49 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	999.4	681.3	-31.83 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar II	17.0	51.8	+204.17 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	34.7	103.3	+197.69 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	706.1	372.7	-47.22 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1505.6	781.8	-48.08 %		TER Santa Fe	659.5	737.3	+11.79 %	
PFV Salvador	85.8	217.7	+153.69 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV San Andres	83.5	158.1	+89.32 %	LF	TER Santa Marta	203.5	106.6	-47.61 %	
PFV San Pedro	906.3	618.3	-31.77 %		TER Santa María	0.0	0.0	-	
PFV Santa Isabel	396.5	732.5	+84.72 %	LF	TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Santiago	651.2	335.6	-48.47 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	233.0	GNP	
PFV Sol de Lila	1509.7	978.5	-35.19 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	74.0	528.7	+614.62 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	1506.2	1404.6	-6.75 %		TER Taltal 2 GNL	0.0	245.0	GNP	
PFV Tamaya Solar	296.6	750.8	+153.10 %		TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Uribe Solar	417.7	335.0	-19.81 %	LF	TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Usya	402.5	377.8	-6.16 %	
PFV Valle Escondido	738.6	603.5	-18.29 %	
PFV Valle del Sol	994.6	1080.1	+8.60 %	
PFV Willka	786.3	696.6	-11.41 %	P
PMG HP Aillin	101.2	129.8	+28.19 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	25.8	26.7	+3.57 %	PMG
PMG HP Callao	11.8	10.1	-15.11 %	PMG
PMG HP Carena	46.2	95.8	+107.58 %	PMG, MM
PMG HP Chiburgo	192.0	360.0	+87.50 %	PMG
PMG HP Cipresillos	52.0	27.9	-46.35 %	PMG
PMG HP Corrales	56.8	58.7	+3.28 %	PMG
PMG HP Correntoso	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	11.0	15.5	+40.91 %	PMG
PMG HP La Confianza	-	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	40.0	43.0	+7.40 %	PMG
PMG HP MC1	61.1	55.8	-8.76 %	PMG
PMG HP MC2	17.9	13.6	-24.07 %	PMG
PMG HP MC3	24.0	22.4	-6.63 %	PMG
PMG HP Mariposas	48.0	48.7	+1.46 %	PMG
PMG HP Nalcas	64.0	69.8	+9.13 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	167.4	168.5	+0.69 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	57.9	57.7	-0.24 %	PMG
PMG HP Pulelfu	220.0	112.3	-48.95 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	70.6	70.8	+0.31 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	2.1	0.0	-100.00 %	LF
TER Ujjina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujjina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	414.0	491.3	+18.68 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	240.6	382.4	+58.92 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	215095.4	208056.8	-3.27 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	62.2	61.4	-1.27 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.5	19.0	-15.74 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	83.9	70.4	-16.13 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	28.9	19.1	-33.82 %
PMGD HP Calíboro	21.8	20.3	-6.62 %
PMGD HP Cavanca	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	7.9	4.6	-42.01 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	10.2	9.7	-4.91 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	52.7	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	51.2	-
PMGD HP Dongo	0.4	0.0	-100.00 %
PMGD HP Donguil	0.0	3.0	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	7.6	-
PMGD HP El Agrio	46.9	38.7	-17.58 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	19.2	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Brinco	1.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Canelo	86.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Colorado	8.6	6.3	-26.93 %
PMGD HP El Diuto	70.0	59.0	-15.69 %
PMGD HP El Galpón	29.9	25.9	-13.37 %
PMGD HP El Llano	1.4	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Manzano	84.7	68.3	-19.36 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	20.0	19.7	-1.45 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	24.8	17.8	-28.39 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	13.5	9.4	-30.54 %
PMGD HP La Bifurcada	2.2	0.0	-100.00 %
PMGD HP La Compañía II	36.7	40.3	+9.76 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	7.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Las Flores	0.0	16.2	-
PMGD HP Las Vertientes	18.0	15.2	-15.53 %
PMGD HP Los Bajos	124.3	102.2	-17.83 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Corrales II	11.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Morros	33.4	41.3	+23.78 %
PMGD HP Los Padres	10.8	7.9	-26.87 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loreto	4.7	21.9	+369.21 %
PMGD PFV Los Cisnes	51.5	0.3	-99.36 %
PMGD PFV Los Gorriones	27.8	17.1	-38.52 %
PMGD PFV Los Jotes	14.0	22.0	+56.84 %
PMGD PFV Los Lagos	3.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Libertadores	48.3	38.9	-19.40 %
PMGD PFV Los Lirios	-	32.7	-
PMGD PFV Los Magnolios	5.1	22.3	+332.72 %
PMGD PFV Los Molinos	89.1	95.6	+7.34 %
PMGD PFV Los Nogales	21.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Paltos	21.6	21.0	-2.92 %
PMGD PFV Los Patos	28.8	20.6	-28.39 %
PMGD PFV Los Perales	12.1	20.4	+68.45 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	12.9	2.5	-80.94 %
PMGD PFV Los Tordos	40.6	33.7	-16.86 %
PMGD PFV Luce Solar	21.4	22.0	+2.99 %
PMGD PFV Luders	24.7	24.1	-2.39 %
PMGD PFV Lumbreras	5.9	27.0	+357.36 %
PMGD PFV Luna	22.3	3.8	-82.81 %
PMGD PFV Luna del Norte	20.2	20.7	+2.44 %
PMGD PFV Maikono	4.4	11.5	+159.71 %
PMGD PFV Maimalcán	-	1.6	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	2.5	-
PMGD PFV Malaquita II	54.3	89.6	+65.03 %
PMGD PFV Malinke	7.7	14.3	+85.38 %
PMGD PFV Malloco	10.1	19.9	+96.75 %
PMGD PFV Manao	14.3	25.4	+77.11 %
PMGD PFV Mandinga	17.8	43.8	+145.67 %
PMGD PFV Marambio	3.8	22.8	+499.26 %
PMGD PFV Marañon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	66.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	6.6	23.8	+260.43 %
PMGD PFV Marin	9.5	29.1	+205.54 %
PMGD PFV María Pinto	9.9	24.9	+150.93 %
PMGD PFV Meco Chillan	55.6	46.1	-17.20 %
PMGD PFV Meli	29.0	77.3	+166.23 %
PMGD PFV Membrillo	3.1	18.4	+502.34 %
PMGD PFV Mercurio Sur	17.6	15.4	-12.49 %
PMGD PFV Milán A	9.7	20.3	+109.05 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	24.5	25.5	+3.88 %
PMGD PFV Mostazal	58.3	51.1	-12.32 %
PMGD PFV Moya	92.3	77.9	-15.64 %
PMGD PFV Mutupin	64.7	61.4	-5.08 %
PMGD PFV Nahuén	88.6	86.7	-2.17 %
PMGD PFV Nan	21.8	34.8	+59.53 %
PMGD PFV Nazarino Verano	10.0	24.6	+144.96 %
PMGD PFV Newentun	21.7	47.2	+117.21 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	31.7	26.3	-17.18 %	PMGD PFV Nihue	3.4	27.1	+695.83 %
PMGD HP MSA-I	0.0	5.5	-	PMGD PFV Norte Chico	17.9	15.1	-15.70 %
PMGD HP Maisán	8.0	5.8	-27.49 %	PMGD PFV Ocoa	28.6	10.5	-63.46 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	79.3	-	PMGD PFV Olivia	22.5	0.0	-100.00 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	0.2	-	PMGD PFV Olivier	15.6	0.0	-100.00 %
PMGD HP Melo	40.5	39.6	-2.27 %	PMGD PFV Olivillo	31.8	70.1	+120.38 %
PMGD HP Molinera Villarrica	9.2	1.6	-82.59 %	PMGD PFV Orion	23.8	19.4	-18.44 %
PMGD HP Munchi	4.2	2.1	-50.69 %	PMGD PFV Ovalle Norte	60.5	54.6	-9.78 %
PMGD HP Munilque	0.0	7.0	-	PMGD PFV Ovejería	74.1	65.6	-11.48 %
PMGD HP Munilque II	6.7	4.8	-28.35 %	PMGD PFV PAS1	75.2	90.9	+20.81 %
PMGD HP Palmar	0.0	0.0	-	PMGD PFV PSF El Peral	0.0	0.0	-
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-	PMGD PFV PSF Horizonte	16.2	31.7	+95.89 %
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-	PMGD PFV Pachira	0.0	55.1	-
PMGD HP Pichilonco	5.0	3.4	-32.48 %	PMGD PFV Paine	78.1	95.0	+21.65 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-	PMGD PFV Palto Sunlight	33.3	55.5	+66.46 %
PMGD HP Puclaro	10.4	14.0	+33.64 %	PMGD PFV Pama	0.0	0.0	-
PMGD HP Purísima	9.7	8.5	-12.84 %	PMGD PFV Panquilemo Aerop.	33.9	36.6	+8.16 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-	PMGD PFV Panquehue II	41.1	39.6	-3.70 %
PMGD HP Reca	13.7	11.0	-19.38 %	PMGD PFV Paraguay	67.2	56.3	-16.18 %
PMGD HP Roblería	13.3	15.0	+12.48 %	PMGD PFV Paranal	0.4	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Mulchén	25.9	19.3	-25.36 %	PMGD PFV Parque Bicentenario	21.5	16.5	-23.13 %
PMGD HP Río Trueno	51.4	46.2	-10.22 %	PMGD PFV Parque Curicura	25.7	58.4	+126.88 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	9.6	-	PMGD PFV Parque El Olivar	84.4	82.7	-1.99 %
PMGD HP Santa Isabel	13.6	4.3	-68.07 %	PMGD PFV Parque Jotabeche	30.1	37.8	+25.62 %
PMGD HP Santa Rosa	11.9	10.0	-15.88 %	PMGD PFV Parque La Colonia	37.1	85.6	+130.45 %
PMGD HP Sauce Andes	10.5	11.8	+12.63 %	PMGD PFV Parque La Travesía	10.0	11.3	+12.89 %
PMGD HP Trailelfú	11.2	8.6	-23.33 %	PMGD PFV Parque Nancagua	18.6	48.8	+162.15 %
PMGD HP Tranquil	28.2	31.9	+12.86 %	PMGD PFV Parque PVP Itihue	83.2	62.0	-25.44 %
PMGD HP Triful Triful	16.9	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Parque San Javier	41.1	39.2	-4.71 %
PMGD PE El Arrebol	70.6	100.3	+42.00 %	PMGD PFV Parque Santa Fe	88.8	53.4	-39.91 %
PMGD PE El Nogal	34.2	91.2	+166.34 %	PMGD PFV Parque Valparaiso	33.7	55.4	+64.59 %
PMGD PE Huajache	80.4	100.5	+25.05 %	PMGD PFV Pastrán	59.1	40.9	-30.83 %
PMGD PE Las Peñas	100.9	95.0	-5.82 %	PMGD PFV Patricia Del Verano	34.8	71.0	+104.19 %
PMGD PE Lebu III	66.2	21.7	-67.19 %	PMGD PFV Pedreros	24.3	25.7	+5.76 %
PMGD PE Raki	118.4	82.4	-30.42 %	PMGD PFV Pegasus	24.1	7.6	-68.52 %
PMGD PE Ucuquer	12.5	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Pellin	-	0.0	-
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-	PMGD PFV Pelumpen	8.9	13.3	+48.63 %
PMGD PFV Albor Solar	50.1	43.0	-14.31 %	PMGD PFV Penaflor	31.3	72.3	+131.03 %
PMGD PFV Alcaldesa	55.2	58.9	+6.72 %	PMGD PFV Pencahue Este	19.3	18.7	-3.05 %
PMGD PFV Alcon Solar	44.0	92.6	+110.25 %	PMGD PFV Pepa	87.8	71.8	-18.21 %
PMGD PFV Alhué	8.8	32.1	+265.77 %	PMGD PFV Pequen	7.9	18.9	+140.42 %
PMGD PFV Alicahue	30.4	20.9	-31.25 %	PMGD PFV Peralillo	9.9	15.7	+58.59 %
PMGD PFV Alto Solar	23.2	4.5	-80.82 %	PMGD PFV Pica	1.2	2.5	+110.29 %
PMGD PFV Altos de Til Til	13.7	13.6	-0.95 %	PMGD PFV Pichon	-	8.3	-
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-	PMGD PFV Picunche	32.4	69.9	+115.81 %
PMGD PFV Alturas de Ovalle	33.0	24.4	-26.17 %	PMGD PFV Piduco	13.1	0.6	-95.57 %
PMGD PFV Amparo del Sol	25.4	3.8	-84.96 %	PMGD PFV Pilpilen	21.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Anakena	59.9	41.6	-30.54 %	PMGD PFV Piquero	34.5	81.7	+136.98 %
PMGD PFV Antonia	4.2	22.9	+441.88 %	PMGD PFV Pirque	21.4	21.3	-0.65 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	0.0	-	PMGD PFV Pitotoy	4.6	24.4	+428.80 %
PMGD PFV Arica	-	0.0	-	PMGD PFV Pitra	7.6	17.9	+134.49 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	4.9	13.0	+166.03 %
PMGD PFV Armazones	2.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Aromo del Verano	6.8	24.9	+264.07 %
PMGD PFV Astillas	52.3	92.5	+76.73 %
PMGD PFV Avel Solar	71.6	79.1	+10.36 %
PMGD PFV Aviles	16.6	60.6	+266.00 %
PMGD PFV Ayla	20.8	78.6	+278.29 %
PMGD PFV Bellavista	28.9	56.6	+96.07 %
PMGD PFV Bellavista	24.6	20.0	-18.70 %
PMGD PFV Berrueco	69.3	69.6	+0.36 %
PMGD PFV Bulnes Barones	21.3	18.9	-11.23 %
PMGD PFV Bér gamo	10.3	19.8	+92.36 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	46.5	72.5	+55.93 %
PMGD PFV Cabilsol	14.0	18.5	+32.54 %
PMGD PFV Cabrero	72.8	63.4	-12.94 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	81.1	69.7	-14.03 %
PMGD PFV Caimi	0.5	0.1	-84.51 %
PMGD PFV Calama	94.4	98.2	+4.00 %
PMGD PFV Calle Larga	23.9	28.5	+19.21 %
PMGD PFV Candelaria Solar	7.2	10.7	+49.22 %
PMGD PFV Canelillo	16.2	23.0	+41.90 %
PMGD PFV Canesa	24.5	25.1	+2.33 %
PMGD PFV Cantera	8.3	27.6	+233.60 %
PMGD PFV Cantillana	34.0	63.7	+87.38 %
PMGD PFV Caracoles	0.0	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	23.2	60.9	+163.19 %
PMGD PFV Casuto	22.3	19.1	-14.35 %
PMGD PFV Catemu	16.1	17.2	+6.58 %
PMGD PFV Catán	28.8	27.8	-3.30 %
PMGD PFV Cauquenes	24.2	25.3	+4.66 %
PMGD PFV Chacabuco	90.5	83.2	-8.10 %
PMGD PFV Chalinga	12.7	25.6	+102.49 %
PMGD PFV Champa	32.8	60.2	+83.43 %
PMGD PFV Chancon	14.0	16.1	+15.14 %
PMGD PFV Chilener	-	0.0	-
PMGD PFV Chimbarongo	27.4	11.8	-56.85 %
PMGD PFV Chuchifí	15.8	19.5	+23.06 %
PMGD PFV Cipres	20.4	37.7	+84.87 %
PMGD PFV Citrino	22.2	18.4	-17.30 %
PMGD PFV Kkilir	78.6	95.3	+21.22 %
PMGD PFV Clementina	31.8	48.7	+52.99 %
PMGD PFV Cocharcas	21.1	18.9	-10.48 %
PMGD PFV Cocinillas	13.8	24.6	+78.20 %
PMGD PFV Coinco	-	2.0	-
PMGD PFV Colchagua	9.9	24.6	+147.22 %
PMGD PFV Colina	47.2	75.9	+60.94 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	5.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	10.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Condor Petorca	8.7	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Placilla	0.0	67.3	-
PMGD PFV Playerito	25.8	27.9	+7.86 %
PMGD PFV Playero	25.5	24.5	-3.65 %
PMGD PFV Playeron	28.7	29.0	+1.32 %
PMGD PFV Plomo Verano	7.6	9.0	+19.18 %
PMGD PFV Población	22.8	23.3	+2.37 %
PMGD PFV Portezuelo	22.1	23.1	+4.10 %
PMGD PFV Pretty Field	16.6	12.3	-25.99 %
PMGD PFV Puangue	9.0	31.3	+246.77 %
PMGD PFV Pueblo Seco	-	69.3	-
PMGD PFV Puelche	25.0	23.9	-4.26 %
PMGD PFV Puente Solar	8.3	19.9	+139.11 %
PMGD PFV Pullalli	24.1	8.1	-66.35 %
PMGD PFV Punta Baja	16.2	18.2	+12.53 %
PMGD PFV Queltehue	4.4	23.2	+428.20 %
PMGD PFV Quemados	18.3	35.8	+95.77 %
PMGD PFV Quetena	65.6	89.3	+36.12 %
PMGD PFV Quillay	8.7	22.3	+155.35 %
PMGD PFV Quinantu	88.2	58.5	-33.72 %
PMGD PFV Quinta	17.8	24.3	+36.57 %
PMGD PFV RDCL SAN	35.7	58.2	+62.89 %
PMGD PFV REN	14.3	4.7	-67.00 %
PMGD PFV RLA	21.2	22.4	+5.47 %
PMGD PFV Ranguil	8.8	25.4	+187.47 %
PMGD PFV Ratulemus	24.9	25.7	+2.88 %
PMGD PFV Rauquen	34.8	56.3	+62.08 %
PMGD PFV Recoleta	60.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Rengo	-	0.0	-
PMGD PFV Rexner	15.1	24.1	+58.99 %
PMGD PFV Rimini	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rinconada	12.0	73.6	+513.26 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	50.2	95.6	+90.37 %
PMGD PFV Rinconada Norte	18.7	30.5	+63.52 %
PMGD PFV Rodeo	12.9	20.3	+57.39 %
PMGD PFV Romería	22.3	56.6	+153.93 %
PMGD PFV Rosario	6.3	8.9	+40.03 %
PMGD PFV Rovián	53.5	25.7	-52.06 %
PMGD PFV Río Peuco	8.4	21.4	+154.74 %
PMGD PFV SDSI	24.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	16.3	24.8	+52.42 %
PMGD PFV Salerno Solar	6.7	25.6	+281.77 %
PMGD PFV Samo Bajo	16.4	12.1	-25.80 %
PMGD PFV San Antonio	26.5	38.8	+46.51 %
PMGD PFV San Camilo	12.5	17.4	+38.95 %
PMGD PFV San Carlos	23.0	17.9	-22.16 %
PMGD PFV San Emilio I	12.0	16.2	+34.84 %
PMGD PFV San Francisco	27.3	24.2	-11.25 %
PMGD PFV San Isidro	20.5	22.6	+10.00 %
PMGD PFV San José II	29.8	23.0	-22.75 %
PMGD PFV San Pedro	21.3	21.3	+0.14 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	10.6	0.0	-100.00 %	PMGD PFV San Ramiro	87.6	79.2	-9.58 %
PMGD PFV Cortijo	65.5	78.4	+19.53 %	PMGD PFV Santa Adriana	23.8	19.9	-16.47 %
PMGD PFV Covadonga	79.6	85.3	+7.13 %	PMGD PFV Santa Amelia	6.5	28.1	+330.49 %
PMGD PFV Coyunche	17.9	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Santa Carolina	3.5	22.2	+540.29 %
PMGD PFV Crucero	28.0	17.2	-38.43 %	PMGD PFV Santa Cecilia	16.8	17.0	+0.89 %
PMGD PFV Cruz	8.9	24.1	+170.02 %	PMGD PFV Santa Clara	17.9	6.0	-66.20 %
PMGD PFV Curacavi	11.1	24.2	+117.20 %	PMGD PFV Santa Cruz	19.2	82.9	+332.42 %
PMGD PFV Cuz Cuz	16.5	21.1	+27.60 %	PMGD PFV Santa Elizabeth	14.8	82.2	+456.58 %
PMGD PFV Dadinco	25.5	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Darlin	70.4	75.2	+6.82 %	PMGD PFV Santa Ester	7.6	17.0	+124.60 %
PMGD PFV Diego de Almagro	64.8	72.7	+12.10 %	PMGD PFV Santa Francisca	30.5	44.1	+44.59 %
PMGD PFV Don Andrónico	5.1	21.8	+329.17 %	PMGD PFV Santa Inés	10.1	21.8	+114.90 %
PMGD PFV Don Enrique	36.8	88.5	+140.60 %	PMGD PFV Santa Julia	14.0	3.7	-73.41 %
PMGD PFV Don Eugenio	17.8	13.9	-21.49 %	PMGD PFV Santa Laura	19.0	17.8	-6.16 %
PMGD PFV Don Jorge	12.3	30.9	+151.77 %	PMGD PFV Santa Lucía	0.0	0.4	-
PMGD PFV Don Mariano	3.1	23.4	+654.14 %	PMGD PFV Santa Luisa	24.5	18.6	-24.17 %
PMGD PFV Don Martín	26.5	18.3	-31.02 %	PMGD PFV Santa Margarita	11.0	25.3	+130.32 %
PMGD PFV Don Matías	-	0.1	-	PMGD PFV Santa Rita	23.1	19.2	-17.09 %
PMGD PFV Don Rodrigo	38.4	30.7	-20.06 %	PMGD PFV Santuario	28.9	24.4	-15.64 %
PMGD PFV Doña Igna	16.6	0.1	-99.52 %	PMGD PFV Saturno Norte	19.0	24.8	+30.82 %
PMGD PFV Doñihue	57.0	65.3	+14.54 %	PMGD PFV Siete Colores	44.9	0.0	-99.91 %
PMGD PFV Duquenco Solar	88.4	81.5	-7.90 %	PMGD PFV Sol de Septiembre	23.9	51.0	+112.93 %
PMGD PFV Eclipse	87.0	60.9	-30.00 %	PMGD PFV Sol del Norte	20.2	20.7	+2.64 %
PMGD PFV El Boco	30.1	52.3	+73.69 %	PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Castaño	9.8	62.5	+535.95 %	PMGD PFV Sunhunter	70.6	55.9	-20.78 %
PMGD PFV El Cernicalo	13.9	15.3	+10.13 %	PMGD PFV Talca	43.2	52.9	+22.56 %
PMGD PFV El Cernicalo II	13.9	14.1	+1.84 %	PMGD PFV Talhuén	21.7	18.8	-13.46 %
PMGD PFV El Chercan	0.0	0.0	-	PMGD PFV Tallado	29.0	66.0	+127.65 %
PMGD PFV El Chincol	29.8	19.4	-34.87 %	PMGD PFV Tamarugo	20.2	27.1	+34.00 %
PMGD PFV El Chucao	22.8	16.8	-26.61 %	PMGD PFV Tambo Real	20.0	18.7	-6.18 %
PMGD PFV El Cóndor	1.0	7.2	+593.82 %	PMGD PFV Taranto	20.8	75.9	+264.46 %
PMGD PFV El Divisadero	24.6	26.5	+7.68 %	PMGD PFV Techos de Altamira	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Estero	3.5	18.7	+428.92 %	PMGD PFV Tierra	35.3	36.5	+3.31 %
PMGD PFV El Flamenco	55.9	44.6	-20.18 %	PMGD PFV Tjeral	-	0.0	-
PMGD PFV El Gaviotin	73.4	73.8	+0.53 %	PMGD PFV Til Til	20.3	16.6	-18.53 %
PMGD PFV El Huaso	13.0	19.5	+49.28 %	PMGD PFV Torino	13.2	31.8	+140.67 %
PMGD PFV El Ingenio	15.8	10.0	-36.65 %	PMGD PFV Tortolas del Verano	16.4	25.8	+57.85 %
PMGD PFV El Laurel	18.7	54.7	+192.83 %	PMGD PFV Trebal	8.8	17.4	+97.60 %
PMGD PFV El Litre	28.7	70.3	+144.89 %	PMGD PFV Trebo	4.8	26.7	+460.09 %
PMGD PFV El Monte	10.5	23.0	+118.74 %	PMGD PFV Trica-Dos	21.9	12.7	-42.24 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-	PMGD PFV Tricahue II	83.7	48.3	-42.31 %
PMGD PFV El Picurio	27.0	19.3	-28.56 %	PMGD PFV Trinidad	10.7	26.7	+149.79 %
PMGD PFV El Pilpen	28.8	29.8	+3.44 %	PMGD PFV Tucuquere	24.3	23.1	-4.77 %
PMGD PFV El Pitio	28.6	9.6	-66.29 %	PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.1	0.0	-66.47 %
PMGD PFV El Piuquen	26.9	24.7	-8.46 %	PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Queltehue	28.5	29.3	+2.95 %	PMGD PFV UTFSM Viña	0.0	1.0	-
PMGD PFV El Quemado	30.3	22.6	-25.31 %	PMGD PFV Valle Este II	62.9	69.6	+10.67 %
PMGD PFV El Queule	52.9	27.5	-48.09 %	PMGD PFV Valle Oeste II	61.6	67.9	+10.29 %
PMGD PFV El Rayador	0.0	0.1	-	PMGD PFV Valle de la Luna II	20.7	20.9	+0.92 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ventisquero	-	60.5	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	23.9	0.0	-100.00 %	PMGD PFV Venturada	76.5	65.4	-14.55 %
PMGD PFV El Roble	76.5	77.4	+1.14 %	PMGD PFV Vicente	6.9	17.2	+148.51 %
PMGD PFV El Romeral	10.7	56.3	+425.35 %	PMGD PFV Victoria	65.8	92.5	+40.51 %
PMGD PFV El Salitral	13.7	31.6	+130.46 %	PMGD PFV Villa Alegre	44.2	36.8	-16.89 %
PMGD PFV El Sauce	26.5	25.1	-5.25 %	PMGD PFV Villa Cruz	23.1	22.7	-1.77 %
PMGD PFV El Sharon	4.4	22.4	+402.60 %	PMGD PFV Villa Moscoso	13.2	19.6	+48.37 %
PMGD PFV El Tiuque	7.8	6.7	-13.96 %	PMGD PFV Villa Prat	6.7	9.7	+44.67 %
PMGD PFV El Trigal	76.2	55.6	-27.05 %	PMGD PFV Villa Seca	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Zorzal	17.7	5.5	-68.86 %	PMGD PFV Villa Solar	7.3	19.7	+169.62 %
PMGD PFV Encino	4.0	15.5	+290.17 %	PMGD PFV Violeta	25.5	27.4	+7.13 %
PMGD PFV Encon	68.8	70.5	+2.43 %	PMGD PFV Vituco 2B	9.0	25.7	+183.82 %
PMGD PFV Erinome	18.7	18.6	-0.28 %	PMGD PFV Yahutela	43.1	0.1	-99.86 %
PMGD PFV Escorial del Verano	15.5	25.1	+62.05 %	PMGD PFV Ñilhue	6.1	5.9	-2.56 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ñiquén	29.8	17.2	-42.32 %
PMGD PFV Esperanza	0.8	0.0	-100.00 %	PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD PFV Faramalla	6.2	21.4	+244.77 %	PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD PFV Fardela Negra	4.7	16.8	+255.44 %	PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD PFV Filomena	8.9	24.1	+169.78 %	PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD PFV Florencia Solar	24.0	4.2	-82.51 %	PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD PFV Foster	10.4	21.8	+108.96 %	PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-	PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD PFV Francisco	28.5	25.2	-11.72 %	PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD PFV Fulgor	8.7	9.2	+4.90 %	PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Lemu	42.6	37.0	-13.03 %	PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD PFV GR Peumo	21.7	81.5	+276.06 %	PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Pitao	84.2	65.8	-21.90 %	PMGD TER Calfucó	-	0.0	-
PMGD PFV GR Rauli	34.7	57.1	+64.33 %	PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD PFV GR Santa Rosa	10.7	68.8	+543.58 %	PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	9.6	19.7	+106.55 %	PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD PFV Gabriela	62.6	96.1	+53.56 %	PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD PFV Girasoles	9.9	20.9	+110.90 %	PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD PFV Granada	88.7	0.0	-100.00 %	PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD PFV Granate	75.5	59.0	-21.90 %	PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalaó	23.5	29.8	+26.64 %	PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalupe	35.3	56.2	+59.13 %	PMGD TER Ciriuelillo	-	0.0	-
PMGD PFV Guanaco Solar	17.2	70.9	+311.03 %	PMGD TER Coelemu	-	43.5	-
PMGD PFV Guarana	6.5	12.8	+97.66 %	PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	13.6	22.5	+66.15 %	PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD PFV Homero	26.0	23.4	-9.96 %	PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD PFV Hormiga	14.0	12.8	-8.89 %	PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD PFV Hornitos	1.9	0.6	-67.87 %	PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD PFV Huape	23.3	22.2	-4.62 %	PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD PFV Huaquelson	31.2	59.2	+89.47 %	PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-	PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD PFV Idaho del Verano	5.5	23.5	+324.15 %	PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD PFV Illapel 5X	30.5	23.8	-22.13 %	PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD PFV Independencia	11.4	0.0	-100.00 %	PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD PFV Itahue Solar	20.4	18.3	-10.36 %	PMGD TER Doña Javiera	-	0.5	-
PMGD PFV Jahuel	19.5	54.5	+179.92 %	PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-	PMGD TER El Campesino	-	0.1	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Jaururo	21.8	9.8	-55.09 %
PMGD PFV Javiera Carrera	36.4	77.0	+111.43 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	2.1	9.1	+330.98 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	24.2	22.3	-7.85 %
PMGD PFV La Acacia	63.8	44.6	-30.14 %
PMGD PFV La Blanquina	26.0	72.9	+179.98 %
PMGD PFV La Chapeana	15.4	8.4	-45.38 %
PMGD PFV La Chimba Bis	15.7	12.1	-22.79 %
PMGD PFV La Esperanza II	66.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	6.0	22.0	+266.75 %
PMGD PFV La Foresta	8.2	24.0	+193.11 %
PMGD PFV La Frontera	35.4	36.5	+3.06 %
PMGD PFV La Gamboina	15.1	45.0	+198.65 %
PMGD PFV La Lajuela	53.0	36.6	-30.91 %
PMGD PFV La Ligua	24.3	13.5	-44.44 %
PMGD PFV La Manga	25.8	17.2	-33.41 %
PMGD PFV La Muralla	4.9	22.1	+346.10 %
PMGD PFV La Palma Solar	85.2	76.7	-9.97 %
PMGD PFV La Victoria	73.0	60.4	-17.37 %
PMGD PFV Lagunilla	16.3	10.9	-33.16 %
PMGD PFV Las Arboledas	-	0.0	-
PMGD PFV Las Cabras	3.9	24.2	+515.82 %
PMGD PFV Las Cachañas	15.1	67.6	+347.07 %
PMGD PFV Las Catitas	25.6	35.1	+37.34 %
PMGD PFV Las Chacras	23.9	25.1	+4.85 %
PMGD PFV Las Codornices	23.6	22.0	-6.82 %
PMGD PFV Las Lechuzas	23.6	21.3	-9.96 %
PMGD PFV Las Majadas	61.3	7.0	-88.60 %
PMGD PFV Las Mercedes	4.0	18.4	+359.40 %
PMGD PFV Las Mollacas	15.4	1.8	-88.31 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	3.5	24.9	+601.94 %
PMGD PFV Las Palomas	29.3	23.3	-20.34 %
PMGD PFV Las Perdices	23.2	16.2	-30.34 %
PMGD PFV Las Rojas	24.4	16.8	-31.23 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	20.5	67.9	+231.01 %
PMGD PFV Las Terrazas	24.7	7.4	-70.08 %
PMGD PFV Las Torcazas	6.4	27.7	+334.76 %
PMGD PFV Las Tortolas	11.3	19.0	+69.07 %
PMGD PFV Las Turcas	23.5	14.6	-38.04 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	0.0	37.1	-
PMGD PFV Lingue	10.0	23.2	+132.43 %
PMGD PFV Lipangue	23.4	20.4	-12.82 %
PMGD PFV Liquidambar	45.0	68.2	+51.41 %
PMGD PFV Lirio del Campo	10.0	22.3	+121.76 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	39.0	53.2	+36.41 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	19.4	41.7	+114.80 %
PMGD PFV Llay Llay	34.0	90.3	+165.46 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardín	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	51.1	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	44.0	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	2.6	2.1	-19.44 %
PMGD PFV Lo Chacón	3.8	23.9	+520.90 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	2.7	-
PMGD PFV Lo Miranda	44.4	52.6	+18.51 %
PMGD PFV Lo Sierra	5.7	15.4	+168.80 %
PMGD PFV Lockma	78.5	92.9	+18.29 %
PMGD PFV Loica	21.8	21.1	-3.34 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	16.4	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	18.3	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	12489.1	14948.1	+19.69 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo
DF:Desconexión Forzada
ERE:Estado de Reserva Estratégica
FE:Falla Externa

LF:Limitación Forzada
MM:Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO:Restricción Operativa
SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Angostura	Menor generación real por control Cota.
HE Pangué	Menor generación real por control Cota.
HE Pehuenche	Menor generación real por costo marginal.
HE Ralco	Menor generación real por costo marginal.
HP Rucue	Menor generación real por menores afluentes.
PE Atacama	Menor generación real por menor carga Eólica.
PE Cabo Leones 2	Menor generación real por menor carga Eólica.
PE Renaico II	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PFV Diego de Almagro Sur	Mayor generación real por mayor radiación Solar.
PFV Guanchoi	Mayor generación real por mayor radiación Solar.
TER San Isidro I Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de gas Argentino.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER San Isidro II Gas Arg	0.0	Indisponible por falla en la partida. Causa informada: Falla en válvula piloto de gas TG, según IF 2023004101.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Atacama Solar II	77.0	Limitada a 131 MW. Causa informada: Desconexión forzada del interruptor 52E13 afectando el circuito 7, según IL 2023001605.
PFV Santa Isabel	71.0	Limitada a 120 MW. Causa informada: En proceso de normalización, posterior a evento de falla en transformador principal, según IL 2023001581.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	94.0	Limitada en 146 MW, según IL 2023000905.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.
TER Nueva Ventanas	77.0	Limitada a mínimo técnico. Causa informada: Reparación falla en válvula de atemperación de control recalentado turbina, según SICF 2023095569.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE El Toro	75.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 1 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Guindos TG2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Norgener-NTO1	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NTO2	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 103.97 m.s.n.m. Gasto 86 MWh.
00:10	Innergex	C. Mampil U-2 en servicio y disponible. Se cancela IF 2023004142.
00:24	Enel Generación	C. San Isidro 2 disponible, cancelado IF 2023004101.
00:25	STM	SDAC deshabilitado.
00:41	Transec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 cerrada.
03:34	Transec	Línea de 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo 1 interrupción forzada por protecciones (Línea Pan de Azúcar - Don Goyo 2 abierta por trabajos programados SD 2023093810). causa informada: En estructura N° 586 conductor suelto desde cadena de aislador por rotura de grampa de compresión. según IF 2023004143.
03:46	Transec	S/E Pan de Azúcar equipo CER 2 de 3.2 KV, 24 MVAR interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004144.
03:47	Transec	Línea de 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo 1 cierre manual de prueba sin éxito.
03:52	Enel Green Power	Línea 220 kV Las Palmas - Canela 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004145. C. PE Canela 1 indisponible.
03:53	Engie Generación	C. Monte Redondo limitada al telecontrol y variación de generación, según IL 20231641.
04:02	Transec	Línea de 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo 2 cerrada. Suspendidos trabajos programados asociados a la SD 2023093810.
04:30	Angloamerican	Líneas de 66 kV Los Maitenes - San Francisco 4 y 5 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminar puntos calientes en 89B10 y 89B-03T, según SDCF 2023096303 y 2023096305.
05:23	STM	Línea de 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre 2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 19 MW de consumos correspondientes a S/E Lo Prado, Lo Aguirre y Curacaví. S/E San Pablo se transfiere automáticamente al circuito N°1, según IF 2023004157.
05:30	STM	S/E Lo Aguirre recuperado el 80 % de los consumos vía redes de MT.
06:06	STM	Línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre 2 cerrada y normalizado el 100% de los consumos.
07:00	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 abierto.
07:01	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.
07:05	Enel Green Power	Línea 220 kV Las Palmas - Canela 1 cerrada y queda disponible la C. PE Canela 1, cancelado IF 2023004145.
07:21	Acciona	C. PFV Almeyda limitada al control y variación de reactivos, Causa informada: No fue posible ingresar consigna Q para absorción de reactivos, según IL 2023001642.
08:04	RNE	S/E San Simón 52J1 y 52J2 interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004147
08:09	CGE	S/E Ovalle TR Móvil interrupción forzada por protecciones y se pierden 4 MW de consumos. Causa informada: Se investiga, según IF 202304149
08:12	CGE	S/E Ovalle TR-2 de 66/24 kV, 31 MVA interrupción forzada por protecciones y se pierden 3.8 MW de consumos. Causa informada: Coincidente con cierre de 52ES, según IF 2023004150.
08:24	CGE	S/E Ovalle TR-2 de 66/24 kV, 31 MVA en servicio y normaliza sus consumos. Cancelado IF 2023004150.
08:36	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectadas las CCSS de las líneas de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
08:50	CGE	S/E Ovalle normalizados el 100 % de los consumos por el TR-2 de 66/24 kV, 31 MVA.
09:14	Transec	S/E Pan de Azúcar equipo CER 2 de 3.2 KV, 24 MVAR en servicio y cancelado IF 2023004144.
09:15	CGE	C. Lautaro 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023095572.
10:00	Engie Generación	C. Monte Redondo cancelada IL 20231641.
10:00	AES Andes	C. Nueva Ventanas cancelada limitación IL 2023001639.

Hora	Centro de Control	Observación
10:18	Transelec	Línea de 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Normalización de vano e instalación de grampa de anclaje por rotura de grampa de compresión vano 586 a 587, según SDCF 2023096326.
10:18	Transelec	Línea de 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Precaución por reparación en línea 1, según SICF 2023096327 - 2023096338.
10:27	RNE	S/E San Simón 52J1 y 52J2 cerrados y cancelado IF 2023004147.
11:15	TEN	S/E Cumbre desconectada CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.
11:56	Transelec	S/E Lagunillas con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Investigación de anomalía en canal de comunicación de SCADA Lagunillas, por intermitencia en la comunicación, según SICF 2023096420.
12:04	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectadas las CCSS de las líneas de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
12:24	Enel Green Power	S/E Central Chañares 52E2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desconexión de curso forzoso de 52E2 de línea de producción N°2 por bajo nivel de SF6 en celda de MT, según SDCF 2023096655.
13:00	Innergex	C. PE Sarco limitada a 153 MW. Causa informada: Apertura de interruptor 52E4 asociado al circuito 4 por actuación de protección. Fuera de servicio aerogeneradores 59, 61, 62, 71, y 75, según IL 2023001644.
14:00	Enor Chile	C. PE El Arrayán Cancelada IL 2023001640.
14:02	Enor Chile	C. PAM sale del servicio en forma intempestiva con 21.6 MW. Causa informada: Problema en tarjeta de control asociada al sistema de válvula de extracción de vapor que generó el disparo al interruptor general de la turbina, según IF 2023004152.
14:38	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores 52J5 y 52J6 de líneas de 220 kV Los Notros - Mulchén 1 y 2 cerrados.
14:47	Enel Green Power	S/E Central Chañares 52E2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023096655.
15:20	AES Andes	S/E Norgener paño JT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 del interruptor JT1, según SICF 2023096956.
15:22	CGE	Línea de 66 kV Villarrica - Pucón con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Bloqueo de reconexión automática, para realizar reparación de línea de media tensión desprendida de aislador, que se encuentra en postación común entre las estructuras N° 451 y 453, según SICF 2023096980.
15:27	Enor Chile	C. PAM sincronizada en pruebas, según IF 2023004152.
15:30	STS	S/E Calama Nueva paño JL1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reinicio de 87L sistema 2, según SICF 2023097017.
16:05	STS	S/E Calama Nueva JL1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023097017.
16:38	Enor Chile	C. PAM disponible y en servicio, cancelado IF 2023004152.
17:15	AES Andes	S/E Norgener paño JT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023096956.
17:20	Angloamerican	Línea de 66 kV Los Maitenes - San Francisco 4 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023096303.
17:25	Angloamerican	Línea de 66 kV Los Maitenes - San Francisco 5 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023096305.
17:58	Transelec	Línea de 220 kV Cardones - Algarrobal 3 cerrada y canceladas solicitudes de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023096261, 2023096263, 2023096264 y 202309625. Canceladas SICF 2023096262, 2023096266 y 2023096267.
18:00	CGE	S/E Ovalle TR Móvil en servicio, cancelado IF 202304149.
19:22	CGE	Línea de 66 kV Villarrica - Pucón cancelada solicitud de intervención de curso forzoso .SICF 2023096980.
19:25	Transelec	Línea de 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo 1 cerrada, cancelados IF 2023004143, SDCF 2023096326 y SICF 2023096327.
19:25	Enor Chile	S/E Don Goyo 52J4 de línea de 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo 1 cerrado, cancelada SDCF 2023096338.
19:34	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores J5 y J6 abiertos por control de transferencia de línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.
19:36	Transelec	S/E Pan de Azúcar con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atención falla de comunicación por pérdida de telecontrol y teled medida en URT, según SICF 2023097200.
21:38	Celeoredes	S/E Central Los Pinos paño J1 con limitación, Causa informada: Pérdida de supervisión y telecontrol, debido a falla de comunicación entre la RTU y las protecciones, tiempo de respuesta de 30 minutos en caso de ser requerido, según IL 2023001646.
23:30	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del Autotransformador N°2 ó 3 de 220/110 kV, 400 MVA sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
10:25	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
10:25	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
10:40	Colbún	C. Colbún finaliza vertimiento.
11:05	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -85.8 [MW/m]
11:10	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 71.1 [MW/m]
12:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -367.1 [MW]
18:00	Chilquinta	CDC finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
18:00	CGE	CDC finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 944.9 [MW]
23:30	Enel Generación	C. Pehuenche vierte por bocatoma Maule - Pehuenche.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
17:34	Transec	Transec	S/E Cardones TTCC del paño J6 (Reemplazo).

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Cardones	C. Colmito datos scada.	08/07/2023	19:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
Scotta	C. Picoiquén datos scada.	21/08/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Rio Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		