

Santiago, 02 de noviembre de 2023

DE 04989-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de las unidades TER Tocopilla TG1 y TG2.

[1] Carta DE04426-23, Ref.: “Informes Técnicos de Potencia Máxima de las unidades TER Tocopilla TG1 y TG2, del Coordinado Engie Energía Chile S.A.”, de fecha 26 de septiembre de 2023.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de las unidades TER Tocopilla TG1 y TG2, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de las unidades TER Tocopilla TG1 y TG2, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de las unidades TER Tocopilla TG1 y TG2

Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Tocopilla TG1	Diésel	19,708	0,137	19,571
TER Tocopilla TG2	Diésel	19,995	0,137	19,858

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 03 de noviembre de 2023**.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades
Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central TER
Tocopilla**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Pablo Jorquera R. – Encargado Titular Engie Energía Chile S.A.
GO, GM, DCO