

INFORME DIARIO

Domingo 05 de Noviembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Punta del Viento	70.6	71.4	+1.22 %	PMG
BESS Angamos	-	5.2	GNP		PMG HP Renaico	97.1	138.7	+42.86 %	PMG
BESS Arica	2.0	1.7	-12.98 %		PMG HP Rio Huasco	23.6	24.2	+2.69 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG HP San Clemente	96.0	103.9	+8.23 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	32.2	GNP		PMG PE La Esperanza	19.5	0.0	-100.00 %	PMG
BESS Salvador	-	261.0	GNP		PMG PFV Antay	63.3	29.6	-53.26 %	PMG
BESS Uribe Solar	-	0.0	-		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Castilla	28.3	28.7	+1.38 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	1296.0	1431.5	+10.45 %		PMG PFV Chercan	-	79.1	-	PMG
HE Angostura	4692.4	5016.0	+6.90 %		PMG PFV De los Andes	80.2	88.2	+10.00 %	PMG
HE Antuco	4713.5	4782.2	+1.46 %		PMG PFV Del Desierto	48.6	29.3	-39.65 %	PMG
HE Canutillar	2000.3	1753.0	-12.36 %		PMG PFV Loma Los Colorados	5.6	5.3	-5.36 %	PMG, P
HE Cipreses	1305.3	1146.8	-12.14 %		PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
HE Colbún	10072.9	9846.0	-2.25 %		PMG PFV Machicura	48.6	30.7	-36.83 %	PMG
HE El Toro	0.0	0.0	-		PMG PFV North West	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	2016.0	2010.0	-0.30 %	RO	PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pangué	5594.5	7159.1	(*) +27.97 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	7.6	0.0	-100.00 %	PMG
HE Pehuenche	11162.5	10399.2	-6.84 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.5	1.8	+20.67 %	PMG
HE Pilmaiquén	678.0	701.8	+3.51 %	RO	PMG PFV Puerto Seco	89.1	49.3	-44.65 %	PMG
HE Ralco	10055.0	12134.8	(*) +20.68 %		PMG PFV Quilmo	-	0.0	-	PMG
HE Rapel	3044.5	3065.3	+0.68 %		PMG PFV SDGx01	6.6	6.8	+3.03 %	PMG, DF
HP Abanico	876.6	882.3	+0.66 %		PMG PFV Sol del Norte	71.7	55.7	-22.33 %	PMG
HP Alfalfal	1400.8	1617.5	+15.47 %		PMG PFV Teno Solar	77.0	32.2	-58.22 %	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Ancoa	528.0	458.0	-13.25 %	LF	PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Blanco	237.0	794.9	+235.40 %		PMG TER CMPC Tissue	-	35.5	-	PMG
HP Capullo	216.0	202.0	-6.48 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Carilafquen	168.0	179.9	+7.11 %		PMG TER Celco	98.2	109.4	+11.44 %	PMG
HP Chacabuquito	204.6	425.3	+107.87 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacayes	2274.9	1855.7	-18.43 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Chapiquina	141.0	117.8	-16.45 %		PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	313.8	266.4	-15.10 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Cumbres	216.0	307.4	+42.29 %		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Curillinque	1937.0	1607.6	-17.01 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	216.0	366.2	+69.52 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	246.0	276.4	+12.36 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
HP Florida II	211.0	227.1	+7.63 %		PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	234.5	235.6	+0.47 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Hornitos	135.0	496.7	+267.93 %		PMGD PFV Blu	-	0.0	-	
HP Isla	1553.4	1478.3	-4.84 %		PMGD PFV Paillihue	-	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Itata	264.0	353.2	+33.79 %		TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
HP Juncal	124.0	388.4	+213.23 %		TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF	TER Angamos-ANG1	4455.1	4211.3	-5.47 %	
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF	TER Angamos-ANG2	4511.7	4180.2	-7.35 %	
HP La Mina	0.0	0.0	-		TER Antihue	0.0	0.0	-	
HP Laja I	484.9	350.7	-27.67 %		TER Arauco	345.0	118.1	-65.78 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF	TER Arauco MAPA	645.0	1198.2	+85.77 %	P
HP Lican	270.0	309.0	+14.44 %		TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
HP Lircay	480.0	485.7	+1.19 %		TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM	TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
HP Los Hierros	368.0	335.3	-8.89 %		TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF	TER Atacama 1 GNL	2748.1	3454.6	+25.71 %	
HP Los Molles	46.7	38.6	-17.33 %		TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Los Quilos	365.0	720.3	+97.34 %		TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Maitenes	0.0	0.0	-		TER Atacama 2 GNL	224.0	260.4	+16.25 %	
HP Malacahuello	0.0	144.0	GNP		TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Mampil	465.1	692.9	+48.97 %		TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
HP Mocho	120.0	112.8	-6.01 %		TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
HP Palmucho	768.0	778.4	+1.35 %		TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
HP Peuchen	692.1	893.6	+29.11 %		TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF	TER CMPC Laja	231.0	137.2	-40.61 %	
HP Pullinque	632.3	627.4	-0.78 %		TER CMPC Pacífico	0.0	0.0	-	MM
HP Puntilla	301.9	308.0	+2.02 %	DF	TER CMPC Santa Fe	120.0	196.9	+64.08 %	
HP Queltehues	768.0	708.2	-7.79 %	DF	TER Campiche	0.0	0.0	-	
HP Quilleco	1666.6	1310.0	-21.40 %		TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Rio Colorado	355.2	383.1	+7.85 %		TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
HP Rio Picoiquen	312.0	290.8	-6.80 %		TER Candelaria 1 Gas Arg	123.1	193.0	+56.80 %	
HP Rucatayo	723.0	774.5	+7.13 %		TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	MM
HP Rucue	4103.6	3185.0	-22.39 %		TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	MM
HP San Andres	205.1	126.7	-38.22 %		TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM	TER Cardones	0.0	0.0	-	
HP Sauzal	1375.0	1514.1	+10.12 %		TER Cenizas	0.0	0.0	-	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-		TER Chagual	0.0	0.0	-	
HP Sauzalito	0.0	0.0	-	DF	TER Cholguán	121.2	105.9	-12.62 %	
HP Volcán	264.0	268.7	+1.78 %		TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
PE Alena	190.7	354.1	+85.62 %		TER Cochrane-CCH1	4167.3	4108.3	-1.42 %	
PE Atacama	1204.4	736.1	-38.88 %		TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	MM
PE Aurora	1014.4	896.7	-11.61 %		TER Cogeneradora Aconcagua	351.9	0.0	-100.00 %	
PE Cabo Leones 1	792.6	824.6	+4.04 %		TER Cogeneradora Biobío	492.0	1176.5	+139.13 %	
PE Cabo Leones 2	1538.2	801.1	-47.92 %		TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
PE Cabo Leones 3	992.5	839.2	-15.44 %		TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
PE Calama	787.7	832.9	+5.73 %		TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
PE Campo Lindo	70.5	194.2	+175.48 %		TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
PE Canela	27.1	57.4	+111.74 %		TER Colmito Gas Arg	0.0	218.2	GNP	
PE Canela 2	129.6	243.1	+87.53 %		TER Combarbala	0.0	0.0	-	
PE Cardonal	-	0.0	-		TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
PE Cerro Tigre	688.4	859.2	+24.81 %		TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
PE Cuel	89.2	70.7	-20.73 %		TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE El Arrayán	507.0	404.4	-20.23 %		TER Degañ	0.0	0.0	-	
PE El Maitén	31.2	9.8	-68.76 %		TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
PE La Cabaña	0.0	252.5	GNP	P	TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Estrella	52.1	18.2	-65.14 %		TER El Peñón	6.5	74.1	+1040.00 %	
PE La Flor	105.3	0.0	-100.00 %		TER El Salvador	0.0	0.0	-	
PE Lebu	41.2	8.0	-80.66 %		TER Emelda	0.0	0.0	-	
PE Llanos del Viento	740.7	895.1	+20.84 %		TER Energía Pacífico	300.0	353.3	+17.78 %	LF
PE Lomas de Duqueco	111.6	174.7	+56.55 %		TER Escuadrón	42.1	22.5	-46.63 %	LF
PE Los Buenos Aires	50.9	75.6	+48.43 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Los Cururos	264.4	545.5	+106.28 %		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Olmos	157.0	245.4	+56.26 %	LF	TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	LF
PE Malleco Norte	333.8	376.6	+12.80 %		TER Guacolda 2	2008.3	1815.6	-9.59 %	LF
PE Malleco Sur	335.3	397.3	+18.47 %		TER Guacolda 3	2077.5	1972.4	-5.06 %	
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Guacolda 4	2071.5	1883.4	-9.08 %	
PE Mesamavida	148.2	152.2	+2.73 %		TER Guacolda 5	0.0	0.0	-	
PE Monte Redondo	67.6	93.9	+38.82 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Negrete	41.3	66.4	+60.88 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Puelche Sur	1261.3	1146.6	-9.09 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	9.6	0.0	-100.00 %	LF	TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Punta Palmeras	103.9	147.5	+41.92 %		TER IEM	4784.7	4827.4	+0.89 %	
PE Punta Sierra	326.0	259.1	-20.52 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Renaico	131.4	82.6	-37.15 %		TER Kelar GNL	0.0	87.5	GNP	DF
PE Renaico II	141.1	257.2	+82.30 %		TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE San Gabriel	327.9	248.8	-24.13 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	
PE San Juan	985.9	1156.9	+17.34 %		TER Laja Energía Verde	114.0	89.0	-21.90 %	
PE San Matías	-	0.0	-		TER Lautaro I	0.0	148.2	GNP	MM
PE San Pedro	237.4	138.9	-41.49 %		TER Lautaro II	387.0	401.0	+3.62 %	
PE San Pedro 2	342.8	217.7	-36.50 %		TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE Sarco	1055.3	1093.9	+3.66 %		TER Loma Los Colorados II	218.5	256.9	+17.58 %	
PE Sierra Gorda Este	576.0	620.9	+7.79 %	LF	TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	420.8	434.8	+3.33 %		TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	247.8	324.2	+30.83 %		TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Taltal	706.9	675.0	-4.51 %		TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
PE Tchamma	1238.4	905.3	-26.90 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Tolpan Sur	119.2	134.8	+13.09 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Totoral	58.0	126.5	+118.24 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Ucuquer 2	12.5	0.0	-100.00 %	LF	TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Valle de los Vientos	320.2	429.2	+34.04 %		TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PFV Almeyda	326.6	405.5	+24.18 %		TER Masisa	0.0	0.0	-	MM
PFV Andes Solar	156.6	112.1	-28.42 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	MM
PFV Andes Solar II-A	555.8	346.9	-37.59 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-B	1473.1	802.7	-45.51 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
PFV Atacama Solar II	627.7	168.7	-73.13 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Azabache	489.5	330.9	-32.41 %	LF	TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Bolero	848.4	754.0	-11.12 %		TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	2424.1	2497.3	+3.02 %		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	753.2	426.9	-43.32 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
PFV Carrera Pinto	663.2	400.4	-39.62 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Cerro Dominador	441.6	511.9	+15.93 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Chañares	94.4	201.7	+113.59 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Conejo	211.1	597.0	+182.77 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Coya	1308.0	773.4	-40.87 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	66.5	160.1	+140.60 %		TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
PFV Diego de Almagro Sur	805.6	1199.2	+48.86 %		TER Newen Diésel	2.2	0.0	-100.00 %	
PFV Domeyko	1510.9	828.0	-45.20 %		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG	TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Doña Antonia	-	0.0	-		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	208.7	103.8	-50.29 %		TER Norgener-NTO1	137.0	0.0	-100.00 %	RO
PFV El Aguila	0.1	15.2	+15100.00 %		TER Norgener-NTO2	2216.1	2207.4	-0.39 %	RO
PFV El Manzano	-	0.0	-	P	TER Nueva Aldea	1146.9	1135.2	-1.02 %	
PFV El Pelicano	476.5	651.3	+36.67 %		TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV El Romero	984.7	828.4	-15.87 %		TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Elena	628.4	21.3	-96.61 %	P	TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1316.6	1235.1	-6.19 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	350.9	639.5	+82.23 %		TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Guanchoi	710.6	2373.3	(*) +233.99 %		TER Nueva Renca Gas Arg	2364.6	3021.0	+27.76 %	
PFV Huatacondo	327.5	463.9	+41.65 %		TER Nueva Ventanas	3948.7	4170.0	+5.60 %	
PFV Jama	275.9	267.3	-3.10 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV Javiera	249.4	302.6	+21.31 %		TER PAS Mejillones	408.0	528.3	+29.48 %	
PFV La Cruz Solar	373.7	270.5	-27.60 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	76.1	94.4	+23.94 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	671.5	448.3	-33.23 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	13.6	16.7	+23.01 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	150.6	241.1	+60.09 %		TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	24.8	71.6	+188.36 %		TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	247.6	0.0	-100.00 %	P	TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	522.2	513.1	-1.74 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Los Loros	309.9	233.3	-24.72 %		TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	17.0		GNP
PFV Los Tilos	37.0	0.0	-100.00 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV Luz del Norte	707.9	971.7	+37.26 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Malgarida	1350.7	1380.3	+2.19 %		TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV María Elena	263.0	252.6	-3.93 %		TER San Isidro I Gas Arg	3622.3	3476.1	-4.03 %	
PFV Meseta de los Andes	0.0	0.0	-	P	TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	353.5	446.3	+26.26 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	1.2	57.9	+4645.90 %		TER San Isidro II Gas Arg	2199.8	3081.0	+40.06 %	
PFV Pampa Solar Norte	176.3	314.2	+78.22 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	770.2	488.9	-36.52 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar II	34.9	48.7	+39.39 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	72.5	79.5	+9.65 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	615.9	405.0	-34.24 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1512.4	696.8	-53.93 %		TER Santa Fe	885.8	928.2	+4.79 %	
PFV Salvador	284.8	438.5	+53.99 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV San Andres	170.6	94.5	-44.63 %	LF	TER Santa Marta	232.7	117.7	-49.41 %	
PFV San Pedro	837.4	473.9	-43.41 %		TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
PFV Santa Isabel	0.0	0.0	-	DF, LF	TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Santiago	680.6	294.9	-56.67 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
PFV Sol de Lila	1247.5	837.6	-32.86 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	391.4	461.2	+17.83 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	1170.9	1212.1	+3.52 %		TER Taltal 2 GNL	134.5	0.0	-100.00 %	
PFV Tamaya Solar	893.6	618.1	-30.83 %		TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Uribe Solar	385.2	270.5	-29.77 %	LF
PFV Usya	391.3	353.2	-9.74 %	
PFV Valle Escondido	791.6	511.2	-35.42 %	
PFV Valle del Sol	1008.3	938.6	-6.91 %	
PFV Willka	899.3	964.4	+7.23 %	P
PMG HP Aillin	96.7	110.2	+13.98 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	24.6	28.8	+17.05 %	PMG
PMG HP Callao	36.5	40.9	+11.87 %	PMG
PMG HP Carena	54.8	161.4	+194.74 %	PMG
PMG HP Chiburgo	142.0	218.0	+53.52 %	PMG
PMG HP Cipresillos	52.0	42.5	-18.27 %	PMG
PMG HP Corrales	54.6	51.7	-5.42 %	PMG
PMG HP Correntoso	67.2	83.1	+23.65 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	13.6	-	PMG
PMG HP La Confianza	-	15.7	-	PMG
PMG HP Llauquereo	40.3	43.0	+6.63 %	PMG
PMG HP MC1	128.1	112.2	-12.38 %	PMG
PMG HP MC2	28.5	24.0	-15.71 %	PMG
PMG HP MC3	40.8	52.5	+28.77 %	PMG
PMG HP Mariposas	48.0	95.2	+98.33 %	PMG
PMG HP Nalcas	86.6	116.0	+33.90 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	168.5	170.4	+1.10 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	54.8	54.8	+0.05 %	PMG
PMG HP Pulefu	220.0	174.3	-20.77 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	DF, RO
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	DF, RO
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF, RO
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 GNL	899.9	731.9	-18.67 %	RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	1214.6	724.5	-40.35 %	RO
TER Trapen	4.1	74.8	+1712.50 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	438.0	328.8	-24.93 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	240.9	250.8	+4.11 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	190738.3	192252.3	+0.79 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	61.2	62.7	+2.50 %
PMGD HP Alto Hospicio	21.6	22.4	+4.07 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	83.5	84.2	+0.80 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	21.1	18.7	-11.41 %
PMGD HP Calíboro	24.4	24.8	+1.69 %
PMGD HP Cavanca	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	48.6	5.2	-89.29 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	9.9	11.7	+17.77 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	60.6	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	53.9	-
PMGD HP Dongo	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Donguil	0.0	4.0	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	8.7	-
PMGD HP El Agrío	42.0	53.9	+28.36 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	12.1	14.6	+21.21 %
PMGD HP El Brinco	1.5	2.2	+46.54 %
PMGD HP El Canelo	71.1	68.6	-3.49 %
PMGD HP El Colorado	19.9	6.9	-65.12 %
PMGD HP El Diuto	65.7	71.2	+8.35 %
PMGD HP El Galpón	30.5	27.9	-8.55 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	74.9	72.8	-2.75 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	16.7	22.9	+37.57 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	24.7	25.7	+4.01 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	72.0	111.6	+54.99 %
PMGD HP La Bifurcada	2.5	3.1	+24.19 %
PMGD HP La Compañía II	40.4	45.2	+11.74 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	6.5	10.5	+61.64 %
PMGD HP Las Flores	0.0	16.7	-
PMGD HP Las Vertientes	35.4	39.5	+11.56 %
PMGD HP Los Bajos	129.2	128.4	-0.56 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	1.9	-
PMGD HP Los Corrales II	18.5	24.0	+29.86 %
PMGD HP Los Morros	34.3	32.3	-5.67 %
PMGD HP Los Padres	32.8	8.3	-74.66 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loreto	26.0	19.1	-26.72 %
PMGD PFV Los Cisnes	24.2	23.4	-3.35 %
PMGD PFV Los Gorriones	16.3	27.3	+68.10 %
PMGD PFV Los Jotes	27.3	15.6	-42.80 %
PMGD PFV Los Lagos	21.2	9.6	-54.72 %
PMGD PFV Los Libertadores	33.0	41.6	+26.19 %
PMGD PFV Los Lirios	-	31.9	-
PMGD PFV Los Magnolios	29.6	26.7	-9.53 %
PMGD PFV Los Molinos	78.0	46.0	-41.01 %
PMGD PFV Los Nogales	16.5	4.8	-70.84 %
PMGD PFV Los Paltos	22.3	19.1	-14.16 %
PMGD PFV Los Patos	15.2	29.5	+93.81 %
PMGD PFV Los Perales	21.1	10.0	-52.72 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	27.7	25.8	-6.77 %
PMGD PFV Los Tordos	54.7	16.9	-69.17 %
PMGD PFV Luce Solar	16.9	21.4	+26.35 %
PMGD PFV Luders	22.8	0.7	-97.02 %
PMGD PFV Lumbreras	17.3	21.9	+26.48 %
PMGD PFV Luna	13.8	14.8	+7.06 %
PMGD PFV Luna del Norte	20.4	20.1	-1.48 %
PMGD PFV Maikono	20.7	6.6	-67.87 %
PMGD PFV Maimalicán	-	1.5	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	21.6	-
PMGD PFV Malaquita II	94.1	93.1	-1.11 %
PMGD PFV Malinke	15.4	12.1	-21.10 %
PMGD PFV Malloco	9.6	20.7	+115.78 %
PMGD PFV Manao	28.4	23.8	-16.27 %
PMGD PFV Mandinga	47.8	37.8	-20.95 %
PMGD PFV Marambio	19.0	19.0	-
PMGD PFV Marañon	0.0	10.7	-
PMGD PFV Marchigue II	50.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	26.2	18.9	-28.05 %
PMGD PFV Marin	30.6	17.8	-41.71 %
PMGD PFV María Pinto	27.2	18.4	-32.28 %
PMGD PFV Meco Chillan	59.5	59.5	-
PMGD PFV Meli	94.3	75.8	-19.66 %
PMGD PFV Membrillo	21.1	21.1	+0.01 %
PMGD PFV Mercurio Sur	26.9	14.0	-47.91 %
PMGD PFV Milán A	6.7	11.0	+64.94 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	25.1	26.9	+7.12 %
PMGD PFV Mostazal	51.4	58.2	+13.23 %
PMGD PFV Moya	17.5	43.0	+145.57 %
PMGD PFV Mutupin	96.5	80.1	-16.97 %
PMGD PFV Nahuén	70.7	34.6	-51.05 %
PMGD PFV Nan	72.5	67.3	-7.18 %
PMGD PFV Nazarino Verano	27.2	22.1	-18.94 %
PMGD PFV Newentun	51.0	41.3	-19.11 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	41.7	30.8	-26.32 %
PMGD HP MSA-I	0.0	8.5	-
PMGD HP Maisán	7.3	7.3	+0.89 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	81.0	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	0.2	-
PMGD HP Melo	48.2	49.3	+2.35 %
PMGD HP Molinera Villarrica	3.3	0.7	-78.59 %
PMGD HP Muchi	4.3	2.8	-35.98 %
PMGD HP Munilque	0.0	4.8	-
PMGD HP Munilque II	7.3	7.6	+4.85 %
PMGD HP Palmar	62.4	78.5	+25.83 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	24.5	9.2	-62.44 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	7.2	16.0	+123.12 %
PMGD HP Purísima	7.5	10.0	+32.81 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	31.6	11.6	-63.20 %
PMGD HP Roblería	53.7	56.0	+4.40 %
PMGD HP Río Mulchén	25.1	22.5	-10.41 %
PMGD HP Río Trueno	66.6	61.0	-8.40 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	11.5	-
PMGD HP Santa Isabel	14.3	17.0	+18.80 %
PMGD HP Santa Rosa	11.7	11.9	+0.97 %
PMGD HP Sauce Andes	9.2	12.0	+31.45 %
PMGD HP Trailelfú	33.7	9.8	-70.81 %
PMGD HP Tranquil	61.9	68.3	+10.26 %
PMGD HP Triful Triful	15.9	18.0	+13.38 %
PMGD PE El Arrebol	67.9	80.9	+19.14 %
PMGD PE El Nogal	18.3	12.0	-34.12 %
PMGD PE Huajache	46.3	84.4	+82.35 %
PMGD PE Las Peñas	47.0	166.6	+254.91 %
PMGD PE Lebu III	32.3	20.6	-36.18 %
PMGD PE Raki	78.0	69.3	-11.14 %
PMGD PE Ucuquer	1.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	54.1	47.0	-13.16 %
PMGD PFV Alcaldesa	43.1	59.4	+37.64 %
PMGD PFV Alcon Solar	96.7	29.9	-69.08 %
PMGD PFV Alhué	29.3	29.3	-
PMGD PFV Alicahue	31.3	20.7	-33.76 %
PMGD PFV Alto Solar	18.8	3.8	-80.04 %
PMGD PFV Altos de Til Til	14.2	14.8	+3.95 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	34.4	17.4	-49.36 %
PMGD PFV Amparo del Sol	25.4	15.6	-38.74 %
PMGD PFV Anakena	61.7	41.9	-32.15 %
PMGD PFV Antonia	18.2	20.1	+10.70 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Arica	-	33.1	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Nihue	28.6	22.7	-20.64 %
PMGD PFV Norte Chico	18.4	15.9	-13.67 %
PMGD PFV Ocoa	25.3	12.5	-50.72 %
PMGD PFV Olivia	22.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivier	17.0	16.1	-5.25 %
PMGD PFV Olivillo	82.4	54.4	-33.98 %
PMGD PFV Orion	29.1	26.8	-7.84 %
PMGD PFV Ovalle Norte	45.0	45.0	+0.01 %
PMGD PFV Ovejería	80.0	83.2	+3.94 %
PMGD PFV PAS1	61.0	84.1	+37.92 %
PMGD PFV PSF El Peral	0.0	0.0	-
PMGD PFV PSF Horizonte	29.5	23.0	-22.15 %
PMGD PFV Pachira	0.0	90.6	-
PMGD PFV Paine	95.2	96.9	+1.86 %
PMGD PFV Palto Sunlight	80.1	29.2	-63.49 %
PMGD PFV Pama	0.0	0.0	-
PMGD PFV Panquilemo Aerop.	55.2	52.4	-4.97 %
PMGD PFV Panquehue II	41.5	43.3	+4.37 %
PMGD PFV Paraguay	24.9	82.2	+230.23 %
PMGD PFV Paranal	7.5	23.7	+217.17 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	28.2	25.9	-7.96 %
PMGD PFV Parque Curicura	92.5	14.7	-84.08 %
PMGD PFV Parque El Olivar	90.5	85.6	-5.41 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	37.9	28.1	-25.66 %
PMGD PFV Parque La Colonia	76.8	25.1	-67.28 %
PMGD PFV Parque La Travesía	7.7	9.0	+16.92 %
PMGD PFV Parque Nancagua	59.5	49.0	-17.73 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	87.8	87.8	-
PMGD PFV Parque San Javier	56.9	52.9	-7.04 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	22.8	73.6	+222.67 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	61.2	51.5	-15.85 %
PMGD PFV Pastrán	61.2	42.2	-31.09 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	77.0	68.5	-11.09 %
PMGD PFV Pedreros	25.2	28.5	+13.23 %
PMGD PFV Pegasus	29.4	27.1	-7.83 %
PMGD PFV Pellin	-	0.0	-
PMGD PFV Pelumpen	13.8	4.7	-66.25 %
PMGD PFV Penaflor	84.1	52.6	-37.48 %
PMGD PFV Pencahue Este	26.1	25.0	-4.16 %
PMGD PFV Pepa	74.6	83.1	+11.38 %
PMGD PFV Pequen	26.6	15.1	-43.27 %
PMGD PFV Peralillo	7.5	14.7	+96.04 %
PMGD PFV Pica	2.5	2.3	-6.27 %
PMGD PFV Pichon	-	11.0	-
PMGD PFV Picunche	76.1	73.3	-3.78 %
PMGD PFV Piduco	30.8	28.7	-6.66 %
PMGD PFV Pilpilen	16.3	24.3	+49.08 %
PMGD PFV Piquero	96.1	68.4	-28.87 %
PMGD PFV Pirque	18.0	21.3	+18.56 %
PMGD PFV Pitotoy	11.0	21.1	+92.22 %
PMGD PFV Pitra	30.0	22.9	-23.55 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	24.4	12.7	-47.67 %
PMGD PFV Armazones	15.3	49.0	+219.63 %
PMGD PFV Aromo del Verano	28.2	22.8	-19.06 %
PMGD PFV Astillas	96.3	97.0	+0.71 %
PMGD PFV Avel Solar	90.0	85.3	-5.25 %
PMGD PFV Aviles	64.3	57.5	-10.58 %
PMGD PFV Ayla	99.9	90.5	-9.36 %
PMGD PFV Bellavista	22.9	19.9	-13.16 %
PMGD PFV Bellavista	58.8	50.8	-13.63 %
PMGD PFV Berrueco	95.3	89.5	-6.07 %
PMGD PFV Bulnes Barones	28.7	26.8	-6.76 %
PMGD PFV Bérغامo	26.9	25.1	-6.72 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	96.1	58.7	-38.94 %
PMGD PFV Cabilsol	11.7	10.9	-6.21 %
PMGD PFV Cabrero	83.1	77.0	-7.38 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	92.0	67.3	-26.84 %
PMGD PFV Caimi	0.1	0.1	-31.82 %
PMGD PFV Calama	98.1	99.8	+1.76 %
PMGD PFV Calle Larga	25.3	31.4	+24.07 %
PMGD PFV Candelaria Solar	15.7	12.4	-20.96 %
PMGD PFV Canelillo	28.2	18.2	-35.37 %
PMGD PFV Canesa	25.2	22.6	-10.37 %
PMGD PFV Cantera	30.0	26.1	-13.14 %
PMGD PFV Cantillana	70.7	51.1	-27.68 %
PMGD PFV Caracoles	27.8	27.8	+0.13 %
PMGD PFV Casabermeja	66.6	52.2	-21.72 %
PMGD PFV Casuto	23.3	12.8	-45.07 %
PMGD PFV Catemu	16.8	9.2	-45.41 %
PMGD PFV Catán	29.0	22.1	-23.63 %
PMGD PFV Cauquenes	26.0	26.1	+0.50 %
PMGD PFV Chacabuco	93.9	76.0	-19.03 %
PMGD PFV Chalinga	28.1	19.8	-29.49 %
PMGD PFV Champa	68.9	54.0	-21.62 %
PMGD PFV Chancon	15.1	17.9	+18.71 %
PMGD PFV Chilener	-	1.7	-
PMGD PFV Chimbarongo	95.3	11.4	-88.08 %
PMGD PFV Chuchifí	16.5	11.5	-30.48 %
PMGD PFV Cipres	22.5	34.0	+51.46 %
PMGD PFV Citrino	19.6	20.1	+2.71 %
PMGD PFV Kkilir	89.1	29.3	-67.10 %
PMGD PFV Clementina	63.4	59.9	-5.49 %
PMGD PFV Cocharcas	23.4	24.7	+5.55 %
PMGD PFV Cocinillas	28.4	23.2	-18.16 %
PMGD PFV Coinco	-	1.9	-
PMGD PFV Colchagua	26.8	20.7	-22.56 %
PMGD PFV Colina	97.6	66.7	-31.67 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	27.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	26.4	22.8	-13.51 %
PMGD PFV Condor Petorca	11.5	10.6	-7.36 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Placilla	0.0	49.2	-
PMGD PFV Playerito	30.1	28.0	-6.98 %
PMGD PFV Playero	30.2	24.6	-18.50 %
PMGD PFV Playeron	30.9	26.3	-15.00 %
PMGD PFV Plomo Verano	10.7	10.0	-6.77 %
PMGD PFV Población	13.0	19.1	+47.07 %
PMGD PFV Portezuelo	16.8	20.0	+19.44 %
PMGD PFV Pretty Field	18.8	11.3	-40.20 %
PMGD PFV Puangue	26.0	14.4	-44.53 %
PMGD PFV Pueblo Seco	-	88.2	-
PMGD PFV Puelche	27.8	15.9	-42.85 %
PMGD PFV Puente Solar	26.1	21.7	-16.84 %
PMGD PFV Pullalli	24.3	14.2	-41.63 %
PMGD PFV Punta Baja	16.9	14.6	-13.48 %
PMGD PFV Queltehue	24.6	20.0	-18.44 %
PMGD PFV Quemados	62.3	40.5	-35.10 %
PMGD PFV Quetena	86.8	36.7	-57.79 %
PMGD PFV Quillay	27.3	19.5	-28.38 %
PMGD PFV Quinantu	25.1	86.5	+244.60 %
PMGD PFV Quinta	17.2	29.6	+71.91 %
PMGD PFV RDCL SAN	78.2	20.5	-73.75 %
PMGD PFV REN	17.9	18.7	+4.47 %
PMGD PFV RLA	15.9	20.5	+29.02 %
PMGD PFV Ranguil	28.7	21.0	-27.06 %
PMGD PFV Ratulemus	23.4	26.1	+11.37 %
PMGD PFV Rauquen	90.7	76.8	-15.26 %
PMGD PFV Recoleta	60.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Rengo	-	0.0	-
PMGD PFV Rexner	27.8	25.4	-8.66 %
PMGD PFV Rimini	87.9	12.0	-86.36 %
PMGD PFV Rinconada	69.8	56.5	-19.11 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	100.8	44.2	-56.17 %
PMGD PFV Rinconada Norte	32.0	31.0	-3.00 %
PMGD PFV Rodeo	24.2	20.7	-14.58 %
PMGD PFV Romeria	83.3	83.3	-
PMGD PFV Rosario	8.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Rovián	26.5	36.0	+35.70 %
PMGD PFV Río Peuco	27.0	23.8	-11.60 %
PMGD PFV SDSI	28.2	25.5	-9.64 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	27.2	25.5	-6.53 %
PMGD PFV Salerno Solar	29.0	23.6	-18.66 %
PMGD PFV Samo Bajo	18.6	11.6	-37.44 %
PMGD PFV San Antonio	24.2	36.5	+50.76 %
PMGD PFV San Camilo	31.5	25.4	-19.54 %
PMGD PFV San Carlos	22.7	25.9	+14.13 %
PMGD PFV San Emilio I	25.3	23.1	-8.70 %
PMGD PFV San Francisco	29.5	29.9	+1.27 %
PMGD PFV San Isidro	11.1	19.0	+71.25 %
PMGD PFV San José II	33.7	11.7	-65.33 %
PMGD PFV San Pedro	15.6	21.0	+34.35 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	8.0	0.0	-100.00 %	PMGD PFV San Ramiro	60.7	72.7	+19.78 %
PMGD PFV Cortijo	81.7	34.5	-57.84 %	PMGD PFV Santa Adriana	19.8	20.3	+2.31 %
PMGD PFV Covadonga	92.9	25.5	-72.56 %	PMGD PFV Santa Amelia	28.9	19.2	-33.41 %
PMGD PFV Coyunche	29.2	27.0	-7.63 %	PMGD PFV Santa Carolina	30.0	21.9	-26.97 %
PMGD PFV Crucero	15.2	11.7	-22.99 %	PMGD PFV Santa Cecilia	16.2	15.9	-1.71 %
PMGD PFV Cruz	33.1	30.2	-8.91 %	PMGD PFV Santa Clara	22.9	13.3	-41.89 %
PMGD PFV Curacavi	28.7	18.8	-34.36 %	PMGD PFV Santa Cruz	65.8	65.8	+0.01 %
PMGD PFV Cuz Cuz	17.2	17.9	+3.97 %	PMGD PFV Santa Elizabeth	97.7	73.2	-25.12 %
PMGD PFV Dadinco	29.7	30.1	+1.31 %	PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Darlin	59.1	82.1	+38.93 %	PMGD PFV Santa Ester	28.4	23.7	-16.52 %
PMGD PFV Diego de Almagro	86.3	14.9	-82.70 %	PMGD PFV Santa Francisca	44.7	35.6	-20.30 %
PMGD PFV Don Andrónico	23.7	18.9	-20.24 %	PMGD PFV Santa Inés	28.6	26.6	-7.12 %
PMGD PFV Don Enrique	99.3	99.5	+0.17 %	PMGD PFV Santa Julia	11.7	1.8	-84.53 %
PMGD PFV Don Eugenio	17.2	10.6	-38.67 %	PMGD PFV Santa Laura	17.4	17.6	+1.16 %
PMGD PFV Don Jorge	32.8	25.8	-21.28 %	PMGD PFV Santa Lucía	35.9	35.3	-1.69 %
PMGD PFV Don Mariano	26.1	7.7	-70.41 %	PMGD PFV Santa Luisa	22.4	15.9	-29.09 %
PMGD PFV Don Martín	29.3	25.0	-14.60 %	PMGD PFV Santa Margarita	27.4	21.2	-22.84 %
PMGD PFV Don Matías	-	0.0	-	PMGD PFV Santa Rita	29.6	27.7	-6.43 %
PMGD PFV Don Rodrigo	48.8	47.6	-2.40 %	PMGD PFV Santuario	29.3	29.5	+0.42 %
PMGD PFV Doña Igna	16.1	15.9	-0.92 %	PMGD PFV Saturno Norte	43.2	47.9	+10.83 %
PMGD PFV Doñihue	31.3	30.4	-2.73 %	PMGD PFV Siete Colores	27.6	27.6	-0.16 %
PMGD PFV Duquenco Solar	98.3	62.4	-36.47 %	PMGD PFV Sol de Septiembre	69.6	56.6	-18.76 %
PMGD PFV Eclipse	65.3	58.8	-10.02 %	PMGD PFV Sol del Norte	20.4	20.3	-0.74 %
PMGD PFV El Boco	29.6	28.6	-3.38 %	PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Castaño	72.1	50.1	-30.51 %	PMGD PFV Sunhunter	78.7	46.9	-40.44 %
PMGD PFV El Cernicalo	8.1	15.3	+88.11 %	PMGD PFV Talca	90.5	83.5	-7.76 %
PMGD PFV El Cernicalo II	8.1	14.1	+73.09 %	PMGD PFV Talhuén	21.6	15.3	-28.98 %
PMGD PFV El Chercan	0.0	39.6	-	PMGD PFV Tallado	40.1	58.0	+44.45 %
PMGD PFV El Chincol	5.9	30.0	+408.36 %	PMGD PFV Tamarugo	27.9	24.2	-13.27 %
PMGD PFV El Chucao	27.3	24.4	-10.50 %	PMGD PFV Tambo Real	20.2	18.2	-9.96 %
PMGD PFV El Cóndor	12.8	9.7	-24.50 %	PMGD PFV Taranto	87.4	61.5	-29.61 %
PMGD PFV El Divisadero	22.9	20.3	-11.49 %	PMGD PFV Techos de Altamira	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Estero	14.5	14.5	-	PMGD PFV Tierra	40.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Flamenco	89.5	81.0	-9.49 %	PMGD PFV Tjeral	-	15.8	-
PMGD PFV El Gaviotin	96.3	23.8	-75.24 %	PMGD PFV Til Til	20.6	20.2	-2.00 %
PMGD PFV El Huaso	24.6	20.4	-17.03 %	PMGD PFV Torino	51.0	42.7	-16.34 %
PMGD PFV El Ingenio	9.2	8.7	-5.48 %	PMGD PFV Tortolas del Verano	29.0	26.7	-8.03 %
PMGD PFV El Laurel	60.6	52.5	-13.32 %	PMGD PFV Trebal	19.7	19.2	-2.34 %
PMGD PFV El Litre	70.5	88.0	+24.81 %	PMGD PFV Trebo	28.1	20.0	-29.01 %
PMGD PFV El Monte	27.2	22.6	-17.13 %	PMGD PFV Trica-Dos	5.7	20.7	+263.93 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-	PMGD PFV Tricahue II	45.7	41.4	-9.49 %
PMGD PFV El Picurio	14.9	23.1	+54.86 %	PMGD PFV Trinidad	29.4	22.2	-24.44 %
PMGD PFV El Pilpen	23.9	22.5	-6.00 %	PMGD PFV Tucuquere	25.1	23.3	-7.17 %
PMGD PFV El Pitio	14.3	22.7	+58.66 %	PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.1	0.0	-99.99 %
PMGD PFV El Piuquen	30.8	28.8	-6.63 %	PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Queltehue	24.5	21.8	-10.90 %	PMGD PFV UTFSM Viña	1.1	0.0	-96.92 %
PMGD PFV El Quemado	30.7	23.4	-23.87 %	PMGD PFV Valle Este II	71.6	54.5	-23.92 %
PMGD PFV El Queule	32.0	20.5	-35.94 %	PMGD PFV Valle Oeste II	37.8	41.4	+9.74 %
PMGD PFV El Rayador	24.3	23.8	-2.07 %	PMGD PFV Valle de la Luna II	22.6	25.1	+11.28 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ventisquero	-	67.4	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	28.5	24.7	-13.30 %	PMGD PFV Venturada	92.2	84.1	-8.77 %
PMGD PFV El Roble	66.0	63.5	-3.84 %	PMGD PFV Vicente	21.4	18.6	-12.86 %
PMGD PFV El Romeral	73.2	54.5	-25.60 %	PMGD PFV Victoria	88.8	41.7	-53.04 %
PMGD PFV El Salitral	32.4	29.8	-8.16 %	PMGD PFV Villa Alegre	56.7	53.9	-4.94 %
PMGD PFV El Sauce	22.0	21.9	-0.41 %	PMGD PFV Villa Cruz	6.0	26.1	+334.35 %
PMGD PFV El Sharon	27.1	20.6	-23.77 %	PMGD PFV Villa Moscoso	27.6	7.6	-72.36 %
PMGD PFV El Tiuque	10.2	9.1	-10.82 %	PMGD PFV Villa Prat	11.9	10.2	-14.41 %
PMGD PFV El Trigal	91.1	87.1	-4.38 %	PMGD PFV Villa Seca	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Zorzal	25.3	24.1	-4.84 %	PMGD PFV Villa Solar	26.4	21.4	-18.75 %
PMGD PFV Encino	20.9	15.3	-26.82 %	PMGD PFV Violeta	25.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Encon	72.2	72.1	-0.09 %	PMGD PFV Vituco 2B	27.8	22.2	-19.99 %
PMGD PFV Erinome	24.5	24.5	+0.01 %	PMGD PFV Yahutela	51.7	51.3	-0.76 %
PMGD PFV Escorial del Verano	28.2	27.7	-1.56 %	PMGD PFV Ñilhue	5.6	5.9	+5.42 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ñiquén	6.0	26.7	+344.56 %
PMGD PFV Esperanza	6.1	0.0	-100.00 %	PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD PFV Faramalla	21.8	20.1	-7.56 %	PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD PFV Fardela Negra	28.2	21.8	-22.77 %	PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD PFV Filomena	26.7	25.0	-6.60 %	PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD PFV Florencia Solar	73.9	31.2	-57.73 %	PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD PFV Foster	27.1	10.8	-60.32 %	PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-	PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD PFV Francisco	20.8	29.5	+42.00 %	PMGD TER Bio Cruz	-	17.6	-
PMGD PFV Fulgor	9.4	5.4	-43.10 %	PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Lemu	40.2	47.8	+18.88 %	PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD PFV GR Peumo	82.8	67.8	-18.14 %	PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Pitao	35.9	79.8	+122.15 %	PMGD TER Calfucó	-	0.0	-
PMGD PFV GR Rauli	81.8	78.0	-4.65 %	PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD PFV GR Santa Rosa	85.9	53.4	-37.80 %	PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	25.9	24.2	-6.68 %	PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD PFV Gabriela	98.3	96.6	-1.69 %	PMGD TER Cañete	-	0.2	-
PMGD PFV Girasoles	24.3	20.5	-15.65 %	PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD PFV Granada	20.4	0.0	-100.00 %	PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD PFV Granate	80.5	41.8	-48.03 %	PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalaó	15.1	26.0	+72.14 %	PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalupe	24.9	28.9	+16.05 %	PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD PFV Guanaco Solar	89.9	62.9	-30.08 %	PMGD TER Coelemu	-	50.9	-
PMGD PFV Guarana	13.4	11.7	-12.62 %	PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	25.0	21.7	-13.18 %	PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD PFV Homero	19.3	27.6	+43.18 %	PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD PFV Hormiga	12.9	12.6	-2.76 %	PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD PFV Hornitos	1.8	0.5	-70.28 %	PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD PFV Huape	26.8	24.9	-7.17 %	PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD PFV Huaquelon	88.7	49.4	-44.32 %	PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-	PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD PFV Idaho del Verano	26.1	19.3	-26.10 %	PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD PFV Illapel 5X	31.0	23.5	-24.20 %	PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD PFV Independencia	24.3	24.1	-0.90 %	PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD PFV Itahue Solar	24.4	25.1	+3.02 %	PMGD TER Doña Javiera	-	0.7	-
PMGD PFV Jahuel	58.8	56.0	-4.84 %	PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-	PMGD TER El Campesino	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Jaururo	22.0	16.1	-26.96 %
PMGD PFV Javiera Carrera	100.3	86.3	-13.98 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	14.6	5.0	-65.51 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	25.3	24.1	-4.83 %
PMGD PFV La Acacia	33.3	36.7	+10.26 %
PMGD PFV La Blanquina	93.5	84.2	-9.91 %
PMGD PFV La Chapeana	16.1	11.0	-31.24 %
PMGD PFV La Chimba Bis	18.8	10.5	-43.83 %
PMGD PFV La Esperanza II	50.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	28.6	18.8	-34.21 %
PMGD PFV La Foresta	27.3	22.1	-18.93 %
PMGD PFV La Frontera	26.8	33.0	+22.97 %
PMGD PFV La Gamboina	52.0	34.5	-33.77 %
PMGD PFV La Lajuela	25.5	33.7	+32.31 %
PMGD PFV La Ligua	24.3	11.9	-51.14 %
PMGD PFV La Manga	19.6	16.8	-14.00 %
PMGD PFV La Muralla	23.8	18.0	-24.31 %
PMGD PFV La Palma Solar	96.3	89.0	-7.52 %
PMGD PFV La Victoria	87.8	59.1	-32.74 %
PMGD PFV Lagunilla	17.0	10.5	-38.31 %
PMGD PFV Las Arboledas	-	5.2	-
PMGD PFV Las Cabras	5.8	18.4	+215.09 %
PMGD PFV Las Cachañas	72.7	60.9	-16.29 %
PMGD PFV Las Catitas	19.9	30.4	+52.50 %
PMGD PFV Las Chacras	23.8	21.0	-11.87 %
PMGD PFV Las Codornices	4.5	30.8	+584.39 %
PMGD PFV Las Lechuzas	4.6	27.9	+506.72 %
PMGD PFV Las Majadas	71.9	33.1	-53.98 %
PMGD PFV Las Mercedes	23.0	16.2	-29.64 %
PMGD PFV Las Mollacas	16.1	6.0	-62.96 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	26.1	20.7	-20.95 %
PMGD PFV Las Palomas	16.0	28.5	+78.15 %
PMGD PFV Las Perdices	7.1	22.8	+221.35 %
PMGD PFV Las Rojas	25.2	9.8	-60.98 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	29.0	60.7	+109.02 %
PMGD PFV Las Terrazas	25.5	2.5	-90.05 %
PMGD PFV Las Torcazas	19.7	23.4	+18.51 %
PMGD PFV Las Tortolas	11.8	19.1	+62.57 %
PMGD PFV Las Turcas	18.6	10.1	-45.49 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	0.0	35.5	-
PMGD PFV Lingue	28.9	20.5	-29.17 %
PMGD PFV Lipangue	23.0	22.6	-1.87 %
PMGD PFV Liquidambar	67.4	69.3	+2.82 %
PMGD PFV Lirio del Campo	23.1	19.3	-16.41 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	94.3	75.4	-20.11 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	45.0	40.9	-9.07 %
PMGD PFV Llay Llay	93.3	73.2	-21.47 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.7	-
PMGD TER El Jardín	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	60.3	-
PMGD TER El Nogal	-	0.1	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	49.9	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbres	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.1	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	3.2	2.6	-19.85 %
PMGD PFV Lo Chacón	26.9	20.8	-22.90 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	4.1	-
PMGD PFV Lo Miranda	26.1	48.5	+86.01 %
PMGD PFV Lo Sierra	21.5	13.3	-38.02 %
PMGD PFV Lockma	43.3	27.5	-36.44 %
PMGD PFV Loica	9.3	24.9	+167.02 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	15.3	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	9.2	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	50.4	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	16911.5	15469.0	-8.53 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo
DF:Desconexión Forzada
ERE:Estado de Reserva Estratégica
FE:Falla Externa

LF:Limitación Forzada
MM:Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO:Restricción Operativa
SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Pangué	Mayor generación real por control Cota.
HE Ralco	Mayor generación real por declaración de Vertimiento Evitable.
PFV Guanchoi	Mayor generación real por mayor radiación Solar.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
PFV Santa Isabel	0.0	Indisponible. Sale del servicio en forma intempestiva con 108 MW.
TER Kelar GNL	70.0	C. Kelar TV indisponible. Causa informada: Sobrecorriente en generador de la turbina de vapor, según IF 2023004240.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	Indisponible. Causa informada: Por imprevista menor disponibilidad de recursos humanos técnicos y especializados, la central queda indisponible para la planificación y operación en el Sistema Eléctrico Nacional, según SDCF 2023100837.
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	Indisponible. Causa informada: Por imprevista menor disponibilidad de recursos humanos técnicos y especializados, la central queda indisponible para la planificación y operación en el Sistema Eléctrico Nacional, según SDCF 2023100838.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Atacama Solar II	77.0	Limitada a 131 MW. Causa informada: Desconexión forzada del interruptor 52E13 afectando el circuito 7, según IL 2023001605.
PFV Santa Isabel	71.0	Limitada a 120 MW. Causa informada: En proceso de normalización, posterior a evento de falla en transformador principal, según IL 2023001581.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	96.3	Limitada a 142 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 2 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTA	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Norgener-NTO1	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NTO2	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 Diesel	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña, PFV El Manzano y La Confianza continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Transelec	S/E Alto Jahuel barra principal N° 2 de 110 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminar puntos calientes en desconectador 89H5-1, según SDCF 2023100953.
00:19	Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 2 abierta para regular tensión.
01:02	Chilquinta	S/E Linares Norte Barra Principal N°1 de 13.2 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminar punto con alta temperatura en desconectores 89C1-3 y 89C1-5, según SDCF 2023100955.
01:24	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 cerrada.
01:26	Enel Generación	C. San Isidro 1 cancelada limitación, según IL 2023001705.
02:02	Colbún	C. Carena disponible y en servicio, según IF 2023004401.
03:09	Chilquinta	S/E Linares Norte Barra Principal N°1 de 13.2 kV en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023100955.
04:06	Transelec	S/E Alto Jahuel barra principal N° 2 de 110 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023100953.
04:37	STS	S/E Guardiamarina paño H4 cancelada limitación al cierre (se cambió TTPP fase 3), según IL 2023001276.
07:00	Enel Generación	C. Ralco se declara en condición de vertimiento evitable.
07:43	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión.
07:50	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta para regular tensión.
07:53	Transelec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 abierta para regular tensión.
08:34	Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 abierta para regular tensión.
12:28	CGE	S/E Uribe paño H2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Bloqueo de la reconexión a solicitud de STS por reparación de puntos con temperatura y cambio de aislación, según SICF 2023100707.
14:19	Enor Chile	C. PE Tchamma limitada a 160 MW. Causa informada: Falla en alimentador 8 con operación de protección por desbalance de cargas, según IL 2023001707.
16:10	Enor Chile	C. PE Tchamma limitada a 170 MW. Causa informada: Falla en alimentador 8 con operación de protección por desbalance de cargas en turbina perteneciente a aerogenerador N° 11, el cual queda aislado, según IL 2023001708. Cancelada IL 2023001707.
19:35	CGE	S/E Uribe paño H2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023100707.
19:40	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 cerrada.
19:49	Transelec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 cerrada.
19:55	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 cerrada.
20:02	Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 cerrada.
20:10	Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1 cerrada.
21:19	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores 52J5 y 52J6 abiertos por control de transferencia de línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.
21:20	Enel Generación	C. San Isidro 1 limitada a 300 MW. Causa informada: Control de emisiones Nox, según IL 2023001709.
21:45	Engie Generación	C. Tocopilla U-16 indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida por falla en sistema de excitación, según IF 2023004407.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
07:45	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -26.4 [MW/m].
09:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -679.6 [MW].
10:02	Chilquinta	CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
10:02	CGE	CDC solicita reducir 8 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
13:22	Chilquinta	CDC solicita reducir 1 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
13:22	CGE	CDC solicita reducir 6 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
18:28	CGE	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Chacahuín y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
18:28	Chilquinta	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Panimávida y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 906.9 [MW].
20:35	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 32.1 [MW/m].

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Transelec	S/E Los Notros datos scada.	31/10/2023	05:00		
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		
Escuadrón	Hot line Principal y Respaldo F/S.	25/10/2023	07:30		