

INFORME DIARIO

Domingo 12 de Noviembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Punta del Viento	69.6	0.0	-100.00 %	PMG
BESS Angamos	-	5.6	GNP		PMG HP Renaico	110.4	135.4	+22.64 %	PMG
BESS Arica	2.0	1.9	-5.34 %		PMG HP Rio Huasco	24.0	26.2	+9.00 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.2	GNP	LF	PMG HP San Clemente	96.0	100.8	+5.00 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	32.2	GNP		PMG PE La Esperanza	79.1	36.0	-54.49 %	PMG
BESS Salvador	-	216.7	GNP		PMG PFV Antay	32.6	12.2	-62.53 %	PMG
BESS Uribe Solar	-	0.0	-		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Castilla	19.4	23.4	+20.98 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	1296.0	1517.3	+17.07 %		PMG PFV Chercan	-	72.8	-	PMG
HE Angostura	6038.2	4959.0	(*) -17.87 %		PMG PFV De los Andes	42.5	12.3	-71.12 %	PMG
HE Antuco	5775.5	4899.0	-15.18 %		PMG PFV Del Desierto	14.0	7.3	-47.85 %	PMG
HE Canutillar	3839.9	3813.0	-0.70 %	RO	PMG PFV Loma Los Colorados	5.4	3.5	-35.19 %	PMG, P
HE Cipreses	405.1	638.2	+57.54 %		PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
HE Colbún	9600.0	9938.0	+3.52 %	RO	PMG PFV Machicura	73.4	58.1	-20.89 %	PMG
HE El Toro	0.0	0.1	GNP		PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
HE Machicura	2016.0	2016.0	-	RO	PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pangué	6213.4	7161.0	+15.25 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	0.2	15.7	+7749.95 %	PMG
HE Pehuenche	11947.6	11663.5	-2.38 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.1	1.8	+67.89 %	PMG
HE Pilmaiquén	678.0	720.3	+6.24 %	RO	PMG PFV Puerto Seco	74.2	40.0	-46.08 %	PMG
HE Ralco	10322.9	9892.3	-4.17 %		PMG PFV Quilmo	-	59.5	-	PMG
HE Rapel	5479.0	6183.1	+12.85 %	MM	PMG PFV SDGx01	6.3	7.0	+11.11 %	PMG, DF
HP Abanico	936.0	948.9	+1.37 %		PMG PFV Sol del Norte	37.4	12.6	-66.38 %	PMG
HP Alfalfal	1506.3	1562.5	+3.73 %		PMG PFV Teno Solar	20.9	56.7	+171.20 %	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Ancoa	360.0	460.4	+27.89 %	LF	PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Blanco	756.0	876.2	+15.90 %		PMG TER CMPC Tissue	-	41.6	-	PMG
HP Capullo	220.0	237.4	+7.91 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Carilafquen	312.0	264.2	-15.32 %		PMG TER Celco	80.1	79.2	-1.11 %	PMG
HP Chacabuquito	417.0	438.7	+5.20 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacayes	2365.0	2335.2	-1.26 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Chapiquina	117.5	129.9	+10.55 %		PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	372.0	230.7	-37.99 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Cumbres	300.0	242.4	-19.22 %		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Curillínque	1843.9	591.9	(*) -67.90 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	312.0	331.5	+6.25 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	428.0	409.2	-4.39 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
HP Florida II	209.0	134.3	-35.74 %		PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	213.6	163.6	-23.40 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Hornitos	484.0	434.8	-10.17 %		PMGD PFV Blu	-	0.0	-	
HP Isla	1478.7	503.5	-65.95 %		PMGD PFV Paillihue	0.0	17.7	GNP	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Itata	240.0	442.1	+84.21 %		TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
HP Juncal	365.0	480.4	+31.62 %		TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF	TER Angamos-ANG1	4072.9	4186.9	+2.80 %	
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF	TER Angamos-ANG2	4116.3	4167.3	+1.24 %	
HP La Mina	0.0	0.0	-		TER Antihue	0.0	0.0	-	
HP Laja I	603.4	517.3	-14.27 %		TER Arauco	0.0	0.2	GNP	MM
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF	TER Arauco MAPA	1080.0	795.8	-26.31 %	P
HP Lican	274.0	288.1	+5.14 %		TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
HP Lircay	480.0	485.9	+1.23 %		TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	MM, LF
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM	TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
HP Los Hierros	320.0	458.5	+43.28 %		TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF	TER Atacama 1 GNL	2295.0	3452.5	(*) +50.44 %	
HP Los Molles	62.4	50.7	-18.80 %		TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Los Quilos	695.0	721.9	+3.87 %		TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF	TER Atacama 2 GNL	0.0	237.4	GNP	LF
HP Malacahuello	0.0	179.1	GNP		TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Mampil	778.6	687.1	-11.76 %		TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
HP Mocho	312.0	230.1	-26.24 %		TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
HP Palmucho	768.0	777.3	+1.20 %		TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
HP Peuchen	1096.1	889.6	-18.84 %		TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF	TER CMPC Laja	167.9	128.0	-23.74 %	
HP Pullinque	663.4	721.1	+8.70 %		TER CMPC Pacífico	0.0	0.0	-	MM
HP Puntilla	301.9	374.8	+24.15 %	DF	TER CMPC Santa Fe	120.0	218.3	+81.92 %	
HP Queltehues	768.0	603.9	-21.37 %	DF	TER Campiche	0.0	0.0	-	
HP Quilleco	840.0	1357.0	+61.55 %		TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
HP Rio Colorado	400.7	85.8	-78.59 %		TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
HP Rio Picoiquen	249.6	335.4	+34.35 %		TER Candelaria 1 Gas Arg	180.0	1.0	-99.44 %	
HP Rucatayo	803.0	780.0	-2.87 %		TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	MM
HP Rucue	4272.0	3284.0	-23.13 %		TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	MM
HP San Andres	195.9	173.4	-11.49 %		TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM	TER Cardones	0.0	0.0	-	
HP Sauzal	1375.0	1636.3	+19.00 %		TER Cenizas	0.0	0.0	-	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-		TER Chagual	0.0	0.0	-	
HP Sauzalito	200.0	0.0	-100.00 %	DF	TER Cholguán	106.1	64.3	-39.40 %	
HP Volcán	0.0	45.6	GNP		TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
PE Alena	586.5	545.6	-6.97 %		TER Cochrane-CCH1	3777.6	3899.2	+3.22 %	
PE Atacama	2477.1	1716.9	-30.69 %		TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	MM
PE Aurora	252.1	199.5	-20.88 %		TER Cogeneradora Aconcagua	162.6	432.0	+165.72 %	
PE Cabo Leones 1	1934.2	2227.1	+15.14 %		TER Cogeneradora Biobío	492.0	1212.5	+146.44 %	
PE Cabo Leones 2	3486.9	1862.6	(*) -46.58 %		TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
PE Cabo Leones 3	2502.7	2286.7	-8.63 %		TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
PE Calama	780.8	475.7	-39.08 %		TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
PE Campo Lindo	288.2	656.1	+127.64 %		TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
PE Canela	148.7	189.0	+27.14 %		TER Colmito Gas Arg	0.0	92.6	GNP	
PE Canela 2	675.0	542.3	-19.65 %		TER Combarbala	0.0	0.0	-	
PE Cardonal	-	0.0	-		TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
PE Cerro Tigre	928.4	1050.7	+13.17 %		TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
PE Cuel	241.7	255.1	+5.54 %		TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE El Arrayán	1134.3	1886.8	+66.34 %		TER Degañ	0.0	0.0	-	
PE El Maitén	87.8	87.9	+0.12 %		TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
PE La Cabaña	0.0	1184.6	(*)GNP	P	TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Estrella	335.6	225.2	-32.91 %		TER El Peñón	1.3	0.0	-100.00 %	
PE La Flor	286.2	132.0	-53.88 %		TER El Salvador	0.0	0.0	-	
PE Lebu	74.5	16.3	-78.07 %		TER Emelda	0.0	0.0	-	
PE Llanos del Viento	1110.3	1182.8	+6.53 %		TER Energía Pacífico	264.0	361.2	+36.83 %	LF
PE Lomas de Duqueco	615.9	663.7	+7.77 %		TER Escuadrón	0.0	0.0	-	DF, LF
PE Los Buenos Aires	176.6	244.3	+38.40 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Los Cururos	1020.5	1714.7	+68.02 %		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Olmos	646.4	782.2	+21.02 %	LF	TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	LF
PE Malleco Norte	745.3	1201.2	+61.18 %		TER Guacolda 2	1812.1	1820.1	+0.44 %	LF
PE Malleco Sur	838.2	1388.6	+65.66 %		TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	MM
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	
PE Mesamavida	346.4	560.7	+61.87 %		TER Guacolda 5	1260.0	1444.5	+14.64 %	
PE Monte Redondo	260.1	613.6	+135.94 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Negrete	267.6	365.4	+36.55 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Puelche Sur	245.6	121.9	-50.38 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	6.6	0.0	-100.00 %	LF	TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Punta Palmeras	505.4	636.6	+25.97 %		TER IEM	3617.3	4076.6	+12.70 %	
PE Punta Sierra	1006.1	1480.2	+47.13 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Renaico	614.0	466.8	-23.97 %		TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	DF
PE Renaico II	618.4	907.4	+46.73 %		TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE San Gabriel	1501.5	1442.2	-3.95 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	
PE San Juan	2431.3	2841.4	+16.87 %		TER Laja Energía Verde	100.0	85.0	-14.97 %	
PE San Matías	-	0.0	-		TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
PE San Pedro	162.5	164.2	+1.05 %		TER Lautaro II	0.0	0.0	-	DF
PE San Pedro 2	261.1	198.4	-24.02 %		TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE Sarco	2440.7	2045.4	-16.19 %	LF	TER Loma Los Colorados II	168.0	245.7	+46.25 %	
PE Sierra Gorda Este	746.5	501.0	-32.89 %	LF	TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	727.3	923.8	+27.01 %		TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	782.9	845.3	+7.96 %		TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Taltal	717.7	914.7	+27.45 %		TER Los Pinos	60.0	40.0	-33.33 %	
PE Tchamma	917.0	911.4	-0.60 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Tolpan Sur	845.0	889.6	+5.27 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Totoral	505.9	388.2	-23.26 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Ucuquer 2	63.1	0.0	-100.00 %	LF	TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Valle de los Vientos	417.9	191.1	-54.28 %		TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PFV Almeyda	465.0	393.4	-15.41 %		TER Masisa	0.0	0.0	-	MM
PFV Andes Solar	158.8	46.0	-71.03 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	MM
PFV Andes Solar II-A	643.3	34.1	-94.70 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-B	1422.4	465.5	-67.27 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
PFV Atacama Solar II	976.8	755.1	-22.70 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Azabache	425.5	248.1	-41.70 %	LF	TER Mejillones-CTM3 GNL	105.0	0.0	-100.00 %	MM
PFV Bolero	858.9	329.0	-61.69 %		TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	449.6	2345.4	(*) +421.71 %		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	751.4	212.3	-71.75 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Carrera Pinto	51.6	89.0	+72.40 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Cerro Dominador	599.1	106.7	-82.18 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Chañares	6.9	96.8	+1303.04 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Conejo	30.5	615.9	+1921.33 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Coya	1335.7	329.5	-75.33 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	3.2	37.7	+1079.38 %		TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro Sur	74.8	306.8	+310.16 %		TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	2087.6	142.4	(*) -93.18 %		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG	TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Doña Antonia	-	0.0	-		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	158.5	48.2	-69.59 %		TER Norgener-NTO1	0.0	0.0	-	RO
PFV El Aguila	1.2	15.7	+1208.33 %		TER Norgener-NTO2	2085.4	2004.3	-3.89 %	RO
PFV El Manzano	-	117.9	GNP	P	TER Nueva Aldea	1097.9	1096.3	-0.15 %	
PFV El Pelicano	104.5	95.6	-8.46 %		TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV El Romero	309.1	919.2	+197.35 %		TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Elena	85.4	16.0	-81.31 %	P	TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1619.1	2044.0	+26.24 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	595.4	246.8	-58.55 %		TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Guanchoi	165.0	818.9	+396.21 %	LF	TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	503.7	46.5	-90.76 %		TER Nueva Ventanas	2851.7	3052.0	+7.02 %	
PFV Jama	322.1	119.5	-62.91 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	MM
PFV Javiera	19.7	257.3	+1206.57 %		TER PAS Mejillones	408.0	521.9	+27.92 %	
PFV La Cruz Solar	471.3	87.4	-81.46 %		TER Pajonales	0.0	75.4	GNP	
PFV La Huayca II	143.2	37.1	-74.13 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	78.2	431.5	+451.79 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	13.3	17.1	+28.20 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	18.1	278.8	+1440.44 %		TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	3.2	85.0	+2556.25 %		TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	348.5	0.0	-100.00 %	P	TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	667.1	147.3	-77.92 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Los Loros	322.0	259.0	-19.56 %		TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	22.9	15.6	-31.89 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV Luz del Norte	127.1	698.7	+449.75 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Malgarida	1521.0	1563.5	+2.79 %		TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV María Elena	442.6	161.2	-63.58 %		TER San Isidro I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	1750.4	106.4	(*) -93.92 %	P	TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	562.6	115.5	-79.48 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	7.1	51.7	+628.17 %		TER San Isidro II Gas Arg	439.0	1791.9	(*) +308.17 %	
PFV Pampa Solar Norte	14.9	0.0	-100.00 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	1065.3	182.3	-82.89 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar II	47.0	41.6	-11.61 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	97.7	52.8	-45.94 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	561.8	117.7	-79.05 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1572.4	128.1	(*) -91.85 %		TER Santa Fe	680.0	1074.1	+57.96 %	
PFV Salvador	430.7	148.3	-65.58 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV San Andres	6.0	91.3	+1423.61 %	LF	TER Santa Marta	190.1	102.9	-45.88 %	
PFV San Pedro	695.9	279.0	-59.91 %		TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
PFV Santa Isabel	0.0	218.7	GNP	LF	TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Santiago	671.6	107.5	-84.00 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
PFV Sol de Lila	1347.5	549.4	-59.23 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	30.2	144.6	+378.98 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	2045.6	169.3	(*) -91.72 %		TER Taltal 2 GNL	0.0	10.0	GNP	
PFV Tamaya Solar	663.5	326.4	-50.81 %		TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Uribe Solar	413.8	52.4	-87.33 %	LF	TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
PFV Usya	387.3	326.1	-15.80 %		TER Teno	0.0	0.0	-	
PFV Valle Escondido	912.5	140.0	-84.66 %		TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
PFV Valle del Sol	1123.7	196.5	-82.51 %		TER Termopacifico	0.0	0.0	-	MM
PFV Willka	507.6	889.0	+75.14 %	P	TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
PMG EMILIA SOLAR	-	0.0	-	PMG	TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	MM
PMG HP Aillin	124.8	126.5	+1.35 %	PMG	TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	DF, RO
PMG HP Alto Renaico	28.8	28.1	-2.43 %	PMG	TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	DF, RO
PMG HP Callao	43.2	26.6	-38.54 %	PMG	TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF, RO
PMG HP Carena	55.4	168.0	+203.25 %	PMG	TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	RO
PMG HP Chiburgo	192.0	0.0	-100.00 %	PMG	TER Tocopilla-U16 GNL	1714.9	2047.3	+19.39 %	RO
PMG HP Cipresillos	52.0	71.0	+36.54 %	PMG	TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	1294.5	(*)GNP	RO
PMG HP Corrales	54.3	62.9	+15.75 %	PMG	TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
PMG HP Correntoso	156.0	124.4	-20.28 %	PMG	TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P	TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
PMG HP El Rincón	7.2	6.2	-13.33 %	PMG	TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG	TER Valdivia	408.9	592.3	+44.85 %	
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG	TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
PMG HP Juncalito	12.9	17.7	+37.21 %	PMG	TER Viñales	0.0	0.0	-	MM
PMG HP La Confianza	57.6	26.4	-54.20 %	PMG	TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
PMG HP Llauquereo	43.2	43.0	-0.56 %	PMG	TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	LF
PMG HP MC1	165.6	155.8	-5.92 %	PMG	TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
PMG HP MC2	36.0	28.6	-20.67 %	PMG	TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP MC3	55.2	48.9	-11.41 %	PMG	TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
PMG HP Mariposas	72.0	115.4	+60.28 %	PMG	TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PMG HP Nalcas	98.4	76.5	-22.27 %	PMG	TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP Ojos de Agua	168.0	166.9	-0.68 %	PMG	TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG	TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PMG HP Piedras Negras	55.4	0.0	-100.00 %	PMG	TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
PMG HP Pulefu	220.0	179.5	-18.41 %	PMG	Total	199770.9	192168.9	-3.81 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	57.6	60.7	+5.38 %
PMGD HP Alto Hospicio	19.2	22.5	+17.29 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	76.8	75.8	-1.28 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	24.0	22.8	-4.88 %
PMGD HP Caliboro	24.0	17.0	-29.17 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	43.2	107.1	+147.87 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	9.6	9.7	+1.04 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	57.9	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	66.3	-
PMGD HP Dongo	28.8	41.2	+43.19 %
PMGD HP Donguil	0.0	5.8	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	12.3	-
PMGD HP El Agrío	45.6	43.4	-4.85 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	19.2	7.4	-61.29 %
PMGD HP El Brinco	2.4	2.6	+9.66 %
PMGD HP El Canelo	67.2	64.8	-3.53 %
PMGD HP El Colorado	24.0	23.0	-4.25 %
PMGD HP El Diuto	64.8	22.6	-65.17 %
PMGD HP El Galpón	26.4	22.5	-14.89 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	72.0	73.9	+2.63 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	4.8	19.4	+303.37 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	12.0	22.5	+87.83 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	72.0	60.5	-15.96 %
PMGD HP La Bifurcada	2.4	4.3	+77.40 %
PMGD HP La Compañía II	31.2	27.5	-11.89 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	9.6	5.0	-47.85 %
PMGD HP Las Flores	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Vertientes	31.2	28.2	-9.49 %
PMGD HP Los Bajos	110.4	129.0	+16.81 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	20.2	-
PMGD HP Los Corrales II	21.6	9.1	-58.10 %
PMGD HP Los Morros	28.8	39.1	+35.62 %
PMGD HP Los Padres	24.0	40.1	+66.95 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loreto	2.2	7.2	+230.03 %
PMGD PFV Los Cisnes	0.0	14.1	-
PMGD PFV Los Gorriones	29.7	27.9	-5.80 %
PMGD PFV Los Jotes	6.2	8.2	+31.56 %
PMGD PFV Los Lagos	2.4	11.3	+369.95 %
PMGD PFV Los Libertadores	32.6	19.4	-40.58 %
PMGD PFV Los Lirios	-	26.0	-
PMGD PFV Los Magnolios	2.3	10.3	+348.49 %
PMGD PFV Los Molinos	75.6	51.4	-32.04 %
PMGD PFV Los Nogales	13.7	19.8	+44.37 %
PMGD PFV Los Paltos	20.4	13.8	-32.55 %
PMGD PFV Los Patos	27.5	29.2	+6.11 %
PMGD PFV Los Perales	16.4	5.9	-63.69 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	11.0	15.3	+38.94 %
PMGD PFV Los Tordos	7.4	53.1	+622.01 %
PMGD PFV Luce Solar	20.0	13.0	-34.95 %
PMGD PFV Luders	15.3	11.5	-24.58 %
PMGD PFV Lumbreras	3.2	17.8	+458.82 %
PMGD PFV Luna	20.5	13.5	-34.29 %
PMGD PFV Luna del Norte	19.0	21.5	+13.17 %
PMGD PFV Maikono	1.8	8.4	+359.17 %
PMGD PFV Maimalicán	-	0.7	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	14.3	-
PMGD PFV Malaquita II	72.6	95.0	+30.91 %
PMGD PFV Malinke	2.7	10.9	+310.01 %
PMGD PFV Malloco	2.3	5.8	+155.91 %
PMGD PFV Manao	8.2	25.6	+213.68 %
PMGD PFV Mandinga	9.4	36.3	+288.07 %
PMGD PFV Marambio	2.4	12.2	+418.49 %
PMGD PFV Marañon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	64.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	2.9	15.0	+415.86 %
PMGD PFV Marin	12.2	24.6	+100.50 %
PMGD PFV María Pinto	2.7	10.7	+290.73 %
PMGD PFV Meco Chillan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Meli	12.7	26.0	+103.60 %
PMGD PFV Membrillo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Mercurio Sur	3.0	12.1	+306.92 %
PMGD PFV Milán A	0.2	4.9	+2108.12 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	20.7	10.5	-49.23 %
PMGD PFV Mostazal	34.1	25.1	-26.51 %
PMGD PFV Moya	97.7	82.4	-15.68 %
PMGD PFV Mutupín	29.0	75.9	+161.34 %
PMGD PFV Nahuén	74.4	49.4	-33.58 %
PMGD PFV Nan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Nazarino Verano	2.6	15.2	+476.92 %
PMGD PFV Newentun	7.1	36.3	+413.36 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	40.8	45.2	+10.70 %
PMGD HP MSA-I	0.0	70.3	-
PMGD HP Maisán	7.2	7.2	-0.14 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	80.2	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.3	-
PMGD HP Melo	45.6	37.2	-18.48 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.8	10.1	+111.04 %
PMGD HP Muchi	2.4	4.4	+84.25 %
PMGD HP Munilque	0.0	8.7	-
PMGD HP Munilque II	7.2	9.8	+36.23 %
PMGD HP Palmar	62.4	54.3	-12.98 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	21.6	25.9	+19.82 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	14.4	12.2	-15.28 %
PMGD HP Purísima	9.6	6.9	-27.64 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	31.2	40.3	+29.17 %
PMGD HP Roblería	62.4	20.7	-66.86 %
PMGD HP Río Mulchén	4.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Trueno	64.8	87.7	+35.29 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	23.2	-
PMGD HP Santa Isabel	16.8	6.7	-60.03 %
PMGD HP Santa Rosa	12.0	12.0	-0.14 %
PMGD HP Sauce Andes	2.4	6.7	+177.39 %
PMGD HP Trailelfú	31.2	55.7	+78.57 %
PMGD HP Tranquil	55.2	70.8	+28.26 %
PMGD HP Triful Triful	4.8	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Arrebol	82.2	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Nogal	37.6	114.7	+205.34 %
PMGD PE Huajache	60.8	69.9	+15.04 %
PMGD PE Las Peñas	48.3	0.0	-100.00 %
PMGD PE Lebu III	51.0	15.0	-70.67 %
PMGD PE Raki	94.2	18.6	-80.29 %
PMGD PE Ucuquer	22.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	26.1	51.1	+96.06 %
PMGD PFV Alcaldesa	35.2	64.6	+83.67 %
PMGD PFV Alcon Solar	16.8	70.6	+320.49 %
PMGD PFV Alhué	5.2	20.2	+288.38 %
PMGD PFV Alicahue	28.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Alto Solar	21.9	2.0	-90.82 %
PMGD PFV Altos de Til Til	13.9	9.3	-33.38 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	33.3	22.9	-31.05 %
PMGD PFV Amparo del Sol	24.2	28.4	+17.23 %
PMGD PFV Anakena	62.5	65.2	+4.24 %
PMGD PFV Antonia	2.4	14.9	+514.38 %
PMGD PFV Argomedo	7.4	34.8	+372.65 %
PMGD PFV Arica	-	33.2	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Nihue	3.3	15.4	+358.56 %
PMGD PFV Norte Chico	16.5	5.1	-69.21 %
PMGD PFV Ocoa	19.0	12.2	-35.79 %
PMGD PFV Olivia	15.8	25.4	+60.24 %
PMGD PFV Olivier	13.6	19.2	+41.00 %
PMGD PFV Olivillo	5.9	23.2	+290.34 %
PMGD PFV Orion	13.8	24.1	+74.49 %
PMGD PFV Ovalle Norte	46.0	77.1	+67.45 %
PMGD PFV Ovejería	70.1	59.7	-14.91 %
PMGD PFV PAS1	57.3	79.4	+38.55 %
PMGD PFV PSF El Peral	0.0	0.0	-
PMGD PFV PSF Horizonte	4.2	32.1	+663.09 %
PMGD PFV Pachira	0.0	87.0	-
PMGD PFV Paine	53.3	94.9	+77.94 %
PMGD PFV Palto Sunlight	6.2	20.4	+230.47 %
PMGD PFV Pama	0.0	0.0	-
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	9.6	52.4	+447.72 %
PMGD PFV Panquehue II	34.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Paraguay	60.7	63.8	+5.09 %
PMGD PFV Paranal	0.0	25.7	+667870.79 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	8.9	29.7	+234.45 %
PMGD PFV Parque Curicura	7.1	54.1	+659.40 %
PMGD PFV Parque El Olivar	62.5	96.1	+53.84 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	28.2	38.2	+35.54 %
PMGD PFV Parque La Colonia	6.2	36.5	+484.88 %
PMGD PFV Parque La Travesía	7.5	11.7	+55.78 %
PMGD PFV Parque Nancagua	6.4	32.5	+405.33 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	39.5	96.4	+144.43 %
PMGD PFV Parque San Javier	9.6	58.1	+505.45 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	73.4	72.8	-0.86 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	16.2	54.5	+237.31 %
PMGD PFV Pastrán	60.6	93.9	+54.93 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	8.6	34.5	+301.50 %
PMGD PFV Pedreros	23.5	29.2	+24.04 %
PMGD PFV Pegasus	13.7	31.6	+130.13 %
PMGD PFV Pellin	-	4.1	-
PMGD PFV Pelumpen	1.8	5.1	+188.71 %
PMGD PFV Penaflor	0.0	24.4	+60254.00 %
PMGD PFV Pencahue Este	5.9	25.0	+327.44 %
PMGD PFV Pepa	74.0	20.8	-71.92 %
PMGD PFV Pequen	2.3	20.4	+796.75 %
PMGD PFV Peralillo	9.7	6.3	-35.57 %
PMGD PFV Pica	1.5	2.3	+52.98 %
PMGD PFV Pichon	5.6	10.9	+93.18 %
PMGD PFV Picunche	6.7	35.3	+424.27 %
PMGD PFV Piduco	5.2	29.3	+462.17 %
PMGD PFV Pilpilen	22.6	21.6	-4.41 %
PMGD PFV Piquero	8.1	37.1	+357.94 %
PMGD PFV Pirque	17.2	14.3	-16.86 %
PMGD PFV Pitotoy	2.2	11.2	+418.08 %
PMGD PFV Pitra	3.4	15.6	+360.90 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	5.0	6.5	+31.09 %
PMGD PFV Armazones	0.8	50.0	+6558.28 %
PMGD PFV Aromo del Verano	3.6	11.2	+208.66 %
PMGD PFV Astillas	69.9	98.1	+40.35 %
PMGD PFV Avel Solar	52.5	96.0	+82.98 %
PMGD PFV Aviles	9.4	28.0	+199.21 %
PMGD PFV Ayla	12.2	38.7	+218.18 %
PMGD PFV Bellavista	35.4	47.7	+34.90 %
PMGD PFV Bellavista	22.7	21.3	-6.07 %
PMGD PFV Berrueco	51.1	100.8	+97.24 %
PMGD PFV Bulnes Barones	17.0	31.4	+84.49 %
PMGD PFV Bérغامo	2.6	19.8	+648.16 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	20.7	28.2	+36.04 %
PMGD PFV Cabilsol	12.0	7.1	-40.67 %
PMGD PFV Cabrero	50.8	91.6	+80.22 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	77.0	89.0	+15.64 %
PMGD PFV Caimi	0.0	0.5	+37370.16 %
PMGD PFV Calama	94.1	67.0	-28.82 %
PMGD PFV Calle Larga	24.1	24.6	+2.24 %
PMGD PFV Candelaria Solar	2.3	10.3	+355.88 %
PMGD PFV Canelillo	9.9	19.7	+99.38 %
PMGD PFV Canesa	24.3	27.2	+11.89 %
PMGD PFV Cantera	4.1	15.0	+270.46 %
PMGD PFV Cantillana	7.1	31.6	+347.12 %
PMGD PFV Caracoles	0.0	21.1	-
PMGD PFV Casabermeja	7.5	18.9	+153.53 %
PMGD PFV Casuto	22.1	20.8	-5.70 %
PMGD PFV Catemu	15.4	18.1	+17.34 %
PMGD PFV Catán	23.4	22.1	-5.68 %
PMGD PFV Cauquenes	11.4	5.6	-50.41 %
PMGD PFV Chacabuco	86.4	75.6	-12.53 %
PMGD PFV Chalinga	15.2	28.1	+85.53 %
PMGD PFV Champa	5.6	8.8	+55.01 %
PMGD PFV Chancon	11.5	6.8	-40.52 %
PMGD PFV Chilener	-	0.3	-
PMGD PFV Chimbarongo	14.2	6.7	-53.03 %
PMGD PFV Chuchifí	16.0	22.1	+38.37 %
PMGD PFV Cipres	12.8	45.4	+254.76 %
PMGD PFV Citrino	18.0	5.9	-67.22 %
PMGD PFV Ckilir	70.0	2.3	-96.78 %
PMGD PFV Clementina	19.7	37.7	+91.05 %
PMGD PFV Cocharcas	13.4	28.9	+116.33 %
PMGD PFV Cocinillas	11.2	28.7	+156.92 %
PMGD PFV Coinco	-	0.9	-
PMGD PFV Colchagua	3.3	18.1	+453.82 %
PMGD PFV Colina	40.9	47.0	+14.88 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	3.9	3.9	+1.09 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	0.0	6.3	-
PMGD PFV Condor Petorca	6.7	9.4	+40.63 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Placilla	0.0	32.0	-
PMGD PFV Playerito	10.6	29.2	+174.88 %
PMGD PFV Playero	10.6	29.3	+175.90 %
PMGD PFV Playeron	11.5	30.0	+161.05 %
PMGD PFV Plomo Verano	3.7	6.6	+76.14 %
PMGD PFV Población	20.7	13.7	-33.67 %
PMGD PFV Portezuelo	21.6	12.6	-41.76 %
PMGD PFV Pretty Field	10.0	19.4	+92.66 %
PMGD PFV Puangue	4.6	16.6	+258.21 %
PMGD PFV Pueblo Seco	48.4	94.3	+94.84 %
PMGD PFV Puelche	15.9	29.2	+84.18 %
PMGD PFV Puente Solar	3.7	6.7	+78.53 %
PMGD PFV Pullalli	19.9	9.1	-54.22 %
PMGD PFV Punta Baja	16.1	20.2	+25.71 %
PMGD PFV Queltehue	2.6	14.1	+434.59 %
PMGD PFV Quemados	0.0	0.0	-
PMGD PFV Quetena	47.3	88.3	+86.64 %
PMGD PFV Quillay	3.0	12.8	+323.12 %
PMGD PFV Quinantu	72.2	76.9	+6.44 %
PMGD PFV Quinta	16.9	15.6	-7.69 %
PMGD PFV RDCL SAN	6.5	25.1	+287.25 %
PMGD PFV REN	0.0	0.5	-
PMGD PFV RLA	19.7	13.2	-32.89 %
PMGD PFV Ranguil	5.1	20.8	+305.90 %
PMGD PFV Ratulemus	7.9	30.7	+285.83 %
PMGD PFV Rauquen	6.0	53.1	+784.81 %
PMGD PFV Recoleta	45.0	64.6	+43.57 %
PMGD PFV Rengo	-	4.7	-
PMGD PFV Rexner	11.9	24.0	+102.64 %
PMGD PFV Rimini	11.5	50.2	+336.04 %
PMGD PFV Rinconada	6.2	34.4	+455.33 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	19.6	78.3	+298.58 %
PMGD PFV Rinconada Norte	15.2	29.3	+93.03 %
PMGD PFV Rodeo	5.4	23.9	+340.18 %
PMGD PFV Romeria	5.8	38.0	+549.64 %
PMGD PFV Rosario	0.0	8.5	-
PMGD PFV Rovián	45.5	28.5	-37.45 %
PMGD PFV Río Peuco	2.3	11.2	+384.34 %
PMGD PFV SDSI	15.6	29.0	+86.13 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	12.8	25.7	+101.47 %
PMGD PFV Salerno Solar	4.9	15.3	+213.63 %
PMGD PFV Samo Bajo	11.0	18.8	+70.43 %
PMGD PFV San Antonio	13.6	43.7	+222.22 %
PMGD PFV San Camilo	2.8	20.5	+619.68 %
PMGD PFV San Carlos	6.7	22.0	+227.90 %
PMGD PFV San Emilio I	1.6	15.8	+916.37 %
PMGD PFV San Francisco	22.8	20.0	-12.19 %
PMGD PFV San Isidro	14.7	12.3	-16.19 %
PMGD PFV San José II	14.7	35.7	+143.14 %
PMGD PFV San Pedro	18.6	12.0	-35.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	10.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	57.8	80.9	+39.86 %
PMGD PFV Covadonga	71.4	80.0	+12.15 %
PMGD PFV Coyunche	16.3	31.5	+93.21 %
PMGD PFV Crucero	24.9	10.0	-60.04 %
PMGD PFV Cruz	12.0	28.3	+136.12 %
PMGD PFV Curacavi	4.4	5.3	+21.58 %
PMGD PFV Cuz Cuz	16.6	16.3	-1.80 %
PMGD PFV Dadinco	16.5	34.1	+107.23 %
PMGD PFV Darlin	59.8	23.8	-60.13 %
PMGD PFV Diego de Almagro	60.5	86.0	+42.15 %
PMGD PFV Don Andrónico	2.8	10.5	+274.88 %
PMGD PFV Don Enrique	41.2	101.2	+145.61 %
PMGD PFV Don Eugenio	16.9	1.2	-93.13 %
PMGD PFV Don Jorge	4.4	21.1	+378.52 %
PMGD PFV Don Mariano	1.9	10.0	+438.22 %
PMGD PFV Don Martín	13.3	28.0	+110.54 %
PMGD PFV Don Matías	-	0.0	-
PMGD PFV Don Rodrigo	5.8	47.2	+717.33 %
PMGD PFV Doña Igna	0.0	4.5	+17156.76 %
PMGD PFV Doñihue	32.6	33.5	+2.79 %
PMGD PFV Duqueco Solar	55.5	102.6	+84.76 %
PMGD PFV Eclipse	79.7	37.6	-52.81 %
PMGD PFV El Boco	29.7	21.7	-26.87 %
PMGD PFV El Castaño	6.8	38.0	+455.38 %
PMGD PFV El Cernicalo	14.8	16.3	+9.95 %
PMGD PFV El Cernicalo II	14.8	15.2	+2.60 %
PMGD PFV El Chercan	0.0	10.5	-
PMGD PFV El Chincol	29.6	11.2	-62.33 %
PMGD PFV El Chucao	8.9	27.9	+212.71 %
PMGD PFV El Cóndor	0.9	5.1	+480.81 %
PMGD PFV El Divisadero	22.7	31.4	+38.27 %
PMGD PFV El Estero	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Flamenco	9.8	66.0	+575.62 %
PMGD PFV El Gaviotín	49.2	80.8	+64.10 %
PMGD PFV El Huaso	7.8	23.7	+202.81 %
PMGD PFV El Ingenio	11.1	21.4	+92.44 %
PMGD PFV El Laurel	1.9	22.3	+1051.84 %
PMGD PFV El Litre	24.0	51.5	+114.96 %
PMGD PFV El Monte	2.7	8.1	+196.13 %
PMGD PFV El Palquí	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	18.8	15.0	-20.21 %
PMGD PFV El Pilpen	22.3	13.3	-40.58 %
PMGD PFV El Píto	26.5	28.1	+6.08 %
PMGD PFV El Piuquen	17.8	33.6	+88.36 %
PMGD PFV El Queltehue	23.7	13.0	-45.32 %
PMGD PFV El Quemado	28.8	16.8	-41.53 %
PMGD PFV El Queule	47.1	15.1	-67.96 %
PMGD PFV El Rayador	0.0	63.1	-
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Ramiro	79.4	40.4	-49.16 %
PMGD PFV Santa Adriana	19.2	9.4	-50.99 %
PMGD PFV Santa Amelia	2.2	16.9	+678.80 %
PMGD PFV Santa Carolina	1.3	11.9	+828.12 %
PMGD PFV Santa Cecilia	14.1	13.6	-3.62 %
PMGD PFV Santa Clara	11.8	22.7	+93.47 %
PMGD PFV Santa Cruz	14.9	58.1	+289.30 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	5.2	40.4	+669.49 %
PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Ester	12.3	24.6	+99.35 %
PMGD PFV Santa Francisca	27.4	44.7	+63.51 %
PMGD PFV Santa Inés	9.2	17.2	+85.91 %
PMGD PFV Santa Julia	12.0	12.5	+4.25 %
PMGD PFV Santa Laura	15.2	13.0	-14.54 %
PMGD PFV Santa Lucía	0.0	53.9	-
PMGD PFV Santa Luisa	11.8	13.8	+16.72 %
PMGD PFV Santa Margarita	3.6	17.0	+368.73 %
PMGD PFV Santa Rita	11.9	8.2	-30.84 %
PMGD PFV Santuario	26.4	25.6	-3.03 %
PMGD PFV Saturno Norte	4.1	18.0	+335.65 %
PMGD PFV Siete Colores	0.0	29.5	+260733.49 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	19.5	37.0	+90.34 %
PMGD PFV Sol del Norte	19.0	21.5	+13.17 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	61.1	97.8	+60.10 %
PMGD PFV Talca	11.8	81.4	+591.93 %
PMGD PFV Talhuén	22.7	26.7	+17.44 %
PMGD PFV Tallado	66.9	62.6	-6.44 %
PMGD PFV Tamarugo	15.4	23.2	+50.25 %
PMGD PFV Tambo Real	18.8	18.3	-2.90 %
PMGD PFV Taranto	8.3	36.4	+340.44 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tijeral	-	9.0	-
PMGD PFV Til Til	17.3	14.7	-15.42 %
PMGD PFV Torino	2.0	22.7	+1053.17 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	12.0	23.4	+95.47 %
PMGD PFV Trebal	4.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Trebo	2.0	14.8	+646.71 %
PMGD PFV Trica-Dos	18.3	24.1	+31.80 %
PMGD PFV Trichue II	59.0	22.9	-61.22 %
PMGD PFV Trinidad	3.8	15.2	+301.86 %
PMGD PFV Tucujuere	23.8	26.3	+10.46 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.3	-
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.0	0.5	-
PMGD PFV Valle Este II	64.1	76.6	+19.60 %
PMGD PFV Valle Oeste II	57.3	69.3	+20.90 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	20.8	12.8	-38.70 %
PMGD PFV Ventisquero	-	42.5	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	15.6	30.7	+97.38 %	PMGD PFV Venturada	45.6	99.2	+117.39 %
PMGD PFV El Roble	67.9	41.3	-39.15 %	PMGD PFV Vicente	3.7	11.7	+214.24 %
PMGD PFV El Romeral	6.9	34.1	+391.94 %	PMGD PFV Victoria	50.2	74.4	+48.21 %
PMGD PFV El Salitral	19.4	32.9	+69.34 %	PMGD PFV Villa Alegre	10.8	54.1	+401.11 %
PMGD PFV El Sauce	19.2	16.4	-14.84 %	PMGD PFV Villa Cruz	20.6	26.5	+28.74 %
PMGD PFV El Sharon	3.0	12.3	+315.46 %	PMGD PFV Villa Moscoso	2.1	8.9	+319.44 %
PMGD PFV El Tiuque	1.7	10.2	+483.06 %	PMGD PFV Villa Prat	2.2	10.2	+354.76 %
PMGD PFV El Trigal	48.1	48.2	+0.08 %	PMGD PFV Villa Seca	0.0	13.3	-
PMGD PFV El Zorzal	4.1	23.3	+466.57 %	PMGD PFV Villa Solar	4.7	21.7	+359.37 %
PMGD PFV Encino	1.2	11.0	+818.53 %	PMGD PFV Violeta	0.0	0.0	-
PMGD PFV Encon	67.7	74.7	+10.40 %	PMGD PFV Vituco 2B	3.8	14.6	+282.75 %
PMGD PFV Erinome	5.0	26.3	+426.49 %	PMGD PFV Yahutela	0.0	33.4	-
PMGD PFV Escorial del Verano	13.0	25.5	+96.04 %	PMGD PFV Ñilhue	5.3	6.7	+27.05 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ñiquén	28.1	27.7	-1.32 %
PMGD PFV Esperanza	0.6	0.0	-100.00 %	PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD PFV Faramalla	2.6	11.5	+343.60 %	PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD PFV Fardela Negra	3.9	15.4	+297.20 %	PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD PFV Filomena	10.7	23.2	+115.97 %	PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD PFV Florencia Solar	12.7	34.2	+169.06 %	PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD PFV Foster	2.6	11.0	+319.46 %	PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-	PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD PFV Francisco	20.6	11.4	-44.81 %	PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD PFV Fulgor	15.5	22.6	+45.09 %	PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Lemu	9.7	35.3	+263.79 %	PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD PFV GR Peumo	8.4	42.1	+400.56 %	PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Pitao	64.5	66.4	+2.87 %	PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD PFV GR Rauli	6.6	53.3	+712.20 %	PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD PFV GR Santa Rosa	4.0	0.0	-100.00 %	PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	1.9	5.5	+190.30 %	PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD PFV Gabriela	60.4	97.1	+60.68 %	PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD PFV Girasoles	3.1	5.2	+66.96 %	PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD PFV Granada	71.1	0.0	-100.00 %	PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD PFV Granate	61.2	85.7	+39.86 %	PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalaio	23.1	19.5	-15.71 %	PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalupe	25.4	36.5	+43.77 %	PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD PFV Guanaco Solar	53.3	24.2	-54.66 %	PMGD TER Coelemu	-	26.7	-
PMGD PFV Guarana	2.8	11.4	+309.52 %	PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	8.7	24.4	+180.19 %	PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD PFV Homero	20.3	11.0	-45.71 %	PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD PFV Hormiga	12.2	11.5	-5.09 %	PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD PFV Hornitos	1.7	0.7	-58.22 %	PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD PFV Huape	15.5	29.0	+86.80 %	PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD PFV Huaquelson	47.5	90.7	+91.16 %	PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-	PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	2.8	8.7	+211.53 %	PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD PFV Illapel 5X	29.6	28.5	-3.61 %	PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD PFV Independencia	7.6	10.2	+33.67 %	PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD PFV Itahue Solar	3.6	24.0	+562.30 %	PMGD TER Doña Javiera	-	0.0	-
PMGD PFV Jahuel	23.7	54.8	+131.65 %	PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-	PMGD TER El Campesino	-	0.9	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Jaururo	17.8	10.1	-43.26 %
PMGD PFV Javiera Carrera	10.6	28.3	+168.17 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	0.9	6.2	+567.99 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	23.6	21.3	-9.75 %
PMGD PFV La Acacia	47.9	20.0	-58.29 %
PMGD PFV La Blanquina	8.0	29.8	+271.09 %
PMGD PFV La Chapeana	15.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	11.9	19.1	+59.77 %
PMGD PFV La Esperanza II	64.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	2.5	14.9	+504.71 %
PMGD PFV La Foresta	5.6	24.8	+343.52 %
PMGD PFV La Frontera	34.5	30.3	-12.24 %
PMGD PFV La Gamboina	4.8	21.2	+344.97 %
PMGD PFV La Lajuela	46.0	35.1	-23.72 %
PMGD PFV La Ligua	18.6	8.6	-53.66 %
PMGD PFV La Manga	25.2	9.7	-61.53 %
PMGD PFV La Muralla	2.1	13.5	+538.10 %
PMGD PFV La Palma Solar	53.2	104.1	+95.83 %
PMGD PFV La Victoria	39.7	93.1	+134.66 %
PMGD PFV Lagunilla	16.4	16.8	+2.21 %
PMGD PFV Las Arboledas	0.0	2.3	-
PMGD PFV Las Cabras	2.9	10.3	+253.62 %
PMGD PFV Las Cachañas	7.1	40.5	+466.28 %
PMGD PFV Las Catitas	14.1	41.2	+193.01 %
PMGD PFV Las Chacras	19.5	17.9	-8.26 %
PMGD PFV Las Codornices	25.9	34.5	+33.24 %
PMGD PFV Las Lechuzas	25.9	28.5	+9.85 %
PMGD PFV Las Majadas	59.3	97.8	+64.89 %
PMGD PFV Las Mercedes	2.0	10.5	+422.25 %
PMGD PFV Las Mollacas	15.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	3.5	17.4	+394.09 %
PMGD PFV Las Palomas	32.6	33.1	+1.32 %
PMGD PFV Las Perdices	21.1	26.6	+26.26 %
PMGD PFV Las Rojas	22.6	22.1	-2.39 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	7.6	8.2	+8.94 %
PMGD PFV Las Terrazas	25.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Torcazas	5.8	16.3	+180.58 %
PMGD PFV Las Tortolas	9.6	22.5	+134.76 %
PMGD PFV Las Turcas	20.7	12.2	-41.11 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	0.0	45.5	-
PMGD PFV Lingue	1.8	10.1	+452.64 %
PMGD PFV Lipangue	20.7	10.0	-51.55 %
PMGD PFV Liquidambar	32.1	52.3	+63.05 %
PMGD PFV Lirio del Campo	3.4	12.4	+263.01 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	0.0	0.0	-
PMGD PFV Llanos de Potroso	14.5	41.9	+187.79 %
PMGD PFV Llay Llay	25.9	84.9	+227.21 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardín	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	52.9	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	22.2	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	51.1	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.1	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.2	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	1.5	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	1.8	2.8	+49.07 %
PMGD PFV Lo Chacón	3.5	11.6	+229.89 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	22.9	-
PMGD PFV Lo Miranda	27.4	23.1	-15.84 %
PMGD PFV Lo Sierra	2.5	10.1	+296.69 %
PMGD PFV Lockma	33.8	47.0	+39.16 %
PMGD PFV Loica	5.6	25.3	+349.32 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	15.1	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	7.3	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	4.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	9497.9	13997.6	+47.38 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo
DF:Desconexión Forzada
ERE:Estado de Reserva Estratégica
FE:Falla Externa

LF:Limitación Forzada
MM:Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO:Restricción Operativa
SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Angostura	Menor generación real por control Cota.
HP Curillinque	Menor generación real por control Cota.
PE Cabo Leones 2	Menor generación real por prorrata de costo cero.
PE La Cabaña	Generación en prueba de Puesta en Servicio.
PFV Campos del Sol	Mayor generación real por mayor radiación Solar.
PFV Domeyko	Menor generación real por prorrata de costo cero.
PFV Meseta de los Andes	Generación en prueba de Puesta en Servicio.
PFV Río Escondido	Menor generación real por prorrata de costo cero.
PFV Sol del Desierto	Menor generación real por prorrata de costo cero.
TER Atacama 1 GNL	Mayor generación real por disponibilidad de GNL.
TER San Isidro II Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de gas Argentino.
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	GNP por Control Transferencia y disponibilidad de gas Argentino.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Kelar GNL	35.0	C. Kelar TV indisponible. Causa informada: Sobrecorriente en generador de la turbina de vapor, según IF 2023004240. TG-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desconexión de la barra Kelar 220 kV BP2 para realización de inspección y pruebas eléctricas en interruptor de maquina TV

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sarco	90.0	Limitada a 153 MW. Apertura de interruptor 52E4 asociado al cto 4 por actuación de protección, fuera de servicio aerogeneradores 59, 61, 62, 71, y 75
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Atacama Solar II	77.0	Limitada a 131 MW. Causa informada: Desconexión forzada del interruptor 52E13 afectando el circuito 7, según IL 2023001605.
PFV Guanchoi	97.0	Limitado en 380 MW. Causa informada: Desconectar circuito N° 15 por ruidos extraños en cabina cabecera, según IL 2023001730.
PFV Santa Isabel	71.0	Limitada a 120 MW. Causa informada: En proceso de normalización, posterior a evento de falla en transformador principal, según IL 2023001581.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 2 GNL	91.0	TG2B limitada en 65 MW. Causa informada: Fuga de gases calientes, máxima generación del ciclo 273 MW, según IL 2023001662.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	96.3	Limitada a 142 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Rapel	80.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 2 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Guacolda 3	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTA	0.0	Mantenimiento mayor.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Olivos	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Termopacífico	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	Limitada.Causa informada: Se requiere mantener la Central en servicio con generación de 160 MW por cota de alarma 240.00 m.s.n.m. para control de crecidas, según IL 2023001717
HE Colbún	100.0	limitada a plena carga y no puede realizar SSCC. Causa informada: Ante evento meteorológico próximo, en que se observan incrementos de caudales para el fin de semana y consecuentemente vertimientos en el embalse Colbún, se requiere suspender la participación de central Colbún en SSCC y prorrateos de generación en el sistema, según IL 2023001732.
TER Norgener-NTO1	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NTO2	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 Diesel	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de vertimiento con cota 268.65 m.s.n.m. y un gasto de 450 MWh.
00:00	Río Colorado	C. Embalse Ancoa limitada a 17,2 MW. Causa informada: Convenios suscritos y actualmente vigentes con los regantes usuarios del Embalse Ancoa, según IL 2023001752. Cancelada IL 2023001751.
00:01	Enor Chile	Línea de 110 kV Estación de Bombeo Sierra Gorda 1 - Estación de Bombeo Sierra Gorda 2 cerrada y cancelado IF 2023004520.
00:01	Enor Chile	Línea de 220 kV Angamos - Estación de Bombeo Sierra Gorda 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023103581.
00:11	Transec	S/E Lagunas Banco Condensador N° 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023103564.
00:11	Transec	S/E Lagunas Barra 220 kV N° 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023103562.
00:11	Minera TEK	S/E Lagunas Interruptores J13 - J15 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023103571.
00:11	Transec	S/E Lagunas Interruptores J1 - J6 - JS cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023103563.
04:50	Celeoredes	S/E Mulchén con limitación. Causa informada: Pérdida de la fuente principal de SS/AA Mulchén, debido a falla en la red de media tensión. Los SS/AA quedan alimentados por medio del grupo electrógeno, según IL 2023001755.
07:25	STM	S/E Santa Marta TR-2 de 110/23.5/12.5 kV, 50 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminar filtración en caja de conexión de protecciones mecánicas del transformador, según SDCF 2023103597.
07:54	Transec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Por nieve en la zona, se requiere inhabilitar reconexión automática, según SICF 2023103617 y 2023103618.
08:08	Minera Escondida	Línea de 220 kV Nueva Zaldivar - OGP1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alta contaminación en la zona, según SICF 2023101410.
09:20	Celeoredes	S/E Mulchén cancelada limitación IL 2023001755.
10:02	Río Colorado	C. Embalse Ancoa limitada a 21 MW. Causa informada: Convenios suscritos y actualmente vigentes con los regantes usuarios del Embalse Ancoa, según IL 2023001756. Cancelada IL 2023001752.
10:44	RNE	S/E San Simón interruptores J1 y J2 interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004525.
10:50	CGE	Línea 66 kV Concepción - Mahns interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004524.
12:03	RNE	S/E San Simón interruptores J1 y J2 cerrados y cancelado IF 2023004525.
13:00	Minera Escondida	Línea de 220 kV Nueva Zaldivar - OGP1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023101410.
16:00	Transec	S/E San Vicente paño A2 de la línea de 154 kV Hualpén - San Vicente 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Investigar y normalizar funcionamiento del 89A2 - A, según SDCF 2023103624.
16:30	STM	S/E Santa Marta TR-2 de 110/23.5/12.5 kV, 50 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023103597.
16:37	AES Andes	C. Volcán con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Precipitaciones en altura e incontrolable arrastre de material en río Volcán es necesario comunicar la bocatoma para evitar el embancamiento y colapso de la instalación, esta condición obliga a desconectar la Central Volcán, según SDCF 2023103547.
17:23	Transec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023103617 y 2023103618.
18:28	Colbún	C. Candelaria 1 indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida, según IF 2023004528.
18:56	Scotta	C. MC3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza bocatoma y embalse por acumulación de material en bocatoma, según SDCF 2023103636.
19:06	CGE	S/E Curanilahue TR-1 de 66/15 kV, 10 MVA en servicio y cancelado IF 2023004519.
19:30	AES Andes	C. Volcán disponible, en servicio y cancelada según SDCF 2023103547.
20:09	Transec	Línea de 220 kV Frontera - Lagunas con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: S/E Lagunas: Atención de puntos calientes críticos en 89J1-2 Fase 1, 2 y 3, según SDCF 2023103625.

Hora	Centro de Control	Observación
20:42	Scotta	C. MC3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023103636.
20:46	Enor Chile	PFV Nueva Quillagua con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desconexión de Línea 220 kV Frontera - Tap Off Quillagua - Lagunas en atención de puntos calientes críticos en 89J1-2 fase 1, 2 y 3 PFV Nuevo Quillagua fuera de servicio y desconectado. según SDCF 2023103640 - 2023103638 y 2023103639.
21:49	Colbún	C. Candelaria 1 disponible y cancelado IF 2023004528.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -398.7 [MW]
06:45	Enel Generación	C. Rapel inicia vertimiento.
08:26	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:26	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
09:00	Enel Generación	C. Rapel finaliza vertimiento.
13:00	Enel Generación	C. Ralco inicia vertimiento.
16:40	Enel Generación	C. Pangue inicia vertimiento.
18:00	Enel Generación	C. Pangue finaliza vertimiento.
19:06	CGE	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:06	Colbún	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Panimávida por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:25	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 26.7 [MW/m]
21:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 951.9 [MW]
22:35	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -28.7 [MW/m]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
04:39	Transec	Transec	S/E Concepción 89AT7-2.

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Transelec	S/E Los Notros datos scada.	31/10/2023	05:00	12/11/2023	07:30
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel datos scada.	11/11/2023	07:30		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		
Pacific Hydro	Hot line Principal y Respaldo F/S	11/11/2023	07:30		

Cambios Topológicos Relevantes SEN

Centro de Control	Comentario	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	12/11/2023	00:11	12/11/2023	06:46
CGE	S/E Villa Alegre 52B1 abierto	12/11/2023	06:50	12/11/2023	20:41
Celeoredes	S/E Mulchén interruptores J5 y J6 cerrados.	12/11/2023	10:04		
Transec	S/E Charrúa interruptores JS31, J27, J29, J31 y JS23 abiertos.	12/11/2023	11:54	12/11/2023	19:00
Celeoredes	S/E Charrúa interruptor J18 de línea de 220 kV Los Pinos - Charrúa cerrado.	12/11/2023	12:07	12/11/2023	18:52
Celeoredes	S/E Mulchén interruptores J5 y J6 abiertos por control de transferencia de línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.	12/11/2023	19:41		

Regulación de Tensión SEN

Centro de Control	Comentario	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 cerrada	12/11/2023	00:33		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2 abierta para regular tensión.	12/11/2023	06:03		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2 abierta para regular tensión.	12/11/2023	06:03		
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 abierta para regular tensión	12/11/2023	06:55	12/11/2023	09:35
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 abierta para regular tensión	12/11/2023	11:58	12/11/2023	19:33
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión	12/11/2023	13:12	12/11/2023	21:32
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 cerrada	12/11/2023	21:32		