

INFORME DIARIO

Domingo 19 de Noviembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado | Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---------------------------|---------|---------|--------------|--------|-----------------------------|-------|-------|-----------|---------|
| BESS Andes | - | 0.0 | - | DF | PMG HP Renaico | 0.0 | 139.9 | - | PMG |
| BESS Angamos | - | 6.2 | GNP | | PMG HP Río Huasco | 23.8 | 26.4 | +11.13 % | PMG |
| BESS Arica | 2.0 | 0.0 | -100.00 % | | PMG HP San Clemente | 100.6 | 97.8 | -2.78 % | PMG |
| BESS Cochran | - | 0.8 | GNP | LF | PMG PE La Esperanza | 18.3 | 0.0 | -100.00 % | PMG |
| BESS Diego de Almagro Sur | - | 32.3 | GNP | | PMG PFV Antay | 63.3 | 76.9 | +21.59 % | PMG |
| BESS Salvador | - | 294.7 | GNP | | PMG PFV Caracas II | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| BESS Uribe Solar | - | 0.0 | - | | PMG PFV Castilla | 24.1 | 21.6 | -10.41 % | PMG |
| CSP Cerro Dominador | 0.0 | 0.0 | - | DF | PMG PFV Chercan | - | 82.1 | - | PMG |
| GEO Cerro Pabellón | 1296.0 | 1425.8 | +10.02 % | | PMG PFV De los Andes | 91.3 | 90.4 | -0.96 % | PMG |
| HE Angostura | 7090.6 | 6207.0 | -12.46 % | | PMG PFV Del Desierto | 60.6 | 57.4 | -5.39 % | PMG |
| HE Antuco | 5107.1 | 5089.0 | -0.35 % | | PMG PFV Loma Los Colorados | 6.0 | 6.2 | +4.18 % | PMG, P |
| HE Canutillar | 3840.0 | 3795.0 | -1.17 % | RO | PMG PFV Lucas Solar | - | 0.0 | - | PMG |
| HE Cipreses | 445.0 | 723.3 | +62.53 % | DF | PMG PFV Machicura | 78.4 | 81.3 | +3.77 % | PMG |
| HE Colbún | 9984.0 | 8170.0 | (*) -18.17 % | | PMG PFV North West | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HE El Toro | 0.0 | 14.6 | GNP | | PMG PFV Palermo | - | 0.0 | - | PMG |
| HE Machicura | 2010.9 | 1998.0 | -0.64 % | RO | PMG PFV Pilar Los Amarillos | 5.1 | 0.0 | -100.00 % | PMG |
| HE Pangué | 8247.7 | 8063.9 | -2.23 % | | PMG PFV Piloto Cardones | 1.5 | 1.8 | +22.15 % | PMG |
| HE Pehuenche | 11805.4 | 11114.6 | -5.85 % | | PMG PFV Puerto Seco | 65.2 | 39.0 | -40.20 % | PMG |
| HE Pilmaiquén | 740.0 | 781.2 | +5.56 % | RO | PMG PFV Quilmo | - | 31.2 | - | PMG |
| HE Ralco | 11481.3 | 10469.6 | -8.81 % | RO | PMG PFV SDGx01 | 6.3 | 6.9 | +9.52 % | PMG, DF |
| HE Rapel | 3789.6 | 3590.9 | -5.24 % | MM | PMG PFV Sol del Norte | 78.4 | 81.2 | +3.53 % | PMG |
| HP Abanico | 976.9 | 952.5 | -2.50 % | | PMG PFV Teno Solar | 41.2 | 73.6 | +78.67 % | PMG |
| HP Alfalfal | 1713.1 | 1717.5 | +0.26 % | | PMG PFV Venezia | - | 0.0 | - | PMG |
| HP Alfalfal 2 | 0.0 | 0.0 | - | | PMG TER Aguas Blancas | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HP Ancoa | 324.0 | 480.4 | +48.27 % | LF | PMG TER CMPC Tissue | - | 24.9 | - | PMG |
| HP Blanco | 1110.0 | 688.1 | -38.01 % | | PMG TER Calle Calle | 0.0 | 0.0 | - | PMG, DF |
| HP Capullo | 264.0 | 276.0 | +4.55 % | | PMG TER Celco | 96.2 | 99.3 | +3.24 % | PMG |
| HP Carilafquen | 288.0 | 348.7 | +21.08 % | | PMG TER Chiloé | 4.3 | 0.0 | -100.00 % | PMG |
| HP Chacabuco | 426.4 | 322.4 | -24.39 % | DF | PMG TER Concón | 0.0 | 0.0 | - | PMG, MM |
| HP Chacayes | 1740.0 | 2086.2 | +19.90 % | | PMG TER Constitución | 0.0 | 7.6 | - | PMG |
| HP Chapiquina | 87.5 | 108.4 | +23.89 % | | PMG TER El Totoral | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HP Convento Viejo | 283.8 | 331.0 | +16.62 % | | PMG TER Las Vegas | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HP Coya | 0.0 | 0.0 | - | | PMG TER Licantén | 0.0 | 0.0 | - | PMG, DF |
| HP Cumbres | 456.0 | 327.1 | -28.26 % | | PMG TER Linares Norte | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HP Curillinque | 1897.8 | 1844.5 | -2.81 % | | PMG TER Loma Los Colorados | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HP Digua | 312.0 | 333.3 | +6.84 % | | PMG TER Maule | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HP El Paso | 348.0 | 309.9 | -10.95 % | | PMG TER Placilla | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HP El Pinar | 0.0 | 0.0 | - | P | PMG TER Quintay | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HP Florida II | 265.0 | 126.2 | -52.38 % | | PMG TER San Gregorio | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| HP Guayacán | 193.1 | 182.5 | -5.50 % | | PMGD PFV Avellano | - | 0.0 | - | |
| HP Hornitos | 362.0 | 542.7 | +49.92 % | | PMGD PFV Blu | - | 0.0 | - | |
| HP Isla | 1522.0 | 1493.8 | -1.85 % | | PMGD PFV Paillihue | 35.8 | 0.0 | -100.00 % | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|-------------------|--------|--------|-----------|--------|
| HP Itata | 350.0 | 478.9 | +36.83 % | |
| HP Juncal | 189.0 | 421.7 | +123.12 % | |
| HP La Confluencia | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP La Higuera | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP La Mina | 0.0 | 466.1 | GNP | MM |
| HP Laja I | 568.8 | 582.7 | +2.45 % | |
| HP Las Lajas | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Lican | 298.0 | 333.4 | +11.86 % | |
| HP Lircay | 480.0 | 487.2 | +1.50 % | |
| HP Loma Alta | 845.5 | 519.2 | -38.60 % | MM |
| HP Los Hierros | 480.0 | 279.7 | -41.72 % | |
| HP Los Hierros II | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Los Molles | 40.3 | 44.2 | +9.62 % | |
| HP Los Quilos | 687.0 | 543.5 | -20.89 % | |
| HP Maitenes | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Malacahuello | 0.0 | 181.5 | GNP | |
| HP Mampil | 987.2 | 849.3 | -13.97 % | |
| HP Mocho | 360.0 | 302.5 | -15.97 % | |
| HP Palmucho | 768.0 | 776.3 | +1.07 % | |
| HP Peuchen | 1387.0 | 1126.5 | -18.78 % | |
| HP Providencia | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Pullinque | 762.7 | 737.7 | -3.28 % | |
| HP Puntilla | 343.5 | 235.0 | -31.59 % | DF |
| HP Queltehues | 768.0 | 696.8 | -9.27 % | DF |
| HP Quilleco | 840.0 | 1594.0 | +89.76 % | |
| HP Rio Colorado | 180.0 | 234.4 | +30.22 % | |
| HP Rio Picoiquen | 264.0 | 348.1 | +31.84 % | |
| HP Rucatayo | 809.0 | 1017.8 | +25.81 % | |
| HP Rucue | 4272.0 | 3794.0 | -11.19 % | |
| HP San Andres | 239.3 | 127.1 | -46.90 % | |
| HP San Ignacio | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| HP Sauzal | 1776.0 | 1573.1 | -11.43 % | |
| HP Sauzal 60 Hz | - | 0.0 | - | |
| HP Sauzalito | 264.0 | 0.0 | -100.00 % | DF |
| HP Volcán | 264.0 | 271.2 | +2.73 % | |
| PE Alena | 150.6 | 127.0 | -15.68 % | |
| PE Atacama | 862.7 | 636.5 | -26.22 % | |
| PE Aurora | 438.0 | 1095.4 | +150.08 % | |
| PE Cabo Leones 1 | 730.4 | 581.9 | -20.33 % | |
| PE Cabo Leones 2 | 1391.8 | 508.9 | -63.44 % | |
| PE Cabo Leones 3 | 865.2 | 670.5 | -22.51 % | |
| PE Calama | 846.7 | 877.2 | +3.60 % | |
| PE Campo Lindo | 63.3 | 140.4 | +121.78 % | |
| PE Canela | 67.8 | 113.3 | +66.97 % | |
| PE Canela 2 | 341.4 | 366.7 | +7.39 % | |
| PE Cardonal | - | 0.0 | - | |
| PE Cerro Tigre | 882.6 | 619.3 | -29.82 % | |
| PE Cuel | 80.7 | 65.1 | -19.27 % | |
| PE El Arrayán | 929.1 | 822.5 | -11.48 % | |
| PE El Maitén | 21.0 | 0.0 | -100.00 % | |
| PE La Cabaña | 163.5 | 361.5 | +121.05 % | P |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| PMGD PFV San Eugenio | - | 0.0 | - | |
| TER Andes Generación Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Andes Generación FO6 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Angamos-ANG1 | 4281.5 | 4361.9 | +1.88 % | |
| TER Angamos-ANG2 | 4326.4 | 4378.0 | +1.19 % | |
| TER Antihue | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Arauco | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Arauco MAPA | 795.0 | 1.0 | -99.88 % | P |
| TER Arica-GMAR | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Arica-M1AR | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Arica-M2AR | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 1 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Atacama 1 GNL | 3335.4 | 3876.1 | +16.21 % | |
| TER Atacama 1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 2 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 2 GNL | 2464.0 | 2928.6 | +18.86 % | LF |
| TER Atacama 2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER CBB Centro Diésel | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER CBB Centro FO6 | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER CMPC Cordillera GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER CMPC Cordillera Gas Arg | 135.9 | 233.6 | +71.94 % | |
| TER CMPC Laja | 293.2 | 86.3 | -70.56 % | |
| TER CMPC Pacífico | 256.0 | 0.0 | -100.00 % | MM |
| TER CMPC Santa Fe | 120.0 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER Campiche | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 1 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 1 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 1 Gas Arg | 481.8 | 556.0 | +15.41 % | RO |
| TER Candelaria 2 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Candelaria 2 GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Candelaria 2 Gas Arg | 0.0 | 135.0 | GNP | MM |
| TER Cardones | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Cenizas | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Chagual | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Chulguán | 136.2 | 94.0 | -30.96 % | |
| TER Chuyaca | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Cochran-CCH1 | 4048.5 | 4190.2 | +3.50 % | |
| TER Cochran-CCH2 | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Cogeneradora Aconcagua | 311.6 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER Cogeneradora Biobío | 492.0 | 1139.5 | +131.61 % | |
| TER Colihues Diésel | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Colihues HFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Colmito Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Colmito GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Colmito Gas Arg | 0.0 | 201.2 | GNP | LF |
| TER Combarbala | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Coronel Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Coronel GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Coronel Gas Arg | 0.0 | 27.0 | GNP | |
| TER Degañ | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Degañ 2 | 0.0 | 0.0 | - | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado | Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|-------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| PE La Estrella | 187.6 | 125.7 | -33.01 % | | TER Diego de Almagro | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE La Flor | 78.4 | 0.0 | -100.00 % | | TER El Peñón | 2.6 | 55.3 | +2026.92 % | |
| PE Lebu | 15.1 | 3.2 | -78.85 % | | TER El Salvador | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Llanos del Viento | 1024.1 | 670.3 | -34.55 % | | TER Emelda | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Lomas de Duqueco | 102.7 | 165.6 | +61.20 % | | TER Energía Pacífico | 306.0 | 349.5 | +14.22 % | LF |
| PE Los Buenos Aires | 48.4 | 83.9 | +73.60 % | | TER Escuadrón | 42.1 | 0.0 | -100.00 % | DF, LF |
| PE Los Cerrillos | - | 0.0 | - | | TER Esperanza-DS1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Los Cururos | 377.5 | 460.5 | +21.98 % | | TER Esperanza-DS2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Los Olmos | 135.2 | 171.4 | +26.75 % | LF | TER Esperanza-TG1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Malleco Norte | 125.2 | 202.5 | +61.80 % | | TER Guacolda 1 | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| PE Malleco Sur | 119.4 | 188.5 | +57.94 % | | TER Guacolda 2 | 0.0 | 259.4 | GNP | LF |
| PE Manantiales | - | 0.0 | - | | TER Guacolda 3 | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| PE Mesamavida | 119.9 | 116.1 | -3.20 % | | TER Guacolda 4 | 950.0 | 1070.2 | +12.66 % | |
| PE Monte Redondo | 203.1 | 117.3 | -42.24 % | | TER Guacolda 5 | 2143.8 | 1992.7 | -7.05 % | |
| PE Negrete | 40.6 | 64.2 | +58.37 % | | TER Horcones Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Puelche Sur | 667.1 | 1038.7 | +55.71 % | | TER Horcones Gas Arg | - | 0.0 | - | |
| PE Punta Colorada | 10.2 | 0.0 | -100.00 % | LF | TER Huasco Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Punta Palmeras | 211.3 | 308.2 | +45.85 % | | TER Huasco IFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Punta Sierra | 623.3 | 615.5 | -1.26 % | | TER IEM | 4717.1 | 4365.4 | -7.46 % | |
| PE Renaico | 83.4 | 83.4 | +0.05 % | | TER Kelar Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Renaico II | 120.7 | 207.7 | +72.06 % | | TER Kelar GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE San Gabriel | 251.6 | 117.9 | -53.13 % | | TER Kelar Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE San Juan | 1274.3 | 854.0 | -32.98 % | | TER La Portada | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE San Matías | - | 0.0 | - | | TER Laja Energía Verde | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| PE San Pedro | 330.0 | 329.8 | -0.06 % | | TER Lautaro I | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| PE San Pedro 2 | 535.0 | 555.9 | +3.91 % | | TER Lautaro II | 399.0 | 421.9 | +5.74 % | |
| PE Sarco | 870.5 | 752.2 | -13.60 % | | TER Llanos Blancos | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Sierra Gorda Este | 613.1 | 793.8 | +29.47 % | LF | TER Loma Los Colorados II | 182.5 | 248.9 | +36.38 % | |
| PE Talinay Oriente | 567.3 | 463.0 | -18.38 % | | TER Los Espinos | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Talinay Poniente | 556.9 | 672.2 | +20.70 % | | TER Los Guindos TG1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Taltal | 593.3 | 523.1 | -11.83 % | | TER Los Guindos TG2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Tchamma | 1079.6 | 1332.9 | +23.46 % | | TER Los Pinos | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Tolpan Sur | 95.3 | 107.9 | +13.30 % | | TER Los Vientos Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PE Totoral | 235.6 | 223.8 | -5.01 % | | TER Los Vientos GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| PE Ucuquer 2 | 46.1 | 0.0 | -100.00 % | LF | TER Los Vientos Gas Arg | - | 0.0 | - | |
| PE Valle de los Vientos | 344.5 | 419.8 | +21.85 % | | TER Maitencillo | 0.0 | 0.0 | - | P |
| PFV Almeyda | 424.2 | 393.9 | -7.15 % | | TER Mantos Blancos | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| PFV Andes Solar | 131.0 | 112.8 | -13.89 % | | TER Masisa | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| PFV Andes Solar II-A | 709.5 | 342.7 | -51.70 % | | TER Mejillones-CTA | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| PFV Andes Solar II-B | 1234.4 | 1120.7 | -9.21 % | | TER Mejillones-CTH | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Andes Solar IV | - | 0.0 | - | | TER Mejillones-CTM1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Atacama Solar II | 802.8 | 805.9 | +0.38 % | | TER Mejillones-CTM2 | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| PFV Azabache | 349.8 | 249.8 | -28.57 % | LF | TER Mejillones-CTM3 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Bolero | 996.6 | 367.3 | -63.15 % | | TER Mejillones-CTM3 GNL | 1380.0 | 0.0 | (*) -100.00 % | MM |
| PFV CEME 1 | - | 0.0 | - | | TER Mejillones-CTM3 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Campos del Sol | 1566.9 | 2287.0 | +45.96 % | | TER Nehuenco 9B Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Capricornio | 756.2 | 408.8 | -45.94 % | | TER Nehuenco 9B GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Carrera Pinto | 283.0 | 358.2 | +26.58 % | | TER Nehuenco 9B Gas Arg | 0.0 | 168.0 | GNP | |
| PFV Cerro Dominador | 311.4 | 214.7 | -31.07 % | | TER Nehuenco I Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Chañares | 61.8 | 157.1 | +154.09 % | | TER Nehuenco I GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado | Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|----------------------------|--------|--------|---------------|--------|---------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| PFV Conejo | 252.1 | 585.4 | +132.19 % | | TER Nehuenco I Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Coya | 691.6 | 813.7 | +17.66 % | | TER Nehuenco II Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Diego de Almagro | 41.9 | 65.5 | +56.18 % | | TER Nehuenco II GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Diego de Almagro Sur | 605.7 | 1145.1 | +89.05 % | | TER Nehuenco II Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Domeyko | 2146.6 | 469.2 | (*) -78.14 % | | TER Newen Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Don Oscar | - | 0.0 | - | PMG | TER Newen GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Doña Antonia | - | 0.0 | - | | TER Newen Gas Arg | 0.0 | 22.3 | GNP | |
| PFV Doña Carmen | 206.5 | 92.4 | -55.25 % | | TER Newen Otros | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV El Aguila | 12.8 | 15.8 | +23.44 % | | TER Norgener-NTO1 | 2126.0 | 1881.6 | -11.50 % | RO |
| PFV El Manzano | 307.0 | 130.8 | -57.39 % | P | TER Norgener-NTO2 | 2190.8 | 2076.4 | -5.22 % | RO |
| PFV El Pelicano | 391.6 | 201.3 | -48.61 % | | TER Nueva Aldea | 1146.9 | 931.8 | -18.76 % | |
| PFV El Romero | 969.3 | 900.9 | -7.06 % | | TER Nueva Aldea I | 0.0 | - | - | |
| PFV Elena | 16.5 | 17.1 | +3.65 % | P | TER Nueva Aldea II | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Finis Terrae | 870.8 | 1064.9 | +22.29 % | LF | TER Nueva Aldea III | 0.0 | - | - | |
| PFV Granja Solar | 410.6 | 628.3 | +53.03 % | | TER Nueva Renca Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Guanchoi | 213.6 | 1849.9 | (*) +766.18 % | LF | TER Nueva Renca GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Huatacondo | 416.2 | 311.2 | -25.23 % | RO | TER Nueva Renca Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Jama | 122.0 | 290.9 | +138.44 % | | TER Nueva Ventanas | 4160.3 | 4178.0 | +0.43 % | |
| PFV Javiera | 147.4 | 329.1 | +123.23 % | | TER Olivos | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV La Cruz Solar | 166.4 | 240.1 | +44.30 % | | TER PAS Mejillones | 408.0 | 522.4 | +28.03 % | |
| PFV La Huayca II | 164.9 | 96.0 | -41.79 % | | TER Pajonales | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV La Huella | 464.2 | 483.8 | +4.23 % | | TER Punta Colorada Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV La Silla | 13.1 | 16.4 | +25.50 % | | TER Punta Colorada IFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Lalackama | 0.0 | 138.5 | GNP | | TER Quintero 1A Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Lalackama II | 28.2 | 41.3 | +46.31 % | | TER Quintero 1A GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Las Salinas | 164.6 | 0.0 | -100.00 % | P | TER Quintero 1A Gas Arg | 0.0 | 229.0 | GNP | |
| PFV Llano de Llampos | 448.2 | 213.6 | -52.35 % | | TER Quintero 1B Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Los Loros | 275.1 | 200.0 | -27.31 % | | TER Quintero 1B GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Los Tilos | 12.5 | 18.0 | +44.29 % | | TER Quintero 1B Gas Arg | 0.0 | 247.0 | GNP | |
| PFV Luz del Norte | 197.4 | 602.2 | +205.03 % | | TER Renca | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| PFV Malgarida | 1689.5 | 1556.1 | -7.90 % | | TER San Isidro I Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV María Elena | 141.6 | 186.3 | +31.52 % | | TER San Isidro I GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Meseta de los Andes | 1193.6 | 1398.3 | +17.15 % | P | TER San Isidro I Gas Arg | 1360.0 | 3548.1 | (*) +160.89 % | |
| PFV Nuevo Quillagua | 219.4 | 560.7 | +155.57 % | | TER San Isidro II Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Pampa Camarones | 44.2 | 50.4 | +14.00 % | | TER San Isidro II GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| PFV Pampa Solar Norte | 84.0 | 288.8 | +243.77 % | | TER San Isidro II Gas Arg | 774.9 | 249.3 | -67.83 % | MM |
| PFV Pampa Tigre | 1098.9 | 155.0 | -85.90 % | | TER San Javier 1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Pozo Almonte Solar II | 46.3 | 50.0 | +8.17 % | | TER San Javier 2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Pozo Almonte Solar III | 95.8 | 0.0 | -100.00 % | | TER San Lorenzo 1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Quilapilun | 497.9 | 550.0 | +10.47 % | | TER San Lorenzo 2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Rio Escondido | 1248.9 | 624.1 | -50.03 % | | TER San Lorenzo 3 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Salvador | 323.5 | 151.1 | -53.29 % | | TER Santa Fe | 944.7 | 1235.5 | +30.79 % | |
| PFV San Andres | 23.3 | 73.8 | +217.04 % | LF | TER Santa Lidia | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV San Pedro | 565.1 | 490.4 | -13.22 % | | TER Santa Marta | 204.3 | 108.3 | -46.99 % | |
| PFV Santa Isabel | 775.7 | 706.8 | -8.88 % | LF | TER Santa María | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| PFV Santiago | 606.5 | 322.5 | -46.83 % | | TER Taltal 1 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Sol de Lila | 1393.2 | 828.8 | -40.51 % | | TER Taltal 1 GNL | 287.0 | 338.0 | +17.76 % | |
| PFV Sol de los Andes | 252.2 | 401.4 | +59.15 % | | TER Taltal 1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Sol del Desierto | 551.0 | 353.3 | -35.88 % | RO | TER Taltal 2 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Tamaya Solar | 382.9 | 569.5 | +48.75 % | | TER Taltal 2 GNL | 422.4 | 314.0 | -25.65 % | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado | Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|-------------------------|-------|-------|-----------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| PFV Uribe Solar | 417.9 | 294.6 | -29.50 % | LF | TER Taltal 2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Usya | 250.3 | 370.8 | +48.16 % | | TER Tarapacá-TGTAR | 0.0 | 0.0 | - | |
| PFV Valle Escondido | 642.9 | 466.0 | -27.52 % | | TER Tenó | 1.3 | 0.0 | -100.00 % | |
| PFV Valle del Sol | 504.3 | 459.9 | -8.81 % | | TER Tenó Gas GLP | 35.5 | 0.0 | -100.00 % | |
| PFV Willka | 653.9 | 735.2 | +12.43 % | P | TER Termopacífico | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG EMILIA SOLAR | - | 0.0 | - | PMG | TER Tocopilla-TG1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Aillín | 119.7 | 121.7 | +1.62 % | PMG | TER Tocopilla-TG2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Alto Renaico | 0.0 | 28.7 | - | PMG | TER Tocopilla-TG3 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Callao | 55.8 | 70.5 | +26.34 % | PMG | TER Tocopilla-TG3 GNL | 212.2 | 101.2 | -52.32 % | |
| PMG HP Carena | 54.8 | 167.4 | +205.75 % | PMG | TER Tocopilla-TG3 Gas Arg | 14.0 | 0.0 | -100.00 % | |
| PMG HP Chiburgo | 71.0 | 178.0 | +150.70 % | PMG | TER Tocopilla-U16 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | MM, RO |
| PMG HP Cipresillos | 52.0 | 30.2 | -41.92 % | PMG | TER Tocopilla-U16 GNL | 0.0 | 1705.4 | (*)GNP | MM, RO |
| PMG HP Corrales | 54.6 | 56.4 | +3.24 % | PMG | TER Tocopilla-U16 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | MM, RO |
| PMG HP Correntoso | 168.0 | 182.2 | +8.43 % | PMG | TER Trapen | 4.1 | 57.0 | +1279.84 % | |
| PMG HP Dos Valles | 0.0 | 0.0 | - | PMG, P | TER Trincao | 4.7 | 0.0 | -100.00 % | LF |
| PMG HP El Rincón | 6.2 | 6.2 | - | PMG | TER Ujina Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Florida | 0.0 | 0.0 | - | PMG | TER Ujina HFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Florida III | 52.8 | 52.8 | - | PMG | TER Valdivia | 383.7 | 530.7 | +38.32 % | |
| PMG HP Juncalito | 8.2 | 15.2 | +84.91 % | PMG | TER Ventanas II | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP La Confianza | 26.4 | 19.9 | -24.58 % | PMG | TER Viñales | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| PMG HP Llauquereo | 40.0 | 43.0 | +7.51 % | PMG | TER Yungay U1 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | RO |
| PMG HP MC1 | 172.8 | 213.6 | +23.57 % | PMG | TER Yungay U1 GNL | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| PMG HP MC2 | 59.2 | 68.1 | +15.10 % | PMG | TER Yungay U1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| PMG HP MC3 | 55.2 | 55.7 | +0.98 % | PMG | TER Yungay U2 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Mariposas | 120.0 | 124.2 | +3.50 % | PMG | TER Yungay U2 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Nalcas | 142.5 | 163.0 | +14.33 % | PMG | TER Yungay U2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Ojos de Agua | 170.6 | 170.7 | +0.06 % | PMG | TER Yungay U3 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Palacios | 0.0 | 0.0 | - | PMG | TER Yungay U3 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Piedras Negras | 54.8 | 55.9 | +2.03 % | PMG | TER Yungay U3 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Pulefu | 220.0 | 211.4 | -3.91 % | PMG | TER Yungay U4 | 0.0 | 0.0 | - | |
| PMG HP Punta del Viento | 70.6 | 70.5 | -0.09 % | PMG | Total | 196097.6 | 193014.7 | -1.57 % | |

1.2. PMGD

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|------------------------------|-------|-------|-----------|
| PMGD HP Allipén | 53.7 | 62.6 | +16.60 % |
| PMGD HP Alto Hospicio | 21.4 | 21.9 | +2.30 % |
| PMGD HP Arrayán | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Auxiliar del Maipo | 84.7 | 83.9 | -0.92 % |
| PMGD HP Boquiamargo | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Bureo | 23.9 | 24.1 | +1.11 % |
| PMGD HP Calíboro | 20.0 | 16.5 | -17.75 % |
| PMGD HP Cavanca | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Chanleufu II | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Collil | 151.4 | 142.6 | -5.81 % |
| PMGD HP Contra | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Cosapilla | 11.2 | 10.7 | -4.17 % |
| PMGD HP Cumpeo | 0.0 | 56.2 | - |
| PMGD HP Curileufu | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Don Walterio | 0.0 | 38.8 | - |
| PMGD HP Dongo | 108.9 | 110.9 | +1.81 % |
| PMGD HP Donguil | 0.0 | 5.5 | - |
| PMGD HP Dosal | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Doña Hilda | 0.0 | 0.1 | - |
| PMGD HP El Agrío | 51.0 | 52.3 | +2.64 % |
| PMGD HP El Arrayán | - | 0.0 | - |
| PMGD HP El Atajo | 11.4 | 16.1 | +41.22 % |
| PMGD HP El Brinco | 1.7 | 2.4 | +40.80 % |
| PMGD HP El Canelo | 41.4 | 82.8 | +99.70 % |
| PMGD HP El Colorado | 45.9 | 9.6 | -79.00 % |
| PMGD HP El Diuto | 40.1 | 15.4 | -61.59 % |
| PMGD HP El Galpón | 29.1 | 18.3 | -37.26 % |
| PMGD HP El Llano | 13.1 | 21.6 | +65.19 % |
| PMGD HP El Manzano | 86.2 | 101.0 | +17.08 % |
| PMGD HP El Mirador | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP El Toro N°2 | 21.0 | 22.7 | +8.04 % |
| PMGD HP El Tártaro | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Ensenada | 13.9 | 24.7 | +77.97 % |
| PMGD HP Eyzaguirre | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Arena | 72.0 | 147.7 | +105.18 % |
| PMGD HP La Bifurcada | 2.6 | 2.3 | -10.26 % |
| PMGD HP La Compañía II | 43.2 | 43.6 | +0.95 % |
| PMGD HP La Montaña | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Montaña II | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Paloma | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Viña-Alto La Viña | 5.2 | 3.0 | -42.24 % |
| PMGD HP Las Flores | 0.0 | 9.4 | - |
| PMGD HP Las Vertientes | 8.6 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD HP Los Bajos | 125.6 | 125.5 | -0.11 % |
| PMGD HP Los Colonos | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Los Corrales | 0.0 | 36.4 | - |
| PMGD HP Los Corrales II | 14.9 | 24.2 | +63.17 % |
| PMGD HP Los Morros | 41.6 | 47.8 | +14.74 % |
| PMGD HP Los Padres | 47.8 | 29.1 | -39.18 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---------------------------|-------|------|-----------|
| PMGD PFV Lomas Coloradas | 16.8 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Loreto | 11.7 | 10.5 | -10.16 % |
| PMGD PFV Los Cisnes | 0.1 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Los Gorriones | 28.8 | 20.9 | -27.20 % |
| PMGD PFV Los Jotes | 12.0 | 26.8 | +123.37 % |
| PMGD PFV Los Lagos | 6.4 | 10.8 | +69.54 % |
| PMGD PFV Los Libertadores | 55.7 | 40.6 | -27.14 % |
| PMGD PFV Los Lirios | - | 18.7 | - |
| PMGD PFV Los Magnolios | 8.7 | 26.5 | +205.84 % |
| PMGD PFV Los Molinos | 95.3 | 79.4 | -16.73 % |
| PMGD PFV Los Nogales | 19.8 | 22.6 | +14.27 % |
| PMGD PFV Los Paltos | 23.0 | 25.5 | +10.78 % |
| PMGD PFV Los Patos | 28.7 | 13.4 | -53.44 % |
| PMGD PFV Los Perales | 8.0 | 19.9 | +149.83 % |
| PMGD PFV Los Puquios | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Los Tauretes | 8.3 | 19.7 | +138.30 % |
| PMGD PFV Los Tordos | 11.0 | 24.5 | +122.59 % |
| PMGD PFV Luce Solar | 23.2 | 24.4 | +5.09 % |
| PMGD PFV Luders | 26.5 | 11.2 | -57.92 % |
| PMGD PFV Lumbreras | 11.3 | 15.4 | +35.78 % |
| PMGD PFV Luna | 24.9 | 13.8 | -44.52 % |
| PMGD PFV Luna del Norte | 20.7 | 19.1 | -7.70 % |
| PMGD PFV Maikono | 9.1 | 19.7 | +116.75 % |
| PMGD PFV Maimalicán | - | 36.8 | - |
| PMGD PFV Maitenlahue | 9.0 | 18.0 | +101.10 % |
| PMGD PFV Malaquita II | 85.6 | 82.4 | -3.67 % |
| PMGD PFV Malinke | 7.7 | 15.2 | +97.49 % |
| PMGD PFV Malloco | 7.1 | 14.4 | +104.29 % |
| PMGD PFV Manao | 10.2 | 26.5 | +159.57 % |
| PMGD PFV Mandinga | 23.5 | 42.3 | +79.63 % |
| PMGD PFV Marambio | 8.5 | 17.8 | +109.63 % |
| PMGD PFV Marañon | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Marchigue II | 69.2 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Marchigue VII | 4.2 | 12.2 | +189.51 % |
| PMGD PFV Marin | 8.5 | 24.6 | +188.24 % |
| PMGD PFV María Pinto | 7.9 | 25.7 | +227.46 % |
| PMGD PFV Meco Chillan | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Meli | 38.4 | 34.5 | -10.07 % |
| PMGD PFV Membrillo | 3.5 | 9.1 | +157.00 % |
| PMGD PFV Mercurio Sur | 5.2 | 16.8 | +226.61 % |
| PMGD PFV Milán A | 1.7 | 2.5 | +47.88 % |
| PMGD PFV Mitchi | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Montt | 25.6 | 29.8 | +16.52 % |
| PMGD PFV Mostazal | 63.8 | 23.3 | -63.41 % |
| PMGD PFV Moya | 87.4 | 61.7 | -29.37 % |
| PMGD PFV Mutupín | 16.2 | 53.0 | +228.19 % |
| PMGD PFV Nahuén | 95.7 | 83.5 | -12.79 % |
| PMGD PFV Nan | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Nazarino Verano | 8.5 | 20.7 | +142.65 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|-----------------------------|-------|-------|-----------|
| PMGD HP Los Portones | 21.4 | 40.0 | +87.22 % |
| PMGD HP MSA-I | 0.0 | 71.2 | - |
| PMGD HP Maisán | 10.5 | 9.7 | -7.53 % |
| PMGD HP Mallarauco | 0.0 | 65.7 | - |
| PMGD HP Maria Elena | 0.0 | 5.0 | - |
| PMGD HP Melo | 40.2 | 32.5 | -19.12 % |
| PMGD HP Molinera Villarrica | 6.8 | 9.3 | +36.96 % |
| PMGD HP Muchi | 3.7 | 6.3 | +72.73 % |
| PMGD HP Munilque | 0.0 | 8.5 | - |
| PMGD HP Munilque II | 9.8 | 9.0 | -8.97 % |
| PMGD HP Palmar | 168.0 | 156.4 | -6.89 % |
| PMGD HP Panguipulli | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Pehui | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Pichilonco | 20.9 | 10.3 | -50.55 % |
| PMGD HP Picoltué | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Puclaro | 10.8 | 13.6 | +25.32 % |
| PMGD HP Purísima | 9.5 | 9.8 | +3.85 % |
| PMGD HP Quillaileo | 6.0 | 5.9 | -0.85 % |
| PMGD HP Reca | 32.4 | 34.9 | +7.64 % |
| PMGD HP Roblería | 42.8 | 50.3 | +17.52 % |
| PMGD HP Río Mulchén | 18.0 | 35.8 | +98.67 % |
| PMGD HP Río Trueno | 108.8 | 125.7 | +15.59 % |
| PMGD HP Santa Elena | 0.0 | 46.4 | - |
| PMGD HP Santa Isabel | 6.8 | 5.9 | -13.46 % |
| PMGD HP Santa Rosa | 11.1 | 11.5 | +3.42 % |
| PMGD HP Sauce Andes | 7.2 | 7.0 | -2.94 % |
| PMGD HP Trailelfú | 46.1 | 60.2 | +30.67 % |
| PMGD HP Tranquil | 63.5 | 58.4 | -8.02 % |
| PMGD HP Triful Triful | 0.2 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PE El Arrebol | 109.2 | 117.1 | +7.20 % |
| PMGD PE El Nogal | 99.7 | 12.1 | -87.83 % |
| PMGD PE Huajache | 25.2 | 6.1 | -75.57 % |
| PMGD PE Las Peñas | 13.8 | 7.8 | -43.66 % |
| PMGD PE Lebu III | 13.3 | 2.6 | -80.41 % |
| PMGD PE Raki | 31.0 | 65.6 | +111.69 % |
| PMGD PE Ucuquer | 8.9 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Abastible Concon | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Albor Solar | 27.1 | 17.8 | -34.39 % |
| PMGD PFV Alcaldesa | 27.7 | 52.6 | +89.84 % |
| PMGD PFV Alcon Solar | 39.3 | 62.5 | +58.84 % |
| PMGD PFV Alhué | 12.0 | 15.0 | +25.12 % |
| PMGD PFV Alicahue | 31.7 | 21.8 | -31.10 % |
| PMGD PFV Alto Solar | 25.6 | 3.1 | -88.04 % |
| PMGD PFV Altos de Til Til | 15.0 | 11.9 | -20.58 % |
| PMGD PFV Altos del Paico | 0.0 | - | - |
| PMGD PFV Alturas de Ovalle | 34.3 | 31.0 | -9.74 % |
| PMGD PFV Amparo del Sol | 22.7 | 15.7 | -30.94 % |
| PMGD PFV Anakena | 77.0 | 91.9 | +19.36 % |
| PMGD PFV Antonia | 4.4 | 8.1 | +83.51 % |
| PMGD PFV Argomedo | 17.4 | 47.2 | +170.95 % |
| PMGD PFV Arica | - | 0.0 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|------------------------------|-------|------|-----------|
| PMGD PFV Newentun | 10.6 | 29.8 | +180.99 % |
| PMGD PFV Nihue | 10.3 | 19.5 | +89.01 % |
| PMGD PFV Norte Chico | 18.3 | 1.9 | -89.38 % |
| PMGD PFV Ocoa | 30.6 | 29.7 | -2.98 % |
| PMGD PFV Olivia | 25.4 | 15.7 | -38.10 % |
| PMGD PFV Olivier | 19.2 | 19.3 | +0.61 % |
| PMGD PFV Olivillo | 30.8 | 77.8 | +152.70 % |
| PMGD PFV Orion | 10.2 | 20.4 | +99.92 % |
| PMGD PFV Orquidea Solar | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Ovalle Norte | 63.2 | 74.7 | +18.22 % |
| PMGD PFV Ovejería | 94.7 | 57.7 | -39.08 % |
| PMGD PFV PAS1 | 72.6 | 88.9 | +22.39 % |
| PMGD PFV PSF El Peral | 0.0 | 7.7 | - |
| PMGD PFV PSF Horizonte | 15.6 | 31.8 | +103.78 % |
| PMGD PFV Pachira | 26.4 | 61.5 | +133.00 % |
| PMGD PFV Paine | 90.3 | 97.0 | +7.49 % |
| PMGD PFV Palto Sunlight | 31.9 | 73.1 | +129.18 % |
| PMGD PFV Pama | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Panguilemo Aerop. | 19.7 | 42.8 | +117.45 % |
| PMGD PFV Panquehue II | 42.9 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Paraguay | 74.7 | 46.8 | -37.31 % |
| PMGD PFV Paranal | 7.7 | 25.8 | +235.92 % |
| PMGD PFV Parque Bicentenario | 7.2 | 20.7 | +188.94 % |
| PMGD PFV Parque Curicura | 16.5 | 46.8 | +183.26 % |
| PMGD PFV Parque El Olivar | 54.3 | 35.9 | -33.86 % |
| PMGD PFV Parque Jotabeche | 31.6 | 38.2 | +20.95 % |
| PMGD PFV Parque La Colonia | 24.6 | 51.3 | +109.04 % |
| PMGD PFV Parque La Travesía | 8.6 | 11.7 | +35.87 % |
| PMGD PFV Parque Nancagua | 12.5 | 24.6 | +97.47 % |
| PMGD PFV Parque PVP Itihue | 29.6 | 39.3 | +32.78 % |
| PMGD PFV Parque San Javier | 14.4 | 43.2 | +200.44 % |
| PMGD PFV Parque Santa Fe | 94.4 | 44.6 | -52.81 % |
| PMGD PFV Parque Valparaiso | 23.2 | 58.7 | +152.55 % |
| PMGD PFV Pastrán | 73.8 | 92.2 | +24.92 % |
| PMGD PFV Patricia Del Verano | 24.8 | 55.6 | +123.90 % |
| PMGD PFV Pedreras | 26.1 | 28.4 | +8.90 % |
| PMGD PFV Pegasus | 10.0 | 20.8 | +108.04 % |
| PMGD PFV Pellin | - | 18.9 | - |
| PMGD PFV Pelumpen | 4.2 | 1.9 | -55.23 % |
| PMGD PFV Penaflor | 23.1 | 66.5 | +187.43 % |
| PMGD PFV Pencahue Este | 7.8 | 20.8 | +166.81 % |
| PMGD PFV Pepa | 97.2 | 61.2 | -37.00 % |
| PMGD PFV Pequen | 7.9 | 9.3 | +17.99 % |
| PMGD PFV Peralillo | 8.1 | 4.4 | -45.19 % |
| PMGD PFV Pica | 2.1 | 1.9 | -7.24 % |
| PMGD PFV Pichon | 6.0 | 8.4 | +39.23 % |
| PMGD PFV Picunche | 19.2 | 34.2 | +78.35 % |
| PMGD PFV Piduco | 9.2 | 13.4 | +45.71 % |
| PMGD PFV Pilpilen | 23.8 | 29.0 | +22.05 % |
| PMGD PFV Piquero | 38.6 | 96.5 | +149.94 % |
| PMGD PFV Pirque | 24.2 | 14.5 | -40.22 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|-----------------------------|-------|------|------------|----------------------------|-------|------|-----------|
| PMGD PFV Ariztía | 12.8 | 25.0 | +95.38 % | PMGD PFV Pitotoy | 5.3 | 9.0 | +71.29 % |
| PMGD PFV Armazones | 15.5 | 47.0 | +202.53 % | PMGD PFV Pitra | 8.3 | 29.0 | +249.91 % |
| PMGD PFV Aromo del Verano | 6.4 | 9.5 | +49.36 % | PMGD PFV Placilla | 32.2 | 31.2 | -3.09 % |
| PMGD PFV Astillas | 89.9 | 81.3 | -9.66 % | PMGD PFV Playerito | 11.5 | 26.6 | +132.03 % |
| PMGD PFV Avel Solar | 45.3 | 30.7 | -32.12 % | PMGD PFV Playero | 11.7 | 26.9 | +129.47 % |
| PMGD PFV Aviles | 23.1 | 58.1 | +151.02 % | PMGD PFV Playeron | 12.6 | 21.3 | +68.15 % |
| PMGD PFV Ayla | 28.0 | 41.6 | +48.66 % | PMGD PFV Plomo Verano | 5.8 | 10.0 | +72.01 % |
| PMGD PFV Añuñuca del Verano | - | 0.0 | - | PMGD PFV Población | 25.4 | 15.5 | -38.96 % |
| PMGD PFV Bellavista | 53.8 | 52.0 | -3.34 % | PMGD PFV Pocillas | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Bellavista | 25.1 | 23.5 | -6.35 % | PMGD PFV Portezuelo | 23.1 | 16.3 | -29.28 % |
| PMGD PFV Berruenco | 21.9 | 69.4 | +216.33 % | PMGD PFV Pretty Field | 16.8 | 18.8 | +11.62 % |
| PMGD PFV Bulnes Barones | 9.7 | 12.2 | +25.44 % | PMGD PFV Puangue | 14.6 | 31.3 | +114.50 % |
| PMGD PFV Bér gamo | 3.4 | 5.5 | +60.81 % | PMGD PFV Pueblo Seco | 29.9 | 39.9 | +33.53 % |
| PMGD PFV Cabildo Sunlight | 41.3 | 97.7 | +136.56 % | PMGD PFV Puelche | 16.1 | 7.8 | -51.48 % |
| PMGD PFV Cabilsol | 10.8 | 18.9 | +75.62 % | PMGD PFV Puente Solar | 6.2 | 17.0 | +171.63 % |
| PMGD PFV Cabrero | 47.7 | 30.4 | -36.33 % | PMGD PFV Pullalli | 25.2 | 27.1 | +7.50 % |
| PMGD PFV Cachiyuyo II | 90.5 | 93.8 | +3.65 % | PMGD PFV Punta Baja | 15.4 | 18.2 | +18.43 % |
| PMGD PFV Caimi | 0.1 | 1.4 | +1160.98 % | PMGD PFV Queltehue | 5.1 | 8.9 | +74.27 % |
| PMGD PFV Calama | 99.2 | 99.7 | +0.52 % | PMGD PFV Quemados | 12.5 | 25.6 | +105.41 % |
| PMGD PFV Calle Larga | 26.1 | 22.7 | -12.94 % | PMGD PFV Quetena | 84.1 | 58.1 | -30.88 % |
| PMGD PFV Candelaria Solar | 7.0 | 10.8 | +53.65 % | PMGD PFV Quillay | 9.0 | 25.3 | +181.15 % |
| PMGD PFV Canelillo | 15.9 | 28.8 | +81.65 % | PMGD PFV Quinantu | 94.6 | 63.4 | -32.96 % |
| PMGD PFV Canesa | 25.3 | 29.0 | +14.51 % | PMGD PFV Quinta | 22.8 | 23.9 | +4.60 % |
| PMGD PFV Cantera | 0.8 | 20.7 | +2435.53 % | PMGD PFV RDCL SAN | 31.8 | 66.4 | +108.38 % |
| PMGD PFV Cantillana | 23.7 | 49.7 | +109.69 % | PMGD PFV REN | 12.7 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Cara De Gallo | 0.0 | 0.0 | - | PMGD PFV RLA | 23.2 | 23.8 | +2.41 % |
| PMGD PFV Caracoles | 6.0 | 0.0 | -100.00 % | PMGD PFV Ranguil | 5.5 | 13.1 | +137.13 % |
| PMGD PFV Casabermeja | 15.9 | 58.3 | +267.37 % | PMGD PFV Ratulemus | 8.9 | 17.1 | +92.18 % |
| PMGD PFV Casuto | 24.1 | 21.2 | -12.17 % | PMGD PFV Rauquen | 13.7 | 31.6 | +130.29 % |
| PMGD PFV Catemu | 17.2 | 13.9 | -19.08 % | PMGD PFV Recoleta | 61.1 | 63.1 | +3.22 % |
| PMGD PFV Catán | 31.7 | 23.2 | -26.59 % | PMGD PFV Rengo | - | 7.1 | - |
| PMGD PFV Cauquenes | 10.0 | 8.5 | -14.92 % | PMGD PFV Rexner | 8.5 | 17.3 | +102.76 % |
| PMGD PFV Chacabuco | 96.4 | 71.6 | -25.77 % | PMGD PFV Rimini | 36.9 | 73.9 | +100.23 % |
| PMGD PFV Chalinga | 13.1 | 27.0 | +106.76 % | PMGD PFV Rinconada | 11.3 | 21.4 | +90.32 % |
| PMGD PFV Champa | 8.4 | 8.9 | +5.94 % | PMGD PFV Rinconada Alcones | 44.6 | 66.7 | +49.46 % |
| PMGD PFV Chancon | 20.7 | 9.0 | -56.64 % | PMGD PFV Rinconada Norte | 11.5 | 28.1 | +144.54 % |
| PMGD PFV Chilener | - | 0.0 | - | PMGD PFV Rodeo | 8.4 | 18.9 | +124.64 % |
| PMGD PFV Chimbarongo | 22.3 | 6.1 | -72.42 % | PMGD PFV Romeria | 10.4 | 47.6 | +359.63 % |
| PMGD PFV Chuchiñi | 16.5 | 20.3 | +23.14 % | PMGD PFV Rosario | 5.7 | 8.7 | +52.53 % |
| PMGD PFV Cipres | 21.6 | 36.1 | +67.55 % | PMGD PFV Rovián | 60.8 | 22.1 | -63.61 % |
| PMGD PFV Citrino | 24.2 | 15.0 | -38.13 % | PMGD PFV Río Peuco | 6.4 | 11.4 | +76.24 % |
| PMGD PFV Ckilir | 94.5 | 37.1 | -60.67 % | PMGD PFV SDSI | 14.7 | 28.3 | +92.47 % |
| PMGD PFV Clementina | 23.4 | 50.6 | +116.09 % | PMGD PFV SLK CB Nueve | 9.4 | 23.4 | +148.01 % |
| PMGD PFV Cocharcas | 10.5 | 18.8 | +78.38 % | PMGD PFV Salerno Solar | 9.9 | 27.2 | +176.04 % |
| PMGD PFV Cocinillas | 15.5 | 25.5 | +64.41 % | PMGD PFV Samo Bajo | 16.2 | 19.2 | +18.84 % |
| PMGD PFV Coinco | - | 0.8 | - | PMGD PFV San Antonio | 22.7 | 37.3 | +64.16 % |
| PMGD PFV Colchagua | 5.2 | 14.7 | +181.80 % | PMGD PFV San Camilo | 5.0 | 19.6 | +294.21 % |
| PMGD PFV Colina | 31.5 | 66.7 | +112.05 % | PMGD PFV San Carlos | 7.7 | 28.5 | +272.73 % |
| PMGD PFV Coltauco Almendro | 9.0 | 10.7 | +18.97 % | PMGD PFV San Emilio I | 4.1 | 9.1 | +120.30 % |
| PMGD PFV Condor Chepica | 0.0 | 0.0 | - | PMGD PFV San Francisco | 32.0 | 23.9 | -25.19 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---------------------------|-------|------|-----------|------------------------------|-------|------|------------|
| PMGD PFV Condor Pelvin | 8.0 | 18.3 | +130.25 % | PMGD PFV San Isidro | 24.0 | 13.8 | -42.52 % |
| PMGD PFV Condor Petorca | 8.9 | 10.4 | +16.58 % | PMGD PFV San José II | 10.2 | 13.9 | +36.77 % |
| PMGD PFV Cordillerilla | 11.0 | 0.0 | -100.00 % | PMGD PFV San Pedro | 19.4 | 15.6 | -19.82 % |
| PMGD PFV Cortijo | 52.0 | 55.4 | +6.64 % | PMGD PFV San Ramiro | 96.3 | 89.5 | -7.03 % |
| PMGD PFV Covadonga | 85.0 | 32.2 | -62.14 % | PMGD PFV Santa Adriana | 26.1 | 20.2 | -22.59 % |
| PMGD PFV Coyunche | 8.9 | 0.0 | -100.00 % | PMGD PFV Santa Amelia | 9.2 | 17.2 | +87.16 % |
| PMGD PFV Crucero | 31.0 | 9.7 | -68.66 % | PMGD PFV Santa Carolina | 3.2 | 9.3 | +185.21 % |
| PMGD PFV Cruz | 10.8 | 28.3 | +162.61 % | PMGD PFV Santa Cecilia | 13.2 | 12.0 | -9.24 % |
| PMGD PFV Curacavi | 11.3 | 20.7 | +83.30 % | PMGD PFV Santa Clara | 16.1 | 22.0 | +36.33 % |
| PMGD PFV Cuz Cuz | 17.2 | 22.2 | +29.45 % | PMGD PFV Santa Cruz | 23.3 | 45.6 | +95.15 % |
| PMGD PFV Dadinco | 10.7 | 22.5 | +111.22 % | PMGD PFV Santa Elizabeth | 17.0 | 28.9 | +70.25 % |
| PMGD PFV Darlin | 78.9 | 52.9 | -32.92 % | PMGD PFV Santa Emilia | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Diego de Almagro | 84.8 | 45.2 | -46.66 % | PMGD PFV Santa Ester | 9.0 | 15.1 | +67.97 % |
| PMGD PFV Don Andrónico | 9.5 | 12.6 | +32.72 % | PMGD PFV Santa Francisca | 31.2 | 45.5 | +45.60 % |
| PMGD PFV Don Enrique | 75.4 | 57.5 | -23.68 % | PMGD PFV Santa Inés | 10.6 | 21.2 | +99.42 % |
| PMGD PFV Don Eugenio | 22.8 | 6.9 | -69.62 % | PMGD PFV Santa Julia | 10.8 | 26.5 | +146.61 % |
| PMGD PFV Don Jorge | 5.7 | 19.7 | +246.34 % | PMGD PFV Santa Laura | 19.5 | 24.7 | +26.91 % |
| PMGD PFV Don Mariano | 3.3 | 7.1 | +116.65 % | PMGD PFV Santa Lucía | 0.5 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Don Martín | 12.8 | 5.5 | -57.24 % | PMGD PFV Santa Luisa | 8.9 | 24.8 | +180.55 % |
| PMGD PFV Don Matías | - | 0.0 | - | PMGD PFV Santa Margarita | 5.2 | 17.1 | +230.02 % |
| PMGD PFV Don Rodrigo | 11.1 | 21.5 | +94.63 % | PMGD PFV Santa Rita | 8.4 | 11.2 | +33.42 % |
| PMGD PFV Doña Igna | 4.6 | 0.0 | -100.00 % | PMGD PFV Santuario | 31.2 | 23.6 | -24.42 % |
| PMGD PFV Doñihue | 65.4 | 27.3 | -58.29 % | PMGD PFV Saturno Norte | 4.0 | 22.1 | +457.34 % |
| PMGD PFV Duqueco Solar | 48.3 | 31.4 | -34.84 % | PMGD PFV Siete Colores | 0.1 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Eclipse | 94.9 | 50.0 | -47.27 % | PMGD PFV Sol de Septiembre | 27.8 | 45.4 | +63.49 % |
| PMGD PFV El Boco | 32.6 | 63.6 | +95.03 % | PMGD PFV Sol del Norte | 20.7 | 19.4 | -6.03 % |
| PMGD PFV El Castaño | 21.4 | 56.5 | +164.18 % | PMGD PFV SolarPark V. A. | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Cernicalo | 14.4 | 13.3 | -7.58 % | PMGD PFV Sunhunter | 79.5 | 54.9 | -30.90 % |
| PMGD PFV El Cernicalo II | 14.4 | 12.3 | -14.64 % | PMGD PFV Talca | 18.7 | 68.3 | +265.73 % |
| PMGD PFV El Chercan | 10.5 | 39.3 | +273.11 % | PMGD PFV Talhuén | 24.3 | 26.7 | +9.72 % |
| PMGD PFV El Chincol | 29.7 | 11.6 | -60.84 % | PMGD PFV Tallado | 66.7 | 69.6 | +4.39 % |
| PMGD PFV El Chucao | 7.6 | 19.6 | +158.39 % | PMGD PFV Tamarugo | 26.2 | 26.4 | +0.63 % |
| PMGD PFV El Cóndor | 1.6 | 4.7 | +192.27 % | PMGD PFV Tambo Real | 20.5 | 15.0 | -26.70 % |
| PMGD PFV El Divisadero | 25.1 | 26.9 | +7.14 % | PMGD PFV Taranto | 32.3 | 85.9 | +165.89 % |
| PMGD PFV El Estero | 6.0 | 12.3 | +106.82 % | PMGD PFV Techos de Altamira | 1.1 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV El Flamenco | 19.7 | 51.8 | +162.47 % | PMGD PFV Tierra | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Gaviotín | 65.9 | 85.4 | +29.55 % | PMGD PFV Tijeral | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Huaso | 8.2 | 22.3 | +170.72 % | PMGD PFV Til Til | 21.1 | 18.6 | -12.03 % |
| PMGD PFV El Ingenio | 5.7 | 1.9 | -67.19 % | PMGD PFV Torino | 8.1 | 15.6 | +93.32 % |
| PMGD PFV El Laurel | 16.7 | 57.0 | +240.50 % | PMGD PFV Tortolas del Verano | 8.2 | 18.2 | +123.14 % |
| PMGD PFV El Litre | 27.5 | 51.2 | +86.00 % | PMGD PFV Trebal | 5.1 | 13.2 | +158.96 % |
| PMGD PFV El Monte | 9.1 | 16.8 | +85.10 % | PMGD PFV Trebo | 7.0 | 21.7 | +211.58 % |
| PMGD PFV El Palqui | - | 0.0 | - | PMGD PFV Trica-Dos | 23.8 | 17.2 | -27.87 % |
| PMGD PFV El Picurio | 27.1 | 7.9 | -70.78 % | PMGD PFV Tricahue II | 97.2 | 29.7 | -69.43 % |
| PMGD PFV El Pilpen | 29.9 | 30.0 | +0.35 % | PMGD PFV Trinidad | 9.1 | 16.9 | +84.61 % |
| PMGD PFV El Pitio | 25.6 | 21.8 | -14.69 % | PMGD PFV Tucquere | 25.8 | 26.6 | +3.15 % |
| PMGD PFV El Piuquen | 10.9 | 20.7 | +90.06 % | PMGD PFV UTFSM V. Valdés | 0.0 | 0.5 | +7505.97 % |
| PMGD PFV El Queltehue | 31.7 | 29.7 | -6.37 % | PMGD PFV UTFSM Vitacura | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Quemado | 31.5 | 30.6 | -2.88 % | PMGD PFV UTFSM Viña | 0.2 | 1.8 | +947.59 % |
| PMGD PFV El Queule | 59.3 | 13.0 | -78.08 % | PMGD PFV Valle Este II | 72.6 | 83.7 | +15.24 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|------------------------------|-------|------|-----------|------------------------------|-------|------|-----------|
| PMGD PFV El Rayador | 0.5 | 0.0 | -100.00 % | PMGD PFV Valle Oeste II | 67.8 | 70.3 | +3.57 % |
| PMGD PFV El Reconquistador | 0.0 | 0.0 | - | PMGD PFV Valle de la Luna II | 26.0 | 12.2 | -52.92 % |
| PMGD PFV El Resplandor | 16.5 | 18.8 | +14.08 % | PMGD PFV Ventisquero | - | 21.0 | - |
| PMGD PFV El Roble | 69.5 | 55.8 | -19.75 % | PMGD PFV Venturada | 26.4 | 61.0 | +130.71 % |
| PMGD PFV El Romeral | 28.3 | 28.3 | +0.01 % | PMGD PFV Vicente | 4.0 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV El Salitral | 17.4 | 30.9 | +77.82 % | PMGD PFV Victoria | 86.0 | 91.1 | +5.87 % |
| PMGD PFV El Sauce | 20.2 | 15.9 | -21.24 % | PMGD PFV Villa Alegre | 13.6 | 38.7 | +184.68 % |
| PMGD PFV El Sharon | 12.3 | 17.1 | +39.64 % | PMGD PFV Villa Cruz | 24.8 | 17.3 | -30.14 % |
| PMGD PFV El Tiuque | 2.2 | 4.2 | +95.05 % | PMGD PFV Villa Moscoso | 11.1 | 20.5 | +85.47 % |
| PMGD PFV El Trigal | 30.3 | 37.1 | +22.40 % | PMGD PFV Villa Prat | 2.3 | 9.2 | +309.05 % |
| PMGD PFV El Zorzal | 8.4 | 11.4 | +36.52 % | PMGD PFV Villa Seca | 25.2 | 9.9 | -60.58 % |
| PMGD PFV Encino | 3.2 | 7.0 | +120.64 % | PMGD PFV Villa Solar | 4.8 | 12.6 | +160.92 % |
| PMGD PFV Encon | 74.1 | 67.9 | -8.30 % | PMGD PFV Violeta | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Erinome | 8.5 | 20.0 | +135.36 % | PMGD PFV Vituco 2B | 9.2 | 16.6 | +81.17 % |
| PMGD PFV Escorial del Verano | 10.8 | 25.7 | +138.15 % | PMGD PFV Yahutela | 0.1 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Esfena | 0.0 | 0.0 | - | PMGD PFV Ñilhue | 5.5 | 6.1 | +9.30 % |
| PMGD PFV Esperanza | 8.4 | 0.0 | -100.00 % | PMGD PFV Ñiquén | 29.4 | 19.3 | -34.34 % |
| PMGD PFV Faramalla | 6.2 | 17.9 | +188.51 % | PMGD TER Aggreko 01 | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Fardela Negra | 10.7 | 22.4 | +109.88 % | PMGD TER Agni | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Filomena | 9.0 | 21.1 | +133.35 % | PMGD TER Alerce | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Florencia Solar | 31.3 | 44.4 | +42.07 % | PMGD TER Almendrado | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Foster | 11.6 | 27.2 | +134.48 % | PMGD TER Ancalí | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Fotovolt | 0.0 | 0.0 | - | PMGD TER Aromos | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Francisco | 32.1 | 19.6 | -38.82 % | PMGD TER Berlioz | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Fulgor | 12.5 | 6.0 | -52.08 % | PMGD TER Bio Cruz | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV GR Lemu | 10.1 | 18.9 | +88.20 % | PMGD TER Bluegate | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV GR Peumo | 20.6 | 60.6 | +193.90 % | PMGD TER Boldos | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV GR Pitao | 94.8 | 47.7 | -49.68 % | PMGD TER Calafate | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV GR Rauli | 19.0 | 56.1 | +195.89 % | PMGD TER Calfuco | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV GR Santa Rosa | 29.8 | 52.7 | +76.59 % | PMGD TER Camping | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Gabardo del Verano | 3.6 | 12.5 | +244.17 % | PMGD TER Casablanca | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Gabriela | 76.5 | 74.5 | -2.60 % | PMGD TER Casablanca II | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Girasoles | 5.8 | 20.1 | +248.38 % | PMGD TER Cañete | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Granada | 93.8 | 0.0 | -100.00 % | PMGD TER Chile | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Granate | 82.5 | 99.7 | +20.87 % | PMGD TER Chillan | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Guadalaos | 25.9 | 21.3 | -17.95 % | PMGD TER Chorrillos | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Guadalupe | 16.2 | 41.0 | +153.87 % | PMGD TER Chufkén | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Guanaco Solar | 22.8 | 64.3 | +181.83 % | PMGD TER Ciruelillo | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Guarana | 8.5 | 10.9 | +28.68 % | PMGD TER Coelemu | - | 43.0 | - |
| PMGD PFV Helios | 9.3 | 24.2 | +160.50 % | PMGD TER Conchalí | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Homero | 30.9 | 16.7 | -45.97 % | PMGD TER Contulmo | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Hormiga | 12.8 | 11.1 | -13.42 % | PMGD TER Copiulemu | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Hornitos | 1.8 | 0.5 | -71.21 % | PMGD TER Cortés | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Huape | 7.9 | 19.3 | +142.89 % | PMGD TER Curacautín | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Huaquelson | 71.2 | 91.7 | +28.87 % | PMGD TER Curauma | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV ICB | 0.0 | 0.0 | - | PMGD TER Dagoberto | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Idahue del Verano | 6.6 | 10.7 | +63.90 % | PMGD TER Deuco | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Illapel 5X | 30.5 | 28.4 | -6.75 % | PMGD TER Diesel Cerezo | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Independencia | 10.2 | 21.6 | +111.68 % | PMGD TER Diesel Coya | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Itahue Solar | 5.8 | 10.4 | +80.51 % | PMGD TER Don Pedro | - | 0.0 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|-------------------------------|-------|-------|-----------|
| PMGD PFV Jahuel | 21.0 | 44.3 | +110.78 % |
| PMGD PFV Jardin Solar Petorca | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Jaururo | 23.2 | 26.1 | +12.52 % |
| PMGD PFV Javiera Carrera | 24.5 | 54.5 | +122.53 % |
| PMGD PFV José Soler Mallafré | 1.8 | 5.7 | +226.72 % |
| PMGD PFV Kaufmann | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Konda | 26.1 | 21.2 | -18.77 % |
| PMGD PFV La Acacia | 72.7 | 33.2 | -54.34 % |
| PMGD PFV La Blanquina | 19.4 | 31.7 | +63.60 % |
| PMGD PFV La Chapeana | 16.0 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV La Chimba Bis | 16.2 | 18.2 | +12.28 % |
| PMGD PFV La Esperanza II | 69.2 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV La Estancia | 7.4 | 18.1 | +145.88 % |
| PMGD PFV La Foresta | 8.4 | 23.3 | +177.46 % |
| PMGD PFV La Frontera | 36.9 | 28.3 | -23.36 % |
| PMGD PFV La Gamboina | 9.0 | 20.5 | +127.42 % |
| PMGD PFV La Lajuela | 59.8 | 44.4 | -25.83 % |
| PMGD PFV La Ligua | 25.4 | 22.7 | -10.48 % |
| PMGD PFV La Manga | 26.9 | 16.6 | -38.34 % |
| PMGD PFV La Muralla | 5.1 | 16.0 | +216.01 % |
| PMGD PFV La Palma Solar | 39.5 | 101.9 | +157.88 % |
| PMGD PFV La Victoria | 4.6 | 38.8 | +745.65 % |
| PMGD PFV Lagunilla | 16.9 | 16.3 | -3.52 % |
| PMGD PFV Laja Andino | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Las Arboledas | 0.0 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Las Cabras | 6.7 | 21.0 | +213.77 % |
| PMGD PFV Las Cachañas | 16.4 | 25.9 | +57.87 % |
| PMGD PFV Las Catitas | 25.5 | 34.5 | +35.34 % |
| PMGD PFV Las Chacras | 25.2 | 23.9 | -5.09 % |
| PMGD PFV Las Codornices | 23.7 | 24.5 | +3.32 % |
| PMGD PFV Las Lechuzas | 23.9 | 21.6 | -9.70 % |
| PMGD PFV Las Majadas | 56.5 | 59.0 | +4.46 % |
| PMGD PFV Las Mercedes | 3.0 | 7.0 | +135.71 % |
| PMGD PFV Las Mollacas | 16.0 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Las Palmas Verano | 10.7 | 21.5 | +100.62 % |
| PMGD PFV Las Palomas | 26.7 | 13.6 | -48.94 % |
| PMGD PFV Las Perdices | 25.6 | 22.6 | -11.88 % |
| PMGD PFV Las Rojas | 23.4 | 21.7 | -7.17 % |
| PMGD PFV Las Taguas | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Las Tencas | 22.1 | 49.9 | +125.31 % |
| PMGD PFV Las Terrazas | 23.0 | 5.8 | -74.71 % |
| PMGD PFV Las Torcazas | 10.8 | 25.6 | +137.97 % |
| PMGD PFV Las Tortolas | 9.3 | 15.1 | +62.28 % |
| PMGD PFV Las Turcas | 25.3 | 15.9 | -37.13 % |
| PMGD PFV Lima | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Linares | 22.1 | 28.9 | +30.80 % |
| PMGD PFV Lingue | 8.8 | 28.1 | +219.97 % |
| PMGD PFV Lipangue | 26.0 | 18.1 | -30.46 % |
| PMGD PFV Liquidambar | 28.6 | 52.7 | +83.93 % |
| PMGD PFV Lirio del Campo | 9.8 | 24.4 | +149.34 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|------------------------------|-------|------|--------|
| PMGD TER Doña Javiera | - | 0.6 | - |
| PMGD TER Egido | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Campesino | - | 1.2 | - |
| PMGD TER El Canelo | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Faro | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Jardin | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Molle | - | 51.9 | - |
| PMGD TER El Nogal | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Ermitaño | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Estancilla | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Estandartes | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Etersol | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Gami | - | 0.0 | - |
| PMGD TER HBS | - | 0.0 | - |
| PMGD TER HBS GNL | - | 0.0 | - |
| PMGD TER La Gloria-21 | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lagunitas | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Las Dalias | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Las Pampas | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lebu | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lepanto | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lipigas Concón | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lomas Coloradas | - | 29.7 | - |
| PMGD TER Lonquimay | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Los Pinos | - | 45.9 | - |
| PMGD TER Los Sauces | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Los Álamos | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Louisiana Pacific | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lousiana Pacific II | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Mimbre | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Monte Patria | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Multiexport | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Multiexport II | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Orafti | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Campesina | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Chifin | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Las Quemadas | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Los Negros | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Tambores | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Pinares | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Punitaqui | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Quitralman | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Ramadilla | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Rapaco | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Raso Power | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Rey | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Río Azul | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Salmofood | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Santa Irene | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Sepultura | - | 0.0 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|----------------------------|-------|------|-----------|
| PMGD PFV Litoral Sunlight | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Llanos de Potroso | 24.8 | 29.7 | +19.79 % |
| PMGD PFV Llay Llay | 35.9 | 95.0 | +164.66 % |
| PMGD PFV Lo Boza | 0.3 | 2.8 | +901.72 % |
| PMGD PFV Lo Chacón | 10.3 | 18.6 | +80.44 % |
| PMGD PFV Lo Miguel | - | 13.3 | - |
| PMGD PFV Lo Miranda | 51.0 | 19.9 | -60.99 % |
| PMGD PFV Lo Sierra | 11.5 | 10.8 | -5.90 % |
| PMGD PFV Lockma | 43.1 | 40.4 | -6.35 % |
| PMGD PFV Loica | 6.2 | 8.1 | +32.18 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| PMGD TER Tamm | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tapihue | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tigre | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tirúa | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tomaval | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Trebal Mapocho | - | 32.2 | - |
| PMGD TER TrongolCuranilahue | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Yumbel | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Zapallar | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Zofri | - | 0.0 | - |
| Total | 12074.2 | 14386.0 | +19.15 % |

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa

LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P: Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

| | |
|--------------------------|---|
| HE Colbún | Menor generación real por control cota Machicura. |
| PFV Domeyko | Menor generación real por costo marginal. |
| PFV Guancoi | Mayor generación real por costo marginal. |
| TER Mejillones-CTM3 GNL | Menor generación real por pruebas de Mantenimiento Mayor. |
| TER San Isidro I Gas Arg | Mayor generación real por costo marginal. |
| TER Tocopilla-U16 GNL | GNP por costo marginal. |

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---------------------|--------------------|---|
| CSP Cerro Dominador | 0.0 | Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296. |
| HE Cipreses | 66.0 | Indisponible U-2, Causa informada: Operación de protección 86 U, según IF 2023004575. |
| HP La Confluencia | 0.0 | Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589. |
| HP La Higuera | 0.0 | Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588 |
| HP Las Lajas | 0.0 | U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244. |

3.2. Limitación Forzada

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|----------------------|--------------------|---|
| PE Los Olmos | 81.4 | Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193. |
| PE Sierra Gorda Este | 97.0 | Limitada a 110 MW, según IL 2023001273. |
| PFV Finis Terrae | 93.0 | Limitada a 230 MW, por Indisponibilidad de 52E14, según IL 202301759. |
| PFV Guanchoi | 97.0 | Limitado en 380 MW. Causa informada: Desconectar circuito N° 15 por ruidos extraños en cabina cabecera, según IL 2023001730. |
| PFV Santa Isabel | 71.0 | Limitada a 120 MW. Causa informada: En proceso de normalización, posterior a evento de falla en transformador principal, según IL 2023001581. |
| TER Atacama 1 Diésel | 0.0 | TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495. |
| TER Atacama 2 GNL | 91.0 | TG2B limitada en 65 MW. Causa informada: Fuga de gases calientes, máxima generación del ciclo 273 MW, según IL 2023001662. |
| TER Guacolda 1 | 95.0 | Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631 |
| TER Guacolda 2 | 12.0 | Limitada a 142 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701. |
| TER Mejillones-CTM2 | 85.0 | Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357. |

3.3. Mantenimiento Mayor

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| HE Rapel | 80.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Candelaria 2 Diésel | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Candelaria 2 Gas Arg | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Candelaria 2 GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Cochrane-CCH2 | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Guacolda 3 | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Los Vientos GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Mejillones-CTA | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Mejillones-CTM3 GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Nehuenco I GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER San Isidro II Gas Arg | 60.0 | Mantenimiento mayor TV. |
| TER San Isidro II GNL | 60.0 | Mantenimiento mayor TV. |

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| TER Santa María | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Tocopilla-U16 Diesel | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Tocopilla-U16 Gas Arg | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Tocopilla-U16 GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| PE La Cabaña | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PFV El Manzano | 0.0 | En periodo de puesta en servicio. |
| PFV Las Salinas | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PFV Meseta de los Andes | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PFV Willka | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| TER Arauco MAPA | 0.0 | En periodo de puesta en servicio. |

3.5. Restricción Operativa

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---------------------------|--------------------|---|
| HE Canutillar | 100.0 | Limitada.Causa informada: Se requiere mantener la Central en servicio con generación de 160 MW por cota de alarma 240.00 m.s.n.m. para control de crecidas, según IL 2023001717 |
| HE Ralco | 100.0 | Unidad 2 limitada, Causa informada: Perdida de comunicación AGC, según IL 2023001770 |
| PFV Huatacondo | 100.0 | Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001784. |
| PFV Sol del Desierto | 100.0 | Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783. |
| TER Candelaria 1 Gas Arg | 100.0 | Limitada. Causa informada: Perdida de comunicación AGC, según IL 2023001787. |
| TER Norgener-NTO1 | 100.0 | Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480. |
| TER Norgener-NTO2 | 100.0 | Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479. |
| TER Tocopilla-U16 Diesel | 100.0 | Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632 |
| TER Tocopilla-U16 Gas Arg | 100.0 | Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632 |
| TER Tocopilla-U16 GNL | 100.0 | Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632 |

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

| Hora | Centro de Control | Observación |
|-------|-------------------|--|
| 00:00 | CDC | Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio. |
| 00:00 | Colbún | C. Colbún se declara en condición de vertimiento con una cota de 436.90 m.s.n.m y un gasto de 639 MW/h. |
| 06:46 | CGE | Línea de 66 kV Talcahuano - Latorre 2 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004609. |
| 07:07 | Engie Generación | C. Tocopilla U-16 inicia mantenimiento mayor, según SD 2023101324 |
| 08:00 | Río Colorado | C. Embalse Ancoa limitada a 24,4 MW. Causa informada: Convenios suscritos y actualmente vigentes con los regantes usuarios del Embalse Ancoa, según IL 2023001781. Cancelada IL 2023001773. |
| 08:50 | RNE | C. Guacolda U-2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023106177. |
| 09:00 | RNE | C. PFV Sol del Desierto señal scada del disponible con limitación. Causa informada: Valor inconsistente, según IL 2023001784. |
| 09:58 | STS | Línea de 66 kV Duqueco - Faenas Pangue con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: A solicitud de C. Palmucho por peligro de caída de poste a río, según SDCF 2023106300. |
| 10:00 | Palmucho | Línea de 66 kV Duqueco - Faenas Pangue con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reubicación de poste 101 con riesgo de caída, socavado por crecida del río Duqueco, según SDCF 2023106299. |
| 10:19 | Colbún | C. Colbún cancelada condición de vertimiento, sin limitación para prestar SSCC y variar generación, cancelado IL 2023001768. |
| 11:00 | RNE | C. PFV Huatacondo señal scada del disponible con limitación. Causa informada: Valor inconsistente, según IL 2023001783. |
| 12:24 | CGE | S/E Talcahuano desconectador 89BS1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se detecta punto con temperatura en el desconectador 89BS1, el cual debe ser intervenido con urgencia, según SDCF 2023106303. |
| 14:30 | Colbún | C. Colbún se declara en condición de vertimiento con cota 436.92 m.s.n.m. y gasto de 1194 MWh. |
| 15:43 | Besalco | C. Los Hierros U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 4.1 MW. Causa informada: Bajo nivel en cámara de carga, según IF 2023004611. |
| 15:59 | Palmucho | Línea de 66 kV Duqueco - Faenas Pangue cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023106299. |
| 15:59 | STS | Línea de 66 kV Duqueco - Faenas Pangue cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023106300. |
| 18:36 | CGE | S/E Santa Rosa Interruptores 52BT1, 52ET1 y 52E3 quedan limitados al cierre a través de Scada. Maniobras se deben realizar de forma local en Subestación, según IL 2023001786. |
| 19:22 | Celeoredes | S/E Mulchén líneas de 220 kV Los Notros - Mulchén 1 y 2 abiertas por control transferencia línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara. |
| 20:16 | CGE | S/E Talcahuano desconectador 89BS1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023106303. |
| 20:16 | CGE | S/E Talcahuano desconectador 89BS-1 indisponible. Causa informada: Se realiza By pass al desconectador 89BS-1 y se programará su reemplazo, según IF 2023004612. |
| 21:21 | Enel Generación | C. San Isidro 2 TG sale del servicio en forma intempestiva con 250 MW, según IF 2023004614. |
| 21:30 | Colbún | C. Candelaria 1 con limitación. Causa informada: No puede realizar AGC, según IL 2023001787. |
| 22:03 | Cardones | C. Colmito limitado a 35 MW. Causa informada: Baja presión de gas de suministro a la turbina, esta limitación es solamente para operación con gas y en ningún caso para operación con Diesel, según IL 2023001788. |
| 23:19 | RNE | C. Guacolda 2 continúa limitada a 142 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701. Cancelada IL 2023001772. |
| 23:19 | Enel Generación | C. San Isidro 2 TG sincronizada en pruebas, según IF 2023004614. |

4.2. Otras Observaciones

| Hora | Centro de Control | Observación |
|-------|-------------------|---|
| 08:04 | CGE | CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín. |
| 08:04 | Chilquinta | CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín. |
| 08:45 | CDC | La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -22.6 [MW/m]. |
| 09:00 | CDC | La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -737.2 [MW]. |
| 10:19 | Colbún | C. Colbún finaliza vertimiento. |
| 12:30 | Enel Generación | C. Ralco inicia vertimiento. |
| 19:20 | CDC | La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 29.3 [MW/m]. |
| 19:22 | CGE | CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín. |
| 19:22 | Chilquinta | CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Panimávida por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín. |
| 21:00 | CDC | El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 650.3 [MW]. |
| 21:20 | Enel Generación | C. Ralco finaliza vertimiento. |
| 22:30 | Enel Generación | C. Pangue inicia vertimiento. |
| 23:00 | Colbún | C. Colbún inicia vertimiento. |
| 23:38 | Enel Generación | C. Pangue finaliza vertimiento. |

4.3. Primera Energización de Instalaciones

| Hora | Control de Control | Empresa | Instalación |
|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| No hay registros para esta fecha. | | | |

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|-------------------|--|------------|----------|-----------|----------|
| Cenizas | S/E Cenizas sin datos SCADA. | 06/02/2017 | 18:50 | | |
| Elektragen | Cs. Constitución y Maule datos SCADA. | 07/11/2017 | 08:00 | | |
| Enel Generación | S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S. | 06/12/2018 | 11:59 | | |
| Energía Pacífico | C. Energía Pacífico datos SCADA F/S. | 23/06/2020 | 21:30 | | |
| Enel Generación | C. Ralco sin datos cota y temperatura. | 04/06/2021 | 14:00 | | |
| Prime Energía | C. Emelda sin cambio de estado en SCADA. | 05/08/2021 | 07:30 | | |
| Prime Energía | Cs. Degañ 1 y 2 datos scada. | 31/05/2022 | 00:00 | | |
| Celeoredes | S/E Minero datos scada. | 12/07/2022 | 21:20 | | |
| Energía Llaima | Cs. Peuchén y Mampil. | 28/07/2022 | 00:00 | | |
| Colbún | C. Carena datos scada. | 25/10/2022 | 06:50 | | |
| CGE | S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155. | 30/11/2022 | 02:56 | | |
| CGE | S/E Curanilahue datos scada. | 08/05/2023 | 00:00 | | |
| Enel Generación | C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real. | 04/07/2023 | 21:30 | | |
| Colbún | C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada. | 24/07/2023 | 06:23 | | |
| Celeoredes | S/E Charrúa paño J13 datos scada. | 28/07/2023 | 00:00 | | |
| SUN Power | C. PFV Luz del Norte datos scada. | 26/09/2023 | 00:00 | | |
| Siemens | PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx. | 02/10/2023 | 11:30 | | |
| TEN | S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572. | 08/10/2023 | 09:30 | | |
| Besalco | S/E Convento Viejo data scada. | 20/10/2023 | 23:24 | | |
| Chilquinta | S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S. | 23/10/2023 | 11:59 | | |
| Potencia | C. Espinos datos scada. | 31/10/2023 | 20:00 | | |
| Enor Chile | C. PFV Santa Isabel datos scada. | 11/11/2023 | 07:30 | | |

COMUNICACIONES SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|----------------------|--|------------|----------|-----------|----------|
| Cenizas | No contestan el teléfono fijo. | 06/08/2021 | 17:09 | | |
| Imelsa -Crell | Hot line. | 22/12/2022 | 14:30 | | |
| Siemens | Hot line. | 28/09/2023 | 14:30 | | |
| Statkraft | Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651 | 08/10/2023 | 00:00 | | |
| Pacific Hydro | Hot line Principal y Respaldo F/S | 11/11/2023 | 07:30 | | |
| Tinguiririca Energía | Hot line principal y respaldo F/S. | 15/11/2023 | 15:30 | | |

Cambios Topológicos Relevantes SEN

| Centro de Control | Comentario | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|-------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| CGE | S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto. | 19/11/2023 | 06:54 | 19/11/2023 | 23:33 |

Regulación de Tensión SEN

| Centro de Control | Comentario | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|-------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| Transelec | Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión. | 17/11/2023 | 07:11 | 19/11/2023 | 17:39 |
| Transelec | Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta para regular tensión. | 19/11/2023 | 07:33 | 19/11/2023 | 19:42 |
| Transelec | Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 abierta para regular tensión. | 19/11/2023 | 07:50 | 19/11/2023 | 08:36 |
| Transelec | Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 abierta para regular tensión. | 19/11/2023 | 18:45 | 19/11/2023 | 22:06 |