

INFORME DIARIO

Miércoles 22 de Noviembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Renaico	110.1	137.9	+25.22 %	PMG
BESS Angamos	-	5.9	GNP		PMG HP Rio Huasco	24.7	19.8	-19.75 %	PMG
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %		PMG HP San Clemente	0.0	100.3	-	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG PE La Esperanza	94.7	0.0	-100.00 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	16.2	GNP		PMG PFV Antay	76.4	76.1	-0.33 %	PMG
BESS Salvador	-	224.9	GNP		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
BESS Uribe Solar	-	0.0	-		PMG PFV Castilla	23.5	26.0	+10.58 %	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Chercan	-	53.4	-	PMG
GEO Cerro Pabellon	1296.0	1390.1	+7.26 %		PMG PFV De los Andes	89.9	91.3	+1.58 %	PMG
HE Angostura	6098.1	5709.0	-6.38 %		PMG PFV Del Desierto	59.0	45.5	-22.93 %	PMG
HE Antuco	5047.2	4625.1	-8.36 %		PMG PFV Loma Los Colorados	6.3	5.5	-12.73 %	PMG, P
HE Canutillar	2730.0	3256.0	+19.27 %	MM, RO	PMG PFV Lucas Solar	0.0	0.0	-	PMG
HE Cipreses	434.4	380.7	-12.37 %	DF	PMG PFV Machicura	75.7	98.8	+30.58 %	PMG
HE Colbún	8795.8	9515.0	+8.18 %		PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
HE El Toro	0.0	25.5	GNP	MM	PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	1816.2	2008.0	+10.56 %	RO	PMG PFV Pilar Los Amarillos	1.1	15.9	+1384.30 %	PMG
HE Pangué	7915.0	8547.2	+7.99 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.8	1.7	-6.11 %	PMG
HE Pehuenche	12290.7	12304.3	+0.11 %		PMG PFV Puerto Seco	98.8	102.1	+3.39 %	PMG
HE Pilmaiquén	888.0	949.7	+6.95 %	RO	PMG PFV Quilmo	-	31.8	-	PMG
HE Ralco	12620.9	11966.7	-5.18 %		PMG PFV SDGx01	7.2	6.9	-4.17 %	PMG, DF
HE Rapel	3084.5	3126.3	+1.35 %	MM	PMG PFV Sol del Norte	79.1	81.1	+2.45 %	PMG
HP Abanico	963.6	984.1	+2.13 %		PMG PFV Teno Solar	40.3	79.4	+97.05 %	PMG
HP Alfalfal	1813.7	2338.9	+28.96 %		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Ancoa	585.6	570.0	-2.66 %	LF	PMG TER CMPC Tissue	-	16.5	-	PMG
HP Blanco	795.0	1187.1	+49.32 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Capullo	276.0	275.5	-0.18 %		PMG TER Celco	92.2	120.8	+31.01 %	PMG
HP Carilafquen	408.0	387.2	-5.10 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacabquito	420.0	413.8	-1.48 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Chacayes	2454.2	2452.4	-0.07 %		PMG TER Constitución	0.0	95.5	-	PMG
HP Chapiquina	121.0	117.8	-2.64 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	123.3	319.3	+158.97 %		PMG TER Las Vegas	13.2	11.7	-11.44 %	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Cumbres	300.0	272.1	-9.29 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Curillinque	1901.0	1890.4	-0.56 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	312.0	333.9	+7.03 %		PMG TER Maule	0.0	23.1	-	PMG
HP El Paso	348.0	449.0	+29.02 %		PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Florida II	161.0	277.8	+72.55 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	199.2	221.6	+11.25 %		PMGD PFV Avellano	-	0.1	GNP	
HP Hornitos	263.0	771.4	+193.31 %		PMGD PFV Blu	-	0.0	-	
HP Isla	1513.2	1520.9	+0.51 %		PMGD PFV El Cuervo	-	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Itata	384.0	343.9	-10.44 %	
HP Juncal	375.0	489.9	+30.64 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	779.9	474.6	-39.15 %	MM
HP Laja I	487.8	416.1	-14.70 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	298.0	330.6	+10.93 %	
HP Lircay	480.0	485.1	+1.06 %	
HP Loma Alta	847.0	814.7	-3.82 %	
HP Los Hierros	239.0	237.9	-0.46 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	36.9	35.1	-5.04 %	
HP Los Quilos	700.0	680.7	-2.76 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	144.0	190.1	+32.03 %	
HP Mampil	604.2	767.7	+27.05 %	
HP Mocho	244.8	353.0	+44.20 %	
HP Palmucho	768.0	777.4	+1.22 %	
HP Peuchen	913.5	1038.9	+13.73 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	709.0	852.2	+20.19 %	
HP Puntilla	339.0	298.7	-11.89 %	DF
HP Queltehues	768.0	754.8	-1.72 %	DF
HP Quilleco	840.0	1399.0	+66.55 %	
HP Rio Colorado	232.8	337.6	+45.02 %	
HP Rio Picoiquen	328.0	278.5	-15.09 %	
HP Rucatayo	871.0	1082.0	+24.22 %	
HP Rucue	4249.5	3378.0	-20.51 %	
HP San Andres	292.2	178.4	-38.95 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1776.0	1622.3	-8.66 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	0.0	0.0	-	DF
HP Volcán	264.0	270.3	+2.39 %	
PE Alena	617.3	520.1	-15.74 %	
PE Atacama	1423.2	896.5	-37.00 %	
PE Aurora	200.2	53.4	-73.34 %	
PE Cabo Leones 1	1101.7	905.4	-17.82 %	
PE Cabo Leones 2	2094.0	748.5	(*) -64.25 %	
PE Cabo Leones 3	1379.0	938.3	-31.96 %	
PE Calama	782.0	543.4	-30.51 %	
PE Campo Lindo	334.6	490.9	+46.73 %	
PE Canela	176.1	220.5	+25.23 %	
PE Canela 2	771.9	762.6	-1.21 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	802.6	849.6	+5.86 %	
PE Cuel	256.9	272.3	+5.97 %	
PE El Arrayán	1758.1	1686.5	-4.07 %	
PE El Maitén	82.8	0.0	-100.00 %	
PE La Cabaña	446.2	642.4	+43.97 %	P

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMGD PFV Paillihue	64.4	0.5	-99.19 %	
PMGD PFV San Eugenio	-	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4311.6	4205.9	-2.45 %	
TER Angamos-ANG2	4345.7	4318.4	-0.63 %	
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	219.0	23.5	-89.27 %	
TER Arauco MAPA	470.0	337.5	-28.20 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	109.4	231.2	+111.40 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	69.7	GNP	
TER CMPC Laja	191.4	310.8	+62.38 %	
TER CMPC Pacífico	378.2	6.8	-98.20 %	MM
TER CMPC Santa Fe	120.0	0.0	-100.00 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	183.1	216.0	+17.97 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	16.0	GNP	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	130.0	GNP	MM
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Chuyguán	106.1	90.9	-14.31 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4226.0	4155.5	-1.67 %	
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	MM
TER Cogeneradora Aconcagua	323.5	0.0	-100.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1111.0	+125.81 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	280.1	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Estrella	414.2	344.6	-16.80 %	
PE La Flor	317.1	0.0	-100.00 %	
PE Lebu	18.4	10.8	-41.37 %	
PE Llanos del Viento	1006.9	774.0	-23.14 %	
PE Lomas de Duqueco	401.7	493.2	+22.77 %	
PE Los Buenos Aires	188.0	197.7	+5.18 %	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-	
PE Los Cururos	1219.5	1068.8	-12.36 %	
PE Los Olmos	701.3	768.4	+9.56 %	LF
PE Malleco Norte	658.0	857.4	+30.30 %	
PE Malleco Sur	762.7	948.2	+24.32 %	
PE Manantiales	-	0.0	-	
PE Mesamavida	372.8	383.7	+2.91 %	
PE Monte Redondo	375.4	421.1	+12.16 %	
PE Negrete	282.3	297.2	+5.28 %	
PE Puelche Sur	276.5	43.7	-84.19 %	
PE Punta Colorada	13.8	0.0	-100.00 %	LF
PE Punta Palmeras	594.8	637.2	+7.13 %	
PE Punta Sierra	1282.9	1540.7	+20.10 %	
PE Renaico	477.2	562.5	+17.86 %	
PE Renaico II	705.6	1281.8	+81.66 %	
PE San Gabriel	1316.1	1339.2	+1.75 %	
PE San Juan	1608.2	1299.6	-19.19 %	
PE San Matías	-	0.0	-	
PE San Pedro	151.3	86.2	-43.05 %	
PE San Pedro 2	243.6	153.9	-36.83 %	
PE Sarco	1434.1	1184.9	-17.38 %	
PE Sierra Gorda Este	656.5	524.7	-20.07 %	LF
PE Talinay Oriente	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	0.0	0.0	-	
PE Taltal	468.9	605.9	+29.22 %	
PE Tchamma	685.8	641.5	-6.46 %	
PE Tolpan Sur	804.5	862.7	+7.24 %	
PE Totoral	592.6	500.2	-15.60 %	
PE Ucuquer 2	94.0	0.0	-100.00 %	LF
PE Valle de los Vientos	310.5	321.2	+3.46 %	
PFV Almeyda	447.7	446.7	-0.23 %	
PFV Andes Solar	118.6	167.0	+40.81 %	
PFV Andes Solar II-A	635.9	563.9	-11.32 %	
PFV Andes Solar II-B	0.0	73.3	GNP	MM
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	1452.0	875.6	-39.70 %	
PFV Azabache	467.6	495.1	+5.89 %	LF
PFV Bolero	913.3	547.2	-40.08 %	
PFV CEME 1	-	0.0	-	
PFV Campos del Sol	3264.0	1679.6	(*) -48.54 %	
PFV Capricornio	434.7	528.3	+21.53 %	
PFV Carrera Pinto	810.1	668.6	-17.47 %	
PFV Cerro Dominador	585.7	719.7	+22.89 %	
PFV Chañares	18.4	99.1	+438.75 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	1.3	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	276.0	359.0	+30.07 %	LF
TER Escuadrón	0.0	0.0	-	DF, LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	561.5	351.7	-37.36 %	LF
TER Guacolda 2	2277.0	2295.4	+0.81 %	LF
TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	MM
TER Guacolda 4	2106.8	2081.4	-1.20 %	
TER Guacolda 5	2284.5	2195.4	-3.90 %	
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	4736.9	5017.2	+5.92 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	1526.0	1565.1	+2.56 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	0.0	0.0	-	MM
TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
TER Lautaro II	131.0	400.8	+205.98 %	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	182.0	264.5	+45.33 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	225.0	0.0	-100.00 %	MM
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	89.0	GNP	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Conejo	104.3	689.7	+561.50 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Coya	1393.7	967.7	-30.57 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	8.4	122.3	+1355.95 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro Sur	326.0	1096.7	+236.38 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	1852.8	751.7	-59.43 %		TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	0.0	0.0	-	PMG	TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Doña Antonia	-	0.0	-		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	230.0	137.3	-40.29 %		TER Newen Gas Arg	0.0	0.9	GNP	
PFV El Aguila	7.9	16.2	+105.06 %		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV El Manzano	903.2	830.1	-8.09 %	P	TER Norgener-NT01	2218.9	1928.7	-13.08 %	RO
PFV El Pelicano	594.9	849.1	+42.73 %		TER Norgener-NT02	2115.8	2067.7	-2.27 %	RO
PFV El Romero	1126.5	833.0	-26.06 %		TER Nueva Aldea	1126.0	854.4	-24.12 %	
PFV Elena	17.4	19.5	+11.97 %	P	TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1748.6	748.3	-57.21 %	LF	TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	717.8	485.0	-32.43 %		TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Guanchoi	679.1	2073.1	(*) +205.28 %	LF	TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	616.6	516.5	-16.24 %	RO	TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Jama	325.3	178.7	-45.08 %		TER Nueva Renca Gas Arg	1635.4	2287.0	+39.84 %	DF
PFV Javiera	50.6	455.7	+799.86 %		TER Nueva Ventanas	4072.9	4159.0	+2.11 %	
PFV La Cruz Solar	396.5	318.0	-19.80 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	201.3	120.5	-40.13 %		TER PAS Mejillones	528.0	521.2	-1.28 %	
PFV La Huella	828.3	478.2	-42.27 %		TER Pajonales	275.0	0.5	-99.82 %	
PFV La Silla	14.4	17.0	+18.19 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	57.0	265.2	+365.19 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	8.1	76.2	+841.11 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	0.0	0.0	-	P	TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	588.1	516.7	-12.13 %		TER Quintero 1A Gas Arg	295.0	390.0	+32.20 %	
PFV Los Loros	298.7	320.5	+7.29 %		TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	34.7	35.1	+1.24 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Luz del Norte	830.3	995.2	+19.86 %		TER Quintero 1B Gas Arg	297.1	380.0	+27.92 %	
PFV Malgarida	2149.4	1627.2	-24.30 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV María Elena	160.9	374.5	+132.75 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	1365.1	615.1	-54.94 %	P	TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	806.5	445.9	-44.71 %		TER San Isidro I Gas Arg	3516.9	4500.5	+27.97 %	
PFV Pampa Camarones	31.5	58.7	+86.35 %		TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Solar Norte	38.0	455.5	+1098.68 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	1074.1	594.2	-44.68 %		TER San Isidro II Gas Arg	928.7	1136.3	+22.36 %	MM
PFV Pozo Almonte Solar II	49.1	74.6	+51.99 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	0.0	0.0	-		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	504.8	471.7	-6.56 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1583.0	732.6	-53.72 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Salvador	279.3	269.6	-3.46 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV San Andres	47.0	158.8	+237.78 %	LF	TER Santa Fe	742.2	656.2	-11.58 %	
PFV San Pedro	931.7	446.4	-52.09 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV Santa Isabel	1420.4	924.3	-34.93 %	LF	TER Santa Marta	204.3	82.1	-59.82 %	
PFV Santiago	571.9	352.4	-38.38 %		TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
PFV Sol de Lila	1363.7	889.6	-34.77 %		TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	100.4	467.1	+365.07 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	2058.6	877.5	(*) -57.37 %	RO	TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	733.2	733.7	+0.07 %		TER Taltal 2 Diesel	305.0	92.0	-69.84 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Uribe Solar	379.6	429.2	+13.07 %	LF
PFV Usya	433.6	414.1	-4.49 %	
PFV Valle Escondido	1035.5	604.8	-41.59 %	
PFV Valle del Sol	1287.3	851.6	-33.85 %	
PFV Willka	438.5	623.0	+42.06 %	P
PMG EMILIA SOLAR	-	0.0	-	PMG
PMG HP Aillin	121.5	127.2	+4.64 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	28.0	28.8	+2.99 %	PMG
PMG HP Callao	65.5	62.6	-4.43 %	PMG
PMG HP Carena	54.8	167.7	+206.30 %	PMG
PMG HP Chiburgo	0.0	358.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	65.0	36.0	-44.62 %	PMG
PMG HP Corrales	54.6	57.5	+5.38 %	PMG
PMG HP Correntoso	172.8	182.2	+5.42 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	7.0	13.5	+92.86 %	PMG
PMG HP La Confianza	28.8	24.4	-15.35 %	PMG
PMG HP Llauquereo	20.2	43.0	+112.28 %	PMG
PMG HP MC1	206.4	100.1	-51.53 %	PMG
PMG HP MC2	66.5	24.8	-62.70 %	PMG
PMG HP MC3	55.2	36.7	-33.61 %	PMG
PMG HP Mariposas	80.0	107.1	+33.87 %	PMG
PMG HP Nalcas	154.7	130.8	-15.45 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	168.7	157.0	-6.91 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	54.8	58.3	+6.47 %	PMG
PMG HP Pulelfu	225.6	205.8	-8.78 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	70.6	70.4	-0.18 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	4.7	GNP	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	229.4	277.6	+20.99 %	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	MM, RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	419.0	582.2	+38.94 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	MM, RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	MM
Total	217981.5	212008.0	-2.74 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	61.7	61.7	-0.05 %
PMGD HP Alto Hospicio	20.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	82.8	84.6	+2.16 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	24.5	22.5	-8.40 %
PMGD HP Caliboro	23.7	25.2	+6.26 %
PMGD HP Cavanca	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	150.4	39.3	-73.88 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	10.7	10.5	-2.38 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	93.6	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	67.4	-
PMGD HP Dongo	104.0	67.3	-35.28 %
PMGD HP Donguil	0.0	5.8	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	11.8	-
PMGD HP El Agrio	55.6	58.7	+5.55 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.7	-
PMGD HP El Atajo	18.3	21.6	+17.83 %
PMGD HP El Brinco	2.4	2.6	+7.78 %
PMGD HP El Canelo	89.2	93.3	+4.60 %
PMGD HP El Colorado	47.8	36.5	-23.69 %
PMGD HP El Diuto	53.3	65.9	+23.49 %
PMGD HP El Galpón	30.8	27.8	-9.72 %
PMGD HP El Llano	14.6	23.1	+58.05 %
PMGD HP El Manzano	97.8	100.3	+2.56 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	17.5	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	15.9	23.5	+47.80 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	72.0	117.7	+63.41 %
PMGD HP La Bifurcada	2.9	4.6	+58.55 %
PMGD HP La Compañía II	44.9	45.7	+1.77 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	6.3	7.4	+17.46 %
PMGD HP Las Flores	0.0	10.5	-
PMGD HP Las Vertientes	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Bajos	122.4	128.9	+5.27 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	59.7	-
PMGD HP Los Corrales II	23.2	24.0	+3.31 %
PMGD HP Los Morros	49.2	42.2	-14.13 %
PMGD HP Los Padres	46.1	37.9	-17.95 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loreto	24.3	14.5	-40.39 %
PMGD PFV Los Cisnes	57.4	54.9	-4.37 %
PMGD PFV Los Gorriones	31.7	30.0	-5.28 %
PMGD PFV Los Jotes	24.1	26.1	+8.29 %
PMGD PFV Los Lagos	19.6	21.0	+7.04 %
PMGD PFV Los Libertadores	25.4	57.5	+126.34 %
PMGD PFV Los Lirios	-	34.7	-
PMGD PFV Los Magnolios	25.8	26.6	+3.19 %
PMGD PFV Los Molinos	55.3	78.2	+41.45 %
PMGD PFV Los Nogales	22.5	13.4	-40.39 %
PMGD PFV Los Paltos	23.3	26.1	+12.19 %
PMGD PFV Los Patos	29.0	32.0	+10.27 %
PMGD PFV Los Perales	19.4	19.3	-0.59 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	24.5	24.9	+1.92 %
PMGD PFV Los Tordos	49.8	55.3	+10.87 %
PMGD PFV Luce Solar	12.4	23.8	+92.02 %
PMGD PFV Luders	22.3	12.1	-45.87 %
PMGD PFV Lumbreras	24.2	31.8	+31.32 %
PMGD PFV Luna	12.8	19.6	+53.23 %
PMGD PFV Luna del Norte	21.6	21.8	+0.51 %
PMGD PFV Maikono	19.3	19.7	+2.34 %
PMGD PFV Maimalicán	-	20.9	-
PMGD PFV Maitenlahue	26.3	26.1	-0.48 %
PMGD PFV Malaquita II	92.2	95.7	+3.79 %
PMGD PFV Malinke	14.2	15.7	+10.75 %
PMGD PFV Malloco	23.9	23.2	-3.04 %
PMGD PFV Manao	26.7	26.4	-1.08 %
PMGD PFV Mandinga	44.6	49.0	+9.80 %
PMGD PFV Marambio	23.4	25.3	+7.88 %
PMGD PFV Marañón	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	61.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	20.0	26.4	+31.94 %
PMGD PFV Marin	30.0	29.2	-2.79 %
PMGD PFV María Pinto	24.1	24.7	+2.53 %
PMGD PFV Meco Chillan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Meli	85.1	82.6	-2.98 %
PMGD PFV Membrillo	23.2	25.0	+7.57 %
PMGD PFV Mercurio Sur	13.0	18.1	+39.61 %
PMGD PFV Milán A	5.1	4.6	-11.08 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	26.4	29.1	+10.19 %
PMGD PFV Mostazal	50.3	88.8	+76.50 %
PMGD PFV Moya	93.2	82.8	-11.19 %
PMGD PFV Mutupín	47.1	86.9	+84.59 %
PMGD PFV Nahuén	55.3	94.2	+70.31 %
PMGD PFV Nan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Nazarino Verano	25.1	27.4	+9.20 %
PMGD PFV Newentun	48.1	50.3	+4.57 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	36.5	44.4	+21.43 %
PMGD HP MSA-I	0.0	70.5	-
PMGD HP Maisán	8.9	7.7	-13.72 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	79.5	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.9	-
PMGD HP Melo	46.4	48.9	+5.49 %
PMGD HP Molinera Villarrica	6.4	3.8	-41.36 %
PMGD HP Muchi	8.2	12.3	+49.35 %
PMGD HP Munilque	0.0	5.8	-
PMGD HP Munilque II	7.4	8.0	+8.03 %
PMGD HP Palmar	194.4	97.3	-49.93 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	24.6	25.4	+3.32 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	15.4	16.4	+6.60 %
PMGD HP Purísima	9.7	9.6	-0.55 %
PMGD HP Quillaileo	7.4	9.8	+32.43 %
PMGD HP Reca	38.4	40.5	+5.55 %
PMGD HP Roblería	61.5	62.5	+1.66 %
PMGD HP Río Mulchén	30.7	27.0	-11.93 %
PMGD HP Río Trueno	119.2	126.6	+6.27 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	45.5	-
PMGD HP Santa Isabel	12.9	15.0	+16.13 %
PMGD HP Santa Rosa	10.9	6.8	-38.08 %
PMGD HP Sauce Andes	8.4	11.1	+31.09 %
PMGD HP Trailelfú	56.0	57.4	+2.38 %
PMGD HP Tranquil	57.0	37.0	-35.10 %
PMGD HP Truful Truful	0.0	0.0	-
PMGD PE El Arrebol	104.9	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Nogal	49.0	72.9	+48.70 %
PMGD PE Huajache	41.8	43.0	+2.90 %
PMGD PE Las Peñas	45.8	121.9	+166.09 %
PMGD PE Lebu III	30.1	6.0	-80.03 %
PMGD PE Raki	45.1	39.0	-13.49 %
PMGD PE Ucuquer	45.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	34.2	53.0	+54.89 %
PMGD PFV Alcaldesa	45.3	66.0	+45.58 %
PMGD PFV Alcon Solar	86.8	97.7	+12.59 %
PMGD PFV Alhué	33.1	34.0	+2.67 %
PMGD PFV Alicahue	31.8	22.8	-28.18 %
PMGD PFV Alto Solar	13.8	3.3	-76.45 %
PMGD PFV Altos de Til Til	10.5	16.0	+52.10 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	36.9	32.0	-13.27 %
PMGD PFV Amparo del Sol	23.5	27.9	+18.89 %
PMGD PFV Anakena	93.3	103.4	+10.85 %
PMGD PFV Antonia	27.9	28.3	+1.30 %
PMGD PFV Argomedo	84.5	82.5	-2.30 %
PMGD PFV Arica	-	37.2	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Nihue	25.9	27.2	+5.09 %
PMGD PFV Norte Chico	19.0	0.9	-95.16 %
PMGD PFV Ocoa	26.3	26.6	+1.29 %
PMGD PFV Olivia	23.2	21.0	-9.29 %
PMGD PFV Olivier	19.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivillo	72.0	73.2	+1.71 %
PMGD PFV Orion	21.0	29.0	+37.84 %
PMGD PFV Orquidea Solar	-	0.0	-
PMGD PFV Ovalle Norte	78.3	76.7	-2.14 %
PMGD PFV Ovejería	76.7	79.2	+3.19 %
PMGD PFV PAS1	77.8	94.2	+21.05 %
PMGD PFV PSF El Peral	70.7	53.1	-24.84 %
PMGD PFV PSF Horizonte	63.4	59.2	-6.55 %
PMGD PFV Pachira	86.2	88.8	+3.11 %
PMGD PFV Paine	100.5	101.2	+0.65 %
PMGD PFV Palto Sunlight	68.5	77.4	+13.06 %
PMGD PFV Pama	0.0	0.0	-
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	49.8	55.0	+10.46 %
PMGD PFV Panquehue II	43.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Paraguay	33.8	85.5	+153.02 %
PMGD PFV Paranal	1.4	26.2	+1767.86 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	23.7	30.1	+27.02 %
PMGD PFV Parque Curicura	83.3	90.7	+8.95 %
PMGD PFV Parque El Olivar	35.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	35.7	34.8	-2.60 %
PMGD PFV Parque La Colonia	95.0	92.1	-3.11 %
PMGD PFV Parque La Travesía	11.0	10.7	-2.70 %
PMGD PFV Parque Nancagua	50.1	54.4	+8.46 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	74.3	95.6	+28.62 %
PMGD PFV Parque San Javier	51.0	59.5	+16.67 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	52.6	62.3	+18.42 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	58.3	58.0	-0.50 %
PMGD PFV Pastrán	100.6	98.5	-2.05 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	74.3	73.0	-1.67 %
PMGD PFV Pedreros	23.3	26.6	+13.95 %
PMGD PFV Pegasus	22.3	19.6	-12.02 %
PMGD PFV Pellin	-	32.2	-
PMGD PFV Pelumpen	5.6	1.8	-67.81 %
PMGD PFV Penaflor	91.4	85.1	-6.86 %
PMGD PFV Pencahue Este	23.1	26.0	+12.28 %
PMGD PFV Pepa	53.6	88.4	+64.83 %
PMGD PFV Pequén	25.1	14.1	-43.88 %
PMGD PFV Peralillo	6.5	3.8	-41.85 %
PMGD PFV Pica	2.3	2.5	+5.67 %
PMGD PFV Pichon	9.3	12.4	+32.68 %
PMGD PFV Picunche	71.3	70.3	-1.36 %
PMGD PFV Piduco	24.7	29.5	+19.54 %
PMGD PFV Pilpilen	12.2	25.1	+105.33 %
PMGD PFV Piquero	86.9	86.9	-0.04 %
PMGD PFV Pirque	12.8	25.2	+96.64 %
PMGD PFV Pitotoy	27.4	28.2	+2.71 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	15.6	23.4	+49.73 %
PMGD PFV Armazones	4.2	50.9	+1107.82 %
PMGD PFV Aromo del Verano	26.6	26.7	+0.30 %
PMGD PFV Astillas	90.3	94.8	+4.97 %
PMGD PFV Avel Solar	64.3	95.4	+48.49 %
PMGD PFV Aviles	58.2	59.4	+1.98 %
PMGD PFV Ayla	96.3	99.7	+3.49 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	26.1	2.1	-91.95 %
PMGD PFV Bellavista	59.8	58.9	-1.58 %
PMGD PFV Berrueco	67.3	101.1	+50.17 %
PMGD PFV Bulnes Barones	17.8	30.6	+72.37 %
PMGD PFV Bér gamo	23.8	25.5	+7.06 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	79.2	90.8	+14.60 %
PMGD PFV Cabilsol	12.8	18.4	+43.44 %
PMGD PFV Cabrero	65.4	91.6	+40.08 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	93.4	89.1	-4.60 %
PMGD PFV Caimi	1.3	0.1	-92.48 %
PMGD PFV Calama	99.7	101.7	+2.04 %
PMGD PFV Calle Larga	22.0	28.0	+27.36 %
PMGD PFV Candelaria Solar	25.2	25.6	+1.68 %
PMGD PFV Canelillo	25.3	26.7	+5.69 %
PMGD PFV Canesa	26.1	29.5	+13.14 %
PMGD PFV Cantera	28.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cantillana	76.0	90.3	+18.73 %
PMGD PFV Cara De Gallo	0.0	6.2	-
PMGD PFV Caracoles	0.0	20.5	-
PMGD PFV Casabermeja	51.0	63.0	+23.62 %
PMGD PFV Casuto	20.4	23.6	+15.88 %
PMGD PFV Catemu	16.1	18.8	+17.02 %
PMGD PFV Catán	30.7	27.3	-11.13 %
PMGD PFV Cauquenes	19.8	24.8	+24.92 %
PMGD PFV Chacabuco	78.5	89.1	+13.55 %
PMGD PFV Chalinga	27.7	27.8	+0.17 %
PMGD PFV Champa	9.0	9.3	+3.47 %
PMGD PFV Chancon	17.0	19.9	+16.82 %
PMGD PFV Chilener	-	1.0	-
PMGD PFV Chimbarongo	88.4	15.0	-83.08 %
PMGD PFV Chuchiñi	17.7	20.8	+17.25 %
PMGD PFV Cipres	39.3	36.3	-7.68 %
PMGD PFV Citrino	14.4	9.2	-36.11 %
PMGD PFV Ckilir	89.9	90.1	+0.13 %
PMGD PFV Clementina	62.2	56.9	-8.61 %
PMGD PFV Cocharcas	18.9	28.5	+50.59 %
PMGD PFV Cocinillas	23.7	24.5	+3.62 %
PMGD PFV Coinco	-	2.3	-
PMGD PFV Colchagua	25.4	26.6	+4.75 %
PMGD PFV Colina	84.8	90.2	+6.39 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	25.9	26.5	+2.39 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pitra	26.0	27.2	+4.39 %
PMGD PFV Placilla	74.6	81.4	+9.14 %
PMGD PFV Playerito	23.9	29.6	+23.81 %
PMGD PFV Playero	20.0	29.7	+48.72 %
PMGD PFV Playeron	25.3	30.6	+20.73 %
PMGD PFV Plomo Verano	10.9	10.7	-2.17 %
PMGD PFV Población	12.5	26.0	+108.00 %
PMGD PFV Pocillas	-	15.4	-
PMGD PFV Portezuelo	20.4	25.4	+24.16 %
PMGD PFV Pretty Field	19.2	19.5	+1.58 %
PMGD PFV Puangue	35.8	38.8	+8.38 %
PMGD PFV Pueblo Seco	66.0	93.4	+41.51 %
PMGD PFV Puelche	17.4	28.3	+62.12 %
PMGD PFV Puente Solar	27.4	25.0	-8.65 %
PMGD PFV Pullalli	25.2	25.1	-0.32 %
PMGD PFV Punta Baja	17.3	19.9	+15.03 %
PMGD PFV Queltehue	28.4	29.7	+4.47 %
PMGD PFV Quemados	62.4	42.2	-32.27 %
PMGD PFV Quetena	93.5	93.7	+0.21 %
PMGD PFV Quillay	24.0	27.0	+12.27 %
PMGD PFV Quinantu	50.4	91.2	+80.89 %
PMGD PFV Quinta	19.8	29.1	+47.45 %
PMGD PFV RDCL SAN	61.1	73.8	+20.73 %
PMGD PFV REN	0.0	20.5	-
PMGD PFV RLA	12.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ranguil	24.1	28.1	+16.49 %
PMGD PFV Ratulemus	20.6	28.9	+40.35 %
PMGD PFV Rauquen	78.4	76.0	-3.07 %
PMGD PFV Recoleta	66.4	66.5	+0.21 %
PMGD PFV Rengo	-	7.3	-
PMGD PFV Rexner	26.8	24.3	-9.48 %
PMGD PFV Rimini	89.4	90.8	+1.50 %
PMGD PFV Rinconada	81.9	84.5	+3.14 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	92.6	100.9	+8.96 %
PMGD PFV Rinconada Norte	32.3	29.3	-9.25 %
PMGD PFV Rodeo	24.1	22.6	-6.42 %
PMGD PFV Romeria	87.4	94.5	+8.04 %
PMGD PFV Rosario	9.8	10.1	+2.64 %
PMGD PFV Rovián	29.1	52.4	+80.21 %
PMGD PFV Río Peuco	26.8	26.2	-1.93 %
PMGD PFV SDSI	18.2	29.4	+61.41 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	27.3	25.1	-8.20 %
PMGD PFV Salerno Solar	26.8	27.7	+3.12 %
PMGD PFV Samo Bajo	19.2	19.2	-0.05 %
PMGD PFV San Antonio	38.4	37.0	-3.53 %
PMGD PFV San Camilo	26.3	28.4	+7.95 %
PMGD PFV San Carlos	21.6	30.0	+38.80 %
PMGD PFV San Emilio I	20.9	18.8	-10.22 %
PMGD PFV San Francisco	27.2	29.2	+7.28 %
PMGD PFV San Isidro	10.7	25.5	+138.32 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Condor Pelvin	26.5	23.4	-11.78 %
PMGD PFV Condor Petorca	12.1	11.8	-2.45 %
PMGD PFV Cordillerilla	9.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	66.2	76.9	+16.08 %
PMGD PFV Covadonga	88.4	88.0	-0.52 %
PMGD PFV Coyunche	21.4	30.0	+40.37 %
PMGD PFV Crucero	15.5	12.4	-19.87 %
PMGD PFV Cruz	32.4	25.1	-22.60 %
PMGD PFV Curacavi	25.6	26.0	+1.69 %
PMGD PFV Cuz Cuz	18.4	1.8	-90.24 %
PMGD PFV Dadinco	21.8	33.0	+51.12 %
PMGD PFV Darlin	43.5	85.2	+95.89 %
PMGD PFV Diego de Almagro	83.2	87.3	+4.98 %
PMGD PFV Don Andrónico	23.1	24.7	+6.94 %
PMGD PFV Don Enrique	90.9	102.6	+12.90 %
PMGD PFV Don Eugenio	19.8	14.9	-24.53 %
PMGD PFV Don Jorge	31.4	32.7	+3.87 %
PMGD PFV Don Mariano	24.4	25.7	+5.57 %
PMGD PFV Don Martín	10.1	29.1	+186.98 %
PMGD PFV Don Matías	-	2.2	-
PMGD PFV Don Rodrigo	45.2	49.4	+9.32 %
PMGD PFV Doña Igna	4.5	14.8	+233.43 %
PMGD PFV Doñihue	30.8	77.1	+150.36 %
PMGD PFV Duqueco Solar	63.7	103.1	+61.94 %
PMGD PFV Eclipse	49.9	64.4	+29.14 %
PMGD PFV El Boco	29.9	56.9	+90.40 %
PMGD PFV El Castaño	66.7	73.1	+9.63 %
PMGD PFV El Cernicalo	15.8	16.9	+6.98 %
PMGD PFV El Cernicalo II	15.8	15.7	-0.66 %
PMGD PFV El Chercan	85.0	74.8	-12.03 %
PMGD PFV El Chincol	28.0	32.7	+16.64 %
PMGD PFV El Chucao	21.6	27.5	+27.21 %
PMGD PFV El Cóndor	11.7	11.9	+1.69 %
PMGD PFV El Divisadero	26.1	28.2	+8.01 %
PMGD PFV El Estero	19.1	20.1	+5.04 %
PMGD PFV El Flamenco	73.9	81.4	+10.14 %
PMGD PFV El Gaviotín	43.5	60.7	+39.63 %
PMGD PFV El Huaso	23.8	22.9	-3.86 %
PMGD PFV El Ingenio	3.3	5.0	+53.46 %
PMGD PFV El Laurel	62.6	61.2	-2.12 %
PMGD PFV El Litre	79.1	69.8	-11.77 %
PMGD PFV El Monte	26.3	26.8	+1.93 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	26.0	28.9	+11.19 %
PMGD PFV El Pilpen	27.5	29.9	+8.55 %
PMGD PFV El Pitio	28.5	30.2	+6.07 %
PMGD PFV El Piuquen	22.5	30.7	+36.18 %
PMGD PFV El Queltehue	18.1	29.5	+62.98 %
PMGD PFV El Quemado	31.7	29.4	-7.32 %
PMGD PFV El Queule	29.9	19.6	-34.62 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San José II	26.9	35.8	+32.74 %
PMGD PFV San Pedro	19.0	19.5	+2.82 %
PMGD PFV San Ramiro	48.8	72.8	+49.20 %
PMGD PFV Santa Adriana	15.0	21.0	+40.27 %
PMGD PFV Santa Amelia	26.4	27.9	+5.56 %
PMGD PFV Santa Carolina	26.1	25.1	-3.72 %
PMGD PFV Santa Cecilia	12.7	13.3	+4.33 %
PMGD PFV Santa Clara	20.9	13.4	-36.09 %
PMGD PFV Santa Cruz	65.9	88.2	+33.85 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	91.2	93.3	+2.29 %
PMGD PFV Santa Emilia	0.0	97.2	-
PMGD PFV Santa Ester	23.5	19.9	-15.33 %
PMGD PFV Santa Francisca	45.4	45.2	-0.45 %
PMGD PFV Santa Inés	28.4	25.9	-8.94 %
PMGD PFV Santa Julia	12.8	16.7	+30.16 %
PMGD PFV Santa Laura	22.6	24.1	+6.81 %
PMGD PFV Santa Lucía	55.0	53.7	-2.24 %
PMGD PFV Santa Luisa	23.7	16.0	-32.74 %
PMGD PFV Santa Margarita	25.6	26.7	+4.38 %
PMGD PFV Santa Rita	29.1	16.9	-41.76 %
PMGD PFV Santuario	29.8	28.9	-3.07 %
PMGD PFV Saturno Norte	18.5	28.3	+52.90 %
PMGD PFV Siete Colores	33.6	33.4	-0.56 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	66.5	65.3	-1.73 %
PMGD PFV Sol del Norte	21.6	21.7	+0.05 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Soy Solar	-	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	101.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Talca	78.3	87.2	+11.31 %
PMGD PFV Talhuén	24.7	26.5	+7.33 %
PMGD PFV Tallado	72.2	92.2	+27.69 %
PMGD PFV Tamarugo	25.1	27.6	+10.11 %
PMGD PFV Tambo Real	21.4	19.4	-9.29 %
PMGD PFV Taranto	82.2	85.5	+4.02 %
PMGD PFV Techos de Altamira	1.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tijeral	-	25.8	-
PMGD PFV Til Til	21.9	9.3	-57.83 %
PMGD PFV Torino	42.7	46.8	+9.48 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	28.1	25.2	-10.20 %
PMGD PFV Trebal	19.2	19.0	-1.29 %
PMGD PFV Trebo	23.3	27.4	+17.45 %
PMGD PFV Trica-Dos	12.8	24.9	+94.45 %
PMGD PFV Tricahue II	44.9	58.3	+29.84 %
PMGD PFV Trinidad	28.3	29.8	+5.52 %
PMGD PFV Tucuguere	23.2	26.6	+14.53 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.6	0.1	-83.60 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Viña	1.2	1.1	-3.52 %
PMGD PFV Valle Este II	75.5	60.5	-19.85 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Rayador	54.4	54.9	+0.90 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Resplandor	19.6	31.0	+58.45 %
PMGD PFV El Roble	69.1	85.7	+23.99 %
PMGD PFV El Romeral	68.1	75.9	+11.56 %
PMGD PFV El Salitral	24.6	33.3	+35.39 %
PMGD PFV El Sauce	22.1	28.6	+29.37 %
PMGD PFV El Sharon	25.3	25.6	+1.37 %
PMGD PFV El Tiuque	8.9	9.7	+9.78 %
PMGD PFV El Trigal	64.6	85.8	+32.76 %
PMGD PFV El Zorzal	24.1	25.7	+6.46 %
PMGD PFV Encino	20.0	20.3	+1.70 %
PMGD PFV Encon	68.6	75.1	+9.52 %
PMGD PFV Erinome	23.4	26.6	+13.81 %
PMGD PFV Escorial del Verano	28.7	25.9	-9.79 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-
PMGD PFV Esperanza	1.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	22.5	25.4	+13.10 %
PMGD PFV Fardela Negra	25.0	26.0	+3.88 %
PMGD PFV Filomena	26.8	24.6	-8.11 %
PMGD PFV Florencia Solar	79.1	85.0	+7.42 %
PMGD PFV Foster	23.8	25.4	+6.76 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	15.6	28.0	+79.23 %
PMGD PFV Fulgor	13.4	22.8	+69.86 %
PMGD PFV GR Lemu	27.6	47.5	+71.98 %
PMGD PFV GR Peumo	84.6	84.6	+0.01 %
PMGD PFV GR Pitao	46.2	96.9	+109.83 %
PMGD PFV GR Rauli	85.5	88.2	+3.07 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	73.6	82.1	+11.57 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	24.8	24.7	-0.54 %
PMGD PFV Gabriela	101.6	102.0	+0.33 %
PMGD PFV Girasoles	20.7	23.3	+12.96 %
PMGD PFV Granada	58.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Granate	102.4	99.3	-3.03 %
PMGD PFV Guadalaio	13.2	33.7	+155.45 %
PMGD PFV Guadalupe	54.0	31.4	-41.90 %
PMGD PFV Guanaco Solar	85.2	87.8	+3.03 %
PMGD PFV Guarana	13.4	9.3	-30.71 %
PMGD PFV Helios	24.2	23.7	-2.30 %
PMGD PFV Homero	14.8	20.5	+38.31 %
PMGD PFV Hormiga	13.8	7.9	-42.26 %
PMGD PFV Hornitos	1.9	0.8	-56.19 %
PMGD PFV Huape	21.5	28.0	+30.06 %
PMGD PFV Huaquelon	88.1	92.1	+4.48 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	26.8	27.7	+3.23 %
PMGD PFV Illapel 5X	32.3	29.0	-10.09 %
PMGD PFV Independencia	25.8	22.3	-13.36 %
PMGD PFV Itahue Solar	23.3	24.3	+3.98 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Valle Oeste II	61.1	76.6	+25.29 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	24.7	24.8	+0.45 %
PMGD PFV Ventisquero	-	82.4	-
PMGD PFV Venturada	57.4	84.2	+46.69 %
PMGD PFV Vicente	0.0	0.0	-
PMGD PFV Victoria	97.0	97.3	+0.34 %
PMGD PFV Villa Alegre	48.5	50.1	+3.19 %
PMGD PFV Villa Cruz	13.8	27.8	+101.30 %
PMGD PFV Villa Moscoso	20.5	25.7	+25.47 %
PMGD PFV Villa Prat	10.1	10.6	+5.66 %
PMGD PFV Villa Seca	16.3	13.4	-18.09 %
PMGD PFV Villa Solar	24.2	25.6	+5.68 %
PMGD PFV Violeta	0.0	0.0	-
PMGD PFV Vituco 2B	19.8	28.7	+44.74 %
PMGD PFV Yahutela	58.2	53.0	-9.06 %
PMGD PFV Ñilhue	6.0	6.2	+3.86 %
PMGD PFV Ñiquén	27.6	29.4	+6.34 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	53.5	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Jahuel	59.2	52.1	-11.96 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-
PMGD PFV Jaururo	23.0	25.6	+11.17 %
PMGD PFV Javiera Carrera	96.3	94.0	-2.43 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	13.5	14.3	+5.77 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	23.6	22.8	-3.52 %
PMGD PFV La Acacia	33.9	47.5	+40.24 %
PMGD PFV La Blanquina	75.7	72.8	-3.83 %
PMGD PFV La Chapeana	17.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	19.4	19.4	+0.01 %
PMGD PFV La Esperanza II	61.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	22.9	26.7	+16.60 %
PMGD PFV La Foresta	23.1	26.7	+15.57 %
PMGD PFV La Frontera	32.7	35.5	+8.56 %
PMGD PFV La Gamboina	50.3	51.1	+1.59 %
PMGD PFV La Lajuela	28.6	52.2	+82.38 %
PMGD PFV La Ligua	25.5	22.1	-13.37 %
PMGD PFV La Manga	23.8	17.1	-28.48 %
PMGD PFV La Muralla	22.9	24.1	+4.88 %
PMGD PFV La Palma Solar	74.2	105.7	+42.50 %
PMGD PFV La Victoria	64.0	93.3	+45.72 %
PMGD PFV Lagunilla	18.2	18.4	+0.97 %
PMGD PFV Laja Andino	-	95.4	-
PMGD PFV Las Arboledas	15.6	11.9	-23.62 %
PMGD PFV Las Cabras	25.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Cachañas	63.9	69.5	+8.64 %
PMGD PFV Las Catitas	34.9	32.9	-5.67 %
PMGD PFV Las Chacras	25.2	28.3	+12.10 %
PMGD PFV Las Codornices	24.6	34.6	+40.81 %
PMGD PFV Las Lechuzas	24.6	31.7	+28.94 %
PMGD PFV Las Majadas	100.0	100.6	+0.59 %
PMGD PFV Las Mercedes	21.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Mollacas	17.2	0.1	-99.71 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	25.6	26.6	+3.72 %
PMGD PFV Las Palomas	32.3	33.5	+3.75 %
PMGD PFV Las Perdices	13.0	26.1	+101.00 %
PMGD PFV Las Rojas	25.8	20.8	-19.26 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	68.1	71.5	+4.90 %
PMGD PFV Las Terrazas	26.1	2.6	-90.23 %
PMGD PFV Las Torcazas	28.3	30.5	+7.73 %
PMGD PFV Las Tortolas	16.3	21.7	+33.59 %
PMGD PFV Las Turcas	14.2	16.2	+13.80 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	33.2	35.1	+5.64 %
PMGD PFV Lingue	26.3	26.4	+0.63 %
PMGD PFV Lipangue	16.1	21.7	+34.77 %
PMGD PFV Liquidambar	74.9	68.2	-8.90 %
PMGD PFV Lirio del Campo	22.4	25.0	+11.61 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Doña Javiera	-	0.7	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.1	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	52.3	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	26.9	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	34.9	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemias	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	45.5	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	3.2	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Litoral Sunlight	0.0	88.9	-
PMGD PFV Llanos de Potroso	42.6	48.6	+13.93 %
PMGD PFV Llay Llay	90.5	92.0	+1.62 %
PMGD PFV Lo Boza	3.3	2.6	-20.33 %
PMGD PFV Lo Chacón	24.5	26.0	+6.29 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	36.2	-
PMGD PFV Lo Miranda	24.0	58.9	+145.33 %
PMGD PFV Lo Sierra	19.6	20.2	+3.00 %
PMGD PFV Lockma	39.5	45.1	+14.18 %
PMGD PFV Loica	23.5	26.7	+13.92 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	17.4	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	23.3	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	17443.4	19504.0	+11.81 %

Abreviaturas:

- CSE:**Conectada a Sistema Externo

DF:Desconexión Forzada

ERE:Estado de Reserva Estratégica

FE:Falla Externa
- LF:**Limitación Forzada

MM:Mantenimiento Mayor

P:Prueba de Puesta en Servicio

RO:Restricción Operativa

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

PE Cabo Leones 2	Menor generación real por prorrata costo cero.
PFV Campos del Sol	Menor generación real por prorrata costo cero.
PFV Guanchoi	Mayor generación real por costo marginal.
PFV Sol del Desierto	Menor generación real por prorrata costo cero.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Cipreses	66.0	U-2 indisponible. Causa informada: Operación de protección 86 U, según IF 2023004575.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Nueva Renca Gas Arg	75.0	Indisponible. Causa informada: Falla en la partida.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Finis Terrae	93.0	Limitada a 230 MW, por Indisponibilidad de 52E14, según IL 2023001759.
PFV Guanchoi	97.0	Limitado en 380 MW. Causa informada: Desconectar circuito N° 15 por ruidos extraños en cabina cabecera, según IL 2023001730.
PFV Santa Isabel	76.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Normalización a posterior de evento de falla en transformador, según IL 2023001771.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 2 GNL	91.0	TG2B limitada en 65 MW. Causa informada: Fuga de gases calientes, máxima generación del ciclo 273 MW, según IL 2023001662.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	19.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE El Toro	75.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	80.0	U-3. Mantenimiento Mayor.
PFV Andes Solar II-B	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Atacama 2 GNL	0.0	TG2B Mantenimiento Mayor.
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Guacolda 3	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTA	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER San Isidro II Gas Arg	0.0	TV Mantenimiento mayor .
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	Limitada.Causa informada: Se requiere mantener la Central en servicio con generación de 160 MW por cota de alarma 240.00 m.s.n.m. para control de crecidas, según IL 2023001717
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
PFV Sol del Desierto	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001784.
TER Norgener-NT01	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NT02	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001757.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
00:00	STM	SDAC deshabilitado.
00:56	Enel Generación	C. San Isidro 1 cancelada limitación, según IL 2023001809.
03:01	Enel Green Power	C. PE Taltal cancelada limitación, según IL 2023001805.
05:40	CGE	S/E Monte Patria con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: A solicitud de Transelec se solicita bloqueo a la reconexión interruptores 52CT1 y 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones, condiciones críticas en vano 86-87, potencial acortamiento de distancia de árboles próximo a instalación energizada, según SICF 2023107729.
06:22	STS	S/E Curicó transformador N° 4 de 66/13.2 kV 25 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión de alarma activa de nivel de aceite en cambiador de tap, las cargas serán traspasadas en su totalidad a T3 y T5, según SDCF 2023107385.
06:46	CGE	S/E Monte Patria cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
06:48	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.
07:00	STM	SDAC habilitado.
07:42	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 abierta para regular tensión.
08:09	Río Colorado	C. Río Huasco U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 1 MW, según IF 2023004640.
08:13	Transelec	Línea de 220 kV Atacama - Esmeralda con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reforzar las estructuras de la línea para efectuar trabajos de reemplazo de conductor 151-160, según SICF 2023106855.
08:19	AES Andes	C. PFV Andes 2B inicia mantenimiento mayor, según SMM 2023101638.
08:30	Colbún	C. Colbún cancelada limitación, según IL 2023001806.
08:41	Transelec	S/E Guindo línea de 66 kV Ejército - Guindo 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: A solicitud de EFE Sur por trabajos en cepa 25 y 32 del puente ferroviario Biobío, según SICF 2023107712.
09:41	Río Colorado	C. Río Huasco U-1 disponible y en servicio, cancelado IF 2023004640.
09:47	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores 52J5 y 52J6 de línea de 220 kV Los Notros - Mulchén 1 y 2 cerrados.
10:14	Scotta	C. Cumbres con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de embalse y bocatoma debido a material arrastrado por el río, según SDCF 2023107905.
10:24	STS	Línea de 66 kV Picarte - Corral interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004639.
11:02	STS	S/E Montenegro 52CT2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 0.65 MW de consumos, según IF 2023004642.
11:11	Transelec	Líneas de 220 kV Atacama - Miraje 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Instalación de portales de protección tipo andamios y enmallado en cruces con líneas de Engie Transmisión, según SICF 2023107895 y 2023107896.
11:13	STS	S/E Montenegro 52CT2 cerrado y normalizado los consumos, según IF 2023004642.
11:26	Chilquinta	S/E Nueva Panquehue interruptor 52CT1 de barra de 12.2 kV interrupción forzada por protecciones (No disponen de información de consumos perdidos).
11:43	Chilquinta	S/E Nueva Panquehue interruptor 52CT1 cerrado y recuperado los consumos.
13:08	Scotta	C. Cumbres cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023107905.
15:43	Enor Chile	S/E Mantos Blancos interruptor 52E1 interrupción forzada por protecciones, se pierden 1.7 MW de consumos, según IF 2023004644.
17:30	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida, según IF 2023004648.
17:33	Transelec	Línea de 220 kV Atacama - Esmeralda cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según 2023106855.
17:33	Transelec	S/E Guindo línea de 66 kV Ejército - Guindo 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023107712.
18:18	Transelec	Líneas de 220 kV Atacama - Miraje 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023107895 y 2023107896.
18:54	Colbún	C. Chacabquito U-2 sincronizada, cancelado IF 2023004577.

Centro de Control		Observación
Hora		
18:57	Enor Chile	S/E Mantos Blancos interruptor 52E1 cerrado y normalizado los consumos, según IF 2023004644.
21:18	Enel Generación	C. San Isidro I limitada en 300 MW. Causa informada: Control de emisiones de NOx, según IL 2023001811.
21:20	Besalco	C. Los Hierros U-1 y U-2 salen del servicio en forma intempestiva con 22 MW. Causa informada: Bajo nivel en cámara de carga, según IF 2023004645.
23:38	CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
04:48	Enel Generación	C. Ralco inicia vertimiento.
07:00	Enel Generación	C. Ralco finaliza vertimiento.
07:46	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
07:46	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:05	Enel Generación	C. Isla finaliza vertimiento.
08:30	Colbún	C. Colbún finaliza vertimiento.
09:00	Enel Generación	C. Ralco inicia vertimiento.
09:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -655.4 [MW]
12:00	Enel Generación	C. Ralco finaliza vertimiento.
12:15	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -124.6 [MW/m]
12:25	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 129.8 [MW/m]
13:00	Enel Generación	C. Pehuenche deja de verter por bocatoma Maule - Pehuenche.
17:15	Enel Generación	C. Ralco Inicia vertimiento.
19:16	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:16	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 972.9 [MW]
21:00	Enel Generación	C. Pehuenche inicia vertimiento por bocatoma Maule - Pehuenche.
21:00	Enel Generación	C. Ralco finaliza vertimiento.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel datos scada.	11/11/2023	07:30		
Acciona	Datos Scada.	22/11/2023	09:00		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		
Pacific Hydro	Hot line Principal y Respaldo F/S	11/11/2023	07:30		
Tinguiririca Energía	Hot line principal y respaldo F/S.	15/11/2023	15:30		

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.	20/11/2023	07:07		
Celeoredes	S/E Mulchén interruptores J5 y J6 abiertos por control de transferencia de línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.	21/11/2023	19:18	22/11/2023	19:20

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión.	20/11/2023	07:20		