

INFORME DIARIO

Viernes 24 de Noviembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Renaico	108.8	138.0	+26.79 %	PMG
BESS Angamos	-	5.3	GNP		PMG HP Rio Huasco	21.1	25.2	+19.40 %	PMG
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %		PMG HP San Clemente	8.0	98.9	+1136.25 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.2	GNP	LF	PMG PE La Esperanza	60.9	11.0	-82.01 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	26.3	GNP		PMG PFV Antay	76.1	74.3	-2.34 %	PMG
BESS Salvador	-	273.2	GNP		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
BESS Uribe Solar	-	0.0	-		PMG PFV Castilla	26.0	23.4	-10.19 %	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Chercan	-	34.5	-	PMG
GEO Cerro Pabellon	1296.0	1338.4	+3.27 %		PMG PFV De los Andes	91.3	90.5	-0.82 %	PMG
HE Angostura	5924.6	5657.0	-4.52 %		PMG PFV Del Desierto	45.5	59.9	+31.86 %	PMG
HE Antuco	5392.1	5083.5	-5.72 %		PMG PFV Loma Los Colorados	5.7	6.2	+8.77 %	PMG, P
HE Canutillar	2400.0	2267.0	-5.54 %	MM, RO	PMG PFV Lucas Solar	75.6	0.0	-100.00 %	PMG
HE Cipreses	896.9	697.4	-22.24 %	DF	PMG PFV Machicura	78.1	92.1	+17.99 %	PMG
HE Colbún	10816.0	10381.0	-4.02 %		PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
HE El Toro	0.0	21.7	GNP		PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	2016.0	2016.0	-	RO	PMG PFV Pilar Los Amarillos	1.1	15.7	+1265.01 %	PMG
HE Pangué	7663.7	8200.8	+7.01 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.7	1.7	-2.37 %	PMG
HE Pehuenche	11663.8	10930.5	-6.29 %		PMG PFV Puerto Seco	88.6	101.0	+14.02 %	PMG
HE Pilmaiquén	888.0	913.7	+2.89 %	RO	PMG PFV Quilmo	-	0.0	-	PMG
HE Ralco	10173.0	10425.4	+2.48 %		PMG PFV SDGx01	6.1	7.0	+14.75 %	PMG, DF
HE Rapel	3403.5	3060.4	-10.08 %	MM	PMG PFV Sol del Norte	80.4	80.3	-0.19 %	PMG
HP Abanico	977.2	994.2	+1.74 %		PMG PFV Teno Solar	38.9	83.0	+113.44 %	PMG
HP Alfalfal	1856.5	2401.3	+29.35 %		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Ancoa	576.0	564.5	-2.00 %	LF	PMG TER CMPC Tissue	-	23.7	-	PMG
HP Blanco	820.0	1191.6	+45.32 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Capullo	273.6	276.3	+0.99 %		PMG TER Celco	86.2	83.9	-2.73 %	PMG
HP Carilafquen	384.0	338.1	-11.97 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacabquito	420.0	354.4	-15.62 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Chacayes	2498.1	2502.8	+0.19 %		PMG TER Constitución	0.0	91.5	-	PMG
HP Chapiquina	121.0	117.3	-3.06 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	273.1	371.7	+36.11 %		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Cumbres	288.0	369.0	+28.12 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Curillinque	2080.6	1852.9	-10.95 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	312.0	346.1	+10.93 %		PMG TER Maule	0.0	18.2	-	PMG
HP El Paso	420.0	685.8	+63.29 %		PMG TER Placilla	13.2	12.5	-5.08 %	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Florida II	277.8	231.6	-16.62 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	212.0	217.9	+2.77 %		PMGD PFV Avellano	-	1.3	GNP	
HP Hornitos	561.0	725.3	+29.29 %		PMGD PFV Blu	-	9.7	GNP	
HP Isla	1602.3	1400.4	-12.60 %		PMGD PFV El Cuervo	-	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Itata	288.0	287.2	-0.28 %	
HP Juncal	380.0	309.9	-18.45 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	809.0	809.8	+0.10 %	
HP Laja I	497.2	346.2	-30.37 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	303.0	316.2	+4.35 %	
HP Lircay	480.0	489.5	+1.98 %	
HP Loma Alta	927.0	797.3	-13.99 %	
HP Los Hierros	239.0	176.6	-26.10 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	36.5	36.5	-0.02 %	
HP Los Quilos	700.0	575.1	-17.84 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	144.0	186.5	+29.50 %	
HP Mampil	672.7	672.2	-0.08 %	
HP Mocho	312.0	342.6	+9.79 %	
HP Palmucho	768.0	774.3	+0.82 %	
HP Peuchen	1220.3	906.5	-25.71 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	713.0	774.4	+8.61 %	
HP Puntilla	223.5	88.7	-60.31 %	DF
HP Queltehues	768.0	716.2	-6.74 %	DF
HP Quilleco	840.0	1110.0	+32.14 %	
HP Rio Colorado	360.0	390.0	+8.33 %	
HP Rio Picoiquen	216.0	241.1	+11.60 %	
HP Rucatayo	1055.0	1029.0	-2.46 %	
HP Rucue	4272.0	2720.0	(*) -36.33 %	
HP San Andres	408.8	294.3	-28.01 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1776.0	1666.5	-6.17 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	0.0	0.0	-	DF
HP Volcán	264.0	236.0	-10.61 %	
PE Alena	396.2	606.3	+53.04 %	
PE Atacama	920.4	539.6	-41.38 %	
PE Aurora	679.2	441.8	-34.96 %	
PE Cabo Leones 1	608.2	622.9	+2.41 %	
PE Cabo Leones 2	1137.7	553.7	-51.33 %	
PE Cabo Leones 3	690.2	596.8	-13.54 %	
PE Calama	801.4	948.4	+18.34 %	
PE Campo Lindo	237.2	320.6	+35.15 %	
PE Canela	17.9	22.8	+27.62 %	
PE Canela 2	102.6	116.8	+13.83 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	847.2	558.9	-34.03 %	
PE Cuel	172.3	185.4	+7.63 %	
PE El Arrayán	461.1	297.4	-35.51 %	
PE El Maitén	50.5	0.0	-100.00 %	
PE La Cabaña	741.3	1028.3	+38.72 %	P

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMGD PFV Paillihue	94.0	12.6	-86.58 %	
PMGD PFV San Eugenio	-	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4479.7	4383.2	-2.15 %	
TER Angamos-ANG2	4527.4	4358.7	-3.73 %	
TER Antilhue	0.0	0.0	-	MM
TER Arauco	198.0	58.7	-70.34 %	
TER Arauco MAPA	575.0	445.2	-22.58 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	3018.9	3673.3	+21.68 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	98.1	GNP	
TER CMPC Laja	200.7	91.1	-54.61 %	
TER CMPC Pacífico	0.0	392.6	GNP	
TER CMPC Santa Fe	120.0	60.0	-50.00 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	245.9	278.0	+13.07 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	57.0	GNP	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	124.0	GNP	MM
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Chiguán	113.2	57.2	-49.43 %	DF
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4212.5	4108.1	-2.48 %	
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	MM
TER Cogeneradora Aconcagua	354.2	1200.0	+238.80 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1159.0	+135.57 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	398.2	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Estrella	105.7	91.4	-13.52 %		TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
PE La Flor	240.9	0.0	-100.00 %		TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
PE Lebu	39.8	16.6	-58.24 %		TER El Peñón	1.3	0.0	-100.00 %	
PE Llanos del Viento	973.3	210.9	-78.33 %		TER El Salvador	0.0	0.0	-	
PE Lomas de Duqueco	356.0	379.7	+6.67 %		TER Emelda	0.0	0.0	-	
PE Los Buenos Aires	153.0	167.0	+9.14 %		TER Energía Pacífico	275.4	334.9	+21.60 %	LF
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Escuadrón	0.0	0.0	-	DF, LF
PE Los Cururos	172.2	333.9	+93.85 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Los Olmos	599.7	527.0	-12.13 %	LF	TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Malleco Norte	566.8	494.8	-12.70 %		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Malleco Sur	963.1	785.6	-18.43 %		TER Guacolda 1	2289.2	2143.1	-6.38 %	LF
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Guacolda 2	2372.4	2405.1	+1.38 %	LF
PE Mesamavida	850.6	332.2	-60.94 %		TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	MM
PE Monte Redondo	63.7	127.9	+100.78 %		TER Guacolda 4	2257.0	2285.5	+1.26 %	
PE Negrete	236.5	27.7	-88.30 %		TER Guacolda 5	2448.8	2170.3	-11.37 %	
PE Puelche Sur	597.6	452.4	-24.30 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	12.4	0.0	-100.00 %	LF	TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Punta Palmeras	43.5	121.4	+178.77 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Sierra	259.6	309.6	+19.26 %		TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Renaico	710.0	703.3	-0.95 %		TER IEM	5049.9	5478.6	+8.49 %	
PE Renaico II	399.9	1208.6	+202.18 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE San Gabriel	720.2	1178.1	+63.58 %		TER Kelar GNL	1803.8	1517.1	-15.90 %	
PE San Juan	848.6	650.3	-23.37 %		TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE San Matías	-	0.0	-		TER La Portada	0.0	0.0	-	
PE San Pedro	103.9	67.6	-34.97 %		TER Laja Energía Verde	100.0	82.0	-18.00 %	
PE San Pedro 2	152.2	102.3	-32.79 %		TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
PE Sarco	680.5	720.7	+5.90 %		TER Lautaro II	0.0	395.4	GNP	
PE Sierra Gorda Este	497.4	569.9	+14.57 %	LF	TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	309.6	450.5	+45.49 %		TER Loma Los Colorados II	182.0	262.0	+43.96 %	
PE Talinay Poniente	197.8	299.5	+51.44 %		TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Taltal	416.3	221.6	-46.77 %		TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Tchamma	479.3	844.5	+76.19 %		TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Tolpan Sur	429.6	788.2	+83.47 %		TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
PE Totoral	47.3	88.6	+87.18 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Ucuquer 2	25.6	3.1	-87.93 %	LF	TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Valle de los Vientos	356.6	401.0	+12.46 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PFV Almeyda	475.0	453.6	-4.50 %		TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PFV Andes Solar	125.6	176.7	+40.68 %		TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PFV Andes Solar II-A	647.3	371.9	-42.55 %		TER Masisa	0.0	0.0	-	MM
PFV Andes Solar II-B	0.0	0.0	-	MM	TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	MM
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	1011.9	1229.3	+21.48 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
PFV Azabache	484.0	325.8	-32.69 %	LF	TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
PFV Bolero	955.4	731.8	-23.41 %		TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Campos del Sol	3466.1	1960.3	(*) -43.44 %		TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	763.0	548.7	-28.09 %		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Carrera Pinto	508.7	744.8	+46.41 %		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Cerro Dominador	557.3	605.8	+8.69 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Chañares	16.7	209.7	+1153.44 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Conejo	34.8	931.1	+2578.95 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Coya	1022.1	1266.2	+23.88 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	6.6	105.2	+1486.73 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro Sur	239.3	1729.9	(*) +622.90 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	2153.8	1127.0	-47.67 %		TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	75.6	0.0	-100.00 %	PMG	TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Doña Antonia	-	0.0	-		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	235.2	209.1	-11.10 %		TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV El Aguila	2.5	13.4	+436.00 %		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV El Manzano	829.8	921.1	+11.00 %	P	TER Norgener-NT01	2280.9	1942.6	-14.83 %	RO
PFV El Pelicano	571.5	850.6	+48.84 %		TER Norgener-NT02	2234.0	2248.5	+0.65 %	RO
PFV El Romero	1146.4	924.9	-19.32 %		TER Nueva Aldea	1105.0	992.1	-10.22 %	
PFV Elena	19.5	29.6	+52.29 %	P	TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1639.2	1412.4	-13.83 %	LF	TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	602.9	1006.7	+66.98 %		TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Guanchoi	409.3	2196.7	(*) +436.68 %	LF	TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	480.8	577.3	+20.06 %	RO	TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Jama	393.8	455.6	+15.71 %		TER Nueva Renca Gas Arg	1189.7	1330.0	+11.79 %	
PFV Javiera	51.2	432.1	+743.87 %		TER Nueva Ventanas	4152.2	4286.0	+3.22 %	
PFV La Cruz Solar	451.7	491.8	+8.89 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	164.3	104.0	-36.69 %		TER PAS Mejillones	528.0	520.1	-1.50 %	
PFV La Huella	739.3	571.4	-22.71 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	12.7	16.9	+32.68 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	22.6	352.3	+1457.29 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	2.9	108.7	+3622.95 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	0.0	0.0	-	P	TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	581.1	707.3	+21.72 %		TER Quintero 1A Gas Arg	370.0	427.0	+15.41 %	
PFV Los Loros	296.5	292.3	-1.43 %		TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	34.8	38.0	+9.31 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Luz del Norte	684.0	1312.5	+91.88 %		TER Quintero 1B Gas Arg	373.4	439.0	+17.58 %	
PFV Malgarida	2065.8	2080.4	+0.71 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV María Elena	442.3	313.9	-29.04 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	1348.4	815.4	-39.53 %	P	TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	744.5	884.4	+18.79 %		TER San Isidro I Gas Arg	3897.9	4665.9	+19.70 %	
PFV Pampa Camarones	11.5	51.3	+345.31 %		TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Solar Norte	17.7	398.0	+2148.59 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	1070.8	765.2	-28.54 %		TER San Isidro II Gas Arg	1432.4	1523.0	+6.33 %	MM
PFV Pozo Almonte Solar II	6.7	65.8	+886.06 %		TER San Javier 1	0.0	138.2	GNP	
PFV Pozo Almonte Solar III	0.0	0.0	-		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	584.7	214.2	-63.37 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1586.9	1273.4	-19.76 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Salvador	487.7	160.9	-67.02 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV San Andres	59.7	267.2	+347.26 %	LF	TER Santa Fe	746.0	1043.9	+39.93 %	
PFV San Pedro	838.8	887.5	+5.80 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV Santa Isabel	1327.8	966.2	-27.23 %	LF	TER Santa Marta	204.3	80.6	-60.55 %	
PFV Santiago	685.6	558.5	-18.54 %		TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
PFV Sol de Lila	1404.2	1456.9	+3.76 %		TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	99.6	788.8	+692.24 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	443.0	GNP	
PFV Sol del Desierto	1886.6	1866.0	-1.09 %	RO	TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	986.4	812.1	-17.67 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Uribe Solar	434.2	529.1	+21.86 %	LF
PFV Usya	375.3	404.1	+7.67 %	
PFV Valle Escondido	1036.0	560.5	-45.90 %	
PFV Valle del Sol	1151.2	735.9	-36.08 %	
PFV Willka	623.0	580.3	-6.86 %	P
PMG EMILIA SOLAR	-	0.0	-	PMG
PMG HP Ailin	125.5	134.5	+7.11 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	27.3	28.8	+5.48 %	PMG
PMG HP Callao	64.0	35.8	-44.05 %	PMG
PMG HP Carena	58.3	112.8	+93.45 %	PMG
PMG HP Chiburgo	16.0	360.0	+2150.00 %	PMG
PMG HP Cipresillos	65.0	74.5	+14.62 %	PMG
PMG HP Corrales	58.7	63.2	+7.65 %	PMG
PMG HP Correntoso	172.8	180.6	+4.53 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	12.0	9.5	-20.83 %	PMG
PMG HP La Confianza	28.8	16.7	-42.12 %	PMG
PMG HP Llauquereo	41.2	43.0	+4.32 %	PMG
PMG HP MC1	157.3	182.9	+16.24 %	PMG
PMG HP MC2	43.6	44.6	+2.37 %	PMG
PMG HP MC3	55.2	56.3	+1.90 %	PMG
PMG HP Mariposas	120.0	109.7	-8.58 %	PMG
PMG HP Nalcas	139.5	94.2	-32.45 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	160.8	171.4	+6.64 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	58.3	63.1	+8.28 %	PMG
PMG HP Pulelfu	223.2	192.0	-13.98 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	70.7	70.3	-0.54 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Taltal 2 GNL	0.0	156.0	GNP	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	350.7	127.0	-63.78 %	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	10.0	0.0	-100.00 %	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	MM, RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	414.0	640.8	+54.79 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	MM, RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	MM
Total	214204.3	217344.0	+1.47 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	61.3	57.1	-6.88 %
PMGD HP Alto Hospicio	6.2	6.4	+2.92 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	84.4	70.1	-16.95 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	23.3	21.6	-7.32 %
PMGD HP Caliboro	24.1	24.8	+3.16 %
PMGD HP Cavanha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	65.9	19.0	-71.19 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	10.6	10.1	-4.23 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	91.4	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	66.8	-
PMGD HP Dongo	79.8	36.2	-54.62 %
PMGD HP Donguil	0.0	5.7	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	0.8	-
PMGD HP El Agrio	57.4	58.3	+1.66 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	19.5	21.6	+11.11 %
PMGD HP El Brinco	2.5	2.6	+6.32 %
PMGD HP El Canelo	86.2	86.3	+0.14 %
PMGD HP El Colorado	39.0	24.4	-37.42 %
PMGD HP El Diuto	59.5	71.4	+20.06 %
PMGD HP El Galpón	31.2	7.4	-76.16 %
PMGD HP El Llano	21.6	8.0	-62.73 %
PMGD HP El Manzano	98.9	92.8	-6.14 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	6.1	8.1	+32.48 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	21.0	22.0	+4.52 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	72.0	61.7	-14.35 %
PMGD HP La Bifurcada	4.0	4.5	+13.72 %
PMGD HP La Compañía II	45.5	45.8	+0.47 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	6.8	7.1	+4.91 %
PMGD HP Las Flores	0.0	17.9	-
PMGD HP Las Vertientes	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Bajos	127.2	97.1	-23.69 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	53.3	-
PMGD HP Los Corrales II	23.0	20.6	-10.38 %
PMGD HP Los Morros	43.6	46.0	+5.47 %
PMGD HP Los Padres	40.1	30.2	-24.71 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lomas Coloradas	17.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Loreto	19.8	25.6	+29.38 %
PMGD PFV Los Cisnes	63.4	53.5	-15.56 %
PMGD PFV Los Gorriones	28.6	24.3	-14.82 %
PMGD PFV Los Jotes	26.1	28.3	+8.62 %
PMGD PFV Los Lagos	21.0	17.6	-16.28 %
PMGD PFV Los Libertadores	49.6	59.8	+20.60 %
PMGD PFV Los Lirios	-	35.7	-
PMGD PFV Los Magnolios	26.6	19.5	-26.56 %
PMGD PFV Los Molinos	95.2	100.5	+5.51 %
PMGD PFV Los Nogales	20.2	20.3	+0.13 %
PMGD PFV Los Paltos	23.2	27.9	+20.22 %
PMGD PFV Los Patos	28.3	32.3	+14.17 %
PMGD PFV Los Perales	19.2	20.7	+7.46 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	24.9	27.8	+11.71 %
PMGD PFV Los Tordos	54.8	58.3	+6.40 %
PMGD PFV Luce Solar	20.9	16.1	-22.97 %
PMGD PFV Luders	26.8	30.6	+14.22 %
PMGD PFV Lumbreras	31.8	28.0	-11.83 %
PMGD PFV Luna	23.4	16.9	-28.06 %
PMGD PFV Luna del Norte	20.3	21.2	+4.52 %
PMGD PFV Maikono	19.7	13.9	-29.66 %
PMGD PFV Maimalicán	-	34.7	-
PMGD PFV Maitenlahue	26.1	17.0	-34.73 %
PMGD PFV Malaquita II	95.7	96.2	+0.52 %
PMGD PFV Malinke	15.6	13.5	-13.50 %
PMGD PFV Malloco	23.1	25.1	+8.62 %
PMGD PFV Manao	26.4	28.4	+7.73 %
PMGD PFV Mandinga	48.8	42.7	-12.39 %
PMGD PFV Marambio	25.2	23.3	-7.43 %
PMGD PFV Marañon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	69.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	26.4	20.6	-22.07 %
PMGD PFV Marin	28.8	30.4	+5.50 %
PMGD PFV María Pinto	24.7	26.1	+5.73 %
PMGD PFV Meco Chillan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Meli	82.5	85.3	+3.37 %
PMGD PFV Membrillo	24.9	27.1	+8.90 %
PMGD PFV Mercurio Sur	18.0	15.3	-15.09 %
PMGD PFV Milán A	4.5	4.6	+1.89 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	26.1	31.4	+20.31 %
PMGD PFV Mostazal	71.0	93.8	+32.14 %
PMGD PFV Moya	98.2	81.1	-17.42 %
PMGD PFV Mutupín	86.7	95.4	+10.01 %
PMGD PFV Nahuén	94.4	85.6	-9.28 %
PMGD PFV Nan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Nazarino Verano	27.4	27.1	-1.01 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	42.8	49.0	+14.46 %
PMGD HP MSA-I	0.0	64.6	-
PMGD HP Maisán	8.2	7.2	-12.79 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	79.5	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	5.0	-
PMGD HP Melo	47.0	50.2	+6.68 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.7	6.8	+45.96 %
PMGD HP Muchi	10.8	12.1	+11.41 %
PMGD HP Munilque	0.0	7.3	-
PMGD HP Munilque II	8.3	10.1	+21.58 %
PMGD HP Palmar	84.0	72.8	-13.35 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	28.0	21.7	-22.47 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	15.7	16.8	+6.97 %
PMGD HP Purísima	9.7	9.7	+0.76 %
PMGD HP Quillaileo	9.0	9.6	+7.01 %
PMGD HP Reca	38.4	38.3	-0.39 %
PMGD HP Roblería	59.5	69.3	+16.47 %
PMGD HP Río Mulchén	27.5	23.5	-14.51 %
PMGD HP Río Trueno	124.1	126.6	+2.02 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	40.5	-
PMGD HP Santa Isabel	13.7	14.4	+4.79 %
PMGD HP Santa Rosa	7.3	0.0	-100.00 %
PMGD HP Sauce Andes	10.4	7.7	-26.34 %
PMGD HP Trailelfú	55.9	41.3	-26.06 %
PMGD HP Tranquil	43.3	25.1	-42.02 %
PMGD HP Truful Truful	0.0	0.0	-
PMGD PE El Arbol	0.0	73.6	-
PMGD PE El Nogal	57.5	51.8	-9.88 %
PMGD PE Huajache	54.7	87.6	+60.11 %
PMGD PE Las Peñas	56.1	124.8	+122.36 %
PMGD PE Lebu III	36.8	20.3	-44.79 %
PMGD PE Raki	59.1	121.4	+105.37 %
PMGD PE Ucuquer	3.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	52.7	56.2	+6.52 %
PMGD PFV Alcaldesa	65.9	66.8	+1.37 %
PMGD PFV Alcon Solar	97.5	74.9	-23.18 %
PMGD PFV Alhué	33.9	35.1	+3.60 %
PMGD PFV Alicahue	31.5	23.8	-24.44 %
PMGD PFV Alto Solar	22.8	2.4	-89.65 %
PMGD PFV Altos de Til Til	14.9	17.1	+15.03 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	37.6	29.7	-21.00 %
PMGD PFV Amparo del Sol	22.8	22.4	-1.97 %
PMGD PFV Anakena	103.3	92.2	-10.77 %
PMGD PFV Antonia	28.2	29.5	+4.63 %
PMGD PFV Argomedo	82.4	85.8	+4.14 %
PMGD PFV Arica	-	30.4	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Newentun	50.2	41.1	-18.07 %
PMGD PFV Nihue	27.1	21.0	-22.50 %
PMGD PFV Norte Chico	18.8	3.6	-80.80 %
PMGD PFV Ocoa	29.5	30.1	+2.07 %
PMGD PFV Olivia	22.0	22.0	+0.02 %
PMGD PFV Olivier	18.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivillo	73.2	70.2	-4.00 %
PMGD PFV Orion	28.9	27.3	-5.51 %
PMGD PFV Orquidea Solar	-	0.0	-
PMGD PFV Ovalle Norte	76.6	64.6	-15.61 %
PMGD PFV Ovejería	91.5	88.3	-3.48 %
PMGD PFV PAS1	59.2	89.6	+51.42 %
PMGD PFV PSF El Peral	67.0	67.1	+0.19 %
PMGD PFV PSF Horizonte	59.2	65.0	+9.95 %
PMGD PFV Pachira	88.6	86.3	-2.68 %
PMGD PFV Paine	100.8	100.8	-0.08 %
PMGD PFV Palto Sunlight	77.4	81.4	+5.16 %
PMGD PFV Pama	18.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	55.0	56.7	+3.05 %
PMGD PFV Panquehue II	47.5	43.1	-9.41 %
PMGD PFV Paraguay	65.9	90.1	+36.75 %
PMGD PFV Paranal	0.0	25.7	+72419.26 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	30.0	29.5	-1.89 %
PMGD PFV Parque Curicura	90.6	93.2	+2.94 %
PMGD PFV Parque El Olivar	31.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	34.8	33.2	-4.72 %
PMGD PFV Parque La Colonia	91.9	97.3	+5.87 %
PMGD PFV Parque La Travesía	10.7	10.7	+0.35 %
PMGD PFV Parque Nancagua	54.3	55.4	+1.96 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	95.4	96.3	+0.93 %
PMGD PFV Parque San Javier	59.4	38.5	-35.21 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	69.7	56.0	-19.64 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	58.0	61.8	+6.50 %
PMGD PFV Pastrán	98.5	71.3	-27.65 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	72.9	77.3	+5.95 %
PMGD PFV Pedreros	26.0	32.2	+23.85 %
PMGD PFV Pegasus	30.7	29.9	-2.58 %
PMGD PFV Pellin	-	34.7	-
PMGD PFV Pelumpen	6.0	2.2	-62.72 %
PMGD PFV Penaflor	84.6	95.6	+13.01 %
PMGD PFV Pencahue Este	25.9	27.2	+5.03 %
PMGD PFV Pepa	93.5	94.1	+0.59 %
PMGD PFV Pequen	26.7	30.1	+12.56 %
PMGD PFV Peralillo	6.5	3.5	-46.92 %
PMGD PFV Pica	2.5	2.3	-5.31 %
PMGD PFV Pichon	12.4	12.4	+0.54 %
PMGD PFV Picunche	70.2	72.1	+2.70 %
PMGD PFV Piduco	29.4	30.9	+5.03 %
PMGD PFV Pilpilen	22.1	19.4	-12.31 %
PMGD PFV Piquero	86.8	76.1	-12.32 %
PMGD PFV Pirque	22.1	27.3	+23.48 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	23.4	24.5	+4.91 %
PMGD PFV Armazones	1.5	51.7	+3367.63 %
PMGD PFV Aromo del Verano	26.6	26.7	+0.42 %
PMGD PFV Astillas	94.8	90.8	-4.20 %
PMGD PFV Avel Solar	95.2	95.7	+0.53 %
PMGD PFV Aviles	59.2	44.9	-24.24 %
PMGD PFV Ayla	99.2	88.0	-11.35 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	58.9	55.7	-5.41 %
PMGD PFV Bellavista	25.8	23.9	-7.42 %
PMGD PFV Berrueco	100.7	86.6	-13.95 %
PMGD PFV Bulnes Barones	30.4	16.0	-47.41 %
PMGD PFV Bér gamo	25.4	26.1	+2.86 %
PMGD PFV CAÑONES	0.0	83.0	-
SUNLIGHT			
PMGD PFV Cabildo Sunlight	90.8	96.5	+6.27 %
PMGD PFV Cabilsol	12.9	20.5	+58.60 %
PMGD PFV Cabrero	91.4	95.3	+4.24 %
PMGD PFV Cachiuyuyo II	89.1	85.1	-4.45 %
PMGD PFV Caimi	0.1	0.2	+55.65 %
PMGD PFV Calama	99.5	98.1	-1.38 %
PMGD PFV Calle Larga	24.9	30.8	+23.57 %
PMGD PFV Candelaria Solar	25.5	29.0	+13.74 %
PMGD PFV Canelillo	26.7	24.4	-8.84 %
PMGD PFV Canesa	24.8	29.3	+18.24 %
PMGD PFV Cantera	0.0	13.1	-
PMGD PFV Cantillana	90.2	95.8	+6.25 %
PMGD PFV Cara De Gallo	6.5	6.2	-3.77 %
PMGD PFV Caracoles	25.8	27.8	+7.92 %
PMGD PFV Casabermeja	62.9	57.3	-8.89 %
PMGD PFV Casuto	23.3	25.2	+8.11 %
PMGD PFV Catemu	17.2	20.2	+17.62 %
PMGD PFV Catán	31.0	30.5	-1.50 %
PMGD PFV Cauquenes	24.8	29.2	+18.00 %
PMGD PFV Chacabuco	95.4	96.1	+0.70 %
PMGD PFV Chalinga	27.7	26.7	-3.63 %
PMGD PFV Champa	9.1	9.2	+0.19 %
PMGD PFV Chancon	19.8	21.2	+7.17 %
PMGD PFV Chilener	-	1.1	-
PMGD PFV Chimbarongo	92.1	19.6	-78.77 %
PMGD PFV Chuchifí	18.1	20.5	+13.64 %
PMGD PFV Cipres	36.1	38.2	+5.71 %
PMGD PFV Citrino	24.0	24.2	+0.75 %
PMGD PFV Ckilir	89.8	95.8	+6.70 %
PMGD PFV Clementina	56.8	61.9	+8.93 %
PMGD PFV Cocharcas	28.4	26.7	-6.14 %
PMGD PFV Cocinillas	24.5	22.6	-7.84 %
PMGD PFV Coinco	-	2.3	-
PMGD PFV Colchagua	26.6	21.4	-19.35 %
PMGD PFV Colina	90.2	97.6	+8.23 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pitotoy	28.1	25.2	-10.55 %
PMGD PFV Pitra	27.1	17.4	-35.87 %
PMGD PFV Placilla	81.3	67.3	-17.18 %
PMGD PFV Playerito	29.5	29.4	-0.27 %
PMGD PFV Playero	29.6	29.1	-1.59 %
PMGD PFV Playeron	30.4	29.1	-4.18 %
PMGD PFV Plomo Verano	10.7	11.1	+4.28 %
PMGD PFV Población	23.2	20.4	-12.03 %
PMGD PFV Pocillas	-	16.4	-
PMGD PFV Portezuelo	23.1	20.3	-12.24 %
PMGD PFV Pretty Field	19.5	15.6	-19.75 %
PMGD PFV Puangue	38.7	35.2	-8.99 %
PMGD PFV Pueblo Seco	93.1	91.2	-1.98 %
PMGD PFV Puelche	28.2	28.1	-0.47 %
PMGD PFV Puente Solar	25.0	27.8	+11.00 %
PMGD PFV Pullali	25.9	24.6	-4.98 %
PMGD PFV Punta Baja	14.6	20.6	+40.96 %
PMGD PFV Queltehue	29.6	26.6	-10.16 %
PMGD PFV Quemados	58.0	21.3	-63.36 %
PMGD PFV Quetena	93.3	94.6	+1.38 %
PMGD PFV Quillay	27.0	25.2	-6.74 %
PMGD PFV Quinantu	70.9	97.1	+37.01 %
PMGD PFV Quinta	22.2	31.6	+42.02 %
PMGD PFV RDCL SAN	73.7	62.3	-15.56 %
PMGD PFV REN	23.3	21.1	-9.38 %
PMGD PFV RLA	22.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ranguil	28.1	21.4	-24.01 %
PMGD PFV Ratulemus	28.9	30.0	+3.96 %
PMGD PFV Rauquen	75.8	90.9	+19.79 %
PMGD PFV Recoleta	66.4	59.9	-9.79 %
PMGD PFV Rengo	-	7.6	-
PMGD PFV Rexner	24.3	25.6	+5.63 %
PMGD PFV Rimini	90.6	48.7	-46.31 %
PMGD PFV Rinconada	84.6	86.6	+2.42 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	100.7	77.5	-23.02 %
PMGD PFV Rinconada Norte	29.2	32.7	+11.88 %
PMGD PFV Rodeo	22.6	24.9	+10.24 %
PMGD PFV Romeria	94.3	96.1	+1.93 %
PMGD PFV Rosario	9.9	9.9	-0.24 %
PMGD PFV Rovián	55.0	55.6	+1.13 %
PMGD PFV Río Peuco	26.2	26.6	+1.64 %
PMGD PFV SDSI	29.3	24.3	-17.14 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	25.1	27.3	+8.92 %
PMGD PFV Salerno Solar	27.6	22.3	-19.09 %
PMGD PFV Samo Bajo	19.2	16.5	-13.88 %
PMGD PFV San Antonio	36.9	40.1	+8.75 %
PMGD PFV San Camilo	28.3	30.4	+7.69 %
PMGD PFV San Carlos	29.0	28.8	-0.86 %
PMGD PFV San Emilio I	22.1	26.4	+19.20 %
PMGD PFV San Francisco	32.3	31.7	-1.98 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Coltauco Almendro	26.5	27.3	+3.01 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	23.3	27.7	+18.81 %
PMGD PFV Condor Petorca	11.8	12.2	+3.24 %
PMGD PFV Cordillerilla	11.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	76.8	81.9	+6.67 %
PMGD PFV Covadonga	87.9	83.5	-5.04 %
PMGD PFV Coyunche	29.7	22.5	-24.01 %
PMGD PFV Crucero	28.0	15.9	-43.25 %
PMGD PFV Cruz	25.0	32.4	+29.52 %
PMGD PFV Curacavi	25.9	29.2	+12.56 %
PMGD PFV Cuz Cuz	18.8	13.4	-28.68 %
PMGD PFV Dadinco	33.0	30.6	-7.14 %
PMGD PFV Darlin	75.8	92.8	+22.40 %
PMGD PFV Diego de Almagro	84.0	88.6	+5.50 %
PMGD PFV Don Andrónico	24.7	22.9	-7.26 %
PMGD PFV Don Enrique	102.5	88.6	-13.60 %
PMGD PFV Don Eugenio	22.2	12.0	-46.05 %
PMGD PFV Don Jorge	32.6	25.0	-23.23 %
PMGD PFV Don Mariano	25.7	24.5	-4.58 %
PMGD PFV Don Martín	29.0	30.0	+3.43 %
PMGD PFV Don Matías	-	24.8	-
PMGD PFV Don Rodrigo	49.2	51.4	+4.32 %
PMGD PFV Doña Igna	17.9	16.5	-7.50 %
PMGD PFV Doñihue	57.1	60.0	+5.01 %
PMGD PFV Duqueco Solar	102.4	101.3	-1.07 %
PMGD PFV Eclipse	90.4	57.9	-35.97 %
PMGD PFV El Boco	31.8	56.2	+76.76 %
PMGD PFV El Castaño	73.0	60.8	-16.73 %
PMGD PFV El Cernicalo	14.3	16.8	+17.48 %
PMGD PFV El Cernicalo II	14.3	15.4	+8.09 %
PMGD PFV El Chercan	96.3	96.5	+0.18 %
PMGD PFV El Chincol	28.5	32.7	+14.56 %
PMGD PFV El Chucao	27.4	27.6	+0.62 %
PMGD PFV El Cóndor	11.9	13.0	+9.82 %
PMGD PFV El Divisadero	25.8	30.4	+18.00 %
PMGD PFV El Estero	20.0	16.6	-17.36 %
PMGD PFV El Flamenco	81.2	88.2	+8.55 %
PMGD PFV El Gaviotín	60.7	31.4	-48.24 %
PMGD PFV El Huaso	22.9	24.3	+6.41 %
PMGD PFV El Ingenio	5.0	6.4	+28.36 %
PMGD PFV El Laurel	61.1	63.4	+3.62 %
PMGD PFV El Litre	69.8	78.7	+12.84 %
PMGD PFV El Monte	26.8	28.7	+7.26 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	25.6	32.2	+25.86 %
PMGD PFV El Pilpen	28.1	31.4	+11.60 %
PMGD PFV El Pitio	24.9	31.0	+24.58 %
PMGD PFV El Piuquen	30.6	28.0	-8.45 %
PMGD PFV El Queltehue	31.7	31.3	-1.39 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Isidro	20.1	27.0	+34.18 %
PMGD PFV San José II	34.9	35.2	+1.09 %
PMGD PFV San Pedro	17.1	18.0	+5.03 %
PMGD PFV San Ramiro	91.8	72.4	-21.19 %
PMGD PFV Santa Adriana	25.9	23.6	-8.73 %
PMGD PFV Santa Amelia	27.8	24.0	-13.88 %
PMGD PFV Santa Carolina	25.1	26.9	+7.17 %
PMGD PFV Santa Cecilia	12.6	13.3	+5.33 %
PMGD PFV Santa Clara	13.4	13.1	-2.00 %
PMGD PFV Santa Cruz	88.0	84.4	-4.13 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	93.1	98.8	+6.11 %
PMGD PFV Santa Emilia	97.0	101.6	+4.79 %
PMGD PFV Santa Ester	23.6	29.7	+25.62 %
PMGD PFV Santa Francisca	45.2	39.2	-13.21 %
PMGD PFV Santa Inés	25.9	28.4	+9.86 %
PMGD PFV Santa Julia	12.9	17.0	+31.94 %
PMGD PFV Santa Laura	21.5	24.8	+15.16 %
PMGD PFV Santa Lucía	56.2	49.2	-12.36 %
PMGD PFV Santa Luisa	28.3	29.1	+3.09 %
PMGD PFV Santa Margarita	26.6	21.2	-20.38 %
PMGD PFV Santa Rita	30.5	14.5	-52.48 %
PMGD PFV Santuario	30.7	30.9	+0.50 %
PMGD PFV Saturno Norte	28.2	22.5	-20.42 %
PMGD PFV Siete Colores	33.6	31.4	-6.60 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	65.3	68.3	+4.65 %
PMGD PFV Sol del Norte	20.3	21.3	+4.97 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Soy Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	89.7	89.6	-0.09 %
PMGD PFV Talca	87.1	91.1	+4.59 %
PMGD PFV Talhuén	23.7	23.1	-2.57 %
PMGD PFV Tallado	92.2	85.7	-7.10 %
PMGD PFV Tamarugo	27.6	25.5	-7.64 %
PMGD PFV Tambo Real	20.1	20.1	-0.18 %
PMGD PFV Taranto	85.4	80.1	-6.24 %
PMGD PFV Techos de Altamira	1.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tijeral	-	23.4	-
PMGD PFV Til Til	23.4	16.6	-28.83 %
PMGD PFV Torino	46.7	49.4	+5.67 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	25.2	28.3	+12.16 %
PMGD PFV Trebal	18.9	19.6	+3.56 %
PMGD PFV Trebo	27.4	16.5	-39.74 %
PMGD PFV Trica-Dos	17.7	26.0	+47.12 %
PMGD PFV Tricahue II	80.9	59.2	-26.86 %
PMGD PFV Trinidad	29.8	23.4	-21.46 %
PMGD PFV Tucuguere	26.1	29.1	+11.57 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.3	0.1	-60.68 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Viña	1.1	0.8	-33.30 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Quemado	31.6	31.5	-0.38 %
PMGD PFV El Queule	54.9	16.1	-70.75 %
PMGD PFV El Rayador	68.7	59.1	-13.94 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Resplandor	30.1	6.5	-78.53 %
PMGD PFV El Roble	75.5	70.4	-6.70 %
PMGD PFV El Romeral	75.1	64.3	-14.41 %
PMGD PFV El Salitral	33.3	30.6	-7.97 %
PMGD PFV El Sauce	23.9	26.4	+10.42 %
PMGD PFV El Sharon	25.6	27.2	+6.06 %
PMGD PFV El Tiuque	9.7	9.8	+0.33 %
PMGD PFV El Trigal	86.0	90.6	+5.33 %
PMGD PFV El Zorzal	25.6	28.2	+10.21 %
PMGD PFV Encino	20.3	21.4	+5.08 %
PMGD PFV Encon	72.0	85.0	+18.11 %
PMGD PFV Erinome	26.6	28.3	+6.51 %
PMGD PFV Escorial del Verano	25.9	28.2	+9.04 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-
PMGD PFV Esperanza	1.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	25.4	27.1	+6.77 %
PMGD PFV Fardela Negra	26.0	15.5	-40.22 %
PMGD PFV Filomena	24.6	27.0	+9.57 %
PMGD PFV Florencia Solar	84.9	80.6	-5.14 %
PMGD PFV Foster	25.4	19.1	-24.82 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	27.6	30.2	+9.42 %
PMGD PFV Fulgor	22.7	22.8	+0.27 %
PMGD PFV GR Lemu	46.9	42.9	-8.65 %
PMGD PFV GR Peumo	84.4	79.1	-6.31 %
PMGD PFV GR Pitao	80.4	103.3	+28.51 %
PMGD PFV GR Rauli	88.2	86.0	-2.45 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	82.0	79.9	-2.54 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	24.7	26.1	+5.74 %
PMGD PFV Gabriela	101.9	101.3	-0.65 %
PMGD PFV Girasoles	23.3	25.2	+7.88 %
PMGD PFV Granada	71.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Granate	99.2	83.9	-15.43 %
PMGD PFV Guadalaio	23.9	26.0	+8.58 %
PMGD PFV Guadalupe	53.0	48.5	-8.46 %
PMGD PFV Guanaco Solar	87.3	97.6	+11.79 %
PMGD PFV Guarana	13.7	10.8	-21.62 %
PMGD PFV Helios	23.7	23.6	-0.31 %
PMGD PFV Homero	26.8	27.2	+1.49 %
PMGD PFV Hormiga	13.1	12.2	-6.36 %
PMGD PFV Hornitos	1.8	0.8	-55.51 %
PMGD PFV Huape	27.9	27.4	-2.09 %
PMGD PFV Huaquelon	92.0	84.3	-8.44 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	27.7	28.8	+3.95 %
PMGD PFV Illapel 5X	29.1	26.4	-9.14 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Valle Este II	60.5	68.2	+12.76 %
PMGD PFV Valle Oeste II	76.6	74.7	-2.43 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	25.9	27.8	+7.28 %
PMGD PFV Ventisquero	-	98.8	-
PMGD PFV Venturada	83.9	93.8	+11.83 %
PMGD PFV Vicente	0.0	0.0	-
PMGD PFV Victoria	97.3	96.7	-0.67 %
PMGD PFV Villa Alegre	50.0	47.8	-4.28 %
PMGD PFV Villa Cruz	19.7	29.0	+47.21 %
PMGD PFV Villa Moscoso	25.7	21.2	-17.38 %
PMGD PFV Villa Prat	10.6	10.2	-3.93 %
PMGD PFV Villa Seca	20.9	17.4	-16.60 %
PMGD PFV Villa Solar	25.7	24.9	-2.90 %
PMGD PFV Violeta	0.0	0.0	-
PMGD PFV Vituco 2B	28.7	22.2	-22.55 %
PMGD PFV Yahutela	55.9	52.1	-6.78 %
PMGD PFV Ñihue	5.7	6.4	+13.36 %
PMGD PFV Ñiquén	28.3	29.8	+5.30 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.1	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	52.4	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Independencia	23.6	23.6	+0.05 %
PMGD PFV Itahue Solar	24.2	25.4	+5.07 %
PMGD PFV Jahuel	52.1	59.3	+13.99 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-
PMGD PFV Jaururo	23.6	25.4	+7.63 %
PMGD PFV Javiera Carrera	93.8	101.3	+7.99 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	14.1	15.6	+10.44 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	25.3	24.8	-1.94 %
PMGD PFV La Acacia	62.8	44.6	-29.06 %
PMGD PFV La Blanquina	72.7	77.1	+6.08 %
PMGD PFV La Chapeana	17.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	19.4	16.3	-15.94 %
PMGD PFV La Esperanza II	69.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	26.6	28.5	+6.87 %
PMGD PFV La Foresta	26.7	19.2	-27.99 %
PMGD PFV La Frontera	37.0	28.6	-22.67 %
PMGD PFV La Gamboina	51.0	52.8	+3.54 %
PMGD PFV La Lajuela	54.5	45.7	-16.09 %
PMGD PFV La Ligua	26.2	23.0	-12.14 %
PMGD PFV La Manga	27.0	13.3	-50.52 %
PMGD PFV La Muralla	24.0	22.2	-7.63 %
PMGD PFV La Palma Solar	105.4	105.1	-0.24 %
PMGD PFV La Victoria	93.1	89.9	-3.46 %
PMGD PFV Lagunilla	18.6	15.5	-16.73 %
PMGD PFV Laja Andino	0.0	93.5	-
PMGD PFV Las Arboledas	16.3	15.6	-4.38 %
PMGD PFV Las Cabras	22.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Cachañas	69.4	70.1	+0.95 %
PMGD PFV Las Catitas	32.8	35.2	+7.23 %
PMGD PFV Las Chacras	25.7	22.3	-13.31 %
PMGD PFV Las Codornices	22.8	33.9	+48.86 %
PMGD PFV Las Lechuzas	23.2	32.1	+38.23 %
PMGD PFV Las Majadas	99.9	61.4	-38.59 %
PMGD PFV Las Mercedes	19.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Mollacas	17.6	0.0	-99.73 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	26.5	17.8	-33.09 %
PMGD PFV Las Palomas	28.8	32.5	+12.85 %
PMGD PFV Las Perdices	21.2	27.5	+29.91 %
PMGD PFV Las Rojas	23.8	16.6	-30.46 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	71.4	71.6	+0.29 %
PMGD PFV Las Terrazas	26.1	2.2	-91.61 %
PMGD PFV Las Torcazas	30.4	23.6	-22.54 %
PMGD PFV Las Tortolas	21.7	20.0	-7.92 %
PMGD PFV Las Turcas	24.6	11.6	-52.80 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	35.0	36.4	+4.01 %
PMGD PFV Lingue	26.4	25.0	-5.48 %
PMGD PFV Lipangue	26.0	22.5	-13.35 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.6	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	1.8	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	50.4	-
PMGD TER El Nogal	-	0.1	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	5.1	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	55.0	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.4	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.1	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Liquidambar	68.2	68.2	+0.07 %
PMGD PFV Lirio del Campo	24.9	25.8	+3.57 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	88.8	65.9	-25.79 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	48.6	44.7	-8.06 %
PMGD PFV Llay Llay	91.9	100.4	+9.24 %
PMGD PFV Lo Boza	2.6	3.0	+14.22 %
PMGD PFV Lo Chacón	25.9	23.6	-9.21 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	28.2	-
PMGD PFV Lo Miranda	45.9	60.4	+31.48 %
PMGD PFV Lo Sierra	20.2	18.7	-7.17 %
PMGD PFV Lockma	45.1	47.0	+4.25 %
PMGD PFV Loica	26.7	27.5	+3.19 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	16.1	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	19167.4	19382.1	+1.12 %

Abreviaturas:

- CSE:**Conectada a Sistema Externo

DF:Desconexión Forzada

ERE:Estado de Reserva Estratégica

FE:Falla Externa
- LF:**Limitación Forzada

MM:Mantenimiento Mayor

P:Prueba de Puesta en Servicio

RO:Restricción Operativa

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HP Rucue	Menor generación real por menores afluentes.
PFV Campos del Sol	Menor generación real por costo marginal.
PFV Diego de Almagro Sur	Mayor generación real por costo marginal.
PFV Guanchoi	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Cipreses	66.0	U-2 indisponible. Causa informada: Operación de protección 86 U, según IF 2023004575.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Finis Terrae	93.0	Limitada a 230 MW, por Indisponibilidad de 52E14, según IL 2023001759.
PFV Guanchoi	97.0	Limitado en 380 MW. Causa informada: Desconectar circuito N° 15 por ruidos extraños en cabina cabecera, según IL 2023001730.
PFV Santa Isabel	76.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Normalización a posterior de evento de falla en transformador, según IL 2023001771.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 2 GNL	91.0	TG2B limitada en 65 MW. Causa informada: Fuga de gases calientes, máxima generación del ciclo 273 MW, según IL 2023001662.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	80.0	U-3 Mantenimiento Mayor.
PFV Andes Solar II-B	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Antilhue	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Guacolda 3	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTA	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER San Isidro II Gas Arg	0.0	TV Mantenimiento mayor .
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	Limitada.Causa informada: Se requiere mantener la Central en servicio con generación de 160 MW por cota de alarma 240.00 m.s.n.m. para control de crecidas, según IL 2023001717
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
PFV Sol del Desierto	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001784.
TER Norgener-NT01	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NT02	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001757.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Canutillar se declara en condición de vertimiento con cota 240.53 m.s.n.m. y un gasto de 494 MWh.
00:00	STM	SDAC deshabilitado.
00:01	Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Pichirropulli 2 abierta por regulación de tensión.
06:38	Puntilla	C. Puntilla con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar limpieza y despeje de canal con maquinaria pesada por embancamiento, según SDCF 2023108969.
06:45	Transelec	Línea de 66 kV Charrúa - C. Cholguán cerrada, según IF 2023004662.
06:51	Arauco	C. Cholguán sincronizada, según IF 2023004663.
07:00	STM	SDAC habilitado.
07:17	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.
07:45	Transelec	Línea 500 kV Changos - Kimal 2 abierta para regular tensión.
08:13	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores 52J5 y 52J6 de línea de 220 kV Los Notros - Mulchén 1 y 2 cerrados.
08:46	Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Pichirropulli 2 cerrada.
09:00	STM	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del Autotransformador N° 2 de 220/110 kV, 400 MVA sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
09:00	STM	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
09:16	Colbún	C. Rucúe con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de rejillas de cámara de carga, según SICF 2023109006.
10:32	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca disponible, según IF 2023004648.
10:32	STM	S/E Renca Interruptor 52HGG disponible, según IF 2023004654.
10:50	Colbún	C. Rucúe cancela intervención de curso forzoso, según SICF 2023109006.
11:17	Colbún	C. La Mina con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Por problemas en estructura de soporte de instrumento de medida nivel cámara de carga, se realizará cambio de posición de éste, lo que podría originar desconexión de las unidades, según SICF 2023109035.
11:22	Enor Chile	C. PE Llanos del Viento con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Pruebas a mufa y reapriete de terminal de fase C en circuito N°6, según SDCF 2023109032.
11:42	STS	S/E Melipulli Transformador N° 44 de 230/24 kV, 60 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Por trabajos de reemplazo del desconectador 89ET44 debido a diferencia de temperatura crítica en el desconectador, según SDCF 2023108948.
11:42	STS	S/E Melipulli paño ET33 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Acelerar protección de tiempo definido 50/50N de 52ET33, por trabajos de reemplazo del desconectador 89ET44 debido a diferencia de temperatura crítica en el desconectador, según SICF 2023108946.
11:42	Transelec	S/E San Vicente banco de CCEE de 40 MVar disponible, según IF 2023004496.
14:47	Enel Generación	C. El Toro U-2 finaliza mantenimiento mayor, según SD 2023072953.
16:52	CGE	S/E Talcahuano interruptor B3 de la línea de 66 kV Talcahuano - Latorre 1, interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004665.
16:58	CGE	Línea de 66 kV Talcahuano - Latorre 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Apertura manual del 52B3 S/E Talcahuano, se detecta fase B sin carga, se transfieren los consumos hacia el circuito 2, según SDCF 2023109194.
17:44	STS	S/E Melipulli Transformador N° 44 de 230/24 kV, 60 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023108948.
19:32	Engie Generación	C. Tocopilla TG3 disponible y en servicio, según IF 2023004659
19:42	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 cerrada.
20:01	Enor Chile	C. PE Llanos del Viento cancelada limitación, según IL 2023001804 e indisponibilidad, según SDCF 2023109032.
20:31	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores 52J5 y 52J6 de línea de 220 kV Los Notros - Mulchén 1 y 2 abiertos.

Hora	Centro de Control	Observación
21:02	CGE	Línea de 66 kV Talcahuano - Latorre 1 cerrada, según SDCF 2023109194.
22:36	Colbún	C. La Mina con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de rejas y desrripiado, según, SDCF 2023109211.
22:52	AES Andes	C. Térmica Laja sale del servicio en forma intempestiva. Causa informada: Falla en sistema de control, según IF 2023004668.
23:10	Engie Transmisión	S/E Pozo Almonte 52JR1 con limitación. Causa informada: Bloqueo de señal 50BF por tiempo 2 (relacionado con IF 2023004622), según IL 2023001820.
23:37	CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.
23:50	STS	S/E Monte Negro 52CT2 con limitación. Causa informada: Desabilitada función 50N del relé de protecciones de corriente REX640 marca ABB (relacionado IF 2023004642), según IL 2023001822.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	Enel Generación	C. Ralco inicia vertimiento.
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -472.6 [MW]
07:37	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
07:37	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
09:35	Enel Generación	C. Ralco finaliza vertimiento.
12:00	Enel Generación	C. Ralco inicia vertimiento.
12:40	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -70.6 [MW/m]
12:45	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 68.3 [MW/m]
19:58	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:58	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 794.1 [MW]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel datos scada.	11/11/2023	07:30		
Acciona	Datos Scada.	22/11/2023	09:00		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		
Pacific Hydro	Hot line Principal y Respaldo F/S	11/11/2023	07:30		
Tinguiririca Energía	Hot line principal y respaldo F/S.	15/11/2023	15:30		

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.	20/11/2023	07:07		

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control		Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec		Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 cerrada.	24/11/2023	07:45	24/11/2023	19:42