

INFORME DIARIO

Sábado 25 de Noviembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Renaico	77.1	138.1	+79.15 %	PMG
BESS Angamos	-	4.8	GNP		PMG HP Rio Huasco	22.6	27.3	+20.81 %	PMG
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %		PMG HP San Clemente	69.1	98.0	+41.82 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG PE La Esperanza	74.7	68.3	-8.46 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	42.8	GNP		PMG PFV Antay	80.7	50.2	-37.82 %	PMG
BESS Salvador	-	219.3	GNP		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
BESS Uribe Solar	-	0.0	-		PMG PFV Castilla	16.7	21.9	+30.90 %	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Chercan	-	22.1	-	PMG
GEO Cerro Pabellon	1296.0	1322.0	+2.00 %		PMG PFV De los Andes	87.6	92.2	+5.26 %	PMG
HE Angostura	5502.7	4931.0	-10.39 %		PMG PFV Del Desierto	87.0	61.2	-29.65 %	PMG
HE Antuco	5832.9	5403.2	-7.37 %		PMG PFV Loma Los Colorados	6.3	5.7	-9.55 %	PMG, P
HE Canutillar	1920.0	1866.0	-2.81 %	MM, RO	PMG PFV Lucas Solar	0.0	0.0	-	PMG
HE Cipreses	784.4	478.4	-39.01 %	DF	PMG PFV Machicura	76.0	55.8	-26.55 %	PMG
HE Colbún	8792.5	8827.0	+0.39 %		PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
HE El Toro	0.0	0.0	-		PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	1922.8	2016.0	+4.85 %	RO	PMG PFV Pilar Los Amarillos	0.3	0.0	-100.00 %	PMG
HE Pangué	6981.5	7506.6	+7.52 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.6	1.7	+2.45 %	PMG
HE Pehuenche	11267.6	9951.7	-11.68 %		PMG PFV Puerto Seco	83.8	76.8	-8.35 %	PMG
HE Pilmaiquén	888.0	812.6	-8.49 %	RO	PMG PFV Quilmo	-	41.2	-	PMG
HE Ralco	10175.6	8220.0	(*) -19.22 %		PMG PFV SDGx01	5.6	6.9	+23.21 %	PMG, DF
HE Rapel	3481.2	3460.4	-0.60 %	MM	PMG PFV Sol del Norte	75.3	81.7	+8.49 %	PMG
HP Abanico	731.6	1000.8	+36.80 %		PMG PFV Teno Solar	23.4	53.5	+128.76 %	PMG
HP Alfalfal	1856.5	2998.0	(*) +61.49 %		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Ancoa	422.8	569.5	+34.69 %	LF	PMG TER CMPC Tissue	-	24.0	-	PMG
HP Blanco	820.0	1143.1	+39.40 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Capullo	228.0	270.4	+18.60 %		PMG TER Celco	82.1	82.8	+0.80 %	PMG
HP Carilafquen	275.5	402.8	+46.21 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacabquito	420.0	334.3	-20.40 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Chacayes	2563.8	2190.4	-14.56 %		PMG TER Constitución	0.0	0.2	-	PMG
HP Chapiquina	120.0	130.9	+9.08 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	246.5	338.2	+37.19 %		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Cumbres	242.0	337.0	+39.26 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Curillínque	1952.6	1696.5	-13.12 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	238.0	324.8	+36.45 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	425.0	842.2	+98.16 %		PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Florida II	191.9	278.4	+45.09 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	209.8	230.8	+10.02 %		PMGD PFV Avellano	-	0.0	-	
HP Hornitos	561.0	519.6	-7.38 %		PMGD PFV Blu	-	13.9	GNP	
HP Isla	1566.0	1264.4	-19.26 %		PMGD PFV El Cuervo	-	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Itata	230.2	255.4	+10.96 %	
HP Juncal	380.0	211.5	-44.34 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	832.3	0.0	-100.00 %	
HP Laja I	524.0	402.9	-23.11 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	249.0	308.0	+23.69 %	
HP Lircay	360.0	465.5	+29.31 %	
HP Loma Alta	870.0	720.6	-17.17 %	
HP Los Hierros	142.0	182.9	+28.78 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	38.2	35.3	-7.66 %	
HP Los Quilos	700.0	564.0	-19.43 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	126.0	190.5	+51.21 %	
HP Mampil	598.2	799.3	+33.63 %	
HP Mocho	345.0	331.7	-3.85 %	
HP Palmucho	544.0	773.9	+42.26 %	
HP Peuchen	1115.7	1125.9	+0.92 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	708.4	783.9	+10.65 %	
HP Puntilla	0.0	7.7	GNP	DF
HP Queltehues	768.0	710.6	-7.47 %	DF
HP Quilleco	840.0	1378.0	+64.05 %	
HP Rio Colorado	294.7	362.1	+22.85 %	
HP Rio Picoiquen	153.0	226.2	+47.85 %	
HP Rucatayo	1007.0	986.8	-2.01 %	
HP Rucue	4272.0	3360.0	-21.35 %	
HP San Andres	452.9	334.1	-26.24 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1638.0	1686.8	+2.98 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	0.0	6.3	GNP	DF
HP Volcán	264.0	214.0	-18.94 %	
PE Alena	529.4	539.5	+1.90 %	
PE Atacama	1029.8	620.4	-39.75 %	
PE Aurora	491.9	365.0	-25.80 %	
PE Cabo Leones 1	707.1	617.1	-12.74 %	
PE Cabo Leones 2	1394.9	575.1	-58.77 %	
PE Cabo Leones 3	885.4	652.1	-26.35 %	
PE Calama	795.1	958.1	+20.50 %	
PE Campo Lindo	286.6	390.4	+36.23 %	
PE Canela	42.5	92.4	+117.45 %	
PE Canela 2	229.3	328.3	+43.19 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	795.4	1014.5	+27.54 %	
PE Cuel	203.2	217.4	+6.99 %	
PE El Arrayán	656.6	506.3	-22.89 %	
PE El Maitén	29.6	0.0	-100.00 %	
PE La Cabaña	975.5	1348.7	+38.26 %	P

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMGD PFV Paillihue	94.5	0.0	-100.00 %	
PMGD PFV San Eugenio	-	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4289.8	4371.5	+1.90 %	
TER Angamos-ANG2	4342.6	4402.5	+1.38 %	
TER Antihue	0.0	0.0	-	MM
TER Arauco	135.0	51.3	-62.00 %	
TER Arauco MAPA	0.0	215.4	GNP	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	2803.4	3566.4	+27.22 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CMPC Laja	146.8	162.6	+10.76 %	
TER CMPC Pacífico	0.0	453.8	GNP	
TER CMPC Santa Fe	85.0	57.4	-32.47 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	240.0	272.0	+13.33 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	173.0	GNP	MM
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Chuguán	106.1	95.6	-9.88 %	DF
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	3997.6	4253.0	+6.39 %	
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	MM
TER Cogeneradora Aconcagua	332.9	1248.0	+274.89 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1153.5	+134.45 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	323.2	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Estrella	71.1	16.5	-76.77 %	
PE La Flor	255.9	0.0	-100.00 %	
PE Lebu	38.4	27.0	-29.63 %	
PE Llanos del Viento	912.6	913.6	+0.11 %	
PE Lomas de Duqueco	371.9	432.5	+16.30 %	
PE Los Buenos Aires	170.1	223.3	+31.29 %	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-	
PE Los Cururos	238.3	681.0	+185.78 %	
PE Los Olmos	607.1	677.3	+11.57 %	LF
PE Malleco Norte	694.3	813.8	+17.21 %	
PE Malleco Sur	879.5	1078.6	+22.64 %	
PE Manantiales	-	0.0	-	
PE Mesamavida	329.7	410.5	+24.50 %	
PE Monte Redondo	97.0	219.4	+126.07 %	
PE Negrete	286.8	386.8	+34.86 %	
PE Puelche Sur	558.3	573.4	+2.71 %	
PE Punta Colorada	9.8	0.0	-100.00 %	LF
PE Punta Palmeras	144.5	298.2	+106.43 %	
PE Punta Sierra	396.5	482.5	+21.67 %	
PE Renaico	717.5	987.7	+37.66 %	
PE Renaico II	616.9	1637.4	+165.43 %	
PE San Gabriel	1198.1	1306.6	+9.06 %	
PE San Juan	1100.6	905.0	-17.78 %	
PE San Matías	-	0.0	-	
PE San Pedro	34.6	9.2	-73.37 %	
PE San Pedro 2	54.5	16.1	-70.45 %	
PE Sarco	936.8	1038.2	+10.82 %	
PE Sierra Gorda Este	481.9	535.1	+11.03 %	LF
PE Talinay Oriente	325.6	501.7	+54.09 %	
PE Talinay Poniente	329.2	502.1	+52.50 %	
PE Taltal	214.3	113.2	-47.16 %	
PE Tchamma	775.0	806.5	+4.06 %	
PE Tolpan Sur	809.1	1162.7	+43.69 %	
PE Totoral	105.9	181.2	+71.06 %	
PE Ucuquer 2	14.2	1.0	-93.10 %	LF
PE Valle de los Vientos	350.6	509.5	+45.30 %	
PFV Almeyda	457.0	418.5	-8.43 %	
PFV Andes Solar	120.1	127.7	+6.33 %	
PFV Andes Solar II-A	559.0	420.6	-24.75 %	
PFV Andes Solar II-B	0.0	0.0	-	MM
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	678.3	812.1	+19.72 %	
PFV Azabache	503.6	347.6	-30.98 %	LF
PFV Bolero	941.2	681.4	-27.60 %	
PFV CEME 1	-	0.0	-	
PFV Campos del Sol	3022.7	2041.7	-32.46 %	
PFV Capricornio	752.2	496.7	-33.97 %	
PFV Carrera Pinto	781.5	570.4	-27.01 %	
PFV Cerro Dominador	589.6	496.0	-15.88 %	
PFV Chañares	16.3	149.1	+814.04 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	1.3	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	259.8	340.6	+31.10 %	LF
TER Escuadrón	0.0	0.0	-	DF, LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	809.0	1684.6	+108.24 %	LF
TER Guacolda 2	2329.9	2157.3	-7.41 %	LF
TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	MM
TER Guacolda 4	2175.2	1811.5	-16.72 %	
TER Guacolda 5	2205.2	1853.1	-15.97 %	
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	4634.4	5024.3	+8.41 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	1760.8	1555.5	-11.66 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	67.5	31.0	-54.07 %	DF
TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
TER Lautaro II	0.0	388.3	GNP	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	182.0	265.6	+45.93 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Conejo	34.2	491.4	+1335.54 %		TER Neuqueno I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Coya	1067.4	1415.5	+32.61 %		TER Neuqueno I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	6.6	138.9	+2001.36 %		TER Neuqueno II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro Sur	188.9	1134.1	+500.36 %		TER Neuqueno II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	2154.3	960.7	(*) -55.41 %		TER Neuqueno II Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	0.0	0.0	-	PMG	TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Doña Antonia	-	0.0	-		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	153.4	84.6	-44.83 %		TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV El Aguila	2.2	14.6	+563.64 %		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV El Manzano	456.6	131.8	-71.14 %	P	TER Norgener-NT01	2197.9	1697.3	-22.78 %	RO
PFV El Pelicano	855.8	611.4	-28.56 %		TER Norgener-NT02	2187.9	1961.6	-10.34 %	RO
PFV El Romero	994.1	1044.1	+5.04 %		TER Nueva Aldea	838.9	932.3	+11.12 %	
PFV Elena	877.5	35.9	-95.91 %	P	TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1570.5	1361.6	-13.30 %	LF	TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	431.7	753.5	+74.54 %		TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Guanchoi	2811.5	2071.9	-26.31 %	LF	TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	300.0	471.6	+57.21 %	RO	TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Jama	272.8	374.8	+37.36 %		TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	2564.0	(*)GNP	
PFV Javiera	12.0	313.0	+2506.41 %		TER Nueva Ventanas	3913.6	4117.0	+5.20 %	
PFV La Cruz Solar	448.6	331.1	-26.20 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	124.6	118.7	-4.71 %		TER PAS Mejillones	528.0	520.1	-1.50 %	
PFV La Huella	654.5	447.1	-31.68 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	16.8	16.6	-0.90 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	22.6	299.9	+1226.40 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	2.9	89.9	+2987.97 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	0.0	0.0	-	P	TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	564.5	604.1	+7.03 %		TER Quintero 1A Gas Arg	70.0	70.0	-	
PFV Los Loros	265.6	218.9	-17.58 %		TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	35.2	29.6	-15.98 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Luz del Norte	832.0	786.9	-5.42 %		TER Quintero 1B Gas Arg	76.3	301.0	+294.53 %	
PFV Malgarida	1862.9	1598.6	-14.19 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV María Elena	151.3	370.0	+144.49 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	1133.3	1400.3	+23.55 %	P	TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	299.3	560.9	+87.38 %		TER San Isidro I Gas Arg	3543.6	4855.3	(*) +37.02 %	
PFV Pampa Camarones	13.0	56.7	+335.82 %		TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Solar Norte	18.5	367.1	+1884.32 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	1055.2	592.1	-43.89 %		TER San Isidro II Gas Arg	1147.8	437.8	-61.86 %	MM
PFV Pozo Almonte Solar II	52.7	58.9	+11.81 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	0.0	0.0	-		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	496.1	597.1	+20.36 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1490.1	1062.6	-28.69 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Salvador	455.7	173.1	-62.01 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV San Andres	129.5	279.2	+115.61 %	LF	TER Santa Fe	621.2	765.6	+23.25 %	
PFV San Pedro	783.3	601.6	-23.20 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV Santa Isabel	1023.1	1017.0	-0.59 %	LF	TER Santa Marta	204.3	73.4	-64.08 %	
PFV Santiago	537.2	524.6	-2.34 %		TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
PFV Sol de Lila	1500.5	784.5	-47.72 %		TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	52.5	464.1	+783.60 %		TER Taltal 1 GNL	0.0	38.0	GNP	
PFV Sol del Desierto	1740.8	1482.8	-14.82 %	RO	TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	805.7	597.7	-25.82 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Uribe Solar	439.6	362.1	-17.63 %	LF
PFV Usya	364.1	403.3	+10.76 %	
PFV Valle Escondido	977.1	597.3	-38.87 %	
PFV Valle del Sol	1405.2	708.3	-49.60 %	
PFV Willka	595.0	896.3	+50.63 %	P
PMG EMILIA SOLAR	-	0.0	-	PMG
PMG HP Aillin	89.6	141.4	+57.87 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	19.4	28.7	+48.31 %	PMG
PMG HP Callao	28.0	29.9	+6.54 %	PMG
PMG HP Carena	55.0	112.8	+104.98 %	PMG
PMG HP Chiburgo	150.6	360.0	+139.09 %	PMG
PMG HP Cipresillos	65.0	86.7	+33.38 %	PMG
PMG HP Corrales	54.5	69.4	+27.45 %	PMG
PMG HP Correntoso	172.8	158.3	-8.40 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	12.0	6.2	-48.33 %	PMG
PMG HP La Confianza	10.2	16.0	+57.16 %	PMG
PMG HP Llauquereo	29.2	43.0	+47.23 %	PMG
PMG HP MC1	199.0	164.6	-17.30 %	PMG
PMG HP MC2	52.0	42.9	-17.56 %	PMG
PMG HP MC3	52.9	55.5	+4.93 %	PMG
PMG HP Mariposas	85.0	110.4	+29.88 %	PMG
PMG HP Nalcas	82.3	86.5	+5.07 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	121.6	175.1	+43.97 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	53.4	64.9	+21.54 %	PMG
PMG HP Pulelfu	178.7	187.3	+4.78 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	61.8	70.1	+13.31 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Taltal 2 GNL	172.9	0.0	-100.00 %	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	31.0	GNP	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	MM, RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	352.6	533.1	+51.19 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	MM, RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	MM
Total	203366.2	206400.7	+1.49 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	42.9	60.9	+41.92 %
PMGD HP Alto Hospicio	5.1	23.3	+359.03 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	77.4	74.2	-4.06 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	15.9	19.5	+22.55 %
PMGD HP Caliboro	15.2	24.9	+63.27 %
PMGD HP Cavanha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	43.6	4.0	-90.93 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	10.4	10.2	-1.76 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	77.5	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	66.7	-
PMGD HP Dongo	48.0	29.7	-38.18 %
PMGD HP Donguil	0.0	5.3	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	0.8	-
PMGD HP El Agrio	41.2	58.2	+41.44 %
PMGD HP El Arrayán	-	2.0	-
PMGD HP El Atajo	14.0	21.4	+53.33 %
PMGD HP El Brinco	1.8	2.6	+48.96 %
PMGD HP El Canelo	59.7	80.4	+34.54 %
PMGD HP El Colorado	23.9	21.3	-11.04 %
PMGD HP El Diuto	35.5	72.0	+103.09 %
PMGD HP El Galpón	19.1	5.9	-69.06 %
PMGD HP El Llano	23.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Manzano	68.4	86.0	+25.77 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	5.1	23.5	+364.20 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	14.6	19.3	+32.91 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	51.0	47.2	-7.47 %
PMGD HP La Bifurcada	2.3	2.4	+2.19 %
PMGD HP La Compañía II	32.3	46.0	+42.27 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	5.1	6.2	+21.87 %
PMGD HP Las Flores	0.0	31.3	-
PMGD HP Las Vertientes	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Bajos	115.9	94.6	-18.39 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	38.0	-
PMGD HP Los Corrales II	22.1	20.6	-6.79 %
PMGD HP Los Morros	45.1	48.0	+6.45 %
PMGD HP Los Padres	26.5	26.6	+0.46 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lomas Coloradas	17.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Loreto	25.5	20.0	-21.61 %
PMGD PFV Los Cisnes	55.0	53.5	-2.79 %
PMGD PFV Los Gorriones	32.0	13.9	-56.40 %
PMGD PFV Los Jotes	28.4	24.8	-12.46 %
PMGD PFV Los Lagos	21.6	14.4	-33.45 %
PMGD PFV Los Libertadores	60.0	56.8	-5.27 %
PMGD PFV Los Lirios	-	31.9	-
PMGD PFV Los Magnolios	28.5	20.4	-28.49 %
PMGD PFV Los Molinos	96.5	82.2	-14.87 %
PMGD PFV Los Nogales	18.5	20.5	+11.28 %
PMGD PFV Los Paltos	23.5	23.9	+1.74 %
PMGD PFV Los Patos	31.9	21.5	-32.43 %
PMGD PFV Los Perales	20.1	19.1	-4.81 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	27.7	28.5	+2.77 %
PMGD PFV Los Tordos	56.5	34.5	-38.99 %
PMGD PFV Luce Solar	22.2	15.9	-28.60 %
PMGD PFV Luders	27.8	30.5	+9.82 %
PMGD PFV Lumbreras	30.4	25.3	-16.85 %
PMGD PFV Luna	24.6	14.7	-40.08 %
PMGD PFV Luna del Norte	20.6	21.6	+5.06 %
PMGD PFV Maikono	20.2	9.0	-55.48 %
PMGD PFV Maimalicán	-	31.9	-
PMGD PFV Maitenlahue	28.1	17.2	-38.78 %
PMGD PFV Malaquita II	95.6	96.9	+1.40 %
PMGD PFV Malinke	15.4	11.1	-28.15 %
PMGD PFV Malloco	24.8	20.2	-18.60 %
PMGD PFV Manao	27.9	26.3	-5.72 %
PMGD PFV Mandinga	47.5	38.3	-19.38 %
PMGD PFV Marambio	25.6	19.2	-24.75 %
PMGD PFV Marañon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	73.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	26.8	19.9	-25.75 %
PMGD PFV Marin	30.8	31.2	+1.22 %
PMGD PFV María Pinto	26.2	20.4	-22.30 %
PMGD PFV Meco Chillan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Meli	89.1	74.7	-16.15 %
PMGD PFV Membrillo	28.5	17.9	-37.05 %
PMGD PFV Mercurio Sur	24.6	20.5	-16.75 %
PMGD PFV Milán A	4.8	3.9	-18.25 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	26.7	27.9	+4.64 %
PMGD PFV Mostazal	92.6	83.7	-9.62 %
PMGD PFV Moya	98.8	22.6	-77.13 %
PMGD PFV Mutupín	90.0	59.8	-33.57 %
PMGD PFV Nahuén	92.4	71.1	-23.02 %
PMGD PFV Nan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Nazarino Verano	26.7	23.2	-13.07 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	45.3	39.6	-12.58 %
PMGD HP MSA-I	0.0	53.8	-
PMGD HP Maisán	5.6	7.3	+30.48 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	79.0	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	5.0	-
PMGD HP Melo	30.0	49.2	+63.93 %
PMGD HP Molinera Villarrica	3.1	4.8	+56.08 %
PMGD HP Muchi	10.0	10.4	+3.97 %
PMGD HP Munilque	0.0	9.3	-
PMGD HP Munilque II	6.6	8.5	+27.18 %
PMGD HP Palmar	101.2	95.4	-5.72 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	25.7	16.9	-34.38 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	16.0	12.1	-24.54 %
PMGD HP Purísima	6.9	9.7	+41.33 %
PMGD HP Quillaileo	6.4	10.2	+61.05 %
PMGD HP Reca	27.9	38.7	+38.58 %
PMGD HP Roblería	46.4	64.8	+39.52 %
PMGD HP Río Mulchén	18.6	21.8	+17.15 %
PMGD HP Río Trueno	89.3	126.3	+41.50 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	36.2	-
PMGD HP Santa Isabel	9.1	14.1	+54.76 %
PMGD HP Santa Rosa	3.2	0.0	-100.00 %
PMGD HP Sauce Andes	9.6	10.6	+10.21 %
PMGD HP Trailelfú	35.4	34.6	-2.23 %
PMGD HP Tranquil	34.4	27.5	-20.11 %
PMGD HP Truful Truful	0.0	0.0	-
PMGD PE El Arrebol	82.1	100.8	+22.74 %
PMGD PE El Nogal	59.3	51.5	-13.15 %
PMGD PE Huajache	51.1	100.9	+97.29 %
PMGD PE Las Peñas	48.7	156.2	+220.64 %
PMGD PE Lebu III	36.9	19.5	-47.04 %
PMGD PE Raki	55.9	121.4	+117.04 %
PMGD PE Ucuquer	2.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	56.8	43.3	-23.80 %
PMGD PFV Alcaldesa	66.9	50.4	-24.57 %
PMGD PFV Alcon Solar	100.5	78.2	-22.21 %
PMGD PFV Alhué	33.5	28.6	-14.49 %
PMGD PFV Alicahue	32.6	23.0	-29.42 %
PMGD PFV Alto Solar	24.4	2.2	-90.94 %
PMGD PFV Altos de Til Til	15.1	16.2	+7.55 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	40.4	31.2	-22.80 %
PMGD PFV Amparo del Sol	23.0	25.5	+11.00 %
PMGD PFV Anakena	103.4	87.8	-15.13 %
PMGD PFV Antonia	28.1	10.5	-62.54 %
PMGD PFV Argomedo	86.5	61.5	-28.96 %
PMGD PFV Arica	-	30.4	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Newentun	51.5	36.0	-30.08 %
PMGD PFV Nihue	29.6	19.9	-32.65 %
PMGD PFV Norte Chico	19.0	3.4	-82.27 %
PMGD PFV Ocoa	28.6	27.9	-2.34 %
PMGD PFV Olivia	20.9	27.6	+32.09 %
PMGD PFV Olivier	19.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivillo	80.8	68.8	-14.85 %
PMGD PFV Orion	29.5	16.8	-43.03 %
PMGD PFV Orquidea Solar	-	0.0	-
PMGD PFV Ovalle Norte	78.0	71.8	-7.85 %
PMGD PFV Ovejería	92.0	91.9	-0.13 %
PMGD PFV PAS1	47.9	86.5	+80.56 %
PMGD PFV PSF El Peral	53.9	70.8	+31.38 %
PMGD PFV PSF Horizonte	56.2	55.2	-1.72 %
PMGD PFV Pachira	94.9	53.7	-43.37 %
PMGD PFV Paine	100.2	99.8	-0.42 %
PMGD PFV Palto Sunlight	83.3	72.7	-12.69 %
PMGD PFV Pama	19.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	57.8	37.1	-35.77 %
PMGD PFV Panquehue II	48.3	22.7	-52.99 %
PMGD PFV Paraguay	78.3	62.6	-20.03 %
PMGD PFV Paranal	0.1	23.2	+30284.20 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	31.3	17.8	-43.21 %
PMGD PFV Parque Curicura	95.3	60.6	-36.41 %
PMGD PFV Parque El Olivar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Parque Jotabeche	38.0	36.5	-4.10 %
PMGD PFV Parque La Colonia	92.0	80.2	-12.83 %
PMGD PFV Parque La Travesía	10.9	11.1	+1.79 %
PMGD PFV Parque Nancagua	58.2	41.8	-28.27 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	97.8	58.5	-40.14 %
PMGD PFV Parque San Javier	42.2	38.8	-8.13 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	98.9	32.4	-67.20 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	61.3	59.3	-3.20 %
PMGD PFV Pastrán	90.1	65.5	-27.33 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	74.6	68.1	-8.80 %
PMGD PFV Pedreros	26.6	31.4	+17.97 %
PMGD PFV Pegasus	32.1	8.5	-73.42 %
PMGD PFV Pellin	-	33.9	-
PMGD PFV Pelumpen	3.3	1.3	-61.31 %
PMGD PFV Penaflor	90.5	83.1	-8.17 %
PMGD PFV Pencahue Este	27.1	19.0	-29.83 %
PMGD PFV Pepa	97.6	78.8	-19.25 %
PMGD PFV Pequen	31.2	19.1	-38.78 %
PMGD PFV Peralillo	4.0	3.2	-21.25 %
PMGD PFV Pica	1.3	2.1	+60.50 %
PMGD PFV Pichon	12.5	7.3	-41.54 %
PMGD PFV Picunche	75.3	70.3	-6.71 %
PMGD PFV Piduco	32.2	21.4	-33.40 %
PMGD PFV Pilpilen	23.7	21.6	-8.78 %
PMGD PFV Piquero	97.2	80.6	-17.07 %
PMGD PFV Pirque	24.6	27.6	+12.24 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	25.1	16.4	-34.48 %
PMGD PFV Armazones	1.4	49.7	+3378.58 %
PMGD PFV Aromo del Verano	28.4	24.5	-13.78 %
PMGD PFV Astillas	96.3	88.6	-8.07 %
PMGD PFV Avel Solar	97.6	72.6	-25.60 %
PMGD PFV Aviles	59.8	43.0	-28.20 %
PMGD PFV Ayla	102.9	81.0	-21.21 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	48.4	54.3	+12.13 %
PMGD PFV Bellavista	26.8	26.5	-0.95 %
PMGD PFV Berrueco	81.2	59.8	-26.40 %
PMGD PFV Bulnes Barones	26.4	16.0	-39.57 %
PMGD PFV Bér gamo	27.1	21.5	-20.64 %
PMGD PFV CAÑONES	93.4	77.6	-16.96 %
SUNLIGHT			
PMGD PFV Cabildo Sunlight	99.4	81.3	-18.22 %
PMGD PFV Cabilsol	13.2	19.0	+44.18 %
PMGD PFV Cabrero	95.1	66.6	-30.03 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	74.4	95.5	+28.38 %
PMGD PFV Caimi	0.1	1.2	+864.84 %
PMGD PFV Calama	97.6	100.8	+3.32 %
PMGD PFV Calle Larga	26.6	31.8	+19.51 %
PMGD PFV Candelaria Solar	29.1	18.9	-34.87 %
PMGD PFV Canelillo	29.3	26.6	-9.16 %
PMGD PFV Canesa	26.4	29.0	+9.92 %
PMGD PFV Cantera	0.0	13.1	-
PMGD PFV Cantillana	90.1	78.1	-13.26 %
PMGD PFV Cara De Gallo	6.1	6.2	+2.07 %
PMGD PFV Caracoles	29.1	17.4	-40.19 %
PMGD PFV Casabermeja	61.0	48.2	-20.95 %
PMGD PFV Casuto	24.4	25.5	+4.39 %
PMGD PFV Catemu	17.6	19.6	+11.53 %
PMGD PFV Catán	31.6	30.9	-2.22 %
PMGD PFV Cauquenes	29.6	24.1	-18.81 %
PMGD PFV Chacabuco	97.8	99.4	+1.66 %
PMGD PFV Chalinga	27.6	27.9	+0.98 %
PMGD PFV Champa	9.0	8.7	-3.78 %
PMGD PFV Chancon	21.1	19.0	-10.05 %
PMGD PFV Chilener	-	1.1	-
PMGD PFV Chimbarongo	110.9	12.5	-88.76 %
PMGD PFV Chuchifí	19.4	21.1	+8.65 %
PMGD PFV Cipres	30.5	26.3	-13.69 %
PMGD PFV Citrino	24.8	20.8	-16.17 %
PMGD PFV Ckilir	92.8	59.7	-35.68 %
PMGD PFV Clementina	60.4	48.9	-19.09 %
PMGD PFV Cocharcas	28.9	16.0	-44.48 %
PMGD PFV Cocinillas	21.7	25.7	+18.33 %
PMGD PFV Coinco	-	1.8	-
PMGD PFV Colchagua	27.6	18.6	-32.69 %
PMGD PFV Colina	98.0	97.2	-0.85 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pitotoy	28.6	18.0	-36.88 %
PMGD PFV Pitra	28.6	11.4	-60.30 %
PMGD PFV Placilla	86.6	63.8	-26.31 %
PMGD PFV Playerito	31.8	30.4	-4.35 %
PMGD PFV Playero	31.9	30.9	-3.37 %
PMGD PFV Playeron	32.6	31.5	-3.55 %
PMGD PFV Plomo Verano	10.5	9.9	-5.99 %
PMGD PFV Población	25.5	18.1	-29.18 %
PMGD PFV Pocillas	-	16.4	-
PMGD PFV Portezuelo	24.5	19.6	-20.08 %
PMGD PFV Pretty Field	19.8	16.9	-14.96 %
PMGD PFV Puangue	37.5	30.8	-18.00 %
PMGD PFV Pueblo Seco	90.9	61.4	-32.43 %
PMGD PFV Puelche	29.4	21.3	-27.33 %
PMGD PFV Puente Solar	25.7	23.2	-9.71 %
PMGD PFV Pullali	23.2	17.8	-23.15 %
PMGD PFV Punta Baja	17.1	19.7	+15.38 %
PMGD PFV Queltehue	30.4	20.5	-32.49 %
PMGD PFV Quemados	52.5	48.3	-8.12 %
PMGD PFV Quetena	94.0	94.2	+0.20 %
PMGD PFV Quillay	26.5	21.4	-19.28 %
PMGD PFV Quinantu	97.9	58.5	-40.20 %
PMGD PFV Quinta	22.6	32.4	+43.28 %
PMGD PFV RDCL SAN	78.7	61.9	-21.37 %
PMGD PFV REN	24.1	21.1	-12.26 %
PMGD PFV RLA	22.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ranguil	30.9	19.5	-36.76 %
PMGD PFV Ratulemus	31.4	25.5	-18.65 %
PMGD PFV Rauquen	88.6	58.6	-33.87 %
PMGD PFV Recoleta	66.4	62.6	-5.68 %
PMGD PFV Rengo	-	7.4	-
PMGD PFV Rexner	27.6	27.9	+1.29 %
PMGD PFV Rimini	57.0	33.1	-41.83 %
PMGD PFV Rinconada	89.2	66.2	-25.84 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	103.8	80.1	-22.83 %
PMGD PFV Rinconada Norte	32.7	32.9	+0.70 %
PMGD PFV Rodeo	24.3	23.7	-2.27 %
PMGD PFV Romeria	97.7	62.0	-36.59 %
PMGD PFV Rosario	9.9	8.8	-11.51 %
PMGD PFV Rovián	62.2	39.1	-37.14 %
PMGD PFV Río Peuco	26.0	24.0	-7.72 %
PMGD PFV SDSI	29.5	22.2	-24.95 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	27.2	27.6	+1.41 %
PMGD PFV Salerno Solar	29.1	19.3	-33.68 %
PMGD PFV Samo Bajo	19.2	18.0	-6.26 %
PMGD PFV San Antonio	28.4	28.1	-0.80 %
PMGD PFV San Camilo	31.2	19.9	-36.30 %
PMGD PFV San Carlos	29.5	17.8	-39.66 %
PMGD PFV San Emilio I	26.4	17.4	-34.33 %
PMGD PFV San Francisco	32.0	32.4	+1.19 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Coltauco Almendro	27.6	21.2	-23.14 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	26.9	22.7	-15.54 %
PMGD PFV Condor Petorca	12.2	12.0	-1.69 %
PMGD PFV Cordillerilla	11.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	80.3	64.8	-19.28 %
PMGD PFV Covadonga	95.2	87.3	-8.28 %
PMGD PFV Coyunche	25.8	22.9	-11.42 %
PMGD PFV Crucero	31.0	6.3	-79.58 %
PMGD PFV Cruz	24.9	33.5	+34.27 %
PMGD PFV Curacavi	27.9	23.8	-14.91 %
PMGD PFV Cuz Cuz	20.2	18.5	-8.36 %
PMGD PFV Dadinco	33.8	18.8	-44.44 %
PMGD PFV Darlin	79.4	74.4	-6.26 %
PMGD PFV Diego de Almagro	90.0	86.9	-3.47 %
PMGD PFV Don Andrónico	26.4	18.1	-31.31 %
PMGD PFV Don Enrique	102.4	98.1	-4.14 %
PMGD PFV Don Eugenio	22.6	10.4	-53.91 %
PMGD PFV Don Jorge	34.0	24.0	-29.29 %
PMGD PFV Don Mariano	17.0	21.1	+23.66 %
PMGD PFV Don Martín	31.1	22.7	-27.02 %
PMGD PFV Don Matías	-	24.8	-
PMGD PFV Don Rodrigo	51.3	30.9	-39.85 %
PMGD PFV Doña Igna	14.7	16.5	+12.55 %
PMGD PFV Doñihue	66.1	64.3	-2.80 %
PMGD PFV Duqueco Solar	103.6	78.4	-24.35 %
PMGD PFV Eclipse	91.2	48.6	-46.71 %
PMGD PFV El Boco	30.8	53.6	+74.16 %
PMGD PFV El Castaño	74.4	47.9	-35.65 %
PMGD PFV El Cernicalo	16.0	13.1	-18.25 %
PMGD PFV El Cernicalo II	16.0	12.2	-23.57 %
PMGD PFV El Chercan	76.1	103.0	+35.42 %
PMGD PFV El Chincol	32.1	19.5	-39.25 %
PMGD PFV El Chucao	29.1	17.6	-39.47 %
PMGD PFV El Cóndor	13.5	8.0	-40.53 %
PMGD PFV El Divisadero	26.8	30.6	+14.44 %
PMGD PFV El Estero	19.9	13.7	-31.26 %
PMGD PFV El Flamenco	87.9	52.5	-40.28 %
PMGD PFV El Gaviotín	81.5	25.0	-69.30 %
PMGD PFV El Huaso	24.3	23.5	-3.18 %
PMGD PFV El Ingenio	7.2	8.1	+13.86 %
PMGD PFV El Laurel	60.9	54.0	-11.29 %
PMGD PFV El Litre	78.7	81.2	+3.22 %
PMGD PFV El Monte	27.2	23.5	-13.58 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	29.2	20.4	-30.27 %
PMGD PFV El Pilpen	29.1	25.3	-13.13 %
PMGD PFV El Pitio	30.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Piuquen	31.7	18.2	-42.75 %
PMGD PFV El Queltehue	31.6	24.4	-22.69 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Isidro	24.4	20.9	-14.22 %
PMGD PFV San José II	35.8	21.4	-40.20 %
PMGD PFV San Pedro	17.7	15.0	-15.08 %
PMGD PFV San Ramiro	92.0	62.4	-32.16 %
PMGD PFV Santa Adriana	26.5	19.6	-26.11 %
PMGD PFV Santa Amelia	28.2	19.8	-29.71 %
PMGD PFV Santa Carolina	31.3	20.1	-35.80 %
PMGD PFV Santa Cecilia	10.5	13.2	+26.00 %
PMGD PFV Santa Clara	13.1	13.2	+1.30 %
PMGD PFV Santa Cruz	93.2	63.9	-31.42 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	99.2	74.1	-25.25 %
PMGD PFV Santa Emilia	103.5	81.7	-21.01 %
PMGD PFV Santa Ester	28.1	18.4	-34.63 %
PMGD PFV Santa Francisca	44.9	45.0	+0.32 %
PMGD PFV Santa Inés	28.3	29.3	+3.43 %
PMGD PFV Santa Julia	13.2	8.6	-34.98 %
PMGD PFV Santa Laura	22.6	19.6	-13.50 %
PMGD PFV Santa Lucía	53.7	49.2	-8.24 %
PMGD PFV Santa Luisa	28.3	17.8	-37.30 %
PMGD PFV Santa Margarita	27.2	19.7	-27.56 %
PMGD PFV Santa Rita	30.5	11.5	-62.39 %
PMGD PFV Santuario	31.6	31.2	-1.34 %
PMGD PFV Saturno Norte	35.6	23.8	-33.14 %
PMGD PFV Siete Colores	33.2	31.4	-5.49 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	64.5	68.7	+6.42 %
PMGD PFV Sol del Norte	20.6	21.7	+5.69 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Soy Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	86.7	97.1	+11.99 %
PMGD PFV Talca	93.2	44.3	-52.50 %
PMGD PFV Talhuén	25.1	25.7	+2.35 %
PMGD PFV Tallado	82.4	87.6	+6.27 %
PMGD PFV Tamarugo	27.8	24.0	-13.85 %
PMGD PFV Tambo Real	20.4	20.2	-0.69 %
PMGD PFV Taranto	88.9	79.5	-10.54 %
PMGD PFV Techos de Altamira	1.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tijeral	-	23.4	-
PMGD PFV Til Til	23.6	13.7	-42.20 %
PMGD PFV Torino	52.0	31.3	-39.86 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	28.8	28.9	+0.19 %
PMGD PFV Trebal	18.6	19.1	+2.42 %
PMGD PFV Trebo	23.2	20.5	-11.34 %
PMGD PFV Trica-Dos	24.1	15.1	-37.18 %
PMGD PFV Tricahue II	98.0	45.6	-53.49 %
PMGD PFV Trinidad	30.3	22.1	-26.94 %
PMGD PFV Tucuguere	26.6	27.6	+3.87 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.1	0.5	+572.39 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.1	-
PMGD PFV UTFSM Viña	1.2	1.2	+0.13 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Quemado	32.4	28.4	-12.44 %
PMGD PFV El Queule	58.5	13.4	-77.15 %
PMGD PFV El Rayador	55.8	59.1	+5.87 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Resplandor	14.9	6.5	-56.61 %
PMGD PFV El Roble	70.4	58.2	-17.34 %
PMGD PFV El Romeral	85.4	51.7	-39.46 %
PMGD PFV El Salitral	33.2	21.2	-36.16 %
PMGD PFV El Sauce	23.2	19.7	-15.26 %
PMGD PFV El Sharon	28.7	19.7	-31.37 %
PMGD PFV El Tiuque	10.6	6.7	-37.11 %
PMGD PFV El Trigal	83.1	62.0	-25.30 %
PMGD PFV El Zorzal	28.9	16.7	-42.23 %
PMGD PFV Encino	21.5	17.0	-21.04 %
PMGD PFV Encon	75.8	85.6	+12.98 %
PMGD PFV Erinome	28.6	20.2	-29.43 %
PMGD PFV Escorial del Verano	28.5	28.8	+1.04 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-
PMGD PFV Esperanza	1.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	26.9	23.6	-12.39 %
PMGD PFV Fardela Negra	27.0	9.7	-63.90 %
PMGD PFV Filomena	27.0	27.3	+1.19 %
PMGD PFV Florencia Solar	84.4	40.1	-52.56 %
PMGD PFV Foster	28.2	20.5	-27.41 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	32.6	30.6	-6.17 %
PMGD PFV Fulgor	23.0	21.8	-5.37 %
PMGD PFV GR Lemu	51.0	38.3	-24.87 %
PMGD PFV GR Peumo	89.4	61.4	-31.40 %
PMGD PFV GR Pitao	97.4	66.5	-31.74 %
PMGD PFV GR Rauli	90.1	58.8	-34.71 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	82.5	63.3	-23.29 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	7.6	26.5	+247.39 %
PMGD PFV Gabriela	101.9	102.4	+0.48 %
PMGD PFV Girasoles	24.3	19.8	-18.32 %
PMGD PFV Granada	93.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Granate	100.9	90.0	-10.86 %
PMGD PFV Guadalaio	26.1	24.9	-4.71 %
PMGD PFV Guadalupe	58.1	37.5	-35.34 %
PMGD PFV Guanaco Solar	89.1	81.2	-8.95 %
PMGD PFV Guarana	13.6	11.0	-19.00 %
PMGD PFV Helios	21.1	23.6	+11.91 %
PMGD PFV Homero	30.9	29.2	-5.66 %
PMGD PFV Hormiga	13.3	12.3	-7.63 %
PMGD PFV Hornitos	1.8	0.7	-62.36 %
PMGD PFV Huape	29.3	17.4	-40.59 %
PMGD PFV Huaquelon	91.9	92.5	+0.62 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	29.0	20.7	-28.72 %
PMGD PFV Illapel 5X	32.3	27.1	-16.22 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Valle Este II	68.9	78.0	+13.13 %
PMGD PFV Valle Oeste II	78.5	75.0	-4.47 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	27.8	26.9	-3.27 %
PMGD PFV Ventisquero	-	64.7	-
PMGD PFV Venturada	85.6	57.4	-32.95 %
PMGD PFV Vicente	0.0	0.0	-
PMGD PFV Victoria	96.2	96.0	-0.23 %
PMGD PFV Villa Alegre	54.3	33.1	-39.12 %
PMGD PFV Villa Cruz	26.1	22.9	-12.34 %
PMGD PFV Villa Moscoso	27.9	20.2	-27.75 %
PMGD PFV Villa Prat	11.1	7.8	-29.64 %
PMGD PFV Villa Seca	25.9	5.3	-79.46 %
PMGD PFV Villa Solar	23.1	18.1	-21.41 %
PMGD PFV Violeta	0.0	0.0	-
PMGD PFV Vituco 2B	28.7	21.1	-26.42 %
PMGD PFV Yahutela	58.6	52.1	-11.00 %
PMGD PFV Ñihue	5.8	6.6	+14.20 %
PMGD PFV Ñiquén	31.0	18.0	-41.84 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	52.4	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Independencia	22.3	23.6	+5.94 %
PMGD PFV Itahue Solar	25.1	17.2	-31.63 %
PMGD PFV Jahuel	58.3	60.0	+2.94 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.3	0.0	-96.96 %
PMGD PFV Jaururo	21.3	18.5	-12.96 %
PMGD PFV Javiera Carrera	97.9	80.8	-17.46 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	15.2	9.9	-35.20 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	26.7	25.1	-6.07 %
PMGD PFV La Acacia	73.9	36.7	-50.41 %
PMGD PFV La Blanquina	80.6	71.6	-11.19 %
PMGD PFV La Chapeana	18.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	19.5	16.8	-13.87 %
PMGD PFV La Esperanza II	73.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	28.3	23.7	-16.23 %
PMGD PFV La Foresta	28.5	18.4	-35.62 %
PMGD PFV La Frontera	39.2	20.4	-48.08 %
PMGD PFV La Gamboina	53.9	46.7	-13.24 %
PMGD PFV La Lajuela	60.6	36.1	-40.40 %
PMGD PFV La Ligua	24.4	19.4	-20.61 %
PMGD PFV La Manga	28.6	12.5	-56.34 %
PMGD PFV La Muralla	24.0	16.7	-30.37 %
PMGD PFV La Palma Solar	106.5	65.7	-38.30 %
PMGD PFV La Victoria	94.1	57.3	-39.17 %
PMGD PFV Lagunilla	19.9	17.5	-12.09 %
PMGD PFV Laja Andino	94.7	93.5	-1.24 %
PMGD PFV Las Arboledas	11.8	15.5	+31.79 %
PMGD PFV Las Cabras	24.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Cachañas	73.2	51.1	-30.13 %
PMGD PFV Las Catitas	27.0	26.0	-3.70 %
PMGD PFV Las Chacras	23.2	20.0	-13.79 %
PMGD PFV Las Codornices	25.2	20.4	-19.17 %
PMGD PFV Las Lechuzas	25.5	18.6	-27.18 %
PMGD PFV Las Majadas	99.3	100.7	+1.36 %
PMGD PFV Las Mercedes	20.8	22.9	+10.11 %
PMGD PFV Las Mollacas	18.9	0.0	-99.75 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	26.7	13.7	-48.67 %
PMGD PFV Las Palomas	32.6	20.1	-38.28 %
PMGD PFV Las Perdices	26.6	17.2	-35.38 %
PMGD PFV Las Rojas	24.8	16.5	-33.39 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	71.3	53.2	-25.40 %
PMGD PFV Las Terrazas	26.2	4.3	-83.66 %
PMGD PFV Las Torcazas	30.3	22.4	-26.00 %
PMGD PFV Las Tortolas	22.7	13.7	-39.39 %
PMGD PFV Las Turcas	24.2	10.0	-58.80 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	30.2	25.9	-14.20 %
PMGD PFV Lingue	27.6	24.3	-11.71 %
PMGD PFV Lipangue	26.4	22.5	-14.62 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.6	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	4.6	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	52.3	-
PMGD TER El Nogal	-	0.1	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	10.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	57.6	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Liquidambar	75.3	62.8	-16.58 %	PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD PFV Lirio del Campo	25.5	20.6	-19.47 %	PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD PFV Litoral Sunlight	93.1	65.9	-29.23 %	PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD PFV Llanos de Potroso	45.7	44.2	-3.36 %	PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD PFV Llay Llay	102.2	90.6	-11.29 %	PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Boza	3.1	4.3	+38.53 %	PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Chacón	26.2	19.5	-25.54 %	PMGD TER Trebal Mapocho	-	9.7	-
PMGD PFV Lo Miguel	-	25.3	-	PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Miranda	52.6	51.5	-2.05 %	PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Sierra	20.7	14.8	-28.44 %	PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD PFV Lockma	46.7	47.7	+2.06 %	PMGD TER Zofri	-	0.0	-
PMGD PFV Loica	29.3	20.4	-30.53 %	Total	19569.8	17001.1	-13.13 %

Abreviaturas:

- CSE:**Conectada a Sistema Externo

DF:Desconexión Forzada

ERE:Estado de Reserva Estratégica

FE:Falla Externa
- LF:**Limitación Forzada

MM:Mantenimiento Mayor

P:Prueba de Puesta en Servicio

RO:Restricción Operativa

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Ralco	Menor generación real por costo marginal.
HP Alfalfal	Mayor generación real por mayores afluentes.
PFV Domeyko	Menor generación real por costo marginal.
TER Nueva Renca Gas Arg	GNP por costo marginal.
TER San Isidro I Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Cipreses	66.0	U-2 indisponible. Causa informada: Operación de protección 86 U, según IF 2023004575.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Finis Terrae	93.0	Limitada a 230 MW, por Indisponibilidad de 52E14, según IL 2023001759.
PFV Guanchoi	97.0	Limitado en 380 MW. Causa informada: Desconectar circuito N° 15 por ruidos extraños en cabina cabecera, según IL 2023001730.
PFV Santa Isabel	76.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Normalización a posterior de evento de falla en transformador, según IL 2023001771.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 2 GNL	91.0	TG2B limitada en 65 MW. Causa informada: Fuga de gases calientes, máxima generación del ciclo 273 MW, según IL 2023001662.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	80.0	U-3 Mantenimiento Mayor.
PFV Andes Solar II-B	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Antilhue	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Guacolda 3	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTA	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER San Isidro II Gas Arg	0.0	TV Mantenimiento mayor .
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	Limitada.Causa informada: Se requiere mantener la Central en servicio con generación de 160 MW por cota de alarma 240.00 m.s.n.m. para control de crecidas, según IL 2023001717
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
PFV Sol del Desierto	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001784.
TER Norgener-NT01	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NT02	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001757.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
00:00	STM	SDAC deshabilitado.
00:07	AES Andes	C. Laja EVE disponible y en servicio, según IF 2023004668.
01:10	Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 2 abierta por regulación de tensión.
05:12	AES Andes	C. Laja EVE sale del servicio en forma intempestiva con 5 MW, según IF 2023004669 y IF2023004670.
06:50	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.
07:40	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión.
08:42	Minera Escondida	Línea de 66 kV Escondida - Monturaqui con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación debido a alta contaminación y riesgo a la instalación, según SICF 2023109210.
08:53	AES Andes	C. Laja EVE 2 disponible, según IF 2023004670.
10:32	Innergex	C. PE Aurora limitada a 111 MW. Causa informada: Circuito N° 3 indisponible, según IL 2023001824.
10:35	Minera Escondida	Línea de 66 kV Escondida - Monturaqui cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023109210.
13:47	Innergex	C. PE Aurora cancelada limitación, según IL 2023001824.
18:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de vertimiento con cota 104.73 m.s.n.m. y un gasto de 170 MWh.
19:53	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 cerrada.
22:26	Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1 abierta por regulación de tensión.
23:00	Transelec	S/E Los Vilos 52J3 y 52J4 con limitación. Causa informada: Inhabilitada protección de respaldo 50BF y emisión de TDD, debido al proyecto de habilitación de TDD y retiro de 50BF electromecánico, según IL 2023001826, 2023001825.
23:00	Transelec	S/E Pan de Azúcar 52J3 y 52J4 con limitación. Causa informada: Inhabilitada protección de respaldo 50BF (retrip y etapa 2) y emisión de TDD, debido al proyecto de habilitación de TDD y retiro de 50BF electromecánico, hasta que se concluya las pruebas dinámicas e integración de señales a SCADA, según IL 2023001828, 2023001827.
23:29	CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:10	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -14.8 [MW/m]
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -409 [MW]
08:25	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:25	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
16:45	Enel Generación	C. Pague inicia vertimiento a 80 m3/seg.
18:00	Enel Generación	C. Rapel inicia vertimiento a 200 m3/seg.
18:25	Enel Generación	C. Rapel finaliza vertimiento.
19:20	Enel Generación	C. Rapel inicia vertimiento a 200 m3/seg.
19:20	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 30.8 [MW/m]
19:50	CGE	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:50	Chilquinta	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Panimávida por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
21:00	Enel Generación	C. Ralco deja de verter.
21:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 632 [MW]
22:30	Enel Generación	C. Pangue deja de verter.
23:00	Enel Generación	C. Rapel finaliza vertimiento.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel datos scada.	11/11/2023	07:30		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		
Pacific Hydro	Hot line Principal y Respaldo F/S	11/11/2023	07:30		
Tinguiririca Energía	Hot line principal y respaldo F/S.	15/11/2023	15:30		

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.	20/11/2023	07:07		
Celeoredes	S/E Mulchén interruptores 52J5 y 52J6 de línea de 220 kV Los Notros - Mulchén 1 y 2 abiertos.	24/11/2023	20:31	25/11/2023	11:41
Celeoredes	S/E Mulchén interruptores 52J5 y 52J6 de línea de 220 kV Los Notros - Mulchén 1 y 2 abiertos.	25/11/2023	19:30		

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1 abierta para regular tensión.	23/11/2023	19:19	25/11/2023	11:32