

INFORME DIARIO

Domingo 26 de Noviembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Renaico	79.0	137.4	+73.89 %	PMG
BESS Angamos	-	4.8	GNP		PMG HP Rio Huasco	24.9	27.4	+9.72 %	PMG
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %		PMG HP San Clemente	69.1	98.5	+42.55 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG PE La Esperanza	68.3	63.3	-7.30 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	32.3	GNP		PMG PFV Antay	80.3	38.5	-52.03 %	PMG
BESS Salvador	-	266.6	GNP		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
BESS Uribe Solar	-	0.0	-		PMG PFV Castilla	16.3	20.9	+28.04 %	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Chercan	-	18.1	-	PMG
GEO Cerro Pabellon	1296.0	1319.7	+1.82 %		PMG PFV De los Andes	89.7	60.0	-33.09 %	PMG
HE Angostura	5722.1	4702.0	-17.83 %		PMG PFV Del Desierto	89.5	54.8	-38.75 %	PMG
HE Antuco	5548.2	5395.2	-2.76 %		PMG PFV Loma Los Colorados	6.3	5.2	-17.49 %	PMG, P
HE Canutillar	1160.0	1883.0	+62.33 %	MM, RO	PMG PFV Lucas Solar	0.0	0.0	-	PMG
HE Cipreses	730.6	440.8	-39.67 %	DF	PMG PFV Machicura	76.2	73.6	-3.41 %	PMG
HE Colbún	10072.3	9050.0	-10.15 %		PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
HE El Toro	0.0	0.0	-		PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	1978.5	1558.0	-21.25 %	RO	PMG PFV Pilar Los Amarillos	11.1	0.0	-100.00 %	PMG
HE Pangué	7306.2	6293.0	-13.87 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.5	1.5	+2.07 %	PMG
HE Pehuenche	11305.5	9671.7	(*) -14.45 %		PMG PFV Puerto Seco	84.0	73.7	-12.19 %	PMG
HE Pilmaiquén	877.6	831.1	-5.30 %	RO	PMG PFV Quilmo	-	0.0	-	PMG
HE Ralco	8802.6	7974.2	-9.41 %		PMG PFV SDGx01	5.5	7.0	+27.27 %	PMG, DF
HE Rapel	3379.3	3765.5	+11.43 %	MM	PMG PFV Sol del Norte	76.7	59.8	-22.04 %	PMG
HP Abanico	733.8	994.4	+35.52 %		PMG PFV Teno Solar	38.9	63.8	+64.06 %	PMG
HP Alfalfal	1917.4	3016.8	(*) +57.34 %		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Ancoa	408.0	579.6	+42.06 %	LF	PMG TER CMPC Tissue	-	38.7	-	PMG
HP Blanco	820.0	1169.7	+42.65 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Capullo	207.9	176.0	-15.36 %		PMG TER Celco	85.0	87.0	+2.31 %	PMG
HP Carilafquen	272.0	402.5	+47.98 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacabucuito	420.0	325.5	-22.50 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Chacayes	1899.2	2051.0	+7.99 %		PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
HP Chapiquina	61.0	70.7	+15.90 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	246.5	335.1	+35.95 %		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Cumbres	205.4	305.2	+48.56 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Curillínque	1966.3	1527.4	-22.32 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	238.0	322.5	+35.50 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	485.0	639.0	+31.75 %		PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Florida II	166.1	248.5	+49.59 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	151.1	225.7	+49.36 %		PMGD PFV Avellano	-	0.0	-	
HP Hornitos	561.0	434.3	-22.58 %		PMGD PFV Blu	-	13.9	GNP	
HP Isla	1576.9	1155.7	-26.71 %		PMGD PFV El Cuervo	-	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Itata	196.2	249.0	+26.92 %	
HP Juncal	380.0	246.1	-35.24 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	891.8	0.0	-100.00 %	
HP Laja I	545.8	380.3	-30.32 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	237.0	263.1	+11.01 %	
HP Lircay	340.0	441.9	+29.97 %	
HP Loma Alta	876.1	631.5	-27.92 %	
HP Los Hierros	142.0	181.6	+27.90 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	37.2	37.3	+0.38 %	
HP Los Quilos	700.0	548.1	-21.70 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malacahuello	0.0	186.4	GNP	
HP Mampil	560.4	754.6	+34.66 %	
HP Mocho	345.0	294.3	-14.70 %	
HP Palmucho	544.0	772.6	+42.02 %	
HP Peuchen	1064.6	1066.3	+0.16 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	705.1	728.4	+3.31 %	
HP Puntilla	271.7	150.3	-44.68 %	DF
HP Queltehues	544.7	668.3	+22.69 %	DF
HP Quilleco	840.0	1251.0	+48.93 %	
HP Rio Colorado	289.1	246.7	-14.67 %	
HP Rio Picoiquen	153.0	156.2	+2.10 %	
HP Rucatayo	837.0	1008.9	+20.54 %	
HP Rucue	4272.0	3027.0	(*) -29.14 %	
HP San Andres	480.8	375.1	-21.98 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1444.0	1604.6	+11.12 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	170.0	0.0	-100.00 %	
HP Volcán	187.7	146.8	-21.79 %	
PE Alena	492.9	707.2	+43.49 %	
PE Atacama	709.6	264.5	-62.72 %	
PE Aurora	406.2	351.2	-13.54 %	
PE Cabo Leones 1	384.6	293.6	-23.66 %	
PE Cabo Leones 2	776.4	213.8	-72.46 %	
PE Cabo Leones 3	439.2	285.0	-35.11 %	
PE Calama	735.3	681.4	-7.33 %	
PE Campo Lindo	71.9	317.2	+340.95 %	
PE Canela	14.3	5.4	-62.16 %	
PE Canela 2	80.8	45.6	-43.57 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	896.2	904.9	+0.97 %	
PE Cuel	194.0	221.1	+13.99 %	
PE El Arrayán	277.1	144.9	-47.72 %	
PE El Maitén	26.6	0.0	-100.00 %	
PE La Cabaña	327.3	1312.5	+300.94 %	P

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMGD PFV Paillihue	12.6	0.0	-100.00 %	
PMGD PFV San Eugenio	-	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4467.4	4451.0	-0.37 %	
TER Angamos-ANG2	4420.0	4436.8	+0.38 %	
TER Antihue	0.0	0.0	-	MM
TER Arauco	177.0	183.7	+3.78 %	
TER Arauco MAPA	790.0	829.4	+4.98 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	2926.8	3157.3	+7.88 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	141.3	151.8	+7.40 %	
TER CMPC Laja	224.4	240.8	+7.31 %	
TER CMPC Pacífico	254.0	440.8	+73.54 %	
TER CMPC Santa Fe	85.0	138.0	+62.35 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	308.1	346.0	+12.30 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	5.0	GNP	MM
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Chiguán	116.1	82.5	-28.93 %	DF
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4181.9	4301.6	+2.86 %	
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	MM
TER Cogeneradora Aconcagua	248.8	1200.0	+382.38 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1184.5	+140.75 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	231.5	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Estrella	65.6	51.9	-20.93 %	
PE La Flor	228.4	0.0	-100.00 %	
PE Lebu	30.6	13.4	-56.33 %	
PE Llanos del Viento	1072.9	830.7	-22.57 %	
PE Lomas de Duqueco	286.6	396.0	+38.19 %	
PE Los Buenos Aires	169.1	195.6	+15.68 %	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-	
PE Los Cururos	79.2	98.6	+24.43 %	
PE Los Olmos	367.1	486.9	+32.62 %	LF
PE Malleco Norte	293.0	571.3	+95.01 %	
PE Malleco Sur	318.1	732.2	+130.14 %	
PE Manantiales	-	0.0	-	
PE Mesamavida	303.9	367.3	+20.85 %	
PE Monte Redondo	32.2	39.7	+23.10 %	
PE Negrete	257.6	284.1	+10.28 %	
PE Puelche Sur	503.3	508.5	+1.02 %	
PE Punta Colorada	10.5	0.0	-100.00 %	LF
PE Punta Palmeras	39.9	41.5	+4.09 %	
PE Punta Sierra	149.7	116.5	-22.23 %	
PE Renaico	220.2	985.4	+347.44 %	
PE Renaico II	272.3	1332.8	(*) +389.44 %	
PE San Gabriel	505.6	893.2	+76.66 %	
PE San Juan	468.6	486.5	+3.81 %	
PE San Matías	-	0.0	-	
PE San Pedro	25.3	28.8	+13.87 %	
PE San Pedro 2	38.3	33.5	-12.61 %	
PE Sarco	541.9	463.7	-14.44 %	
PE Sierra Gorda Este	557.8	567.7	+1.77 %	LF
PE Talinay Oriente	132.0	167.0	+26.44 %	
PE Talinay Poniente	129.8	133.4	+2.77 %	
PE Taltal	548.7	310.6	-43.39 %	
PE Tchamma	868.8	1027.7	+18.29 %	
PE Tolpan Sur	259.2	743.5	+186.81 %	
PE Totoral	32.5	16.5	-49.22 %	
PE Ucuquer 2	15.6	2.3	-85.24 %	LF
PE Valle de los Vientos	399.1	409.1	+2.51 %	
PFV Almeyda	453.8	385.0	-15.15 %	
PFV Andes Solar	131.1	95.9	-26.85 %	
PFV Andes Solar II-A	559.5	427.2	-23.65 %	
PFV Andes Solar II-B	0.0	0.0	-	MM
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	383.6	688.0	+79.35 %	
PFV Azabache	321.8	226.4	-29.65 %	LF
PFV Bolero	985.3	709.6	-27.97 %	
PFV CEME 1	-	0.0	-	
PFV Campos del Sol	3026.8	2038.9	-32.64 %	
PFV Capricornio	765.0	451.2	-41.02 %	
PFV Carrera Pinto	737.4	437.5	-40.67 %	
PFV Cerro Dominador	550.0	505.1	-8.17 %	
PFV Chañares	97.2	152.7	+57.06 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	1.3	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	264.0	346.8	+31.37 %	LF
TER Escuadrón	0.0	0.0	-	DF, LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	2248.5	1933.5	-14.01 %	LF
TER Guacolda 2	2030.8	2025.1	-0.28 %	LF
TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	MM
TER Guacolda 4	2171.4	2233.5	+2.86 %	
TER Guacolda 5	2198.7	2080.0	-5.40 %	
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	4628.7	5742.9	(*) +24.07 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	1290.7	1784.1	+38.22 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	0.0	10.0	GNP	DF
TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
TER Lautaro II	0.0	355.3	GNP	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	182.0	263.5	+44.78 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	270.0	298.0	+10.37 %	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Conejo	280.6	547.7	+95.21 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Coya	1294.9	1404.9	+8.49 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	81.4	105.8	+29.98 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro Sur	1120.8	1091.3	-2.63 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	2160.7	897.2	(*) -58.48 %		TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	0.0	0.0	-	PMG	TER Newen Diésel	1.6	0.0	-100.00 %	
PFV Doña Antonia	-	0.0	-		TER Newen GNL	15.0	0.0	-100.00 %	
PFV Doña Carmen	30.9	83.7	+171.16 %		TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV El Aguila	2.2	13.3	+504.55 %		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV El Manzano	63.3	131.9	+108.39 %	P	TER Norgener-NT01	2248.3	1901.9	-15.41 %	RO
PFV El Pelicano	876.3	523.6	-40.25 %		TER Norgener-NT02	2288.7	2182.6	-4.64 %	RO
PFV El Romero	1008.1	862.2	-14.48 %		TER Nueva Aldea	846.0	1098.7	+29.87 %	
PFV Elena	877.5	19.1	-97.83 %	P	TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1619.7	1273.0	-21.41 %	LF	TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	182.5	528.8	+189.78 %		TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Guanchoi	2532.3	2032.9	-19.72 %	LF	TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	159.2	443.1	+178.35 %	RO	TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Jama	262.4	371.4	+41.56 %		TER Nueva Renca Gas Arg	1288.9	1407.0	+9.17 %	
PFV Javiera	311.7	258.5	-17.07 %		TER Nueva Ventanas	4028.6	4116.0	+2.17 %	
PFV La Cruz Solar	527.7	338.2	-35.90 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	38.7	93.3	+141.19 %		TER PAS Mejillones	528.0	519.2	-1.67 %	
PFV La Huella	646.5	439.6	-31.99 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	16.9	16.5	-2.07 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	219.0	278.2	+27.02 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	32.3	82.2	+154.46 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	360.1	0.0	-100.00 %	P	TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	570.1	566.5	-0.62 %		TER Quintero 1A Gas Arg	306.4	355.0	+15.84 %	
PFV Los Loros	240.7	214.0	-11.09 %		TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	37.4	29.6	-20.87 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Luz del Norte	709.7	740.3	+4.31 %		TER Quintero 1B Gas Arg	324.9	368.0	+13.25 %	
PFV Malgarida	1740.3	1494.0	-14.15 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV María Elena	254.7	371.9	+46.02 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	259.9	1321.5	(*) +408.49 %	P	TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	455.1	448.5	-1.45 %		TER San Isidro I Gas Arg	3519.3	4451.8	+26.50 %	
PFV Pampa Camarones	13.9	51.3	+268.80 %		TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Solar Norte	141.1	353.9	+150.82 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	1061.8	525.1	-50.55 %		TER San Isidro II Gas Arg	0.0	1043.8	GNP	
PFV Pozo Almonte Solar II	26.8	58.2	+117.52 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	0.0	0.0	-		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	161.4	551.0	+241.39 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1419.4	1008.3	-28.96 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Salvador	416.0	176.9	-57.49 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV San Andres	121.2	203.3	+67.70 %	LF	TER Santa Fe	702.8	927.7	+32.00 %	
PFV San Pedro	601.9	543.9	-9.64 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV Santa Isabel	398.9	733.4	+83.86 %	LF	TER Santa Marta	204.3	58.5	-71.37 %	
PFV Santiago	85.5	446.7	+422.70 %		TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
PFV Sol de Lila	1508.2	770.5	-48.91 %		TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	514.1	443.3	-13.78 %		TER Taltal 1 GNL	221.3	0.0	-100.00 %	
PFV Sol del Desierto	1386.6	889.3	-35.87 %	RO	TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	128.8	668.6	+419.26 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Uribe Solar	441.8	331.2	-25.04 %	LF
PFV Usya	388.7	388.8	+0.00 %	
PFV Valle Escondido	975.3	528.9	-45.78 %	
PFV Valle del Sol	343.3	717.9	+109.13 %	
PFV Willka	160.0	773.1	+383.09 %	P
PMG EMILIA SOLAR	-	0.0	-	PMG
PMG HP Aillin	93.2	141.5	+51.85 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	19.9	28.7	+44.58 %	PMG
PMG HP Callao	30.9	24.5	-20.84 %	PMG
PMG HP Carena	46.7	112.8	+141.54 %	PMG
PMG HP Chiburgo	157.8	360.0	+128.08 %	PMG
PMG HP Cipresillos	65.0	106.3	+63.54 %	PMG
PMG HP Corrales	49.1	69.4	+41.31 %	PMG
PMG HP Correntoso	158.4	109.4	-30.95 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	4.4	6.2	+41.18 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	37.4	52.8	+41.18 %	PMG
PMG HP Juncalito	12.0	6.0	-50.00 %	PMG
PMG HP La Confianza	10.2	16.2	+58.33 %	PMG
PMG HP Llauquereo	29.3	43.0	+46.68 %	PMG
PMG HP MC1	172.7	134.0	-22.42 %	PMG
PMG HP MC2	42.7	41.2	-3.64 %	PMG
PMG HP MC3	50.5	52.3	+3.53 %	PMG
PMG HP Mariposas	85.0	109.9	+29.29 %	PMG
PMG HP Nalcas	102.8	63.8	-37.89 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	120.2	175.0	+45.59 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	46.7	64.3	+37.69 %	PMG
PMG HP Pulelfu	177.6	179.4	+1.00 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	49.8	70.0	+40.45 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Taltal 2 GNL	153.4	0.0	-100.00 %	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	71.0	85.8	+20.85 %	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	177.8	192.1	+8.06 %	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	10.0	51.0	+410.00 %	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincão	7.8	0.0	-100.00 %	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	345.6	629.8	+82.25 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	MM, RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	MM
Total	193801.6	194723.2	+0.48 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	41.5	61.8	+48.92 %
PMGD HP Alto Hospicio	10.3	22.9	+121.41 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	51.1	79.6	+55.78 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	15.5	18.5	+19.74 %
PMGD HP Caliboro	17.1	24.0	+40.74 %
PMGD HP Cavanha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	37.5	17.9	-52.30 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	10.2	10.2	-0.55 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	70.5	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	41.3	-
PMGD HP Dongo	47.3	29.7	-37.30 %
PMGD HP Donguil	0.0	5.8	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	0.8	-
PMGD HP El Agrio	41.1	54.2	+31.90 %
PMGD HP El Arrayán	-	8.2	-
PMGD HP El Atajo	14.6	9.7	-33.46 %
PMGD HP El Brinco	1.8	2.5	+40.12 %
PMGD HP El Canelo	60.5	81.9	+35.34 %
PMGD HP El Colorado	20.8	19.8	-4.97 %
PMGD HP El Diuto	45.7	71.9	+57.52 %
PMGD HP El Galpón	8.4	23.3	+176.90 %
PMGD HP El Llano	6.9	12.9	+87.63 %
PMGD HP El Manzano	67.0	85.5	+27.57 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	11.6	23.0	+98.18 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	13.5	23.0	+69.94 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	51.0	36.6	-28.20 %
PMGD HP La Bifurcada	2.9	2.3	-21.00 %
PMGD HP La Compañía II	32.3	45.0	+39.10 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	4.8	5.8	+21.89 %
PMGD HP Las Flores	0.0	29.6	-
PMGD HP Las Vertientes	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Bajos	71.7	112.8	+57.30 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	35.1	-
PMGD HP Los Corrales II	18.8	20.1	+6.84 %
PMGD HP Los Morros	32.8	46.2	+40.83 %
PMGD HP Los Padres	24.0	24.5	+1.88 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lomas Coloradas	17.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Loreto	25.6	20.0	-21.76 %
PMGD PFV Los Cisnes	59.4	53.5	-9.89 %
PMGD PFV Los Gorriones	31.0	16.0	-48.48 %
PMGD PFV Los Jotes	28.3	24.8	-12.45 %
PMGD PFV Los Lagos	17.6	14.4	-18.13 %
PMGD PFV Los Libertadores	61.0	59.4	-2.57 %
PMGD PFV Los Lirios	-	31.8	-
PMGD PFV Los Magnolios	19.5	20.3	+4.08 %
PMGD PFV Los Molinos	96.3	74.9	-22.18 %
PMGD PFV Los Nogales	20.5	21.5	+4.66 %
PMGD PFV Los Paltos	23.5	16.5	-29.82 %
PMGD PFV Los Patos	31.3	21.5	-31.13 %
PMGD PFV Los Perales	20.7	19.1	-7.45 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	27.8	28.5	+2.55 %
PMGD PFV Los Tordos	57.1	19.1	-66.63 %
PMGD PFV Luce Solar	20.2	14.5	-28.06 %
PMGD PFV Luders	28.2	30.6	+8.36 %
PMGD PFV Lumbreras	28.0	25.3	-9.74 %
PMGD PFV Luna	25.3	14.0	-44.59 %
PMGD PFV Luna del Norte	20.3	20.1	-1.29 %
PMGD PFV Maikono	13.9	9.0	-35.25 %
PMGD PFV Maimalicán	-	31.9	-
PMGD PFV Maitenlahue	17.0	17.2	+1.00 %
PMGD PFV Malaquita II	96.2	96.9	+0.69 %
PMGD PFV Malinke	13.5	9.8	-27.76 %
PMGD PFV Malloco	25.1	20.2	-19.71 %
PMGD PFV Manao	28.4	26.3	-7.38 %
PMGD PFV Mandinga	42.7	38.3	-10.31 %
PMGD PFV Marambio	23.3	19.2	-17.57 %
PMGD PFV Marañon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	73.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	20.6	21.0	+1.99 %
PMGD PFV Marin	30.1	22.6	-24.73 %
PMGD PFV María Pinto	26.1	20.4	-21.96 %
PMGD PFV Meco Chillan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Meli	85.3	74.7	-12.36 %
PMGD PFV Membrillo	27.1	22.2	-18.12 %
PMGD PFV Mercurio Sur	15.3	23.6	+54.25 %
PMGD PFV Milán A	4.6	3.9	-15.64 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	26.6	27.9	+4.99 %
PMGD PFV Mostazal	97.0	83.7	-13.72 %
PMGD PFV Moya	81.4	38.4	-52.80 %
PMGD PFV Mutupín	95.4	53.4	-43.98 %
PMGD PFV Nahuén	92.7	71.1	-23.28 %
PMGD PFV Nan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Nazarino Verano	27.1	23.2	-14.31 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	42.9	38.8	-9.66 %
PMGD HP MSA-I	0.0	47.6	-
PMGD HP Maisán	5.1	7.5	+47.20 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	77.5	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.8	-
PMGD HP Melo	34.2	47.2	+38.21 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.5	8.9	+96.90 %
PMGD HP Muchi	9.2	9.2	+0.47 %
PMGD HP Munilque	0.0	9.2	-
PMGD HP Munilque II	6.9	8.8	+27.25 %
PMGD HP Palmar	103.5	87.5	-15.46 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	23.4	15.6	-33.55 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	16.6	7.4	-55.08 %
PMGD HP Purísima	6.9	9.8	+43.13 %
PMGD HP Quillaileo	6.6	10.2	+55.33 %
PMGD HP Reca	34.9	34.4	-1.31 %
PMGD HP Roblería	46.6	66.0	+41.45 %
PMGD HP Río Mulchén	18.2	20.5	+12.66 %
PMGD HP Río Trueno	89.5	118.5	+32.31 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	32.6	-
PMGD HP Santa Isabel	9.6	13.8	+44.29 %
PMGD HP Santa Rosa	2.6	0.0	-100.00 %
PMGD HP Sauce Andes	8.0	10.4	+30.17 %
PMGD HP Trailelfú	31.9	33.5	+5.06 %
PMGD HP Tranquil	27.7	49.5	+78.68 %
PMGD HP Truful Truful	0.0	0.0	-
PMGD PE El Arrebol	67.6	100.7	+48.97 %
PMGD PE El Nogal	13.3	64.1	+380.75 %
PMGD PE Huajache	37.8	80.3	+112.66 %
PMGD PE Las Peñas	32.3	119.1	+268.95 %
PMGD PE Lebu III	24.5	18.6	-24.26 %
PMGD PE Raki	47.3	121.4	+156.45 %
PMGD PE Ucuquer	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	56.2	43.3	-22.93 %
PMGD PFV Alcaldesa	66.8	50.4	-24.46 %
PMGD PFV Alcon Solar	74.6	32.9	-55.90 %
PMGD PFV Alhué	35.1	26.8	-23.71 %
PMGD PFV Alicahue	32.6	21.7	-33.38 %
PMGD PFV Alto Solar	22.1	2.0	-90.91 %
PMGD PFV Altos de Til Til	15.3	16.2	+6.06 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	40.0	27.4	-31.32 %
PMGD PFV Amparo del Sol	22.3	17.8	-20.39 %
PMGD PFV Anakena	92.2	87.8	-4.79 %
PMGD PFV Antonia	29.5	10.5	-64.30 %
PMGD PFV Argomedo	85.8	76.0	-11.37 %
PMGD PFV Arica	-	30.4	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Newentun	41.1	36.0	-12.35 %
PMGD PFV Nihue	21.0	19.9	-5.35 %
PMGD PFV Norte Chico	19.1	6.3	-67.26 %
PMGD PFV Ocoa	27.8	25.0	-9.97 %
PMGD PFV Olivia	27.6	29.0	+4.81 %
PMGD PFV Olivier	0.0	0.0	-
PMGD PFV Olivillo	70.3	51.4	-26.83 %
PMGD PFV Orion	27.3	20.7	-24.23 %
PMGD PFV Orquidea Solar	-	0.0	-
PMGD PFV Ovalle Norte	64.6	60.0	-7.09 %
PMGD PFV Ovejería	91.9	91.9	-0.03 %
PMGD PFV PAS1	73.8	84.6	+14.64 %
PMGD PFV PSF El Peral	70.8	70.8	+0.00 %
PMGD PFV PSF Horizonte	65.0	49.2	-24.40 %
PMGD PFV Pachira	86.3	60.5	-29.90 %
PMGD PFV Paine	100.5	93.7	-6.76 %
PMGD PFV Palto Sunlight	81.4	72.7	-10.63 %
PMGD PFV Pama	19.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	56.7	47.0	-17.06 %
PMGD PFV Panquehue II	48.2	22.7	-52.86 %
PMGD PFV Paraguay	75.6	74.0	-2.05 %
PMGD PFV Paranal	9.5	22.8	+141.07 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	29.5	19.3	-34.52 %
PMGD PFV Parque Curicura	93.2	69.2	-25.82 %
PMGD PFV Parque El Olivar	35.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	29.6	36.5	+23.11 %
PMGD PFV Parque La Colonia	96.9	25.8	-73.37 %
PMGD PFV Parque La Travesía	9.8	11.1	+14.00 %
PMGD PFV Parque Nancagua	55.3	41.8	-24.54 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	95.4	40.3	-57.76 %
PMGD PFV Parque San Javier	38.5	56.8	+47.61 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	92.8	48.8	-47.37 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	61.8	59.3	-4.04 %
PMGD PFV Pastrán	71.2	56.5	-20.73 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	77.3	68.0	-11.95 %
PMGD PFV Pedreros	26.7	28.3	+5.97 %
PMGD PFV Pegasus	29.9	12.9	-56.68 %
PMGD PFV Pellin	-	23.1	-
PMGD PFV Pelumpen	2.2	1.3	-42.98 %
PMGD PFV Penaflor	94.6	64.2	-32.13 %
PMGD PFV Pencahue Este	27.2	26.2	-3.67 %
PMGD PFV Pepa	98.6	79.5	-19.34 %
PMGD PFV Pequen	30.1	19.1	-36.44 %
PMGD PFV Peralillo	4.0	3.2	-20.68 %
PMGD PFV Pica	2.3	1.8	-22.15 %
PMGD PFV Pichon	12.4	7.3	-41.48 %
PMGD PFV Picunche	72.1	70.3	-2.59 %
PMGD PFV Piduco	30.9	21.4	-30.71 %
PMGD PFV Pilpilen	23.6	19.8	-16.14 %
PMGD PFV Piquero	76.1	60.5	-20.49 %
PMGD PFV Pirque	24.6	27.6	+12.17 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	24.5	16.4	-32.95 %
PMGD PFV Armazones	20.1	48.0	+138.10 %
PMGD PFV Aromo del Verano	26.7	24.5	-8.46 %
PMGD PFV Astillas	80.9	16.6	-79.52 %
PMGD PFV Avel Solar	95.7	72.7	-24.08 %
PMGD PFV Aviles	44.9	36.6	-18.51 %
PMGD PFV Ayla	88.0	81.0	-7.87 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	26.3	26.5	+0.75 %
PMGD PFV Bellavista	55.7	51.4	-7.74 %
PMGD PFV Berrueco	86.6	59.3	-31.56 %
PMGD PFV Bulnes Barones	29.3	16.0	-45.43 %
PMGD PFV Bérghamo	26.2	21.5	-17.88 %
PMGD PFV CAÑONES	83.0	77.6	-6.51 %
SUNLIGHT			
PMGD PFV Cabildo Sunlight	96.4	54.3	-43.68 %
PMGD PFV Cabilsol	13.0	16.4	+26.45 %
PMGD PFV Cabrero	95.3	66.6	-30.14 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	85.1	92.7	+8.95 %
PMGD PFV Caimi	0.2	0.9	+464.33 %
PMGD PFV Calama	95.8	97.3	+1.52 %
PMGD PFV Calle Larga	26.4	31.8	+20.40 %
PMGD PFV Candelaria Solar	28.7	25.8	-10.24 %
PMGD PFV Canelillo	24.4	22.6	-7.07 %
PMGD PFV Canesa	26.4	29.0	+9.89 %
PMGD PFV Cantera	12.2	13.1	+7.21 %
PMGD PFV Cantillana	95.8	78.1	-18.49 %
PMGD PFV Cara De Gallo	6.2	6.2	+0.00 %
PMGD PFV Caracoles	27.8	17.4	-37.51 %
PMGD PFV Casabermeja	57.3	48.1	-16.11 %
PMGD PFV Casuto	24.5	25.5	+3.98 %
PMGD PFV Catemu	17.6	13.0	-26.23 %
PMGD PFV Catán	31.6	30.9	-2.17 %
PMGD PFV Cauquenes	29.2	24.0	-17.77 %
PMGD PFV Chacabuco	98.0	99.1	+1.16 %
PMGD PFV Chalinga	26.7	24.6	-8.18 %
PMGD PFV Champa	9.2	8.7	-5.03 %
PMGD PFV Chancon	21.6	19.0	-12.09 %
PMGD PFV Chilener	-	1.1	-
PMGD PFV Chimbarongo	110.7	12.5	-88.73 %
PMGD PFV Chuchifí	19.2	21.1	+9.91 %
PMGD PFV Cipres	38.2	27.4	-28.39 %
PMGD PFV Citrino	25.1	20.8	-17.18 %
PMGD PFV Ckilir	95.7	59.7	-37.63 %
PMGD PFV Clementina	61.9	48.9	-21.06 %
PMGD PFV Cocharcas	26.7	18.7	-30.05 %
PMGD PFV Cocinillas	22.5	22.1	-1.85 %
PMGD PFV Coinco	-	1.8	-
PMGD PFV Colchagua	21.4	18.5	-13.39 %
PMGD PFV Colina	97.6	79.2	-18.93 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pitotoy	25.2	18.0	-28.58 %
PMGD PFV Pitra	17.4	10.2	-41.28 %
PMGD PFV Placilla	79.0	63.8	-19.20 %
PMGD PFV Playerito	29.3	29.8	+1.61 %
PMGD PFV Playero	28.9	27.1	-6.29 %
PMGD PFV Playeron	29.0	10.3	-64.46 %
PMGD PFV Plomo Verano	11.2	9.9	-11.61 %
PMGD PFV Población	25.9	18.0	-30.36 %
PMGD PFV Pocillas	-	16.4	-
PMGD PFV Portezuelo	24.4	19.7	-19.33 %
PMGD PFV Pretty Field	15.6	12.9	-17.41 %
PMGD PFV Puangue	35.2	30.8	-12.60 %
PMGD PFV Pueblo Seco	91.2	61.4	-32.72 %
PMGD PFV Puelche	28.1	21.3	-24.11 %
PMGD PFV Puente Solar	27.7	23.4	-15.49 %
PMGD PFV Pullali	22.7	17.8	-21.43 %
PMGD PFV Punta Baja	17.2	15.4	-10.21 %
PMGD PFV Queltehue	26.6	20.5	-22.90 %
PMGD PFV Quemados	21.2	48.3	+127.34 %
PMGD PFV Quetena	94.3	39.9	-57.70 %
PMGD PFV Quillay	25.2	17.0	-32.61 %
PMGD PFV Quinantu	92.8	88.2	-4.98 %
PMGD PFV Quinta	22.6	31.4	+38.69 %
PMGD PFV RDCL SAN	62.3	54.4	-12.59 %
PMGD PFV REN	24.0	21.1	-11.96 %
PMGD PFV RLA	23.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ranguil	21.3	23.1	+8.16 %
PMGD PFV Ratulemus	30.0	25.5	-14.98 %
PMGD PFV Rauquen	90.8	58.6	-35.53 %
PMGD PFV Recoleta	59.9	62.6	+4.49 %
PMGD PFV Rengo	-	7.1	-
PMGD PFV Rexner	25.6	27.9	+9.03 %
PMGD PFV Rimini	48.7	33.1	-31.88 %
PMGD PFV Rinconada	86.5	33.8	-60.96 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	77.4	35.1	-54.71 %
PMGD PFV Rinconada Norte	32.7	33.0	+0.87 %
PMGD PFV Rodeo	24.9	23.7	-4.67 %
PMGD PFV Romeria	96.1	82.8	-13.88 %
PMGD PFV Rosario	9.9	8.8	-11.36 %
PMGD PFV Rovián	61.2	39.1	-36.12 %
PMGD PFV Río Peuco	26.6	24.0	-9.93 %
PMGD PFV SDSI	24.3	11.7	-51.79 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	27.3	27.6	+1.16 %
PMGD PFV Salerno Solar	22.4	16.8	-25.01 %
PMGD PFV Samo Bajo	16.5	18.0	+9.14 %
PMGD PFV San Antonio	40.1	28.1	-29.82 %
PMGD PFV San Camilo	30.5	23.3	-23.37 %
PMGD PFV San Carlos	28.6	12.5	-56.17 %
PMGD PFV San Emilio I	26.4	17.4	-34.12 %
PMGD PFV San Francisco	31.7	31.4	-1.10 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Coltauco Almendro	27.3	21.2	-22.27 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	27.7	22.7	-18.14 %
PMGD PFV Condor Petorca	12.2	12.0	-1.80 %
PMGD PFV Cordillerilla	11.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	81.9	60.2	-26.50 %
PMGD PFV Covadonga	83.5	24.3	-70.90 %
PMGD PFV Coyunche	22.5	11.9	-47.35 %
PMGD PFV Crucero	31.5	6.3	-79.85 %
PMGD PFV Cruz	32.4	27.6	-14.94 %
PMGD PFV Curacavi	29.1	15.6	-46.36 %
PMGD PFV Cuz Cuz	20.0	18.5	-7.20 %
PMGD PFV Dadinco	30.6	21.7	-29.27 %
PMGD PFV Darlin	80.2	74.4	-7.21 %
PMGD PFV Diego de Almagro	85.4	45.8	-46.32 %
PMGD PFV Don Andrónico	22.9	16.5	-28.15 %
PMGD PFV Don Enrique	88.6	53.1	-40.02 %
PMGD PFV Don Eugenio	22.6	10.4	-54.05 %
PMGD PFV Don Jorge	25.0	24.0	-3.97 %
PMGD PFV Don Mariano	24.5	21.0	-14.15 %
PMGD PFV Don Martín	30.0	23.0	-23.30 %
PMGD PFV Don Matías	-	24.8	-
PMGD PFV Don Rodrigo	51.3	30.9	-39.89 %
PMGD PFV Doña Igna	16.5	16.5	-0.00 %
PMGD PFV Doñihue	66.7	64.3	-3.63 %
PMGD PFV Duqueco Solar	101.2	42.0	-58.46 %
PMGD PFV Eclipse	92.2	48.6	-47.29 %
PMGD PFV El Boco	30.1	38.9	+29.22 %
PMGD PFV El Castaño	60.8	50.7	-16.50 %
PMGD PFV El Cernicalo	15.5	16.9	+9.16 %
PMGD PFV El Cernicalo II	15.5	15.3	-1.21 %
PMGD PFV El Chercan	103.0	70.8	-31.30 %
PMGD PFV El Chincol	28.6	19.5	-31.78 %
PMGD PFV El Chucao	27.6	24.4	-11.72 %
PMGD PFV El Cóndor	13.0	9.3	-28.87 %
PMGD PFV El Divisadero	26.3	30.6	+16.39 %
PMGD PFV El Estero	16.6	13.7	-17.19 %
PMGD PFV El Flamenco	88.2	62.1	-29.59 %
PMGD PFV El Gaviotín	31.4	25.0	-20.36 %
PMGD PFV El Huaso	24.4	23.5	-3.57 %
PMGD PFV El Ingenio	6.4	8.2	+27.63 %
PMGD PFV El Laurel	63.4	48.5	-23.47 %
PMGD PFV El Litre	78.7	74.6	-5.20 %
PMGD PFV El Monte	28.7	23.5	-18.11 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	28.1	20.3	-27.61 %
PMGD PFV El Pilpen	30.2	20.5	-32.00 %
PMGD PFV El Pitio	29.5	5.5	-81.31 %
PMGD PFV El Piuquen	28.0	24.2	-13.80 %
PMGD PFV El Queltehue	32.1	22.5	-29.98 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Isidro	24.5	25.4	+3.60 %
PMGD PFV San José II	35.0	12.2	-65.01 %
PMGD PFV San Pedro	20.0	15.1	-24.74 %
PMGD PFV San Ramiro	96.5	43.7	-54.74 %
PMGD PFV Santa Adriana	26.9	19.6	-27.06 %
PMGD PFV Santa Amelia	23.9	19.8	-17.09 %
PMGD PFV Santa Carolina	26.8	27.0	+0.41 %
PMGD PFV Santa Cecilia	9.8	12.4	+27.00 %
PMGD PFV Santa Clara	13.1	13.2	+0.90 %
PMGD PFV Santa Cruz	84.2	74.1	-12.01 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	98.8	56.1	-43.20 %
PMGD PFV Santa Emilia	101.6	81.7	-19.55 %
PMGD PFV Santa Ester	29.6	18.4	-37.99 %
PMGD PFV Santa Francisca	39.2	45.0	+14.80 %
PMGD PFV Santa Inés	28.4	27.6	-2.70 %
PMGD PFV Santa Julia	13.0	8.6	-34.17 %
PMGD PFV Santa Laura	21.7	19.6	-9.89 %
PMGD PFV Santa Lucía	49.2	49.2	-0.00 %
PMGD PFV Santa Luisa	28.5	12.3	-56.67 %
PMGD PFV Santa Margarita	21.2	19.7	-6.89 %
PMGD PFV Santa Rita	30.4	8.7	-71.43 %
PMGD PFV Santuario	31.6	28.7	-9.18 %
PMGD PFV Saturno Norte	22.5	25.4	+12.88 %
PMGD PFV Siete Colores	31.4	31.4	+0.00 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	68.3	61.8	-9.49 %
PMGD PFV Sol del Norte	20.3	20.3	-0.33 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Soy Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	89.6	88.1	-1.67 %
PMGD PFV Talca	91.1	69.2	-24.02 %
PMGD PFV Talhuén	24.0	25.7	+7.19 %
PMGD PFV Tallado	85.7	87.6	+2.24 %
PMGD PFV Tamarugo	25.5	25.5	+0.07 %
PMGD PFV Tambo Real	20.1	17.8	-11.51 %
PMGD PFV Taranto	80.1	79.5	-0.74 %
PMGD PFV Techos de Altamira	1.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tijeral	-	23.4	-
PMGD PFV Til Til	23.6	16.5	-29.94 %
PMGD PFV Torino	49.4	31.3	-36.65 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	28.3	28.9	+2.11 %
PMGD PFV Trebal	19.6	17.8	-9.09 %
PMGD PFV Trebo	20.6	20.6	-0.06 %
PMGD PFV Trica-Dos	23.2	21.4	-7.82 %
PMGD PFV Tricahue II	99.1	57.9	-41.60 %
PMGD PFV Trinidad	23.4	22.1	-5.65 %
PMGD PFV Tucuguere	26.6	23.9	-10.17 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.1	0.3	+167.96 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.2	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.8	0.8	-0.85 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Quemado	32.5	28.4	-12.66 %
PMGD PFV El Queule	60.6	13.4	-77.95 %
PMGD PFV El Rayador	67.1	59.1	-11.92 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Resplandor	14.9	6.5	-56.61 %
PMGD PFV El Roble	72.4	58.2	-19.62 %
PMGD PFV El Romeral	78.0	43.4	-44.35 %
PMGD PFV El Salitral	30.6	15.1	-50.76 %
PMGD PFV El Sauce	23.3	19.7	-15.62 %
PMGD PFV El Sharon	27.2	19.7	-27.48 %
PMGD PFV El Tiuque	9.8	6.6	-32.02 %
PMGD PFV El Trigal	90.8	62.1	-31.69 %
PMGD PFV El Zorzal	28.2	16.7	-40.74 %
PMGD PFV Encino	21.3	17.0	-20.47 %
PMGD PFV Encon	75.9	85.6	+12.83 %
PMGD PFV Erinome	28.3	26.1	-7.70 %
PMGD PFV Escorial del Verano	28.2	28.8	+2.25 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-
PMGD PFV Esperanza	16.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	27.1	23.6	-13.15 %
PMGD PFV Fardela Negra	15.5	9.7	-37.24 %
PMGD PFV Filomena	27.0	25.2	-6.84 %
PMGD PFV Florencia Solar	80.6	40.0	-50.31 %
PMGD PFV Foster	19.1	20.5	+7.13 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	32.3	32.0	-0.99 %
PMGD PFV Fulgor	22.8	21.8	-4.38 %
PMGD PFV GR Lemu	42.9	22.8	-46.82 %
PMGD PFV GR Peumo	79.1	72.5	-8.36 %
PMGD PFV GR Pitao	93.3	75.5	-19.13 %
PMGD PFV GR Rauli	86.0	58.8	-31.64 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	79.9	63.3	-20.80 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	3.8	26.5	+605.01 %
PMGD PFV Gabriela	101.3	84.4	-16.67 %
PMGD PFV Girasoles	25.2	18.6	-26.16 %
PMGD PFV Granada	87.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Granate	83.9	80.9	-3.57 %
PMGD PFV Guadalaio	26.5	24.9	-6.16 %
PMGD PFV Guadalupe	58.8	20.3	-65.39 %
PMGD PFV Guanaco Solar	97.1	66.2	-31.83 %
PMGD PFV Guarana	10.8	11.0	+2.21 %
PMGD PFV Helios	23.6	23.6	+0.19 %
PMGD PFV Homero	30.8	30.4	-1.26 %
PMGD PFV Hormiga	12.9	12.2	-5.38 %
PMGD PFV Hornitos	1.8	0.7	-63.26 %
PMGD PFV Huape	27.4	22.1	-19.09 %
PMGD PFV Huaquelon	84.3	92.5	+9.74 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	28.8	20.7	-28.04 %
PMGD PFV Illapel 5X	32.4	24.1	-25.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Valle Este II	68.2	78.0	+14.37 %
PMGD PFV Valle Oeste II	74.7	68.9	-7.80 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	27.6	27.8	+0.82 %
PMGD PFV Ventisquero	-	55.7	-
PMGD PFV Venturada	93.8	74.8	-20.21 %
PMGD PFV Vicente	0.0	0.0	-
PMGD PFV Victoria	96.7	88.6	-8.30 %
PMGD PFV Villa Alegre	47.8	44.3	-7.46 %
PMGD PFV Villa Cruz	25.0	28.0	+11.92 %
PMGD PFV Villa Moscoso	21.2	20.2	-4.97 %
PMGD PFV Villa Prat	10.2	9.3	-8.69 %
PMGD PFV Villa Seca	24.1	13.6	-43.48 %
PMGD PFV Villa Solar	24.9	18.2	-27.19 %
PMGD PFV Violeta	0.0	0.0	-
PMGD PFV Vituco 2B	22.2	21.1	-4.91 %
PMGD PFV Yahutela	52.1	52.1	-0.00 %
PMGD PFV Ñihue	5.6	6.3	+12.65 %
PMGD PFV Ñiquén	28.5	19.0	-33.33 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	52.4	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Independencia	23.6	23.6	+0.00 %
PMGD PFV Itahue Solar	25.4	17.1	-32.56 %
PMGD PFV Jahuel	59.3	55.5	-6.40 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	1.1	0.0	-99.26 %
PMGD PFV Jaururo	20.6	15.0	-27.03 %
PMGD PFV Javiera Carrera	101.3	80.8	-20.23 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	15.0	5.3	-64.34 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	26.7	23.2	-13.04 %
PMGD PFV La Acacia	72.2	39.7	-45.04 %
PMGD PFV La Blanquina	77.1	71.6	-7.19 %
PMGD PFV La Chapeana	18.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	16.3	13.3	-18.17 %
PMGD PFV La Esperanza II	73.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	28.5	23.7	-16.80 %
PMGD PFV La Foresta	19.2	22.4	+16.52 %
PMGD PFV La Frontera	39.0	27.1	-30.64 %
PMGD PFV La Gamboina	52.8	36.7	-30.48 %
PMGD PFV La Lajuela	60.9	37.7	-38.10 %
PMGD PFV La Ligua	25.3	13.7	-45.84 %
PMGD PFV La Manga	28.5	8.0	-71.75 %
PMGD PFV La Muralla	22.2	17.7	-20.33 %
PMGD PFV La Palma Solar	105.1	56.7	-46.04 %
PMGD PFV La Victoria	89.9	57.2	-36.31 %
PMGD PFV Lagunilla	19.7	14.7	-25.50 %
PMGD PFV Laja Andino	93.5	93.5	-0.00 %
PMGD PFV Las Arboledas	15.5	15.5	-0.00 %
PMGD PFV Las Cabras	25.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Cachañas	70.1	51.2	-26.97 %
PMGD PFV Las Catitas	35.2	26.0	-26.18 %
PMGD PFV Las Chacras	22.6	19.3	-14.67 %
PMGD PFV Las Codornices	23.8	23.4	-1.50 %
PMGD PFV Las Lechuzas	23.5	21.6	-8.28 %
PMGD PFV Las Majadas	61.4	64.2	+4.59 %
PMGD PFV Las Mercedes	22.9	22.9	+0.00 %
PMGD PFV Las Mollacas	18.6	0.0	-99.74 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	17.7	13.7	-22.54 %
PMGD PFV Las Palomas	31.9	20.1	-36.92 %
PMGD PFV Las Perdices	25.8	24.3	-5.63 %
PMGD PFV Las Rojas	24.5	16.5	-32.54 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	71.6	59.1	-17.49 %
PMGD PFV Las Terrazas	26.1	4.3	-83.58 %
PMGD PFV Las Torcazas	23.6	23.5	-0.39 %
PMGD PFV Las Tortolas	20.0	18.8	-5.84 %
PMGD PFV Las Turcas	24.6	9.0	-63.22 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	36.4	25.9	-28.89 %
PMGD PFV Lingue	25.0	18.1	-27.40 %
PMGD PFV Lipangue	26.8	22.6	-15.85 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.5	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	3.8	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	37.2	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	3.4	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	49.1	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.1	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Liquidambar	62.8	62.8	-0.00 %	PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD PFV Lirio del Campo	25.8	19.3	-25.40 %	PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD PFV Litoral Sunlight	65.9	65.9	-0.00 %	PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD PFV Llanos de Potroso	44.7	44.2	-1.12 %	PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD PFV Llay Llay	100.4	59.0	-41.25 %	PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Boza	3.0	4.3	+45.45 %	PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Chacón	23.6	19.5	-17.18 %	PMGD TER Trebal Mapocho	-	12.9	-
PMGD PFV Lo Miguel	-	25.3	-	PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Miranda	52.8	51.5	-2.43 %	PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD PFV Lo Sierra	18.8	14.8	-21.17 %	PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD PFV Lockma	47.0	47.7	+1.50 %	PMGD TER Zofri	-	0.0	-
PMGD PFV Loica	27.5	20.4	-26.06 %	Total	18706.5	16096.1	-13.95 %

Abreviaturas:

- CSE:**Conectada a Sistema Externo

DF:Desconexión Forzada

ERE:Estado de Reserva Estratégica

FE:Falla Externa
- LF:**Limitación Forzada

MM:Mantenimiento Mayor

P:Prueba de Puesta en Servicio

RO:Restricción Operativa

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Pehuenche	Menor generación real por prorrata de costo cero y control de transferencia.
HP Alfalfal	Mayor generación real por mayores afluentes.
HP Rucue	Menor generación real por menores afluentes.
PE Renaico II	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PFV Domeyko	Menor generación real por prorrata de costo cero.
PFV Meseta de los Andes	Generación en prueba de Puesta en Servicio.
TER IEM	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Cipreses	66.0	U-2 indisponible. Causa informada: Operación de protección 86 U, según IF 2023004575.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Finis Terrae	93.0	Limitada a 230 MW, por Indisponibilidad de 52E14, según IL 2023001759.
PFV Guanchoi	97.0	Limitado en 380 MW. Causa informada: Desconectar circuito N° 15 por ruidos extraños en cabina cabecera, según IL 2023001730.
PFV Santa Isabel	76.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Normalización a posterior de evento de falla en transformador, según IL 2023001771.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 2 GNL	91.0	TG2B limitada en 65 MW. Causa informada: Fuga de gases calientes, máxima generación del ciclo 273 MW, según IL 2023001662.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	80.0	U-3 Mantenimiento Mayor.
PFV Andes Solar II-B	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Antilhue	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Guacolda 3	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	Limitada.Causa informada: Se requiere mantener la Central en servicio con generación de 160 MW por cota de alarma 240.00 m.s.n.m. para control de crecidas, según IL 2023001717
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
PFV Sol del Desierto	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001784.
TER Norgener-NT01	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NT02	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001757.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Canutillar se declara en condición de vertimiento con cota 240.47 m.s.n.m. y un gasto de 164 MWh.
05:45	Minera Escondida	Línea de 220 kV Atacama - O'Higgins 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004675.
06:00	Enel Generación	C. San Isidro 2 TV disponible y cancelado mantenimiento mayor SD 2023105973.
07:15	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.
08:37	AES Andes	C. Laja EVE 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Mediciones eléctricas e inspección de la red 13,2 kV que conecta Central Laja y SE Bucalemu con la finalidad de aclarar operación automática de interruptor 52EG de SE Bucalemu, según SDCF 2023109256.
09:04	STM	S/E Lampa Barra 2 de 23 kV interrupción forzada por protecciones y se pierden 10.9 MW de consumos, según IF 2023004677.
09:06	STM	S/E Lampa Barra 2 de 23 kV disponible, según IF 2023004677.
09:14	Minera Escondida	Línea de 220 kV Atacama - O'Higgins 1 cierre manual de prueba con éxito, según IF 2023004675.
09:50	Río Colorado	C. Embalse Ancoa limitada a 24,9 MW. Causa informada: Convenios suscritos y actualmente vigentes con los regantes usuarios del Embalse Ancoa, según IL 2023001781.
10:19	Celeoredes	S/E Las Tortolas 52D3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: A solicitud de Angloamerican por trabajos de reparación de puntos con temperatura en línea TR-2, según SDCF 2023109255.
10:53	CGE	S/E Tomé 52E2 y 52E3 interrupción forzada por protecciones y se pierden 5.6 MW de consumos de S/E Quirihue, según IF 2023004678.
13:30	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de vertimiento con cota 104.73 m.s.n.m. y un gasto de 200 MWh.
13:34	Celeoredes	S/E Las Tortolas 52D3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023109255.
14:05	CGE	S/E Tomé 52E2 y 52E3 cerrados y normalizados los consumos de S/E Quirihue, según IF 2023004678.
14:17	Engie Generación	C. Tocopilla U-16 finaliza Mantenimiento Mayor SD 2023101324.
14:52	Enel Generación	C. Sauzal U-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Sobre temperatura en descanso guía turbina, según SDCF 2023109269.
15:41	Transec	S/E Tinguiririca Paño A8 disponible, según IF 2023002850.
15:45	CGE	S/E San Fernando 52AT1 y 52AT2 con limitación. Causa informada: No responden a ordenes de apertura/cierre por SCADA y quedan limitados en su operación a maniobras locales, según IL 2023001830.
17:39	Enel Generación	C. Sauzal U-2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023109269.
17:46	CGE	S/E San Fernando BT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Pruebas de apertura/cierre sobre el interruptor 52BT1. En inspección visual se detecta a bobina de control asociado al cierre con problema, según SICF 2023109276.
18:37	Engie Generación	C. Andina CTA finaliza Mantenimiento Mayor SD 2023098073.
19:24	CGE	S/E San Fernando BT1 cancelado solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023109276.
19:48	Enel Generación	C. San Isidro 2 TV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla válvula drenaje media presión, según SDCF 2023109280.
23:40	CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.

Centro de Control		Observación
Hora		
23:51	Transelec	S/E Temuco interruptor J2 de la línea de 220 kV Temuco - Los Peumos queda indisponible y transferido. Causa informada: Falla en relé auxiliar el que se encuentra con bobina de accionamiento quemada.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:10	Transelec	C. Ralco inicia vertimiento.
04:30	Enel Generación	C. Pangué vierte.
05:40	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -17.8 [MW/m]
08:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -371.5 [MW]
08:20	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:20	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
10:02	Colbún	C. Angostura inicia vertimiento.
13:30	Enel Generación	C. Rapel inicia vertimiento a 200 m3/seg.
16:40	Enel Generación	C. Pangué finaliza vertimiento.
19:00	Colbún	C. Angostura finaliza vertimiento.
19:20	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 25 [MW/m]
19:55	CGE	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:55	Chilquinta	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Panimávida por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
21:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 754.3 [MW]
21:45	Enel Generación	C. Ralco deja de verter.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
05:05	Transelec	Transelec	S/E Concepción 89AT7-3 primera energización
14:11	Transelec	Transelec	S/E Quillota 89J2- 3 de paño J2 Nogales 2.
23:12	Transelec	Transelec	S/E Temuco primera energización transformadores de corriente del paño J2 de línea de 220 kV Temuco - Los Peumos.

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel datos scada.	11/11/2023	07:30		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		
Pacific Hydro	Hot line Principal y Respaldo F/S	11/11/2023	07:30		
Tinguiririca Energía	Hot line principal y respaldo F/S.	15/11/2023	15:30		

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto y S/E Monterrico interruptor 52B4 abierto.	20/11/2023	07:07		
Celeoredes	S/E Mulchén interruptores 52J5 y 52J6 de línea de 220 kV Los Notros - Mulchén 1 y 2 abiertos.	25/11/2023	19:30		

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 abierta para regular tensión.	26/11/2023	00:06	26/11/2023	19:13
Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos – Valdivia 1 abierta para regular tensión.	26/11/2023	07:01	26/11/2023	19:44
Transelec	Línea de 220 kV El Laurel – Nueva Pichirropulli 1 abierta para regular tensión.	26/11/2023	07:05	26/11/2023	19:44
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 abierta para regular tensión.	26/11/2023	07:41	26/11/2023	21:18
Transelec	Línea de 500 kV Entre Rios - Ancoa 2 abierta para regular tensión.	26/11/2023	08:25	26/11/2023	19:40
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 abierta para regular tensión.	26/11/2023	09:33	26/11/2023	19:53