

INFORME DIARIO

Sábado 02 de Diciembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Pulelfu	199.9	186.9	-6.50 %	PMG
BESS Andes IV	-	0.0	-		PMG HP Punta del Viento	49.8	70.7	+41.96 %	PMG
BESS Angamos	-	5.9	GNP		PMG HP Renaico	71.9	130.2	+81.20 %	PMG
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %		PMG HP Rio Huasco	23.2	22.6	-2.31 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG HP San Clemente	12.6	99.4	+688.89 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	35.2	GNP		PMG PE La Esperanza	82.1	103.7	+26.38 %	PMG
BESS Salvador	-	295.5	GNP		PMG PFV Antay	80.3	35.0	-56.44 %	PMG
BESS Uribe Solar	-	0.0	-		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Castilla	16.4	22.8	+39.27 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	1128.0	1122.1	-0.53 %		PMG PFV Chercan	-	62.9	-	PMG
HE Angostura	5891.8	4899.0	-16.85 %		PMG PFV De los Andes	91.5	92.0	+0.50 %	PMG
HE Antuco	5707.9	4748.1	-16.81 %		PMG PFV Del Desierto	60.9	61.4	+0.89 %	PMG
HE Canutillar	1920.0	1916.0	-0.21 %	MM, RO	PMG PFV Emilia	-	0.0	-	PMG
HE Cipreses	1731.9	1469.2	-15.17 %	DF	PMG PFV Loma Los Colorados	6.2	4.6	-25.22 %	PMG, P
HE Colbún	8487.0	8616.0	+1.52 %		PMG PFV Lucas Solar	0.0	0.0	-	PMG
HE El Toro	0.0	5.2	GNP		PMG PFV Machicura	47.6	88.1	+85.28 %	PMG
HE Machicura	1701.6	1474.0	-13.38 %	RO	PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
HE Pangué	7874.2	6974.2	-11.43 %		PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pehuenche	11335.2	10614.5	-6.36 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	10.7	15.4	+44.57 %	PMG
HE Pilmaiquén	857.6	902.0	+5.17 %	RO	PMG PFV Piloto Cardones	1.5	1.8	+21.38 %	PMG
HE Ralco	8939.5	8910.2	-0.33 %		PMG PFV Puerto Seco	99.6	103.5	+3.86 %	PMG
HE Rapel	3339.8	5314.4	(*) +59.12 %	MM	PMG PFV Quilmo	-	102.4	-	PMG
HP Abanico	580.7	371.9	-35.95 %		PMG PFV SDGx01	6.1	6.7	+9.84 %	PMG, DF
HP Alfalfal	2872.0	0.0	(*) -100.00 %		PMG PFV Sol del Norte	81.0	75.5	-6.80 %	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG PFV Teno Solar	34.8	58.8	+69.05 %	PMG
HP Ancoa	442.0	578.8	+30.94 %	LF	PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Blanco	826.0	0.0	-100.00 %		PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Capullo	0.0	261.1	GNP		PMG TER CMPC Tissue	-	17.4	-	PMG
HP Carilafquen	296.9	354.1	+19.26 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Chacabucuito	264.0	254.7	-3.52 %		PMG TER Celco	72.1	138.9	+92.62 %	PMG
HP Chacayes	1806.5	2530.3	+40.07 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chapiquina	128.0	124.2	-2.97 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	246.5	371.3	+50.64 %		PMG TER Constitución	0.0	2.6	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Cumbres	376.7	276.6	-26.57 %		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Curillínque	1453.9	1563.7	+7.55 %		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Digua	238.0	282.0	+18.47 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	750.0	0.0	-100.00 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP Florida II	274.9	283.1	+2.97 %		PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	229.9	231.3	+0.62 %		PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Hornitos	561.0	0.0	-100.00 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Isla	1656.0	1382.0	-16.55 %	
HP Itata	119.5	141.7	+18.60 %	
HP Juncal	355.0	201.9	-43.13 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	891.8	837.2	-6.13 %	
HP Laja I	442.2	349.8	-20.89 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	212.0	271.7	+28.17 %	
HP Lircay	340.0	492.0	+44.71 %	
HP Loma Alta	617.0	637.4	+3.30 %	
HP Los Hierros	135.0	121.7	-9.87 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	36.3	42.3	+16.41 %	
HP Los Quilos	440.0	415.0	-5.68 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	140.0	165.6	+18.25 %	
HP Mampil	465.7	638.7	+37.15 %	
HP Mocho	359.7	274.3	-23.72 %	
HP Palmucho	512.0	776.5	+51.65 %	
HP Peuchen	892.4	945.5	+5.94 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	662.0	694.1	+4.85 %	
HP Puntilla	330.5	287.2	-13.10 %	DF
HP Queltehues	768.0	668.7	-12.93 %	DF
HP Quilleco	840.0	1285.0	+52.98 %	
HP Rio Colorado	289.1	399.7	+38.25 %	
HP Rio Picoiquen	140.8	201.4	+43.03 %	
HP Rucatayo	861.2	987.4	+14.66 %	
HP Rucue	3922.0	3093.0	-21.14 %	
HP San Andres	335.4	372.0	+10.91 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1313.0	1662.0	+26.58 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	187.0	0.0	-100.00 %	
HP Volcán	264.0	0.0	-100.00 %	DF
PE Alena	583.5	941.0	+61.27 %	
PE Atacama	2277.1	1597.1	-29.86 %	
PE Aurora	425.2	387.6	-8.84 %	
PE Cabo Leones 1	1676.3	1817.3	+8.41 %	
PE Cabo Leones 2	3198.0	1819.8	(*) -43.09 %	
PE Cabo Leones 3	2242.1	2084.7	-7.02 %	
PE Calama	930.2	576.8	-37.99 %	
PE Campo Lindo	263.8	956.2	+262.48 %	
PE Canela	135.5	253.4	+87.02 %	
PE Canela 2	595.3	994.8	+67.11 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	959.7	523.7	-45.43 %	
PE Cuel	240.9	470.6	+95.33 %	
PE El Arrayán	1302.8	2038.5	+56.48 %	
PE El Maitén	79.8	157.3	+97.01 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	0.0	0.0	-	MM
TER Angamos-ANG2	4335.6	3897.9	-10.10 %	
TER Antihue	0.0	0.0	-	MM
TER Arauco	72.0	47.3	-34.32 %	
TER Arauco MAPA	960.0	334.9	-65.11 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	526.2	0.0	-100.00 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CMPC Laja	120.4	200.8	+66.78 %	
TER CMPC Pacífico	160.0	391.8	+144.88 %	
TER CMPC Santa Fe	80.0	168.3	+110.38 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	300.0	226.0	-24.67 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	96.1	59.9	-37.67 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4019.0	4012.6	-0.16 %	
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	MM
TER Cogeneradora Aconcagua	296.8	0.0	-100.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1218.5	+147.66 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	412.6	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Cabaña	777.7	1676.6	+115.59 %	P	TER El Peñón	9.1	0.0	-100.00 %	
PE La Estrella	416.1	474.2	+13.97 %		TER El Salvador	0.0	0.0	-	
PE La Flor	257.1	0.0	-100.00 %		TER Emelda	0.0	0.0	-	
PE Lebu	41.2	15.8	-61.79 %		TER Energía Pacífico	240.0	355.4	+48.08 %	LF
PE Llanos del Viento	1248.2	556.0	-55.46 %		TER Escuadrón	42.1	0.0	-100.00 %	DF, LF
PE Lomas de Duqueco	464.3	929.7	+100.25 %		TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
PE Los Buenos Aires	181.5	396.2	+118.33 %		TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-		TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
PE Los Cururos	1055.9	1474.3	+39.63 %		TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	LF
PE Los Olmos	692.3	1258.9	+81.86 %	LF	TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	LF
PE Malleco Norte	696.9	1425.8	+104.59 %		TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	MM
PE Malleco Sur	683.2	1573.1	+130.25 %		TER Guacolda 4	2336.0	1902.6	-18.55 %	
PE Manantiales	-	0.0	-		TER Guacolda 5	2080.7	1517.5	-27.07 %	
PE Mesamavida	365.4	715.0	+95.68 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Monte Redondo	308.0	637.9	+107.13 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Negrete	250.0	537.7	+115.06 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
PE Puelche Sur	376.6	252.3	-33.02 %		TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	12.1	0.0	-100.00 %	LF	TER IEM	4783.8	4867.1	+1.74 %	
PE Punta Palmeras	504.8	718.9	+42.41 %		TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Sierra	1013.4	1674.0	+65.19 %		TER Kelar GNL	0.0	1381.9	(*)GNP	
PE Renaico	518.4	1247.7	+140.68 %		TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
PE Renaico II	586.6	1951.6	(*) +232.68 %		TER La Portada	0.0	0.0	-	
PE San Gabriel	1148.6	1963.5	+70.96 %		TER Laja Energía Verde	50.9	62.0	+21.88 %	DF
PE San Juan	2430.8	2150.4	-11.54 %		TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
PE San Matías	-	0.0	-		TER Lautaro II	0.0	0.0	-	MM
PE San Pedro	175.6	140.3	-20.12 %		TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE San Pedro 2	251.0	265.5	+5.79 %		TER Loma Los Colorados II	182.0	266.4	+46.37 %	
PE Sarco	2132.8	1642.4	-22.99 %		TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE Sierra Gorda Este	673.1	535.7	-20.42 %	LF	TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Talinay Oriente	825.3	887.9	+7.59 %		TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	835.0	1157.3	+38.61 %		TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
PE Taltal	405.0	309.9	-23.48 %		TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
PE Tchamma	639.7	1046.3	+63.55 %		TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
PE Tolpan Sur	678.1	1255.5	+85.16 %		TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
PE Totoral	431.3	503.5	+16.74 %		TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
PE Ucuquer 2	92.7	112.8	+21.73 %	LF	TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
PE Valle de los Vientos	272.8	306.6	+12.39 %		TER Masisa	0.0	0.0	-	MM
PFV Almeyda	420.8	409.5	-2.69 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar	160.5	154.6	-3.68 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-A	561.7	242.8	-56.77 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar II-B	645.8	492.0	-23.82 %		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-		TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	1287.6	533.8	-58.54 %		TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Azabache	448.3	230.4	-48.60 %	LF	TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Bolero	598.6	400.5	-33.10 %		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV CEME 1	-	0.0	-		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	427.3	1160.8	+171.68 %		TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Capricornio	728.7	319.9	-56.10 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Carrera Pinto	682.7	289.0	-57.67 %		TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
PFV Cerro Dominador	555.6	482.0	-13.24 %		TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Chañares	127.9	54.8	-57.15 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Conejo	274.0	469.3	+71.28 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Coya	1009.9	1292.7	+28.00 %		TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	83.8	0.0	-100.00 %		TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro Sur	1304.3	883.8	-32.24 %		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	1822.8	514.9	(*) -71.75 %		TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	0.0	0.0	-	PMG	TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV Doña Antonia	-	0.0	-		TER Norgener-NT01	2274.3	2245.7	-1.26 %	RO
PFV Doña Carmen	97.8	99.5	+1.78 %		TER Norgener-NT02	2181.7	2006.5	-8.03 %	RO
PFV El Aguila	0.8	15.6	+1850.00 %		TER Nueva Aldea	748.0	1007.0	+34.63 %	
PFV El Manzano	176.5	130.1	-26.30 %	P	TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV El Pelicano	849.2	317.6	-62.60 %		TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV El Romero	922.3	804.1	-12.82 %		TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Elena	883.0	483.7	-45.22 %	P	TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Finis Terrae	1489.1	864.7	-41.93 %	LF	TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	412.5	286.4	-30.57 %		TER Nueva Renca Gas Arg	262.2	229.0	-12.65 %	
PFV Guanchoi	2762.3	1050.5	(*) -61.97 %	LF	TER Nueva Ventanas	3941.2	4239.6	+7.57 %	
PFV Huatacondo	591.2	145.4	-75.41 %	RO	TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV Jama	264.0	162.1	-38.57 %		TER PAS Mejillones	528.0	521.0	-1.33 %	
PFV Javiera	302.3	165.5	-45.27 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	528.0	153.9	-70.85 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	86.5	85.0	-1.72 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	587.3	195.2	-66.76 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	17.0	16.7	-1.53 %		TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	202.0	512.0	+153.45 %		TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	44.5	151.5	+240.33 %		TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	0.0	0.0	-	P	TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	561.9	0.0	-100.00 %		TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	3.0	GNP	
PFV Los Loros	266.8	212.4	-20.39 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV Los Tilos	32.0	31.6	-1.17 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Luz del Norte	491.6	419.5	-14.67 %		TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV Malgarida	1884.9	1662.7	-11.79 %		TER San Isidro I Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
PFV María Elena	415.9	265.6	-36.13 %		TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Meseta de los Andes	710.5	1279.6	+80.09 %	P	TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	823.7	265.4	-67.78 %		TER San Isidro II Gas Arg	2033.2	3238.2	(*) +59.26 %	LF
PFV Pampa Camarones	4.8	58.0	+1108.33 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Solar Norte	213.4	168.3	-21.14 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	1066.4	265.7	-75.09 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar II	43.1	50.2	+16.41 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	108.5	81.8	-24.67 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	277.1	235.0	-15.19 %		TER Santa Fe	516.0	604.8	+17.21 %	
PFV Río Escondido	1431.9	443.2	-69.05 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV Salvador	370.0	201.0	-45.67 %		TER Santa Marta	204.3	118.3	-42.10 %	
PFV San Andres	137.3	121.2	-11.75 %	LF	TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
PFV San Pedro	968.5	294.6	-69.59 %		TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Santa Isabel	1295.6	972.2	-24.96 %	LF	TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
PFV Santiago	211.7	310.8	+46.82 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol de Lila	1510.3	361.3	(*) -76.08 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	591.8	268.1	-54.71 %		TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	2252.7	527.8	(*) -76.57 %	RO	TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Tamaya Solar	873.9	397.1	-54.56 %	
PFV Uribe Solar	440.2	187.9	-57.31 %	LF
PFV Usya	393.8	404.8	+2.79 %	
PFV Valle Escondido	980.2	500.5	-48.94 %	
PFV Valle del Sol	492.2	117.4	-76.16 %	
PFV Willka	387.3	863.7	+123.03 %	P
PMG HP Aillin	90.1	147.3	+63.51 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	18.2	26.5	+45.36 %	PMG
PMG HP Callao	17.5	23.6	+34.91 %	PMG
PMG HP Carena	49.5	168.3	+240.00 %	PMG
PMG HP Chiburgo	27.0	431.0	+1496.30 %	PMG
PMG HP Cipresillos	78.0	58.9	-24.49 %	PMG
PMG HP Corrales	49.6	70.0	+41.02 %	PMG
PMG HP Correntoso	108.0	82.3	-23.82 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.1	-2.56 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	12.0	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP La Confianza	9.6	11.3	+17.81 %	PMG
PMG HP Llauquereo	26.9	39.2	+45.72 %	PMG
PMG HP MC1	127.6	102.7	-19.49 %	PMG
PMG HP MC2	37.7	31.3	-17.03 %	PMG
PMG HP MC3	39.1	41.6	+6.34 %	PMG
PMG HP Mariposas	85.0	110.2	+29.65 %	PMG
PMG HP Nalcas	81.4	85.9	+5.47 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	71.7	87.1	+21.62 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	46.8	64.1	+37.01 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	1320.0	1517.6	+14.97 %	RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	3351.9	1854.5	(*) -44.67 %	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	360.1	603.1	+67.47 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	205731.5	193732.7	-5.83 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	40.6	47.1	+16.11 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.4	20.4	-8.86 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	60.9	68.3	+12.24 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	13.2	15.6	+17.71 %
PMGD HP Caliboro	16.6	22.0	+32.09 %
PMGD HP Cavanha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	33.6	61.4	+82.56 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	10.2	5.4	-46.86 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	78.6	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	65.9	-
PMGD HP Dongo	40.0	23.3	-41.67 %
PMGD HP Donguil	0.0	5.2	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	3.3	-
PMGD HP El Agrio	36.1	40.1	+10.85 %
PMGD HP El Arrayán	-	21.2	-
PMGD HP El Atajo	13.2	15.2	+15.39 %
PMGD HP El Brinco	1.8	1.5	-17.36 %
PMGD HP El Canelo	50.7	67.3	+32.61 %
PMGD HP El Colorado	13.4	13.4	+0.28 %
PMGD HP El Diuto	47.1	58.8	+24.79 %
PMGD HP El Galpón	19.3	26.6	+38.02 %
PMGD HP El Llano	15.8	18.7	+18.90 %
PMGD HP El Manzano	55.3	69.3	+25.30 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	21.0	20.6	-2.17 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	19.8	20.2	+1.85 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	37.3	90.4	+142.54 %
PMGD HP La Bifurcada	2.0	2.3	+15.39 %
PMGD HP La Compañía II	38.0	39.5	+3.96 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	4.7	6.3	+32.69 %
PMGD HP Las Flores	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Vertientes	15.4	11.0	-28.60 %
PMGD HP Los Bajos	91.4	104.6	+14.43 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Corrales II	15.2	16.6	+9.02 %
PMGD HP Los Morros	29.0	27.5	-5.10 %
PMGD HP Los Padres	11.9	13.2	+10.85 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lomas Coloradas	17.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Loreto	25.8	19.1	-26.03 %
PMGD PFV Los Cisnes	64.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Gorriones	32.7	27.4	-16.27 %
PMGD PFV Los Jotes	27.8	28.7	+3.31 %
PMGD PFV Los Lagos	21.8	16.9	-22.28 %
PMGD PFV Los Libertadores	35.8	34.7	-3.10 %
PMGD PFV Los Lirios	-	0.0	-
PMGD PFV Los Magnolios	17.4	30.9	+77.48 %
PMGD PFV Los Molinos	81.4	103.3	+26.88 %
PMGD PFV Los Nogales	18.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Paltos	23.6	28.5	+20.76 %
PMGD PFV Los Patos	30.9	31.2	+1.10 %
PMGD PFV Los Perales	20.9	20.4	-2.76 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	27.3	27.8	+1.87 %
PMGD PFV Los Tordos	56.4	54.1	-4.08 %
PMGD PFV Luce Solar	20.1	22.1	+10.00 %
PMGD PFV Luders	24.1	24.2	+0.33 %
PMGD PFV Lumbreras	30.1	32.2	+6.76 %
PMGD PFV Luna	19.2	19.3	+0.26 %
PMGD PFV Luna del Norte	21.6	21.5	-0.57 %
PMGD PFV Maikono	7.5	27.4	+265.80 %
PMGD PFV Maimalicán	-	11.0	-
PMGD PFV Maitenlahue	19.1	26.4	+38.03 %
PMGD PFV Malaquita II	82.7	82.0	-0.84 %
PMGD PFV Malinke	15.3	9.7	-36.77 %
PMGD PFV Malloco	25.5	12.5	-51.20 %
PMGD PFV Manao	29.6	29.8	+0.77 %
PMGD PFV Mandinga	47.3	45.5	-3.83 %
PMGD PFV Marambio	26.5	24.2	-8.64 %
PMGD PFV Marañon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	70.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	26.4	22.5	-14.75 %
PMGD PFV Marin	31.1	32.2	+3.47 %
PMGD PFV María Pinto	26.6	24.8	-6.48 %
PMGD PFV Meco Chillan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Meli	80.7	68.1	-15.61 %
PMGD PFV Membrillo	26.7	16.3	-39.03 %
PMGD PFV Mercurio Sur	31.1	22.3	-28.35 %
PMGD PFV Milán A	5.9	4.3	-27.38 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	26.8	31.9	+18.96 %
PMGD PFV Mostazal	77.7	70.3	-9.59 %
PMGD PFV Moya	99.3	83.4	-16.02 %
PMGD PFV Mutupín	71.2	85.9	+20.65 %
PMGD PFV Nahuén	77.8	35.1	-54.83 %
PMGD PFV Nan	70.4	54.7	-22.30 %
PMGD PFV Nazarino Verano	29.3	27.8	-5.33 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	42.6	38.2	-10.33 %
PMGD HP MSA-I	0.0	30.4	-
PMGD HP Maisán	3.4	5.0	+46.76 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	79.9	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	3.9	-
PMGD HP Melo	32.9	43.3	+31.31 %
PMGD HP Molinera Villarrica	2.9	4.2	+46.19 %
PMGD HP Muchi	7.6	4.5	-40.70 %
PMGD HP Munilque	0.0	7.8	-
PMGD HP Munilque II	5.1	8.0	+55.13 %
PMGD HP Palmar	115.0	104.8	-8.84 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	9.7	17.0	+74.01 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	1.3	11.4	+743.99 %
PMGD HP Purísima	6.8	8.7	+27.25 %
PMGD HP Quilaileo	6.8	9.6	+42.41 %
PMGD HP Reca	24.3	21.2	-12.84 %
PMGD HP Roblería	44.6	60.7	+36.11 %
PMGD HP Río Mulchén	13.3	15.9	+18.90 %
PMGD HP Río Trueno	61.6	85.4	+38.59 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	20.2	-
PMGD HP Santa Isabel	11.6	15.0	+29.93 %
PMGD HP Santa Rosa	0.0	0.0	-
PMGD HP Sauce Andes	5.4	2.5	-53.36 %
PMGD HP Trailelfú	12.8	16.9	+32.20 %
PMGD HP Tranquil	37.2	53.9	+44.92 %
PMGD HP Truful Truful	0.0	0.0	-
PMGD PE El Arrebol	65.2	45.8	-29.73 %
PMGD PE El Nogal	39.9	98.6	+146.94 %
PMGD PE Huajache	52.4	85.9	+63.96 %
PMGD PE Las Peñas	47.7	157.8	+230.95 %
PMGD PE Lebu III	37.6	21.6	-42.66 %
PMGD PE Raki	67.7	84.9	+25.40 %
PMGD PE Ucuquer	48.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	55.7	57.9	+4.09 %
PMGD PFV Alcaldesa	67.6	66.2	-2.17 %
PMGD PFV Alcon Solar	102.0	86.2	-15.51 %
PMGD PFV Alhué	36.2	33.5	-7.38 %
PMGD PFV Alicahue	32.4	24.8	-23.43 %
PMGD PFV Alto Solar	22.2	3.3	-85.32 %
PMGD PFV Altos de Til Til	13.2	15.7	+19.17 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	40.0	31.8	-20.57 %
PMGD PFV Amparo del Sol	26.8	29.2	+8.77 %
PMGD PFV Anakena	77.5	75.6	-2.51 %
PMGD PFV Antonia	29.4	12.3	-58.10 %
PMGD PFV Argomedo	86.0	64.5	-25.07 %
PMGD PFV Arica	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Newentun	48.3	44.4	-8.18 %
PMGD PFV Nihue	27.7	26.7	-3.75 %
PMGD PFV Norte Chico	19.2	11.1	-42.24 %
PMGD PFV Ocoa	27.5	31.7	+15.31 %
PMGD PFV Olivia	29.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivier	23.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivillo	77.4	81.8	+5.72 %
PMGD PFV Orion	28.3	30.8	+8.90 %
PMGD PFV Orquidea Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Ovalle Norte	64.9	79.7	+22.77 %
PMGD PFV Ovejería	81.9	78.8	-3.85 %
PMGD PFV PAS1	77.0	93.3	+21.18 %
PMGD PFV PSF El Peral	70.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV PSF Horizonte	63.7	59.0	-7.39 %
PMGD PFV Pachira	97.2	101.2	+4.15 %
PMGD PFV Paillihue	96.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Paine	99.7	101.9	+2.23 %
PMGD PFV Palto Sunlight	86.7	86.7	-0.03 %
PMGD PFV Pama	14.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	39.4	40.2	+1.84 %
PMGD PFV Panquehue II	37.5	42.7	+13.94 %
PMGD PFV Paraguay	59.3	82.7	+39.46 %
PMGD PFV Paranal	8.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	29.1	31.8	+9.31 %
PMGD PFV Parque Curicura	92.7	65.8	-28.95 %
PMGD PFV Parque El Olivar	86.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	30.5	35.6	+16.59 %
PMGD PFV Parque La Colonia	97.6	86.9	-10.96 %
PMGD PFV Parque La Travesía	7.9	11.4	+45.01 %
PMGD PFV Parque Nancagua	60.1	43.8	-27.23 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	97.0	98.8	+1.87 %
PMGD PFV Parque San Javier	59.1	59.5	+0.62 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	84.7	61.9	-26.88 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	64.7	64.5	-0.25 %
PMGD PFV Pastrán	84.0	98.9	+17.73 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	85.8	80.1	-6.69 %
PMGD PFV Pedreros	26.3	30.8	+16.92 %
PMGD PFV Pegasus	30.9	33.1	+7.26 %
PMGD PFV Pellin	-	0.0	-
PMGD PFV Pelumpen	25.2	25.9	+2.79 %
PMGD PFV Penaflor	96.0	43.0	-55.17 %
PMGD PFV Pencahue Este	27.0	26.6	-1.62 %
PMGD PFV Pepa	64.9	89.5	+37.84 %
PMGD PFV Pequen	29.8	7.3	-75.37 %
PMGD PFV Peralillo	2.6	3.6	+38.46 %
PMGD PFV Pica	2.1	2.2	+5.04 %
PMGD PFV Pichon	12.3	12.7	+3.16 %
PMGD PFV Picunche	70.0	63.5	-9.29 %
PMGD PFV Piduco	31.2	31.1	-0.56 %
PMGD PFV Pilpilen	20.5	26.7	+30.15 %
PMGD PFV Piquero	88.4	97.4	+10.20 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	15.8	25.5	+61.61 %
PMGD PFV Armazones	19.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Aromo del Verano	28.5	22.7	-20.48 %
PMGD PFV Astillas	70.7	94.5	+33.75 %
PMGD PFV Avel Solar	97.5	99.7	+2.22 %
PMGD PFV Avellano	-	0.0	-
PMGD PFV Aviles	58.9	57.8	-1.90 %
PMGD PFV Ayla	99.8	80.7	-19.13 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	26.1	24.6	-6.00 %
PMGD PFV Bellavista	52.5	62.3	+18.76 %
PMGD PFV Berrueco	95.4	104.6	+9.66 %
PMGD PFV Blu	-	24.3	-
PMGD PFV Bulnes Barones	29.6	32.2	+8.98 %
PMGD PFV Bér gamo	33.4	23.3	-30.19 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cabilsol	16.7	20.1	+20.42 %
PMGD PFV Cabrero	96.2	102.4	+6.43 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	94.5	96.2	+1.84 %
PMGD PFV Caimi	0.1	0.9	+678.48 %
PMGD PFV Calama	99.0	102.9	+3.89 %
PMGD PFV Calle Larga	23.3	31.0	+32.96 %
PMGD PFV Candelaria Solar	27.7	16.2	-41.67 %
PMGD PFV Canelillo	27.1	26.3	-2.97 %
PMGD PFV Canesa	26.7	29.1	+8.99 %
PMGD PFV Cantera	24.0	25.9	+7.97 %
PMGD PFV Cantillana	97.6	56.6	-41.96 %
PMGD PFV Cara De Gallo	6.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Caracoles	30.8	28.4	-7.98 %
PMGD PFV Casabermeja	58.4	53.8	-7.87 %
PMGD PFV Casuto	23.0	27.2	+18.35 %
PMGD PFV Catemu	17.3	20.5	+18.67 %
PMGD PFV Catán	28.8	31.0	+7.50 %
PMGD PFV Cauquenes	27.0	29.9	+10.53 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	95.1	96.3	+1.30 %
PMGD PFV Chacabuco	87.3	98.7	+13.09 %
PMGD PFV Chalinga	29.1	27.6	-5.39 %
PMGD PFV Champa	8.0	9.1	+12.71 %
PMGD PFV Chancon	15.9	16.7	+5.03 %
PMGD PFV Chilener	-	0.0	-
PMGD PFV Chimbarongo	104.8	12.8	-87.77 %
PMGD PFV Chuchifí	19.2	20.4	+6.07 %
PMGD PFV Cipres	26.2	32.7	+24.93 %
PMGD PFV Citrino	18.7	22.6	+20.80 %
PMGD PFV Ckilir	88.0	15.9	-81.98 %
PMGD PFV Clementina	61.4	56.1	-8.70 %
PMGD PFV Cocharcas	27.8	17.0	-38.76 %
PMGD PFV Cocinillas	26.7	25.8	-3.36 %
PMGD PFV Coinco	-	1.7	-
PMGD PFV Colchagua	28.0	23.2	-17.29 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pirque	13.9	20.3	+46.19 %
PMGD PFV Pitotoy	27.0	22.5	-16.76 %
PMGD PFV Pitra	8.4	31.1	+269.11 %
PMGD PFV Placilla	88.0	61.9	-29.69 %
PMGD PFV Playerito	31.7	31.1	-2.07 %
PMGD PFV Playero	32.0	31.4	-2.12 %
PMGD PFV Playeron	32.5	31.7	-2.75 %
PMGD PFV Plomo Verano	23.7	16.5	-30.40 %
PMGD PFV Población	20.3	20.6	+1.48 %
PMGD PFV Pocillas	-	0.0	-
PMGD PFV Portezuelo	23.5	22.6	-3.82 %
PMGD PFV Pretty Field	11.9	20.2	+69.25 %
PMGD PFV Puangue	41.0	38.8	-5.43 %
PMGD PFV Pueblo Seco	92.9	95.7	+2.99 %
PMGD PFV Puelche	28.5	29.4	+2.81 %
PMGD PFV Puente Solar	27.6	23.8	-13.69 %
PMGD PFV Pullalli	26.5	27.4	+3.32 %
PMGD PFV Punta Baja	17.6	19.1	+8.69 %
PMGD PFV Queltehue	29.6	24.5	-17.17 %
PMGD PFV Quemados	71.7	54.6	-23.75 %
PMGD PFV Quetena	93.3	95.5	+2.29 %
PMGD PFV Quillay	28.8	27.4	-4.67 %
PMGD PFV Quinantu	80.6	88.9	+10.29 %
PMGD PFV Quinta	21.5	31.6	+47.04 %
PMGD PFV RDCL SAN	82.7	83.2	+0.58 %
PMGD PFV REN	27.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV RLA	19.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ranguil	30.8	26.0	-15.83 %
PMGD PFV Ratulemus	30.2	30.8	+1.71 %
PMGD PFV Rauquen	89.8	36.4	-59.50 %
PMGD PFV Recoleta	57.0	66.1	+15.92 %
PMGD PFV Rengo	-	0.0	-
PMGD PFV Rexner	27.3	26.0	-4.53 %
PMGD PFV Rimini	47.5	68.7	+44.77 %
PMGD PFV Rinconada	87.8	63.5	-27.77 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	105.8	89.1	-15.78 %
PMGD PFV Rinconada Norte	33.2	33.3	+0.37 %
PMGD PFV Rodeo	25.1	24.9	-0.92 %
PMGD PFV Romeria	94.5	62.2	-34.18 %
PMGD PFV Rosario	10.1	9.4	-6.84 %
PMGD PFV Rovián	43.1	39.8	-7.66 %
PMGD PFV Río Peuco	27.2	22.7	-16.35 %
PMGD PFV SDSI	29.2	29.7	+1.68 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	27.9	28.1	+0.54 %
PMGD PFV Salerno Solar	27.1	26.1	-3.51 %
PMGD PFV Samo Bajo	15.6	19.4	+24.43 %
PMGD PFV San Antonio	26.9	32.1	+19.29 %
PMGD PFV San Camilo	31.0	27.3	-12.09 %
PMGD PFV San Carlos	29.1	11.3	-61.09 %
PMGD PFV San Emilio I	26.4	19.2	-27.42 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Colina	95.6	95.4	-0.19 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	27.5	21.9	-20.53 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	25.8	23.7	-8.22 %
PMGD PFV Condor Petorca	12.2	12.2	-0.17 %
PMGD PFV Cordillerilla	11.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	82.3	83.9	+1.98 %
PMGD PFV Covadonga	77.5	86.7	+11.87 %
PMGD PFV Coyunche	30.8	32.0	+3.98 %
PMGD PFV Crucero	24.0	12.8	-46.79 %
PMGD PFV Cruz	33.8	33.7	-0.42 %
PMGD PFV Curacavi	29.6	20.7	-30.01 %
PMGD PFV Cuz Cuz	20.0	19.8	-0.82 %
PMGD PFV Dadinco	32.4	34.3	+5.82 %
PMGD PFV Darlín	52.9	84.8	+60.36 %
PMGD PFV Diego de Almagro	82.6	86.3	+4.56 %
PMGD PFV Don Andrónico	26.7	23.6	-11.56 %
PMGD PFV Don Enrique	68.2	104.1	+52.62 %
PMGD PFV Don Eugenio	21.5	13.8	-35.70 %
PMGD PFV Don Jorge	34.4	28.9	-16.12 %
PMGD PFV Don Mariano	26.5	14.8	-44.18 %
PMGD PFV Don Martín	30.1	31.7	+5.18 %
PMGD PFV Don Matías	-	0.0	-
PMGD PFV Don Rodrigo	50.9	44.8	-12.02 %
PMGD PFV Doña Igna	19.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Doñihue	41.0	61.2	+49.22 %
PMGD PFV Duqueco Solar	98.8	104.2	+5.45 %
PMGD PFV Eclipse	76.5	55.5	-27.46 %
PMGD PFV El Boco	31.8	67.9	+113.58 %
PMGD PFV El Castaño	75.8	62.9	-16.95 %
PMGD PFV El Cernicalo	16.4	16.9	+3.49 %
PMGD PFV El Cernicalo II	16.4	15.9	-2.69 %
PMGD PFV El Chercan	104.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Chincol	31.3	33.8	+7.96 %
PMGD PFV El Chucao	27.9	29.5	+5.64 %
PMGD PFV El Cuervo	-	0.0	-
PMGD PFV El Cóndor	13.2	8.3	-37.32 %
PMGD PFV El Divisadero	26.1	35.4	+35.48 %
PMGD PFV El Estero	20.6	17.8	-13.54 %
PMGD PFV El Flamenco	88.2	94.4	+7.01 %
PMGD PFV El Gaviotín	27.4	70.6	+157.40 %
PMGD PFV El Huaso	24.4	24.6	+0.82 %
PMGD PFV El Ingenio	18.5	2.4	-87.16 %
PMGD PFV El Laurel	67.7	42.2	-37.59 %
PMGD PFV El Litre	80.2	72.7	-9.35 %
PMGD PFV El Monte	29.2	26.8	-7.95 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	26.4	21.2	-19.70 %
PMGD PFV El Pilpen	27.9	32.1	+15.09 %
PMGD PFV El Pitio	31.0	32.2	+4.10 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Eugenio	-	0.0	-
PMGD PFV San Francisco	29.2	31.3	+7.23 %
PMGD PFV San Isidro	13.7	17.3	+25.91 %
PMGD PFV San José II	35.8	25.6	-28.53 %
PMGD PFV San Pedro	18.7	20.3	+8.40 %
PMGD PFV San Ramiro	75.3	85.9	+14.09 %
PMGD PFV Santa Adriana	19.6	23.3	+18.72 %
PMGD PFV Santa Amelia	29.0	26.2	-9.79 %
PMGD PFV Santa Carolina	30.4	17.9	-41.20 %
PMGD PFV Santa Cecilia	11.2	13.3	+18.57 %
PMGD PFV Santa Clara	14.0	25.0	+78.97 %
PMGD PFV Santa Cruz	92.2	77.0	-16.53 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	99.5	72.6	-27.06 %
PMGD PFV Santa Emilia	102.1	2.1	-97.91 %
PMGD PFV Santa Ester	30.8	14.3	-53.77 %
PMGD PFV Santa Francisca	45.6	44.5	-2.45 %
PMGD PFV Santa Inés	29.0	27.8	-4.36 %
PMGD PFV Santa Julia	16.7	18.6	+11.71 %
PMGD PFV Santa Laura	22.6	26.0	+14.82 %
PMGD PFV Santa Lucía	45.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Luisa	29.1	12.2	-58.11 %
PMGD PFV Santa Margarita	29.1	22.8	-21.70 %
PMGD PFV Santa Rita	30.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santuario	29.8	31.4	+5.30 %
PMGD PFV Saturno Norte	32.4	22.9	-29.13 %
PMGD PFV Siete Colores	33.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	67.7	58.6	-13.56 %
PMGD PFV Sol del Norte	21.6	21.6	+0.03 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Soy Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	78.0	97.4	+24.92 %
PMGD PFV Talca	86.4	60.7	-29.77 %
PMGD PFV Talhuén	27.2	27.8	+2.10 %
PMGD PFV Tallado	68.7	84.2	+22.58 %
PMGD PFV Tamarugo	22.5	27.1	+20.18 %
PMGD PFV Tambo Real	21.4	20.1	-6.06 %
PMGD PFV Taranto	0.0	0.0	-
PMGD PFV Techos de Altamira	1.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tijeral	-	0.0	-
PMGD PFV Til Til	18.7	15.5	-17.10 %
PMGD PFV Torino	48.9	24.5	-49.83 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	29.1	26.8	-7.85 %
PMGD PFV Trebal	19.0	17.4	-8.66 %
PMGD PFV Trebo	25.4	29.0	+13.90 %
PMGD PFV Trica-Dos	21.2	27.2	+28.16 %
PMGD PFV Tricahue II	57.9	44.5	-23.11 %
PMGD PFV Trinidad	30.7	24.9	-18.82 %
PMGD PFV Tucuguere	26.1	29.5	+12.95 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.3	0.6	+99.76 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Piuquen	30.4	33.2	+9.04 %
PMGD PFV El Queltehue	27.1	31.2	+15.06 %
PMGD PFV El Quemado	32.5	33.4	+2.74 %
PMGD PFV El Queule	45.0	16.5	-63.38 %
PMGD PFV El Rayador	32.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Resplandor	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Roble	66.0	80.1	+21.35 %
PMGD PFV El Romeral	84.7	60.5	-28.59 %
PMGD PFV El Salitral	33.5	33.7	+0.60 %
PMGD PFV El Sauce	22.8	27.3	+19.78 %
PMGD PFV El Sharon	29.2	25.4	-13.16 %
PMGD PFV El Tiuke	10.0	10.3	+2.71 %
PMGD PFV El Trigal	95.7	97.7	+2.08 %
PMGD PFV El Zorzal	26.4	25.9	-2.02 %
PMGD PFV Encino	21.6	9.4	-56.54 %
PMGD PFV Encon	73.4	27.9	-61.95 %
PMGD PFV Erinome	28.3	28.3	-0.14 %
PMGD PFV Escorial del Verano	28.4	29.0	+1.95 %
PMGD PFV Esfena	11.2	13.9	+24.15 %
PMGD PFV Esperanza	6.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	27.5	22.8	-16.88 %
PMGD PFV Fardela Negra	8.5	29.0	+240.46 %
PMGD PFV Filomena	27.7	27.6	-0.49 %
PMGD PFV Florencia Solar	36.6	94.4	+158.16 %
PMGD PFV Foster	27.6	28.9	+4.58 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	17.8	23.7	+33.15 %
PMGD PFV Fulgor	20.3	22.6	+11.50 %
PMGD PFV GR Lemu	35.0	55.0	+57.05 %
PMGD PFV GR Peumo	91.3	70.7	-22.57 %
PMGD PFV GR Pitao	66.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV GR Rauli	58.4	79.2	+35.66 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	88.5	75.1	-15.19 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	6.0	20.9	+248.18 %
PMGD PFV Gabriela	103.3	103.3	+0.03 %
PMGD PFV Girasoles	25.6	9.0	-64.78 %
PMGD PFV Granada	85.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Granate	84.6	103.8	+22.71 %
PMGD PFV Guadalao	20.9	29.3	+40.33 %
PMGD PFV Guadalupe	59.6	28.4	-52.31 %
PMGD PFV Guanaco Solar	98.7	85.0	-13.88 %
PMGD PFV Guarana	13.3	13.0	-1.89 %
PMGD PFV Helios	26.5	26.1	-1.65 %
PMGD PFV Homero	17.2	23.7	+37.91 %
PMGD PFV Hormiga	13.4	12.4	-7.83 %
PMGD PFV Hornitos	1.9	0.6	-65.96 %
PMGD PFV Huape	28.1	30.3	+7.74 %
PMGD PFV Huaquelon	66.1	93.5	+41.46 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.1	+2097080.10 %
PMGD PFV UTFSM Viña	1.2	2.1	+64.58 %
PMGD PFV Valle Este II	70.0	79.2	+13.15 %
PMGD PFV Valle Oeste II	66.6	77.2	+15.92 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	22.1	22.8	+2.99 %
PMGD PFV Ventisquero	-	68.0	-
PMGD PFV Venturada	80.5	80.0	-0.63 %
PMGD PFV Vicente	20.7	17.1	-17.52 %
PMGD PFV Victoria	95.2	97.9	+2.88 %
PMGD PFV Villa Alegre	48.4	49.6	+2.55 %
PMGD PFV Villa Cruz	23.7	31.2	+31.48 %
PMGD PFV Villa Moscoso	21.4	21.0	-1.70 %
PMGD PFV Villa Prat	11.2	10.0	-11.17 %
PMGD PFV Villa Seca	24.3	9.0	-63.05 %
PMGD PFV Villa Solar	27.1	24.8	-8.62 %
PMGD PFV Violeta	0.0	74.9	-
PMGD PFV Vituco 2B	29.9	24.9	-16.59 %
PMGD PFV Yahutela	62.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ñilhue	5.8	6.5	+11.91 %
PMGD PFV Ñiquén	30.9	32.9	+6.60 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	3.4	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	0.0	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Idahue del Verano	29.5	23.6	-20.15 %
PMGD PFV Illapel 5X	32.6	25.9	-20.67 %
PMGD PFV Independencia	25.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Itahue Solar	25.6	22.1	-13.61 %
PMGD PFV Jahuel	60.5	61.9	+2.32 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	1.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Jaururo	24.3	28.7	+18.07 %
PMGD PFV Javiera Carrera	102.3	94.0	-8.13 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	15.2	10.2	-32.93 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	25.8	25.5	-1.16 %
PMGD PFV La Acacia	47.1	45.2	-4.01 %
PMGD PFV La Blanquina	72.5	62.8	-13.39 %
PMGD PFV La Chapeana	18.7	11.4	-38.94 %
PMGD PFV La Chimba Bis	13.0	19.7	+51.33 %
PMGD PFV La Esperanza II	70.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	14.4	11.7	-18.88 %
PMGD PFV La Foresta	28.7	26.1	-8.89 %
PMGD PFV La Frontera	37.6	33.9	-10.01 %
PMGD PFV La Gamboina	53.5	41.4	-22.70 %
PMGD PFV La Lajuela	43.9	43.6	-0.77 %
PMGD PFV La Ligua	26.5	0.5	-98.19 %
PMGD PFV La Manga	27.4	16.9	-38.44 %
PMGD PFV La Murala	22.8	18.6	-18.45 %
PMGD PFV La Palma Solar	106.8	108.8	+1.86 %
PMGD PFV La Victoria	92.9	98.0	+5.48 %
PMGD PFV Lagunilla	19.7	18.7	-5.46 %
PMGD PFV Laja Andino	92.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Arboledas	17.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Cabras	27.0	23.6	-12.53 %
PMGD PFV Las Cachañas	68.6	46.6	-32.09 %
PMGD PFV Las Catitas	21.7	29.2	+34.83 %
PMGD PFV Las Chacras	26.5	25.1	-5.25 %
PMGD PFV Las Codornices	26.2	35.7	+36.22 %
PMGD PFV Las Lechuzas	26.5	30.9	+16.57 %
PMGD PFV Las Majadas	97.9	102.3	+4.49 %
PMGD PFV Las Mercedes	23.2	15.0	-35.15 %
PMGD PFV Las Mollacas	18.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	16.6	27.9	+67.61 %
PMGD PFV Las Palomas	34.2	34.3	+0.12 %
PMGD PFV Las Perdices	21.8	28.0	+28.30 %
PMGD PFV Las Rojas	26.2	20.8	-20.80 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	69.6	62.4	-10.36 %
PMGD PFV Las Terrazas	26.4	1.0	-96.10 %
PMGD PFV Las Torcazas	31.4	26.4	-15.73 %
PMGD PFV Las Tortolas	32.6	16.1	-50.60 %
PMGD PFV Las Turcas	20.6	16.0	-22.28 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	26.8	32.8	+22.62 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.0	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	3.5	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	21.7	-
PMGD TER El Nogal	-	0.1	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	52.4	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralkan	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lingue	28.0	30.4	+8.36 %
PMGD PFV Lipangue	20.9	17.6	-15.79 %
PMGD PFV Liquidambar	74.9	59.2	-21.00 %
PMGD PFV Lirio del Campo	27.2	26.9	-0.90 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	33.0	99.9	+202.76 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	48.3	31.7	-34.28 %
PMGD PFV Llay Llay	105.3	105.2	-0.17 %
PMGD PFV Lo Boza	2.8	3.9	+42.02 %
PMGD PFV Lo Chacón	26.9	21.8	-18.96 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	23.8	-
PMGD PFV Lo Miranda	31.2	20.8	-33.46 %
PMGD PFV Lo Sierra	21.2	19.1	-10.22 %
PMGD PFV Lockma	47.3	92.9	+96.44 %
PMGD PFV Loica	28.2	29.6	+4.82 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	10.7	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	18611.8	17599.2	-5.44 %

Abreviaturas:

- CSE:**Conectada a Sistema Externo

DF:Desconexión Forzada

ERE:Estado de Reserva Estratégica

FE:Falla Externa
- LF:**Limitación Forzada

MM:Mantenimiento Mayor

P:Prueba de Puesta en Servicio

RO:Restricción Operativa

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Rapel	Mayor generación real por declaración de Vertimiento.
HP Alfalfal	Menor generación real por menores afluentes.
PE Cabo Leones 2	Menor generación real por costo marginal.
PE Renaico II	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PFV Domeyko	Menor generación real por costo marginal.
PFV Guancoi	Menor generación real por costo marginal.
PFV Sol del Desierto	Menor generación real por costo marginal.
PFV Sol de Lila	Menor generación real por costo marginal.
TER Kelar GNL	Mayor generación real por disponibilidad de GNL.
TER San Isidro II Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de gas Argentino.
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	Menor generación real por control suministro de gas Argentino.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Cipreses	66.0	U-2 indisponible. Causa informada: Operación de protección 86 U, según IF 2023004575.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Finis Terrae	93.0	Limitada a 230 MW, por Indisponibilidad de 52E14, según IL 2023001759.
PFV Guanchoi	97.0	Limitado en 380 MW. Causa informada: Desconectar circuito N° 15 por ruidos extraños en cabina cabecera, según IL 2023001730.
PFV Santa Isabel	76.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Normalización a posterior de evento de falla en transformador, según IL 2023001771.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 2 GNL	91.0	TG2B limitada en 65 MW. Causa informada: Fuga de gases calientes, máxima generación del ciclo 273 MW, según IL 2023001662.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.
TER San Isidro II Gas Arg	81.0	Limitada en 275 MW. Causa informada: Inestabilidad cámara de combustión, según IL2023001852. .

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	80.0	U-3 Mantenimiento Mayor.
TER Angamos-ANG1	0.0	U-1 Mantenimiento Mayor.
TER Antilhue	50.0	U-1 Mantenimiento Mayor.
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Guacolda 3	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER San Isidro I Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	Limitada.Causa informada: Se requiere mantener la Central en servicio con generación de 160 MW por cota de alarma 240.00 m.s.n.m. para control de crecidas, según IL 2023001717
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
PFV Sol del Desierto	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001784.
TER Norgener-NT01	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NT02	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001757.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de vertimiento con una cota de 104.62 m.s.n.m. y un gasto de 220 MWh.
00:00	STM	SDAC deshabilitado.
00:00	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
00:00	STM	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
00:02	Colbún	C. Nehuenco II en mantenimiento mayor, según SMM 2023109034.
00:55	Enel Generación	C. Curillínqu disponible y en servicio, cancelado IF 2023004728.
02:47	Transec	S/E Pan de Azúcar barra de 220 kV sección 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023111800.
07:39	STS	Línea de 110 kV La Portada - Guardia Marina con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Armado de estructura definitiva para reemplazar estructura N°54, la cual se encuentra siniestrada por choque de vehículo motorizada, según SICF 2023112231.
08:00	Colbún	C. La Mina disponible y en servicio, cancelado IF 2023004727.
08:05	TEN	S/E Cumbre desconectadas CCSS de las líneas de 500 kV Cumbres - Nueva Cardones 1 y 2.
09:45	Transec	Línea de 66 kV Pullínqu - Los Lagos con solicitud de intervención de curso forzoso: Inspección con trepado por falla ocurrida 30.11.2023 (IF2023004703), según SICF 2023111978.
11:55	Transec	S/E Lastarria transformador de 220/66 kV cancelada limitación por anomalía en telecontrol del CTBC, según IL2023000851.
11:59	Minera Escondida	Línea de 220 kV O'Higgins - Coloso 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Corte del cable de guardia en la llegada del portal ubicado cerca del transformador 4. Se debe enrollar y dejar amarrado a la estructura para que no se pueda producir un contacto con la línea energizada, según SDCF 2023112272.
12:17	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón U1 sale del servicio en forma intempestiva con 15 MW. Causa informada: Falla en bomba de alimentación de isopentano, según IF 2023004730.
14:52	AES Andes	C. PFV Andes 2B sale de servicio en forma intempestiva con 35 MW, según IF 2023004729.
16:09	Enel Green Power	C. PFV Sol de Lila sale de servicio en forma intempestiva con 38 MW, según IF 2023004731
16:37	Transec	Línea de 66 kV Pullínqu - Los Lagos, cancelada SICF 2023111978.
16:40	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón U1 disponible y en servicio, cancelado IF 2023004730.
17:40	AES Andes	C. PFV Andes 2B disponible, cancelado IF 2023004729.
17:54	Minera Escondida	Línea de 220 kV O'Higgins - Coloso 2 cerrada, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023112272.
18:35	CGE	Línea de 66 kV Lautaro - Victoria interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004733.
18:35	STS	S/E Llaima interruptor B2 de línea de 66 kV Lautaro - Llaima interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004732.
18:39	STS	S/E Llaima interruptor B2 de línea de 66 kV Lautaro - Llaima cerrada. Cancelado IF 2023004732.
19:15	TEN	S/E Cumbre conectadas CCSS de las líneas de 500 kV Cumbres - Nueva Cardones 1 y 2.
19:37	Enel Generación	C. Abanico U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 20 MW, según IF 2023004734.
22:34	TEN	S/E Nueva Cardones reactor de barra de 500 kV desconectada para regular tensión.
22:35	TEN	S/E Changos Reactor de barra de 500 kV desconectado para regular tensión.
22:36	AES Andes	C. Nueva Ventanas se limita en 240 MW. Causa informada: Control parámetros sistema de circulación, según IL 2023001861.
23:47	CGE	Línea de 66 kV Lautaro - Llaima con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de conductor desprendido en fase lateral de sistema de aislación en estructura N° 194, según SDCF 2023112285.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -419.3 [MW]
07:40	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -18.7 [MW/m]
07:58	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
07:58	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:30	Enel Generación	C. Ralco comienza verter.
18:21	Enel Generación	C. Ralco deja de verter.
19:47	CGE	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:47	Chilquinta	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Panimávida por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:55	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 24.9 [MW/m]
21:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 494.6 [MW]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel datos scada.	11/11/2023	07:30		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Pacific Hydro	Hot line Principal y Respaldo F/S	11/11/2023	07:30		
Tinguiririca Energía	Hot line principal y respaldo F/S.	15/11/2023	15:30		
Besalco	Hot line Principal y Respaldo E/S sólo Coordinado a CDC	30/11/2023	10:45		

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Celeoredes	S/E Mulchén líneas de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertas por control de la transferencia de las líneas de 220 kV Charrúa - Santa Clara 1 y 2.	01/12/2023	23:25		
Enor Chile	S/E Don Goyo interruptor JS abierto por control transferencia de TT/CC en S/E Don Goyo.	02/12/2023	01:03	02/12/2023	11:19
AES Andes	S/E La Cebada interruptores J1, J4 y JS abiertos por control de transferencia línea de 220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar.	02/12/2023	01:05	02/12/2023	11:19
Enor Chile	S/E Don Goyo interruptor JS abierto por control transferencia de TT/CC en S/E Don Goyo.	02/12/2023	22:42		
AES Andes	S/E La Cebada interruptores J1, J4 y JS abiertos por control de transferencia línea de 220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar.	02/12/2023	22:42		

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1 abierta para regular tensión.	01/12/2023	19:18		
Transec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 2 abierta para regular tensión.	02/12/2023	02:13		
Transec	Línea de 500 kV Los Chagos - Kimal 2 abierta para regular tensión.	02/12/2023	08:01	02/12/2023	19:17