

INFORME DIARIO

Lunes 04 de Diciembre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Pulelfu	170.4	162.7	-4.52 %	PMG
BESS Andes IV	-	0.0	-		PMG HP Punta del Viento	70.3	70.8	+0.64 %	PMG
BESS Angamos	-	14.8	GNP		PMG HP Renaico	106.0	129.8	+22.41 %	PMG
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %		PMG HP Rio Huasco	23.4	26.7	+14.10 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG HP San Clemente	99.3	99.2	-0.10 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	31.8	GNP		PMG PE La Esperanza	91.2	83.4	-8.60 %	PMG
BESS Salvador	-	353.8	GNP		PMG PFV Antay	6.7	34.6	+415.97 %	PMG
BESS Uribe Solar	-	0.0	-		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Castilla	15.2	23.0	+51.32 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	1128.0	1166.2	+3.39 %		PMG PFV Chercan	-	65.8	-	PMG
HE Angostura	6218.6	4293.0	(*) -30.97 %		PMG PFV De los Andes	92.0	92.6	+0.70 %	PMG
HE Antuco	5879.1	4006.0	(*) -31.86 %		PMG PFV Del Desierto	61.4	61.5	+0.18 %	PMG
HE Canutillar	1339.2	1918.0	+43.22 %	MM, RO	PMG PFV Emilia	-	0.0	-	PMG
HE Cipreses	1983.4	1272.8	-35.83 %		PMG PFV Loma Los Colorados	6.3	4.8	-23.21 %	PMG, P
HE Colbún	9146.8	9419.0	+2.98 %		PMG PFV Lucas Solar	0.0	0.0	-	PMG
HE El Toro	0.0	34.0	GNP		PMG PFV Machicura	84.7	97.2	+14.80 %	PMG
HE Machicura	1756.3	1968.0	+12.05 %	RO	PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
HE Pangué	8330.5	6047.0	(*) -27.41 %		PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pehuenche	11771.9	11171.5	-5.10 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	0.3	15.6	+5400.65 %	PMG
HE Pilmaiquén	888.0	886.4	-0.18 %	RO	PMG PFV Piloto Cardones	0.0	1.4	+7050.00 %	PMG
HE Ralco	10622.7	10065.7	-5.24 %		PMG PFV Puerto Seco	101.6	82.0	-19.29 %	PMG
HE Rapel	4667.2	4129.7	-11.52 %	MM	PMG PFV Quilmo	-	93.1	-	PMG
HP Abanico	559.6	889.9	+59.01 %		PMG PFV SDGx01	2.4	6.9	+187.50 %	PMG, DF
HP Alfalfal	2855.4	3205.4	+12.26 %		PMG PFV Sol del Norte	75.5	81.7	+8.20 %	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG PFV Teno Solar	8.7	82.2	+845.06 %	PMG
HP Ancoa	612.0	592.4	-3.20 %	LF	PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Blanco	826.0	0.0	-100.00 %		PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.9	-	PMG
HP Capullo	230.4	227.8	-1.13 %		PMG TER CMPC Tissue	-	28.2	-	PMG
HP Carilafquen	312.0	222.5	-28.68 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Chacabucuito	264.0	271.2	+2.73 %		PMG TER Celco	80.0	97.6	+22.00 %	PMG
HP Chacayes	2648.3	2640.6	-0.29 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chapiquina	116.0	117.2	+1.03 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	348.0	371.9	+6.85 %		PMG TER Constitución	0.0	122.3	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Cumbres	264.0	258.0	-2.29 %		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Curillínque	2028.5	1732.6	-14.59 %		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Digua	264.0	282.0	+6.81 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	888.0	929.4	+4.66 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Maule	0.0	50.1	-	PMG
HP Florida II	293.0	308.7	+5.36 %		PMG TER Placilla	0.0	0.1	-	PMG
HP Guayacán	228.6	232.3	+1.62 %		PMG TER Quintay	0.0	0.1	-	PMG
HP Hornitos	561.0	0.0	-100.00 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Isla	1656.0	1421.6	-14.16 %	
HP Itata	120.0	98.7	-17.75 %	
HP Juncal	355.0	403.3	+13.61 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	891.8	643.7	-27.82 %	
HP Laja I	424.6	282.4	-33.50 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	230.0	189.9	-17.46 %	
HP Lircay	480.0	492.0	+2.50 %	
HP Loma Alta	865.9	729.3	-15.78 %	
HP Los Hierros	114.0	119.8	+5.08 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	39.9	40.3	+0.98 %	
HP Los Quilos	440.0	450.5	+2.39 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	144.0	114.1	-20.76 %	
HP Mampil	526.2	536.3	+1.93 %	
HP Mocho	264.0	228.7	-13.39 %	
HP Palmucho	768.0	779.7	+1.52 %	
HP Peuchen	847.4	780.5	-7.89 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	678.0	626.1	-7.67 %	
HP Puntilla	330.5	269.8	-18.37 %	
HP Queltehues	768.0	619.5	-19.34 %	DF
HP Quilleco	840.0	1068.0	+27.14 %	
HP Rio Colorado	396.0	399.3	+0.83 %	
HP Rio Picoiquen	180.0	180.2	+0.10 %	
HP Rucatayo	922.0	966.3	+4.81 %	
HP Rucue	4021.1	2586.0	(*) -35.69 %	
HP San Andres	512.7	397.7	-22.42 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1755.0	1650.6	-5.95 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	264.0	0.0	-100.00 %	
HP Volcán	264.0	0.0	-100.00 %	DF
PE Alena	671.8	795.6	+18.43 %	
PE Atacama	836.7	1069.0	+27.76 %	
PE Aurora	914.9	1621.4	+77.23 %	
PE Cabo Leones 1	620.7	1536.0	+147.47 %	
PE Cabo Leones 2	1282.9	1390.0	+8.35 %	
PE Cabo Leones 3	757.7	1782.0	+135.19 %	
PE Calama	978.2	723.6	-26.02 %	
PE Campo Lindo	236.9	597.4	+152.22 %	
PE Canela	43.7	52.7	+20.45 %	
PE Canela 2	226.0	277.1	+22.61 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	968.7	815.0	-15.87 %	
PE Cuel	272.3	345.1	+26.70 %	
PE El Arrayán	822.5	1664.0	+102.31 %	
PE El Maitén	73.4	113.3	+54.42 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4191.4	4399.2	+4.96 %	RO
TER Angamos-ANG2	4335.6	5006.1	+15.46 %	
TER Antihue	0.0	0.0	-	MM
TER Arauco	156.0	0.0	-100.00 %	
TER Arauco MAPA	960.0	922.4	-3.91 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	1.4	GNP	
TER Arica-M1AR	0.0	0.6	GNP	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.8	GNP	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	2480.3	0.0	(*) -100.00 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	52.9	203.1	+283.71 %	
TER CMPC Laja	170.5	169.4	-0.65 %	
TER CMPC Pacífico	292.2	566.9	+94.04 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	126.1	+5.08 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	284.0	GNP	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	0.0	0.0	-	MM
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4019.0	5673.3	(*) +41.16 %	
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	MM
TER Cogeneradora Aconcagua	337.9	0.0	-100.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1204.0	+144.72 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	373.4	GNP	
TER Combarbala	75.0	8.6	-88.53 %	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	39.5	GNP	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Cabaña	754.9	1481.5	+96.26 %	P
PE La Estrella	198.4	329.0	+65.80 %	
PE La Flor	299.3	494.0	+65.07 %	
PE Lebu	102.4	25.3	-75.25 %	
PE Llanos del Viento	1169.0	1108.0	-5.22 %	
PE Lomas de Duqueco	321.0	587.0	+82.89 %	
PE Los Buenos Aires	236.5	299.0	+26.44 %	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-	
PE Los Cururos	402.0	674.1	+67.68 %	
PE Los Olmos	613.5	975.1	+58.95 %	LF
PE Malleco Norte	664.2	1003.1	+51.02 %	
PE Malleco Sur	835.5	1177.1	+40.88 %	
PE Manantiales	-	0.0	-	
PE Mesamavida	402.8	577.3	+43.31 %	
PE Monte Redondo	145.0	257.9	+77.83 %	
PE Negrete	342.7	457.0	+33.37 %	
PE Puelche Sur	812.8	317.9	-60.89 %	
PE Punta Colorada	7.9	10.0	+26.74 %	LF
PE Punta Palmeras	173.4	327.5	+88.84 %	
PE Punta Sierra	537.5	793.7	+47.66 %	
PE Renaico	421.9	864.8	+104.99 %	
PE Renaico II	327.8	1295.1	+295.09 %	
PE San Gabriel	1463.1	1411.8	-3.51 %	
PE San Juan	889.2	964.6	+8.48 %	
PE San Matías	-	0.0	-	
PE San Pedro	141.0	178.8	+26.77 %	
PE San Pedro 2	198.1	172.9	-12.73 %	
PE Sarco	918.7	1042.8	+13.50 %	
PE Sierra Gorda Este	731.9	775.7	+5.99 %	LF
PE Talinay Oriente	386.5	683.6	+76.86 %	
PE Talinay Poniente	456.0	614.0	+34.63 %	
PE Taltal	426.4	649.9	+52.42 %	
PE Tchamma	916.9	334.0	-63.57 %	
PE Tolpan Sur	852.3	1150.4	+34.98 %	
PE Totoral	193.4	230.1	+19.01 %	
PE Ucuquer 2	47.0	56.8	+20.71 %	LF
PE Valle de los Vientos	406.1	453.2	+11.60 %	
PFV Almeyda	65.2	347.1	+432.76 %	
PFV Andes Solar	166.1	168.4	+1.36 %	
PFV Andes Solar II-A	562.4	458.5	-18.48 %	
PFV Andes Solar II-B	1531.0	782.0	-48.92 %	
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	1192.2	805.3	-32.45 %	
PFV Azabache	348.6	269.1	-22.79 %	LF
PFV Bolero	579.1	661.5	+14.22 %	
PFV CEME 1	-	0.0	-	
PFV Campos del Sol	3644.3	4249.4	+16.60 %	
PFV Capricornio	728.8	583.5	-19.94 %	
PFV Carrera Pinto	42.0	486.9	+1059.84 %	
PFV Cerro Dominador	511.2	794.0	+55.32 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER El Peñón	1.3	80.2	+6072.31 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	258.0	0.0	-100.00 %	LF
TER Escuadrón	0.0	10.7	GNP	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	LF
TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	LF
TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	MM
TER Guacolda 4	2297.7	2163.4	-5.84 %	
TER Guacolda 5	2289.7	2420.0	+5.69 %	
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	4744.1	4263.6	-10.13 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	914.1	2034.0	+122.52 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	93.0	65.0	-30.11 %	DF
TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
TER Lautaro II	0.0	0.0	-	MM
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	182.0	16.3	-91.04 %	
TER Los Espinos	0.0	13.6	GNP	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	44.0	0.0	-100.00 %	MM
TER Mejillones-CTA	651.5	0.0	-100.00 %	
TER Mejillones-CTH	591.0	1527.4	+158.42 %	
TER Mejillones-CTM1	1216.0	0.0	(*) -100.00 %	DF
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	396.0	GNP	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Nehuenco I Gas Arg	734.0	0.0	-100.00 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Chañares	9.4	184.3	+1859.69 %	
PFV Conejo	37.1	911.0	+2356.52 %	
PFV Coya	1293.9	1264.1	-2.30 %	
PFV Diego de Almagro	5.3	93.5	+1663.82 %	
PFV Diego de Almagro Sur	92.0	1468.8	(*) +1496.70 %	
PFV Domeyko	1833.3	916.9	-49.99 %	
PFV Don Oscar	0.0	0.0	-	PMG
PFV Doña Antonia	-	0.0	-	
PFV Doña Carmen	202.0	216.0	+6.93 %	
PFV El Aguila	0.8	15.3	+1812.50 %	
PFV El Manzano	547.3	133.3	-75.64 %	P
PFV El Pelicano	516.9	572.1	+10.68 %	
PFV El Romero	448.2	1198.5	+167.40 %	
PFV Elena	882.8	0.0	-100.00 %	P
PFV Finis Terrae	1403.4	1396.2	-0.52 %	LF
PFV Granja Solar	493.0	564.9	+14.59 %	
PFV Guanchoi	223.5	2171.8	(*) +871.71 %	LF
PFV Huatacondo	504.3	453.4	-10.09 %	RO
PFV Jama	215.7	366.0	+69.65 %	
PFV Javiera	12.4	348.7	+2712.42 %	
PFV La Cruz Solar	528.1	329.0	-37.70 %	
PFV La Huayca II	108.2	66.0	-39.00 %	
PFV La Huella	334.1	439.2	+31.46 %	
PFV La Silla	17.0	16.7	-1.47 %	
PFV Lalackama	25.9	271.3	+947.34 %	
PFV Lalackama II	4.5	73.9	+1531.04 %	
PFV Las Salinas	375.2	0.0	-100.00 %	P
PFV Llano de Llampos	86.3	561.2	+550.62 %	
PFV Los Loros	20.4	191.9	+840.69 %	
PFV Los Tilos	31.4	41.0	+30.84 %	
PFV Luz del Norte	40.5	693.6	+1614.56 %	
PFV Malgarida	1260.4	1637.9	+29.95 %	
PFV María Elena	335.2	354.0	+5.61 %	
PFV Meseta de los Andes	1425.4	1358.4	-4.71 %	P
PFV Nuevo Quillagua	670.5	583.0	-13.05 %	
PFV Pampa Camarones	4.8	57.4	+1095.83 %	
PFV Pampa Solar Norte	25.0	365.3	+1364.01 %	
PFV Pampa Tigre	1067.5	714.0	-33.11 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	49.9	57.0	+14.21 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	90.1	132.0	+46.44 %	
PFV Quilapilun	708.9	583.2	-17.74 %	
PFV Río Escondido	241.8	828.7	+242.73 %	
PFV Salvador	482.3	251.6	-47.83 %	
PFV San Andres	5.3	264.5	+4891.32 %	LF
PFV San Pedro	989.1	751.0	-24.07 %	
PFV Santa Isabel	1095.0	0.0	-100.00 %	LF
PFV Santiago	696.4	497.1	-28.62 %	
PFV Sol de Lila	1530.8	738.1	-51.78 %	
PFV Sol de los Andes	40.3	737.0	+1728.78 %	
PFV Sol del Desierto	1747.3	1159.7	-33.63 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	34.7	GNP	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NT01	2277.1	1862.9	-18.19 %	RO
TER Norgener-NT02	2210.4	2157.5	-2.40 %	RO
TER Nueva Aldea	1084.0	1075.0	-0.83 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	1743.0	(*)GNP	
TER Nueva Ventanas	4054.9	5044.5	+24.41 %	
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	528.0	528.0	-	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	300.0	343.0	+14.33 %	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	224.7	267.0	+18.80 %	
TER Renca	0.0	0.0	-	DF
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	3838.1	2718.3	-29.18 %	LF
TER San Javier 1	0.0	42.5	GNP	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	654.1	780.8	+19.38 %	
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	204.3	103.8	-49.20 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Tamaya Solar	1202.2	596.4	-50.39 %	
PFV Uribe Solar	436.8	407.0	-6.82 %	LF
PFV Usya	436.6	429.5	-1.63 %	
PFV Valle Escondido	139.9	892.0	+537.60 %	
PFV Valle del Sol	1405.6	702.7	-50.01 %	
PFV Willka	569.7	922.4	+61.93 %	P
PMG HP Aillin	144.4	143.6	-0.58 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	26.9	26.4	-1.84 %	PMG
PMG HP Callao	23.2	21.2	-8.77 %	PMG
PMG HP Carena	66.0	167.5	+153.79 %	PMG
PMG HP Chiburgo	216.0	432.0	+100.00 %	PMG
PMG HP Cipresillos	104.0	172.8	+66.15 %	PMG
PMG HP Corrales	70.1	69.9	-0.23 %	PMG
PMG HP Correntoso	72.0	66.5	-7.61 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.0	-3.85 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	12.0	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP La Confianza	9.6	9.0	-6.35 %	PMG
PMG HP Llauquereo	39.8	29.5	-26.02 %	PMG
PMG HP MC1	121.4	103.5	-14.77 %	PMG
PMG HP MC2	36.5	31.4	-13.83 %	PMG
PMG HP MC3	36.0	37.0	+2.78 %	PMG
PMG HP Mariposas	120.0	107.4	-10.50 %	PMG
PMG HP Nalcas	83.9	82.0	-2.23 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	95.7	106.5	+11.27 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	66.0	65.5	-0.73 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	63.8	GNP	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	43.2	69.5	+60.84 %	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	3263.2	4713.1	(*) +44.43 %	
TER Trapen	4.1	76.3	+1747.38 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	404.0	530.1	+31.21 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	56.5	GNP	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	211244.5	216797.1	+2.63 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	62.4	61.8	-1.04 %
PMGD HP Alto Hospicio	23.0	23.4	+1.48 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	81.3	73.7	-9.35 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	17.9	15.3	-14.72 %
PMGD HP Caliboro	25.0	25.1	+0.31 %
PMGD HP Cavanha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	62.6	35.7	-43.03 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	6.9	4.6	-33.70 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	97.1	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	66.4	-
PMGD HP Dongo	29.9	44.7	+49.75 %
PMGD HP Donguil	0.0	5.0	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	6.6	-
PMGD HP El Agrio	47.8	40.8	-14.68 %
PMGD HP El Arrayán	-	20.3	-
PMGD HP El Atajo	17.4	21.0	+20.39 %
PMGD HP El Brínco	2.0	1.5	-27.51 %
PMGD HP El Canelo	76.6	74.4	-2.92 %
PMGD HP El Colorado	15.8	13.4	-15.33 %
PMGD HP El Diuto	70.0	71.0	+1.36 %
PMGD HP El Galpón	29.8	29.3	-1.67 %
PMGD HP El Llano	20.7	10.1	-51.13 %
PMGD HP El Manzano	82.2	78.2	-4.80 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	21.6	22.0	+1.71 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	23.5	24.3	+3.44 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	72.0	54.8	-23.93 %
PMGD HP La Bifurcada	2.7	2.2	-19.28 %
PMGD HP La Compañía II	45.4	45.6	+0.53 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	7.8	6.6	-16.04 %
PMGD HP Las Flores	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Vertientes	12.2	6.1	-50.39 %
PMGD HP Los Bajos	119.6	103.5	-13.51 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Corrales II	16.7	16.6	-1.07 %
PMGD HP Los Morros	31.5	44.8	+42.38 %
PMGD HP Los Padres	15.9	11.3	-29.18 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lomas Coloradas	18.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Loreto	19.1	26.2	+37.41 %
PMGD PFV Los Cisnes	64.6	32.7	-49.30 %
PMGD PFV Los Gorriones	31.0	26.5	-14.61 %
PMGD PFV Los Jotes	28.7	28.8	+0.04 %
PMGD PFV Los Lagos	19.0	22.1	+16.58 %
PMGD PFV Los Libertadores	63.8	16.3	-74.44 %
PMGD PFV Los Lirios	-	11.7	-
PMGD PFV Los Magnolios	30.9	32.9	+6.30 %
PMGD PFV Los Molinos	99.9	106.6	+6.69 %
PMGD PFV Los Nogales	22.9	7.2	-68.48 %
PMGD PFV Los Paltos	23.2	28.3	+22.03 %
PMGD PFV Los Patos	31.8	33.8	+6.20 %
PMGD PFV Los Perales	20.4	20.8	+1.92 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	27.8	28.4	+1.92 %
PMGD PFV Los Tordos	53.1	59.3	+11.66 %
PMGD PFV Luce Solar	24.3	26.4	+8.64 %
PMGD PFV Luders	29.5	30.8	+4.47 %
PMGD PFV Lumbreras	32.2	33.8	+5.06 %
PMGD PFV Luna	26.1	23.1	-11.38 %
PMGD PFV Luna del Norte	21.9	21.5	-1.77 %
PMGD PFV Maikono	27.4	23.4	-14.78 %
PMGD PFV Maimalicán	-	12.0	-
PMGD PFV Maitenlahue	26.4	28.8	+9.14 %
PMGD PFV Malaquita II	82.0	93.4	+13.95 %
PMGD PFV Malinke	15.3	16.2	+5.93 %
PMGD PFV Malloco	25.3	21.5	-14.78 %
PMGD PFV Manao	29.8	29.8	-0.19 %
PMGD PFV Mandinga	45.5	47.5	+4.40 %
PMGD PFV Marambio	24.2	27.5	+13.73 %
PMGD PFV Marañon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	77.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	22.5	27.6	+22.50 %
PMGD PFV Marin	31.4	32.0	+1.93 %
PMGD PFV María Pinto	24.9	26.6	+7.20 %
PMGD PFV Meco Chillan	0.0	0.0	-
PMGD PFV Meli	68.1	82.3	+20.95 %
PMGD PFV Membrillo	26.7	26.9	+0.80 %
PMGD PFV Mercurio Sur	22.3	13.2	-40.70 %
PMGD PFV Milán A	4.3	5.8	+34.49 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	26.2	32.1	+22.56 %
PMGD PFV Mostazal	99.2	90.0	-9.30 %
PMGD PFV Moya	101.2	82.2	-18.81 %
PMGD PFV Mutupín	85.9	87.5	+1.76 %
PMGD PFV Nahuén	99.8	100.1	+0.33 %
PMGD PFV Nan	54.7	75.3	+37.63 %
PMGD PFV Nazarino Verano	27.7	29.8	+7.26 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	42.6	40.6	-4.76 %
PMGD HP MSA-I	0.0	22.0	-
PMGD HP Maisán	5.8	5.8	-0.49 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	80.0	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	2.9	-
PMGD HP Melo	49.3	49.5	+0.40 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.9	1.5	-68.52 %
PMGD HP Muchi	6.6	6.4	-3.66 %
PMGD HP Munilque	0.0	8.8	-
PMGD HP Munilque II	8.9	6.9	-22.89 %
PMGD HP Palmar	96.0	96.3	+0.26 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	17.4	12.5	-28.01 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	9.5	15.8	+65.50 %
PMGD HP Purísima	9.8	10.0	+1.65 %
PMGD HP Quillaileo	10.9	11.1	+2.02 %
PMGD HP Reca	25.1	19.7	-21.60 %
PMGD HP Roblería	61.0	72.8	+19.44 %
PMGD HP Río Mulchén	19.0	17.4	-8.46 %
PMGD HP Río Trueno	88.8	66.2	-25.51 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	20.4	-
PMGD HP Santa Isabel	16.7	16.8	+0.73 %
PMGD HP Santa Rosa	0.0	0.0	-
PMGD HP Sauce Andes	3.8	2.0	-48.39 %
PMGD HP Trailelfú	20.5	16.3	-20.24 %
PMGD HP Tranquil	52.2	36.8	-29.57 %
PMGD HP Truful Truful	0.0	0.0	-
PMGD PE El Arrebol	45.8	65.6	+43.31 %
PMGD PE El Nogal	28.9	39.5	+36.83 %
PMGD PE Huajache	91.8	96.2	+4.80 %
PMGD PE Las Peñas	58.4	95.2	+63.09 %
PMGD PE Lebu III	65.9	21.1	-68.03 %
PMGD PE Raki	119.6	49.9	-58.24 %
PMGD PE Ucuquer	12.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	58.0	57.7	-0.53 %
PMGD PFV Alcaldesa	66.2	67.5	+1.97 %
PMGD PFV Alcon Solar	86.1	101.6	+18.01 %
PMGD PFV Alhué	33.5	32.5	-3.03 %
PMGD PFV Alicahue	32.0	24.5	-23.38 %
PMGD PFV Alto Solar	26.6	3.4	-87.14 %
PMGD PFV Altos de Til Til	15.3	10.6	-30.65 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	38.6	31.2	-19.22 %
PMGD PFV Amparo del Sol	24.4	28.8	+17.87 %
PMGD PFV Anakena	75.6	97.2	+28.65 %
PMGD PFV Antonia	12.3	11.7	-5.51 %
PMGD PFV Argomedo	64.5	82.6	+28.15 %
PMGD PFV Arica	-	28.9	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Newentun	52.1	48.9	-6.24 %
PMGD PFV Nihue	26.7	30.7	+14.78 %
PMGD PFV Norte Chico	18.9	11.5	-39.21 %
PMGD PFV Ocoa	29.5	32.0	+8.58 %
PMGD PFV Olivia	29.2	29.3	+0.14 %
PMGD PFV Olivier	23.6	20.3	-13.65 %
PMGD PFV Olivillo	81.8	84.3	+3.10 %
PMGD PFV Orion	30.8	28.2	-8.55 %
PMGD PFV Orquidea Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Ovalle Norte	79.7	79.3	-0.57 %
PMGD PFV Ovejería	93.5	88.5	-5.38 %
PMGD PFV PAS1	73.5	93.6	+27.39 %
PMGD PFV PSF El Peral	70.8	51.7	-26.99 %
PMGD PFV PSF Horizonte	59.0	66.6	+12.93 %
PMGD PFV Pachira	101.2	100.6	-0.58 %
PMGD PFV Paillihue	96.9	94.3	-2.76 %
PMGD PFV Paine	101.6	68.9	-32.15 %
PMGD PFV Palto Sunlight	86.7	25.7	-70.37 %
PMGD PFV Pama	14.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	40.2	42.0	+4.46 %
PMGD PFV Panquehue II	35.1	32.7	-6.90 %
PMGD PFV Paraguay	80.7	94.3	+16.80 %
PMGD PFV Paranal	0.1	24.5	+34275.92 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	31.8	30.2	-4.88 %
PMGD PFV Parque Curicura	65.8	92.8	+40.95 %
PMGD PFV Parque El Olivar	95.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	3.5	32.2	+829.01 %
PMGD PFV Parque La Colonia	86.7	97.4	+12.43 %
PMGD PFV Parque La Travesía	1.5	10.8	+615.62 %
PMGD PFV Parque Nancagua	43.7	56.1	+28.25 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	97.6	98.0	+0.46 %
PMGD PFV Parque San Javier	59.5	60.4	+1.54 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	100.6	62.2	-38.13 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	64.5	63.8	-1.20 %
PMGD PFV Pastrán	98.9	96.9	-1.98 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	80.0	87.7	+9.50 %
PMGD PFV Pedreros	26.0	33.1	+27.23 %
PMGD PFV Pegasus	33.1	19.6	-40.67 %
PMGD PFV Pellin	-	34.6	-
PMGD PFV Pelumpen	25.9	24.9	-4.00 %
PMGD PFV Penaflor	96.0	61.3	-36.10 %
PMGD PFV Pencahue Este	26.6	27.4	+2.78 %
PMGD PFV Pepa	100.0	100.0	-0.02 %
PMGD PFV Pequen	29.8	28.8	-3.23 %
PMGD PFV Peralillo	3.3	3.9	+17.34 %
PMGD PFV Pica	2.2	2.4	+10.11 %
PMGD PFV Pichon	12.6	12.6	-0.20 %
PMGD PFV Picunche	63.5	71.9	+13.24 %
PMGD PFV Piduco	31.1	31.6	+1.63 %
PMGD PFV Pilpilen	25.1	31.0	+23.31 %
PMGD PFV Piquero	97.4	101.5	+4.15 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	25.5	21.3	-16.26 %
PMGD PFV Armazones	1.8	51.1	+2684.00 %
PMGD PFV Aromo del Verano	22.7	28.8	+26.76 %
PMGD PFV Astillas	100.6	80.7	-19.80 %
PMGD PFV Avel Solar	99.7	98.1	-1.52 %
PMGD PFV Avellano	-	13.3	-
PMGD PFV Aviles	57.8	66.5	+15.10 %
PMGD PFV Ayla	80.5	103.8	+28.92 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	26.9	24.5	-8.93 %
PMGD PFV Bellavista	62.3	63.2	+1.44 %
PMGD PFV Berrueco	104.4	69.1	-33.81 %
PMGD PFV Blu	-	19.9	-
PMGD PFV Bulnes Barones	31.5	29.8	-5.53 %
PMGD PFV Bér gamo	23.3	32.6	+39.68 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	81.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cabilsol	17.1	20.0	+17.13 %
PMGD PFV Cabrero	102.4	99.6	-2.70 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	96.2	96.9	+0.70 %
PMGD PFV Caimi	0.9	0.1	-89.16 %
PMGD PFV Calama	102.4	102.5	+0.09 %
PMGD PFV Calle Larga	25.3	31.8	+25.81 %
PMGD PFV Candelaria Solar	27.7	29.5	+6.25 %
PMGD PFV Canelillo	26.3	28.0	+6.53 %
PMGD PFV Canesa	26.8	29.8	+11.16 %
PMGD PFV Cantera	25.9	21.6	-16.66 %
PMGD PFV Cantillana	56.7	93.9	+65.81 %
PMGD PFV Cara De Gallo	6.6	6.2	-5.58 %
PMGD PFV Caracoles	28.4	30.9	+9.04 %
PMGD PFV Casabermeja	53.8	60.0	+11.55 %
PMGD PFV Casuto	23.9	27.0	+12.89 %
PMGD PFV Catemu	17.4	20.4	+17.41 %
PMGD PFV Catán	30.4	31.2	+2.68 %
PMGD PFV Cauquenes	29.9	29.8	-0.42 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	96.4	95.8	-0.59 %
PMGD PFV Chacabuco	96.1	99.9	+3.96 %
PMGD PFV Chalinga	27.5	28.2	+2.22 %
PMGD PFV Champa	9.0	4.3	-52.42 %
PMGD PFV Chancon	21.4	21.8	+2.06 %
PMGD PFV Chilener	-	0.9	-
PMGD PFV Chimbarongo	81.3	17.2	-78.81 %
PMGD PFV Chuchifí	18.5	20.6	+11.13 %
PMGD PFV Cipres	32.7	32.2	-1.54 %
PMGD PFV Citrino	25.3	24.6	-2.85 %
PMGD PFV Ckilir	91.1	55.9	-38.64 %
PMGD PFV Clementina	56.1	60.0	+6.97 %
PMGD PFV Cocharcas	27.8	27.8	+0.20 %
PMGD PFV Cocinillas	25.8	27.2	+5.68 %
PMGD PFV Coinco	-	2.2	-
PMGD PFV Colchagua	23.2	27.5	+18.55 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pirque	25.0	27.3	+9.20 %
PMGD PFV Pitotoy	22.5	26.3	+17.04 %
PMGD PFV Pitra	31.1	31.2	+0.25 %
PMGD PFV Placilla	61.9	82.4	+33.14 %
PMGD PFV Playerito	31.0	31.7	+2.17 %
PMGD PFV Playero	31.2	32.1	+3.04 %
PMGD PFV Playeron	31.5	32.7	+3.88 %
PMGD PFV Plomo Verano	24.7	25.1	+1.68 %
PMGD PFV Población	26.6	26.8	+0.71 %
PMGD PFV Pocillas	-	17.4	-
PMGD PFV Portezuelo	25.7	27.0	+4.84 %
PMGD PFV Pretty Field	20.2	20.0	-0.95 %
PMGD PFV Puangue	38.8	43.2	+11.31 %
PMGD PFV Pueblo Seco	95.7	93.5	-2.27 %
PMGD PFV Puelche	29.3	29.5	+0.44 %
PMGD PFV Puente Solar	23.8	27.3	+14.68 %
PMGD PFV Pullalli	25.5	27.7	+8.78 %
PMGD PFV Punta Baja	17.5	17.7	+1.09 %
PMGD PFV Queltehue	24.5	29.4	+19.80 %
PMGD PFV Quemados	54.7	71.4	+30.55 %
PMGD PFV Quetena	95.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Quillay	27.4	29.2	+6.43 %
PMGD PFV Quinantu	100.6	98.3	-2.31 %
PMGD PFV Quinta	24.1	32.1	+33.33 %
PMGD PFV RDCL SAN	83.2	83.9	+0.87 %
PMGD PFV REN	27.7	18.4	-33.70 %
PMGD PFV RLA	24.5	23.3	-4.82 %
PMGD PFV Ranguil	25.9	31.4	+20.97 %
PMGD PFV Ratulemus	30.8	30.4	-1.01 %
PMGD PFV Rauquen	89.8	88.8	-1.17 %
PMGD PFV Recoleta	66.1	67.2	+1.62 %
PMGD PFV Rengo	-	7.5	-
PMGD PFV Rexner	26.0	25.4	-2.49 %
PMGD PFV Rimini	95.4	96.5	+1.18 %
PMGD PFV Rinconada	62.9	88.8	+41.18 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	89.0	107.4	+20.61 %
PMGD PFV Rinconada Norte	33.3	33.4	+0.13 %
PMGD PFV Rodeo	24.9	24.9	+0.23 %
PMGD PFV Romeria	62.2	93.2	+49.85 %
PMGD PFV Rosario	9.4	9.7	+2.56 %
PMGD PFV Rovián	63.4	56.3	-11.18 %
PMGD PFV Río Peuco	22.7	27.1	+19.14 %
PMGD PFV SDSI	29.7	30.0	+1.12 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	28.1	27.9	-0.87 %
PMGD PFV Salerno Solar	26.2	31.0	+18.54 %
PMGD PFV Samo Bajo	19.4	19.4	-0.15 %
PMGD PFV San Antonio	32.1	32.8	+2.29 %
PMGD PFV San Camilo	27.2	32.1	+17.94 %
PMGD PFV San Carlos	29.1	29.4	+1.01 %
PMGD PFV San Emilio I	26.7	26.3	-1.60 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Colina	95.6	98.4	+2.96 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	21.8	28.2	+28.88 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	23.7	25.8	+8.87 %
PMGD PFV Condor Petorca	12.2	12.2	+0.06 %
PMGD PFV Cordillerilla	12.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	83.9	81.0	-3.44 %
PMGD PFV Covadonga	86.7	82.9	-4.40 %
PMGD PFV Coyunche	31.7	31.1	-1.93 %
PMGD PFV Crucero	32.1	24.8	-22.80 %
PMGD PFV Cruz	33.7	33.9	+0.85 %
PMGD PFV Curacavi	29.6	28.9	-2.41 %
PMGD PFV Cuz Cuz	19.3	18.1	-6.43 %
PMGD PFV Dadinco	34.3	31.8	-7.41 %
PMGD PFV Darlin	81.4	93.9	+15.37 %
PMGD PFV Diego de Almagro	84.4	84.9	+0.56 %
PMGD PFV Don Andrónico	23.6	27.6	+16.82 %
PMGD PFV Don Enrique	104.1	103.6	-0.57 %
PMGD PFV Don Eugenio	24.1	15.8	-34.39 %
PMGD PFV Don Jorge	28.9	34.3	+18.83 %
PMGD PFV Don Mariano	14.8	22.8	+54.02 %
PMGD PFV Don Martín	31.7	31.2	-1.72 %
PMGD PFV Don Matías	-	16.5	-
PMGD PFV Don Rodrigo	50.1	51.7	+3.24 %
PMGD PFV Doña Igna	19.6	19.2	-2.04 %
PMGD PFV Doñihue	67.3	79.1	+17.52 %
PMGD PFV Duqueco Solar	103.6	103.8	+0.14 %
PMGD PFV Eclipse	98.7	51.8	-47.55 %
PMGD PFV El Boco	32.1	68.4	+112.99 %
PMGD PFV El Castaño	63.0	76.0	+20.65 %
PMGD PFV El Cernicalo	15.5	17.1	+10.39 %
PMGD PFV El Cernicalo II	15.5	15.9	+2.26 %
PMGD PFV El Chercan	86.9	86.8	-0.15 %
PMGD PFV El Chincol	33.4	29.7	-11.02 %
PMGD PFV El Chucao	29.4	28.2	-4.37 %
PMGD PFV El Cuervo	-	0.0	-
PMGD PFV El Cóndor	8.2	13.2	+59.66 %
PMGD PFV El Divisadero	26.9	35.3	+31.25 %
PMGD PFV El Estero	17.8	20.2	+13.87 %
PMGD PFV El Flamenco	94.0	91.7	-2.47 %
PMGD PFV El Gaviotín	70.6	56.0	-20.78 %
PMGD PFV El Huaso	24.6	24.3	-1.51 %
PMGD PFV El Ingenio	17.7	5.0	-71.56 %
PMGD PFV El Laurel	42.2	67.4	+59.51 %
PMGD PFV El Litre	72.6	79.5	+9.43 %
PMGD PFV El Monte	26.8	25.9	-3.64 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	31.4	31.4	+0.10 %
PMGD PFV El Pilpen	30.7	33.8	+10.20 %
PMGD PFV El Pitio	30.9	31.9	+3.30 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Eugenio	-	0.0	-
PMGD PFV San Francisco	32.8	32.0	-2.59 %
PMGD PFV San Isidro	24.8	26.3	+6.01 %
PMGD PFV San José II	32.3	36.1	+12.05 %
PMGD PFV San Pedro	20.4	22.0	+7.99 %
PMGD PFV San Ramiro	100.0	99.4	-0.62 %
PMGD PFV Santa Adriana	26.9	27.0	+0.52 %
PMGD PFV Santa Amelia	26.2	28.3	+8.07 %
PMGD PFV Santa Carolina	17.9	29.7	+65.97 %
PMGD PFV Santa Cecilia	11.2	13.2	+18.21 %
PMGD PFV Santa Clara	25.0	24.7	-1.26 %
PMGD PFV Santa Cruz	76.9	93.0	+20.97 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	72.8	99.9	+37.16 %
PMGD PFV Santa Emilia	103.5	105.2	+1.60 %
PMGD PFV Santa Ester	30.8	23.7	-23.26 %
PMGD PFV Santa Francisca	44.9	44.9	-0.04 %
PMGD PFV Santa Inés	27.8	29.4	+6.05 %
PMGD PFV Santa Julia	17.1	21.9	+27.95 %
PMGD PFV Santa Laura	24.4	25.9	+6.02 %
PMGD PFV Santa Lucía	55.5	45.7	-17.66 %
PMGD PFV Santa Luisa	29.1	27.4	-6.01 %
PMGD PFV Santa Margarita	22.8	29.1	+27.71 %
PMGD PFV Santa Rita	30.4	16.2	-46.80 %
PMGD PFV Santuario	31.9	31.9	+0.09 %
PMGD PFV Saturno Norte	23.0	13.9	-39.51 %
PMGD PFV Siete Colores	33.4	33.0	-1.18 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	58.6	66.0	+12.68 %
PMGD PFV Sol del Norte	21.9	21.6	-1.22 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Soy Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	97.4	96.7	-0.77 %
PMGD PFV Talca	60.7	89.1	+46.75 %
PMGD PFV Talhuén	26.0	27.7	+6.50 %
PMGD PFV Tallado	84.2	84.8	+0.76 %
PMGD PFV Tamarugo	27.1	25.8	-4.62 %
PMGD PFV Tambo Real	21.7	21.4	-1.13 %
PMGD PFV Taranto	79.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Techos de Altamira	1.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tijeral	-	27.7	-
PMGD PFV Til Til	17.6	15.7	-10.68 %
PMGD PFV Torino	24.5	33.3	+35.58 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	26.8	28.9	+7.78 %
PMGD PFV Trebal	17.4	18.9	+8.69 %
PMGD PFV Trebo	29.0	30.7	+6.13 %
PMGD PFV Trica-Dos	25.4	26.7	+5.24 %
PMGD PFV Tricahue II	99.7	60.9	-38.90 %
PMGD PFV Trinidad	24.9	30.7	+23.38 %
PMGD PFV Tucuguere	26.1	29.5	+13.03 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.7	0.2	-71.51 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Piuquen	33.1	30.8	-7.16 %	PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Queltehue	32.8	33.1	+0.85 %	PMGD PFV UTFSM Viña	2.0	1.6	-20.78 %
PMGD PFV El Quemado	31.8	31.8	-0.06 %	PMGD PFV Valle Este II	79.1	71.9	-9.10 %
PMGD PFV El Queule	62.0	19.2	-69.05 %	PMGD PFV Valle Oeste II	77.2	71.7	-7.14 %
PMGD PFV El Rayador	100.3	32.2	-67.86 %	PMGD PFV Valle de la Luna II	29.3	27.9	-4.88 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-	PMGD PFV Ventisquero	-	95.9	-
PMGD PFV El Resplandor	0.0	0.0	-	PMGD PFV Venturada	80.0	81.9	+2.39 %
PMGD PFV El Roble	69.4	86.3	+24.29 %	PMGD PFV Vicente	17.1	20.2	+18.03 %
PMGD PFV El Romeral	84.7	51.6	-39.06 %	PMGD PFV Victoria	97.9	92.3	-5.74 %
PMGD PFV El Salitral	33.7	33.6	-0.33 %	PMGD PFV Villa Alegre	49.6	37.9	-23.51 %
PMGD PFV El Sauce	24.1	32.6	+35.23 %	PMGD PFV Villa Cruz	26.4	29.8	+12.80 %
PMGD PFV El Sharon	25.4	30.5	+20.08 %	PMGD PFV Villa Moscoso	21.0	21.3	+1.38 %
PMGD PFV El Tiuque	10.3	9.8	-4.58 %	PMGD PFV Villa Prat	10.0	11.2	+12.52 %
PMGD PFV El Trigal	97.7	96.3	-1.38 %	PMGD PFV Villa Seca	27.3	14.3	-47.47 %
PMGD PFV El Zorzal	25.9	26.9	+3.91 %	PMGD PFV Villa Solar	24.8	27.4	+10.37 %
PMGD PFV Encino	9.4	21.2	+125.69 %	PMGD PFV Violeta	74.9	82.6	+10.23 %
PMGD PFV Encon	73.2	39.6	-45.86 %	PMGD PFV Vituco 2B	24.9	29.6	+18.57 %
PMGD PFV Erinome	28.3	28.7	+1.10 %	PMGD PFV Yahutela	62.3	61.3	-1.69 %
PMGD PFV Escorial del Verano	29.0	28.9	-0.24 %	PMGD PFV Ñilhue	5.9	6.5	+10.44 %
PMGD PFV Esfena	13.9	14.0	+0.45 %	PMGD PFV Ñiquén	33.3	30.7	-7.87 %
PMGD PFV Esperanza	1.4	0.0	-100.00 %	PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD PFV Faramalla	22.8	27.8	+21.59 %	PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD PFV Fardela Negra	29.0	29.2	+0.70 %	PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD PFV Filomena	27.6	26.9	-2.64 %	PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD PFV Florencia Solar	94.4	71.2	-24.55 %	PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD PFV Foster	28.9	28.9	+0.07 %	PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-	PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD PFV Francisco	33.1	32.4	-2.18 %	PMGD TER Bio Cruz	-	7.0	-
PMGD PFV Fulgor	22.6	23.5	+4.05 %	PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Lemu	54.7	48.4	-11.62 %	PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD PFV GR Peumo	70.7	86.9	+22.88 %	PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD PFV GR Pitao	100.3	99.1	-1.16 %	PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD PFV GR Rauli	79.3	89.3	+12.63 %	PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD PFV GR Santa Rosa	75.1	90.5	+20.48 %	PMGD TER Casablanca	-	0.5	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	14.9	26.6	+78.81 %	PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD PFV Gabriela	103.3	103.4	+0.09 %	PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD PFV Girasoles	25.6	26.0	+1.53 %	PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD PFV Granada	100.3	0.0	-100.00 %	PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD PFV Granate	103.8	103.4	-0.42 %	PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalao	27.1	35.2	+29.70 %	PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD PFV Guadalupe	56.3	37.7	-32.98 %	PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD PFV Guanaco Solar	83.7	98.0	+17.00 %	PMGD TER Coelemu	-	0.0	-
PMGD PFV Guarana	13.0	14.1	+8.48 %	PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	26.1	26.2	+0.41 %	PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD PFV Homero	31.8	30.7	-3.43 %	PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD PFV Hormiga	13.6	12.4	-8.77 %	PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD PFV Hornitos	1.9	0.7	-61.46 %	PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD PFV Huape	30.3	28.4	-6.33 %	PMGD TER Curauma	-	1.4	-
PMGD PFV Huaquelon	93.5	87.5	-6.43 %	PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-	PMGD TER Deuco	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Idahue del Verano	23.6	29.6	+25.61 %
PMGD PFV Illapel 5X	32.7	27.8	-14.92 %
PMGD PFV Independencia	0.0	25.5	-
PMGD PFV Itahue Solar	22.1	26.1	+18.12 %
PMGD PFV Jahuel	61.5	61.8	+0.57 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	1.7	1.1	-38.45 %
PMGD PFV Jaururo	23.3	27.7	+18.84 %
PMGD PFV Javiera Carrera	94.0	103.7	+10.35 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	10.0	15.5	+55.02 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	25.9	25.3	-2.43 %
PMGD PFV La Acacia	75.2	49.4	-34.31 %
PMGD PFV La Blanquina	62.8	76.6	+22.00 %
PMGD PFV La Chapeana	18.0	14.6	-19.09 %
PMGD PFV La Chimba Bis	19.7	19.7	+0.09 %
PMGD PFV La Esperanza II	77.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	11.6	14.6	+25.06 %
PMGD PFV La Foresta	26.1	29.1	+11.56 %
PMGD PFV La Frontera	41.1	37.6	-8.59 %
PMGD PFV La Gamboina	41.3	53.0	+28.20 %
PMGD PFV La Lajuela	62.1	55.0	-11.45 %
PMGD PFV La Ligua	25.7	22.7	-11.60 %
PMGD PFV La Manga	30.0	17.5	-41.67 %
PMGD PFV La Murala	18.6	22.2	+18.93 %
PMGD PFV La Palma Solar	108.4	107.5	-0.87 %
PMGD PFV La Victoria	98.2	93.6	-4.66 %
PMGD PFV Lagunilla	19.0	18.7	-1.75 %
PMGD PFV Laja Andino	101.6	90.1	-11.23 %
PMGD PFV Las Arboledas	17.0	16.9	-0.80 %
PMGD PFV Las Cabras	23.6	26.9	+13.99 %
PMGD PFV Las Cachañas	46.6	67.5	+45.01 %
PMGD PFV Las Catitas	29.2	29.2	+0.20 %
PMGD PFV Las Chacras	25.4	28.8	+13.27 %
PMGD PFV Las Codornices	27.3	34.8	+27.58 %
PMGD PFV Las Lechuzas	27.3	34.2	+25.27 %
PMGD PFV Las Majadas	101.8	101.2	-0.58 %
PMGD PFV Las Mercedes	15.0	23.2	+54.21 %
PMGD PFV Las Mollacas	18.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	27.9	28.9	+3.52 %
PMGD PFV Las Palomas	33.3	33.2	-0.33 %
PMGD PFV Las Perdices	27.0	11.8	-56.26 %
PMGD PFV Las Rojas	24.8	20.6	-16.90 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	62.4	68.5	+9.74 %
PMGD PFV Las Terrazas	26.1	0.4	-98.37 %
PMGD PFV Las Torcazas	26.4	31.3	+18.35 %
PMGD PFV Las Tortolas	32.6	32.7	+0.34 %
PMGD PFV Las Turcas	26.2	16.6	-36.76 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	32.8	32.4	-1.31 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.2	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	1.2	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	26.8	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	2.3	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	59.3	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.1	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.6	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lingue	30.3	32.3	+6.33 %
PMGD PFV Lipangue	26.9	22.6	-16.17 %
PMGD PFV Liquidambar	59.2	75.7	+27.95 %
PMGD PFV Lirio del Campo	26.9	28.5	+5.76 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	100.3	100.5	+0.27 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	46.2	44.9	-2.87 %
PMGD PFV Llay Llay	105.1	106.7	+1.47 %
PMGD PFV Lo Boza	3.9	3.2	-17.58 %
PMGD PFV Lo Chacón	21.8	27.8	+27.26 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	33.4	-
PMGD PFV Lo Miranda	52.9	26.5	-49.89 %
PMGD PFV Lo Sierra	19.0	17.3	-9.28 %
PMGD PFV Lockma	92.9	94.5	+1.71 %
PMGD PFV Loica	29.6	28.1	-5.12 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	23.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	19923.9	19923.1	-0.00 %

Abreviaturas:

- CSE:**Conectada a Sistema Externo

DF:Desconexión Forzada

ERE:Estado de Reserva Estratégica

FE:Falla Externa
- LF:**Limitación Forzada

MM:Mantenimiento Mayor

P:Prueba de Puesta en Servicio

RO:Restricción Operativa

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Angostura	Menor generación real por menores afluentes.
HE Antuco	Menor generación real por menores afluentes.
HE Pangué	Menor generación real por menores afluentes.
HP Rucue	Menor generación real por menores afluentes.
PFV Diego de Almagro Sur	Dato erróneo, generación programada no corresponde a lo real programado.
PFV Guancoi	Dato erróneo, generación programada no corresponde a lo real programado.
TER Atacama 1 GNL	Menor generación real por control suministro de GNL.
TER Cochrane-CCH1	Mayor generación real por costo marginal.
TER Mejillones-CTM1	Menor generación real por indisponibilidad.
TER Nueva Renca Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Mejillones-CTM1	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla en sistema de control, según IF 2023004741.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Finis Terrae	93.0	Limitada a 230 MW, por Indisponibilidad de 52E14, según IL 2023001759.
PFV Guancoi	97.0	Limitado en 380 MW. Causa informada: Desconectar circuito N° 15 por ruidos extraños en cabina cabecera, según IL 2023001730.
PFV Santa Isabel	76.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Normalización a posterior de evento de falla en transformador, según IL 2023001771.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.
TER San Isidro II Gas Arg	81.0	Limitada en 275 MW. Causa informada: Inestabilidad cámara de combustión, según IL2023001852. .

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	80.0	U-3 Mantenimiento Mayor.
TER Antihue	50.0	U-1 Mantenimiento Mayor.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Guacolda 3	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco II GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER San Isidro I Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	Limitada.Causa informada: Se requiere mantener la Central en servicio con generación de 160 MW por cota de alarma 240.00 m.s.n.m. para control de crecidas, según IL 2023001717
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
PFV Sol del Desierto	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001784.
TER Angamos-ANG1	0.0	C. Angamos U-1 no puede dar SSCC de CPF. Causa informada: Los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación ANG 0087-2022, según IL 2023001864.
TER Norgener-NT01	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NT02	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001757.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
07:00	STM	SDAC habilitado.
07:15	Enel Generación	C. San Isidro 2 TV disponible, en servicio y cancelado IF 2023004752.
07:31	LAP	Línea de 23 kV Melipeuco - Carén Bajo interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004761.
07:31	LAP	C. Carilafquén sale del servicio en forma intempestiva con 10.4 MW. Causa informada: Falla en línea de 23 kV Melipeuco - Carén Bajo, según IF 2023004760.
07:31	LAP	C. Malalcahuello sale del servicio en forma intempestiva con 8 MW. Causa informada: Falla en línea de 23 kV Melipeuco - Carén Bajo, según IF 2023004758.
08:29	TEN	S/E Cumbre 500 kV con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación de barra principal sección N°1 y 2, llegadas de los circuitos N°1 y 2 Los Changos - Cumbre de 500 kV, llegadas de los circuitos N°1 y 2 Cumbre - Nueva Cardones de 500 kV, diagonales N°1 y 2, según SICF 2023112378.
08:35	CGE	S/E Chivilcán banco de CCEE 2 de 15 kV, 2.5 MVar indisponible. Causa informada: 52C8 no obedece orden de cierre, según IF 2023004767.
09:00	Minera Escondida	S/E Atacama paño J12 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alta contaminación, según SICF 2023112380 y 2023112428.
09:35	Transec	S/E Entre Ríos línea de 220 kV Charrúa - Entre Ríos 1, paños J8, J9 y barra 2 de 220 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminación de fugas de gas SF6 en TCJ9-1 fase 2. según SDCF 2023112332, 2023112333 y 2023112334.
09:59	LAP	Línea de 23 kV Melipeuco - Carén Bajo cerrado y cancelado IF 2023004761.
10:03	STM	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
10:03	STM	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
10:16	LAP	C. Carilafquén disponible, en servicio y cancelado IF 2023004760.
10:38	Engie Transmisión	Línea de 220 kV El Cobre - Esperanza 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alta contaminación, según SICF 2023112465.
10:42	Engie Transmisión	S/E Mejillones paño JT con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Interrogación y levantamiento de protecciones ATR y 87B, por falla en barra de 220 kV S/E Mejillones, según SICF 2023112468.
10:45	LAP	C. Malalcahuello disponible, en servicio y cancelado IF 2023004758.
10:53	CGE	Línea de 66 kV Monterrico - Cocharcas con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Trabajos de maquinaria pesada bajo la línea, según SICF 2023112484.
10:57	Colbún	C. La Mina con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Por aumento de sedimento y material vegetal arrastrado por el afluente hacia las rejas de bocatoma y por obstrucción de los filtros de refrigeración, se requiere realizar desripado por compuertas de barrera móvil, limpieza de rejas en cámara de carga y bocatoma, según SDCF 2023112482.
11:17	Colbún	C. La Mina con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Por problemas en estructura de soporte de instrumento medida nivel cámara de carga se realizará cambio de posición de éste, lo que podría originar desconexión de las unidades, según SICF 2023109035.
11:44	Pacific Hydro	C. Chacayes con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Rechazo de carga con Unidad 2 con 55 MW para despeje de rejas de aducción de cámara de carga colmatadas con material vegetal, según SDCF 2023112483.
12:10	Pacific Hydro	C. Chacayes cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023112483.
13:00	CGE	S/E Punta de Cortés con limitación. Causa informada: Por falla en red de MT se requiere la desconexión de los SSAA de S/E Punta de Cortés asociados a 154 kV los cuales se mantendrán respaldados a través del grupo de emergencia, según IL 2023001869.
14:30	Colbún	C. Los Quilos con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Instalar instrumento registrador en tablero sistema de refrigeración unidad 1 de Los Quilos, ya que bombas del sistema se detienen estando en estado remoto lo que puede provocar salida de servicio por aumento de temperaturas, según SICF 2023112667.
14:48	Transec	Línea de 220 kV Tarapacá - Córdones con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación equipos primarios paño J01, J03 y J04 en la llegada de línea por alta contaminación, según SICF 2023112441.
14:48	Transec	Línea de 220 kV Tarapacá - Puerto Patache con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación equipos primarios paño J01, J03 y J04 en la llegada de línea por alta contaminación, según SICF 2023112439 y 2023112440.

Hora	Centro de Control	Observación
15:00	Enor Chile	C. PE Cabo Leones III con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión de punto caliente en celda de transformador 52ET2-2 S/E Central PE Cabo Leones, según SDCF 2023112672 y 2023112671.
15:02	TEN	S/E Cumbre 500 kV cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023112378.
15:45	Colbún	C. La Mina cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023109035.
15:50	Escuadrón	C. Escuadrón sincronizada en pruebas, según SDCF 2023103548.
16:53	Colbún	C. La Mina sincronizada en pruebas, según SDCF 2023112482.
17:20	Enor Chile	C. PE Cabo Leones III disponible y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023112672 y 2023112671.
17:32	Enel Generación	C. Cipreses U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 18 MW. Causa informada: Baja presión aceite del regulador de velocidad, según IF 2023004766.
17:36	Colbún	C. La Mina en servicio y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023112482.
18:28	Enel Generación	C. Cipreses U-2 en servicio en pruebas, según IF 2023004766.
19:00	Escuadrón	C. Escuadrón disponible y cancelada SDCF 2023103548.
19:28	Enel Generación	C. Cipreses U-2 en servicio y cancelado IF 2023004766.
20:00	Transelec	Línea de 220 kV Tarapacá - Cóndores cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023112441
20:00	Transelec	Línea de 220 kV Tarapacá - Puerto Patache cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023112439 y 2023112440.
21:58	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
21:58	STM	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
01:00	Enel Generación	C. Ralco Inicia vertimiento.
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -365.5 [MW].
06:00	Enel Generación	C. Ralco Deja de verter
07:32	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
07:32	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
16:30	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -96.5 [MW/m].
16:35	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 91.8 [MW/m].
19:45	CGE	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:45	Chilquinta	CDC finaliza reducción de centrales PMGD en S/E Panimávida por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 802 [MW].

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel datos scada.	11/11/2023	07:30		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Pacific Hydro	Hot line Principal y Respaldo F/S	11/11/2023	07:30		
Tinguiririca Energía	Hot line principal y respaldo F/S.	15/11/2023	15:30		
Besalco	Hot line Principal y Respaldo E/S sólo Coordinado a CDC	30/11/2023	10:45		

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Celeoredes	S/E Mulchén líneas de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertas por control de la transferencia de las líneas de 220 kV Charrúa - Santa Clara 1 y 2.	01/12/2023	23:25	04/12/2023	11:59
Enor Chile	S/E Don Goyo interruptor JS abierto por control transferencia de TT/CC en S/E Don Goyo.	02/12/2023	22:42	04/12/2023	08:22
AES Andes	S/E La Cebada interruptores J1, J4 y JS abiertos por control de transferencia línea de 220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar.	02/12/2023	22:42	04/12/2023	08:28
Celeoredes	S/E Mulchén líneas de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertas por control de la transferencia de las líneas de 220 kV Charrúa - Santa Clara 1 y 2.	04/12/2023	21:19		

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1 abierta.	01/12/2023	19:18		
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 2 abierta para regular tensión.	02/12/2023	02:13	04/12/2023	14:56
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2 abierta.	03/12/2023	08:12		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2 abierta.	03/12/2023	08:12		
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión.	04/12/2023	07:43	04/12/2023	22:38